

Ergebnistabelle 3: Darstellung der Beurteilungspegel aus den Mastgründungen

- Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw. 1 und 5 dB(A)
- Überschreitung der Immissionsrichtwerte zw. 6 und 10 dB(A)
- Überschreitung der Immissionsrichtwerte über 10 dB(A)

Beurteilungspegel über 70 dB(A) am Tag bzw. über 60 dB(A) in der Nacht

Immissionsrichtwert ist nach Punkt 3.1.3 der AVV Baulärm überschritten

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über-PRW tags	Über-PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
N002	Abt-Fulrad-Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	51	37	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	37	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	37	1	0	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	45	19	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	46	21	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	25	0	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	33	37	19	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	33	38	21	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	42	26	0	0	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	52	37	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	37	0	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	37	0	0	nein		
		N003	Abt-Fulrad-Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	42	18	0	0	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	43	19	0	0	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	47	20	0	0	nein
				1	3.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	47	23	0	0	nein
2	EG			vWo	55	40	55	40	36	33	37	18	0	0	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	40	37	33	37	19	0	0	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	55	40	37	33	37	20	0	0	nein		
2	3.OG			vWo	55	40	55	40	37	33	39	23	0	0	nein		
3	EG			vWo	55	40	55	40	36	32	37	18	0	0	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	40	36	32	37	19	0	0	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	40	36	32	37	20	0	0	nein		
3	3.OG			vWo	55	40	55	40	37	33	39	23	0	0	nein		
4	EG			vWo	55	40	55	40	41	38	52	37	0	0	nein		
4	1.OG			vWo	55	40	55	40	43	40	53	37	0	0	nein		
4	2.OG			vWo	55	40	55	40	44	42	54	37	0	0	nein		
4	3.OG			vWo	55	40	55	40	46	44	55	37	0	0	nein		
5	EG			vWo	55	40	55	40	41	40	51	37	0	0	nein		
5	1.OG			vWo	55	40	55	40	43	41	52	37	0	0	nein		
5	2.OG			vWo	55	40	55	40	45	42	53	37	0	0	nein		
5	3.OG			vWo	55	40	55	42	48	46	56	37	1	0	nein		
6	EG			vWo	55	40	55	40	38	35	49	37	0	0	nein		
6	1.OG			vWo	55	40	55	40	40	37	50	37	0	0	nein		
6	2.OG			vWo	55	40	55	40	43	39	52	37	0	0	nein		
6	3.OG			vWo	55	40	55	40	47	45	56	37	1	0	nein		
N007	Abt-Fulrad-Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	54	37	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	37	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	37	1	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	50	24	0	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	37	19	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	37	21	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	40	24	0	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	54	36	0	0	nein		
N009	Abt-Fulrad-Straße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	37	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	37	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	37	1	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	47	24	0	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	32	37	19	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	32	37	21	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	33	40	24	0	0	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	53	23	0	0	nein		
N011	Abt-Fulrad-Straße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	33	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	34	1	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	35	1	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	40	24	0	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	41	35	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	41	36	0	0	nein		
N018	Abt-Fulrad-Straße 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	37	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	38	1	0	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	20	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	22	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	28	0	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	37	20	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	22	0	0	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	36	50	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	51	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	52	38	0	0	nein
N022	Alte Landstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	55	22	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	56	27	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	42	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	40	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	45	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	51	31	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	34	0	0	nein
N023	Alte Landstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	55	22	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	56	26	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	41	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	43	21	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	43	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	44	36	0	0	nein
N024	Alte Landstraße 4a	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	55	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	56	32	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	43	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	44	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	35	1	0	nein
N025	Alte Landstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	19	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	57	20	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	57	24	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	39	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	39	19	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	42	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	46	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	46	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	47	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	31	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	35	1	0	nein
N026	Alte Landstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	39	18	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	40	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	44	23	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	39	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	40	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	44	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	46	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	48	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	50	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	32	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	36	3	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	44	27	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	50	32	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	58	36	3	0	nein
N027	Alte Landstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	19	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	57	21	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	58	25	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	39	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	40	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	44	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	44	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	47	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	46	25	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	35	1	0	nein
N029	Alte Landstraße 11a	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	21	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	57	25	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	58	36	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	40	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	42	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	53	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	48	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	55	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	35	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	36	3	0	nein
N030	Alte Landstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	19	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	57	21	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	26	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	42	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	40	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	44	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	44	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	45	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	30	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
N031	Alte Landstraße 13a	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	33	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	35	2	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	24	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	46	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	48	22	0	0	nein
N032	Alte Landstraße 14	3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	47	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	48	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	36	2	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	52	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	53	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	55	23	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	46	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	48	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	49	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	48	36	0	0	nein
		N033	Alte Landstraße 15a	3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	48	36	0
4	EG			vWo	55	40	55	40	44	42	46	36	0	0	nein
4	1.OG			vWo	55	40	55	42	48	46	48	36	0	0	nein
4	2.OG			vWo	55	40	55	42	48	47	49	36	0	0	nein
5	EG			vWo	55	40	55	40	50	45	52	34	0	0	nein
5	1.OG			vWo	55	40	55	42	52	46	54	36	0	0	nein
5	2.OG			vWo	55	40	55	42	53	47	56	36	1	0	nein
6	EG			vWo	55	40	55	42	53	50	56	19	1	0	nein
6	1.OG			vWo	55	40	55	45	55	52	57	21	2	0	nein
6	2.OG			vWo	55	40	55	45	56	53	57	24	2	0	nein
1	EG			vWo	55	40	55	42	51	48	56	18	1	0	nein
N034	Alte Landstraße 16			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	20	2
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	22	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	42	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	41	19	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	43	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	46	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	48	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	36	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	36	2	0	nein
		N035	Alte Landstraße 17a	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	52	19	0
1	1.OG			vWo	55	40	55	45	55	51	58	20	3	0	nein
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	55	52	59	23	4	0	nein
2	EG			vWo	55	40	55	42	50	47	42	19	0	0	nein
2	1.OG			vWo	55	40	55	42	52	49	42	20	0	0	nein
2	2.OG			vWo	55	40	55	45	53	51	46	23	0	0	nein
3	EG			vWo	55	40	55	40	48	43	47	36	0	0	nein
3	1.OG			vWo	55	40	55	40	48	44	51	37	0	0	nein
3	2.OG			vWo	55	40	55	40	49	45	52	37	0	0	nein
4	EG			vWo	55	40	55	42	51	46	55	34	0	0	nein
4	1.OG			vWo	55	40	55	42	53	48	56	35	1	0	nein
N036	Alte Landstraße 18			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	37	4
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	18	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	22	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	41	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	41	19	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	42	21	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	41	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	22	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	43	25	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	49	36	0	0	nein
		N037	Alte Landstraße 19	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	49	36	0
4	2.OG			vWo	55	40	55	40	47	43	49	37	0	0	nein
5	EG			vWo	55	40	55	42	51	46	55	35	0	0	nein
5	1.OG			vWo	55	40	55	42	52	47	56	36	1	0	nein
5	2.OG			vWo	55	40	55	42	52	47	58	37	3	0	nein
6	EG			vWo	55	40	55	42	51	46	57	35	2	0	nein
6	1.OG			vWo	55	40	55	42	52	47	57	36	2	0	nein
6	2.OG			vWo	55	40	55	42	52	48	58	37	3	0	nein
1	EG			vWo	55	40	55	42	51	48	42	19	0	0	nein
1	1.OG			vWo	55	40	55	42	52	50	45	21	0	0	nein
2	EG			vWo	55	40	55	40	48	45	51	37	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	37	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	37	3	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	21	3	0	nein
N044	Alte Landstraße 25	1	EG	M	60	45	60	45	50	46	55	36	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	37	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	54	50	59	37	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	55	52	61	37	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	46	47	18	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	48	19	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	48	21	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	55	51	50	24	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	46	43	45	18	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	46	19	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	44	20	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	51	48	48	22	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	45	53	30	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	56	33	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	59	37	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	52	48	60	37	0	0	nein
N045	Alte Landstraße 26	1	EG	M	60	45	60	45	49	46	52	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	59	37	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	49	50	21	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	53	23	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	48	50	21	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	49	23	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	48	52	20	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	52	22	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	47	60	37	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	61	37	1	0	nein
N048	Alte Landstraße 29	1	EG	M	60	45	60	47	56	52	62	21	2	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	54	64	24	4	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	55	65	34	5	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	49	55	21	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	56	23	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	59	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	48	58	38	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	58	38	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	50	61	38	1	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	48	58	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	60	38	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	64	38	4	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	54	51	62	30	2	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	56	53	65	37	5	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	57	55	67	38	7	0	nein
N049	Alte Landstraße 29a	1	EG	M	60	45	60	45	54	50	58	23	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	60	30	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	56	29	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	48	58	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	60	38	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	54	50	59	38	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	62	38	2	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	54	50	57	23	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	56	53	65	37	5	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	57	55	67	38	7	0	nein
N050	Alte Landstraße 30	1	EG	M	60	45	60	45	52	48	53	37	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	54	50	57	37	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	63	38	3	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	55	51	55	22	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	58	24	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	60	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	48	53	21	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	56	23	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	55	31	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	46	58	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	37	1	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	63	38	3	0	nein
N051	Alte Landstraße 31	1	EG	M	60	45	60	45	53	50	59	35	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	53	63	38	3	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	50	58	21	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	60	24	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	46	50	23	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	52	26	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	59	38	0	0	nein
N053	Alte Landstraße 32	1	EG	M	60	45	60	45	53	49	56	36	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	60	37	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	63	38	3	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	50	57	20	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	59	22	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	60	25	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	47	49	20	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	54	22	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	57	25	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	46	57	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	59	37	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
N054	Alte Landstraße 33	4	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	61	37	1	0	nein
		1	EG	M	60	45	60	47	54	52	63	28	3	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	57	54	66	36	6	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	47	55	22	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	60	25	0	0	nein
N055	Alte Landstraße 33a	3	EG	M	60	45	60	45	50	47	54	22	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	56	25	0	0	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	23	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	61	28	1	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	56	29	0	0	nein
N057	Alte Landstraße 34	3	EG	M	60	45	60	45	49	47	58	38	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	63	38	3	0	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	52	48	58	37	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	61	38	1	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	63	38	3	0	nein
N058	Alte Landstraße 35	2	EG	M	60	45	60	45	52	48	53	21	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	50	57	23	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	61	32	1	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	44	46	21	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	47	23	0	0	nein
N059	Alte Landstraße 36	3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	56	31	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	38	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	62	38	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	47	53	22	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	25	0	0	nein
N060	Alte Landstraße 37	3	EG	M	60	45	60	47	56	52	65	37	5	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	57	54	67	38	7	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	57	54	66	38	6	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	58	55	68	38	8	0	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	53	49	59	30	0	0	nein
N061	Alte Landstraße 38	1	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	62	37	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	55	51	58	21	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	60	25	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	48	54	21	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	57	25	0	0	nein
N062	Alte Landstraße 39	4	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	56	37	0	0	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	48	46	54	21	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	23	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	59	30	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	49	58	35	0	0	nein
N063	Alte Landstraße 40	3	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	61	37	1	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	64	38	4	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	50	59	21	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	61	24	1	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	53	63	32	3	0	nein
N064	Alte Landstraße 41	1	EG	M	60	45	60	45	58	54	67	38	12	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	59	56	68	38	13	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	59	57	68	38	13	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	51	63	21	8	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	53	65	23	10	0	nein
N064	Alte Landstraße 41	2	2.OG	M	60	45	60	45	56	54	64	27	9	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	42	49	47	56	24	1	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	42	51	49	58	26	3	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	42	52	49	59	30	4	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	52	64	36	9	0	nein
N064	Alte Landstraße 41	4	1.OG	M	60	45	60	45	57	54	66	38	11	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	58	54	67	38	12	0	nein
		1	EG	M	60	45	60	47	54	51	61	38	1	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	53	63	38	3	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	49	53	22	0	0	nein
N064	Alte Landstraße 41	2	1.OG	M	60	45	60	45	54	50	57	25	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	46	51	22	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	54	25	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	44	49	23	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	45	51	28	0	0	nein
N064	Alte Landstraße 41	5	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	60	38	0	0	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	53	49	60	37	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	47	55	52	64	38	4	0	nein
		8	EG	M	60	45	60	45	53	50	61	37	1	0	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	47	55	52	64	38	4	0	nein
N064	Alte Landstraße 41	1	EG	M	60	45	60	45	57	53	65	23	10	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	59	56	68	27	13	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	59	57	68	38	13	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	21	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	24	9	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	31	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	38	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	38	4	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	38	7	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	38	9	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	38	11	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	38	12	0	nein
N065	Alte Landstraße 42	1	EG	M	60	45	60	47	55	51	61	38	1	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	53	63	38	3	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	49	57	24	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	61	34	1	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	49	59	32	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	64	38	4	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	59	35	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	62	38	2	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	53	50	61	38	1	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	63	38	3	0	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	52	49	60	38	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	63	38	3	0	nein
N066	Alte Landstraße 43	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	39	12	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	39	13	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	22	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	24	11	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	29	12	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	21	8	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	23	10	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	29	11	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	21	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	24	3	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	29	5	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	36	4	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	38	8	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	38	10	0	nein
N067	Alte Landstraße 44	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	38	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	38	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	51	22	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	50	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	38	8	0	nein
N068	Alte Landstraße 44a	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	38	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	38	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	39	12	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	32	7	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	48	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	35	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	35	5	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	38	8	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	65	39	10	0	nein
N069	Alte Landstraße 45	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	23	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	25	7	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	33	9	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	23	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	26	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	34	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	39	7	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	39	11	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	39	11	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	39	12	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	39	12	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	39	11	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	39	12	0	nein
N070	Alte Landstraße 46	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	37	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	38	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	22	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	25	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	49	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	26	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	36	9	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	38	10	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	38	10	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	38	11	0	nein
N071	Alte Landstraße 46a	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	38	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	38	11	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	39	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	22	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	24	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	30	7	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	48	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	33	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	38	8	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	38	9	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	39	11	0	nein
N072	Alte Landstraße 46b	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	38	7	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	38	9	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	67	39	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	25	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	29	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	49	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	50	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	38	4	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	38	6	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	38	7	0	nein
N073	Alte Landstraße 47	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	40	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	40	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	40	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	23	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	25	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	31	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	24	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	26	4	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	32	7	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	36	9	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	39	10	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	40	11	0	nein
N074	Alte Landstraße 48	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	31	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	37	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	22	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	25	7	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	27	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	39	5	0	nein
N075	Alte Landstraße 48a	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	39	7	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	50	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	39	5	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	39	8	0	nein
N076	Alte Landstraße 49	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	65	40	10	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	40	11	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	40	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	23	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	26	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	39	12	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	22	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	25	3	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	39	11	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	33	9	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	38	10	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	39	12	0	nein
N077	Alte Landstraße 50	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	24	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	27	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	52	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	28	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	39	8	0	nein
N078	Alte Landstraße 51	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	39	11	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	40	11	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	40	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	23	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	26	8	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	32	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	23	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	25	5	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	31	8	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	23	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	26	4	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	32	6	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	39	9	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	39	10	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	65	39	10	0	nein
N079	Alte Landstraße 52	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	39	11	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	67	39	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	22	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	24	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	28	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	22	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	29	3	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	39	8	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	39	9	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	39	10	0	nein
N080	Alte Landstraße 52a	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	24	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	27	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	23	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	26	4	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	57	24	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	27	4	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	39	9	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	39	8	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	39	9	0	nein
N081	Alte Landstraße 53	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	39	11	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	39	12	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	40	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	23	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	25	8	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	33	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	24	3	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	27	5	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	34	7	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	34	9	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	39	10	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	40	10	0	nein
N082	Alte Landstraße 54	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	23	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	26	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	47	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	27	0	0	nein
N083	Alte Landstraße 55	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	40	10	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	40	12	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	40	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	24	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	27	9	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	38	12	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	23	3	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	26	5	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	38	11	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	23	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	25	4	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	38	9	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	39	6	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	40	10	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	66	40	11	0	nein
N084	Alte Landstraße 56	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	49	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	36	7	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	39	8	0	nein
N085	Alte Landstraße 57	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	40	12	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	40	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	23	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	25	8	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	33	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	22	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	25	4	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	32	7	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	36	9	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	39	10	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	65	39	10	0	nein
N086	Alte Landstraße 58	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	33	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	38	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	23	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	27	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	26	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	47	25	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	54	28	0	0	nein
N087	Alte Landstraße 59	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	66	39	11	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	40	12	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	40	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	23	8	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	25	9	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	31	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	26	3	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	32	6	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	63	32	8	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	38	10	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	66	39	11	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
N088	Alte Landstraße 60	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	39	7	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	48	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	26	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	36	3	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	39	7	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	39	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	39	9	0	nein
N089	Alte Landstraße 61	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	40	12	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	40	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	22	8	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	25	10	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	30	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	23	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	26	3	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	31	5	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	40	9	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	64	40	9	0	nein
N090	Alte Landstraße 62	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	33	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	38	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	24	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	27	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	48	24	0	0	nein
N091	Alte Landstraße 63	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	25	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	30	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	25	9	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	30	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	66	40	11	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	40	12	0	nein
N092	Alte Landstraße 64	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	48	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	52	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	39	7	0	nein
N093	Alte Landstraße 66	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	39	9	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	39	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	40	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	23	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	25	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	35	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	50	23	0	0	nein
N094	Alte Landstraße 68	3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	49	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	35	4	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	39	9	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	39	10	0	nein
N095	Alte Landstraße 70	2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	49	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	34	7	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	39	9	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	40	11	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	40	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	23	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	26	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	34	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	22	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	25	1	0	nein
N096	Alte Landstraße 72	3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	33	8	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	48	22	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	49	25	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	34	3	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	48	25	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	31	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	39	9	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	40	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	48	23	0	0	nein
N097	Alte Landstraße 74	2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	51	26	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	36	6	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	39	9	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	40	8	0	nein
N097	Alte Landstraße 74	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	40	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	40	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	23	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	25	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	31	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	47	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	47	55	26	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	32	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	48	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	52	28	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	33	2	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	39	7	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	39	9	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	65	40	10	0	nein
N098	Alte Landstraße 76	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	40	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	40	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	24	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	27	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	46	46	55	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	28	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	40	9	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	65	40	10	0	nein
N099	Alte Landstraße 78	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	40	10	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	65	40	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	66	40	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	22	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	24	8	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	29	10	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	24	7	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	29	9	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	48	22	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	24	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	29	4	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	34	7	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	38	8	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	39	9	0	nein
N100	Alte Landstraße 80	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	56	64	40	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	65	40	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	66	40	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	22	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	24	8	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	28	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	49	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	27	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	63	40	8	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	40	9	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	40	8	0	nein
N101	Alte Landstraße 82	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	40	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	40	9	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	39	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	50	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	37	8	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	39	8	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	65	40	10	0	nein
N102	Am Nussbuckel 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	53	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	22	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	42	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	37	20	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	34	38	22	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	42	27	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	36	35	48	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	37	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	49	38	0	0	nein
N104	Am Nussbuckel 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	52	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	31	41	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
N105	Am Nussbuckel 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	23	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	28	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	37	22	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	41	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	30	38	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	32	42	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	32	43	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	33	45	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
N106	Am Nussbuckel 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	50	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	23	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	28	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	20	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	43	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	22	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	43	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	32	44	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	49	38	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	32	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	38	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	38	1	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
N108	Am Nussbuckel 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	37	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	38	22	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	42	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	47	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	49	38	0	0	nein
N110	Am Nussbuckel 9	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	25	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	40	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	47	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
N111	Am Nussbuckel 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	23	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	37	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	39	38	22	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	43	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	48	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	49	38	0	0	nein
N164	Bahnhofstraße 1	1	EG	M	60	45	60	45	54	49	53	19	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	54	20	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	56	23	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	57	53	58	30	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	53	23	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	52	50	56	31	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	46	57	36	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	59	37	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	61	37	1	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	53	50	62	37	2	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	46	57	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	60	37	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	62	37	2	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	57	53	63	37	3	0	nein
N166	Bahnhofstraße 3	1	EG	M	60	45	60	47	56	51	59	20	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	61	23	1	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	62	32	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	49	49	20	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	50	51	23	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	57	31	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	59	37	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	50	61	37	1	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	56	51	59	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	61	37	1	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	63	38	3	0	nein
N168	Bahnhofstraße 4	1	EG	M	60	45	60	45	53	49	56	36	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	61	37	1	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	58	54	63	38	3	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	55	51	56	20	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	57	22	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	57	53	59	27	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	47	51	20	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	53	22	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	56	27	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	47	51	28	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	60	37	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	52	62	38	2	0	nein
N169	Bahnhofstraße 5	1	EG	M	60	45	65	50	71	63	63	20	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	M	60	45	65	50	71	64	64	22	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	65	50	71	64	65	27	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	62	56	49	20	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	64	57	53	22	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	65	59	58	26	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	48	56	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	59	37	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	50	61	37	1	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	64	57	63	37	3	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	65	37	5	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	65	59	66	37	6	0	nein
N170	Bahnhofstraße 6	1	EG	M	60	45	60	47	59	54	56	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	55	63	37	3	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	61	56	64	37	4	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	57	52	54	20	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	56	23	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	58	28	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	50	57	32	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	64	37	4	0	nein
N172	Bahnhofstraße 8	1	EG	M	60	45	60	47	61	55	63	21	3	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	63	57	66	24	6	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	61	55	61	21	1	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	62	56	62	24	2	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	50	59	33	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	60	37	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	57	52	57	26	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	61	33	1	0	nein
N173	Bahnhofstraße 10	1	EG	M	60	45	60	47	60	55	65	20	5	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	63	58	67	22	7	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	65	60	68	27	8	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	58	53	58	20	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	55	59	22	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	64	57	60	27	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	49	57	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	59	38	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	60	38	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	57	53	64	37	4	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	58	55	67	37	7	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	60	56	68	38	8	0	nein
N174	Bahnhofstraße 12	1	1.OG	vGe	65	50	65	52	59	59	69	24	4	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	50	65	52	60	60	70	30	5	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	61	57	50	21	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	52	62	58	51	23	0	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	50	65	52	63	59	55	28	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	52	65	58	59	32	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	52	66	59	61	36	0	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	50	65	52	67	60	61	38	0	0	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	52	66	59	63	38	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	52	67	60	64	38	0	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	50	65	52	67	60	64	38	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	50	65	52	64	58	69	38	4	0	nein
		5	2.OG	vGe	65	50	65	52	64	59	71	38	6	0	nein
N175	Bahnhofstraße 12 (NG)	1	EG	vGe	65	-	65	-	66	59	64	38	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	62	57	67	37	2	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	59	57	68	28	3	0	nein
N176	Bahnhofstraße 14	1	EG	vGe	65	50	65	55	61	61	74	37	9	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	55	62	62	75	37	10	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	50	65	55	64	64	76	38	11	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	63	59	70	22	5	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	52	63	60	72	24	7	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	50	65	55	64	61	72	30	7	0	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	52	65	58	59	34	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	52	66	60	62	36	0	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	50	65	52	67	60	66	38	1	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	52	61	58	71	38	6	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	50	65	55	65	62	73	38	8	0	nein
N177	Bahnhofstraße 24	1	EG	vGe	65	-	65	-	61	59	71	21	6	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	62	60	72	23	7	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	-	65	-	63	62	73	28	8	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	62	62	76	39	11	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	64	76	39	11	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	65	66	77	39	12	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	62	62	75	39	10	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	64	76	39	11	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	-	65	-	65	66	76	39	11	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	61	59	71	39	6	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	62	60	72	39	7	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	-	65	-	63	61	73	39	8	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	63	56	58	29	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	64	57	60	30	0	0	nein
		5	2.OG	vGe	65	-	65	-	65	58	62	33	0	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	63	57	58	29	0	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	64	57	60	30	0	0	nein
		6	2.OG	vGe	65	-	65	-	65	58	62	33	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
N178	Baumgartenweg 1	1	EG	M	60	45	60	45	53	50	60	37	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	62	37	2	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	57	54	64	38	4	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	49	55	21	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	58	24	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	57	53	62	35	2	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	27	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	30	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	61	38	1	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	50	62	38	2	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	55	52	64	38	4	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	54	65	38	5	0	nein
N179	Baumgartenweg 2	2	EG	M	60	45	60	47	54	51	61	21	1	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	53	63	23	3	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	54	64	27	4	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	48	55	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	58	28	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	60	33	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	52	51	61	34	1	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	65	38	5	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	55	68	38	8	0	nein
		N180	Baumgartenweg 3	1	EG	M	60	45	60	47	54	51	61	22	1
1	1.OG			M	60	45	60	47	56	53	63	24	3	0	nein
1	2.OG			M	60	45	60	47	58	55	66	29	6	0	nein
2	EG			M	60	45	60	45	53	50	56	21	0	0	nein
2	1.OG			M	60	45	60	47	55	52	57	23	0	0	nein
2	2.OG			M	60	45	60	47	55	53	61	27	1	0	nein
3	EG			M	60	45	60	45	50	49	58	38	0	0	nein
3	1.OG			M	60	45	60	45	52	50	60	38	0	0	nein
3	2.OG			M	60	45	60	47	53	51	61	38	1	0	nein
4	EG			M	60	45	60	45	54	50	62	38	2	0	nein
4	1.OG			M	60	45	60	47	55	53	64	38	4	0	nein
4	2.OG			M	60	45	60	47	57	54	66	38	6	0	nein
N181	Baumgartenweg 4	1	EG	M	60	45	60	47	56	53	65	38	5	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	57	55	67	38	7	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	59	56	69	38	9	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	55	52	63	21	3	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	64	23	4	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	57	54	65	27	5	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	54	52	64	34	4	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	57	54	66	38	6	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	58	56	69	38	9	0	nein
		N182	Baumgartenweg 5	1	EG	M	60	45	60	47	54	51	62	21	2
1	1.OG			M	60	45	60	47	56	53	64	24	4	0	nein
1	2.OG			M	60	45	60	47	58	55	66	31	6	0	nein
2	EG			M	60	45	60	45	53	50	57	21	0	0	nein
2	1.OG			M	60	45	60	47	55	52	60	23	0	0	nein
2	2.OG			M	60	45	60	47	56	53	63	30	3	0	nein
3	EG			M	60	45	60	45	51	49	55	37	0	0	nein
3	1.OG			M	60	45	60	45	52	50	58	38	0	0	nein
3	2.OG			M	60	45	60	47	54	51	61	38	1	0	nein
4	EG			M	60	45	60	47	54	51	64	37	4	0	nein
4	1.OG			M	60	45	60	47	56	54	66	38	6	0	nein
4	2.OG			M	60	45	60	47	57	55	67	38	7	0	nein
N183	Baumgartenweg 6	1	2.OG	M	60	45	60	50	60	57	71	38	11	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	63	61	72	38	12	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	53	63	20	3	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	57	55	65	22	5	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	55	66	24	6	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	59	56	68	31	8	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	50	58	24	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	61	26	1	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	55	52	62	32	2	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	56	53	64	38	4	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	55	54	65	34	5	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	57	56	68	38	8	0	nein
4	2.OG	M	60	45	60	50	59	57	70	38	10	0	nein		
4	3.OG	M	60	45	60	50	61	59	70	38	10	0	nein		
N184	Baumgartenweg 7	1	EG	M	60	45	60	47	58	55	68	20	8	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	60	58	70	22	10	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	61	59	71	27	11	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	55	52	62	20	2	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	57	54	65	22	5	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	57	54	65	26	5	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	49	56	38	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	58	38	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	59	38	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	56	53	65	38	5	0	nein
4	1.OG	M	60	45	60	50	58	56	67	38	7	0	nein		
4	2.OG	M	60	45	60	50	58	56	69	38	9	0	nein		
N185	Baumgartenweg 8	1	EG	M	60	45	60	50	61	58	71	38	11	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	63	60	72	38	12	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	57	53	64	22	4	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	55	66	25	6	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	M	60	45	60	47	57	54	67	38	7	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	58	56	68	38	8	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	60	57	70	38	10	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	60	58	70	38	10	0	nein
N186	Baumgartenweg 9	1	EG	M	60	45	60	47	60	55	67	22	7	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	62	58	69	24	9	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	66	61	70	30	8	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	57	52	58	20	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	55	60	23	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	61	56	63	27	3	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	50	61	37	1	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	63	37	3	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	63	38	3	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	57	54	68	38	8	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	59	57	70	38	10	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	60	58	70	38	10	0	nein
N188	Blumenstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	33	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	41	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	44	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	37	1	0	nein
N190	Blumenstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	26	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	46	46	38	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	39	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	43	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	32	38	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	33	39	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	46	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	40	31	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	41	33	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	45	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	28	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	32	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	35	1	0	nein
N191	Blumenstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	24	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	38	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	38	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	41	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	34	45	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	46	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	35	46	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	37	1	0	nein
N192	Blumenstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	18	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	19	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	20	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	23	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	38	20	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	40	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	34	46	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	34	46	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	36	35	46	36	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	47	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	50	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	37	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	37	1	0	nein
N193	Blumenstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	37	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	47	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	38	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	39	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	42	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	49	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	49	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	50	37	0	0	nein
N194	Blumenstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	23	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	23	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	38	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	39	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	41	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	35	38	21	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	39	24	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	42	28	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	38	35	46	34	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	47	35	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	48	37	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	36	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	48	36	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	48	37	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	37	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	37	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	37	1	0	nein
N195	Blumenstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	23	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	42	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	44	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	46	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	38	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	38	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	38	19	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	38	20	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	41	22	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	36	34	39	26	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	35	45	36	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	46	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	47	36	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	48	37	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	48	35	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	36	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	37	1	0	nein
N198	Bundesstraße 1	1	EG	M	60	45	62	50	69	62	60	19	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	69	62	61	21	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	69	62	63	23	1	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	62	50	69	62	64	34	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	65	58	52	19	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	54	20	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	65	59	55	23	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	62	50	66	59	56	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	49	51	32	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	55	37	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	59	37	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	57	52	62	37	2	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	61	56	64	37	4	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	62	50	66	60	65	37	3	0	nein
N200	Bundesstraße 3	1	EG	vGe	65	-	65	-	61	60	74	37	9	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	62	62	76	37	11	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	58	56	65	24	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	60	59	70	31	5	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	57	56	65	23	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	59	59	69	29	4	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	58	56	66	24	1	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	60	59	71	32	6	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	62	57	61	23	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	58	66	30	1	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	66	59	62	38	0	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	67	60	65	38	0	0	nein
		7	EG	vGe	65	-	65	-	62	58	69	38	4	0	nein
		7	1.OG	vGe	65	-	65	-	64	60	71	38	6	0	nein
		8	EG	vGe	65	-	65	-	62	56	61	36	0	0	nein
		8	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	57	67	38	2	0	nein
		9	EG	vGe	65	-	65	-	62	60	73	38	8	0	nein
		9	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	62	74	38	9	0	nein
N201	Burghaldenstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	22	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	25	6	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	31	8	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	46	22	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	48	24	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	34	7	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	38	8	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	39	9	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	39	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	39	10	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	39	11	0	nein
N202	Burghaldenstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	40	11	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	40	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	25	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	27	8	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	38	11	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	23	5	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	25	8	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	37	10	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	46	23	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	26	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	38	7	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	47	25	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	53	28	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	38	7	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	40	10	0	nein
N203	Burghaldenstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	39	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	22	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	24	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	30	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	40	46	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	47	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	52	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	38	8	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	39	9	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	39	8	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	39	9	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	39	11	0	nein
N204	Burghaldenstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	40	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	40	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	23	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	25	7	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	32	9	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	47	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	31	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	47	25	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	31	3	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	39	8	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	40	10	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	40	10	0	nein
N205	Burghaldenstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	40	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	25	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	31	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	47	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	49	24	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	28	3	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	29	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	36	7	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	36	6	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	38	8	0	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	39	8	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	40	10	0	nein
N206	Burghaldenstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	38	10	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	39	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	26	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	29	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	23	6	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	27	8	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	47	23	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	27	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	47	23	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	27	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	34	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	39	6	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	40	7	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	40	8	0	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	64	40	9	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	40	11	0	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	26	8	0	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	29	10	0	nein
N207	Burghaldenstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	40	11	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	40	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	23	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	25	7	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	35	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	46	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	48	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	35	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	36	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	39	8	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	39	9	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	39	9	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	40	10	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	40	11	0	nein
N208	Burghaldenstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	40	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	65	40	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	23	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	26	7	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	46	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	26	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	40	8	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	40	9	0	nein
N209	Burghaldenstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	40	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	40	11	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	40	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	60	23	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	25	8	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	33	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	47	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	48	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	35	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	34	8	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	38	8	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	39	9	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	40	9	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	40	10	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	40	11	0	nein
N210	Burghaldenstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	40	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	65	40	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	24	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	27	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	47	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	40	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	40	7	0	nein
N211	Burghaldenstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	40	10	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	40	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	23	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	27	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	46	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	49	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	26	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	49	26	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	29	5	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	35	6	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	39	9	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	40	9	0	nein
N212	Burghaldenstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	39	10	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	40	11	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	40	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	23	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	26	8	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	32	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	46	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	48	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	40	8	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	40	7	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	40	8	0	nein
N213	Burghaldenstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	39	10	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	65	40	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	40	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	23	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	26	8	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	36	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	40	46	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	48	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	37	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	40	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	40	7	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	40	8	0	nein
N214	Burghaldenstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	40	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	40	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	24	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	27	7	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	47	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	40	6	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	40	7	0	nein
N215	Burghaldenstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	40	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	40	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	65	40	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	24	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	26	7	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	33	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	46	23	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	49	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	33	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	40	6	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	40	7	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	40	7	0	nein
N216	Fliederweg 1	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	24	9	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	31	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	22	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	24	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	31	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	39	7	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	39	9	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	39	11	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	39	11	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	39	13	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	22	4	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	24	9	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	31	10	0	nein
N217	Fliederweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	39	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	21	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	23	7	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	27	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	25	3	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	28	4	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	39	11	0	nein
N218	Fliederweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	38	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	39	11	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	68	39	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	21	8	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	22	10	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	26	11	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	22	4	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	24	6	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	27	4	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	39	6	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	39	9	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	38	9	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	39	11	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	68	39	11	0	nein
N219	Fliederweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	39	11	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	39	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	22	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	23	7	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	27	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	23	4	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	25	5	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	29	7	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	31	4	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	38	8	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
N220	Fliederweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	56	67	39	12	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	69	39	12	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	69	39	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	22	8	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	65	23	10	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	67	27	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	22	4	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	24	6	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	27	5	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	39	10	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	39	11	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	39	11	0	nein
N221	Fliederweg 6	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	56	68	39	11	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	69	39	12	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	70	39	13	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	22	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	65	24	8	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	66	30	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	22	3	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	25	5	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	31	7	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	39	11	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	39	13	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	68	39	13	0	nein
N222	Fliederweg 10	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	68	39	11	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	69	39	12	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	70	39	13	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	22	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	66	24	9	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	67	29	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	25	3	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	30	6	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	36	11	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	67	38	12	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	68	39	11	0	nein
N223	Fliederweg 12	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	68	39	11	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	70	39	13	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	70	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	22	8	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	66	24	9	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	68	30	11	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	30	5	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	66	37	11	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	67	38	10	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	67	39	10	0	nein
N224	Fliederweg 14	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	68	39	11	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	70	39	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	61	71	39	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	65	22	10	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	68	24	11	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	69	29	12	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	26	2	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	31	5	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	65	37	10	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	67	38	10	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	68	39	11	0	nein
N225	Friedenstraße 1	1	EG	M	60	45	60	47	55	51	56	20	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	58	23	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	61	31	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	49	51	20	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	53	23	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	54	57	30	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	54	50	52	20	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	55	23	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	59	55	61	31	1	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	49	49	20	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	51	23	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	55	30	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	37	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	37	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	60	37	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	49	47	52	34	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	58	37	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	62	37	2	0	nein
N227	Friedenstraße 3	1	EG	M	60	45	60	45	55	50	53	20	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	56	23	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	61	30	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	50	51	20	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	54	23	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	57	53	59	30	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	49	57	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	58	37	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	55	51	60	37	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	54	49	53	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	56	37	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	59	53	61	37	1	0	nein
N228	Friedenstraße 4	1	EG	M	60	45	60	45	55	50	57	20	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	58	22	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	60	27	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	48	49	20	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	52	22	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	55	52	56	27	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	56	51	59	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	61	37	1	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	63	37	3	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	57	52	59	37	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	61	37	1	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	63	37	3	0	nein
N229	Friedenstraße 5	2	EG	M	60	45	60	47	56	51	52	19	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	54	21	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	54	24	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	48	58	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	59	37	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	60	37	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	56	51	58	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	58	52	61	37	1	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	63	37	3	0	nein
N230	Friedenstraße 7	1	EG	M	60	45	60	47	62	55	54	21	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	63	57	57	23	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	M	60	45	60	50	64	58	61	33	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	55	51	51	21	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	54	23	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	59	31	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	49	56	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	59	37	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	55	52	61	37	1	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	49	60	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	62	37	2	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	54	63	37	3	0	nein
N232	Frörschlach 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	22	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	27	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	40	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	42	21	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	39	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	42	24	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	43	28	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	35	1	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	36	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	36	1	0	nein
N233	Frörschlach 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	23	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	38	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	41	21	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	44	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	45	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	35	1	0	nein
N234	Frörschlach 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	36	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	41	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	43	21	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	41	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	36	1	0	nein
N235	Frörschlach 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	35	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	56	36	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	38	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	39	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	48	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	38	18	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	39	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	48	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	38	21	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	40	26	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	49	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	35	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	36	1	0	nein
N236	Frörschlach 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	38	18	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	39	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	46	23	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	39	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	40	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	47	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	36	1	0	nein
N237	Frörschlach 7a	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	38	18	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	39	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	49	23	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	35	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	36	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	56	36	1	0	nein
N238	Frörschlach 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	56	36	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	40	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	43	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	39	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	36	1	0	nein
N239	Frörschlach 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	35	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	38	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	40	21	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	41	28	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	36	0	0	nein
N243	Fröschlach 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	54	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	55	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	56	33	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	38	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	39	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	43	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	45	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	36	1	0	nein
N244	Gartenstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	18	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	23	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	40	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	40	19	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	42	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	49	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	50	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	36	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	36	3	0	nein
N245	Gartenstraße 1a	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	20	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	23	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	47	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	50	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	53	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	45	18	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	44	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	46	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	48	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	49	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	47	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	47	36	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	48	36	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	35	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	36	1	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	36	2	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	19	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	20	1	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	23	2	0	nein
N246	Gartenstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	18	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	46	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	43	22	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	43	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	44	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	43	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	44	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	44	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	19	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	20	2	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	23	2	0	nein
N248	Gartenstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	26	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	41	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	42	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	47	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	46	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	47	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	49	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	57	36	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	36	3	0	nein
N249	Gartenstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	25	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	47	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	48	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	50	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	36	0	0	nein
N250	Gartenstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	22	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	25	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	41	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	49	23	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	44	31	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	51	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	36	2	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	36	1	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	36	2	0	nein
N251	Gartenstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	26	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	44	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	39	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	44	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	46	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	46	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	48	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	36	1	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	36	2	0	nein
N252	Gartenstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	22	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	26	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	41	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	42	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	48	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	48	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	49	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	36	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	36	2	0	nein
N253	Gartenstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	22	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	26	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	40	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	48	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	39	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	40	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	48	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	44	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	45	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	49	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	36	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	36	2	0	nein
N254	Gartenstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	22	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	26	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	40	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	41	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	49	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	48	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	49	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	48	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	36	2	0	nein
N255	Gartenstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	24	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	40	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	43	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	42	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	44	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	47	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	44	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	45	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	47	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	36	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	36	2	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	19	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	21	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	25	2	0	nein
N256	Gartenstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	22	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	26	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	45	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	48	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	47	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	46	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	49	22	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	26	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	19	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	47	21	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	47	23	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	45	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	45	36	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	36	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	36	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	36	2	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	36	2	0	nein
N257	Gartenstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	39	18	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	40	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	43	22	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	41	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	45	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	47	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	36	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	19	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	21	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	24	2	0	nein
N258	Gartenstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	25	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	40	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	45	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	44	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	45	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	47	36	0	0	nein
N259	Gartenstraße 15a	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	36	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	45	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	46	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	48	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	41	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	43	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	50	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	29	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	32	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	37	2	0	nein
N260	Gartenstraße 16	2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	45	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	45	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	47	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	19	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	21	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	24	1	0	nein
N261	Gartenstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	32	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	40	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	47	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	46	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	50	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	37	2	0	nein
N264	Gartenstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	50	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	24	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	39	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	39	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	41	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	45	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	46	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	45	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	36	1	0	nein
N265	Gartenstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	49	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	23	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	27	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	39	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	45	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	41	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	42	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	46	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	50	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	52	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	36	1	0	nein
N266	Gartenstraße 20a	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	52	27	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	31	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	39	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	44	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	42	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	43	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	46	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	49	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	36	1	0	nein
N267	Gartenstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	45	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	36	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	40	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	47	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	43	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	44	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	36	1	0	nein
N268	Gartenstraße 21a	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	22	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	26	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	39	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	43	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	43	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	45	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	36	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	36	1	0	nein
N269	Gartenstraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	39	18	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	39	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	42	23	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	43	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	44	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	45	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	20	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	23	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	28	1	0	nein
N270	Gartenstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	36	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	38	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	39	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	43	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	39	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	36	1	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	52	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	36	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	36	1	0	nein
N273	Gartenstraße 27	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	24	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	26	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	39	21	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	43	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	43	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	52	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	36	1	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	36	1	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	32	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	32	1	0	nein
N274	Gewerbestraße 1	1	EG	vGe	65	50	65	52	59	58	63	22	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	52	59	59	64	27	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	65	58	57	37	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	52	66	59	60	37	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	52	61	57	64	37	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	52	62	58	66	37	1	0	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	52	58	57	66	22	1	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	52	59	58	67	27	2	0	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	52	59	57	65	37	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	50	65	52	60	58	66	37	1	0	nein
N275	Gewerbestraße 2	1	EG	vGe	65	-	65	-	66	67	59	26	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	59	58	68	37	3	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vGe	65	-	65	-	59	58	68	37	3	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	64	65	68	37	3	0	nein
N277	Gewerbestraße 4a	1	EG	vGe	65	-	65	-	57	57	55	23	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	61	62	58	28	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	56	54	52	22	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	57	59	27	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	57	55	65	37	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	56	66	37	1	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	61	61	65	37	0	0	nein
N379	Heinisbündstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	49	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	21	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	39	21	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	37	1	0	nein
N380	Heinisbündstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	53	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	38	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	38	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	43	38	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	40	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	50	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
N381	Heinisbündstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	23	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	43	39	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	41	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	33	43	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	50	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	29	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
N382	Heinisbündstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	43	38	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	40	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	19	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	43	38	20	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	39	22	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	36	35	48	34	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	36	48	35	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
N384	Heinisbündstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	43	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	22	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	38	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	38	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	39	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	38	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	38	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	43	39	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	50	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	53	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	38	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
N385	Heinisbündstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	49	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	38	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	43	39	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	50	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	50	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
N386	Heinisbündstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	38	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	40	22	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
N388	Heinisbündstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	23	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	38	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	41	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	41	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	39	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	50	38	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	38	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	50	38	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	38	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	38	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	20	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	21	0	0	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	23	0	0	nein
N389	Holzbau Bahnhofstraße 22	1	EG	vGe	65	-	65	-	62	63	76	38	11	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	64	65	77	38	12	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	62	61	73	23	8	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	63	74	29	9	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	67	59	55	24	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	67	60	61	31	0	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	67	60	55	24	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	67	60	61	30	0	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	62	60	72	38	7	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	61	73	38	8	0	nein
N391	Im Gässle 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	51	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	23	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	38	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	38	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	41	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	35	46	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	35	46	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	47	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	37	0	0	nein
N392	Im Gässle 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	37	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	37	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	51	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	38	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	39	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	40	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	51	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	52	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	52	37	0	0	nein
N393	Im Gässle 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	37	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	37	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	51	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	52	19	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	21	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	38	18	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	39	19	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	39	21	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	43	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	33	33	39	24	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	33	40	27	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	35	34	42	31	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	47	37	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	31	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	37	1	0	nein
N396	Laugasserfeld 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	39	18	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	39	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	43	23	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	39	25	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	40	26	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	44	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	36	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	36	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	36	2	0	nein
N411	Lindenstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	48	24	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	34	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	41	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	35	41	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	41	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	43	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	37	1	0	nein
N427	Lindenstraße 33	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	45	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	47	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	25	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	38	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	38	19	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	39	21	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	36	41	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	42	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	42	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	50	29	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	51	33	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	36	1	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	33	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	52	33	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	33	1	0	nein
N429	Ludwig-Huber-Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	21	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	24	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	41	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	42	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	49	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	51	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	51	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	36	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	37	3	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	37	4	0	nein
N460	Ludwig-Huber-Straße 2a	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	22	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	37	1	0	nein
N466	Ludwig-Huber-Straße 38	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	49	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	23	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	39	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	42	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	49	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	51	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	37	1	0	nein
N467	Ludwig-Huber-Straße 40	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	23	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	38	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	39	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	42	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	49	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	53	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	37	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	37	1	0	nein
N469	Marienhald 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	23	10	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	26	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	25	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	28	7	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	66	40	11	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	40	10	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	68	40	11	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	68	40	11	0	nein
N470	Marienhald 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	56	67	40	12	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	69	40	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	23	9	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	26	11	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	24	4	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	27	6	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	40	10	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	40	11	0	nein
N471	Marienhalle 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	40	11	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	68	40	13	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	23	8	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	25	10	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	31	11	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	23	5	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	25	6	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	31	9	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	40	11	0	nein
N472	Marienhalle 3a	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	39	7	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	40	9	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	40	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	23	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	25	8	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	34	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	26	2	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	34	6	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	39	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	40	8	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	40	10	0	nein
N473	Marienhalle 4	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	22	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	26	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	27	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	38	8	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
N474	Marienhalle 4a	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	39	10	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	67	39	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	24	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	27	9	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	39	9	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
N475	Marienhalle 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	39	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	22	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	25	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	31	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	39	7	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	39	8	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	39	9	0	nein
N476	Marienhalle 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	39	9	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	23	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	27	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	53	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	39	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	39	9	0	nein
N477	Marienhalle 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	23	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	26	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	46	46	54	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	25	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	38	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	39	8	0	nein
N478	Marienhalle 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	23	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	25	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	47	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	39	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	39	8	0	nein
N479	Marienhalle 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	39	6	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	39	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	39	12	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	21	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	23	7	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	28	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	47	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	29	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	39	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	39	9	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	39	10	0	nein
N480	Marienhalle 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	23	4	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	26	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	44	52	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	27	2	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	39	7	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	39	9	0	nein
N481	Marienhald 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	23	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	27	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	55	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	28	4	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	38	8	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	39	9	0	nein
N482	Marienhald 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	21	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	23	7	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	28	8	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	27	8	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	31	10	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	38	11	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	23	6	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	25	9	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	30	10	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	39	9	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	39	11	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	39	11	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	39	8	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	39	9	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	39	9	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	38	3	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	38	5	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	39	6	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	46	22	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	53	24	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	29	1	0	nein
N483	Marienhald 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	39	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	24	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	27	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	23	5	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	26	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	49	27	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	39	3	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	39	5	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	39	9	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	39	9	0	nein
N484	Marienhald 15	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	39	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	22	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	25	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	34	7	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	46	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	26	1	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	35	5	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	39	9	0	nein
N485	Marienhald 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	23	7	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	25	8	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	36	9	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	46	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	48	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	37	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	39	8	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	39	8	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	39	9	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	39	11	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	39	11	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	39	11	0	nein
N486	Marienhald 17	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	39	7	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	39	11	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	22	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	24	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	30	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	46	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	32	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	39	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	39	8	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	39	8	0	nein
N487	Marienhald 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	24	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	28	7	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	47	25	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	50	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	39	6	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	39	8	0	nein
N488	Marienhalle 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	39	9	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	23	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	26	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	46	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	48	26	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	38	8	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	38	8	0	nein
N489	Marienhalle 22	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	39	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	39	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	23	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	26	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	37	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	46	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	47	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	38	5	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	39	9	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	39	9	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	39	9	0	nein
N516	Oberlohrstraße 6	1	EG	M	60	45	60	45	53	49	58	37	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	60	37	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	61	37	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	55	50	52	20	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	55	22	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	58	28	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	46	47	20	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	48	22	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	49	27	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	45	47	20	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	47	22	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	49	27	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	37	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	59	37	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	59	37	0	0	nein
N521	Oberlohrstraße 13	1	EG	M	60	45	60	45	53	49	58	21	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	60	23	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	61	36	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	47	55	37	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	56	37	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	59	37	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	50	57	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	59	37	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	61	37	1	0	nein
N522	Oberlohrstraße 15	1	EG	M	60	45	60	45	50	48	54	37	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	56	37	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	54	50	58	37	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	51	58	37	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	60	37	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	61	37	1	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	48	55	20	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	58	23	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	58	54	60	33	0	0	nein
N523	Oberlohrstraße 17	1	EG	M	60	45	60	45	54	49	56	20	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	59	22	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	61	56	61	27	1	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	50	26	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	47	53	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	55	37	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	55	51	56	37	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	58	52	56	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	59	37	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	60	54	62	37	2	0	nein
N524	Oberlohrstraße 19	1	EG	M	60	45	60	47	58	53	58	20	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	55	60	23	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	63	57	62	34	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	58	53	49	20	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	54	52	23	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	61	55	57	31	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	49	53	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	56	37	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	59	37	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	61	55	56	36	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	60	37	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	63	57	62	37	2	0	nein
N525	Oberlohrstraße 21	1	EG	M	60	45	62	50	70	63	62	22	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	70	63	63	28	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	51	56	37	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	58	37	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	66	59	60	36	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	66	59	62	37	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
N573	Rosenstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	38	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	22	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	24	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	39	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	41	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	45	22	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	19	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	38	20	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	43	39	22	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	42	24	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	19	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	20	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	39	22	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	42	24	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	48	38	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	49	38	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	49	38	0	0	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	38	0	0	nein
		N574	Rosenstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	36	0
1	1.OG			vWo	55	40	55	40	48	45	56	38	1	0	nein
1	2.OG			vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
2	EG			vWo	55	40	55	40	48	45	54	19	0	0	nein
2	1.OG			vWo	55	40	55	42	48	46	54	21	0	0	nein
2	2.OG			vWo	55	40	55	42	49	46	55	23	0	0	nein
3	EG			vWo	55	40	55	40	41	41	38	19	0	0	nein
3	1.OG			vWo	55	40	55	40	43	42	38	21	0	0	nein
3	2.OG			vWo	55	40	55	40	43	42	41	23	0	0	nein
4	EG			vWo	55	40	55	40	39	38	50	36	0	0	nein
4	1.OG			vWo	55	40	55	40	41	40	52	38	0	0	nein
4	2.OG			vWo	55	40	55	40	42	40	52	38	0	0	nein
N575	Rosenstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	22	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	39	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	39	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	50	38	0	0	nein
N576	Rosenstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	39	21	0	0	nein
N577	Rosenstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	39	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	41	24	0	0	nein
N578	Rosenstraße 5a	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	38	38	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	40	38	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	41	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
N579	Rosenstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	24	1	0	nein
3	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	38	20	0	0	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	41	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	49	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	49	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	49	38	0	0	nein
N581	Rosenstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	36	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	38	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	34	38	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	40	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	45	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	49	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
N583	Rosenstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	38	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	43	40	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	45	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	33	46	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	49	38	0	0	nein
N584	Rosenstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	38	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	39	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	33	32	38	19	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	33	38	20	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	34	39	22	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	33	31	40	30	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	49	38	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	49	38	0	0	nein
N586	Rosenstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	21	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	22	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	40	38	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	39	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
N588	Rosenstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	40	37	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	41	39	23	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	49	38	0	0	nein
N589	Rosenstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	49	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	40	37	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	41	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	39	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	47	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	36	48	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
N590	Rosenstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	21	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	23	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	39	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	48	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
N591	Rosenstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	51	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	39	23	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	48	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	49	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	49	38	0	0	nein
N592	Rosenstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	40	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	30	37	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	31	39	25	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	52	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	53	38	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	56	38	1	0	nein
N594	Rosenstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	41	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	45	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	30	37	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	31	40	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	38	21	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	40	24	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	33	30	37	21	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	31	40	24	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	38	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	38	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	38	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
N595	Rosenstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	48	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	37	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	39	39	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	34	46	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	49	38	0	0	nein
N596	Rosenstraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	40	37	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	37	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	39	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	45	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	48	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
N597	Rosenstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	51	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	40	37	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	41	39	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	48	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
N599	Schutterpfadle 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	55	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	56	32	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	42	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	43	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	45	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	35	0	0	nein
N600	Schutterpfadle 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	54	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	56	32	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	42	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	43	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	45	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	49	31	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	34	0	0	nein
N601	Schutterpfadle 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	55	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	56	33	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	41	21	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	45	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	49	31	0	0	nein
N603	Schutterpfadle 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	56	33	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	41	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	44	21	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	41	34	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
N604	Schutterpfähle 9	3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	43	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	35	1	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	54	28	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	29	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	42	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	44	21	0	0	nein
N605	Schutterpfähle 9a	3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	44	36	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	32	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	43	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	44	36	0	0	nein
N606	Schutterpfähle 12	4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	36	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	36	1	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	54	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	56	32	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	39	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	41	21	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	55	34	0	0	nein
N608	Schutterpfähle 13	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	43	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	44	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	42	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	36	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	35	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	36	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	40	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	41	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	49	23	0	0	nein
N609	Schutterpfähle 14	3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	49	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	41	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	42	32	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	49	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	36	1	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	36	2	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	36	1	0	nein
N637	Sonnhalde 2	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	24	9	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	65	27	10	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	40	6	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	40	7	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	57	64	35	9	0	nein
N638	Sonnhalde 2a	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	65	40	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	24	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	62	27	7	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	47	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	26	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	40	4	0	nein
N639	Sonnhalde 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	40	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	40	9	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	40	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	23	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	26	9	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	32	10	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	46	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	25	1	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	32	5	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	38	46	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	31	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	39	3	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	40	4	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	40	4	0	nein
N640	Sonnhalde 4	5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	40	5	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	65	39	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	24	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	29	9	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	40	6	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	40	9	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	65	40	10	0	nein
N641	Sonnhalde 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	39	7	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	40	10	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	40	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	23	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	25	8	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	29	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	46	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	48	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	51	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	40	3	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	40	5	0	nein
N642	Sonnhalde 5a	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	40	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	40	9	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	40	9	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	24	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	27	7	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	37	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	46	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	48	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	36	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	40	4	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	40	4	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	40	6	0	nein
N643	Sonnhalde 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	40	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	40	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	23	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	26	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	46	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	47	56	27	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	40	5	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	40	6	0	nein
N644	Sonnhalde 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	40	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	40	9	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	25	8	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	28	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	46	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	48	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	49	29	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	40	3	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	40	4	0	nein
N645	Sonnhalde 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	25	7	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	29	8	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	51	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	46	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	50	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	40	6	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	40	6	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	40	9	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	40	10	0	nein
N646	Sonnhalde 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	39	9	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	40	10	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	25	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	30	9	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	48	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	56	29	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	40	5	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	40	6	0	nein
N647	Sonnhalde 12a	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	40	9	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	31	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	39	5	0	nein
N680	Steinebühlstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	49	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	51	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	37	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	45	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	48	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	36	49	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	51	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	38	35	48	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	51	37	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	37	0	0	nein
N682	Steinebühlstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	51	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	37	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	44	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	51	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	38	19	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	43	25	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	52	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	54	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	37	0	0	nein
N684	Steinebühlstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	45	28	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	37	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	44	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	46	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	49	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	34	37	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	41	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	53	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	37	0	0	nein
N698	Tulpenstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	22	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	44	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	47	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	46	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	49	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	50	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	36	1	0	nein
N699	Tulpenstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	18	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	20	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	22	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	44	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	46	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	46	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	41	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	42	23	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	48	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	44	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	47	31	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	36	0	0	nein
N700	Tulpenstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	21	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	43	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	44	20	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	47	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	52	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	36	1	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	36	2	0	nein
N701	Tulpenstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	44	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	49	23	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	50	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	36	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	36	3	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	51	19	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	54	21	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	57	25	2	0	nein
N702	Tulpenstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	49	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	20	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	23	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	46	18	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	48	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	45	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	44	18	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	45	20	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	45	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	55	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	36	1	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	36	2	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	36	3	0	nein
N703	Tulpenstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	57	29	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	41	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	42	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	51	26	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	50	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	36	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	36	3	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	20	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	22	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	28	2	0	nein
N704	Tulpenstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	21	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	25	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	44	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	46	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	45	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	36	3	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	36	3	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	36	4	0	nein
N705	Tulpenstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	23	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	34	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	36	3	0	nein
N706	Tulpenstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	19	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	21	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	26	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	45	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	48	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	46	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	36	3	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	36	4	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	36	4	0	nein
N707	Tulpenstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	55	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	57	30	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	44	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	45	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	49	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	50	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	36	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	36	4	0	nein
N708	Tulpenstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	52	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	56	22	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	58	29	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	46	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	49	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	48	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	36	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	36	3	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	36	4	0	nein
N709	Tulpenstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	57	23	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	59	35	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	45	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	48	23	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	55	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	57	36	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	36	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	59	36	4	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	20	1	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	23	3	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	59	34	2	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	35	2	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	36	3	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	59	36	2	0	nein
N710	Tulpenstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	55	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	56	21	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	58	26	1	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	48	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	50	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	45	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	37	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	36	4	0	nein
N711	Tulpenstraße 15	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	53	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	59	36	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	55	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	56	23	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	58	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	41	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	43	23	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	55	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	36	3	0	nein
N712	Tulpenstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	55	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	57	22	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	58	29	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	48	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	50	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	54	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	44	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	48	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	47	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	51	33	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	59	36	4	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	49	20	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	53	22	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	59	29	4	0	nein
N713	Tulpenstraße 17	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	56	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	57	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	59	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	45	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	48	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	50	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	36	1	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	36	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	56	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	36	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	59	36	2	0	nein
N714	Tulpenstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	55	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	57	22	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	59	30	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	47	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	50	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	56	29	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	37	1	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	37	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	49	29	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	37	5	0	nein
N715	Tulpenstraße 19	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	57	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	58	23	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	60	32	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	56	44	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	47	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	52	31	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	57	36	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	51	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	55	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	59	36	2	0	nein
N716	Tulpenstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	54	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	23	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	60	31	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	48	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	50	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	56	29	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	37	1	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	37	3	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	37	3	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	37	5	0	nein
N717	Tulpenstraße 21	1	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	57	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	58	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	60	30	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	48	20	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	51	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	52	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	49	30	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	53	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	36	3	0	nein
N718	Tulpenstraße 23	1	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	55	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	57	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	60	29	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	56	51	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	53	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	57	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	46	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	50	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	36	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	59	34	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	62	36	2	0	nein
N719	Vogelsmatt 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	54	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	55	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	58	25	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	44	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	46	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	54	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	48	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	51	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	55	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	58	36	3	0	nein
N720	Vogelsmatt 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	56	21	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	57	23	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	43	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	45	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	53	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	48	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	50	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	52	31	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	36	3	0	nein
N721	Vogelsmatt 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	53	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	55	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	57	24	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	40	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	41	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	53	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	52	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	52	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	36	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	58	36	3	0	nein
N722	Vogelsmatt 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	54	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	56	21	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	57	23	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	46	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	48	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	53	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	36	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	36	3	0	nein
N723	Vogelsmatt 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	52	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	55	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	57	23	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	40	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	41	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	53	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	53	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	36	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	36	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	58	36	3	0	nein
N724	Vogelsmatt 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	54	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	55	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	58	25	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	46	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	43	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	54	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	47	33	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	51	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	33	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	35	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	58	36	3	0	nein
N725	Vogelsmatt 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	53	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	55	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	58	30	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	44	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	42	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	54	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	50	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	53	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	57	36	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	36	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	59	36	4	0	nein
N726	Vogelsmatt 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	55	19	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	56	21	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	57	25	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	46	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	48	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	54	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	36	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	36	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	58	36	3	0	nein
N727	Vogelsmatt 11	2	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	40	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	42	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	55	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	54	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	54	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	57	36	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	36	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	59	36	2	0	nein
N728	Vogelsmatt 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	55	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	56	22	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	58	29	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	43	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	46	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	54	26	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	57	36	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	36	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	36	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	58	36	3	0	nein
N729	Vogelsmatt 12a	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	54	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	56	23	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	58	33	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	40	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	42	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	55	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	54	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	57	36	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	36	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	36	3	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	59	36	4	0	nein
N730	Vogelsmatt 13	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	54	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	55	23	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	59	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	57	40	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	42	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	55	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	52	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	56	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	59	36	2	0	nein
N731	Vogelsmatt 14	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	56	54	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	57	23	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	59	35	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	46	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	49	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	55	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	57	36	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	55	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	36	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	59	36	2	0	nein
N732	Vogelsmatt 16	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	56	20	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	57	23	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	59	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	56	40	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	42	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	55	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	58	36	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	59	36	2	0	nein
N733	Vogelsmatt 18	2	EG	vWo	55	40	57	45	61	56	44	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	46	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	55	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	48	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	52	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	57	36	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	53	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	56	36	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	59	36	2	0	nein
N736	Wasserstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	37	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	47	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	34	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	39	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	37	1	0	nein
N739	Wasserstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	48	21	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	49	25	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	37	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	56	37	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	37	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	37	1	0	nein
N740	Wasserstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	39	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	42	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	52	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	52	38	0	0	nein
N741	Wasserstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	43	21	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	49	24	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	34	38	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	41	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	56	37	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	37	1	0	nein
N742	Wasserstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	25	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	39	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	42	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	50	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	52	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	52	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	51	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	38	1	0	nein
N743	Wasserstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	37	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	51	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	40	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	54	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	37	0	0	nein
N744	Wasserstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	50	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	39	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	42	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	51	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	52	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	52	38	0	0	nein
N745	Wasserstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	38	1	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	39	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	38	20	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	39	22	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	51	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	53	38	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	38	1	0	nein
N746	Wasserstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	50	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	49	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	41	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	48	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	51	37	0	0	nein
N747	Wasserstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	52	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	42	25	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	51	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	52	38	0	0	nein
N748	Wasserstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	45	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	25	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	38	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	41	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	40	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	45	25	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	20	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	21	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	41	24	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	33	32	42	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	43	36	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	35	46	37	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	50	34	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	51	36	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	51	38	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	38	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	38	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	45	20	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	49	21	0	0	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	24	0	0	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	48	24	0	0	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	28	0	0	nein
		9	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	32	1	0	nein
N749	Wasserstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	21	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	24	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	41	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	41	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	51	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	39	51	38	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	51	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	51	38	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	37	1	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
N750	Wasserstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	38	34	43	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	21	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	24	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	38	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	38	21	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	41	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	50	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	50	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	38	1	0	nein
N751	Wasserstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	21	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	38	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	41	39	23	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	51	38	0	0	nein
N752	Wasserstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	38	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	40	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	38	21	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	40	23	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	50	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	50	38	0	0	nein
N753	Wasserstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	38	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	40	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	40	21	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	44	24	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	40	40	38	21	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	40	24	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	51	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	39	51	38	0	0	nein
N754	Wasserstraße 21a	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	26	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	38	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	42	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
N755	Wasserstraße 21b	2	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	41	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	50	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	50	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
N756	Wasserstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	22	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	26	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	38	22	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	42	26	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	41	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	45	26	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	40	38	22	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	42	26	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	48	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	50	38	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	22	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	26	0	0	nein
N758	Wasserstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	50	20	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	22	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	27	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	37	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	41	38	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	42	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	31	38	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	31	39	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	34	44	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	50	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	51	38	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	38	1	0	nein
N759	Wasserstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	37	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	42	39	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	49	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	49	38	0	0	nein
N761	Wasserstraße 27	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	21	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	39	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	49	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	49	38	0	0	nein
N762	Wasserstraße 28	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	23	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	37	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	41	38	22	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	42	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	47	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	49	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	49	38	0	0	nein
N763	Wasserstraße 29	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	51	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	52	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	21	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	39	23	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	21	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	39	23	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	31	30	39	27	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
N764	Wasserstraße 30	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	37	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	51	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	37	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	39	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	46	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	49	38	0	0	nein
N765	Wasserstraße 31	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	52	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	24	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	37	21	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	40	24	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	37	21	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	35	40	24	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	33	31	38	25	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	32	42	30	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
N766	Wasserstraße 32	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	52	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	51	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	23	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	22	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	42	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	49	38	0	0	nein
N768	Wasserstraße 34	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	48	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	54	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	37	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	41	38	22	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	42	26	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	42	27	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	48	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	49	38	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	48	38	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	38	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	49	38	0	0	nein
N785	Wilhelm-Bartelt-Straße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	37	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	47	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	22	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	34	37	20	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	34	39	22	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	53	30	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	34	0	0	nein
N786	Wilhelm-Bartelt-Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	37	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	46	19	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	47	20	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	47	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	31	37	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	33	40	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	53	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	56	37	1	0	nein
N787	Wilhelm-Bartelt-Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	37	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	37	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	42	20	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	48	22	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	49	26	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	43	20	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	47	22	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	48	26	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	33	37	20	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	34	38	22	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	43	26	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	24	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	30	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	56	37	1	0	nein
N790	Wilhelm-Bartelt-Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	38	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	53	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	35	37	19	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	38	21	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	41	24	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	54	38	0	0	nein
N791	Wilhelm-Bartelt-Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	37	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	49	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	33	38	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	40	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	37	0	0	nein
N792	Wilhelm-Bartelt-Straße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	38	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	23	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	34	38	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	40	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	37	21	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	39	23	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	45	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	45	37	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	37	1	0	nein
N793	Wilhelm-Bartelt-Straße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	53	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	38	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	40	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	53	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	38	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
N794	Wilhelm-Bartelt-Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	24	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	37	21	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	39	23	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	50	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	50	38	0	0	nein
N795	Wilhelm-Bartelt-Straße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	38	21	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	40	25	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	38	21	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	40	25	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	48	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	37	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	37	1	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	21	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	25	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
N796	Wilhelm-Bartelt-Straße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	49	35	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	38	1	0	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	54	20	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	22	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	28	0	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	37	20	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	39	22	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	44	27	0	0	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	49	37	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	51	38	0	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	38	0	0	nein		
		N798	Wilhelm-Bartelt-Straße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	20	0	0	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	23	0	0	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	29	1	0	nein
				2	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	37	20	0	0	nein
2	1.OG			vWo	55	40	55	40	42	41	39	23	0	0	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	55	40	44	43	44	28	0	0	nein		
3	EG			vWo	55	40	55	40	39	38	50	38	0	0	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	40	39	38	50	38	0	0	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	40	45	44	52	38	0	0	nein		
4	EG			vWo	55	40	55	42	47	46	56	38	1	0	nein		
4	1.OG			vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein		
4	2.OG			vWo	55	40	55	42	49	47	56	38	1	0	nein		
5	EG			vWo	55	40	55	42	48	46	54	20	0	0	nein		
5	1.OG			vWo	55	40	55	42	48	47	55	23	0	0	nein		
5	2.OG			vWo	55	40	55	42	49	47	56	28	1	0	nein		
N799	Wilhelm-Bartelt-Straße 18			1	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	38	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	38	1	0	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	20	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	23	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	30	0	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	37	20	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	38	23	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	44	29	0	0	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	48	38	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	50	38	0	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	51	38	0	0	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	37	0	0	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	38	0	0	nein		
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	38	1	0	nein		
		N800	Wilhelm-Bartelt-Straße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	38	0	0	nein
1	1.OG			vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein		
2	EG			vWo	55	40	55	40	46	44	53	21	0	0	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	42	48	46	55	24	0	0	nein		
3	EG			vWo	55	40	55	40	41	41	37	21	0	0	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	40	42	41	39	24	0	0	nein		
4	EG			vWo	55	40	55	40	39	37	50	37	0	0	nein		
4	1.OG			vWo	55	40	55	40	40	38	50	38	0	0	nein		
N804	Zixenbergstr. 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	21	1	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	24	3	0	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	45	20	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	48	22	0	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	45	20	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	50	21	0	0	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	19	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	48	20	0	0	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	49	31	0	0	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	33	0	0	nein		
		6	EG	vWo	55	40	55	40	41	41	45	19	0	0	nein		
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	48	20	0	0	nein		
		7	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	30	3	0	nein		
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	32	6	0	nein		
		8	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	37	7	0	nein		
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	37	9	0	nein		
N805	Zixenbergstr. 4a	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	28	2	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	30	5	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	34	7	0	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	18	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	19	1	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	20	4	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	44	18	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	44	19	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	20	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	50	27	0	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	30	0	0	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	51	29	0	0	nein		
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	31	0	0	nein		
		H044	Binzbürgöfö 6	1	EG	M	60	45	60	45	44	37	47	27	0	0	nein
				1	1.OG	M	60	45	60	45	44	38	48	29	0	0	nein
				1	2.OG	M	60	45	60	45	45	39	50	32	0	0	nein
2	EG			M	60	45	60	47	56	52	62	26	2	0	nein		
2	1.OG			M	60	45	60	47	56	53	62	28	2	0	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	M	60	45	60	47	57	53	62	31	2	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	58	53	63	45	3	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	55	65	45	5	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	59	55	65	45	5	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	47	58	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	61	45	1	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	52	62	45	2	0	nein
H043	Binzburghöfe 5	1	EG	M	60	45	60	45	51	45	51	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	53	31	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	65	46	5	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	58	53	63	28	3	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	55	64	31	4	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	60	56	65	46	5	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	59	54	64	41	4	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	60	56	66	45	6	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	60	56	66	46	6	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	45	55	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	60	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	65	46	5	0	nein
H042	Binzburghöfe 4	1	EG	M	60	45	60	50	63	63	71	45	11	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	64	63	72	45	12	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	63	63	72	45	12	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	63	63	69	27	9	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	63	60	70	29	10	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	62	59	70	34	10	0	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	67	68	74	26	12	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	67	68	75	28	13	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	68	69	75	33	13	0	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	67	68	75	45	13	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	67	69	76	45	14	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	62	50	68	70	76	45	14	0	nein
H041	Binzburghöfe 3	1	EG	M	60	45	60	50	64	64	71	29	11	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	63	60	70	32	10	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	63	60	72	44	12	0	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	67	68	74	28	12	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	67	68	75	31	13	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	69	69	76	43	14	0	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	68	69	76	46	14	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	69	70	77	47	15	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	70	71	78	47	16	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	64	65	72	46	12	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	65	65	73	47	13	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	65	65	74	47	14	0	nein
H040	Binzburghöfe 2	1	EG	M	60	45	60	50	62	58	68	32	8	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	64	60	70	38	10	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	64	71	30	11	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	65	72	35	12	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	65	67	73	47	13	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	66	67	74	47	12	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	65	65	72	47	12	0	nein
H039	Binzburghöfe 1	1	1.OG	M	60	45	60	50	64	63	72	36	12	0	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	68	69	76	30	14	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	69	71	77	34	15	0	nein
		3	EG	M	60	45	65	50	71	72	80	48	15	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	65	50	73	74	81	48	16	0	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	67	69	76	48	14	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	69	70	77	48	15	0	nein
H380	Franckensteinstraße 28	1	EG	vGe	65	-	65	-	61	57	63	26	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	61	58	63	29	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	66	61	66	43	1	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	67	62	66	43	1	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	62	58	64	44	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	58	64	44	0	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	55	53	59	35	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	56	54	59	36	0	0	nein
H045	Binzburghöfe 7	1	EG	M	60	45	60	50	63	58	69	36	9	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	63	57	69	43	9	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	64	71	34	11	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	65	72	39	12	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	64	66	73	53	13	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	66	68	75	53	13	3	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	62	62	71	50	11	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	65	65	73	53	13	3	nein
		5	EG	M	60	45	60	50	62	62	70	43	10	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	50	65	64	73	52	13	2	nein
H699	Nikolaus-Schremp-Strasse 40	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	38	6	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	42	7	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	43	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	24	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	25	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	29	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	43	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	43	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	47	29	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	43	3	1	nein
H700	Nikolaus-Schremp-Strasse 42	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	24	6	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	25	6	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	28	6	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	40	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	45	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	45	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	47	28	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	40	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	42	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	42	2	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	42	2	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	43	6	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	42	7	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	43	8	0	nein
H701	Nikolaus-Schremp-Strasse 44	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	23	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	25	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	30	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	23	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	25	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	30	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	45	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	45	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	49	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	41	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	42	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	42	2	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	40	2	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	42	5	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	42	7	0	nein
H777	Rheinstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	42	7	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	43	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	25	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	30	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	45	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	48	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	42	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
H779	Rheinstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	43	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	43	8	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	43	8	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	43	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	45	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	41	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	43	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	45	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	39	6	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	43	7	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	43	7	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	43	8	0	nein
H780	Rheinstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	43	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	43	8	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	43	8	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	24	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	27	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	35	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	43	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	46	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	35	0	0	nein
H781	Rheinstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	39	8	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	28	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	31	3	0	nein
H782	Rheinstraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	43	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	43	8	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	25	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	61	29	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	31	7	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	40	8	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	25	6	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	29	6	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	45	25	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	48	29	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
H367	Franckensteinstraße 6a	1	EG	vGe	65	-	65	-	64	59	64	26	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	65	60	64	29	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	68	62	66	45	1	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	69	63	66	45	1	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	55	49	48	26	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	56	50	50	29	0	0	nein
H458	Freiburger Straße 79a	1	EG	M	60	45	60	47	52	51	60	40	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	61	42	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	52	52	60	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	60	28	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	38	37	43	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	39	38	45	28	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	44	40	52	38	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	45	56	41	0	0	nein
H644	Kniebisgründle 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	42	6	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	42	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	24	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	27	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	42	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	44	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	42	6	0	nein
H646	Kniebisgründle 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	41	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	42	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	25	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	30	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	43	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	46	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	42	4	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	42	6	0	nein
H648	Kniebisgründle 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	27	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	32	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	52	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	25	3	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	29	4	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	42	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	46	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	42	1	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	42	5	0	nein
H441	Freiburger Straße 60	1	EG	M	60	45	60	45	52	50	59	26	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	39	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	49	58	24	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	25	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	29	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	42	38	41	24	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	44	39	42	25	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	46	40	46	29	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	45	55	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	56	42	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	56	42	0	0	nein
H445	Freiburger Straße 64	1	EG	M	60	45	60	45	49	47	57	24	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	26	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	31	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	41	38	41	24	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	44	39	43	26	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	46	40	48	31	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	44	39	49	32	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	54	39	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	42	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	61	42	1	0	nein
H447	Freiburger Straße 66	1	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	61	39	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	43	38	48	23	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	55	25	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	28	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	42	38	41	24	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	44	39	42	25	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	46	40	46	29	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	45	56	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	42	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	43	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	45	56	42	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	42	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	61	43	1	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	31	0	0	nein
H449	Freiburger Straße 68	1	EG	M	60	45	60	45	52	50	60	32	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	38	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	40	36	42	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	43	38	47	29	0	0	nein
H450	Freiburger Straße 69	1	EG	M	60	45	60	45	52	50	60	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	61	42	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	47	56	24	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	58	28	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	39	34	41	24	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	42	36	44	28	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	44	54	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	56	42	0	0	nein
H451	Freiburger Straße 70	1	EG	M	60	45	60	45	52	50	60	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	42	1	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	61	42	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	48	58	24	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	26	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	42	38	43	24	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	44	39	44	26	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	46	41	49	32	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	40	35	43	27	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	44	38	48	35	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	42	0	0	nein
H452	Freiburger Straße 71	1	EG	M	60	45	60	45	51	49	59	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	61	42	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	24	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	27	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	45	55	33	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	56	40	0	0	nein
H453	Freiburger Straße 73	1	EG	M	60	45	60	45	52	49	59	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	61	42	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	43	53	24	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	56	27	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	43	55	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	56	42	0	0	nein
H454	Freiburger Straße 75	1	EG	M	60	45	60	45	52	50	60	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	61	42	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	49	58	24	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	27	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	45	55	30	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	56	38	0	0	nein
H455	Freiburger Straße 77	1	EG	M	60	45	60	47	52	51	60	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	42	1	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	61	42	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	52	51	59	24	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	26	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	36	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	44	55	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	56	42	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	42	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	50	60	41	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	42	1	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	61	42	1	0	nein
H456	Freiburger Straße 77a	1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	42	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	43	41	50	24	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	44	52	26	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	35	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	36	36	41	24	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	39	37	44	26	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	44	41	52	34	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	34	33	41	24	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	39	35	43	27	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	44	40	52	35	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	47	45	55	41	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	56	42	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	42	0	0	nein
H457	Freiburger Straße 79	1	EG	M	60	45	60	47	53	52	61	35	1	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	61	41	1	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	61	42	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	52	52	60	24	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	25	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	31	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	43	39	44	26	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	45	40	49	31	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	43	40	50	27	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	46	43	53	34	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	42	0	0	nein
H637	Kneibisgründe 8	1	EG	M	60	45	60	45	51	48	59	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	61	43	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	27	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	38	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	40	36	41	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	43	38	43	27	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	47	43	54	38	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	45	56	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	56	42	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	48	58	43	0	0	nein
H640	Kneibisgründe 12	1	EG	M	60	45	60	45	51	48	58	42	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	43	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	49	57	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	28	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	37	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	38	36	41	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	41	38	44	28	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	47	43	54	37	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	46	56	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	56	42	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	48	58	43	0	0	nein
H642	Kniebisgründe 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	42	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	42	6	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	42	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	25	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	28	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	38	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	41	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	44	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	42	4	0	nein
H645	Kniebisgründe 17	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	42	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	42	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	24	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	26	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	29	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	41	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	36	42	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	45	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	40	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	41	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
H691	Nikolaus-Schrempp-Straße 31	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	42	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	42	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	24	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	26	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	30	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	42	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	43	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	46	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	42	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	42	2	0	nein
H693	Nikolaus-Schrempp-Straße 33	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	38	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	41	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	42	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	24	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	27	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	36	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	42	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	44	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	42	1	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	42	3	0	nein
H694	Nikolaus-Schrempp-Straße 33a	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	41	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	25	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	28	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	43	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	46	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	42	25	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	46	28	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	53	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	41	1	1	nein
H696	Nikolaus-Schrempp-Straße 35	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	38	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	41	6	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	42	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	24	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	26	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	30	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	43	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	44	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	47	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	42	2	0	nein
H698	Nikolaus-Schrempp-Straße 38	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	42	6	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	42	7	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	43	7	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	24	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	25	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	29	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	42	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	43	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	29	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	42	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	43	3	1	nein
H702	Nikolaus-Schremp-Strasse 46	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	42	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	25	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	26	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	30	6	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	23	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	25	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	28	3	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	44	24	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	44	25	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	29	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	42	2	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	42	2	0	nein
H317	Erlenweg 5	1	EG	M	60	45	60	45	50	47	58	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	62	43	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	49	58	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	29	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	44	38	42	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	46	40	46	29	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	39	42	25	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	40	46	29	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	42	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	43	0	0	nein
H319	Erlenweg 7	1	EG	M	60	45	60	47	54	52	61	43	1	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	54	62	43	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	50	59	26	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	30	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	29	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	39	43	25	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	41	46	29	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	51	48	58	43	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	43	0	0	nein
H321	Erlenweg 10	1	EG	M	60	45	60	47	54	52	60	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	62	43	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	53	51	59	26	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	50	59	26	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	32	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	43	37	43	27	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	41	49	33	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	48	43	52	39	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	43	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	47	43	53	33	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	40	0	0	nein
H683	Nikolaus-Schremp-Strasse 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	40	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	42	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	25	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	28	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	44	28	0	0	nein
H686	Nikolaus-Schremp-Strasse 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	42	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	25	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	28	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	42	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	44	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	45	25	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	27	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	38	1	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	42	1	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
H687	Nikolaus-Schremp-Strasse 26	1	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	37	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	62	43	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	49	58	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	27	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	35	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	39	42	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	40	44	27	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	48	42	52	36	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	59	43	0	0	nein
H688	Nikolaus-Schremp-Strasse 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	39	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	41	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	43	6	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	24	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	27	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	35	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	42	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	44	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	42	24	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	44	27	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	43	3	1	nein
H689	Nikolaus-Schremp-Strasse 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	39	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	41	6	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	42	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	24	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	25	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	30	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	42	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	42	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	47	30	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	43	2	1	nein
H690	Nikolaus-Schremp-Strasse 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	43	5	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	43	7	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	43	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	24	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	25	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	28	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	42	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	42	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	43	2	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
H692	Nikolaus-Schremp-Strasse 32	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	42	6	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	43	7	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	43	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	25	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	27	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	30	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	24	3	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	25	4	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	28	5	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	42	24	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	25	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	46	28	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	42	2	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	43	3	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
H695	Nikolaus-Schremp-Strasse 34	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	26	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	33	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	44	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	42	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	43	2	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	43	3	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	43	5	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	43	6	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	43	2	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	43	7	0	nein
H697	Nikolaus-Schremp-Strasse 36	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	25	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	26	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	30	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	42	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	43	26	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	47	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	42	2	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	43	2	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	43	3	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	43	6	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	43	7	0	nein
H766	Rheinstraße 5	1	EG	M	60	45	60	45	52	49	59	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	60	43	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	62	44	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	48	56	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	28	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	40	1	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	44	38	42	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	40	44	28	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	58	42	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	60	44	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
H771	Rheinstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	43	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	43	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	30	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	43	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	43	25	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	43	3	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	43	3	1	nein
6	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	43	5	1	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	43	7	0	nein		
H772	Rheinstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	42	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	43	5	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	35	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	49	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	36	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	44	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	52	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	51	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	43	3	1	nein
H773	Rheinstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	43	7	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	43	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	26	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	30	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	51	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	43	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	42	1	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	43	4	1	nein
6	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	41	7	0	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	43	7	0	nein		
H774	Rheinstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	41	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	42	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	25	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	29	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	44	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	47	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	43	25	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	47	29	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	43	0	3	nein
6	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	42	0	0	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	43	2	1	nein		
H775	Rheinstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	43	7	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	43	8	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	43	8	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	42	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	44	26	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	43	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	44	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	32	2	0	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	41	3	0	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein		
5	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	43	6	0	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	43	6	0	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	43	7	0	nein		
H776	Rheinstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	43	7	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	43	7	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	43	8	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	24	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	26	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	30	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	43	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	44	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	43	26	0	0	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	43	27	0	0	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	47	31	0	0	nein		
6	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	43	7	0	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	43	7	0	nein		
6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	43	7	0	nein		
H778	Rheinstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	43	8	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	43	8	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	43	8	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	44	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	43	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	45	28	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	50	34	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	43	4	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	43	4	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
H761	Rheinstraße 2a	1	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	44	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	48	58	43	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	59	44	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	49	58	43	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	59	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	39	43	27	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	40	48	32	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	26	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	31	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	52	49	58	26	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	31	0	0	nein
H763	Rheinstraße 4	1	EG	M	60	45	60	45	53	49	60	43	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	54	62	44	2	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	54	62	44	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	48	57	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	26	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	29	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	38	42	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	46	40	43	26	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	45	39	46	29	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	59	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	44	0	0	nein
H768	Rheinstraße 6	1	EG	M	60	45	60	47	54	51	61	43	1	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	54	62	44	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	50	59	26	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	40	44	27	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	42	49	32	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	48	58	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	59	44	0	0	nein
H769	Rheinstraße 6a	1	EG	M	60	45	60	45	52	50	59	43	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	62	44	2	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	54	62	44	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	26	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	27	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	32	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	43	38	49	31	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	49	48	57	31	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	45	39	42	25	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	46	40	43	27	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	46	40	48	32	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	43	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	43	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	44	0	0	nein
H770	Rheinstraße 8	1	EG	M	60	45	60	47	53	52	59	26	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	33	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	40	44	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	42	50	33	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	48	58	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	59	43	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	55	54	62	43	2	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	44	2	0	nein
H521	Hindenburgstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	32	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	30	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	34	41	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	46	31	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
H524	Hindenburgstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	42	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	27	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	38	3	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	33	42	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	42	2	0	nein
H525	Hindenburgstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	42	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	24	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	26	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	30	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	34	40	24	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	41	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	36	45	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	42	0	2	nein
H526	Hindenburgstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	42	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	27	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	36	3	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	42	1	2	nein
H527	Hindenburgstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	41	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	25	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	28	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	40	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	33	40	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	43	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	42	1	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	42	4	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
H528	Hindenburgstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	41	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	24	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	27	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	41	4	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	35	42	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	41	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	45	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	49	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	42	3	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	36	32	40	26	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	32	43	29	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	41	3	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	41	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	42	0	2	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	42	4	0	nein
H529	Hindenburgstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	42	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	42	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	24	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	25	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	28	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	40	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	41	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	35	44	28	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	42	1	2	nein
H530	Hindenburgstraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	40	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	26	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	30	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	50	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	52	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	40	25	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	44	28	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	36	49	39	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	41	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	42	0	2	nein
H531	Hindenburgstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	40	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	41	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	24	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	27	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	40	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	35	43	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	42	0	2	nein
H532	Hindenburgstraße 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	41	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	41	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	28	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	40	25	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	44	28	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	42	0	2	nein
H533	Hindenburgstraße 31	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	40	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	41	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	26	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	38	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	43	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	51	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	42	2	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
H643	Kniebisgründle 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	42	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	26	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	31	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	52	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	30	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	33	32	40	24	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	34	41	26	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	31	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
H647	Kniebisgründle 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	41	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	42	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	24	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	25	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	28	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	34	40	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	41	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	44	28	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
H649	Kniebisgründle 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	42	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	24	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	25	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	29	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	40	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	41	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	36	45	29	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
H650	Kniebisgründle 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	24	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	27	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	41	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	35	34	42	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	45	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	41	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	34	41	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	44	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	41	4	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	42	5	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	42	5	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	42	5	0	nein
H651	Kniebisgründle 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	41	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	42	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	42	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	23	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	25	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	27	3	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	36	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	32	40	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	34	41	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	43	27	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	40	24	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	40	25	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	43	28	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	42	2	0	nein
H652	Kniebisgründle 24	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	41	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	25	4	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	28	4	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	44	27	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	42	0	2	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	42	0	2	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
H434	Freiburger Straße 54		1	EG	M	60	45	60	45	52	50	60	42	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	42	1	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	61	43	1	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	48	46	55	24	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	57	26	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	32	0	0	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	39	34	41	24	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	43	37	43	26	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	46	40	49	32	0	0	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	49	47	56	39	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	57	42	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	43	0	0	nein
H442	Freiburger Straße 61		1	EG	M	60	45	60	45	51	48	58	42	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	60	43	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	61	43	1	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	47	45	54	24	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	48	47	56	27	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	37	0	0	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	47	43	54	43	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	55	43	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	43	0	0	nein
H444	Freiburger Straße 63		1	EG	M	60	45	60	45	51	49	59	42	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	60	43	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	43	1	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	24	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	27	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	35	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	43	38	43	27	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	47	42	51	35	0	0	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	45	42	53	31	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	55	38	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	42	0	0	nein
H515	Hindenburgstraße 8		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	40	4	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	43	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	27	2	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	37	4	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	38	34	43	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	39	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	43	2	1	nein
H517	Hindenburgstraße 10		1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	42	4	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	43	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	26	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	31	1	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	38	34	41	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
H519	Hindenburgstraße 12		1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	25	1	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	28	2	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	35	32	41	26	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	34	44	29	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	42	3	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	42	4	0	nein
H523	Hindenburgstraße 16		1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	43	5	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	43	5	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	43	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	26	4	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	28	4	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	33	4	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	24	3	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	26	4	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	31	4	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	40	24	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	42	26	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	46	30	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	37	33	44	32	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	50	39	0	0	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	43	1	3	nein
H636	Kniebisgründe 7		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	26	3	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	29	3	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	41	25	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	34	45	28	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	41	5	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	42	5	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
H638	Kniebisgründle 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	42	5	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	42	5	0	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	26	2	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	30	3	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	25	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	46	29	0	0	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	36	1	0	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	41	1	0	nein		
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein		
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein		
		H639	Kniebisgründle 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	42	5	0	nein
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	53	52	61	43	6	0	nein		
2	EG			vWo	55	40	55	42	51	50	58	24	3	0	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	45	52	51	58	26	3	0	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	55	45	52	51	59	30	4	0	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	40	39	35	42	26	0	0	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	40	42	37	47	30	0	0	nein		
4	EG			vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein		
4	1.OG			vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein		
4	2.OG			vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein		
5	EG			vWo	55	40	55	45	52	51	60	42	5	0	nein		
5	1.OG			vWo	55	40	55	45	53	52	60	42	5	0	nein		
5	2.OG			vWo	55	40	55	45	53	52	61	43	6	0	nein		
H641	Kniebisgründle 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	41	1	1	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	42	5	0	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	26	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	29	2	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	36	4	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	24	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	27	1	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	35	4	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	50	34	0	0	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	41	26	0	0	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	29	0	0	nein		
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	36	0	0	nein		
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein		
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein		
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	42	2	0	nein		
		7	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	42	2	0	nein		
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	42	4	0	nein		
7	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	42	5	0	nein				
H943	Windenloch 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	42	3	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	42	4	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	25	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	27	2	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	33	3	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	34	40	24	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	42	26	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	32	0	0	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	42	0	2	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	43	0	3	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	41	3	0	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein				
H310	Erlenweg 1	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	43	6	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	43	6	0	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	24	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	26	3	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	30	4	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	41	25	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	27	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	47	31	0	0	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	42	2	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	43	2	1	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein				
H312	Erlenweg 2	1	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	32	0	0	nein		
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	40	0	0	nein		
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	43	1	0	nein		
		2	EG	M	60	45	60	45	49	48	56	25	0	0	nein		
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	58	27	0	0	nein		
		2	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	32	0	0	nein		
		3	EG	M	60	45	60	45	40	36	41	24	0	0	nein		
		3	1.OG	M	60	45	60	45	43	37	42	26	0	0	nein		
		3	2.OG	M	60	45	60	45	46	40	47	31	0	0	nein		
		4	EG	M	60	45	60	45	47	41	53	43	0	0	nein		
4	1.OG	M	60	45	60	45	49	44	54	43	0	0	nein				
4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	43	0	0	nein				
5	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	43	1	0	nein				
H316	Erlenweg 4	1	EG	M	60	45	60	45	52	50	60	43	0	0	nein		
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	43	0	0	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	44	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	27	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	34	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	39	41	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	40	42	27	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	49	42	50	34	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	44	55	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	56	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	44	0	0	nein
H318	Erlenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	42	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	43	6	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	43	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	25	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	27	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	32	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	48	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	43	2	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
H320	Erlenweg 8	1	EG	M	60	45	60	45	47	43	53	36	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	61	43	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	26	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	29	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	49	58	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	29	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	39	42	26	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	46	40	45	29	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	47	42	53	39	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	43	0	0	nein
H426	Freiburger Straße 46	1	EG	M	60	45	60	45	49	46	56	24	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	26	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	29	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	42	37	40	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	43	38	42	26	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	44	39	45	30	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	41	52	38	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	55	42	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	50	46	56	43	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	42	37	48	36	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	56	42	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	43	1	0	nein
H432	Freiburger Straße 52a	1	EG	M	60	45	60	45	48	45	54	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	56	43	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	43	1	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	27	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	31	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	41	37	41	24	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	44	39	42	26	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	46	40	46	30	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	44	55	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	56	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	46	56	43	0	0	nein
H439	Freiburger Straße 59	1	EG	M	60	45	60	45	52	49	59	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	43	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	53	52	61	43	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	58	26	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	29	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	42	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	40	36	40	24	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	43	38	41	25	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	45	39	44	28	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	50	48	58	41	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	52	50	60	43	0	0	nein
H677	Nikolaus-Schremp-Strasse 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	43	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	43	6	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	43	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	24	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	26	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	30	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	43	2	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
H679	Nikolaus-Schremp-Strasse 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	43	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	43	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	24	1	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	26	3	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	31	4	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	24	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	26	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	32	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	43	27	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	48	32	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	43	2	1	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	43	2	1	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
H681	Nikolaus-Schremp-Strasse 17		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	42	3	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	43	5	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	43	6	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	25	1	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	27	3	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	32	4	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	41	24	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	43	26	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	32	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	43	2	1	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
H682	Nikolaus-Schremp-Strasse 20		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	43	6	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	25	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	27	2	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	32	4	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	24	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	43	26	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	49	32	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	43	2	1	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	43	3	1	nein
H684	Nikolaus-Schremp-Strasse 22		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	42	3	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	43	6	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	43	6	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	25	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	27	3	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	33	5	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	41	25	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	43	27	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	49	33	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	42	0	2	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	43	2	1	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	43	3	1	nein
H053	Binzburgstrasse 9		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	25	2	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	26	3	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	30	4	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	25	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	26	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	46	30	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	43	2	1	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	44	6	0	nein
H055	Binzburgstrasse 11		1	EG	M	60	45	60	45	49	45	55	44	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	44	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	61	44	1	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	25	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	27	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	32	0	0	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	45	38	41	25	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	47	40	43	27	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	47	41	48	32	0	0	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	51	48	57	43	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	44	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	44	0	0	nein
			5	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	43	0	0	nein
			5	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	59	44	0	0	nein
			5	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	61	44	1	0	nein
H056	Binzburgstrasse 12		1	EG	SA	45	35	45	37	49	45	55	42	10	5	nein
			1	1.OG	SA	45	35	47	40	51	48	58	44	11	4	nein
			1	2.OG	SA	45	35	47	40	55	53	62	44	15	4	nein
			2	EG	SA	45	35	47	40	51	50	58	25	11	0	nein
			2	1.OG	SA	45	35	47	40	52	51	59	27	12	0	nein
			2	2.OG	SA	45	35	47	40	53	52	60	31	13	0	nein
			3	EG	SA	45	35	47	40	52	51	59	25	12	0	nein
			3	1.OG	SA	45	35	47	40	53	51	59	27	12	0	nein
			3	2.OG	SA	45	35	47	40	53	52	59	31	12	0	nein
			4	EG	SA	45	35	45	35	46	39	41	25	0	0	nein
			4	1.OG	SA	45	35	45	35	47	40	42	27	0	0	nein
			4	2.OG	SA	45	35	45	37	48	41	47	31	2	0	nein
			5	EG	SA	45	35	45	37	48	44	55	41	10	4	nein
			5	1.OG	SA	45	35	47	40	51	48	57	44	10	4	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	2.OG	SA	45	35	47	40	52	49	57	44	10	4	nein
		6	EG	SA	45	35	45	37	48	43	54	42	9	5	nein
		6	1.OG	SA	45	35	47	40	51	47	57	44	10	4	nein
		6	2.OG	SA	45	35	47	40	53	49	57	44	10	4	nein
H675	Nikolaus-Schremp-Strasse 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	43	5	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	43	6	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	44	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	25	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	27	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	36	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	52	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	43	2	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
H676	Nikolaus-Schremp-Strasse 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	25	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	26	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	30	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	41	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	42	26	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	46	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	43	2	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	43	6	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	44	6	0	nein
H678	Nikolaus-Schremp-Strasse 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	43	6	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	44	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	25	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	28	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	44	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	25	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	44	28	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	43	2	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	43	5	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	44	5	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
H680	Nikolaus-Schremp-Strasse 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	25	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	27	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	31	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	42	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	38	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	42	2	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	43	6	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	44	6	0	nein
H759	Rheinstraße 1	1	EG	M	60	45	60	47	53	51	61	44	1	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	62	44	2	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	62	44	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	49	58	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	27	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	33	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	38	41	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	46	40	43	27	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	48	41	49	33	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	48	58	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	44	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	58	44	0	0	nein
H760	Rheinstraße 2	1	EG	M	60	-	60	-	48	43	53	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	-	60	-	50	45	56	44	0	0	nein
		2	EG	M	60	-	60	-	49	45	54	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	-	60	-	52	48	58	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	-	60	-	54	52	60	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	-	60	-	55	54	62	43	2	0	nein
		4	EG	M	60	-	60	-	51	48	57	27	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	-	60	-	53	51	60	33	0	0	nein
		5	EG	M	60	-	60	-	52	50	59	27	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	-	60	-	53	52	60	33	0	0	nein
		6	EG	M	60	-	60	-	46	39	43	27	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	-	60	-	48	41	50	34	0	0	nein
		7	EG	M	60	-	60	-	46	40	43	27	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	-	60	-	48	42	50	34	0	0	nein
		8	EG	M	60	-	60	-	45	39	43	27	0	0	nein
		8	1.OG	M	60	-	60	-	47	41	50	34	0	0	nein
		9	EG	M	60	-	60	-	44	38	46	35	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		9	1.OG	M	60	-	60	-	50	45	56	43	0	0	nein
		10	EG	M	60	-	60	-	44	38	43	27	0	0	nein
		10	1.OG	M	60	-	60	-	47	41	49	33	0	0	nein
		11	EG	M	60	-	60	-	51	49	58	43	0	0	nein
		11	1.OG	M	60	-	60	-	52	50	59	44	0	0	nein
		12	EG	M	60	-	60	-	52	50	58	44	0	0	nein
		12	1.OG	M	60	-	60	-	52	50	59	44	0	0	nein
H762	Rheinstraße 3	1	EG	M	60	45	60	47	54	52	61	44	1	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	39	45	29	0	0	nein
H057	Binzburgerstraße 12 (NG)	1	EG	SA	45	35	47	40	53	50	59	44	12	4	nein
		1	1.OG	SA	45	35	47	40	54	51	60	44	13	4	nein
		2	EG	SA	45	35	47	40	51	46	56	44	9	4	nein
		2	1.OG	SA	45	35	47	40	53	49	59	44	12	4	nein
		3	EG	SA	45	35	45	37	47	43	53	27	8	0	nein
		3	1.OG	SA	45	35	45	40	50	47	56	32	11	0	nein
		4	EG	SA	45	35	45	35	46	39	42	27	0	0	nein
		4	1.OG	SA	45	35	45	37	48	41	47	32	2	0	nein
		5	EG	SA	45	35	45	35	45	39	42	27	0	0	nein
		5	1.OG	SA	45	35	45	37	47	41	48	32	3	0	nein
		6	EG	SA	45	35	45	40	50	47	57	44	12	4	nein
		6	1.OG	SA	45	35	47	40	52	48	57	44	10	4	nein
H059	Binzburgerstraße 14	1	EG	M	60	45	60	45	52	50	59	25	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	27	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	32	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	50	58	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	27	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	55	53	62	45	2	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	45	2	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	45	2	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	48	57	38	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	57	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	58	44	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	47	55	42	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	44	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	44	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	44	38	42	25	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	46	40	43	27	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	48	41	47	32	0	0	nein
H061	Binzburgerstraße 16	1	EG	M	60	45	60	47	54	52	60	26	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	28	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	33	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	54	62	45	2	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	45	2	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	45	2	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	55	53	61	45	1	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	61	45	1	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	61	45	1	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	49	58	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	58	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	58	45	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	47	40	42	26	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	48	41	43	28	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	49	42	48	32	0	0	nein
H062	Binzburgerstraße 16a	1	EG	M	60	45	60	45	49	46	54	26	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	56	28	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	33	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	46	56	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	59	44	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	45	2	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	49	57	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	57	44	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	58	45	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	40	42	27	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	41	43	29	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	47	41	48	33	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	48	41	42	30	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	42	44	33	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	49	43	52	42	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	46	40	42	25	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	48	41	43	27	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	47	41	47	32	0	0	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	44	39	48	25	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	48	43	53	27	0	0	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	59	32	0	0	nein
		8	EG	M	60	45	60	45	41	36	42	26	0	0	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	45	42	37	44	27	0	0	nein
		8	2.OG	M	60	45	60	45	45	39	48	32	0	0	nein
H063	Binzburgerstraße 18	1	2.OG	M	60	45	60	47	57	54	62	45	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	54	52	60	26	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	60	28	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	61	32	1	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	41	43	27	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	42	44	28	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	M	60	45	60	45	49	43	48	33	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	47	56	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	50	58	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	54	50	58	45	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	57	54	62	45	2	0	nein
H144	Brügelweg 15a	1	EG	M	60	45	60	47	54	52	61	45	1	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	45	2	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	45	2	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	41	42	26	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	42	43	28	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	50	43	45	31	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	49	57	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	50	58	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	54	50	58	45	0	0	nein
H145	Brügelweg 15b	1	EG	M	60	45	60	45	53	50	60	45	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	45	2	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	45	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	50	58	26	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	28	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	40	42	26	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	42	43	27	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	49	42	47	31	0	0	nein
H148	Brügelweg 19	1	EG	M	60	45	60	47	56	53	61	45	1	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	45	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	50	59	28	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	60	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	42	43	28	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	43	47	33	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	42	49	39	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	50	58	45	0	0	nein
H150	Brügelweg 23	1	EG	M	60	45	60	47	56	54	62	45	2	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	57	54	62	46	2	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	57	54	62	46	2	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	54	52	60	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	30	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	61	39	1	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	42	43	27	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	43	45	30	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	46	54	40	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	58	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	59	46	0	0	nein
H323	Eschauer Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	41	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	41	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	23	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	26	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	34	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	35	39	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	36	41	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	48	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	32	43	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	41	0	1	nein
H325	Eschauer Straße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	41	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	23	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	26	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	34	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	56	26	1	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	34	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	35	39	23	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	36	41	25	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	33	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	41	0	1	nein
H952	Windenloch 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	24	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	26	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	32	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	36	34	39	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	41	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	47	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	40	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	41	3	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
H954	Windenloch 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	24	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	26	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	33	3	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	54	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	32	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	34	38	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	40	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	47	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	41	2	0	nein
H955	Windenloch 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	39	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	41	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	25	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	31	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	38	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	33	40	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	35	46	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	47	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	49	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	41	0	1	nein
H956	Windenloch 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	24	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	27	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	40	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	43	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	41	2	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	41	3	0	nein
H957	Windenloch 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	23	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	25	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	32	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	35	40	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	42	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	47	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	40	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	42	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	46	30	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	49	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	41	2	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	41	3	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	41	3	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	23	1	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	25	2	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	32	3	0	nein
H322	Eschauer Straße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	38	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	23	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	24	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	27	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	38	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	39	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	43	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	35	48	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	50	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	41	0	1	nein
H324	Eschauer Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	36	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	40	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	37	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	39	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	36	43	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	46	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	43	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	45	38	0	0	nein
H326	Eschauer Straße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	41	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	41	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	23	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	26	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	33	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	32	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	39	23	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	42	25	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	48	32	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	39	36	48	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	42	0	2	nein
H327	Eschauer Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	38	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	40	3	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	24	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	26	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	30	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	40	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	43	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	46	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	33	43	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	47	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	49	41	0	1	nein
H328	Eschauer Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	41	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	24	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	26	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	32	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	34	39	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	36	41	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	47	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	51	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	42	0	2	nein
H329	Eschauer Straße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	41	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	25	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	27	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	38	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	43	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	45	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	47	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	48	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	42	0	2	nein
H330	Eschauer Straße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	42	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	24	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	25	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	29	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	35	39	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	36	40	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	44	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	42	0	2	nein
H331	Eschauer Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	42	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	26	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	29	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	37	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	24	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	27	2	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	35	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	40	24	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	43	26	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	50	33	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	49	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	50	42	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	42	0	2	nein
H332	Eschauer Straße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	41	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	25	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	28	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	40	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	43	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	42	0	2	nein
H336	Eschauer Straße 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	41	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	26	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	31	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	47	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	39	49	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	47	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	49	42	0	2	nein
H337	Eschauer Straße 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	41	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	42	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	24	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	27	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	40	4	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	47	27	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	47	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	41	1	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	42	3	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
H338	Eschauer Straße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	42	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	32	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	35	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	27	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	32	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	36	42	25	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	46	28	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	47	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	48	42	0	2	nein
H339	Eschauer Straße 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	41	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	25	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	27	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	33	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	45	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	48	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	50	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	46	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	47	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	49	42	0	2	nein
H340	Eschauer Straße 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	43	3	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	43	3	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	27	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	30	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	35	40	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	44	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	40	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	47	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	48	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	43	2	1	nein
H944	Windenloch 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	41	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	40	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	44	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
H945	Windenloch 2a	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	41	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	32	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	42	0	2	nein
H946	Windenloch 2b	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	26	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	32	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	41	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	46	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	42	0	2	nein
H947	Windenloch 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	41	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	25	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	27	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	36	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	34	39	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	42	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	42	2	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
H948	Windenloch 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	24	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	27	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	40	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	35	34	39	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	42	26	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
H949	Windenloch 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	41	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	34	40	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	43	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	41	0	1	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	41	0	1	nein		
H950	Windenloch 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	41	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	25	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	28	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	34	40	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	35	43	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	41	3	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
H951	Windenloch 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	40	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	24	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	27	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	33	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	34	39	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	41	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	47	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	41	0	1	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	41	0	1	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	41	0	1	nein		
H953	Windenloch 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	41	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	23	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	24	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	27	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	34	39	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	35	40	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	36	43	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	34	39	22	0	0	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	39	24	0	0	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	36	42	27	0	0	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	41	0	1	nein		
H334	Eschauer Straße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	25	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	27	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	36	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	41	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	44	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	40	25	0	0	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	42	27	0	0	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	36	0	0	nein		
5	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	42	0	2	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	42	0	2	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	42	0	2	nein		
H335	Eschauer Straße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	43	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	25	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	27	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	32	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	42	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	45	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	41	33	0	0	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	34	0	0	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	50	40	0	0	nein		
5	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	50	43	0	3	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	43	0	3	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	43	0	3	nein		
H341	Eschauer Straße 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	27	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	31	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	36	48	25	0	0	nein
3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	28	0	0	nein		
4	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	47	42	0	2	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	49	42	0	2	nein		
H342	Eschauer Straße 28	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	27	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	30	4	0	nein
3	EG	vWo	55	40	55	40	38	35	41	25	0	0	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	45	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	48	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	43	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	43	2	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
H343	Eschauer Straße 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	25	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	27	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	33	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	35	45	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	48	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	50	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	33	42	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	44	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	50	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	48	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	49	42	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	43	0	3	nein
H344	Eschauer Straße 32	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	43	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	25	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	28	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	34	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	40	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	43	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	48	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	51	43	0	3	nein
H345	Eschauer Straße 34	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	26	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	28	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	38	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	41	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	47	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	49	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	43	0	3	nein
H518	Hindenburgstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	38	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	43	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	25	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	27	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	40	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	46	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
H520	Hindenburgstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	42	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	43	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	25	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	27	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	32	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	40	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	42	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	47	31	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	43	1	3	nein
H522	Hindenburgstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	42	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	29	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	40	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	34	43	28	0	0	nein
H917	Volksgäßle 5a	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	42	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	43	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	27	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	33	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	32	40	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	33	41	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	47	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	35	44	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	42	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
H919	Volksgäßle 7	4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	42	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	43	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	28	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	35	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	40	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	49	35	0	0	nein
H921	Volksgäßle 9	4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	42	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	28	0	0	nein
H923	Volksgäßle 11	5	EG	vWo	55	40	55	40	35	32	42	28	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	42	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	25	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	28	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	38	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	31	40	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	32	42	28	0	0	nein
H925	Volksgäßle 13	3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	43	2	1	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	42	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	28	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	33	2	0	nein
H929	Volksgäßle 18	3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	54	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	31	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	32	31	39	25	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	31	41	27	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	34	46	32	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		H930	Volksgäßle 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	42	3
1	1.OG			vWo	55	40	55	45	52	51	59	42	4	0	nein
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	52	51	60	43	5	0	nein
2	EG			vWo	55	40	55	42	49	48	56	24	1	0	nein
2	1.OG			vWo	55	40	55	42	50	49	57	26	2	0	nein
2	2.OG			vWo	55	40	55	42	50	49	57	30	2	0	nein
3	EG			vWo	55	40	55	40	34	32	39	25	0	0	nein
3	1.OG			vWo	55	40	55	40	35	33	41	26	0	0	nein
3	2.OG			vWo	55	40	55	40	38	34	45	31	0	0	nein
4	EG			vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
H932	Volksgäßle 22	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	25	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	29	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	31	40	26	0	0	nein
H934	Volksgäßle 24	3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	33	43	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	42	3	0	nein
H939	Volksgäßle 24	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	25	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	28	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	40	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	31	40	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	32	42	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	41	1	1	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	43	3	1	nein
H935	Volksnäße 26	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	42	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	37	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	51	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
H049	Binzburgstraße 5	1	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	43	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	44	1	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	35	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	38	40	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	46	39	42	27	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	48	41	50	35	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	46	55	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	56	42	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	44	0	0	nein
H051	Binzburgstraße 7	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	27	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	34	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	46	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	34	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	41	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	43	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	49	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	40	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	43	2	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	43	3	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	44	6	0	nein
H052	Binzburgstraße 8	1	EG	M	60	45	60	45	51	48	58	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	59	44	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	61	44	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	48	57	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	27	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	48	57	43	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	44	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	57	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	44	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	44	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	51	48	58	44	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	59	44	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	61	44	1	0	nein
H673	Nikolaus-Schremp-straße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	39	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	44	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	44	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	25	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	28	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	42	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	42	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	43	2	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	44	5	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	44	5	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	44	6	0	nein
H135	Brügelweg 4	1	EG	M	60	45	60	45	52	49	59	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	60	44	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	45	1	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	45	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	25	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	26	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	29	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	53	51	60	41	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	46	39	40	25	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	46	39	41	27	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	46	39	43	29	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	50	46	57	42	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	46	55	40	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	56	44	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	45	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	53	50	59	45	0	0	nein
H136	Brügelweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	44	4	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	45	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	45	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	26	1	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	29	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	43	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	43	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	43	3	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	43	29	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	43	3	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	45	4	3	nein
H137	Brügelweg 7	1	EG	M	60	45	60	47	53	51	60	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	61	44	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	50	58	26	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	30	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	39	41	26	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	40	45	30	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	44	37	42	26	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	46	39	45	30	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	51	47	56	44	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	52	47	56	45	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	60	45	0	0	nein
H138	Brügelweg 8a	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	25	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	27	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	31	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	41	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	42	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	45	1	3	nein
H139	Brügelweg 8b	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	44	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	44	6	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	45	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	28	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	30	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	34	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	32	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	44	2	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	39	4	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	44	6	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	45	6	0	nein
H140	Brügelweg 9	1	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	29	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	40	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	41	41	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	42	44	29	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	45	55	40	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	48	56	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	48	57	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	50	59	45	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	48	57	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	50	59	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	61	45	1	0	nein
H141	Brügelweg 11	1	EG	M	60	45	60	45	53	49	59	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	45	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	61	45	1	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	50	58	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	29	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	35	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	44	38	41	26	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	46	39	44	28	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	49	43	50	35	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	46	42	50	26	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	43	52	28	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	59	35	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	47	40	41	27	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	48	41	43	29	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	50	43	50	35	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	51	48	56	44	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	53	48	57	45	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	58	45	0	0	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	52	49	58	44	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	59	45	0	0	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	61	45	1	0	nein
H143	Brügelweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	45	6	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	30	4	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	44	2	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
H146	Brügelweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	44	4	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	45	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	27	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	31	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	45	2	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	45	2	3	nein
H147	Brügelweg 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	45	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	27	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	30	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	42	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	45	2	3	nein
H149	Brügelweg 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	44	6	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	45	7	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	45	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	27	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	29	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	36	5	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	52	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	30	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	52	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	45	2	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	45	3	3	nein
H671	Nikolaus-Schremp-Strasse 2	1	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	60	44	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	61	45	1	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	28	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	33	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	46	39	41	26	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	46	39	42	28	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	46	40	48	33	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	45	55	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	56	44	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	44	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	61	45	1	0	nein
H706	Otto-Kähni-Weg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	45	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	27	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	32	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	27	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	32	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	47	32	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	27	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	33	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	45	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	45	1	3	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
H708	Otto-Kähni-Weg 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	26	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	30	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
H709	Otto-Kähni-Weg 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	45	5	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	32	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	45	2	3	nein
H710	Otto-Kähni-Weg 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	45	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	45	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	28	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	33	4	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	44	3	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	45	5	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
H711	Otto-Kähni-Weg 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	44	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	45	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	32	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
H712	Otto-Kähni-Weg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	27	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	31	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	42	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	44	2	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	45	2	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	45	6	0	nein
H713	Otto-Kähni-Weg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	44	5	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	45	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	30	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	27	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	30	4	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	44	2	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
H714	Otto-Kähni-Weg 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	26	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	29	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	45	1	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	45	1	3	nein
H715	Otto-Kähni-Weg 15	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	45	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	45	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	30	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	46	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
H120	Brügelbündt 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	46	6	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	46	6	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	46	6	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	29	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	33	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	50	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	46	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	46	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	46	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	46	0	1	nein
H121	Brügelbündt 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	46	6	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	46	6	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	46	6	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	46	0	4	nein
H122	Brügelbündt 22	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	27	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	29	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	34	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	48	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	46	6	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	46	6	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	46	6	1	nein
H123	Brügelbündt 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	43	3	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	45	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	46	6	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	44	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	48	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	46	0	4	nein
H124	Brügelbündt 24	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	46	6	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	46	6	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	48	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	46	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	46	1	4	nein
H125	Brügelbündt 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	43	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	61	46	6	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	26	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	28	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	33	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	26	3	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	28	4	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	33	4	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	48	28	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	33	0	0	nein
H126	Brügelbündt 26	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	46	6	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	27	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	29	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	34	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	47	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	33	0	0	nein
H127	Brügelbündt 28	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	46	1	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	46	1	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	46	2	4	nein
H128	Brügelbündt 30	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	46	6	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	27	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	29	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	32	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	43	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	45	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	32	0	0	nein
H129	Brügelbündt 32	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	46	2	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	46	2	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	46	2	4	nein
H130	Brügelbündt 34	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	46	7	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	27	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	29	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	34	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	43	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	34	0	0	nein
H131	Brügelbündt 36	2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	43	3	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	44	3	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	45	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	46	7	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	46	7	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	46	7	1	nein
H132	Brügelbündt 38	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	46	7	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	46	7	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	46	7	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	27	5	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	29	5	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	34	5	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	28	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	33	0	0	nein
H347	Eugen-Mogg-Weg 2		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	45	4	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	46	5	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	28	2	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	33	4	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	33	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	45	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	45	0	3	nein
H349	Eugen-Mogg-Weg 4		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	41	4	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	45	6	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	27	3	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	30	5	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	30	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	45	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	45	0	3	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	45	5	0	nein
H351	Eugen-Mogg-Weg 6		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	45	2	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	45	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	27	2	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	31	5	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	47	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	45	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	45	0	3	nein
H353	Eugen-Mogg-Weg 8		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	45	6	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	27	1	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	31	5	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	47	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	43	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	45	0	3	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	42	2	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	45	6	0	nein
H356	Eugen-Mogg-Weg 13		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	45	4	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	45	6	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	27	2	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	31	4	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	43	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	27	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	31	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	44	0	4	nein
H357	Eugen-Mogg-Weg 15		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	44	4	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	32	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	44	0	4	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	45	0	5	nein
H358	Eugen-Mogg-Weg 17		1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	38	5	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	40	6	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	32	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	44	5	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	45	5	0	nein
H359	Eugen-Mogg-Weg 21,21/1		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	38	5	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	45	6	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	27	2	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	31	3	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	42	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	46	32	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
H716	Otto-Kähni-Weg 16a		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	29	3	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	37	4	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	43	29	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	52	37	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	44	2	2	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
H717	Otto-Kähni-Weg 16b		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	45	6	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	28	4	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	36	4	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	45	2	3	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
H718	Otto-Kähni-Weg 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	45	6	0	nein	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	45	6	0	nein	
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	45	7	0	nein	
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	26	3	0	nein	
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	28	4	0	nein	
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	34	4	0	nein	
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	27	0	0	nein	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	29	0	0	nein	
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	35	0	0	nein	
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	45	3	3	nein	
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein	
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein	
H719	Otto-Kähni-Weg 22	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	46	7	1	nein	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	46	7	1	nein	
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	46	7	1	nein	
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	27	4	0	nein	
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	30	4	0	nein	
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	44	7	0	nein	
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	28	0	0	nein	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	45	30	0	0	nein	
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	44	5	0	nein	
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein	
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein	
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	45	6	0	nein	
H003	An der Bundesbahn 3 (Geb.3)	1	EG	S	60	45	60	50	61	62	69	63	9	13	ja	
		1	1.OG	S	60	45	60	50	61	62	69	63	9	13	ja	
		1	2.OG	S	60	45	60	50	62	62	69	64	9	14	ja	
		2	EG	S	60	45	60	45	47	47	57	50	0	5	nein	
		2	1.OG	S	60	45	60	45	48	48	58	52	0	7	nein	
		2	2.OG	S	60	45	60	45	47	46	58	52	0	7	nein	
		3	EG	S	60	45	60	47	55	55	66	61	6	14	nein	
		3	1.OG	S	60	45	60	50	58	57	68	64	8	14	ja	
		3	2.OG	S	60	45	60	50	59	59	68	64	8	14	ja	
H004	An der Bundesbahn 3 (Geb.4)	1	EG	S	60	-	60	-	63	64	70	66	10	0	nein	
		2	EG	S	60	-	60	-	62	62	69	65	9	0	nein	
		3	EG	S	60	-	60	-	62	62	69	64	9	0	nein	
		4	EG	S	60	-	60	-	63	64	71	66	11	0	nein	
		5	EG	S	60	-	62	-	66	67	74	70	12	0	nein	
		6	EG	S	60	-	62	-	66	67	74	70	12	0	nein	
		7	EG	S	60	-	62	-	66	67	74	70	12	0	nein	
H333	Eschauer Straße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein	
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	27	3	0	nein	
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	31	3	0	nein	
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	35	43	25	0	0	nein	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	47	29	0	0	nein	
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	48	42	0	2	nein	
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	49	42	0	2	nein	
H938	Volksgäßle 32	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	41	1	0	nein	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein	
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	26	1	0	nein	
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	34	2	0	nein	
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	34	41	26	0	0	nein	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	47	33	0	0	nein	
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	42	0	2	nein	
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	42	0	2	nein	
H160	Bühlengasse 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	43	3	1	nein	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein	
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	27	1	0	nein	
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	31	2	0	nein	
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	26	0	0	nein	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	29	0	0	nein	
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	40	26	0	0	nein	
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	34	44	30	0	0	nein	
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	43	0	3	nein	
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	43	0	3	nein	
H162	Bühlengasse 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	42	2	0	nein	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein	
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein	
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	56	26	1	0	nein	
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	28	2	0	nein	
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein	
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	31	39	25	0	0	nein	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	32	42	28	0	0	nein	
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	42	3	0	nein	
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein	
H163	Bühlengasse 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	41	3	0	nein	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein	
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein	
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	56	24	1	0	nein	
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	26	2	0	nein	
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	31	2	0	nein	

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	52	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	53	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	33	31	39	24	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	41	26	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	34	46	31	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	33	31	39	25	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	31	41	27	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	34	46	32	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
H165	Bühlengasse 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	41	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	42	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	25	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	27	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	32	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	31	39	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	31	41	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	34	46	32	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
H167	Bühlengasse 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	41	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	24	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	26	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	31	30	39	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	47	31	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	35	46	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
H169	Bühlengasse 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	25	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	29	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	42	3	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
H170	Bühlengasse 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	38	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	25	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	28	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	38	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	40	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	32	43	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
H171	Bühlengasse 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	43	2	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	25	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	28	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	39	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	40	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	43	2	1	nein
H172	Bühlengasse 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	26	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	28	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	40	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	40	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	43	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	43	3	1	nein
H927	Volksgäßle 15	2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	26	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	31	39	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	41	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	35	47	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
H931	Volksgäßle 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	33	1	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	40	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	30	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	31	38	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	40	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	44	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	50	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	42	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
H933	Volksgäße 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	55	24	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	27	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	37	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	39	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	41	26	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	42	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
H936	Volksgäße 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	42	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	56	26	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	30	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	40	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	44	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
H937	Volksgäße 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	42	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	26	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	40	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	44	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	42	0	2	nein
H158	Bühlengasse 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	43	1	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	43	2	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	27	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	31	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	30	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	44	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	43	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	45	39	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	49	42	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	43	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	43	0	3	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	43	0	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	43	3	1	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
H404	Freiburger Straße 24a	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	44	4	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	44	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	28	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	38	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	51	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	44	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	28	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	38	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	44	2	2	nein
H549	Im Hornwerk 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	45	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	29	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	44	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	30	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	44	4	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
H551	Im Hornwerk 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	27	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	30	3	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	30	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	40	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	45	0	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	37	4	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
H552	Im Hornwerk 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	45	4	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	26	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	27	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	30	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	40	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	45	1	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	45	2	3	nein
H553	Im Hornwerk 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	44	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	27	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	32	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	45	1	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
H554	Im Hornwerk 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	44	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	46	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	31	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	42	1	0	nein
H555	Im Hornwerk 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	26	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	30	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	44	3	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	45	5	0	nein
H599	Jakob-Schell-Straße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	45	4	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	27	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	31	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	45	0	3	nein
H600	Jakob-Schell-Straße 9a	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	30	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	44	5	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
H602	Jakob-Schell-Straße 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	44	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	30	2	0	nein
H603	Jakob-Schell-Straße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	31	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
H605	Jakob-Schell-Straße 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	44	4	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	27	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	31	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	45	0	3	nein
H606	Jakob-Schell-Straße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	44	4	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	31	3	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	44	0	2	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	45	1	3	nein
H607	Jakob-Schell-Straße 19		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	45	5	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	27	3	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	31	4	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
H703	Otto-Kähni-Weg 2		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	39	4	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	44	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	26	2	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	30	3	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	30	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	28	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	31	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	49	43	0	3	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	44	1	2	nein
H704	Otto-Kähni-Weg 3		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	44	4	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	44	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	27	1	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	31	3	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	44	1	2	nein
H705	Otto-Kähni-Weg 4		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	44	3	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	45	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	28	1	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	31	3	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	30	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	27	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	30	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	27	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	31	0	0	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
			7	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	43	1	1	nein
			7	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	45	5	0	nein
H707	Otto-Kähni-Weg 6		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	45	5	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	27	2	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	31	3	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	27	1	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	30	2	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	27	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	45	31	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	45	2	3	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	45	5	0	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
H108	Brügelbündt 5		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	28	4	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	32	4	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	28	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	32	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	45	0	3	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	45	0	3	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	42	3	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	45	5	0	nein
H109	Brügelbündt 6		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	45	4	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	45	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	27	2	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	31	4	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	45	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	48	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	45	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	45	0	3	nein
H110	Brügelbündt 7		1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	28	4	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	32	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	28	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	32	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	45	0	3	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	45	0	3	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	43	2	1	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
H111	Brügelbündt 9		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	28	4	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	32	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	46	28	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	32	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	39	3	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
H112	Brügelbündt 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	40	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	45	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	27	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	31	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	48	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	46	0	4	nein
H113	Brügelbündt 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	38	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	43	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	28	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	32	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	45	0	3	nein
H114	Brügelbündt 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	41	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	28	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	31	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	45	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	48	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	45	0	3	nein
H115	Brügelbündt 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	45	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	46	5	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	29	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	37	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	49	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	46	0	4	nein
H117	Brügelbündt 15	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	46	5	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	46	6	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	27	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	29	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	34	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	50	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	51	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	46	0	4	nein
H119	Brügelbündt 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	46	3	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	46	5	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	46	6	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	28	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	30	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	37	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	49	30	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	46	0	4	nein
H346	Eugen-Mogg-Weg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	44	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	45	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	27	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	31	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	46	0	4	nein
H348	Eugen-Mogg-Weg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	40	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	28	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	31	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	49	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	45	0	3	nein
H350	Eugen-Mogg-Weg 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	43	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	28	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	45	2	3	nein
H352	Eugen-Mogg-Weg 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	44	4	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	30	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	41	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	32	0	0	nein
H354	Eugen-Mogg-Weg 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	44	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	45	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein
H355	Eugen-Mogg-Weg 11	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	30	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	45	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	30	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	44	5	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	45	6	0	nein
H550	Im Hornwerk 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	45	4	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	29	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	33	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	28	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	32	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	45	33	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	29	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	34	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	45	0	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	45	0	3	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	45	4	3	nein
H595	Jakob-Schell-Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	45	4	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	28	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	33	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	45	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	48	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	45	0	3	nein
H597	Jakob-Schell-Straße 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	45	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	46	5	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	27	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	29	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	43	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	43	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	41	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	46	3	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	45	3	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	46	5	1	nein
H601	Jakob-Schell-Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	45	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	45	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	46	5	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	26	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	29	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	36	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	42	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	45	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	46	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	45	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	45	1	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	46	5	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	45	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	45	0	3	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	46	0	4	nein
H604	Jakob-Schell-Straße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	45	4	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	27	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	31	4	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	30	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	45	0	3	nein
H815	Ruthenstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	28	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	32	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	31	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	41	31	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	44	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	46	1	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	46	2	1	nein
H817	Ruthenstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	39	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	41	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	46	2	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	44	3	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	46	5	1	nein
H823	Ruthenstraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	45	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	46	3	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	46	4	1	nein
H824	Ruthenstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	49	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	46	3	1	nein
H825	Ruthenstraße 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	45	2	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	46	4	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	46	5	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	44	0	2	nein
H826	Ruthenstraße 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	39	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	42	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	43	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	49	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	43	2	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	45	4	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	46	5	1	nein
H116	Brügelbündt 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	46	3	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	46	5	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	47	6	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	28	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	30	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	34	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	49	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	52	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	28	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	32	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	46	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	46	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	46	0	4	nein
H118	Brügelbündt 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	60	46	5	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	46	6	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	46	6	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	28	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	30	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	34	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	46	0	4	nein
H814	Ruthenstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	46	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	47	4	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	47	5	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	29	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	33	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	43	0	1	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	48	44	0	2	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	50	44	0	2	nein
H816	Ruthenstraße 16		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	44	3	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	44	4	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	44	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	29	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	33	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	47	4	2	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	47	4	2	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	47	5	2	nein
H818	Ruthenstraße 18		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	60	47	5	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	47	5	2	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	47	5	2	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	47	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	28	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	50	46	0	4	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	50	46	0	4	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	46	0	4	nein
H820	Ruthenstraße 20		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	39	4	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	39	5	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	40	5	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	48	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	28	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	31	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	47	5	2	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	47	5	2	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	47	5	2	nein
H001	An der Bundesbahn 3 (Geb.1)		1	EG	S	60	45	60	50	58	57	68	63	8	13	ja
			1	1.OG	S	60	45	60	50	60	59	70	65	10	15	ja
			2	EG	S	60	45	60	47	55	54	65	57	5	10	nein
			2	1.OG	S	60	45	60	50	56	56	66	59	6	9	nein
			3	EG	S	60	45	60	45	46	46	55	50	0	5	nein
			3	1.OG	S	60	45	60	45	47	46	57	52	0	7	nein
			4	EG	S	60	45	60	47	55	54	64	60	4	13	nein
			4	1.OG	S	60	45	60	50	56	56	65	61	5	11	nein
H002	An der Bundesbahn 3 (Geb.2)		1	EG	S	60	45	60	47	56	55	67	61	7	14	nein
			1	1.OG	S	60	45	60	50	58	57	69	63	9	13	ja
			1	2.OG	S	60	45	60	50	59	59	69	63	9	13	ja
			2	EG	S	60	45	60	45	47	47	57	53	0	8	nein
			2	1.OG	S	60	45	60	45	47	48	58	53	0	8	nein
			2	2.OG	S	60	45	60	45	47	46	58	54	0	9	nein
			3	EG	S	60	45	60	50	61	61	68	64	8	14	ja
			3	1.OG	S	60	45	60	50	61	62	68	64	8	14	ja
			3	2.OG	S	60	45	60	50	61	62	69	65	9	15	ja
H480	Georg-Ehret-Straße 4		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	30	1	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	43	29	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	42	0	2	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
H481	Georg-Ehret-Straße 4a		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	42	2	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	44	3	2	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	44	4	2	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	28	2	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	33	2	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	35	31	39	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	33	41	28	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	46	32	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	43	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	43	0	3	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	44	0	4	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	48	41	0	1	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	44	0	4	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	44	0	4	nein
H483	Georg-Ehret-Straße 6		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	40	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	43	3	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	26	1	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	29	2	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	39	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	43	29	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	26	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	29	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	38	33	39	26	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	42	29	0	0	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	36	0	0	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	41	0	1	nein
H484	Georg-Ehret-Straße 6a		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	40	1	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	43	3	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	44	4	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	29	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	34	2	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	32	39	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	33	41	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	36	46	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	44	0	4	nein
H485	Georg-Ehret-Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	43	3	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	44	4	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	44	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	27	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	39	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	40	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	44	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	43	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	44	0	2	nein
H486	Georg-Ehret-Straße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	42	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	44	4	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	50	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	35	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	32	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	49	35	0	0	nein
H487	Georg-Ehret-Straße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	44	4	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	29	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	40	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	39	0	0	nein
H827	Schwarzwaldstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	44	4	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	26	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	29	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	36	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	32	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	49	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	44	1	2	nein
H105	Brügelbündt 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	44	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	29	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	39	3	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	45	5	0	nein
H106	Brügelbündt 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	26	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	28	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	34	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	39	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	45	4	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	45	5	0	nein
H107	Brügelbündt 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	32	3	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	45	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
H385	Freiburger Straße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	26	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	28	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	31	3	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
			2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	44	4	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	39	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	27	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	30	0	0	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	43	2	1	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	44	0	4	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	45	0	3	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	45	0	3	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	46	3	4	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
			5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
H387	Freiburger Straße 6		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	27	2	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	29	3	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	36	3	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	39	26	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	28	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	48	35	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	35	3	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	41	4	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	44	4	0	nein
H482	Georg-Ehret-Straße 5		1	EG	SSc	55	-	55	-	50	47	57	42	2	0	nein
			1	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	49	58	44	3	0	nein
			1	2.OG	SSc	55	-	55	-	54	51	59	44	4	0	nein
			2	EG	SSc	55	-	55	-	49	46	56	26	1	0	nein
			2	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	49	57	28	2	0	nein
			2	2.OG	SSc	55	-	55	-	52	49	58	35	3	0	nein
			3	EG	SSc	55	-	55	-	45	38	39	26	0	0	nein
			3	1.OG	SSc	55	-	55	-	48	40	41	28	0	0	nein
			3	2.OG	SSc	55	-	55	-	49	42	49	35	0	0	nein
			4	EG	SSc	55	-	55	-	48	42	52	43	0	0	nein
			4	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	46	54	44	0	0	nein
			4	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	47	55	44	0	0	nein
			5	EG	SSc	55	-	55	-	50	46	56	40	1	0	nein
			5	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	49	58	43	3	0	nein
			5	2.OG	SSc	55	-	55	-	54	51	59	44	4	0	nein
H488	Georg-Ehret-Straße 10		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	40	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	43	2	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	44	4	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	47	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	29	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	36	2	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	36	32	39	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	33	41	28	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	48	35	0	0	nein
H489	Georg-Ehret-Straße 11		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	44	4	2	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	44	4	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	28	1	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	32	2	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	39	25	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	40	27	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	44	31	0	0	nein
H490	Georg-Ehret-Straße 12		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	41	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	44	3	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	29	1	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	36	2	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	37	32	39	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	41	28	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	47	34	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	47	34	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	43	0	3	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	44	0	4	nein
H491	Georg-Ehret-Straße 13		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	43	3	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	44	3	2	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	45	4	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	30	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	41	2	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	39	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	29	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	40	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	45	1	3	nein
H494	Georg-Ehret-Straße 15		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	45	4	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	30	1	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	38	3	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	39	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	29	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	50	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	45	0	3	nein
H495	Georg-Ehret-Straße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	45	3	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	45	4	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	33	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	45	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	44	0	4	nein
H091	Breitmattstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	37	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	43	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	32	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	49	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	31	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	44	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	45	0	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	44	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	45	0	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	45	3	3	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	45	4	3	nein
H092	Breitmattstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	46	5	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	29	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	33	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	46	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	45	4	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	46	5	1	nein
H093	Breitmattstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	30	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	27	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	30	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	44	0	2	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	41	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	44	0	2	nein
H094	Breitmattstraße 6	2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	34	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	39	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	41	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	46	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	46	1	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	45	2	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	46	4	1	nein
H095	Breitmattstraße 6a	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	45	2	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	46	5	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	29	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	37	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	45	1	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	46	5	1	nein
H096	Breitmattstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	46	5	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	29	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	34	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	39	27	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	41	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	46	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	45	1	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	46	1	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	44	3	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	46	5	1	nein
H097	Breitmattstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	45	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	29	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	37	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	39	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	42	29	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	42	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	45	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	45	1	3	nein
H098	Breitmattstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	46	3	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	46	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	28	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	32	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	40	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	44	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	43	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	43	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
H099	Breitmattstraße 10	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	45	4	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	28	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	34	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	47	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	45	1	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	44	1	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	45	3	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
H100	Breitmattstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	46	3	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	29	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	34	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	39	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	46	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	46	1	4	nein
H104	Breitmattstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	40	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	46	4	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	46	5	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	28	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	30	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	40	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	40	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	42	31	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	46	1	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	46	2	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	46	5	1	nein
H383	Freiburger Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	28	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	31	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	42	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	30	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	45	0	3	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	46	1	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	44	4	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	45	4	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
H593	Jakob-Schell-Straße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	28	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	32	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	47	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	49	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	45	0	3	nein
H594	Jakob-Schell-Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	45	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	39	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	39	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	48	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	41	29	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	41	0	1	nein
H596	Jakob-Schell-Straße 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	44	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	45	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	28	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	32	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	47	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	45	0	3	nein
H598	Jakob-Schell-Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	45	4	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	45	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	29	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	32	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	45	0	3	nein
H803	Ruthenstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	38	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	47	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	30	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	38	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	43	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	45	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	44	2	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	46	3	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	46	3	1	nein
H805	Ruthenstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	46	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	46	5	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	46	5	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	34	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	34	1	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	45	3	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	45	3	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	46	3	1	nein
H806	Ruthenstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	45	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	44	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	47	41	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	36	1	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	45	3	0	nein
H807	Ruthenstraße 5a	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	33	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	45	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	32	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	42	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	46	37	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	40	2	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	44	2	2	nein
H808	Ruthenstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	46	5	1	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	46	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	48	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	46	0	4	nein
H810	Ruthenstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	46	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	32	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	46	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	31	0	0	nein
H811	Ruthenstraße 9a	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	46	3	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	46	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	32	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	46	1	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	46	1	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	46	3	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	46	4	1	nein
H812	Ruthenstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	30	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	46	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	47	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	44	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	46	4	1	nein
H813	Ruthenstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	44	3	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	45	2	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	46	4	1	nein
H819	Ruthenstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	45	2	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	46	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	47	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	45	3	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	46	4	1	nein
H821	Ruthenstraße 21	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	45	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	46	3	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	46	4	1	nein
H822	Ruthenstraße 21a	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	45	2	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	46	3	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	46	4	1	nein
H804	Ruthenstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	46	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	46	5	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	46	5	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	31	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	38	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	37	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	43	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	45	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	46	1	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	46	1	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	46	2	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	46	3	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	46	3	1	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	46	4	1	nein
H809	Ruthenstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	44	5	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	46	5	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	46	5	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	34	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	45	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	46	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	49	42	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	46	1	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	46	4	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	47	4	2	nein
H566	Immenreich 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	41	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	37	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	30	38	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	41	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	44	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	45	40	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	45	40	0	0	nein
H568	Immenreich 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	41	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	38	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	35	38	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	43	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	46	40	0	0	nein
H570	Immenreich 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	41	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	39	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	35	39	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	45	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	44	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	47	41	0	1	nein
H572	Immenreich 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	41	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	42	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	46	46	55	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	46	46	55	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	39	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	35	36	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	35	39	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	48	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	45	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	50	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	45	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	42	0	2	nein
H574	Immenreich 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	41	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	46	46	55	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	33	39	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	47	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	36	47	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	48	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	41	0	1	nein
H576	Immenreich 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	25	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	27	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	36	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	33	39	26	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	46	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	47	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	48	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	41	0	0	nein
H577	Immenreich 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	52	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	41	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	46	46	55	37	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	41	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	37	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	34	39	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	45	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	45	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	38	33	42	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	45	40	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	42	0	2	nein
H581	Immenreich 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	54	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	27	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	32	37	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	33	40	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	34	45	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	46	41	0	1	nein
H582	Immenreich 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	53	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	26	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	46	46	55	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	31	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	39	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	52	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	46	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	47	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	41	0	1	nein
H564	Immenreich 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	41	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	41	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	34	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	35	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	34	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	35	37	24	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	35	40	27	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	40	35	45	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	41	0	1	nein
H565	Immenreich 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	41	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	42	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	37	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	38	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	45	54	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	34	40	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	44	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	47	42	0	2	nein
H567	Immenreich 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	41	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	39	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	47	56	39	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	35	40	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	43	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	35	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	45	40	0	0	nein
H569	Immenreich 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	36	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	41	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	39	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	39	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	40	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	43	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	44	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	45	40	0	0	nein
H571	Immenreich 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	41	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	37	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	39	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	35	41	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	44	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	45	40	0	0	nein
H573	Immenreich 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	39	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	38	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	43	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	30	40	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	34	46	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	35	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	40	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	42	1	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	54	38	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	39	1	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	40	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	42	1	0	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	46	46	55	36	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	39	1	0	nein
H575	Immenreich 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	42	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	37	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	40	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	37	24	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	34	39	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	45	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	50	41	0	1	nein
H621	Kirchstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	42	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	35	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	47	56	36	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	34	39	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	35	43	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	36	46	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	47	42	0	2	nein
H617	Kirchstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	41	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	42	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	42	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	33	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	34	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	37	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	34	38	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	34	40	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	46	32	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	49	42	0	2	nein
H736	Reisengasse 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	34	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	43	3	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	39	30	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	42	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
H738	Reisengasse 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	44	3	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	38	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	39	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	42	31	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	51	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
H740	Reisengasse 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	41	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	42	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	45	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	47	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	44	2	2	nein
H746	Reisengasse 24 (Geb.2)	1	EG	SSc	55	-	55	-	51	48	57	44	2	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	48	57	44	2	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	50	48	57	38	2	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	48	57	39	2	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	38	37	46	26	0	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	38	37	47	29	0	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	47	47	56	30	1	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	48	47	57	37	2	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	37	36	45	26	0	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	38	37	46	29	0	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	33	29	39	28	0	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	36	32	43	34	0	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	32	29	38	26	0	0	nein
		7	1.OG	SSc	55	-	55	-	36	32	42	29	0	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	42	37	46	42	0	0	nein
		8	1.OG	SSc	55	-	55	-	44	38	47	42	0	0	nein
		9	EG	SSc	55	-	55	-	48	45	54	43	0	0	nein
		9	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	46	55	44	0	0	nein
		10	EG	SSc	55	-	55	-	44	39	47	43	0	0	nein
		10	1.OG	SSc	55	-	55	-	45	40	48	43	0	0	nein
H828	Schwarzwaldstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	42	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	44	3	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	56	26	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	28	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	34	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	30	38	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	33	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	48	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
H829	Schwarzwaldstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	44	3	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	44	4	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	32	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	38	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	40	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	45	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	50	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
H830	Schwarzwaldstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	29	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	42	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	43	0	3	nein
H831	Schwarzwaldstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	45	3	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	26	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	28	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	33	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	38	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	40	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	45	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
H832	Schwarzwaldstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	44	3	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	29	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	44	0	2	nein
H833	Schwarzwaldstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	45	3	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	25	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	27	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	30	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	31	38	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	39	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	43	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	44	0	2	nein
H834	Schwarzwaldstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	45	3	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	26	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	28	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	32	38	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	33	39	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
H835	Schwarzwaldstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	41	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	47	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	48	43	0	3	nein
H836	Schwarzwaldstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	40	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	40	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	40	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	43	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	48	43	0	3	nein
H837	Schwarzwaldstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	29	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	34	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	38	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	33	40	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	45	33	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	44	0	4	nein
H839	Schwarzwalddstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	28	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	30	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	41	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	34	42	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	32	38	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	34	41	28	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	51	38	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	50	43	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	44	0	4	nein
H013	An der Halde 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	45	3	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	32	38	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	40	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	44	31	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	45	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
H015	An der Halde 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	29	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	34	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	34	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	36	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	45	32	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	45	3	3	nein
H017	An der Halde 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	43	2	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	29	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	34	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	38	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	33	40	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	45	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	51	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	45	0	5	nein
H019	An der Halde 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	26	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	28	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	32	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	31	39	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	41	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	46	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	36	47	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	49	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	50	44	0	4	nein
H025	An der Halde 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	28	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	30	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	37	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	36	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	40	31	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	44	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	45	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	45	0	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
H026	An der Halde 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	28	1	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	32	1	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	39	33	40	28	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	44	31	0	0	nein
H027	An der Halde 28		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	26	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	28	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	31	1	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	28	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	30	1	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	36	2	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	47	25	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	51	27	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	29	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	31	39	27	0	0	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	42	30	0	0	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	45	0	5	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	45	0	3	nein
H028	Berglestraße 1		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	45	4	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	45	4	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	28	2	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	30	2	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	35	3	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	39	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	28	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	33	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	45	0	5	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	45	0	5	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	45	0	3	nein
H030	Berglestraße 3		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	27	1	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	29	2	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	40	3	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	39	26	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	29	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	39	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	47	42	0	2	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	43	0	3	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	45	0	3	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	40	29	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	43	33	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	44	0	2	nein
H032	Berglestraße 5		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	44	3	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	27	1	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	29	1	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	34	2	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	39	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	41	28	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	32	0	0	nein
H033	Berglestraße 6		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	45	4	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	30	1	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	40	3	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	39	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	29	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	52	39	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	44	0	4	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	45	0	5	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	45	4	3	nein
H034	Berglestraße 7		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	37	1	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	44	3	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	29	1	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	34	2	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	34	31	38	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	32	40	27	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	45	32	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	45	27	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	49	29	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	34	0	0	nein
H035	Berglestraße 8		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	26	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	28	2	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	31	2	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	45	0	5	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	45	0	5	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
H036	Berglestraße 10		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	27	1	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	29	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	36	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	34	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
H037	Berglestraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	38	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	39	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	44	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	47	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	43	0	3	nein
H038	Berglestraße 14	1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	28	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	30	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	34	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	26	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	28	3	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	32	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	40	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	43	27	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	46	31	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	49	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	44	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	51	44	0	4	nein
H492	Georg-Ehret-Straße 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	31	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	36	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	50	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	28	2	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	34	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	33	30	39	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	33	41	29	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	47	34	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	52	43	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	44	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	45	0	3	nein
H493	Georg-Ehret-Straße 14a	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	42	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	44	3	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	26	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	29	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	32	39	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	33	42	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	44	0	4	nein
H496	Georg-Ehret-Straße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	45	4	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	35	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	40	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	43	30	0	0	nein
H497	Georg-Ehret-Straße 21	2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	37	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	44	0	2	nein
H498	Georg-Ehret-Straße 23	2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	36	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	39	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	48	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
H838	Schwarzwaldstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	28	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	32	2	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	38	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	39	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	43	30	0	0	nein
H840	Schwarzwaldstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	27	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	30	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	36	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	35	0	0	nein
H006	An der Halde 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	28	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	32	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	38	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	40	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	44	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	46	0	4	nein
H008	An der Halde 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	46	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	26	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	28	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	40	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	43	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
H010	An der Halde 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	45	3	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	28	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	32	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	38	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	40	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	44	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	46	0	4	nein
H012	An der Halde 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	46	3	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	46	3	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	42	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	42	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	43	3	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	47	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	48	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	51	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	44	0	4	nein
H101	Breitmattstraße 12	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	34	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	39	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	45	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	45	1	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	45	4	0	nein
H102	Breitmattstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	46	1	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	46	2	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	46	4	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	27	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	29	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	34	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	28	2	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	34	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	34	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	45	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	47	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	45	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
			6	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	39	29	0	0	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	31	0	0	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	36	0	0	nein
			7	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	46	0	4	nein
			7	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	46	0	4	nein
			7	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	46	0	4	nein
H103	Breitmattstraße 15		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	27	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	31	2	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	32	1	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	42	3	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	28	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	33	1	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	40	29	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	35	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	46	0	4	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	46	0	4	nein
H848	Untere Lissen 1		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	45	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	45	0	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	36	32	39	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	43	31	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	28	2	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	31	2	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
H850	Untere Lissen 3		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	28	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	31	1	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	36	32	39	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	43	31	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	36	31	40	29	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	43	32	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	45	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	46	2	4	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	46	2	4	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
H197	Bürgstraße 32		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	40	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	41	0	1	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	29	27	36	23	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	30	27	38	26	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	40	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	40	0	0	nein
H583	Immenreich 22		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	44	53	25	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	53	29	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	31	29	37	25	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	30	41	28	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	41	0	1	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	50	41	0	1	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	41	0	1	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	50	41	0	1	nein
H585	Immenreich 24		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	41	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	41	0	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	52	25	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	29	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	31	29	37	24	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	31	41	28	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	50	41	0	1	nein
H586	Immenreich 24a		1	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	52	38	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	40	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	24	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	44	53	29	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	31	29	37	24	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	31	42	29	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	41	0	1	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	50	41	0	1	nein
H588	Immenreich 26		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	40	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	41	0	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	43	43	53	24	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	28	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	31	40	27	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	47	40	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	41	0	1	nein
H589	Immenreich 28		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	40	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	41	0	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	41	0	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	52	23	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	43	53	25	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	44	53	33	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	30	28	35	22	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	31	29	37	25	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	35	32	44	32	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	48	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	50	41	0	1	nein
H590	Immenreich 30	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	52	22	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	52	24	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	44	53	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	30	28	35	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	31	28	36	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	33	30	40	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	41	0	1	nein
H186	Bürgstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	52	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	30	28	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	32	29	39	26	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	48	41	0	1	nein
H187	Bürgstraße 16	2	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	50	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	52	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	30	37	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	40	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	46	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	41	0	1	nein
H188	Bürgstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	31	30	35	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	32	30	37	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	43	31	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
H189	Bürgstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	36	49	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	53	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	50	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	52	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	31	30	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	31	37	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	41	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	45	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	47	41	0	1	nein
H190	Bürgstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	47	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	51	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	26	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	54	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	30	28	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	31	29	38	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	45	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	36	46	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	48	41	0	1	nein
H191	Bürgstraße 20a	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	49	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	31	36	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	39	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	45	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	46	40	0	0	nein
H192	Bürgstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	38	34	45	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	50	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	48	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	31	30	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	32	38	26	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	41	0	1	nein
H193	Bürgstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	53	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	31	30	35	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	32	31	37	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	43	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	49	41	0	1	nein
H194	Bürgstraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	31	29	35	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	32	30	37	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	42	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	48	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	49	41	0	1	nein
H195	Bürgstraße 28	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	52	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	31	30	35	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	32	31	37	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	43	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	48	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	49	41	0	1	nein
H196	Bürgstraße 30	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	54	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	30	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	31	39	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	48	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	41	0	1	nein
H578	Immenreich 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	31	28	37	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	32	29	40	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	41	0	1	nein
H580	Immenreich 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	30	27	36	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	31	28	39	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	52	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	41	0	1	nein
H584	Immenreich 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	30	37	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	42	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	41	0	1	nein
H587	Immenreich 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	52	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	32	29	40	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	41	0	1	nein
H796	Riedstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	53	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	45	54	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	45	54	26	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	33	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	33	38	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	48	35	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	35	46	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	47	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	41	0	1	nein
H173	Bürgstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	52	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	33	30	37	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	41	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	29	37	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	41	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	43	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	45	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	50	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	42	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	40	35	44	39	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	45	39	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	41	0	1	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	41	0	1	nein
H175	Bürgstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	53	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	31	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	32	37	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	41	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	48	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	48	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	42	0	2	nein
H176	Bürgstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	31	37	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	39	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	35	45	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	35	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	44	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	36	47	41	0	1	nein
H177	Bürgstraße 5	1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	29	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	31	39	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	47	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	33	42	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	44	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	49	41	0	1	nein
H178	Bürgstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	38	34	46	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	53	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	37	34	44	24	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	47	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	29	37	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	31	40	30	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	41	0	1	nein
H179	Bürgstraße 7	1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	54	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	30	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	39	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	47	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	49	41	0	1	nein
H181	Bürgstraße 9	1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	30	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	38	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	45	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	36	48	41	0	1	nein
H183	Bürgstraße 11	1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	52	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	32	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	33	38	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	34	43	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	42	38	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
H184	Bürgstraße 12	4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	46	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	30	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	38	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	36	33	42	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	33	43	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	39	0	0	nein
H785	Riedstraße 2	4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	46	40	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	38	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	43	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	33	43	38	0	0	nein
H789	Riedstraße 5	4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	46	39	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	54	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	31	30	35	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	32	37	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	35	34	41	28	0	0	nein
H790	Riedstraße 6	4	EG	vWo	55	40	55	40	40	36	45	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	46	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	47	41	0	1	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	44	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	31	29	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	33	38	25	0	0	nein
H792	Riedstraße 8	3	2.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	43	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	32	42	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	33	43	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	46	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	45	30	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	52	36	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	48	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		H794	Riedstraße 10	2	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	46	23	0
2	1.OG			vWo	55	40	55	40	45	45	54	25	0	0	nein
2	2.OG			vWo	55	40	55	40	46	45	54	31	0	0	nein
3	EG			vWo	55	40	55	40	33	33	35	23	0	0	nein
3	1.OG			vWo	55	40	55	40	34	33	37	25	0	0	nein
3	2.OG			vWo	55	40	55	40	35	34	42	30	0	0	nein
4	EG			vWo	55	40	55	40	39	36	46	41	0	1	nein
4	1.OG			vWo	55	40	55	40	40	36	46	41	0	1	nein
4	2.OG			vWo	55	40	55	40	41	37	48	41	0	1	nein
1	EG			vWo	55	40	55	40	45	44	54	36	0	0	nein
H747	Reisengasse 24 (Geb.3)			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	36	0
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	37	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	33	36	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	34	33	38	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	45	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	43	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	33	44	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	48	41	0	1	nein
H747	Reisengasse 24 (Geb.3)	1	EG	SSc	55	-	55	-	50	48	57	43	2	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	48	57	43	2	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	47	46	55	28	0	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	48	47	56	39	1	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	47	46	55	27	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	48	45	55	43	0	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	46	44	53	43	0	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	48	45	55	43	0	0	nein
H659	Moosweg 7	1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	48	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	39	49	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	50	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	42	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	46	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H660	Moosweg 7a	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	48	28	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	34	30	39	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	30	40	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	51	43	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	43	0	3	nein
H667	Moosweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	48	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	51	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
H742	Reisengasse 21	1	EG	SSc	55	-	55	-	49	47	57	43	2	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	49	47	57	29	2	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	42	36	42	29	0	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	46	44	54	29	0	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	39	34	41	29	0	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	40	37	48	29	0	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	37	34	41	29	0	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	44	39	48	42	0	0	nein
		9	EG	SSc	55	-	55	-	39	33	42	30	0	0	nein
		10	EG	SSc	55	-	55	-	46	40	49	43	0	0	nein
		11	EG	SSc	55	-	55	-	49	47	56	42	1	0	nein
		12	EG	SSc	55	-	55	-	45	41	50	43	0	0	nein
		13	EG	SSc	55	-	55	-	49	46	56	44	1	0	nein
		14	EG	SSc	55	-	55	-	47	45	55	31	0	0	nein
H744	Reisengasse 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	48	25	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	27	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	32	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	52	30	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	43	2	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	50	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	44	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	42	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	46	40	0	0	nein
H745	Reisengasse 24 (Geb.1)	1	EG	SSc	55	-	55	-	48	46	56	42	1	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	48	57	43	2	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	48	46	56	38	1	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	48	57	39	2	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	37	36	45	26	0	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	39	37	46	29	0	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	37	36	45	26	0	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	38	36	46	29	0	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	37	36	45	26	0	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	38	36	46	29	0	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	45	39	46	42	0	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	46	40	47	43	0	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	50	47	57	44	2	0	nein
		7	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	48	57	44	2	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	48	45	55	43	0	0	nein
		8	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	48	57	44	2	0	nein
H749	Reisengasse 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	43	2	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	44	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	47	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	42	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	46	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	39	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	41	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	47	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	44	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
			6	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
H877	Vogesenstrasse 1		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	43	2	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	43	2	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	43	2	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	48	25	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	27	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	51	34	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	40	35	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	42	36	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	40	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	42	1	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	44	1	2	nein
H878	Vogesenstrasse 1a		1	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	48	26	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	29	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	38	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	42	0	2	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	43	1	1	nein
H879	Vogesenstrasse 1c		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	41	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	43	0	3	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	39	36	44	25	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	47	27	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	50	32	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	40	33	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	35	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	46	40	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	43	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H005	An der Halde 1		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	44	0	4	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	49	28	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	32	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	46	38	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein
H007	An der Halde 3		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	50	28	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	31	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	52	30	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	36	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	38	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	41	0	1	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	49	43	0	3	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	34	0	0	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	45	36	0	0	nein
			7	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	44	1	2	nein
			7	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	45	1	3	nein
			8	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein
			8	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
H009	An der Halde 5		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	39	2	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	39	2	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	40	3	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	35	32	40	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	42	28	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	32	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	40	35	40	26	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	43	28	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	46	32	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	48	44	0	4	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	44	0	4	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	50	45	0	5	nein
H011	An der Halde 7		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	27	2	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	30	2	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	37	3	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	39	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	41	28	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	48	35	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	50	45	0	5	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	45	0	5	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	45	0	5	nein
H020	An der Halde 16		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	29	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	39	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	42	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	45	0	5	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
H021	An der Halde 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	45	3	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	41	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	42	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	45	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	41	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	44	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	44	1	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
H022	An der Halde 1a	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	50	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	45	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	45	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
H023	An der Halde 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	45	2	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	45	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
H024	An der Halde 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	28	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	30	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	35	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	45	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	45	0	5	nein
H743	Reisengasse 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	29	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	33	41	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	40	35	41	30	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	50	45	0	5	nein
H748	Reisengasse 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	50	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	39	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	43	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	45	0	3	nein
H750	Reisengasse 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	50	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	42	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	49	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	31	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	40	34	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	44	36	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	44	0	2	nein
H751	Reisengasse 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	43	2	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	50	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	41	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
H753	Reisengasse 31	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	50	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	46	38	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein
H755	Reisengasse 33	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	49	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein
H841	Schwarzwaldstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	28	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	33	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	42	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	49	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	51	44	0	4	nein
H842	Schwarzwaldstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	28	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	30	2	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	39	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	42	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	50	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	50	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	45	0	5	nein
H843	Schwarzwaldstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	28	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	31	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	39	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	36	42	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	51	45	0	5	nein
H844	Schwarzwaldstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	44	3	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	28	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	32	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	39	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	50	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	45	0	5	nein
H845	Schwarzwaldstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	43	2	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	44	2	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	30	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	40	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	41	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	43	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	50	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	40	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	36	43	28	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	50	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	48	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	45	0	5	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	45	0	5	nein
H846	Schwarzwaldstraße 22	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	28	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	32	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	40	27	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	44	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	39	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	43	32	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	45	1	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	45	3	3	nein
H847	Schwarzwaldstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	31	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	35	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	43	3	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	26	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	29	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	39	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	39	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	41	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	51	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	45	0	3	nein
H014	An der Halde 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	42	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	42	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	43	3	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	48	43	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	44	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	46	3	4	nein
H016	An der Halde 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	28	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	30	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	40	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	53	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	40	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	43	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	46	2	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	45	3	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
H018	An der Halde 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	29	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	30	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	45	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	45	0	3	nein
H849	Untere Lissen 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	37	32	39	28	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	43	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	44	1	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	32	1	0	nein
H851	Untere Lissen 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	39	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	43	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	32	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	45	2	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	46	3	4	nein
H852	Untere Lissen 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	39	28	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	43	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	32	1	0	nein
H853	Untere Lissen 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	40	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	43	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	29	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	32	1	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
H854	Untere Lissen 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	39	28	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	46	3	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	32	0	0	nein
H856	Untere Lissen 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	39	28	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	43	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	46	3	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	28	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	32	1	0	nein
H865	Untere Lissen 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	39	28	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	43	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	46	3	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	29	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	32	1	0	nein
H870	Untere Lissen 37	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	46	3	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	39	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	43	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	32	1	0	nein
H871	Untere Lissen 39	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	46	3	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	46	3	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	33	40	29	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	43	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	46	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	39	28	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	43	31	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	28	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	31	1	0	nein
H873	Untere Lissen 43	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	39	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	43	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	31	0	0	nein
H874	Untere Lissen 51	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	28	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	37	32	39	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	42	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	40	29	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	43	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	45	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	45	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	45	0	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	45	2	3	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
H875	Untere Lissen 55	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	28	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	39	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	43	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	45	3	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	45	3	3	nein
H876	Untere Lissen 59	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	28	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	32	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	40	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	43	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	45	3	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
H855	Untere Lissen 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	39	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	32	1	0	nein
H857	Untere Lissen 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	40	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	46	3	1	nein
H858	Untere Lissen 11a	4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	29	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	32	1	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	46	3	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	46	0	4	nein
H859	Untere Lissen 13	3	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	40	29	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	43	32	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	32	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	40	29	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	32	0	0	nein
H860	Untere Lissen 14	3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	46	3	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	46	3	1	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	45	3	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	40	30	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	43	34	0	0	nein
H861	Untere Lissen 15	4	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	39	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	43	32	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	39	28	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	43	31	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	29	1	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	32	1	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	45	0	3	nein
H862	Untere Lissen 17	2	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	39	29	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	43	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	29	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	32	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	46	3	1	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	46	0	4	nein
H863	Untere Lissen 19	2	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	43	31	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	43	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	28	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	32	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	47	3	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	47	3	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	37	32	40	28	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	32	40	28	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	49	28	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	31	0	0	nein
H864	Untere Lissen 21	7	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	39	28	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	43	32	0	0	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	47	0	5	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	47	0	5	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	46	3	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	29	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	33	2	0	nein
H866	Untere Lissen 23	3	EG	vWo	55	40	55	40	37	33	39	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	35	43	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	46	0	4	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	29	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	32	2	0	nein
H866	Untere Lissen 23	2	EG	vWo	55	40	55	40	37	33	40	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	43	32	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	46	3	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	46	3	1	nein
H591	Immenreich 32	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	53	22	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	23	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	30	28	35	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	31	29	36	23	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	32	30	39	27	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	48	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	48	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	40	0	0	nein
H793	Riedstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	45	54	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	45	54	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	31	30	35	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	32	31	38	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	36	35	44	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	33	38	25	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	36	35	44	32	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	31	43	38	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	41	0	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	52	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	41	0	1	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	41	0	1	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	37	34	45	40	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	46	41	0	1	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	48	41	0	1	nein
H795	Riedstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	22	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	24	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	27	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	32	35	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	32	36	23	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	39	26	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	45	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	36	46	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	47	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	52	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	40	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	41	0	1	nein
H797	Riedstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	45	54	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	29	26	35	23	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	30	27	38	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	45	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	47	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	47	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	49	41	0	1	nein
H798	Riedstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	53	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	31	35	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	31	37	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	43	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	46	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	47	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	48	41	0	1	nein
H799	Riedstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	48	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	53	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	31	35	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	32	31	37	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	35	33	43	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	36	47	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	47	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
H801	Riedstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	40	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	29	26	35	22	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	30	27	37	24	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	34	32	42	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	36	47	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	41	0	1	nein
H791	Riedstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	53	23	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	25	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	31	38	25	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	37	35	45	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	36	46	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	47	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	49	41	0	1	nein
H880	Vogesestraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	30	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	35	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	28	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	33	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	38	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	43	32	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	43	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	44	0	4	nein
H881	Vogesestraße 3a	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	46	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	48	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	43	1	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	43	1	1	nein
H882	Vogesestraße 3b	2	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	47	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	49	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	40	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	44	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	43	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
H883	Vogesestraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	29	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	38	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	39	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	36	47	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	43	0	3	nein
H884	Vogesestraße 4a	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	40	28	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	43	0	3	nein
H885	Vogesestraße 4b	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	43	0	3	nein
H886	Vogesestraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	45	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	47	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	41	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	44	37	0	0	nein
H888	Vogesestraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	46	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	40	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	43	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
H890	Vogesestraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	42	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	47	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	49	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	40	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	43	35	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
H653	Moosweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	49	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
H654	Moosweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	39	49	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	30	39	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	33	44	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
H655	Moosweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	50	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	49	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	39	49	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	50	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	32	31	37	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	32	39	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	38	35	46	31	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	45	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	43	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	43	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	43	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	43	0	3	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
H656	Moosweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	47	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	26	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	49	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	47	24	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	26	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	49	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	38	30	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	33	40	33	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	43	35	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	42	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	43	0	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	43	0	1	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H657	Moosweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	36	34	44	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	48	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	42	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
H658	Moosweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	48	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	49	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	39	31	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	42	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
H661	Moosweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	37	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	48	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	32	29	38	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	42	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	43	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H662	Moosweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	48	25	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	27	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	50	30	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	44	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H663	Moosweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	48	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	31	38	29	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	42	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
H664	Moosweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	48	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	40	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	36	43	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	50	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
H666	Moosweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	48	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	29	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	43	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	43	0	3	nein
H669	Moosweg 17a	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	43	1	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	48	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	42	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	44	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	51	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
H752	Reisengasse 30	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	36	45	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	49	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	41	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
H754	Reisengasse 32	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	45	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	43	1	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	33	38	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	41	30	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	43	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	41	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	44	38	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	45	2	3	nein
H887	Vogesenstrasse 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	43	1	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	49	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	40	51	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	38	31	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	33	41	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	47	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
H889	Vogesensstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	49	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	39	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	41	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	50	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
H891	Vogesensstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	50	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	41	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	43	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	47	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
H893	Vogesensstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	50	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	41	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	43	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	46	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
H895	Vogesensstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	50	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	41	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	42	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	46	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H897	Vogesensstraße 17a	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	48	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	49	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	42	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	45	38	0	0	nein
H898	Vogesensstraße 17b	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	42	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	45	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H069	Brandeckstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	50	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	39	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	45	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	45	38	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
H070	Brandeckstraße 5a	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	44	2	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	31	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	37	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	49	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	30	0	0	nein
H071	Brandeckstraße 5b	2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	49	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	31	39	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	43	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
H072	Brandeckstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	42	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	46	39	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
H073	Brandeckstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	44	2	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	49	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	44	37	0	0	nein
H074	Brandeckstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	44	1	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	44	1	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	49	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	49	41	0	1	nein
H076	Brandeckstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	29	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	39	48	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	39	49	28	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	50	33	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	41	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	36	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	47	40	0	0	nein
H078	Brandeckstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	39	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	42	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	42	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	45	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	40	0	0	nein
H080	Brandeckstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	41	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	45	39	0	0	nein
H082	Brandeckstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	40	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	44	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	46	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
H665	Moosweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	50	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	45	1	3	nein
H668	Moosweg 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	46	39	0	0	nein
H670	Moosweg 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	49	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	40	33	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	44	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
H756	Reisengasse 36	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	29	38	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	31	41	31	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	51	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
H757	Reisengasse 38	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	40	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	45	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	50	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	41	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	51	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	45	2	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	44	2	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	44	2	2	nein
H758	Reisengasse 40	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	44	2	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	44	2	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	33	40	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	47	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	43	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	46	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	45	1	3	nein
H900	Vogesestraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	48	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	31	38	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	34	43	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	41	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	45	38	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H902	Vogesestraße 21	2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	48	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	40	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	43	36	0	0	nein
H904	Vogesestraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	40	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	44	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H868	Untere Lissen 31	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	46	2	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	46	3	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	29	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	33	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	31	39	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	33	43	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	46	0	4	nein
H869	Untere Lissen 33	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	46	2	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	46	3	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	31	39	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	33	43	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	28	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	32	1	0	nein
H872	Untere Lissen 41	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	46	2	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	46	3	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	31	39	28	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	33	43	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	28	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	32	1	0	nein
H867	Untere Lissen 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	29	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	33	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	46	3	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	46	3	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	31	39	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	33	43	31	0	0	nein
H090	Brandeckstraße 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	49	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	51	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	40	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	42	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	40	0	0	nein
H540	Hornisgrindestraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	49	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	37	36	46	25	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	37	47	27	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	33	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	40	35	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	42	36	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	46	39	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	41	36	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	43	37	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	48	40	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
H541	Hornisgrindestraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	46	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	39	31	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	42	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
H543	Hornisgrindestraße 14	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	31	38	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	35	32	41	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	31	28	37	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	33	29	40	29	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	46	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	41	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
H544	Hornisgrindestraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	33	32	39	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	44	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	38	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	36	34	43	32	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	45	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	44	0	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	44	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	37	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	39	0	0	nein
H545	Hornisgrindestraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	36	34	44	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	47	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	40	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	45	39	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	EG	vWo	55	40	55	40	36	31	39	30	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	45	38	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
H546	Hornisgrindestraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	47	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	43	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	44	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	43	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	44	1	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
H892	Vogesestraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	46	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	52	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	40	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	42	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	49	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	41	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	43	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	50	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
H894	Vogesestraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	47	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	49	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	40	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	44	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
H896	Vogesestraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	53	30	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	36	34	45	25	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	37	47	28	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	40	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	43	36	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	43	0	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	43	0	3	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
H899	Vogesestraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	47	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	39	49	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	41	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	44	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
H901	Vogesestraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	47	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	51	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	40	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	42	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	49	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	43	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	44	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
H903	Vogesestraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	43	1	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	47	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	50	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	41	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	47	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
H905	Vogesenstr. 24a	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	47	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
H906	Vogesenstr. 24b	2	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	34	32	40	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	35	46	32	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
H907	Vogesenstr. 26a	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
H908	Vogesenstr. 26b	2	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	48	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	42	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
H909	Vogesenstr. 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	37	48	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	41	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	44	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
H910	Vogesenstr. 30	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	29	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	40	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	42	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	40	0	0	nein
H911	Vogesenstr. 32	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	38	48	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	38	49	30	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	43	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
H912	Vogesenstr. 34	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	48	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	31	38	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	34	43	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	39	31	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	42	34	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	41	34	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	44	37	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	43	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	44	0	4	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
H975	Brandeckstr. 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	39	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	42	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	47	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H977	Brandeckstr. 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	41	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	45	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H979	Brandeckstr. 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	42	1	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	48	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	49	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	41	35	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	43	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H083	Brandeckstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	40	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	43	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
H084	Brandeckstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	48	25	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	27	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	45	39	0	0	nein
H085	Brandeckstraße 22	1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	40	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	43	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
H086	Brandeckstraße 24	1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	40	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	42	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	49	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
H087	Brandeckstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	44	1	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	48	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	38	30	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	41	33	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	42	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	44	38	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
H088	Brandeckstraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	40	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	42	35	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	42	0	2	nein
H089	Brandeckstraße 28	2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	31	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	37	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	40	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	42	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	40	0	0	nein
H534	Hornisgrindestraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	43	1	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	46	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	44	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	46	40	0	0	nein
H535	Hornisgrindestraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	42	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	35	31	39	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	34	42	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	49	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	45	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	46	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	49	43	0	3	nein
H536	Hornisgrindestraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	38	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	39	1	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	38	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	29	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	47	43	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	48	43	0	3	nein
H537	Hornisgrindestraße 5		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	45	1	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	39	1	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	40	1	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	39	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	30	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	47	43	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	49	44	0	4	nein
H538	Hornisgrindestraße 9		1	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	27	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	30	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	43	38	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	44	38	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	45	0	3	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	45	0	3	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H539	Hornisgrindestraße 7		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	49	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	30	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	43	37	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	44	38	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	45	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	45	0	3	nein
H542	Hornisgrindestraße 13		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	49	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	50	30	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	35	30	38	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	42	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	35	30	39	28	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	43	31	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	43	38	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	45	39	0	0	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
			7	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
			7	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
H547	Hornisgrindestraße 26		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	42	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	42	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	35	33	42	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	35	45	29	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	39	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	45	41	0	1	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	46	41	0	1	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	44	0	4	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	44	0	2	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
H548	Hornisgrindestraße 28		1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	43	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	43	1	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	36	33	43	26	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	47	30	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	43	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	45	39	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	44	0	2	nein
SH001	Am Bruch 1		1	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	44	34	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	34	1	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	45	3	3	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	45	0	5	nein
SH002	Am Bruch 2		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	28	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	34	1	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	40	28	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	45	33	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	45	0	5	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	45	0	5	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	45	2	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	45	2	3	nein
SH003	Amelmatt 1		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	44	0	4	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	45	0	5	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	43	35	40	29	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	46	35	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	44	0	4	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	46	2	4	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	46	2	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	43	39	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	45	0	5	nein
SH004	Ammelsmatt 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	44	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	39	29	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	46	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	44	1	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	46	1	4	nein
SH005	Ammelsmatt 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	45	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	49	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	37	39	29	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	45	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	43	1	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	44	1	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	46	1	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	48	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	45	0	5	nein
SH006	Ammelsmatt 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	46	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	49	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	34	39	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	44	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	44	0	4	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	46	0	6	nein
SH007	Ammelsmatt 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	51	45	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	48	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	43	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	44	1	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
SH008	Ammelsmatt 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	50	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	36	37	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	37	39	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	46	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	43	1	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	43	1	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	43	1	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	43	1	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	46	1	4	nein
SH009	Ammelsmatt 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	49	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	37	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	36	39	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	46	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	46	1	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
SH010	Ammelsmatt 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	45	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	48	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	36	38	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	42	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	48	44	0	4	nein
SH011	Ammelsmatt 8/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	48	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	46	1	4	nein
SH012	Ammelsmatt 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	35	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	36	40	30	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	40	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	45	0	5	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	47	43	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	44	0	4	nein
SH013	Ammelsmatt 10		1	EG	vWo	55	40	55	40	52	43	39	31	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	45	40	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	40	38	28	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	42	42	32	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	43	0	3	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	43	0	1	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	43	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	43	1	1	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	46	1	4	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	46	1	4	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	40	54	45	48	44	0	4	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	48	44	0	2	nein
SH014	Ammelsmatt 11		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	45	41	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	48	43	0	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	42	34	37	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	36	42	32	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	33	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	43	0	3	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	45	0	5	nein
SH015	Ammelsmatt 11/1		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	44	40	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	43	0	3	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	45	1	5	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	35	30	37	27	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	42	32	0	0	nein
SH016	Ammelsmatt 12		1	EG	vWo	55	40	55	40	52	42	40	34	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	44	47	43	0	3	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	49	44	0	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	37	27	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	39	39	28	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	40	43	33	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	43	0	3	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	45	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	46	1	4	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	46	1	4	nein
SH017	Ammelsmatt 14		1	EG	vWo	55	40	55	40	53	44	47	43	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	47	43	0	3	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	46	48	44	0	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	39	36	26	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	40	38	28	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	41	42	32	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	42	0	2	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	43	0	3	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	44	0	4	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	45	1	3	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	46	1	4	nein
SH018	Ammelsmatt 15		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	43	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	43	0	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	43	0	3	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	41	0	1	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	37	27	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	42	32	0	0	nein
SH019	Ammelsmatt 16		1	EG	vWo	55	40	55	40	53	44	47	43	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	47	43	0	3	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	46	48	43	0	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	39	36	26	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	40	38	27	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	41	42	31	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	43	0	3	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	36	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	41	0	1	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	45	1	3	nein
SH020	Ammelsmatt 17		1	EG	vWo	55	40	55	40	39	32	37	27	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	32	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	43	0	3	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	44	0	4	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	44	0	4	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	45	1	5	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	41	0	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
SH021	Ammelsmatt 18	4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	51	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	52	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	40	37	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	41	42	32	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	52	42	37	27	0	0	nein
SH022	Ammelsmatt 19	5	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	44	42	32	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	47	43	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	47	48	44	0	2	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	34	37	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	39	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	51	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
SH023	Ammelsmatt 20	3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	44	1	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	39	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	43	42	32	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	53	44	45	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	46	48	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	44	0	4	nein
SH024	Ammelsmatt 21	3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	38	37	27	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	42	42	32	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	36	39	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	46	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
SH025	Ammelsmatt 22	2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	46	1	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	48	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	50	44	0	4	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	39	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	43	42	32	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	43	45	41	0	1	nein
SH026	Ammelsmatt 26	2	1.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	48	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	36	37	27	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	40	42	32	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	38	37	27	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	42	42	32	0	0	nein
SH027	Ammelsmatt 28	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	47	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	34	37	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	42	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	45	0	5	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	47	43	0	3	nein
SH028	Ammelsmatt 30	2	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	37	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	42	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	46	42	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
SH029	Ammelsmatt 32	5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	43	0	3	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	42	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	46	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	46	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	43	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein		
3	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein		
3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	43	0	3	nein		
4	EG	vWo	55	40	55	40	39	32	37	27	0	0	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	32	0	0	nein		
SH031	Ammelsmatt 36	2	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	38	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	32	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	32	0	0	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	41	0	1	nein		
SH032	Ammelsmatt 38	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	45	1	5	nein
3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein		
SH033	Ammelsmatt 40	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	50	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	37	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	34	39	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	47	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	52	41	0	1	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein		
SH034	Ammelsmatt 42	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	51	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	37	30	37	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	34	39	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	49	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	37	0	0	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	43	0	3	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein		
SH035	Ammelsmatt 44	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	51	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	37	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	34	39	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	48	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	46	1	4	nein		
SH036	Binzburgerstraße 1	1	EG	M	60	45	60	47	62	54	37	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	40	31	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	47	38	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	49	54	28	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	54	31	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	55	38	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	58	50	52	43	0	0	nein
4	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	54	47	0	0	nein		
4	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	54	47	0	0	nein		
SH037	Binzburgerstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	47	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	54	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	44	1	0	nein
3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	45	1	0	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	46	1	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	55	44	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	46	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	57	47	0	2	nein
SH039	Binzburgstraße 3/1	1	EG	M	60	45	60	45	52	46	54	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	54	47	54	31	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	56	48	55	37	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	47	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	48	53	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	53	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	54	47	0	2	nein
SH040	Binzburgstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	43	45	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	46	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	48	43	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	49	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	45	1	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	45	1	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	46	1	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	47	1	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	47	1	2	nein
SH041	Binzburgstraße 5	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	38	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	41	31	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	49	52	29	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	54	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	59	51	52	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	53	46	0	0	nein
SH042	Binzburgstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	46	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	48	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	51	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	40	30	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	48	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	43	1	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	44	1	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	46	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	47	0	2	nein
SH043	Binzburgstraße 7	1	EG	M	60	45	60	47	61	53	37	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	40	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	45	36	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	47	53	28	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	56	48	54	30	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	55	36	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	56	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	58	50	52	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	52	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	53	47	0	2	nein
SH044	Binzburgstraße 7/1	1	EG	M	60	45	60	45	49	45	55	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	45	55	31	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	52	46	55	39	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	47	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	47	52	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	53	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	54	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	42	47	38	0	0	nein
SH046	Binzburgstraße 9	1	EG	M	60	45	60	45	58	50	37	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	40	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	52	42	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	46	51	28	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	47	54	31	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	56	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	46	55	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	56	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	54	46	49	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	48	51	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	55	47	0	2	nein
SH048	Binzburgstraße 10/1	1	EG	M	60	45	60	45	44	36	39	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	39	47	37	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	42	54	30	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	44	55	38	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	47	56	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	46	55	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	56	46	0	1	nein
SH049	Binzburgstraße 11	1	EG	M	60	45	60	47	61	52	37	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	40	30	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	50	40	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	49	52	28	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	55	30	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	56	41	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	57	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	54	47	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	48	51	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	57	49	54	47	0	2	nein
SH050	Binzburgstraße 13	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	39	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	44	34	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	50	54	37	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	56	40	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	48	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	50	46	0	1	nein
SH051	Binzburgstraße 13/1	1	EG	M	60	45	60	45	52	44	39	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	54	46	44	34	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	46	56	38	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	47	56	39	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	43	51	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	51	47	0	2	nein
SH052	Binzburgstraße 15	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	39	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	42	33	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	56	46	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	59	51	50	34	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	54	39	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	57	46	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	48	54	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	56	41	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	47	0	2	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	55	48	48	44	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	50	46	0	1	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	56	47	0	2	nein
SH053	Binzburgstraße 16	1	EG	M	60	45	60	45	49	42	46	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	43	48	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	57	46	0	1	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	47	54	28	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	54	31	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	57	46	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	52	57	46	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	57	47	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	57	47	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	48	54	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	54	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	57	47	0	2	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	41	38	28	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	42	41	31	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	56	45	0	0	nein
SH054	Binzburgstraße 17	1	EG	M	60	45	60	47	62	54	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	40	29	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	46	35	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	50	54	37	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	56	41	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	56	42	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	42	51	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	45	55	44	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	57	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	47	49	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	50	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	56	48	51	46	0	1	nein
SH055	Binzburgstraße 18	1	EG	M	60	45	60	45	43	35	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	44	36	40	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	48	41	50	40	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	55	48	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	55	30	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	56	40	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	54	56	46	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	57	46	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	57	47	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	49	53	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	53	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	55	47	0	2	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	43	35	38	28	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	44	36	40	31	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	48	41	50	40	0	0	nein
SH056	Binzburgstraße 19	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	38	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	41	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	54	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	59	51	55	43	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	56	43	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	57	46	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	47	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	49	48	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	55	47	0	2	nein
SH057	Binzburgstraße 20	1	2.OG	M	60	45	60	45	45	38	45	34	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	50	55	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	56	29	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	56	35	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	63	55	57	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	57	46	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	57	46	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	57	49	51	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	52	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	52	46	0	1	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	45	38	45	34	0	0	nein
SH058	Binzburgstraße 21	1	EG	M	60	45	60	47	60	52	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	39	29	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	44	33	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	50	56	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	56	40	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	56	41	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	47	50	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	50	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	51	46	0	1	nein
SH060	Binzburgstraße 23	1	EG	M	60	45	60	47	62	54	38	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	41	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	50	39	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	56	49	55	36	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	56	37	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	57	43	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	57	49	50	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	54	47	0	2	nein
SH061	Binzburgstraße 24	1	EG	M	60	45	60	45	45	37	39	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	41	45	34	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	55	48	54	28	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	55	34	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	63	55	56	46	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	57	46	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	59	51	53	46	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	53	46	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	55	48	52	45	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	53	46	0	1	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	47	39	45	34	0	0	nein
SH062	Binzburgstraße 25	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	39	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	43	33	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	56	49	54	28	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	55	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	56	49	52	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	53	47	0	2	nein
SH063	Binzburgstraße 26	1	EG	M	60	45	60	45	57	50	55	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	55	31	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	56	55	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	56	46	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	58	50	52	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	53	46	0	1	nein
SH064	Binzburgstraße 27	1	EG	M	60	45	60	47	60	52	39	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	43	33	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	46	53	29	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	47	55	34	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	45	56	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	47	50	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	53	47	0	2	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	58	50	44	39	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	50	44	0	0	nein
SH065	Binzburgstraße 27/1	1	EG	M	60	45	60	45	50	45	55	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	46	56	29	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	56	36	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	46	57	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	46	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	45	51	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	47	52	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	48	53	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	44	38	27	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	46	40	29	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	55	47	46	35	0	0	nein
SH066	Binzburgstraße 27/2	1	EG	M	60	45	60	45	45	37	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	47	39	39	29	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	41	43	32	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	44	55	28	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	44	55	29	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	M	60	45	60	45	49	45	55	33	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	48	58	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	46	54	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	54	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	46	55	47	0	2	nein
SH067	Binzburgerstraße 28	2	EG	M	60	45	60	45	57	50	55	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	56	28	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	56	32	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	54	56	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	57	46	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	57	46	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	49	52	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	52	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	53	46	0	1	nein
SH068	Binzburgerstraße 29	1	EG	M	60	45	60	50	64	56	38	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	42	31	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	50	54	28	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	56	32	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	58	50	49	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	51	46	0	1	nein
SH069	Binzburgerstraße 30	1	EG	M	60	45	60	45	44	37	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	38	40	29	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	48	41	47	37	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	50	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	55	30	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	55	37	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	54	56	46	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	57	46	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	57	46	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	47	52	39	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	54	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	55	46	0	1	nein
SH070	Binzburgerstraße 31	1	EG	M	60	45	60	45	53	45	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	39	28	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	55	47	43	32	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	46	56	28	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	56	29	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	56	34	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	57	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	46	53	47	0	2	nein
SH072	Binzburgerstraße 34	1	EG	M	60	45	60	45	58	50	53	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	54	30	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	56	54	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	57	46	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	56	49	54	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	55	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	41	34	38	27	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	43	36	41	30	0	0	nein
SH073	Binzburgerstraße 35	1	EG	M	60	45	60	47	63	54	39	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	45	34	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	59	51	52	29	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	54	35	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	46	55	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	49	54	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	55	46	0	1	nein
SH074	Binzburgerstraße 35/1	1	EG	M	60	45	60	45	50	42	38	28	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	44	40	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	54	46	46	36	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	44	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	45	54	30	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	46	55	36	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	47	55	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	55	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	56	47	0	2	nein
SH075	Binzburgerstraße 37	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	40	29	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	47	36	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	58	51	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	54	29	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	55	36	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	56	49	54	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	55	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	55	46	0	1	nein
SH076	Binzburgerstraße 38	1	2.OG	M	60	45	60	45	49	44	55	44	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	44	48	26	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	51	29	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	56	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	46	38	38	26	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	39	41	29	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	55	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	58	51	53	26	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	54	29	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	57	43	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	63	55	57	44	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	57	46	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	57	46	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	55	49	54	44	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	55	45	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	57	46	0	1	nein
SH077	Binzburgerstraße 39	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	40	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	47	37	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	50	52	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	55	29	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	55	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	58	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	49	54	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	54	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	55	46	0	1	nein
SH078	Binzburgerstraße 40	1	EG	M	60	45	60	45	41	33	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	42	34	39	27	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	42	35	42	31	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	41	52	26	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	43	54	27	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	49	44	54	31	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	45	56	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	57	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	44	53	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	54	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	49	45	54	46	0	1	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	40	33	37	27	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	42	34	39	29	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	42	35	42	32	0	0	nein
SH079	Binzburgerstraße 40/1	1	EG	M	60	45	60	45	42	34	38	26	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	43	35	41	29	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	40	50	39	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	46	52	26	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	54	29	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	56	39	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	53	57	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	57	46	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	57	46	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	48	53	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	54	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	55	46	0	1	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	47	40	46	41	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	42	48	44	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	52	46	55	46	0	1	nein
SH080	Binzburgerstraße 41	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	40	29	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	47	36	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	50	55	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	55	29	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	55	36	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	47	57	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	57	50	54	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	54	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	55	46	0	1	nein
SH081	Binzburgerstraße 42	1	EG	M	60	45	60	45	46	38	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	47	39	42	31	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	50	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	55	31	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	55	56	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	57	46	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	57	50	54	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	54	46	0	1	nein
SH082	Binzburgerstraße 42a	1	EG	M	60	45	60	45	41	34	38	26	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	43	35	41	29	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	44	37	47	35	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	43	53	26	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	44	54	28	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	45	55	35	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	40	52	29	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	42	54	33	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	42	37	47	27	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	M	60	45	60	45	44	38	48	29	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	48	43	54	35	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	41	34	39	27	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	43	35	41	29	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	45	38	48	36	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	45	40	51	28	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	49	44	54	31	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	50	45	55	37	0	0	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	44	38	50	35	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	45	0	0	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	57	46	0	1	nein
		8	EG	M	60	45	60	45	46	42	51	44	0	0	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	54	45	0	0	nein
		8	2.OG	M	60	45	60	45	50	45	54	46	0	1	nein
		9	EG	M	60	45	60	45	41	33	38	28	0	0	nein
		9	1.OG	M	60	45	60	45	43	35	40	30	0	0	nein
		9	2.OG	M	60	45	60	45	44	37	47	36	0	0	nein
SH083	Binzburgstraße 44	1	EG	M	60	45	60	45	56	49	56	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	56	29	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	57	38	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	63	55	56	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	57	46	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	57	46	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	54	47	50	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	54	47	50	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	47	52	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	46	39	48	36	0	0	nein
SH084	Binzburgstraße 45	1	EG	M	60	45	60	45	52	46	55	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	47	55	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	54	48	56	38	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	47	58	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	46	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	46	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	48	54	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	54	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	55	46	0	1	nein
SH088	Binzburgstraße 47 (NG)	2	EG	M	60	45	60	45	54	46	53	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	54	29	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	55	37	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	47	55	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	55	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	54	48	56	46	0	1	nein
SH090	Binzburgstraße 49	1	EG	M	60	45	60	45	52	44	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	45	41	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	54	47	50	39	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	46	55	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	46	56	30	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	56	39	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	48	58	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	58	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	58	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	43	52	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	46	54	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	55	46	0	1	nein
SH091	Binzburgstraße 53	1	EG	M	60	45	60	47	60	52	38	26	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	41	29	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	51	39	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	59	52	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	54	30	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	56	40	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	47	56	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	57	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	57	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	48	52	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	54	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	56	46	0	1	nein
SH092	Binzburgstraße 55	1	EG	M	60	45	60	45	56	48	39	27	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	42	30	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	59	52	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	54	31	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	49	58	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	58	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	55	46	0	1	nein
SH093	Hinter der Gasse 1	1	EG	M	60	45	60	45	43	36	40	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	44	37	44	32	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	44	55	29	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	57	33	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	44	55	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	40	53	30	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	56	34	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	EG	M	60	45	60	45	48	44	53	47	0	2	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	58	47	0	2	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	49	46	54	47	0	2	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	54	47	0	2	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	42	34	40	30	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	43	36	44	34	0	0	nein
		8	EG	M	60	45	60	45	45	39	48	44	0	0	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	52	47	0	2	nein
SH094	Hinter der Gasse 1 (NG)	1	EG	M	60	45	60	45	45	39	48	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	55	47	0	2	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	44	36	40	29	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	45	37	46	34	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	46	57	29	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	57	35	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	36	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	47	0	2	nein
SH095	Löhliswälderstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	61	52	46	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	61	52	47	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	53	44	37	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	41	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	45	0	3	nein
SH096	Löhliswälderstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	43	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	44	41	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	49	44	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	49	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	53	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	37	48	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	32	0	0	nein
SH097	Löhliswälderstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	37	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	39	42	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	41	45	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	43	47	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	45	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
SH098	Löhliswälderstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	34	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	37	41	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	48	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	55	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	51	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	39	0	0	nein
SH099	Löhliswälderstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	47	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	34	37	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	36	42	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	45	0	5	nein
SH100	Löhliswälderstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	31	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	41	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	48	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	40	0	0	nein
SH101	Löhliswälderstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	45	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	46	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	40	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	44	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	43	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
SH102	Löhliswälderstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	50	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	45	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	46	42	0	2	nein
SH103	Löhliswälderstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	46	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	33	41	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	44	31	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	43	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
SH104	Löhliswälderstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	46	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	43	0	3	nein
SH105	Löhliswälderstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	47	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	48	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	39	33	38	27	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	42	31	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	38	28	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	43	36	0	0	nein
SH106	Löhliswälderstraße 14	2	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	44	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	36	45	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	47	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	43	0	3	nein
SH107	Löhliswälderstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	32	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	42	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	46	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	47	42	0	2	nein
SH108	Löhliswälderstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	45	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	43	0	3	nein
SH109	Löhliswälderstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	34	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	46	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	43	0	3	nein
SH110	Löhliswälderstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	31	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	49	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	37	0	0	nein
SH111	Löhliswälderstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	35	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	47	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	34	37	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	42	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	52	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
SH112	Löhliswälderstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	36	30	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	32	42	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	49	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
SH113	Löhliswälderstraße 21/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	35	29	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	33	42	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	46	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	33	45	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	50	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	41	0	1	nein
SH114	Löhliswälderstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	36	45	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	48	43	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	51	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	41	0	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	33	28	37	27	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	32	42	31	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	50	34	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	41	0	1	nein
SH115	Löhliwälderstraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	37	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	34	46	31	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	41	0	1	nein
SH116	Löhliwälderstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	36	30	37	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	52	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
SH117	Löhliwälderstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	37	31	37	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	31	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	38	30	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	45	39	0	0	nein
SH118	Löhliwälderstraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	40	37	30	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	42	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	46	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	47	43	0	3	nein
SH119	Löhliwälderstraße 27	2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	48	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	49	45	0	5	nein
SH120	Löhliwälderstraße 28	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	46	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	37	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	42	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	51	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	41	0	1	nein
SH121	Löhliwälderstraße 29	1	EG	vWo	55	40	55	40	37	30	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	36	45	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	37	33	44	29	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	50	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	40	0	0	nein
SH122	Löhliwälderstraße 30	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	36	45	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	47	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	37	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
SH123	Löhliwälderstraße 31	1	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	42	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	39	31	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	46	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	49	30	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	38	0	0	nein
SH124	Löhliwälderstraße 32	2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	44	0	4	nein
SH125	Löhliwälderstraße 33	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	44	0	4	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	39	0	0	nein
SH126	Löhliswälderstraße 34		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	38	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	39	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	44	0	4	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	43	0	3	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	36	32	44	27	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	38	50	34	0	0	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	40	32	28	38	27	0	0	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	31	42	31	0	0	nein
SH127	Löhliswälderstraße 35		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	45	1	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	44	40	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	47	43	0	3	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	38	32	38	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	41	0	1	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	42	0	2	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	42	1	2	nein
SH128	Löhliswälderstraße 36		1	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	47	43	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	44	0	4	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	33	28	38	27	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	37	32	42	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	38	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	39	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	44	0	4	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	47	43	0	3	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
SH129	Löhliswälderstraße 37		1	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	40	29	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	48	31	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	40	29	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	38	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	45	0	5	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
SH130	Löhliswälderstraße 38		1	EG	vWo	55	40	55	40	35	29	38	27	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	42	31	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	37	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	38	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	44	0	4	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	48	44	0	4	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	44	0	4	nein
SH131	Löhliswälderstraße 38/1		1	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	38	26	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	31	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	35	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	39	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	49	35	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	44	0	4	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	47	43	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	44	0	4	nein
SH132	Löhliswälderstraße 39		1	EG	vWo	55	40	55	40	37	30	39	28	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	46	35	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	37	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	40	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	45	0	5	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	45	0	5	nein
SH133	Löhliswälderstraße 40		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	44	0	4	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	46	42	0	2	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	44	0	4	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	38	26	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	31	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	38	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	39	0	0	nein
SH134	Löhliswälderstraße 41		1	EG	vWo	55	40	55	40	37	30	39	27	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	46	34	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	30	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	37	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	50	35	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	45	0	5	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	37	30	39	28	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	35	46	34	0	0	nein
SH135	Löhliswälderstraße 42		1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	48	44	0	4	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	44	0	4	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	38	26	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	42	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	51	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
SH136	Löhliwälderstraße 43	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	41	1	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	45	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	39	28	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	49	38	0	0	nein
SH137	Löhliwälderstraße 44	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	32	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	50	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	38	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	42	31	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	31	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	44	1	4	nein
SH138	Löhliwälderstraße 46	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	48	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	52	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	31	0	0	nein
SH140	Löhliwälderstraße 47	1	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	41	29	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
SH141	Löhliwälderstraße 48	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	31	37	25	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	32	40	28	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	50	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	44	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	44	0	4	nein
SH142	Löhliwälderstraße 49	1	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	40	29	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	43	0	3	nein
SH143	Löhliwälderstraße 50	1	EG	vWo	55	40	55	40	37	30	37	25	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	31	40	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	44	1	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	49	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	44	0	4	nein
SH144	Löhliwälderstraße 51	1	EG	vWo	55	40	55	40	37	30	38	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	42	30	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	46	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	44	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	38	26	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	41	30	0	0	nein
SH145	Löhliwälderstraße 52	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	31	37	25	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	40	28	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	28	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	44	1	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	44	0	4	nein
SH146	Löhliwälderstraße 54,54/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	36	29	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	32	40	28	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	52	45	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	38	30	37	25	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	32	40	28	0	0	nein
SH147	Löhliwälderstraße 55	1	EG	vWo	55	40	55	40	38	30	37	25	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	32	39	27	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	45	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	36	30	38	25	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	32	40	27	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	46	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	36	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	44	1	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	49	45	0	5	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	45	0	5	nein
SH148	Löhliswälderstraße 56	1	EG	vWo	55	40	55	40	35	29	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	31	40	28	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	45	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	45	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	45	1	5	nein
SH149	Löhliswälderstraße 57	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	51	29	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	51	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	45	2	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	45	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	45	0	5	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	34	41	30	0	0	nein
SH150	Löhliswälderstraße 58	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	35	29	38	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	38	31	40	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
SH151	Löhliswälderstraße 60	1	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	41	29	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	45	0	5	nein
SH152	Löhliswälderstraße 62	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	31	38	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	42	30	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	45	0	5	nein
SH153	Löhliswälderstraße 63	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	38	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	41	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	40	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	43	29	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	45	2	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	44	1	4	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	45	2	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	44	0	4	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	47	43	0	3	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	43	0	3	nein
SH155	Löhliswälderstraße 66	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	32	38	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	30	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	45	2	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	45	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	38	26	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
SH158	Löhliswälderstraße 70	5	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	42	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	45	2	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	45	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	38	26	0	0	nein
SH159	Löhliswälderstraße 72	4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	34	41	29	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	41	0	1	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	39	32	38	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	41	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	45	2	3	nein
SH160	Löhliswälderstraße 74	3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	45	2	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	45	0	5	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	38	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	34	41	29	0	0	nein
SH161	Löhliswälderstraße 78	1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	51	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	30	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	40	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	45	2	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	45	2	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	45	2	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	45	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	52	44	47	43	0	0	nein
SH163	Mörburgstraße 1	1	1.OG	M	60	45	60	45	53	45	48	43	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	57	45	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	44	53	43	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	52	47	57	43	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	54	49	57	45	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	53	46	54	38	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	57	44	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	57	46	0	1	nein
SH164	Mörburgstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	49	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	39	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	44	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	46	2	4	nein
SH165	Mörburgstraße 3	1	EG	SG	60	45	60	45	41	33	41	30	0	0	nein
		2	EG	SG	60	45	60	45	47	44	55	36	0	0	nein
		3	EG	SG	60	45	60	45	45	40	52	31	0	0	nein
		4	EG	SG	60	45	60	45	48	45	55	37	0	0	nein
		5	EG	SG	60	45	60	45	50	46	56	46	0	1	nein
		6	EG	SG	60	45	60	45	49	46	56	46	0	1	nein
		7	EG	SG	60	45	60	45	46	42	50	46	0	1	nein
		8	EG	SG	60	45	60	45	46	41	49	45	0	0	nein
		9	EG	SG	60	45	60	45	46	41	49	45	0	0	nein
SH166	Mörburgstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	34	40	30	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	46	0	6	nein
SH167	Mörburgstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	39	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	40	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	46	2	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	50	45	0	5	nein
SH168	Mörburgstraße 6	4	EG	vWo	55	40	55	40	42	34	38	28	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	43	32	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	40	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	27	0	0	nein
SH169	Mörburgstraße 7	2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	30	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	40	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	46	1	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	46	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	46	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	46	1	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	46	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	46	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	49	39	0	0	nein
SH169	Mörsburgstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	31	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	32	39	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	47	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	28	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	30	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	39	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	46	2	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	46	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	46	0	6	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	39	31	37	27	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	39	29	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	47	37	0	0	nein
SH170	Mörsburgstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	30	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	50	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	45	0	5	nein
SH171	Mörsburgstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	40	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	43	1	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	46	2	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	46	0	6	nein
SH172	Mörsburgstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	40	30	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	52	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	46	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	46	0	6	nein
SH173	Mörsburgstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	29	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	46	0	6	nein
SH174	Mörsburgstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	40	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	49	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	30	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	40	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	46	2	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	46	2	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	46	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	46	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	39	32	37	27	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	40	30	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	49	39	0	0	nein
SH175	Mörsburgstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	32	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	40	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	48	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	49	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	52	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	38	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	39	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	46	2	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	46	2	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	50	45	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	46	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	46	0	6	nein
SH176	Mörsburgstraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	39	28	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	44	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	46	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	47	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	53	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	28	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	33	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	30	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	46	2	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	46	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	46	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	46	0	6	nein
SH177	Mörsburgstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	37	31	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	40	28	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	46	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	28	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	46	2	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	46	2	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	46	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	46	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	46	35	0	0	nein
SH178	Mörsburgstraße 29	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	51	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	51	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	44	1	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	45	2	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	46	2	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	46	2	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	37	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	34	40	29	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
SH179	Mörsburgstraße 31	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	41	30	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	40	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	45	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	49	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	51	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	45	2	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	44	0	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	38	27	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	41	30	0	0	nein
SH180	Mörsburgstraße 35	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	50	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	50	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	52	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	46	2	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	46	1	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	37	26	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	40	29	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	48	38	0	0	nein
SH181	Mörsburgstraße 37	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	40	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	48	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	50	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	51	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	45	2	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
SH182	Mörsburgstraße 39	1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	40	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	51	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	50	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	51	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	54	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	49	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	51	29	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	54	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	45	2	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	45	0	5	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	43	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	45	0	5	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	37	26	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	40	29	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	51	41	0	1	nein
SH183	Ortenauer Straße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	55	45	36	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	46	41	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	52	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	53	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	49	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	45	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	45	0	5	nein
SH185	Ortenauer Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	42	36	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	43	41	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	52	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	53	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	51	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	44	0	4	nein
SH186	Ortenauer Straße 3/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	37	36	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	38	41	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	50	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	37	44	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	52	31	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	45	0	5	nein
SH187	Ortenauer Straße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	40	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	42	41	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	51	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	52	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	53	31	0	0	nein
SH188	Ortenauer Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	54	44	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	41	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	46	53	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	54	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	54	32	0	0	nein
SH189	Ortenauer Straße 7/1	2	EG	vWo	55	40	55	40	47	38	37	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	40	41	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	49	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	50	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	45	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	47	43	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	45	0	5	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	50	41	48	33	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	43	0	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	52	43	50	27	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	54	32	0	0	nein
SH190	Ortenauer Straße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	54	44	37	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	41	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	54	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	54	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	45	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	50	33	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	43	0	3	nein
SH191	Ortenauer Straße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	40	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	41	41	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	46	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	47	43	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	55	45	0	3	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	45	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	54	42	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	42	0	0	nein
SH192	Römerstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	47	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	35	36	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	36	39	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	51	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	46	1	4	nein
SH193	Römerstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
SH194	Römerstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	35	41	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	47	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	51	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	36	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	39	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	49	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	44	1	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
SH195	Römerstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	34	41	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	50	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	34	36	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	39	29	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	47	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	37	26	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	34	39	29	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	47	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	43	1	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	46	1	4	nein
SH196	Römerstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	48	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	38	27	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	32	0	0	nein
SH197	Römerstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	32	38	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	34	42	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	45	1	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
SH198	Römerstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	34	42	31	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	46	1	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	46	1	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	42	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	46	0	6	nein
SH199	Römerstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	32	37	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	40	29	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
SH200	Römerstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	31	37	27	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	40	30	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	30	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	46	1	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	45	0	5	nein
SH201	Römerstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	43	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	44	29	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	28	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	45	0	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	45	41	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	47	42	0	2	nein
SH202	Römerstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	37	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	40	29	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	37	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	48	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	49	45	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	37	26	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	40	29	0	0	nein
SH203	Römerstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	32	38	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	40	28	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	50	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	30	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	42	1	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	37	1	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	42	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	49	45	0	5	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	45	0	5	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	45	0	5	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	41	35	43	38	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	44	0	4	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	45	0	5	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	37	26	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	34	40	28	0	0	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	49	38	0	0	nein
SH204	Römerstraße 26	2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	31	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	46	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	44	0	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	44	0	4	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	45	0	5	nein
SH205	Römerstraße 28	1	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	38	26	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	41	29	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	36	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	37	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	38	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	49	45	0	5	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	44	0	4	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	45	0	5	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	44	40	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	44	0	4	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	37	30	37	26	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	39	32	41	29	0	0	nein
SH206	Römerstraße 32	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	31	38	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	43	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	31	38	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	42	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	27	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	31	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	45	2	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	44	1	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	35	43	33	0	0	nein
SH207	Römerstraße 35	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	32	37	25	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	33	40	28	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	36	46	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	26	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	28	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	37	1	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	45	1	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	45	1	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	45	0	5	nein
SH208	Römerstraße 43	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	31	37	27	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	33	41	30	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	27	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	31	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	50	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	45	0	5	nein
S001	Am Kreuz 1	1	EG	M	60	45	60	45	57	49	39	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	40	34	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	45	39	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	63	55	56	49	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	57	50	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	63	56	57	50	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	53	57	51	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	55	58	52	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	59	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	50	54	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	58	52	55	51	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	52	55	51	0	4	nein
S002	Am Kreuz 2	1	EG	M	60	45	60	47	59	52	39	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	41	34	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	45	38	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	56	57	51	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	64	57	57	51	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	64	57	57	51	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	55	59	53	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	59	54	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	63	56	59	54	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	45	39	34	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	42	37	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	52	55	51	0	4	nein
S004	Am Kreuz 3	1	EG	M	60	45	60	45	54	47	39	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	42	36	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	53	47	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	56	49	54	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	52	56	50	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	54	58	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	58	52	56	50	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	60	54	58	53	0	6	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	61	55	59	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	58	52	52	48	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	54	50	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	60	54	57	52	0	5	nein
S005	Am Kreuz 4	1	EG	M	60	45	60	45	56	48	39	34	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	41	35	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	45	39	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	59	53	55	50	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	57	51	0	4	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	61	55	57	51	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	64	57	58	54	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	59	54	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	65	58	59	54	0	4	nein
S006	Am Kreuz 5	1	EG	M	60	45	60	45	55	50	55	48	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	56	49	0	2	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	61	54	57	50	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	58	53	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	64	56	54	51	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	64	57	55	51	0	1	nein
S007	Am Kreuz 6	1	EG	M	60	45	60	47	58	51	39	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	40	35	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	46	40	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	66	58	59	54	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	59	54	0	4	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	65	58	59	54	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	64	56	54	51	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	54	51	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	55	51	0	1	nein
S008	Am Kreuz 7	1	EG	M	60	45	60	45	58	50	39	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	42	36	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	56	50	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	EG	M	60	45	60	45	56	50	55	48	0	3	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	56	49	0	2	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	59	53	58	52	0	5	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	47	60	54	59	53	0	6	nein
			4	EG	M	60	45	60	50	63	56	54	51	0	1	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	55	51	0	1	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	50	64	57	57	53	0	3	nein
S009	Am Kreuz 9		2	EG	M	60	45	60	45	56	50	55	49	0	4	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	56	50	0	3	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	60	53	56	50	0	3	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	57	51	0	4	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	62	55	54	50	0	3	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	54	51	0	4	nein
S010	Am Kreuz 11		1	EG	M	60	45	60	45	56	48	39	33	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	42	36	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	56	50	54	49	0	4	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	56	50	0	3	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	62	54	54	50	0	3	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	54	50	0	3	nein
S011	Am Kreuz 13		1	EG	M	60	45	60	45	53	45	38	33	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	54	46	39	34	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	45	55	47	43	38	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	54	49	53	48	0	3	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	55	49	0	2	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	56	50	0	3	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	58	53	58	52	0	5	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	60	54	58	53	0	6	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	47	60	54	59	53	0	6	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	56	50	53	49	0	4	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	47	58	52	54	50	0	3	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	55	51	0	4	nein
S012	Am Kreuz 15		1	EG	M	60	45	60	45	53	46	39	33	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	40	34	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	45	55	47	44	38	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	56	49	54	46	0	1	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	56	48	0	1	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	58	52	57	50	0	3	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	58	52	56	51	0	4	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	60	54	58	53	0	6	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	59	53	0	6	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	54	48	54	50	0	5	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	54	51	0	6	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	55	51	0	4	nein
S013	Am Ziegelplatz 1		1	EG	M	60	45	60	47	62	54	54	39	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	54	40	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	54	41	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	61	54	58	53	0	6	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	59	54	0	7	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	62	56	59	54	0	4	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	58	53	56	52	0	5	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	60	54	57	53	0	6	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	57	54	0	7	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	56	49	39	33	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	47	58	52	40	34	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	43	38	0	0	nein
S014	Am Ziegelplatz 4		1	EG	M	60	45	60	45	57	49	52	34	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	52	36	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	54	45	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	60	54	58	53	0	6	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	60	55	59	53	0	6	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	61	55	59	54	0	7	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	58	53	57	53	0	6	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	59	54	58	53	0	6	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	58	54	0	7	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	55	49	41	36	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	45	41	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	52	48	0	3	nein
			5	EG	M	60	45	60	45	54	47	40	34	0	0	nein
			5	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	44	36	0	0	nein
			5	2.OG	M	60	45	60	45	57	49	54	45	0	0	nein
S015	Am Ziegelplatz 6		1	EG	M	60	45	60	45	56	49	51	47	0	2	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	51	47	0	2	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	52	48	0	3	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	56	49	52	34	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	52	35	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	53	41	0	0	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	59	53	57	52	0	5	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	60	54	58	52	0	5	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	58	52	0	5	nein
S016	Am Ziegelplatz 6/1		1	EG	M	60	45	60	45	55	49	51	47	0	2	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	51	47	0	2	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	51	48	0	3	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	59	53	58	53	0	6	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	60	54	59	53	0	6	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	59	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	58	52	56	51	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	59	54	56	52	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	58	54	0	7	nein
S017	Am Ziegelplatz 8	1	EG	M	60	45	60	45	56	50	51	47	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	51	48	0	3	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	52	48	0	1	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	55	48	52	34	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	52	35	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	53	41	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	59	53	58	52	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	60	54	59	53	0	6	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	59	54	0	7	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	60	54	58	53	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	61	55	58	54	0	7	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	61	56	59	54	0	4	nein
S018	Am Ziegelplatz 11	1	EG	vGe	65	50	65	50	50	44	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	53	46	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	50	65	50	56	50	51	46	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	50	53	47	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	50	55	48	48	44	0	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	50	65	50	56	50	51	47	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	50	52	45	52	34	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	50	52	46	53	35	0	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	50	65	50	54	47	54	42	0	0	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	50	55	48	54	42	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	50	55	49	54	45	0	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	50	65	50	58	53	58	53	0	3	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	50	53	47	53	34	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	47	53	36	0	0	nein
		5	2.OG	vGe	65	50	65	50	55	48	54	42	0	0	nein
		6	EG	vGe	65	50	65	50	59	54	58	53	0	3	nein
		6	1.OG	vGe	65	50	65	50	61	55	59	54	0	4	nein
		6	2.OG	vGe	65	50	65	50	61	55	59	54	0	4	nein
		7	EG	vGe	65	50	65	50	59	54	58	53	0	3	nein
		7	1.OG	vGe	65	50	65	50	60	55	59	54	0	4	nein
		7	2.OG	vGe	65	50	65	50	61	55	59	54	0	4	nein
		8	1.OG	vGe	65	50	65	50	58	52	54	50	0	0	nein
		8	2.OG	vGe	65	50	65	52	61	56	58	54	0	2	nein
		9	1.OG	vGe	65	50	65	50	56	50	53	49	0	0	nein
		9	2.OG	vGe	65	50	65	50	61	55	58	54	0	4	nein
S019	Am Ziegelplatz 14	1	EG	vGe	65	50	65	50	58	52	52	48	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	59	53	52	48	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	50	65	50	59	53	52	49	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	50	57	50	53	35	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	50	58	51	53	35	0	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	50	65	50	57	50	53	39	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	50	61	55	59	54	0	4	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	52	62	56	59	54	0	2	nein
		3	2.OG	vGe	65	50	65	52	62	56	59	54	0	2	nein
S020	Am Ziegelplatz 15	1	1.OG	vGe	65	50	65	50	61	54	51	48	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	50	65	52	62	56	52	48	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	50	57	51	53	39	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	50	57	51	54	39	0	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	50	65	50	55	48	54	42	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	52	62	57	60	55	0	3	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	52	63	58	60	55	0	3	nein
		3	2.OG	vGe	65	50	65	52	63	58	60	55	0	3	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	52	62	57	60	55	0	3	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	52	63	58	60	55	0	3	nein
		4	2.OG	vGe	65	50	65	52	64	58	60	55	0	3	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	52	62	56	57	53	0	1	nein
		5	1.OG	vGe	65	50	65	52	65	59	59	55	0	3	nein
		5	2.OG	vGe	65	50	65	52	66	60	60	56	0	4	nein
S021	Am Ziegelplatz 17	1	EG	vGe	65	50	65	52	63	57	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	52	64	57	43	39	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	50	65	52	63	57	48	43	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	63	57	41	37	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	52	64	57	42	38	0	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	50	65	52	62	56	47	42	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	50	58	52	52	46	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	50	60	54	54	46	0	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	50	65	52	62	56	55	48	0	0	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	55	68	62	60	56	0	1	nein
		5	1.OG	vGe	65	50	65	55	68	62	61	56	0	1	nein
		5	2.OG	vGe	65	50	65	55	68	63	61	56	0	1	nein
		6	EG	vGe	65	50	65	55	67	61	59	56	0	1	nein
		6	1.OG	vGe	65	50	65	55	68	62	60	56	0	1	nein
		6	2.OG	vGe	65	50	65	55	68	62	60	56	0	1	nein
S022	Am Ziegelplatz 20	1	EG	vGe	65	50	65	52	65	59	54	50	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	52	66	60	54	50	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	65	59	53	49	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	52	65	59	53	50	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	50	61	55	54	42	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vGe	65	50	65	50	62	55	54	43	0	0	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	55	69	63	60	57	0	2	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	55	70	64	60	57	0	2	nein
S023	Auf dem Grün 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	40	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
S024	Auf dem Grün 2/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
S025	Auf dem Grün 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	38	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
S026	Auf dem Grün 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	48	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	49	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	37	31	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	36	0	0	nein
S027	Auf dem Grün 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	39	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
S028	Auf dem Grün 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	40	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
S029	Auf dem Grün 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
S030	Auf dem Grün 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	37	38	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
S031	Auf dem Grün 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
S032	Auf dem Grün 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	52	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
S033	Auf dem Grün 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	35	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	38	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	52	43	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	48	0	6	nein
S034	Auf dem Grün 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	39	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	44	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	46	0	4	nein
S035	Autobahnmeisterelei 1,3,5	1	EG	M	60	45	60	47	60	53	56	49	0	2	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	50	52	40	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	53	56	49	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	58	50	53	40	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	62	55	57	50	0	3	nein
		6	EG	M	60	45	60	47	61	53	54	41	0	0	nein
		7	EG	M	60	45	60	50	63	57	59	55	0	5	nein
		8	EG	M	60	45	60	50	62	57	59	55	0	5	nein
S036	Autobahnmeisterelei 7,9,11	1	EG	M	60	45	60	47	60	53	56	50	0	3	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	50	52	40	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	54	57	50	0	3	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	58	51	53	40	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	62	55	57	50	0	3	nein
		6	EG	M	60	45	60	47	61	53	55	41	0	0	nein
		7	EG	M	60	45	60	50	63	58	60	56	0	6	nein
		8	EG	M	60	45	60	50	63	57	59	56	0	6	nein
S037	Bahnhofstraße 2	1	EG	M	60	45	60	45	49	41	36	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	41	38	31	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	43	42	35	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	43	53	43	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	46	54	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	55	46	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	45	50	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	51	48	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	47	52	48	0	3	nein
S038	Bahnhofstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	40	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	46	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	49	0	7	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	48	44	0	4	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	36	0	0	nein
S039	Bahnhofstraße 3/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	37	36	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	36	29	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	38	31	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	45	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	44	0	4	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	47	0	5	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	49	1	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	49	1	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	48	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	49	1	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	49	1	7	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	46	42	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	48	45	0	5	nein
6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein		
6	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	47	0	5	nein		
7	EG	vWo	55	40	55	40	45	37	36	29	0	0	nein		
7	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	36	29	0	0	nein		
7	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	38	31	0	0	nein		
7	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	45	37	0	0	nein		
8	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	36	31	0	0	nein		
8	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	38	33	0	0	nein		
8	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	39	0	0	nein		

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
S040	Bahnhofstraße 4	8	3.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	46	0	6	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	46	38	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	47	39	39	31	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	41	45	38	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	46	54	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	46	54	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	54	46	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	47	55	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	56	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	49	56	50	0	5	nein
S041	Bahnhofstraße 5	4	EG	M	60	45	60	45	47	41	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	46	52	48	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	52	48	0	3	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	36	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	48	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	46	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		S042	Bahnhofstraße 6	4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	45	0
4	1.OG			vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
4	2.OG			vWo	55	40	55	42	53	47	52	48	0	6	nein
5	EG			vWo	55	40	55	40	48	41	37	32	0	0	nein
5	1.OG			vWo	55	40	55	40	50	42	42	37	0	0	nein
5	2.OG			vWo	55	40	55	42	53	47	52	47	0	5	nein
1	EG			M	60	45	60	45	45	37	36	30	0	0	nein
1	1.OG			M	60	45	60	45	47	39	38	31	0	0	nein
1	2.OG			M	60	45	60	45	49	41	42	35	0	0	nein
2	EG			M	60	45	60	45	49	45	53	45	0	0	nein
S043	Bahnhofstraße 7	2	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	54	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	46	54	45	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	47	55	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	56	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	56	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	44	50	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	46	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	52	48	0	3	nein
S044	Bahnhofstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	48	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	35	37	30	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	40	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	46	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
S046	Bahnhofstraße 8/2	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	46	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	46	0	4	nein
S047	Bahnhofstraße 8/3	1	EG	M	60	45	60	45	47	39	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	40	38	31	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	50	42	44	37	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	45	54	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	45	54	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	46	54	45	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	44	50	46	0	1	nein
S048	Bahnhofstraße 8/4	3	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	50	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	50	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	47	52	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	51	48	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	47	52	48	0	3	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	49	44	53	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	45	54	44	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	46	54	46	0	1	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	46	54	47	0	2	nein
S049	Bahnhofstraße 10	2	1.OG	M	60	45	60	45	50	45	55	49	0	4	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	55	49	0	4	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	54	49	56	50	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	54	47	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	55	48	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	48	55	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	54	49	56	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	49	56	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	45	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	50	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	47	52	47	0	2	nein
S050	Bahnhofstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	38	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	40	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	45	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	50	1	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	46	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	46	0	4	nein
S051	Bahnhofstraße 12	1	EG	M	60	45	60	45	50	42	39	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	43	42	34	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	46	54	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	47	55	48	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	54	48	55	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	56	49	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	46	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	48	44	0	0	nein
S052	Bahnhofstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	38	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	39	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	44	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	51	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	52	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	49	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	49	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	49	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	48	44	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	48	44	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	49	45	0	0	nein
S053	Bahnhofstraße 14	1	EG	M	60	45	60	45	56	47	40	32	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	48	40	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	46	53	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	55	48	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	54	48	55	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	56	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	46	54	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	55	48	0	3	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	59	52	55	49	0	2	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	56	50	0	3	nein
		6	EG	M	60	45	60	47	63	55	50	46	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	51	47	0	0	nein
		7	EG	M	60	45	60	47	63	55	49	46	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	51	47	0	0	nein
S054	Bahnhofstraße 15	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	43	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	44	30	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	45	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	55	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	55	48	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	55	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	49	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	46	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	43	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	36	29	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	37	30	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	35	0	0	nein
S055	Bahnhofstraße 20	1	EG	M	60	45	60	45	50	43	45	41	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	55	47	45	33	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	59	50	46	33	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	61	53	54	46	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	55	48	53	47	0	2	nein
S056	Bahnhofstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	38	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	39	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	47	29	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	47	30	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	47	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	49	0	7	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	49	0	7	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	49	0	7	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	49	0	7	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
S057	Bahnhofstraße 24		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	36	31	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	38	33	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	35	0	0	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	40	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	47	29	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	47	30	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	47	31	0	0	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	49	38	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	49	0	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	49	0	7	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	49	0	7	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	48	0	6	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	49	0	7	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	49	0	7	nein
S058	Bahnhofstraße 26		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	35	29	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	37	30	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	36	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	46	29	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	47	30	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	47	35	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	51	40	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	44	0	4	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	48	0	6	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	49	0	7	nein
S059	Bahnhofstraße 28		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	36	29	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	39	32	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	47	29	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	47	32	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	47	0	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	48	0	6	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	45	0	5	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	48	0	6	nein
S060	Bahnhofstraße 30		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	36	30	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	33	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	47	30	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	48	33	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	48	0	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	49	0	7	nein
S061	Drei Linden 4		2	EG	vGe	65	-	65	-	63	57	52	43	0	0	nein
			2	1.OG	vGe	65	-	65	-	64	57	56	50	0	0	nein
			3	EG	vGe	65	-	65	-	60	56	62	58	0	0	nein
			3	1.OG	vGe	65	-	65	-	61	57	62	59	0	0	nein
			4	EG	vGe	65	-	65	-	57	58	65	62	0	0	nein
			4	1.OG	vGe	65	-	65	-	59	59	66	62	1	0	nein
S062	Drei Linden 10		1	EG	vGe	65	-	65	-	64	58	51	47	0	0	nein
			2	EG	vGe	65	-	65	-	64	58	53	48	0	0	nein
			3	EG	vGe	65	-	65	-	62	58	62	59	0	0	nein
			4	EG	vGe	65	-	65	-	58	59	66	62	1	0	nein
S063	Drei Linden 14		1	EG	vGe	65	-	67	-	72	66	53	40	0	0	nein
			1	1.OG	vGe	65	-	67	-	73	66	53	43	0	0	nein
			2	EG	vGe	65	-	67	-	72	66	53	40	0	0	nein
			2	1.OG	vGe	65	-	67	-	73	66	53	42	0	0	nein
			3	EG	vGe	65	-	67	-	72	66	53	40	0	0	nein
			3	1.OG	vGe	65	-	67	-	73	66	53	42	0	0	nein
			4	EG	vGe	65	-	67	-	72	66	53	40	0	0	nein
			4	1.OG	vGe	65	-	67	-	73	66	54	42	0	0	nein
			5	EG	vGe	65	-	67	-	72	66	53	41	0	0	nein
			5	1.OG	vGe	65	-	67	-	73	66	54	42	0	0	nein
			6	EG	vGe	65	-	67	-	72	66	54	42	0	0	nein
			6	1.OG	vGe	65	-	67	-	73	66	54	43	0	0	nein
			7	EG	vGe	65	-	65	-	68	63	63	58	0	0	nein
			7	1.OG	vGe	65	-	65	-	68	63	63	58	0	0	nein
			8	EG	vGe	65	-	65	-	66	61	63	58	0	0	nein
			8	1.OG	vGe	65	-	65	-	67	62	64	58	0	0	nein
			9	EG	vGe	65	-	65	-	65	60	64	59	0	0	nein
			9	1.OG	vGe	65	-	65	-	65	61	64	59	0	0	nein
			10	EG	vGe	65	-	65	-	58	56	63	59	0	0	nein
			10	1.OG	vGe	65	-	65	-	60	58	65	61	0	0	nein
			11	EG	vGe	65	-	65	-	58	55	64	59	0	0	nein
			11	1.OG	vGe	65	-	65	-	60	58	66	61	1	0	nein
			12	EG	vGe	65	-	65	-	58	58	65	61	0	0	nein
			12	1.OG	vGe	65	-	65	-	60	59	66	62	1	0	nein
			13	EG	vGe	65	-	65	-	58	58	65	61	0	0	nein
			13	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	59	66	62	1	0	nein
			14	EG	vGe	65	-	65	-	57	58	65	61	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		14	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	58	65	61	0	0	nein
		15	EG	vGe	65	-	65	-	57	58	65	61	0	0	nein
		15	1.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	65	61	0	0	nein
		16	EG	vGe	65	-	65	-	65	60	62	58	0	0	nein
		16	1.OG	vGe	65	-	65	-	65	60	62	58	0	0	nein
		17	EG	vGe	65	-	65	-	66	61	61	57	0	0	nein
		17	1.OG	vGe	65	-	65	-	66	61	61	58	0	0	nein
		18	EG	vGe	65	-	65	-	68	62	61	57	0	0	nein
		18	1.OG	vGe	65	-	65	-	68	63	61	57	0	0	nein
S064	Emil-Adolf-Seigel-Straße 1	1	EG	M	60	45	60	45	53	46	41	35	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	54	47	46	40	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	51	56	49	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	57	49	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	59	54	59	53	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	54	59	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	58	52	55	51	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	56	52	0	5	nein
S065	Emil-Adolf-Seigel-Straße 2	1	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	53	46	0	1	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	55	50	56	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	56	49	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	58	51	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	57	52	58	52	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	54	59	53	0	6	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	59	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	49	54	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	55	51	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	57	52	0	5	nein
S066	Emil-Adolf-Seigel-Straße 3	1	EG	M	60	45	60	45	52	46	45	39	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	50	57	49	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	59	54	59	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	58	53	56	52	0	5	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	56	51	54	50	0	3	nein
S067	Emil-Adolf-Seigel-Straße 4	1	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	49	42	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	50	57	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	50	57	49	0	4	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	55	51	57	50	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	57	53	58	52	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	59	53	0	6	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	59	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	54	48	51	48	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	53	49	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	52	55	51	0	4	nein
S068	Fassanenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	39	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	50	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	51	1	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	51	1	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	50	0	8	nein
S069	Fassanenweg 2/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	40	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	47	0	5	nein
S070	Fassanenweg 4,4/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	50	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	48	0	6	nein
S071	Fassanenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	37	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	40	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein
S072	Fassanenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	40	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	43	42	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	49	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	51	1	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	45	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	45	0	5	nein
S073	Fassanenweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	46	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	46	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	41	0	1	nein
S074	Feiße Bündt 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	40	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	46	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	49	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	50	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	51	2	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	52	2	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	49	0	7	nein
S075	Feiße Bündt 3	1	EG	M	60	45	60	45	46	38	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	40	41	34	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	53	46	52	45	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	49	56	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	56	49	0	4	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	57	50	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	54	49	55	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	56	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	57	52	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	54	48	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	52	48	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	54	50	0	5	nein
S076	Feiße Bündt 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	46	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	48	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	51	1	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	51	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	51	1	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	51	1	6	nein
S077	Feiße Bündt 5	1	EG	M	60	45	60	45	49	41	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	42	41	34	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	50	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	46	54	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	47	55	47	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	50	56	50	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	43	52	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	54	44	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	57	51	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	55	49	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	57	51	0	4	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	52	45	47	43	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	52	48	0	3	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	54	49	0	4	nein
S078	Feiße Bündt 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	49	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	48	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	49	1	7	nein
S079	Feiße Bündt 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	47	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	47	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	49	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	50	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	51	2	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	51	2	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	46	0	4	nein
S080	Feiße Bündt 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	39	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	45	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	49	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	49	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	51	2	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	51	2	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	48	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
S081	Feiße Bündt 11	4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	48	0	6	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	48	40	39	32	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	42	43	37	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	45	50	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	47	53	46	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	54	49	55	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	57	51	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	43	48	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	53	49	0	4	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	48	40	39	32	0	0	nein
5	1.OG	M	60	45	60	45	50	42	43	37	0	0	nein		
S082	Feiße Bündt 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	41	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	44	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	49	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	49	1	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	50	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	51	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	47	0	5	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	47	0	5	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	48	0	6	nein		
S083	Feiße Bündt 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	44	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	49	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	49	1	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	51	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	42	38	0	0	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	47	43	0	3	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein		
S084	Feiße Bündt 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	49	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	50	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	51	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	50	1	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	51	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	51	1	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	51	1	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	39	34	0	0	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	35	0	0	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	45	39	0	0	nein		
S085	Feiße Bündt 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	44	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	48	1	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	49	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	49	1	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	50	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	35	0	0	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	40	0	0	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	47	0	5	nein		
S086	Feiße Bündt 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	44	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	48	1	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	44	0	4	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	46	0	6	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	48	0	6	nein		
S087	Feiße Bündt 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	37	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	44	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	50	1	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	51	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	47	0	7	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	47	0	5	nein		
S088	Feiße Bündt 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	36	37	30	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	39	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	44	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	51	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	44	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	50	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	47	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein
S089	Feiße Bündt 27	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	37	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	38	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	44	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	50	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein
S090	Feiße Bündt 29	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	37	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	44	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	47	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	47	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	48	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	50	2	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	46	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	47	0	5	nein
S091	Feiße Bündt 32	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	36	30	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	38	31	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
S092	Feiße Bündt 34	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	36	30	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	38	31	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	43	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	44	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	50	1	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
S093	Feiße Bündt 38	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	37	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	45	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	50	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	49	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
S094	Feiße Bündt 40	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	37	30	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	39	31	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	54	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	54	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	48	1	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	49	1	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	56	50	1	5	nein
S095	Friedenstraße 41	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	37	40	29	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	48	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	49	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	47	43	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	44	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	50	46	0	4	nein
S096	Friedenstraße 43	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	36	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	49	1	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	49	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	48	0	6	nein
S097	Friedenstraße 45	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	38	36	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	39	32	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	50	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	46	0	6	nein
S098	Friedhofweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	39	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	44	31	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	49	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	50	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	47	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	48	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	43	0	3	nein
S099	Friedhofweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	33	35	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	38	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	50	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	46	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	47	0	7	nein
S100	Friedhofweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	34	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	37	40	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	52	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	49	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein
S101	Friedhofweg 6/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	35	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	37	40	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	46	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	50	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	44	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein
S102	Friedhofweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	35	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	37	39	32	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	37	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	45	0	5	nein
S103	Friedhofweg 8/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	35	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	37	39	32	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	48	0	6	nein
S104	Friedhofweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	51	39	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	50	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	37	31	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	35	0	0	nein
S105	Friedhofweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	39	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	48	0	6	nein
S106	Friedhofweg 10/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	47	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
S107	Friedhofweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	48	0	6	nein
S108	Friedhofweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	39	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	48	0	6	nein
S109	Friedhofweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	51	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	50	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	50	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	49	0	7	nein
S110	Friedhofweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	50	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	34	0	0	nein
S111	Friedhofweg 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	49	0	7	nein
S112	Friedhofweg 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	42	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	49	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	37	31	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	37	31	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	35	0	0	nein
S113	Friedhofweg 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	37	31	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	35	0	0	nein
S114	Hauptstraße 1	1	EG	M	60	45	60	47	59	52	41	34	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	43	36	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	49	42	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	M	60	45	60	47	57	53	58	52	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	57	53	58	52	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	58	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	63	57	59	54	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	64	57	59	54	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	64	58	60	54	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	65	57	54	51	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	55	51	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	55	51	0	1	nein
S115	Hauptstraße 3	1	EG	M	60	45	60	47	61	52	40	34	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	42	36	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	48	41	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	64	56	58	52	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	64	57	59	53	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	64	58	59	54	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	68	59	54	51	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	67	59	54	51	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	62	50	67	59	55	51	0	1	nein
S116	Hauptstraße 4	1	EG	M	60	45	60	45	57	50	39	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	40	34	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	45	38	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	62	55	56	49	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	56	50	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	57	50	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	53	56	49	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	56	49	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	58	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	48	52	49	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	55	51	0	4	nein
S117	Hauptstraße 5	1	EG	M	60	45	60	47	61	53	41	34	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	44	36	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	56	49	55	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	56	48	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	53	52	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	55	45	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	66	58	53	50	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	54	50	0	0	nein
S118	Hauptstraße 6	1	EG	vGe	65	50	65	50	56	47	46	32	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	57	48	47	34	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	50	65	50	58	50	51	43	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	50	61	54	57	50	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	50	62	55	57	51	0	1	nein
		2	2.OG	vGe	65	50	65	50	62	55	57	51	0	1	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	50	59	53	56	50	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	50	61	54	57	52	0	2	nein
		3	2.OG	vGe	65	50	65	50	61	54	58	52	0	2	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	50	52	44	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	47	50	47	0	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	50	65	50	56	49	53	49	0	0	nein
S119	Hauptstraße 7	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	39	34	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	42	36	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	63	55	57	52	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	59	53	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	68	60	55	51	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	67	59	55	51	0	1	nein
S120	Hauptstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	44	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	45	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	56	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	57	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	51	2	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	52	1	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	51	47	0	5	nein
S121	Hauptstraße 9	1	EG	M	60	45	60	47	57	51	54	50	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	56	51	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	58	51	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	56	58	52	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	64	57	58	53	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	64	57	59	53	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	67	59	52	49	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	67	58	53	49	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	54	50	0	0	nein
S122	Hauptstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	43	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	46	44	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	50	1	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	57	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	49	1	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein
S123	Hauptstraße 11	1	EG	M	60	45	60	47	63	54	41	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	63	54	44	35	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	63	54	50	42	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	M	60	45	60	45	55	47	48	41	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	52	56	50	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	54	57	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	67	59	52	49	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	67	58	53	49	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	54	50	0	0	nein
S124	Hauptstraße 12	1	EG	M	60	45	60	45	59	50	48	32	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	51	49	34	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	52	53	44	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	63	55	57	50	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	57	51	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	57	51	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	53	57	51	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	57	52	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	57	52	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	57	51	56	50	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	56	50	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	59	53	57	52	0	5	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	43	43	38	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	48	44	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	54	48	53	48	0	3	nein
S125	Hauptstraße 13	1	EG	M	60	45	60	47	61	53	42	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	53	43	35	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	62	53	50	42	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	57	51	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	53	54	47	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	57	51	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	62	56	58	53	0	3	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	66	57	50	47	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	57	52	48	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	54	50	0	0	nein
S126	Hauptstraße 14	1	EG	M	60	45	60	45	53	45	47	43	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	56	48	49	45	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	62	53	46	32	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	62	53	47	35	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	67	58	55	50	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	56	50	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	63	55	57	51	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	57	51	0	4	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	55	47	47	43	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	56	48	49	45	0	0	nein
S127	Hauptstraße 15	1	EG	M	60	45	60	47	61	53	43	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	53	44	35	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	49	41	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	54	56	48	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	58	52	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	58	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	66	57	51	48	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	57	52	49	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	54	49	0	0	nein
S128	Hauptstraße 16	1	EG	M	60	45	60	45	47	40	42	36	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	45	53	41	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	47	52	48	0	3	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	47	52	48	0	3	nein
S129	Hauptstraße 17	1	EG	M	60	45	62	50	66	58	50	47	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	51	47	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	62	54	49	33	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	50	38	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	62	54	54	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	56	49	0	2	nein
S130	Hauptstraße 19	1	EG	M	60	45	60	47	59	51	51	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	51	52	35	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	51	53	42	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	50	57	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	58	52	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	58	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	54	55	50	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	57	52	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	58	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	66	57	48	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	57	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	51	47	0	0	nein
S131	Hauptstraße 20	1	EG	M	60	45	60	47	61	53	43	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	44	34	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	62	53	53	45	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	67	58	56	49	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	56	49	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	57	50	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	54	56	49	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	57	50	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	57	51	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	57	49	54	48	0	3	nein
S132	Hauptstraße 21	1	EG	M	60	45	60	50	65	56	39	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	65	56	41	35	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	49	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	59	51	52	33	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	51	53	35	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	51	54	42	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	58	52	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	61	53	54	48	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	55	50	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	57	52	0	5	nein
S133	Hauptstraße 22	1	EG	M	60	45	60	45	59	50	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	51	40	33	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	51	47	40	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	66	57	56	48	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	57	56	48	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	56	49	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	53	55	47	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	56	50	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	57	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	48	53	41	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	55	47	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	57	51	0	4	nein
S134	Hauptstraße 23	1	EG	M	60	45	60	50	65	56	44	39	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	65	56	45	40	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	57	51	0	1	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	61	52	52	33	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	51	52	35	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	57	51	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	49	57	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	58	52	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	57	52	58	52	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	60	53	54	48	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	56	51	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	58	52	0	5	nein
S135	Hauptstraße 24	1	EG	M	60	45	60	45	53	44	40	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	56	48	50	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	49	53	41	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	55	47	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	54	47	52	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	54	48	0	3	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	45	50	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	47	52	48	0	3	nein
S136	Hauptstraße 24/1	1	EG	M	60	45	60	45	50	42	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	43	43	36	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	50	55	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	55	47	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	54	47	53	39	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	56	50	0	3	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	45	51	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	47	52	49	0	4	nein
S137	Hauptstraße 25	1	EG	M	60	45	60	50	64	56	50	46	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	50	46	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	52	48	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	52	49	32	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	52	49	34	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	61	52	52	42	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	50	57	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	57	51	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	57	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	60	54	57	52	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	57	52	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	58	52	0	5	nein
S138	Hauptstraße 26	1	EG	M	60	45	60	45	57	48	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	41	35	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	56	54	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	56	55	47	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	54	56	50	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	57	50	0	3	nein
S139	Hauptstraße 27	1	EG	M	60	45	60	47	60	52	40	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	52	44	38	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	48	55	46	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	55	51	58	52	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	58	52	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	61	53	53	50	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	54	50	0	3	nein
S140	Hauptstraße 28	1	EG	M	60	45	60	45	54	46	37	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	40	33	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	55	48	0	3	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	49	37	31	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	40	33	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	55	48	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	65	57	54	47	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	55	48	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	56	50	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	61	53	55	48	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	56	50	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	57	51	0	4	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	56	49	55	48	0	3	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	57	50	0	3	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	57	51	0	4	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	51	45	50	46	0	1	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	51	47	0	2	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	56	50	0	5	nein
S141	Hauptstraße 28/1	1	EG	M	60	45	60	45	55	46	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	42	35	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	50	54	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	55	47	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	56	48	54	43	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	56	49	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	41	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	50	46	0	1	nein
S142	Hauptstraße 29	1	EG	M	60	45	60	45	58	49	40	34	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	46	41	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	61	54	57	51	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	58	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	68	59	52	48	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	67	58	54	49	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	63	55	40	34	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	48	42	0	0	nein
S143	Hauptstraße 31	1	EG	M	60	45	60	50	64	56	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	40	32	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	44	36	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	62	53	39	32	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	41	33	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	62	53	45	37	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	56	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	59	51	44	38	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	55	50	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	58	52	0	5	nein
		5	EG	M	60	45	62	50	67	59	44	40	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	62	50	67	58	51	47	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	52	48	0	0	nein
S144	Hauptstraße 32	1	EG	M	60	45	60	45	58	49	37	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	44	37	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	66	57	53	46	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	55	47	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	55	47	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	63	55	56	50	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	56	50	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	56	50	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	52	48	0	3	nein
S145	Hauptstraße 33	1	EG	M	60	45	60	45	55	46	42	36	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	54	49	57	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	47	54	45	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	62	53	43	38	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	47	63	54	50	44	0	0	nein
		7	EG	M	60	45	62	50	66	57	49	45	0	0	nein
		8	EG	M	60	45	60	47	59	51	47	34	0	0	nein
		9	EG	M	60	45	60	45	53	44	47	35	0	0	nein
S146	Hauptstraße 34	1	EG	M	60	45	60	47	59	51	37	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	51	40	33	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	65	57	54	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	55	47	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	63	55	55	47	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	55	48	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	57	49	51	35	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	53	40	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	54	45	37	30	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	56	47	40	33	0	0	nein
S147	Hauptstraße 35	1	EG	M	60	45	60	47	62	54	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	53	40	33	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	62	53	47	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	52	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	54	48	56	48	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	54	56	51	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	56	51	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	57	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	68	60	51	48	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	67	58	52	48	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	62	50	66	57	53	49	0	0	nein
S148	Hauptstraße 36	1	EG	M	60	45	60	45	59	50	37	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	59	50	40	33	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	66	57	54	47	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	57	55	47	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	54	55	47	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	55	48	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	43	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	45	47	43	0	0	nein
S149	Hauptstraße 38	1	EG	M	60	45	60	50	65	57	54	46	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	55	47	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	65	56	55	48	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	62	54	54	47	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	55	48	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	56	50	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	46	51	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	43	35	37	30	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	46	38	39	32	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	42	47	39	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	44	36	37	31	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	46	39	40	34	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	50	46	0	1	nein
S150	Hauptstraße 38/1	1	EG	M	60	45	60	45	55	46	36	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	38	31	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	56	48	41	34	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	64	55	54	46	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	55	47	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	64	55	55	47	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	39	41	36	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	42	46	41	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	55	49	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	41	47	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	45	50	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	46	51	47	0	2	nein
S151	Hauptstraße 39	1	EG	M	60	45	60	45	49	41	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	43	40	33	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	53	45	48	42	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	37	45	32	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	39	48	35	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	46	55	46	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	42	53	38	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	45	55	42	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	46	55	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	44	38	47	40	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	57	50	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	55	50	57	51	0	6	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	44	47	44	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	53	49	0	4	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	55	51	0	6	nein
S152	Hauptstraße 43	1	EG	M	60	45	60	47	60	51	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	51	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	42	35	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	55	48	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	54	49	56	48	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	52	54	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	56	49	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	57	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	67	59	48	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	50	47	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	51	48	0	0	nein
S153	Hauptstraße 43a	1	EG	M	60	45	60	45	53	45	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	46	41	34	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	46	55	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	47	55	45	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	48	56	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	54	50	57	51	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	54	46	48	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	53	49	0	4	nein
S155	Hauptstraße 47	1	EG	M	60	45	60	47	64	55	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	39	33	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	63	54	46	39	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	55	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	59	51	55	49	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	57	50	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	57	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	67	58	50	47	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	57	52	48	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	53	49	0	0	nein
S156	Hauptstraße 49	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	43	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	49	1	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	50	2	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	67	58	50	46	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	57	51	47	0	2	nein
S157	Hauptstraße 5/1	1	EG	M	60	45	60	45	56	48	40	34	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	43	37	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	52	57	51	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	58	51	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	57	52	57	50	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	58	52	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	59	51	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	52	49	0	2	nein
S158	Hauptstraße 51	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	42	34	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	46	0	4	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	46	0	4	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	55	46	0	4	nein
			4	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	47	43	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	51	47	0	2	nein
S159	Hauptstraße 53		1	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	42	30	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	44	33	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	55	47	0	2	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	50	1	8	nein
			3	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	53	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	55	48	0	3	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	57	50	0	5	nein
			4	EG	vWo	55	40	60	45	68	59	48	45	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	58	49	46	0	1	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	55	49	0	4	nein
S160	Hauptstraße 57		1	EG	vWo	55	40	60	45	69	60	43	39	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	44	39	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	48	30	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	49	33	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	54	47	0	2	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	55	49	0	4	nein
S161	Hauptstraße 63		1	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	39	34	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	43	39	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	46	42	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	49	30	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	49	31	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	50	35	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	50	1	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	51	43	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	54	47	0	2	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	56	50	0	5	nein
S162	Hauptstraße 65		1	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	43	30	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	46	32	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	52	43	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	52	43	42	31	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	48	34	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	49	1	7	nein
			3	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	49	44	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	53	47	0	2	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	56	49	0	4	nein
			4	EG	vWo	55	40	60	45	69	60	44	40	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	59	45	41	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	52	46	0	1	nein
S163	Herrenbühndstraße 3		1	EG	M	60	45	60	45	45	37	38	30	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	47	39	41	33	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	43	35	38	30	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	45	37	41	33	0	0	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	49	45	55	43	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	56	45	0	0	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	49	45	55	46	0	1	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	48	0	3	nein
			5	EG	M	60	45	60	45	49	44	51	47	0	2	nein
			5	1.OG	M	60	45	60	45	49	44	51	47	0	2	nein
S164	Herrenbühndstraße 4		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	37	29	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	39	30	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	42	33	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	54	40	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	44	1	2	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	45	1	3	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	49	36	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	44	0	4	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	49	2	7	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	48	45	0	5	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	47	0	7	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
S165	Herrenbühndstraße 5		1	EG	M	60	45	60	45	44	36	38	29	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	46	38	40	32	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	45	51	45	55	45	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	49	45	55	45	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	56	45	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	48	0	3	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	48	43	54	37	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	49	44	55	42	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	49	0	4	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	49	43	50	46	0	1	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	50	44	51	47	0	2	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	56	49	0	4	nein
S166	Herrenbühndstraße 6		1	EG	M	60	45	60	45	43	35	38	29	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	45	37	41	33	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	48	43	53	46	0	1	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	56	49	0	4	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	49	43	50	46	0	1	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	50	45	51	47	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	M	60	45	60	45	46	38	38	30	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	39	41	33	0	0	nein
S167	Herrenbühndtstraße 7	1	EG	M	60	45	60	45	43	35	37	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	45	37	39	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	39	43	34	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	43	53	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	56	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	56	45	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	44	54	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	49	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	57	49	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	41	47	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	45	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	45	52	48	0	3	nein
S168	Herrenbühndtstraße 8	1	EG	M	60	45	60	45	42	34	38	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	43	36	41	32	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	56	47	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	48	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	44	54	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	49	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	57	49	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	43	50	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	44	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	49	0	4	nein
S169	Herrenbühndtstraße 9	1	EG	M	60	45	60	45	42	35	38	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	45	37	41	33	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	48	41	50	42	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	45	52	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	54	46	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	56	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	48	56	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	49	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	57	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	44	39	46	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	43	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	46	54	49	0	4	nein
S170	Herrenbühndtstraße 11	2	EG	M	60	45	60	45	49	46	56	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	56	44	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	56	46	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	49	57	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	58	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	45	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	52	48	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	54	49	0	4	nein
S172	Hindenburgstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	49	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	49	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	56	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	57	51	0	6	nein
S173	Hindenburgstraße 3/1	1	EG	M	60	45	60	45	54	49	56	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	56	49	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	57	52	58	52	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	58	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	56	49	53	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	53	50	0	5	nein
S174	Hindenburgstraße 3/2	1	EG	M	60	45	60	45	56	48	39	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	58	49	43	37	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	44	52	36	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	53	42	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	54	48	52	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	54	50	0	3	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	48	51	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	53	50	0	3	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	57	48	41	37	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	46	41	0	0	nein
S175	Hindenburgstraße 3/3	2	EG	M	60	45	60	47	56	51	57	51	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	57	51	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	55	58	52	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	58	52	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	66	58	51	48	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	52	48	0	0	nein
S176	Hindenburgstraße 3/4	2	EG	M	60	45	60	47	56	51	57	50	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	57	51	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	66	58	51	48	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	52	48	0	0	nein
S177	Hindenburgstraße 3/5	1	EG	M	60	45	60	47	56	51	56	50	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	57	51	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	67	58	51	48	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	52	48	0	0	nein
S178	Hindenburgstraße 3/6	2	EG	M	60	45	60	45	55	50	56	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	56	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	67	59	51	48	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
S179	Hindenburgstraße 3/7	4	1.OG	M	60	45	62	50	67	58	52	48	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	55	50	56	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	56	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	67	59	51	47	0	0	nein
S180	Hindenburgstraße 3/8	4	1.OG	M	60	45	62	50	67	59	51	47	0	0	nein
		1	EG	M	60	45	62	50	67	59	51	47	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	67	59	51	47	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	62	53	49	33	0	0	nein
S181	Hindenburgstraße 4	2	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	50	37	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	50	55	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	57	51	0	4	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	43	31	0	0	nein
S182	Hindenburgstraße 5	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	44	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	56	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	46	0	4	nein
S183	Hindenburgstraße 6	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	46	41	0	1	nein
		1	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	42	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	43	34	0	0	nein
S184	Hindenburgstraße 7	2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	56	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	57	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	50	47	0	2	nein
S185	Hindenburgstraße 9	4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	51	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	44	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	49	0	7	nein
S186	Hindenburgstraße 11	2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	49	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	57	51	0	6	nein
S187	Hindenburgstraße 12	4	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	51	47	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	52	48	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	37	31	0	0	nein
S188	Hindenburgstraße 13	5	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	38	32	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	44	37	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	39	33	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	51	30	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	46	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	39	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	53	44	43	32	0	0	nein
S197	Hofweierer Straße 1	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	39	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	44	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	44	1	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	45	1	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	48	1	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	46	0	4	nein
S198	Hofweierer Straße 1/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	39	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	43	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	45	1	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	47	1	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	48	2	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	46	0	4	nein
S199	Hofweierer Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	38	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	43	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	45	1	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	48	2	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	46	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	46	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	38	30	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	42	34	0	0	nein
S200	Hofweierer Straße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	40	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	43	32	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	45	1	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	47	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	38	29	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	32	0	0	nein
S201	Hofweierer Straße 5	1	EG	M	60	45	60	45	47	39	38	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	40	42	33	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	46	55	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	56	45	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	49	0	4	nein
S202	Hofweierer Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	40	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	43	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	48	2	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	48	2	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	49	2	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	47	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	49	1	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	38	30	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	32	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	45	0	5	nein
S203	Hofweierer Straße 7	1	EG	M	60	45	60	45	43	36	38	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	45	38	41	33	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	43	52	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	46	55	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	56	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	49	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	57	49	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	54	49	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	56	46	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	56	46	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	49	57	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	57	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	45	51	48	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	51	48	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	45	52	48	0	3	nein
S205	Hofweierer Straße 8	1	EG	M	60	45	60	45	44	37	39	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	38	42	32	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	48	41	49	39	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	47	56	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	56	46	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	47	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	M	60	45	60	45	46	43	54	33	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	55	38	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	57	49	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	44	51	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	46	53	48	0	3	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	46	38	42	33	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	49	41	49	41	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	47	40	45	40	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	50	45	52	47	0	2	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	46	38	40	32	0	0	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	45	48	41	48	39	0	0	nein
S206	Hofweierer Straße 10	1	2.OG	M	60	45	60	45	49	44	54	45	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	45	56	43	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	57	46	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	48	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	55	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	57	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	44	51	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	55	49	0	4	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	49	44	54	45	0	0	nein
S207	Hofweierer Straße 12	1	EG	M	60	45	60	45	44	36	40	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	45	38	46	37	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	44	51	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	52	48	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	49	58	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	48	57	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	47	0	2	nein
S208	Im Kirchfeld 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	38	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	40	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	56	49	1	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	50	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	50	2	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	50	2	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	50	1	5	nein
S209	Im Kirchfeld 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	42	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	50	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	43	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	48	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	49	0	7	nein
S210	Im Kirchfeld 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	42	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	48	1	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	47	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	47	43	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	48	0	6	nein
S211	Im Kirchfeld 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	41	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	49	1	7	nein
S212	Im Kirchfeld 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	42	41	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	50	0	8	nein
S213	Im Kirchfeld 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	39	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	42	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
S214	Im Kirchfeld 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	34	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	43	0	3	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	43	0	3	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
S215	Im Kirchfeld 12		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	38	31	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	41	34	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	33	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	39	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	46	0	4	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	49	1	7	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
S216	Im Kirchfeld 13		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	38	31	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	33	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	50	43	0	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	43	0	3	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	47	1	5	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	50	2	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
S217	Im Kirchfeld 14		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	39	31	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	43	36	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	41	0	1	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	43	0	3	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	49	1	7	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
S218	Im Kirchfeld 16		1	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	38	31	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	42	34	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	45	0	3	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	49	1	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	41	34	0	0	nein
S219	Im Kirchfeld 17		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	39	31	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	43	35	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	47	0	5	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	48	1	6	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	47	0	5	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	49	2	7	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	46	0	6	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
S220	Im Kirchfeld 19		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	45	32	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	47	36	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	48	1	6	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	49	1	7	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	45	0	5	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	46	0	6	nein
S221	Im Kirchfeld 22		1	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	47	31	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	48	34	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	46	0	6	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	49	0	7	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	49	1	7	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	50	2	8	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	50	2	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	49	45	0	5	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	49	0	7	nein
S222	Im Kirchfeld 23		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	38	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	44	0	4	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	50	32	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	50	35	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	50	2	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	51	2	9	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
S223	Im Kirchfeld 24		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	49	45	0	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	49	45	0	5	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	47	31	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	48	34	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	49	2	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	49	2	7	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	49	1	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
S224	Im Kirchfeld 26 (Mörburghalle)		1	EG	S	60	45	60	45	45	37	41	34	0	0	nein
			2	EG	S	60	45	60	45	45	37	41	34	0	0	nein
			3	EG	S	60	45	60	45	49	46	55	43	0	0	nein
			4	EG	S	60	45	60	45	49	46	56	43	0	0	nein
			5	EG	S	60	45	60	45	53	50	57	50	0	5	nein
			6	EG	S	60	45	60	45	53	50	57	50	0	5	nein
			7	EG	S	60	45	60	45	51	47	53	49	0	4	nein
			8	EG	S	60	45	60	45	49	44	51	47	0	2	nein
			9	EG	S	60	45	60	45	48	43	50	46	0	1	nein
S225	Im Kirchfeld 30		1	EG	vWo	55	40	55	40	40	33	37	30	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	35	39	31	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	37	42	34	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	44	1	2	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	50	3	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
S226	Im Kirchfeld 32		1	EG	M	60	45	60	45	43	35	37	30	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	45	37	39	31	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	45	46	38	42	34	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	48	46	54	44	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	55	44	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	56	44	0	0	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	52	49	57	50	0	5	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	57	50	0	5	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	58	50	0	5	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	49	45	51	48	0	3	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	52	48	0	3	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	45	51	46	52	49	0	4	nein
S227	Im Winkel 1		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	38	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	40	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	44	1	2	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	51	33	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	38	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	46	0	6	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	49	0	7	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
S228	Im Winkel 2		1	EG	vWo	55	40	55	40	41	34	38	30	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	36	41	34	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	33	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	37	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	45	0	3	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	45	1	3	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	50	2	8	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	48	44	0	4	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
S229	Im Winkel 3		1	EG	vWo	55	40	55	40	43	35	38	30	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	36	40	32	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	48	39	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	43	0	3	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	45	1	3	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	48	0	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
S230	Im Winkel 4		1	EG	vWo	55	40	55	40	43	35	37	30	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	39	31	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	44	36	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	51	31	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	52	33	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	42	0	2	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	44	0	4	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	45	0	3	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	45	1	3	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	44	0	4	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	47	1	5	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	48	0	8	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	49	0	7	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	47	43	0	3	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	48	44	0	4	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	46	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
S231	Im Winkel 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	50	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
S232	Im Winkel 5/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	35	38	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	41	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
S233	Im Winkel 5/2	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	44	1	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	49	2	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
S234	Im Winkel 5/3	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	38	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	37	41	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	38	30	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	47	0	7	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein		
S235	Im Winkel 5/4	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	37	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	40	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	48	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	45	1	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	46	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	49	2	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	47	0	7	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	48	0	8	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein		
S236	Im Winkel 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	36	37	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	37	38	30	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	41	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	51	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	44	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	50	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	50	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein		
S237	Im Winkel 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	37	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	40	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	44	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	46	1	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	48	1	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	49	2	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	49	45	0	5	nein
5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	47	0	7	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein		
S238	Im Winkel 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	36	38	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	37	41	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	49	1	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	50	2	8	nein
S239	Kirchstraße 19	1	EG	M	60	45	62	50	67	59	37	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	39	31	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	48	40	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	52	52	33	0	0	nein
2	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	54	39	0	0	nein		

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	55	46	0	0	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	61	53	50	46	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	50	47	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	52	48	0	1	nein
S240	Kirchstraße 21		1	EG	M	60	45	62	50	67	58	37	29	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	39	32	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	47	40	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	60	52	49	40	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	53	45	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	55	46	0	0	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	50	42	48	37	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	54	45	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	56	49	0	4	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	61	53	46	42	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	49	45	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	52	48	0	1	nein
S241	Kirchstraße 23		1	EG	M	60	45	62	50	66	58	36	29	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	62	50	66	57	37	29	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	40	32	0	0	nein
			1	3.OG	M	60	45	60	50	64	56	52	43	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	59	51	54	43	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	55	44	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	55	45	0	0	nein
			2	3.OG	M	60	45	60	47	60	52	56	48	0	1	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	48	41	52	32	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	49	42	52	35	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	50	44	54	42	0	0	nein
			3	3.OG	M	60	45	60	45	53	48	56	48	0	3	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	62	54	43	39	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	46	42	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	48	44	0	0	nein
			4	3.OG	M	60	45	60	47	62	54	53	47	0	0	nein
S242	Kirchstraße 25		1	EG	M	60	45	60	50	65	57	37	29	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	39	31	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	47	39	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	55	47	52	42	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	55	45	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	55	46	0	1	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	50	46	54	48	0	3	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	56	49	0	4	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	56	49	0	4	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	59	51	49	45	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	50	46	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	52	47	0	0	nein
S243	Kirchstraße 27		1	EG	M	60	45	62	50	66	57	37	29	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	38	29	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	65	56	41	32	0	0	nein
			1	3.OG	M	60	45	60	50	64	56	55	47	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	58	50	42	36	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	46	38	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	54	44	0	0	nein
			2	3.OG	M	60	45	60	47	58	51	56	48	0	1	nein
			3	3.OG	M	60	45	60	45	53	49	56	49	0	4	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	48	41	47	43	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	51	45	51	48	0	3	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	55	49	0	4	nein
			4	3.OG	M	60	45	60	45	53	49	56	49	0	4	nein
			5	EG	M	60	45	60	47	59	51	49	45	0	0	nein
			5	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	51	47	0	0	nein
			5	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	51	47	0	0	nein
			5	3.OG	M	60	45	60	47	60	53	56	49	0	2	nein
S245	Kirchstraße 29/1		1	EG	M	60	45	60	45	50	42	38	31	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	52	44	43	35	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	52	47	55	44	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	53	47	55	45	0	0	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	51	48	56	49	0	4	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	49	0	4	nein
S246	Kirchstraße 31		1	EG	M	60	45	62	50	66	58	37	29	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	62	50	66	57	39	31	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	65	56	44	36	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	60	52	55	42	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	55	42	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	55	43	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	56	48	0	3	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	56	49	0	4	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	61	53	47	43	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	51	47	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	52	48	0	1	nein
S247	Kirchstraße 33		1	EG	M	60	45	60	50	65	57	39	31	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	47	40	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	58	50	53	44	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	55	46	0	0	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	51	47	55	49	0	4	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	53	48	56	49	0	4	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	M	60	45	60	47	62	53	50	46	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	52	47	0	0	nein
S248	Kirchstraße 35	1	EG	M	60	45	60	50	65	56	38	30	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	41	33	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	50	54	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	55	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	48	49	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	51	47	0	2	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	60	52	50	46	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	51	47	0	0	nein
S249	Kirchstraße 37	1	EG	M	60	45	60	45	57	49	37	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	59	50	39	30	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	44	36	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	45	53	38	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	55	43	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	55	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	48	56	49	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	49	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	57	49	0	4	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	52	46	51	47	0	2	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	51	47	0	2	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	53	47	52	48	0	3	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	54	47	51	47	0	2	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	51	47	0	2	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	52	48	0	3	nein
S250	Kirchstraße 39	1	EG	M	60	45	62	50	67	59	37	29	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	40	31	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	65	56	49	40	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	52	54	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	55	44	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	56	46	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	53	48	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	50	46	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	53	48	0	1	nein
S252	Parkweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	46	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	47	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	51	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	49	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	50	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	50	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	46	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	50	45	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	44	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	46	42	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	50	45	0	3	nein
S253	Parkweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	54	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	48	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	50	1	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	50	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	50	46	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	43	36	0	0	nein
S254	Parkweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	38	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	44	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	49	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	50	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	48	0	6	nein
S255	Parkweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	54	46	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	50	46	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	51	47	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	38	31	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
S256	Parkweg 7	5	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	43	36	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	44	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	49	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	50	1	8	nein
S257	Parkweg 8	4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	51	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	51	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	48	0	6	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	55	46	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	38	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	40	0	0	nein
S258	Parkweg 8/1	3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	50	47	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	51	47	0	2	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	38	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	42	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
S259	Parkweg 9	2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	49	1	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	50	1	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	50	1	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	50	47	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	51	47	0	2	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	39	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	44	37	0	0	nein
S260	Parkweg 10	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	49	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	51	2	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	51	2	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	52	48	0	6	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	36	30	0	0	nein
S261	Parkweg 12	1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	38	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	42	41	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	46	0	4	nein
S262	Parkweg 14	4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	47	0	5	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	37	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	38	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	41	42	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	50	1	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	51	1	9	nein
4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	47	0	7	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
S263	Pater-Haas-Weg 1	4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	47	0	5	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	40	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	48	1	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	50	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
S264	Pater-Haas-Weg 2	5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	38	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	34	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	46	1	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	46	1	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	46	1	4	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	48	1	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	47	1	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	51	3	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	51	3	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	51	3	6	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	51	3	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein		
5	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	51	1	9	nein		
S265	Pater-Haas-Weg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	49	0	7	nein
S266	Pater-Haas-Weg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	46	0	4	nein
S267	Pater-Haas-Weg 7	2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	49	0	7	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	39	31	0	0	nein
S268	Pater-Haas-Weg 8	1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	42	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	49	2	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	50	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	50	0	8	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	46	0	4	nein
S269	Pater-Haas-Weg 10	2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	46	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	39	32	0	0	nein
S270	Pater-Haas-Weg 11	1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	42	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	46	1	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	49	2	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	50	0	8	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	40	34	0	0	nein
S271	Pater-Haas-Weg 12	1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	48	1	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	49	0	7	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	39	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	42	34	0	0	nein
S272	Pater-Haas-Weg 13	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	46	1	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	50	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	51	2	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	51	0	9	nein
S273	Pater-Haas-Weg 14	4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	51	0	9	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	48	1	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	52	3	7	nein
3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	43	0	3	nein
S274	Pater-Haas-Weg 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	37	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	41	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	50	0	8	nein
S275	Pater-Haas-Weg 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
S276	Pater-Haas-Weg 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	43	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
S277	Pater-Haas-Weg 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	48	1	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	45	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	52	3	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	41	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	49	42	0	2	nein
S278	Pater-Haas-Weg 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	41	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
S279	Pater-Haas-Weg 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	46	1	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	47	1	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	49	2	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	52	3	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	52	3	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	52	3	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	51	1	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	44	0	4	nein
S280	Pater-Haas-Weg 21	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	49	1	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	51	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
S281	Pater-Haas-Weg 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	36	39	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	42	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	46	1	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	51	3	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	52	3	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
S282	Pater-Haas-Weg 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	41	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	50	0	8	nein
S283	Pater-Haas-Weg 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	47	1	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	50	0	8	nein
S284	Pater-Haas-Weg 27	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	39	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	47	1	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	47	1	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	47	1	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	50	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	50	0	8	nein
S285	Pater-Haas-Weg 29	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	39	33	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	42	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	47	1	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	47	1	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	52	3	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	52	3	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	51	0	9	nein
S286	Philosophenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	36	45	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	46	31	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	48	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	39	33	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	43	38	0	0	nein
S287	Philosophenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	46	29	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	46	31	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	49	0	7	nein
S288	Philosophenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	39	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	46	29	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	46	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	49	0	7	nein
S289	Philosophenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	46	30	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	47	32	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	46	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
S290	Philosophenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	36	42	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	43	32	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	41	0	1	nein
S291	Philosophenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	37	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	40	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	45	0	5	nein
S292	Philosophenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	42	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	44	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
S293	Philosophenweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	36	36	30	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	39	33	0	0	nein
S294	Philosophenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	42	29	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	43	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	48	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	42	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	45	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	49	0	7	nein
S295	Philosophenweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	38	36	30	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	39	33	0	0	nein
S296	Philosophenweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	36	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	40	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	49	0	7	nein
S297	Philosophenweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	37	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	41	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
S298	Philosophenweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	36	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	39	33	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
S299	Philosophenweg 14	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
S300	Philosophenweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	36	36	30	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	38	40	33	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	45	0	5	nein
S301	Philosophenweg 16	2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	47	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
S302	Philosophenweg 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	51	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
S303	Philosophenweg 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
S304	Philosophenweg 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	47	0	7	nein
S305	Philosophenweg 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein
S306	Philosophenweg 26	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	50	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	47	0	7	nein
S307	Rehweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	34	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	50	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	51	2	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	52	2	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	51	2	6	nein
S308	Rehweg 1/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	51	2	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	51	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
S309	Rehweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	42	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	51	2	6	nein
S310	Rehweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	49	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	50	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	57	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	57	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	51	1	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	56	51	1	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	46	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	49	44	0	2	nein
S311	Rehweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	42	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	51	2	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
S312	Rehweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	42	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	52	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	53	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	51	1	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	52	2	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	50	0	5	nein
S313	Rehweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	51	1	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	52	2	7	nein
S314	Rehweg 8/1	2	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	50	1	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	52	2	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	48	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	48	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	38	32	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	35	0	0	nein
S315	Rehweg 10,12	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	43	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	53	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	51	2	6	nein
S316	Rehweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	38	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	43	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	50	1	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	52	2	7	nein
S318	Rettmatt 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	49	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	49	1	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	51	2	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	52	3	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	35	0	0	nein
S319	Rettmatt 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	49	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	49	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	50	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	51	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	51	1	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	52	2	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	45	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	49	45	0	3	nein
S320	Rettmatt 6	1	EG	M	60	45	60	45	57	49	48	45	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	49	45	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	55	47	49	32	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	56	48	49	35	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	50	57	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	57	51	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	58	52	57	52	0	5	nein
S321	Rettmatt 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	47	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	48	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	52	47	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	51	1	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	51	2	6	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	51	2	6	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	51	1	6	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	51	1	6	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	52	2	7	nein
S322	Rettmatt 8		1	EG	M	60	45	62	50	66	58	41	37	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	46	41	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	61	52	50	32	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	51	35	0	0	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	56	50	56	51	0	6	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	57	52	0	5	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	58	52	56	51	0	4	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	56	52	0	5	nein
S323	Rettmatt 9		1	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	47	44	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	49	45	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	49	32	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	49	37	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	51	1	6	nein
			4	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	55	51	0	6	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	56	51	0	6	nein
S324	Saint-Denis-Straße 1		1	EG	vWo	55	40	55	40	53	44	50	31	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	51	34	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	50	1	8	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	50	1	8	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	50	0	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	50	0	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	37	30	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	34	0	0	nein
S325	Saint-Denis-Straße 3		1	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	38	31	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	42	35	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	31	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	36	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	49	1	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	50	1	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
S326	Saint-Denis-Straße 6		1	EG	S	60	45	60	45	47	39	37	30	0	0	nein
			1	1.OG	S	60	45	60	45	47	39	38	30	0	0	nein
			1	2.OG	S	60	45	60	45	48	40	41	34	0	0	nein
			2	EG	S	60	45	60	45	46	38	37	30	0	0	nein
			2	1.OG	S	60	45	60	45	47	39	38	30	0	0	nein
			2	2.OG	S	60	45	60	45	48	40	41	34	0	0	nein
			3	EG	S	60	45	60	45	47	42	54	38	0	0	nein
			3	1.OG	S	60	45	60	45	48	44	55	42	0	0	nein
			3	2.OG	S	60	45	60	45	49	45	55	43	0	0	nein
			4	EG	S	60	45	60	45	43	37	49	32	0	0	nein
			4	1.OG	S	60	45	60	45	44	39	51	35	0	0	nein
			4	2.OG	S	60	45	60	45	48	43	54	42	0	0	nein
			5	EG	S	60	45	60	45	52	49	57	50	0	5	nein
			5	1.OG	S	60	45	60	45	52	49	57	50	0	5	nein
			5	2.OG	S	60	45	60	45	52	49	57	50	0	5	nein
			6	EG	S	60	45	60	45	53	49	57	50	0	5	nein
			6	1.OG	S	60	45	60	45	53	49	57	50	0	5	nein
			6	2.OG	S	60	45	60	45	53	49	57	50	0	5	nein
			7	EG	S	60	45	60	45	53	49	57	50	0	5	nein
			7	1.OG	S	60	45	60	45	53	49	57	50	0	5	nein
			7	2.OG	S	60	45	60	45	53	49	57	50	0	5	nein
			8	EG	S	60	45	60	45	44	36	37	30	0	0	nein
			8	1.OG	S	60	45	60	45	45	37	38	31	0	0	nein
			8	2.OG	S	60	45	60	45	47	39	41	34	0	0	nein
			9	EG	S	60	45	60	45	47	40	44	40	0	0	nein
			9	1.OG	S	60	45	60	45	49	42	48	45	0	0	nein
			9	2.OG	S	60	45	60	45	51	46	52	49	0	4	nein
			10	EG	S	60	45	60	45	49	43	51	47	0	2	nein
			10	1.OG	S	60	45	60	45	51	47	54	49	0	4	nein
			10	2.OG	S	60	45	60	45	53	49	57	50	0	5	nein
			11	EG	S	60	45	60	45	50	45	54	47	0	2	nein
			11	1.OG	S	60	45	60	45	52	48	56	49	0	4	nein
			11	2.OG	S	60	45	60	45	53	49	57	50	0	5	nein
			12	EG	S	60	45	60	45	50	44	50	46	0	1	nein
			12	1.OG	S	60	45	60	45	52	46	52	48	0	3	nein
			12	2.OG	S	60	45	60	45	52	47	52	48	0	3	nein
S327	Schwarzwaldweg 1		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	37	31	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	34	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	43	0	3	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	43	0	3	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	48	0	6	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	51	1	9	nein
S328	Schwarzwaldweg 2		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	38	32	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	42	36	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	37	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	53	39	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	51	2	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
S329	Schwarzwaldweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	37	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	40	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	51	1	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	52	2	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	52	1	7	nein
S330	Schwarzwaldweg 3/1	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	37	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	41	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	51	2	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	51	0	6	nein
S331	Schwarzwaldweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	38	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	43	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	51	1	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	52	2	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
S332	Schwarzwaldweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	37	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	40	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	52	2	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	52	0	7	nein
S333	Schwarzwaldweg 6	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	57	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	52	2	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	52	2	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	47	0	5	nein
S334	Schwarzwaldweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	42	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	51	2	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	52	1	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	52	2	7	nein
S335	Schwarzwaldweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	46	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	46	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	51	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	57	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	57	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	52	2	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	48	0	6	nein
S336	Schwarzwaldweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	53	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	52	2	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	52	2	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
S337	Schwarzwaldweg 10	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	56	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	57	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	56	51	1	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	57	51	2	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	47	43	0	3	nein
S338	Schwarzwaldweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	44	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	46	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	47	37	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	56	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	57	51	0	6	nein
S339	Tiefkellerweg 1	1	EG	M	60	45	60	45	51	43	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	44	38	31	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	53	44	40	34	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	56	49	54	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	54	47	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	54	47	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	49	55	49	0	4	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	56	50	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	56	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	45	51	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	47	52	48	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	52	49	0	4	nein
S340	Tiefkellerweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	38	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	42	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	55	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	55	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	50	1	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	47	43	0	3	nein
S341	Tiefkellerweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	42	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	43	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	49	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	55	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	56	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	56	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	50	1	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	51	2	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	47	0	5	nein
S342	Tiefkellerweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	50	1	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	51	1	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	50	0	8	nein
S343	Tiefkellerweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	40	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	51	1	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
S344	Tiefkellerweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	40	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	50	0	8	nein
S345	Tiefkellerweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	40	34	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	52	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	50	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	51	1	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
S346	Tiefkellerweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	52	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	51	2	9	nein
S347	Tiefkellerweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	40	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	51	2	9	nein
S348	Tiefkellerweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	42	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	50	1	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	51	2	9	nein
S349	Tiefkellerweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	37	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	41	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	51	2	9	nein
S350	Tiefkellerweg 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	37	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	40	34	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	51	2	9	nein
S351	Tiefkellerweg 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	51	1	9	nein
S352	Tiefkellerweg 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	38	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	51	1	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
S353	Tiefkellerweg 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	37	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	51	1	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
OU001	Ahornallee 5,7	1	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	61	58	1	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	62	59	2	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	63	59	3	14	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	64	60	4	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	61	58	1	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	62	59	2	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	63	59	3	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	64	60	4	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	57	53	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	58	54	1	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	59	55	2	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	61	57	4	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	55	3	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	61	57	4	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
6	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja		
6	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja		
OU002	Ahornallee 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	59	58	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	56	61	58	4	13	ja
OU003	Ahornallee 9,11	1	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	61	58	1	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	62	58	2	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	63	59	3	14	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	64	60	4	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	61	57	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	62	58	2	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	63	59	3	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	64	60	4	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	59	55	2	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	60	56	3	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	61	57	4	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	62	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	60	56	3	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	61	57	4	12	nein
6	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	62	58	5	13	ja		
6	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	63	59	6	14	ja		
OU004	Ahornallee 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	56	4	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	61	58	6	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	61	9	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	57	4	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	57	6	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	62	58	7	13	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	63	59	8	14	ja
6	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	56	4	11	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein		
6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	63	59	8	14	ja		
OU005	Ahornallee 13,15	1	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	59	56	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	61	57	1	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	62	58	2	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	69	60	59	55	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	60	57	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	62	58	2	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	58	54	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	60	56	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	62	58	2	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	53	1	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	53	0	8	nein
4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	59	55	2	10	nein		
5	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	53	2	8	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	58	54	3	9	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	60	56	3	11	nein
			6	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	58	54	1	9	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	59	56	2	11	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	61	57	4	12	nein
OU006	Akazienweg 1		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	51	47	0	5	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	48	42	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	53	2	8	nein
OU007	Akazienweg 2		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	47	0	7	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	48	42	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	50	0	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
OU008	Akazienweg 3		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	47	0	7	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	48	42	0	2	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	48	0	6	nein
OU009	Akazienweg 4		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	51	46	0	6	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	48	42	0	2	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
OU010	Akazienweg 5		1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	45	0	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	42	0	2	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	53	1	11	nein
OU011	Akeleiweg 1		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
OU012	Akeleiweg 2		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
OU013	Akeleiweg 3		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	58	7	13	ja
OU014	Akeleiweg 4		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
OU015	Akeleiweg 5		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	59	8	14	ja
OU016	Akeleiweg 6		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	58	6	13	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
OU017	Akeleiweg 7		1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	60	8	15	ja
OU018	Akeleiweg 8		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	59	8	14	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
OU019	Akeleiweg 9		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	67	16	22	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	73	69	18	24	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	69	65	14	20	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	72	67	17	22	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	56	5	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	63	12	18	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	69	65	14	20	ja
OU020	Akeleiweg 10		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
OU021	Akeleiweg 11		1	EG	vWo	55	40	57	45	62	63	76	72	19	27	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	79	75	22	30	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	73	69	18	24	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	75	71	18	26	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	67	63	12	18	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	69	64	14	19	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	59	59	71	66	16	21	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	73	69	16	24	ja
OU022	Akeleiweg 12		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	59	7	14	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
OU023	Akeleiweg 14		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	56	70	66	15	21	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	58	7	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
OU024	Akeleiweg 16		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	56	70	66	15	21	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU025	Akeleiweg 18	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	57	71	67	16	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
OU026	Anemonenweg 1	3	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	61	10	16	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	51	1	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	56	52	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	50	45	0	0	nein
OU027	Anemonenweg 2	5	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	54	1	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	51	0	6	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	58	54	3	9	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	56	4	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	52	1	7	nein
OU028	Anemonenweg 3	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	52	2	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	53	1	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	59	56	4	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	57	5	12	nein
OU029	Anemonenweg 5	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	51	1	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	50	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	56	52	1	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	48	44	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	57	53	2	8	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	50	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	58	54	3	9	nein
OU030	Anemonenweg 5a	7	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	56	4	11	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
OU031	Anemonenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	51	1	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
OU032	Anemonenweg 7	3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	56	4	11	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	57	5	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	59	7	14	ja
OU033	Anemonenweg 7	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	59	7	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	58	6	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	53	3	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	55	3	13	nein
OU033	Anemonenweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	52	2	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	53	3	8	nein
OU034	Anemonenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	54	2	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
OU035	Anemonenweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
OU036	Anemonenweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	57	5	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	53	3	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	55	3	13	nein
OU037	Anemonenweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	57	5	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	54	2	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
OU038	Anemonenweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	57	5	15	nein
OU039	Anemonenweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	53	1	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
OU040	Anemonenweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	52	2	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	56	4	14	nein
OU041	Anemonenweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	60	56	5	14	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
OU042	Anemonenweg 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	57	5	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	55	3	13	nein
OU043	Anemonenweg 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	51	1	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
OU044	Anemonenweg 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	57	5	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	52	2	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	59	7	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	59	8	14	ja
OU045	Anemonenweg 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	56	4	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	53	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
OU046	Anemonenweg 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
OU047	Anemonenweg 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	53	3	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	52	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
OU048	Anemonenweg 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	60	8	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	55	3	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	53	3	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	55	3	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	58	7	16	ja
OU049	Asternweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	52	1	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
OU050	Asternweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
OU051	Asternweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	63	60	8	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	60	57	5	12	nein
OU052	Asternweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	64	61	9	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein
OU053	Asternweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	58	6	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	64	61	9	16	ja
OU054	Asternweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	68	64	11	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	57	71	67	16	22	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	73	69	18	24	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	65	14	20	ja
OU055	Begonienweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
OU056	Begonienweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	59	7	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	56	4	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	59	7	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	51	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	56	4	14	nein
OU057	Begonienweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	53	1	11	nein
OU058	Birkenallee 2	1	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	58	54	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	58	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	59	55	0	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	59	55	0	10	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	59	55	0	10	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	59	56	0	11	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	60	56	0	11	nein
		1	7.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	60	56	0	11	nein
		1	8.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	60	56	0	11	nein
		1	9.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	60	56	0	11	nein
		1	10.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	60	56	0	11	nein
		1	11.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	61	57	1	12	nein
		1	12.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	61	57	1	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	61	56	52	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	57	52	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	57	52	0	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	57	53	0	8	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	57	53	0	8	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	57	53	0	8	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	57	53	0	8	nein
		2	8.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	57	53	0	8	nein
		2	9.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	57	53	0	8	nein
		2	10.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	57	53	0	8	nein
		2	11.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	58	53	0	8	nein
		2	12.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	59	55	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	46	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	46	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	46	37	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	46	37	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	46	37	0	0	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	46	37	0	0	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	46	37	0	0	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	46	37	0	0	nein
		3	8.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	46	37	0	0	nein
		3	9.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	46	37	0	0	nein
		3	10.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	46	38	0	0	nein
		3	11.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	47	39	0	0	nein
		3	12.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	57	53	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	50	43	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	50	43	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	50	43	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	50	43	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	50	43	0	0	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	50	43	0	0	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	50	43	0	0	nein
		4	7.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	50	43	0	0	nein
		4	8.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	50	44	0	0	nein
		4	9.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	51	44	0	0	nein
		4	10.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	51	44	0	0	nein
		4	11.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	52	47	0	2	nein
		4	12.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	58	53	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	44	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	46	42	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	48	44	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	48	44	0	0	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	48	45	0	0	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	48	45	0	0	nein
		5	6.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	49	45	0	0	nein
		5	7.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	49	45	0	0	nein
		5	8.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	49	45	0	0	nein
		5	9.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	49	45	0	0	nein
		5	10.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	49	45	0	0	nein
		5	11.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	49	45	0	0	nein
		5	12.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	58	53	1	8	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	47	0	5	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	52	49	0	7	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	50	0	8	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	51	0	9	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		6	6.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		6	7.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		6	8.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	52	0	10	nein
		6	9.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		6	10.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		6	11.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		6	12.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	48	0	6	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	50	0	8	nein
		7	5.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	50	0	8	nein
		7	6.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	50	0	8	nein
		7	7.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	50	0	8	nein
		7	8.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		7	9.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	50	0	8	nein
		7	10.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		7	11.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	50	0	8	nein
		7	12.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	54	50	0	5	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	51	0	6	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	53	0	8	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	57	53	0	8	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	58	54	1	9	nein
		8	5.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	55	1	10	nein
		8	6.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	55	2	10	nein
		8	7.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	59	55	2	10	nein
		8	8.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	59	55	2	10	nein
		8	9.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	59	56	2	11	nein
		8	10.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
		8	11.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
		8	12.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	61	57	4	12	nein
		9	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	57	53	0	8	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	57	53	0	8	nein
		9	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	58	54	0	9	nein
		9	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	58	54	0	9	nein
		9	4.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	59	55	0	10	nein
		9	5.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	59	55	0	10	nein
		9	6.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	59	55	0	10	nein
		9	7.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	59	55	0	10	nein
		9	8.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	60	56	0	11	nein
		9	9.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	60	56	0	11	nein
		9	10.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	60	56	0	11	nein
		9	11.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	60	56	0	11	nein
		9	12.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	61	57	1	12	nein
		10	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	57	53	0	8	nein
		10	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	57	54	0	9	nein
		10	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	58	54	0	9	nein
		10	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	58	54	0	9	nein
		10	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	59	55	0	10	nein
		10	5.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	59	55	0	10	nein
		10	6.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	59	55	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		10	7.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	59	56	0	11	nein
		10	8.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	60	56	0	11	nein
		10	9.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	60	56	0	11	nein
		10	10.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	60	56	0	11	nein
		10	11.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	60	56	0	11	nein
		10	12.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	61	57	1	12	nein
OU059	Birkenallee 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	51	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	44	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	50	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
OU060	Birkenallee 4,6	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	53	1	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	55	3	10	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	51	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	56	52	0	7	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	52	0	7	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	53	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	53	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	53	49	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	50	0	5	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	50	0	5	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	56	52	0	7	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	52	0	7	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	49	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	49	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	50	44	0	2	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	50	44	0	2	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	51	45	0	3	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	51	45	0	3	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	52	46	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	49	0	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	52	0	10	nein
		5	6.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	48	0	6	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	51	0	9	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	52	0	10	nein
		6	6.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
OU061	Birkenallee 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	50	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	52	0	7	nein
OU062	Birkenallee 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein
OU063	Birkenallee 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	51	46	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	48	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	44	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	45	0	3	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	52	0	10	nein
OU064	Birkenallee 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	48	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
OU065	Buchenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	56	53	1	8	nein
OU066	Buchenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein
OU067	Buchenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	46	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	55	51	0	9	nein
OU068	Buchenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	51	0	9	nein
OU069	Dahlienweg 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	55	3	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	59	7	14	ja
OU070	Dahlienweg 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	63	59	8	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	60	57	5	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	61	58	6	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	56	4	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	62	58	7	16	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	64	60	9	15	ja
OU071	Dahlienweg 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	51	1	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	60	57	5	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	61	58	6	13	ja
OU072	Dahlienweg 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	54	2	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	58	55	3	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	58	6	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	59	8	14	ja
OU073	Dahlienweg 32	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	55	4	10	nein
OU074	Dahlienweg 34	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	57	5	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	60	56	5	14	nein
OU075	Dahlienweg 36	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	58	54	3	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	53	1	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	58	55	3	10	nein
OU076	Dahlienweg 38,40	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	53	49	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	56	52	1	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	48	44	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	49	0	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	54	2	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	55	4	10	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	61	57	6	15	nein
OU077	Eibenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	61	9	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	62	10	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	60	9	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	61	9	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	65	61	10	16	ja
OU078	Eibenweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	55	3	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
OU079	Eibenweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	59	7	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
OU080	Eibenweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	60	8	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
OU081	Eibenweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
OU082	Eibenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	61	9	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	62	10	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	54	2	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
OU083	Eibenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
OU084	Eibenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
OU085	Eibenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	59	7	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	56	5	11	nein
OU086	Eibenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	51	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	53	1	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
OU099	Erlenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	67	63	12	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	68	64	13	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	52	1	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	58	54	3	9	nein
OU100	Erlenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	67	63	12	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	67	64	12	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
OU101	Erlenweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	67	63	12	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	68	64	13	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
OU102	Erlenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	67	64	12	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	68	64	13	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	69	65	14	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	62	10	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	66	62	11	17	ja
OU103	Eschenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
OU104	Eschenweg 1a	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	53	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	53	2	8	nein
OU105	Eschenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	47	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	46	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
OU106	Eschenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
OU107	Eschenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
OU108	Fichtenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	51	48	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein
OU109	Fichtenweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	53	1	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	54	2	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	48	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	52	0	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
OU110	Fichtenweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgrundungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	52	1	10	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	51	0	9	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	54	2	12	nein
OU111	Fichtenweg 2		1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	49	0	9	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	48	0	8	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	49	0	9	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	51	0	9	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	46	0	6	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	48	0	8	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	49	0	9	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	50	0	8	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	52	1	10	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	53	1	11	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	55	3	10	nein
OU112	Fichtenweg 3		1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	48	0	6	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	50	0	8	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	45	0	5	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	51	47	0	5	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	48	0	6	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	50	0	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	50	0	8	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
OU113	Fichtenweg 4		1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	47	0	7	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	48	0	8	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	51	0	9	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	55	3	10	nein
OU114	Fichtenweg 5		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	47	0	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	49	0	7	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	49	0	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	47	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	50	0	8	nein
OU115	Fichtenweg 7		1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	47	0	7	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	49	0	7	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	46	0	6	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	48	0	6	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	49	0	7	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	44	40	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	42	0	2	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	48	0	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	50	0	8	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	52	0	10	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	47	0	7	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	49	45	0	5	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	49	0	9	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
OU116	Fichtenweg 9		1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	46	0	6	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	51	45	0	5	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	47	0	7	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	50	0	8	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	50	0	8	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
OU117	Fliederweg 1		1	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	80	75	23	30	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	81	76	24	31	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	81	76	24	31	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	67	17	22	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	69	18	24	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	67	63	12	18	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	69	64	14	19	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	71	67	16	22	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	76	72	21	27	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	78	73	23	28	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	78	74	21	29	ja
OU118	Fliederweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	57	5	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	57	5	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	62	10	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	56	4	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	62	59	7	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
OU119	Fliederweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	67	63	12	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	69	65	14	20	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	71	67	16	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	70	65	15	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	70	66	15	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	64	60	9	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	69	65	14	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	71	66	16	21	ja
OU120	Fliederweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	56	4	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
OU121	Fliederweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	68	63	13	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	70	66	15	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	64	60	9	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	64	13	19	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	70	66	15	21	ja
OU122	Fliederweg 14	2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
OU123	Fliederweg 14a	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	59	7	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	56	4	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
OU124	Fliederweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	63	59	8	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	62	58	7	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	63	59	8	17	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
OU125	Fliederweg 16	4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	68	64	13	19	ja		
		1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	53	1	11	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja		
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja				
OU126	Fliederweg 17	2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	64	60	9	15	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	64	60	9	15	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	65	61	10	19	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	66	62	11	17	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	68	64	13	19	ja		
		OU127	Fliederweg 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	56	4	14	nein
1	1.OG			vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja		
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	54	53	65	62	10	17	ja		
2	EG			vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja		
2	2.OG			vWo	55	40	55	45	55	55	65	61	10	16	ja		
3	EG			vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja		
4	EG			vWo	55	40	55	42	50	48	60	57	5	15	nein		
OU128	Fliederweg 19	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja		
		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	62	58	7	16	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	64	61	9	16	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	64	60	9	18	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	63	59	8	17	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	65	61	10	19	ja		
		OU129	Fliederweg 2	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	83	78	26	33	ja
				1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	83	79	26	34	ja
1	2.OG			vWo	55	40	60	45	69	71	84	79	24	34	ja		
2	EG			vWo	55	40	57	45	64	65	82	77	25	32	ja		
2	1.OG			vWo	55	40	60	45	66	67	82	78	22	33	ja		
2	2.OG			vWo	55	40	60	45	69	70	82	78	22	33	ja		
3	EG			vWo	55	40	57	45	61	62	72	68	15	23	ja		
3	1.OG			vWo	55	40	57	45	62	63	74	69	17	24	ja		
3	2.OG			vWo	55	40	57	45	62	64	75	71	18	26	ja		
4	EG			vWo	55	40	55	45	59	60	72	68	17	23	ja		
OU130	Fliederweg 20	4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	74	70	17	25	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	75	70	18	25	ja		
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	69	65	14	20	ja		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	71	67	16	22	ja		
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	73	69	16	24	ja		
		6	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	76	72	21	27	ja		
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	78	73	23	28	ja		
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	78	74	21	29	ja		
		OU131	Fliederweg 20a	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	54	53	65	61	10	16	ja		
2	EG			vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	45	54	53	62	58	7	13	ja		
2	2.OG			vWo	55	40	55	45	55	55	64	60	9	15	ja		
3	EG			vWo	55	40	55	42	52	50	59	55	4	13	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja		
4	EG			vWo	55	40	55	42	50	47	57	54	2	12	nein		
OU132	Fliederweg 21	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja		
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	58	6	16	ja		
2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	57	5	15	nein				
2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja				

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	56	4	14	nein
OU142	Fliederweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	75	71	20	26	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	76	72	21	27	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	75	71	20	26	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	77	72	22	27	ja
OU143	Fliederweg 30	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	60	56	5	14	nein
OU144	Fliederweg 32	2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	58	6	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	60	8	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
OU145	Fliederweg 34	4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	60	56	5	14	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	64	60	7	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	59	55	2	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	55	2	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
OU146	Fliederweg 4	3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	53	1	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	59	55	4	10	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	73	69	18	24	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	70	19	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	71	67	16	22	ja
OU147	Fliederweg 5	2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	72	68	17	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	55	2	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	67	62	12	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	70	66	15	21	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	74	70	19	25	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	75	71	20	26	ja
OU148	Fliederweg 6	1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	76	72	19	27	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	70	66	15	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	64	61	9	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	68	63	13	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	65	61	10	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	63	13	18	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	66	16	21	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	74	69	19	24	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	66	62	11	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	69	65	14	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	71	67	16	22	ja
3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	63	59	8	14	ja		
3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	65	61	10	16	ja		
3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	67	63	12	18	ja		
4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	63	59	8	14	ja		
4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja		
5	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	56	5	14	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja		
5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja		
6	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	56	5	11	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	63	59	8	14	ja		
6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	66	62	11	17	ja		
7	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	66	62	11	17	ja		
7	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja		
7	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	69	65	14	20	ja		
8	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	65	61	10	16	ja		
8	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	70	65	15	20	ja		
8	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	72	68	17	23	ja		
9	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	70	65	15	20	ja		
9	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	68	18	23	ja		
OU149	Fliederweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	67	16	22	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	73	68	18	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	71	67	16	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	73	69	18	24	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	68	64	13	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	72	67	17	22	ja		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU150	Fliederweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	69	65	14	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	64	60	9	18	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	66	62	11	17	ja
OU151	Fliederweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	70	66	15	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	71	67	16	22	ja
OU152	Föhrenstraße 1	2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja
OU153	Föhrenstraße 10	1	EG	aWo	50	35	50	40	52	48	55	51	5	11	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	48	41	45	38	0	1	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	49	47	54	50	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	55	51	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	55	51	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	56	51	0	6	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	56	51	0	6	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	56	51	0	6	nein
		1	7.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	56	51	0	6	nein
		1	8.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	56	51	0	6	nein
		1	9.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	56	51	0	6	nein
		1	10.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	56	51	0	6	nein
		1	11.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	56	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	55	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	55	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	55	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	55	50	0	5	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	55	50	0	5	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	55	50	0	5	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	55	50	0	5	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	55	50	0	5	nein
		2	8.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	55	50	0	5	nein
		2	9.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	55	50	0	5	nein
		2	10.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	55	50	0	5	nein
		2	11.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	51	45	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	51	45	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	51	45	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	51	45	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	51	45	0	0	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	51	45	0	0	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	51	45	0	0	nein
3	7.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	51	45	0	0	nein		
3	8.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	51	45	0	0	nein		
3	9.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	51	45	0	0	nein		
3	10.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	52	46	0	1	nein		
3	11.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	54	49	0	4	nein		
4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	51	48	0	8	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	49	0	9	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	49	0	9	nein		
4	3.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	49	0	7	nein		
4	4.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	49	0	7	nein		
4	5.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	50	0	8	nein		
4	6.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	50	0	8	nein		
4	7.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein		
4	8.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein		
4	9.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein		
4	10.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein		
4	11.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein		
5	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	50	47	0	7	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	51	48	0	8	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	45	52	48	0	8	nein		
5	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	52	48	0	8	nein		
5	4.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	52	48	0	8	nein		
5	5.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	52	49	0	9	nein		
5	6.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	49	0	9	nein		
5	7.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	49	0	9	nein		
5	8.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	49	0	7	nein		
5	9.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	50	0	8	nein		

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
			5	10.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
			5	11.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
OU154	Föhrenstraße 11		1	EG	aWo	50	35	52	40	56	50	54	50	2	10	nein
			1	1.OG	aWo	50	35	52	40	56	51	54	51	2	11	nein
			2	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	45	0	5	nein
			3	EG	aWo	50	35	52	40	56	49	51	45	0	5	nein
			3	1.OG	aWo	50	35	52	40	57	50	51	45	0	5	nein
			4	1.OG	aWo	50	35	50	40	52	48	51	48	1	8	nein
OU155	Föhrenstraße 12		1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	48	36	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	48	36	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	48	37	0	0	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	48	37	0	0	nein
			1	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	48	37	0	0	nein
			1	5.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	48	37	0	0	nein
			1	6.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	49	39	0	0	nein
			1	7.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	51	44	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	48	0	6	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	49	0	7	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	50	0	8	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	50	0	8	nein
			2	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
			2	5.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
			2	6.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
			2	7.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	48	44	0	4	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	48	45	0	5	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	49	46	0	6	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	46	0	6	nein
			3	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	47	0	7	nein
			3	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	48	0	8	nein
			3	6.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	49	0	7	nein
			3	7.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
OU156	Föhrenstraße 13		1	EG	aWo	50	35	52	40	57	50	52	48	0	8	nein
			1	1.OG	aWo	50	35	52	40	57	50	52	49	0	9	nein
			2	1.OG	aWo	50	35	52	40	59	52	53	49	1	9	nein
			3	EG	aWo	50	35	52	40	57	50	51	45	0	5	nein
			3	1.OG	aWo	50	35	52	40	57	50	51	46	0	6	nein
			4	1.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	50	46	0	6	nein
OU157	Föhrenstraße 14 (Geb.1)		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	53	49	0	4	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	47	36	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	48	37	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	48	38	0	0	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	50	42	0	0	nein
			2	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	51	44	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	36	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	47	36	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	48	36	0	0	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	48	38	0	0	nein
			3	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	51	44	0	2	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein
			4	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
OU158	Föhrenstraße 14 (Geb.2)		1	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	48	36	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	48	36	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	48	36	0	0	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	48	37	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	48	36	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	48	36	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	48	38	0	0	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	50	42	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	49	46	0	4	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	47	0	5	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	48	0	6	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	49	0	7	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	49	0	7	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	50	0	8	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
OU159	Föhrenstraße 15		1	EG	aWo	50	35	52	40	58	51	52	49	0	9	nein
			2	EG	aWo	50	35	52	40	60	53	53	49	1	9	nein
			3	EG	aWo	50	35	50	37	52	45	45	41	0	4	nein
			4	EG	aWo	50	35	50	37	52	44	47	42	0	5	nein
			5	EG	aWo	50	35	50	40	53	46	46	43	0	3	nein
OU160	Föhrenstraße 16 (Geb.1)		1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	47	35	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	47	35	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	47	36	0	0	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	47	37	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	47	36	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	47	36	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	37	0	0	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	42	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	45	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	45	0	5	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	46	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
OU161	Föhrenstraße 16 (Geb.2)	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	47	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	47	35	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	47	36	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	36	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	48	36	0	0	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	39	0	0	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	51	44	0	2	nein
		1	7.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	47	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	47	35	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	47	36	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	47	36	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	36	0	0	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	48	37	0	0	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	39	0	0	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	51	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	50	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	52	0	10	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
OU162	Föhrenstraße 16 (Geb.3)	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	47	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	48	36	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	48	38	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	44	0	2	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	51	45	0	0	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	52	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	47	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	36	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	36	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	48	37	0	0	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	48	39	0	0	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	51	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	48	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	49	0	7	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	50	0	8	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
OU163	Föhrenstraße 17	1	EG	aWo	50	35	52	40	59	52	51	48	0	8	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	50	43	44	41	0	4	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	49	42	42	38	0	1	nein
OU164	Föhrenstraße 19	1	EG	aWo	50	35	52	40	56	48	49	45	0	5	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	49	42	44	40	0	3	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	35	47	40	41	37	0	2	nein
OU165	Föhrenstraße 2	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	57	54	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	58	54	0	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	58	54	0	9	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	58	54	0	9	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	58	54	0	9	nein
		1	7.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	58	55	0	10	nein
		1	8.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	58	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	69	61	57	53	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	57	53	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	58	54	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	58	54	0	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	58	54	0	9	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	58	54	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	6.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	58	54	0	9	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	58	54	0	9	nein
		2	8.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	58	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	51	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	51	46	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	51	46	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	51	46	0	1	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	52	46	0	1	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	52	46	0	1	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	52	46	0	1	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	52	46	0	1	nein
		3	8.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	52	46	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	51	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	49	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	49	0	7	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	50	0	8	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		4	7.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein
		4	8.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
OU166	Föhrenstraße 21	1	EG	aWo	50	35	50	37	51	44	48	43	0	6	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	49	42	46	42	0	5	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	47	41	46	39	0	2	nein
OU167	Föhrenstraße 23	1	EG	aWo	50	35	50	40	53	46	50	44	0	4	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	49	42	45	42	0	5	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	37	48	41	45	39	0	2	nein
OU168	Föhrenstraße 25	1	EG	aWo	50	35	50	40	55	48	50	47	0	7	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	55	48	53	48	3	8	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	51	44	45	42	0	5	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	37	52	45	46	43	0	6	nein
OU169	Föhrenstraße 27	1	EG	aWo	50	35	50	37	52	45	51	46	1	9	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	49	45	50	47	0	10	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	49	46	51	47	1	7	nein
OU170	Föhrenstraße 29	1	EG	aWo	50	35	50	40	53	46	52	47	2	7	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	48	41	45	42	0	5	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	37	49	44	50	47	0	10	nein
OU171	Föhrenstraße 3	1	EG	aWo	50	35	50	40	53	49	55	52	5	12	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	50	55	52	5	12	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	52	45	49	44	0	7	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	52	46	50	45	0	5	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	51	45	1	5	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	40	49	47	54	51	4	11	nein
OU172	Föhrenstraße 31	1	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	52	47	2	7	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	48	41	45	42	0	5	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	49	43	48	44	0	7	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	40	53	46	49	46	0	6	nein
OU173	Föhrenstraße 33	2	EG	aWo	50	35	50	37	50	44	52	47	2	10	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	47	41	47	44	0	7	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	40	49	47	54	50	4	10	nein
OU174	Föhrenstraße 35	2	EG	aWo	50	35	50	37	50	44	52	47	2	10	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	35	44	40	48	45	0	10	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	40	49	47	54	50	4	10	nein
OU175	Föhrenstraße 37	1	EG	aWo	50	35	50	40	52	47	54	50	4	10	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	51	45	52	47	2	10	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	35	45	40	48	45	0	10	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	40	49	47	54	50	4	10	nein
OU176	Föhrenstraße 4 (Geb.1)	1	EG	vWo	55	40	60	45	69	62	56	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	51	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	51	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	52	0	7	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	52	0	7	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	69	62	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	51	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	51	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	51	0	6	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	52	0	7	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	43	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	45	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	46	43	0	3	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	47	44	0	4	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	49	45	0	5	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	47	0	7	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	40	36	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	40	37	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	37	0	0	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	41	0	1	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU177	Föhrenstraße 4 (Geb.2)	4	6.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		1	EG	vWo	55	40	60	45	68	61	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	58	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	58	54	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	58	54	0	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	58	54	0	9	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	58	54	0	9	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	59	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	70	62	56	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	56	52	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	56	52	0	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	56	52	0	7	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	52	0	7	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	70	62	56	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	56	51	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	56	52	0	7	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	52	0	7	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	52	0	7	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	49	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	50	0	5	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	54	51	0	6	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	55	51	0	6	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	55	51	0	6	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	52	0	7	nein
OU178	Föhrenstraße 5	1	EG	aWo	50	35	50	40	54	48	53	49	3	9	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	55	48	54	50	4	10	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	52	45	48	44	0	7	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	53	46	50	45	0	5	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	51	45	1	5	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	52	48	2	8	nein
OU179	Föhrenstraße 6 (Geb.1)	1	EG	vWo	55	40	60	45	69	61	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		1	7.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	52	0	7	nein
		1	8.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	61	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	51	0	6	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	51	0	6	nein
		2	8.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	46	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	50	47	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	47	0	7	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	51	48	0	8	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	49	0	9	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	50	0	8	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		3	8.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	40	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	40	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	40	36	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	37	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	44	40	0	0	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	47	0	7	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein
		4	7.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		4	8.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
OU180	Föhrenstraße 6 (Geb.2)	1	EG	vWo	55	40	60	45	69	61	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	51	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	51	0	6	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	69	61	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	44	0	2	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	49	46	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	50	47	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	51	47	0	7	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	48	0	6	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
OU181	Föhrenstraße 7	1	EG	aWo	50	35	50	40	54	48	51	48	1	8	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	55	48	52	49	2	9	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	48	44	0	4	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	45	0	5	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	55	48	51	45	1	5	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	52	45	48	45	0	8	nein
OU182	Föhrenstraße 8	1	EG	vWo	55	40	60	45	68	61	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	55	51	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	51	0	6	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	51	0	6	nein
		1	7.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	51	0	6	nein
		1	8.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	51	0	6	nein
		1	9.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	56	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	55	51	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	51	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	51	0	6	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	51	0	6	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	51	0	6	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	56	51	0	6	nein
		2	8.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	56	51	0	6	nein
		2	9.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	56	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	40	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	40	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	36	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	40	36	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	40	36	0	0	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	40	36	0	0	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	40	36	0	0	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	37	0	0	nein
		3	8.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	41	0	1	nein
		3	9.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	51	48	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	52	48	0	8	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	49	0	9	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	53	49	0	7	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	53	50	0	8	nein
		4	7.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	50	0	8	nein
		4	8.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
		4	9.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
OU183	Föhrenstraße 9	1	EG	aWo	50	35	50	40	55	50	53	50	3	10	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	52	40	56	50	54	50	2	10	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	49	45	0	5	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	55	48	50	45	0	5	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	52	40	56	49	51	45	0	5	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	52	45	50	46	0	9	nein
OU184	Ginsterweg 2	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	67	63	10	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	69	65	12	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	66	63	11	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	69	65	12	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	61	9	16	ja
OU185	Ginsterweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
OU186	Ginsterweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	67	64	10	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	55	3	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	58	7	13	ja
OU187	Ginsterweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
OU188	Ginsterweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	67	63	10	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	68	65	11	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	59	7	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	65	61	10	16	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	68	64	11	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	60	9	15	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	53	2	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	58	6	13	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
OU189	Gladiolenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	58	6	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	60	8	15	ja
OU190	Gladiolenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	54	1	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
OU191	Gladiolenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	57	5	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	52	2	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	55	5	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
OU192	Gladiolenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	57	52	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	54	1	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	60	56	3	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	54	2	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	61	57	6	12	nein
OU193	Gladiolenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	60	8	15	ja
OU194	Gladiolenweg 6,6a	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	57	52	2	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	53	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	53	1	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	59	54	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	57	5	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
OU195	Gladiolenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
OU196	Gladiolenweg 8,8a	2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	53	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	53	1	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	54	1	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
OU197	Gladiolenweg 10,10a	2	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	57	53	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	53	1	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	58	54	1	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	57	53	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	58	55	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	53	1	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	58	55	3	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	54	2	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	59	7	14	ja
OU198	Gladiolenweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	57	5	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	63	59	6	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	57	52	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	57	53	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
OU199	Gladiolenweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	57	53	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	53	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	52	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	55	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	61	57	4	12	nein
OU200	Goldregenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	58	6	13	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	62	58	7	13	ja
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	59	5	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	52	0	7	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	52	2	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	54	2	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	58	6	13	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	57	6	12	nein
OU201	Goldregenweg 2	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	55	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	60	56	3	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	61	58	4	13	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	62	58	5	13	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	63	59	6	14	ja
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	63	59	6	14	ja
		1	6.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	64	60	7	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	48	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	49	0	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	49	0	7	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	51	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	51	0	6	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	56	52	0	7	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	56	52	0	7	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	57	52	0	7	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
OU202	Goldregenweg 3	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	60	56	3	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	61	57	4	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	62	58	5	13	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	62	59	2	14	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	63	59	3	14	ja
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	63	60	3	15	ja
		1	6.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	64	60	4	15	ja
		1	7.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	65	61	5	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	55	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	55	51	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	51	0	6	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	52	0	7	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	57	53	0	8	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	55	51	0	6	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
OU203	Goldregenweg 4	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	60	56	0	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	61	57	1	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	62	58	2	13	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	63	59	3	14	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	63	60	3	15	ja
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	64	60	4	15	ja
		1	6.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	64	60	4	15	ja
		1	7.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	65	61	5	16	ja
		1	8.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	65	61	5	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	69	62	60	56	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	60	57	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	61	57	1	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	62	58	2	13	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	62	58	2	13	ja
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	63	59	3	14	ja
		2	6.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	63	59	3	14	ja
		2	7.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	63	59	3	14	ja
		2	8.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	63	59	3	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	55	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	56	52	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	56	52	0	7	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	56	52	0	7	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	57	53	0	8	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	57	53	0	8	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	56	52	0	7	nein
		3	8.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	56	52	0	7	nein
		4	8.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
OU204	Kastanienallee 1,3,5	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	60	57	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	69	60	59	55	0	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
OU205	Kastanienallee 2,4,6	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	61	74	70	17	25	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	76	71	19	26	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	63	76	72	19	27	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	77	73	17	28	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	66	77	73	17	28	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	59	70	66	13	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	72	67	15	22	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	61	73	68	13	23	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	62	73	69	13	24	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	63	74	69	14	24	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	68	64	11	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	69	65	12	20	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	71	66	14	21	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	61	72	67	12	22	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	66	61	72	67	12	22	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	60	7	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	65	61	8	16	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	66	62	9	17	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	68	64	13	19	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	70	65	15	20	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	66	16	21	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	67	16	22	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	72	68	17	23	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	72	68	17	23	ja
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	73	69	18	24	ja
OU206	Kastanienallee 8,10	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	57	67	63	10	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	68	64	11	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	70	65	13	20	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	71	66	14	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	67	63	10	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	69	65	12	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	70	66	10	21	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	71	67	11	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	64	60	4	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	66	62	6	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	68	64	8	19	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	69	65	9	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	58	54	1	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	55	2	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	61	57	4	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	64	60	7	15	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	61	57	6	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	57	6	12	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	65	62	10	17	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU207	Kastanienallee 12,14,16	6	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	67	63	12	18	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	68	64	11	19	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	70	66	13	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	65	61	8	16	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	67	63	10	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	60	7	15	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	66	61	9	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	59	55	4	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	60	56	5	11	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	59	55	2	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja		
5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	61	9	16	ja		
5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja		
5	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja		
6	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja		
6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja		
6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	62	11	17	ja		
6	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja		
6	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	62	12	17	ja		
OU208	Kastanienallee 18,20	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	60	6	15	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	61	7	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	59	55	2	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	61	57	4	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	63	59	6	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	65	61	8	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	60	56	3	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	62	58	2	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	64	60	4	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	66	62	6	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	50	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	55	51	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	56	52	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	54	1	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	56	52	1	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	60	56	3	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	59	7	14	ja		
6	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	59	8	14	ja		
OU209	Kastanienallee 22,24,26	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	57	5	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	64	61	9	16	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	66	62	9	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	57	53	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	59	55	2	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	61	57	4	12	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	63	59	6	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	58	54	1	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	55	2	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	61	57	4	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	62	58	5	13	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	64	60	7	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	60	45	67	59	56	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	57	53	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	56	52	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	57	53	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	60	57	5	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	58	4	13	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	58	5	13	ja
5	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	63	59	6	14	ja		
5	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	60	7	15	ja		
6	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	57	5	12	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja		
6	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja		
6	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja		

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgrundungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU210	Kiefernweg 1,2,3	6	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	64	60	9	15	ja
		1	EG	vWo	55	40	60	45	70	63	59	55	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	60	56	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	60	56	0	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	61	57	1	12	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	61	57	1	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	55	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	55	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	55	50	0	5	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	55	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	55	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	55	50	0	5	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	55	50	0	5	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	54	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	50	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	49	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	54	51	0	6	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	52	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	54	51	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	53	0	8	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	58	54	1	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	59	55	2	10	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	60	56	3	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	54	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	58	55	1	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	59	55	0	10	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	60	56	0	11	nein
6	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	60	57	0	12	nein		
7	EG	vWo	55	40	60	45	70	63	59	55	0	10	nein		
7	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	60	56	0	11	nein		
7	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	60	56	0	11	nein		
7	3.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	61	57	1	12	nein		
7	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	61	57	1	12	nein		
OU211	Königswaldstraße 1	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	60	73	69	16	24	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	74	70	17	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	56	6	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	58	69	65	12	20	ja
4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	70	66	13	21	ja		
OU212	Königswaldstraße 2	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	78	74	21	29	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	69	81	77	21	32	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	75	70	18	25	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	78	73	21	28	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	68	64	13	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	70	66	13	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	62	75	71	18	26	ja
4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	64	77	73	20	28	ja		
OU213	Königswaldstraße 3	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	59	73	69	16	24	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	74	70	17	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	70	66	15	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	57	52	2	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	60	56	3	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	58	53	3	8	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	60	56	5	11	nein		
OU214	Königswaldstraße 4	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	65	79	75	22	30	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	70	83	79	23	34	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	63	75	70	18	25	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	79	74	22	29	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	68	64	13	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	70	66	13	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	62	75	71	18	26	ja
4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	65	78	74	21	29	ja		
OU215	Königswaldstraße 4a	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	65	80	75	23	30	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	73	83	79	23	34	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	80	76	20	31	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	58	70	66	15	21	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	72	68	15	23	ja
4	EG	vWo	55	40	57	45	62	62	75	70	18	25	ja		
4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	65	79	74	22	29	ja		
OU216	Königswaldstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	59	74	70	19	25	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	75	71	18	26	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja
OU217	Königswaldstraße 5a	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	59	73	69	18	24	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	75	71	18	26	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja		
OU218	Königswaldstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	59	74	70	19	25	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	75	71	18	26	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	60	56	5	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU219	Königswaldstraße 6a	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	58	7	13	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	60	59	74	70	19	25	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	76	71	19	26	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	60	56	5	11	nein
OU220	Königswaldstraße 7	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	58	7	13	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	61	60	74	70	17	25	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	76	71	19	26	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	61	57	6	12	nein
OU221	Königswaldstraße 7a	2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	63	59	8	14	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	74	70	17	25	ja
OU222	Königswaldstraße 9	3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	76	71	19	26	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	63	63	77	73	20	28	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	79	74	22	29	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	62	58	7	13	ja
OU223	Königswaldstraße 10	2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	60	73	69	16	24	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	75	70	18	25	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	77	73	20	28	ja
OU224	Königswaldstraße 11	1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	79	75	22	30	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	59	8	14	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	77	73	20	28	ja
OU225	Königswaldstraße 12	1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	79	75	22	30	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	70	19	25	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	76	72	19	27	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	61	57	6	12	nein
OU226	Königswaldstraße 13	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	64	60	9	15	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	82	77	25	32	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	82	78	22	33	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	79	75	24	30	ja
OU227	Königswaldstraße 14	2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	80	76	23	31	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	72	68	17	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	74	69	19	24	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
OU228	Königswaldstraße 15	1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	83	79	23	34	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	83	79	23	34	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	69	18	24	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	75	71	20	26	ja
OU229	Königswaldstraße 16	2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	77	73	20	28	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	79	74	24	29	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	63	79	75	22	30	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	80	75	23	30	ja
OU230	Königswaldstraße 17	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	84	79	24	34	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	74	70	19	25	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	76	72	21	27	ja
OU231	Königswaldstraße 18	3	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	79	75	22	30	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	63	80	76	23	31	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	84	79	24	34	ja
OU232	Königswaldstraße 19	1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	84	79	24	34	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	79	75	24	30	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	80	76	23	31	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	81	76	24	31	ja
OU233	Königswaldstraße 19	3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	72	68	17	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	74	70	19	25	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	77	72	22	27	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	74	70	19	25	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	72	68	17	23	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	74	70	19	25	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	79	75	24	30	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	80	76	23	31	ja
OU233	Königswaldstraße 20		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	84	79	24	34	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	60	62	80	75	25	30	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	80	76	23	31	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	67	63	12	18	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	70	66	15	21	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	74	70	19	25	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	76	71	21	26	ja
OU234	Königswaldstraße 21		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	68	84	79	24	34	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	72	84	79	24	34	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	60	60	78	74	23	29	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	79	75	22	30	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	79	75	22	30	ja
OU235	Königswaldstraße 22		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	68	84	79	24	34	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	60	62	80	75	25	30	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	80	76	23	31	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	67	63	12	18	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	73	69	18	24	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	75	70	20	25	ja
OU236	Königswaldstraße 23		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	84	79	24	34	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	79	74	24	29	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	80	75	23	30	ja
OU237	Königswaldstraße 24		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	84	79	24	34	ja
			2	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	80	76	23	31	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	80	76	23	31	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	72	68	17	23	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	68	64	13	19	ja
OU238	Königswaldstraße 25		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	84	79	24	34	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	74	70	19	25	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	77	72	22	27	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	80	75	25	30	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	80	76	23	31	ja
OU239	Königswaldstraße 26		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	84	79	24	34	ja
			2	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	80	76	23	31	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	81	77	24	32	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	74	70	19	25	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	77	73	22	28	ja
OU240	Königswaldstraße 27		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	84	79	24	34	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	74	69	19	24	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	76	71	21	26	ja
			3	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	80	76	23	31	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	81	76	24	31	ja
OU241	Königswaldstraße 28		1	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	80	76	23	31	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	81	76	24	31	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	75	71	20	26	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	77	72	22	27	ja
			3	EG	vWo	55	40	57	45	63	65	83	79	26	34	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	84	79	24	34	ja
OU242	Königswaldstraße 29		1	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	83	79	26	34	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	84	79	27	34	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	70	66	15	21	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	74	70	19	25	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	75	71	20	26	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	80	76	25	31	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	81	76	24	31	ja
OU243	Königswaldstraße 30		1	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	83	79	26	34	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	84	79	27	34	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	70	84	80	24	35	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	78	74	23	29	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	79	75	22	30	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	79	75	22	30	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	76	72	21	27	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	77	72	22	27	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	77	73	22	28	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	66	62	11	17	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	64	13	19	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	70	66	15	21	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU244	Königswaldstraße 31	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	84	80	27	35	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	68	84	80	24	35	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	72	84	80	24	35	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	82	78	25	33	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	83	78	26	33	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	71	83	78	23	33	ja
OU245	Kornblumenweg 2	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	81	76	24	31	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	82	77	22	32	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	82	78	22	33	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	57	70	66	15	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	72	68	17	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	74	70	17	25	ja
OU246	Kornblumenweg 3	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	78	74	21	29	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	75	71	18	26	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	57	70	66	15	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	70	19	25	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
OU247	Kornblumenweg 4	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
OU248	Kornblumenweg 4a	4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	68	64	13	19	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	56	4	11	nein
OU249	Kornblumenweg 5	2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	61	10	16	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	59	59	73	69	18	24	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	75	71	18	26	ja
OU250	Kornblumenweg 5a	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	70	66	15	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	74	69	19	24	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	71	67	16	22	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	70	65	15	20	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	74	70	19	25	ja
OU251	Kornblumenweg 6	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	59	7	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	64	60	9	15	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
OU252	Kornblumenweg 7	3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	60	8	15	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	62	10	17	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	72	68	17	23	ja
OU253	Kornblumenweg 8	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	52	2	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	60	8	15	ja
OU254	Kornblumenweg 9a	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	57	5	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	62	11	17	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU255	Kornblumenweg 11	1	EG	SSc	55	-	55	-	54	49	60	56	5	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	56	51	63	59	8	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	56	50	57	52	2	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	51	60	56	5	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	54	49	58	55	3	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	59	53	63	60	8	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	54	50	62	58	7	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	52	65	62	10	0	nein
OU256	Krokusweg 2	1	EG	vWo	55	40	60	45	72	73	77	73	17	28	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	75	76	79	75	19	30	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	77	80	76	20	31	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	75	77	81	76	21	31	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	71	73	75	70	15	25	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	76	72	16	27	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	74	76	78	73	18	28	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	74	76	78	73	18	28	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	69	65	14	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	70	66	13	21	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	71	67	14	22	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	65	73	69	16	24	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	69	65	14	20	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	70	66	15	21	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	71	67	16	22	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	72	67	17	22	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	67	63	12	18	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	68	64	13	19	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	69	65	14	20	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	70	66	15	21	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	75	70	20	25	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	76	72	19	27	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	77	73	20	28	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	78	73	21	28	ja
OU257	Krokusweg 3	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	66	77	73	20	28	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	78	74	18	29	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	66	75	70	18	25	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	76	72	16	27	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	66	62	11	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	67	63	12	18	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	72	68	17	23	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	72	68	17	23	ja
OU258	Krokusweg 4	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	71	67	14	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	72	68	15	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	73	69	16	24	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	74	70	17	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	67	68	71	67	11	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	70	72	68	12	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	71	73	69	13	24	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	74	69	14	24	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	71	67	16	22	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	72	68	17	23	ja
4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	73	69	18	24	ja		
4	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	74	70	17	25	ja		
OU259	Krokusweg 5	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	70	66	13	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	72	67	15	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	62	70	66	15	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	71	67	14	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	65	61	10	16	ja
5	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	68	64	13	19	ja		
5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	70	66	15	21	ja		
OU260	Krokusweg 6	1	EG	vWo	55	40	60	45	67	68	71	67	11	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	69	72	68	12	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	73	69	13	24	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	72	74	69	14	24	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	66	70	66	13	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	71	67	11	22	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	69	72	68	12	23	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	70	72	68	12	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	65	61	10	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	68	64	13	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	70	65	15	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	71	66	16	21	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja
		5	EG	vWo	55	40	60	45	67	68	71	67	11	22	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	69	72	68	12	23	ja
5	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	73	69	13	24	ja		
5	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	72	74	69	14	24	ja		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU261	Krokusweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	62	10	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	68	63	13	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	67	64	12	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	69	65	14	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	65	61	10	16	ja
OU262	Krokusweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	66	63	11	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	61	9	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	59	7	17	ja
OU263	Krokusweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	66	63	11	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	66	62	11	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
OU264	Krokusweg 10	2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
OU265	Krokusweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	58	7	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	61	9	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	57	6	12	nein
OU266	Krokusweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	57	5	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
OU267	Krokusweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	56	4	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
OU268	Krokusweg 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	57	5	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	60	8	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
OU269	Krokusweg 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	54	4	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU270	Krokusweg 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	58	6	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
OU271	Krokusweg 23	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	58	6	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
OU272	Krokusweg 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	57	5	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	58	6	13	ja
OU273	Krokusweg 27	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	57	6	12	nein
OU274	Krokusweg 29	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	57	6	12	nein
OU275	Lilienweg 1	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	58	7	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
OU276	Lilienweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	59	7	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
OU277	Lilienweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	64	60	9	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	59	7	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
OU278	Lilienweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	57	5	15	nein
OU279	Lilienweg 4a	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	69	65	14	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	62	59	7	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	64	60	9	15	ja
OU280	Lilienweg 4b	2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
OU281	Lilienweg 4c	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	58	7	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
OU282	Lilienweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	58	7	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	55	3	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	57	5	15	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	64	60	9	15	ja
OU283	Lilienweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	60	8	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	61	57	6	15	nein
OU284	Lilienweg 8a	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	57	5	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
OU285	Lilienweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	58	7	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	64	61	9	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	57	5	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	60	8	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	55	3	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	56	4	14	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	56	4	14	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	62	58	7	13	ja
OU286	Lilienweg 11a	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	53	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	60	56	5	14	nein
OU287	Lilienweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	59	8	14	ja
OU288	Lupinenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	60	8	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
OU289	Lupinenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
OU290	Lupinenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	64	61	9	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	56	4	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
OU291	Lupinenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
OU292	Lupinenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	61	10	16	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein		
OU293	Lupinenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	62	10	17	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein		
OU294	Lupinenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	66	62	11	17	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja		
OU295	Lupinenweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	62	11	17	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja		
OU296	Lupinenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	63	11	18	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja		
OU297	Maiglöckchenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	62	11	17	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	67	63	12	18	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	69	65	12	20	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	66	62	11	17	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	67	63	10	18	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	70	65	13	20	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	65	62	10	17	ja		
OU298	Maiglöckchenweg 2	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	67	63	10	18	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	68	64	11	19	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	69	65	12	20	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	64	60	9	15	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	66	62	9	17	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	68	64	11	19	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	58	55	3	10	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	67	63	12	18	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	63	59	8	14	ja		
OU299	Maiglöckchenweg 3	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	68	64	11	19	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	65	69	65	12	20	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	70	66	13	21	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	67	63	12	18	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	68	64	13	19	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	69	65	12	20	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	64	60	9	15	ja		
OU300	Malvenstraße 2	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	61	9	16	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	62	11	17	ja		
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	63	59	6	14	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	65	61	8	16	ja		
		OU301	Malvenstraße 2a	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	61	10	16	ja
				2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	63	11	18	ja
				3	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	64	60	7	15	ja
		OU302	Malvenstraße 4	3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	65	61	5	16	ja
2	EG			vWo	55	40	55	45	57	54	65	61	10	16	ja		
2	1.OG			vWo	55	40	55	45	57	55	67	63	12	18	ja		
OU303	Malvenstraße 4a	4	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	64	60	7	15	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	65	61	5	16	ja		
		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	62	11	17	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	63	12	18	ja		
OU304	Malvenstraße 6	3	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	64	61	7	16	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	66	62	6	17	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	63	12	18	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	68	64	13	19	ja		
OU305	Malvenstraße 8	4	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	65	61	8	16	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	66	62	6	17	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	64	12	19	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	69	65	14	20	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	71	67	14	22	ja		
OU306	Malvenstraße 10	4	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	65	61	8	16	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	67	63	7	18	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	70	66	10	21	ja		
		1	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	64	13	19	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	70	66	15	21	ja		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	67	63	7	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	70	66	10	21	ja
OU307	Malvenstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	61	57	4	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	63	59	6	14	ja
OU308	Malvenstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	55	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	61	58	4	13	ja
OU309	Malvenstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	54	1	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
OU310	Malvenstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	55	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	57	4	12	nein
OU311	Malvenstraße 17	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	57	53	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
OU312	Malvenstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	55	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	57	4	12	nein
OU313	Malvenstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	53	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
OU314	Malvenstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	55	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	57	4	12	nein
OU315	Malvenstraße 21	2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
OU316	Malvenstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	55	2	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	57	4	12	nein
OU317	Malvenstraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	53	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
OU318	Malvenstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	58	6	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	55	2	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	57	4	12	nein
OU319	Malvenstraße 25	2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	54	1	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
OU320	Malvenstraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	59	55	2	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	60	57	3	12	nein
OU321	Malvenstraße 27	2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	58	54	1	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
OU322	Malvenstraße 29	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	56	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	58	54	1	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	60	56	3	11	nein
OU323	Malvenstraße 31	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	61	58	6	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	64	61	9	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	51	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	57	4	12	nein
OU324	Malvenstraße 33	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
OU325	Malvenstraße 35	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	59	8	14	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	54	3	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	59	7	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	51	1	6	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	54	1	9	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	54	3	9	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	57	4	12	nein
OU326	Malvenstraße 37		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	59	7	14	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	64	60	9	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	55	3	10	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	63	59	6	14	ja
OU327	Malvenstraße 39		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	52	2	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	62	58	5	13	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	64	60	9	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	58	54	3	9	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	62	58	5	13	ja
OU328	Malvenstraße 41		1	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	48	0	6	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	61	58	4	13	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	63	59	6	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	53	2	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	62	58	5	13	ja
OU329	Malvenstraße 45		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	61	10	16	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	60	8	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	54	3	9	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	56	4	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
OU330	Malvenstraße 47		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	57	5	12	nein
OU331	Malvenstraße 49		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	53	1	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	56	4	11	nein
OU332	Malvenstraße 51		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	59	8	14	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	55	3	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	64	60	9	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	59	7	14	ja
OU333	Malvenstraße 53		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	58	7	13	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	64	60	9	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	55	3	10	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
OU334	Malvenstraße 55		1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	52	47	0	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	59	55	4	10	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	61	57	6	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
OU335	Malvenstraße 59		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	59	7	14	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	65	61	10	16	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	62	58	7	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	61	57	6	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	64	60	9	15	ja
OU336	Malvenstraße 61		1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	64	60	9	15	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	59	7	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	60	56	5	11	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	62	58	7	13	ja
OU337	Malvenstraße 63		1	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	56	4	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	60	8	15	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	61	58	6	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	60	57	5	12	nein
OU338	Malvenstraße 65		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	59	8	14	ja
OU339	Malvenstraße 67	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	63	59	8	14	ja
OU340	Malvenstraße 69	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	63	59	8	14	ja
OU341	Malvenstraße 73	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	59	7	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	65	61	10	16	ja
OU342	Malvenstraße 75	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	55	3	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
OU343	Malvenstraße 77	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	57	5	15	nein
OU344	Malvenstraße 79	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	64	60	9	15	ja
OU345	Malvenstraße 81	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	55	3	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	64	60	9	15	ja
OU346	Malvenstraße 83	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	55	3	10	nein
OU347	Malvenstraße 87	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	61	10	16	ja
OU348	Malvenstraße 89	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	61	57	6	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	60	8	15	ja
OU349	Malvenstraße 91	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	57	5	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	60	8	15	ja
OU350	Margenitenstraße 1	1	EG	vWo	55	40	60	45	71	72	75	71	15	26	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	77	73	17	28	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	76	78	74	18	29	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	75	76	78	74	18	29	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	71	72	74	70	14	25	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	73	74	76	71	16	26	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	77	73	17	28	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	78	73	18	28	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	65	61	10	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU351	Margerenstraße 2	3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	67	62	12	17	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	69	65	14	20	ja
		1	EG	vWo	55	40	60	45	72	74	76	72	16	27	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	75	76	78	74	18	29	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	77	80	75	20	30	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	71	72	75	71	15	26	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	73	74	76	72	16	27	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	77	73	17	28	ja
OU352	Margerenstraße 3	3	EG	vWo	55	40	57	45	65	67	70	66	13	21	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	68	72	67	12	22	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	69	72	68	12	23	ja
		1	EG	vWo	55	40	60	45	69	70	74	70	14	25	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	73	76	71	16	26	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	73	75	77	72	17	27	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	78	73	18	28	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	65	61	10	16	ja
OU353	Margerenstraße 4	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	67	63	12	18	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	66	69	65	12	20	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	71	66	11	21	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	68	71	67	11	22	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	69	72	68	12	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	69	73	69	13	24	ja
OU354	Margerenstraße 5	2	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	71	74	70	14	25	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	72	75	71	15	26	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	63	67	63	10	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	68	63	11	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	69	64	12	19	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	67	63	10	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	68	64	11	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	69	65	12	20	ja
OU355	Margerenstraße 6	2	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	68	64	11	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	69	65	12	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	70	66	13	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	61	10	16	ja
		1	EG	vWo	55	40	60	45	67	68	72	68	12	23	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	69	73	69	13	24	ja
OU356	Margerenstraße 7	1	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	70	74	70	14	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	67	64	10	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	67	63	10	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	68	64	11	19	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	60	60	67	64	12	19	ja
OU357	Margerenstraße 8	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	68	64	13	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	69	65	12	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	63	69	65	12	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	69	66	12	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	70	66	13	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
OU358	Margerenstraße 9	4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	57	5	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	59	8	14	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	62	10	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
OU359	Mohnweg 1	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	59	7	14	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	63	65	70	66	13	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	71	67	14	22	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	71	67	14	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	69	65	12	20	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	67	63	12	18	ja
OU360	Mohnweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	69	65	14	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	64	61	9	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
OU361	Mohnweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	68	63	13	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	59	55	4	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
OU362	Mohnweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	69	65	12	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	67	63	12	18	ja
OU363	Mohnweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	68	64	11	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	59	55	4	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	66	62	11	17	ja
OU364	Mohnweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	69	64	12	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	69	64	12	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	67	63	12	18	ja
OU365	Narzissenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	65	62	10	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
OU366	Narzissenweg 3	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	61	9	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU367	Narzissenweg 5	4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	64	61	9	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	59	7	17	ja
OU368	Narzissenweg 7	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
OU369	Narzissenweg 9	4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	68	64	13	19	ja
OU370	Narzissenweg 11	2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	60	8	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	67	62	12	17	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	68	64	13	19	ja
OU371	Narzissenweg 13	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	70	66	15	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	67	16	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	68	64	13	19	ja
OU372	Narzissenweg 15	2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	70	67	15	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	72	67	17	22	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
OU373	Narzissenweg 16	4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	76	72	21	27	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	78	73	23	28	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	75	71	20	26	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	77	72	22	27	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	70	66	15	21	ja
OU374	Narzissenweg 17	4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	73	69	18	24	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	73	69	18	24	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	74	70	19	25	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	76	71	21	26	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	71	67	16	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	73	68	18	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	74	69	19	24	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
OU375	Pappelweg 1	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	71	67	16	22	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	72	68	17	23	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	59	59	72	68	17	23	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	73	69	18	24	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	73	69	18	24	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	74	70	17	25	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	74	70	17	25	ja
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	75	70	18	25	ja
		1	6.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	74	70	17	25	ja
		1	7.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	74	70	17	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	56	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	70	66	15	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	71	66	16	21	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	71	67	16	22	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	72	67	17	22	ja
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	72	68	17	23	ja
		2	6.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	72	68	15	23	ja
		2	7.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	72	68	15	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	55	5	13	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	63	59	8	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	68	64	13	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	69	65	14	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	69	65	14	20	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	70	66	15	21	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	70	66	15	21	ja
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	70	66	15	21	ja
		4	6.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	71	67	16	22	ja
		4	7.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	71	67	16	22	ja
OU376	Pappelweg 2	1	EG	vWo	55	-	60	104	104	305	75	71	15	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	60	104	109	310	73	68	13	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	60	104	106	307	65	61	5	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	60	104	103	304	73	68	13	0	nein
OU377	Pappelweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	58	71	67	16	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	73	69	18	24	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	74	69	17	24	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	74	70	17	25	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	75	70	18	25	ja
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	75	71	18	26	ja
		1	6.OG	vWo	55	40	57	45	64	63	75	70	18	25	ja
		1	7.OG	vWo	55	40	57	45	65	65	75	71	18	26	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	70	66	15	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	70	66	15	21	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	71	67	16	22	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	72	67	15	22	ja
		2	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	72	68	15	23	ja
		2	6.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	72	68	15	23	ja
		2	7.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	73	68	16	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	54	4	9	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	69	65	14	20	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	70	66	15	21	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	66	16	21	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	67	16	22	ja
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	71	67	16	22	ja
		4	6.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	72	68	17	23	ja
		4	7.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	72	67	17	22	ja
OU378	Pappelweg 14	1	EG	vWo	55	40	60	45	105	306	78	74	18	29	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	115	316	75	71	15	26	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	119	320	66	62	6	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	60	45	105	305	74	70	14	25	ja
OU379	Platanenallee 3	1	EG	SSc	55	-	55	-	61	61	73	69	16	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	58	57	70	66	15	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	57	56	69	65	14	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	56	55	68	64	13	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	56	54	67	63	12	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	56	55	67	63	12	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	54	53	58	54	3	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	59	60	68	64	13	0	nein
		9	EG	SSc	55	-	55	-	59	60	69	65	14	0	nein
		10	EG	SSc	55	-	55	-	59	60	70	66	15	0	nein
OU380	Platanenallee 5	1	EG	SSc	55	-	55	-	58	58	68	64	13	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	55	52	64	61	9	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	52	48	55	50	0	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	53	49	61	58	6	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	52	48	54	50	0	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	50	47	56	53	1	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	51	47	54	50	0	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	58	59	65	62	10	0	nein
		9	EG	SSc	55	-	55	-	56	57	66	62	11	0	nein
		10	EG	SSc	55	-	55	-	58	58	67	64	12	0	nein
		11	EG	SSc	55	-	55	-	59	59	68	64	13	0	nein
OU381	Platanenallee 7	1	EG	SSc	55	-	55	-	58	58	65	62	10	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	57	58	65	61	10	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	54	50	61	58	6	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			4	EG	SSc	55	-	55	-	52	50	62	58	7	0	nein
			5	EG	SSc	55	-	55	-	56	53	52	48	0	0	nein
			6	EG	SSc	55	-	55	-	55	49	53	49	0	0	nein
			7	EG	SSc	55	-	55	-	59	59	64	61	9	0	nein
			8	EG	SSc	55	-	55	-	58	59	64	60	9	0	nein
OU382	Platanenallee 6,8		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	58	55	3	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	56	5	11	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	61	57	6	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	54	2	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	57	6	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
			5	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	56	4	11	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	57	5	12	nein
			6	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	60	57	5	12	nein
OU383	Platanenallee 9 (Geb.1)		1	EG	SSc	55	-	55	-	58	58	65	61	10	0	nein
			1	1.OG	SSc	55	-	55	-	60	61	67	63	12	0	nein
			1	2.OG	SSc	55	-	55	-	60	61	67	63	12	0	nein
			2	EG	SSc	55	-	55	-	55	52	62	58	7	0	nein
			2	1.OG	SSc	55	-	55	-	56	53	63	59	8	0	nein
			2	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	53	63	60	8	0	nein
			3	EG	SSc	55	-	55	-	56	52	62	58	7	0	nein
			3	1.OG	SSc	55	-	55	-	56	52	62	59	7	0	nein
			3	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	53	63	59	8	0	nein
			4	EG	SSc	55	-	55	-	55	50	51	47	0	0	nein
			4	1.OG	SSc	55	-	55	-	56	50	51	47	0	0	nein
			4	2.OG	SSc	55	-	55	-	57	49	54	50	0	0	nein
			5	EG	SSc	55	-	55	-	53	49	56	52	1	0	nein
			5	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	57	62	58	7	0	nein
			5	2.OG	SSc	55	-	55	-	57	57	62	59	7	0	nein
			6	EG	SSc	55	-	55	-	57	58	63	59	8	0	nein
			6	1.OG	SSc	55	-	55	-	59	60	63	59	8	0	nein
			6	2.OG	SSc	55	-	55	-	59	60	64	60	9	0	nein
OU384	Platanenallee 9 (Geb.2)		1	EG	SSc	55	-	55	-	60	61	65	62	10	0	nein
			1	1.OG	SSc	55	-	57	-	61	62	67	64	10	0	nein
			1	2.OG	SSc	55	-	57	-	61	62	68	64	11	0	nein
			1	3.OG	SSc	55	-	57	-	61	62	68	64	11	0	nein
			2	EG	SSc	55	-	55	-	57	57	62	58	7	0	nein
			2	1.OG	SSc	55	-	55	-	55	54	64	60	9	0	nein
			2	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	54	64	60	9	0	nein
			2	3.OG	SSc	55	-	55	-	56	54	64	60	9	0	nein
			3	EG	SSc	55	-	55	-	55	54	59	55	4	0	nein
			3	1.OG	SSc	55	-	55	-	55	53	63	59	8	0	nein
			3	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	53	63	59	8	0	nein
			3	3.OG	SSc	55	-	55	-	56	53	64	60	9	0	nein
			4	EG	SSc	55	-	55	-	54	47	50	46	0	0	nein
			4	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	47	51	47	0	0	nein
			4	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	48	52	47	0	0	nein
			4	3.OG	SSc	55	-	55	-	55	48	52	48	0	0	nein
			5	EG	SSc	55	-	55	-	60	61	64	60	9	0	nein
			5	1.OG	SSc	55	-	55	-	60	61	64	60	9	0	nein
			5	2.OG	SSc	55	-	55	-	60	61	65	61	10	0	nein
			5	3.OG	SSc	55	-	55	-	60	61	65	61	10	0	nein
			6	EG	SSc	55	-	55	-	60	61	64	61	9	0	nein
			6	1.OG	SSc	55	-	55	-	60	61	65	61	10	0	nein
			6	2.OG	SSc	55	-	57	-	61	62	65	61	8	0	nein
			6	3.OG	SSc	55	-	57	-	61	62	65	61	8	0	nein
OU385	Platanenallee 10,12		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	56	4	11	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	56	5	11	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	61	57	6	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	53	1	11	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	56	4	14	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	57	6	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	56	52	1	10	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	49	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	48	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	48	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	49	0	7	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	55	4	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	55	4	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	56	4	11	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	56	5	11	nein
OU386	Platanenallee 11	1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	63	59	6	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	53	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	63	59	6	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	64	61	9	16	ja
OU387	Platanenallee 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	62	59	7	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	53	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	56	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	62	59	7	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	64	60	9	15	ja
OU388	Platanenallee 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	52	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	53	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
OU389	Platanenallee 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	53	1	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	53	1	11	nein
OU390	Platanenallee 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
OU391	Platanenallee 2,4	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	60	57	5	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	58	6	13	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	52	1	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	55	4	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	60	57	5	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	61	57	6	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	61	57	6	12	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	58	6	13	ja
OU392	Platanenallee 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
OU393	Platanenallee 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	51	48	0	8	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU394	Resedenweg 1	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	55	3	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	61	9	16	ja
OU395	Resedenweg 2	3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	62	58	7	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	60	9	15	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	68	64	13	19	ja
OU396	Resedenweg 3	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	61	9	16	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
OU397	Resedenweg 3a	5	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	55	3	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	57	6	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	53	1	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	57	6	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	60	8	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
OU398	Resedenweg 4	2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	51	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	52	2	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	57	53	2	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	56	5	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
OU399	Resedenweg 4a	6	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	54	2	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	56	5	11	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	63	59	8	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OU400	Resedenweg 5	5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	61	57	6	15	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	59	7	17	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	57	5	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	59	7	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	61	9	16	ja
OU401	Resedenweg 6	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	60	57	5	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
			2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	63	59	8	17	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	66	62	11	17	ja
OU402	Resedenweg 7		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	58	6	16	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	53	2	11	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	52	1	10	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
OU403	Resedenweg 7a		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	56	4	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
OU404	Resedenweg 8		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
OU405	Resedenweg 9		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	64	60	9	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	49	0	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	62	59	7	17	ja
OU406	Resedenweg 10		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
OU407	Resedenweg 11		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
OU408	Resedenweg 12		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	56	4	14	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	58	6	16	ja
			5	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	59	7	17	ja
OU409	Resedenweg 13		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	56	4	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	58	7	16	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	61	9	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	56	4	14	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	62	58	7	16	ja
OU410	Resedenweg 14		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	58	7	16	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
			5	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	60	8	18	ja
OU411	Resedenweg 15		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	58	6	16	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
OU412	Resedenweg 16		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	55	3	13	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
OU413	Resedenweg 17		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	58	6	16	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	65	61	10	19	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	54	3	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	54	2	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	56	4	14	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	62	58	7	16	ja
OU414	Resedenweg 18		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	59	7	17	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	54	4	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
OU415	Resedenweg 19		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	59	7	17	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	65	61	10	19	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	64	60	9	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
OU416	Resedenweg 20		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	64	60	9	18	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	65	61	10	16	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	53	3	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
OU417	Resedenweg 20a		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	65	61	10	19	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	62	58	7	16	ja
OU418	Resedenweg 20b		1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	59	8	17	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	64	60	9	15	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	54	3	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
OU419	Resedenweg 20c		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	61	57	6	15	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	62	10	17	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	58	6	16	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	64	61	9	16	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	62	10	17	ja
OU420	Resedenweg 21		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
OU421	Resedenweg 23		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	59	8	17	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
OU422	Resedenweg 25		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	56	4	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	59	7	17	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
OU423	Resedenweg 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	58	7	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
OU424	Resedenweg 27a	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
OU425	Resedenweg 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
OU426	Resedenweg 31	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	59	8	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	54	3	12	nein
OU427	Resedenweg 33	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	58	6	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
OU428	Resedenweg 33a	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	57	5	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	58	6	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
OU429	Resedenweg 35	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	58	7	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	60	8	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	58	7	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
OU430	Ritterspornweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	57	5	12	nein
OU431	Ritterspornweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	58	6	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	56	4	14	nein
OU432	Ritterspornweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	60	8	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	58	7	13	ja
OU433	Ritterspornweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	58	6	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
OU434	Ritterspornweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	58	6	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
OU435	Ritterspornweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU436	Ritterspornweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	67	63	12	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	70	66	15	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	62	10	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	68	64	13	19	ja
OU437	Ritterspornweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
OU438	Ritterspornweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	60	74	70	19	25	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	76	71	19	26	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	71	66	16	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	72	68	17	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	57	69	65	14	20	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	71	67	16	22	ja
OU439	Ritterspornweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
OU440	Ritterspornweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	56	5	11	nein
OU441	Ritterspornweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein
OU442	Ritterspornweg 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	58	6	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	60	8	15	ja
OU443	Salbeiweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
OU444	Salbeiweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
OU445	Salbeiweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	59	7	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
OU446	Salbeiweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
OU447	Salbeiweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
OU448	Salbeiweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	60	8	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
OU449	Schlehenweg 1	1	EG	aWo	50	35	50	40	51	48	54	51	4	11	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	52	48	54	51	4	11	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	53	46	50	43	0	3	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	44	0	4	nein
OU450	Schlehenweg 2,4	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	53	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	53	50	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	54	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	56	51	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	56	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	55	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	56	52	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	56	52	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	45	42	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	47	43	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	48	45	0	3	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	50	46	0	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	43	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	46	42	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	48	45	0	3	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	50	46	0	4	nein
OU451	Schlehenweg 3	1	EG	aWo	50	35	50	40	51	48	54	50	4	10	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	52	48	54	51	4	11	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	53	46	50	43	0	3	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	44	0	4	nein
OU452	Schlehenweg 5	1	EG	aWo	50	35	50	40	52	48	54	50	4	10	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	53	48	54	50	4	10	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	53	46	50	43	0	3	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	44	0	4	nein
OU453	Schlehenweg 6,8	2	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	54	50	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	56	52	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	56	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	54	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	56	51	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	56	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	51	44	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	51	44	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	51	44	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	51	45	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	46	43	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	44	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	45	0	3	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	50	46	0	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	46	42	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	47	44	0	2	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	45	0	3	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	50	46	0	4	nein
OU454	Schlehenweg 7	1	EG	aWo	50	35	50	40	52	48	53	49	3	9	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	53	48	53	49	3	9	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	43	0	3	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	55	48	51	44	1	4	nein
OU455	Schlehenweg 9	1	EG	aWo	50	35	50	40	52	47	52	48	2	8	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	53	47	52	49	2	9	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	43	0	3	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	51	44	1	4	nein
OU456	Schlehenweg 11	1	EG	aWo	50	35	50	40	53	47	51	47	1	7	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	51	48	1	8	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	43	0	3	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	51	44	1	4	nein
OU457	Schlehenweg 13	1	EG	aWo	50	35	50	40	53	47	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	48	50	47	0	7	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	43	0	3	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	51	44	1	4	nein
OU458	Schlehenweg 14	1	EG	aWo	50	35	52	40	56	49	52	46	0	6	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	53	46	46	42	0	2	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	48	45	0	5	nein
OU459	Schlehenweg 15	1	EG	aWo	50	35	50	40	55	48	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	55	49	50	46	0	6	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	43	0	3	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	51	44	1	4	nein
OU460	Schlehenweg 17	1	EG	aWo	50	35	50	40	55	48	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	52	40	56	49	50	46	0	6	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	43	0	3	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	44	0	4	nein
OU461	Schlehenweg 19	1	EG	aWo	50	35	50	40	55	49	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	52	40	56	49	51	47	0	7	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	54	46	50	43	0	3	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	44	0	4	nein
OU462	Schlehenweg 21	1	EG	aWo	50	35	52	40	56	49	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	52	40	57	50	51	47	0	7	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	54	46	49	42	0	2	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	50	44	0	4	nein
OU463	Schlehenweg 23	1	EG	aWo	50	35	50	40	53	46	47	44	0	4	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	55	48	49	43	0	3	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	52	45	42	38	0	1	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	37	53	45	43	39	0	2	nein
		1	EG	aWo	50	35	50	40	55	48	51	46	1	6	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	51	44	45	41	0	4	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	40	53	46	48	45	0	5	nein
OU465	Schlehenweg 25	1	EG	aWo	50	35	52	40	56	48	49	43	0	3	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	52	45	43	40	0	3	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	45	38	0	0	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	40	53	46	46	43	0	3	nein
		1	EG	aWo	50	35	50	40	52	46	50	47	0	7	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	55	48	52	47	2	7	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	51	44	45	41	0	4	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	37	52	45	46	43	0	6	nein
OU467	Schlehenweg 27	1	EG	aWo	50	35	52	40	57	49	49	43	0	3	nein
		2	EG	aWo	50	35	52	40	58	50	50	42	0	2	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	54	46	44	40	0	0	nein
		4	EG	aWo	50	35	52	40	56	49	46	38	0	0	nein
		5	EG	aWo	50	35	50	40	55	48	47	43	0	3	nein
		1	EG	aWo	50	35	52	40	56	49	52	46	0	6	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	51	44	46	42	0	5	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	53	47	50	46	0	6	nein
OU469	Schlehenweg 29	1	EG	aWo	50	35	50	40	55	48	52	46	2	6	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	51	44	47	43	0	6	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	40	52	46	50	47	0	7	nein
OU470	Schlehenweg 31	1	EG	aWo	50	35	50	40	52	46	51	47	1	7	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	51	45	1	5	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	51	44	45	41	0	4	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU471	Schlehenweg 33	4	EG	aWo	50	35	50	37	52	45	48	45	0	8	nein
		1	EG	aWo	50	35	50	40	55	48	51	45	1	5	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	49	42	45	42	0	5	nein
OU472	Schlehenweg 35	3	EG	aWo	50	35	50	40	50	46	53	49	3	9	nein
		1	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	51	46	1	6	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	35	46	40	45	42	0	7	nein
OU473	Schlehenweg 37	3	EG	aWo	50	35	50	40	50	46	53	49	3	9	nein
		1	EG	aWo	50	35	50	40	52	48	54	51	4	11	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	54	47	51	45	1	5	nein
OU474	Schlüsselblumenweg 1	4	EG	aWo	50	35	50	35	45	39	45	42	0	7	nein
		5	EG	aWo	50	35	50	40	50	46	53	49	3	9	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein
OU475	Schlüsselblumenweg 2	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	56	4	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	59	7	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	66	62	11	17	ja
		OU476	Schlüsselblumenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	62	58	7
1	1.OG			vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	56	55	68	64	13	19	ja
2	EG			vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
2	1.OG			vWo	55	40	55	42	51	50	62	58	7	16	ja
2	2.OG			vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
3	EG			vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
3	1.OG			vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
4	EG			vWo	55	40	55	42	51	50	62	59	7	17	ja
4	1.OG			vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
4	2.OG			vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
OU477	Schlüsselblumenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	59	56	4	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	62	59	7	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
OU478	Schlüsselblumenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	61	9	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	60	56	5	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	59	7	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
OU479	Schlüsselblumenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	59	7	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	58	55	3	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	58	6	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja
OU480	Schlüsselblumenweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	61	57	6	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
OU481	Schlüsselblumenweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	58	7	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
OU482	Schlüsselblumenweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	60	57	5	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	59	7	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
OU483	Sonnenblumenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	56	4	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	59	7	14	ja
OU484	Sonnenblumenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	57	5	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	56	4	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	59	7	14	ja
OU485	Sonnenblumenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	57	5	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
OU486	Sonnenblumenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	61	57	6	12	nein
OU487	Sonnenblumenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	58	7	13	ja
OU488	Sonnenblumenweg 11a	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	56	4	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	48	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	60	8	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	65	61	10	16	ja
OU489	Sonnenblumenweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	52	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	56	53	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein
OU490	Sonnenblumenweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	58	6	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	58	54	1	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	54	1	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	54	1	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	59	55	2	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	61	57	4	12	nein
OU491	Sonnenblumenweg 17	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	62	58	5	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	50	46	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	54	2	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
OU492	Sonnenblumenweg 19	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	57	62	58	5	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	62	58	5	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	62	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	53	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
OU493	Sonnenblumenweg 21	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	57	63	59	6	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	63	59	6	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
OU494	Sonnenblumenweg 23	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	63	59	6	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	64	60	7	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
OU495	Sonnenblumenweg 25	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	53	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein
OU496	Sonnenblumenweg 27	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	61	9	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	59	7	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	65	62	10	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	59	8	14	ja
OU497	Sonnenblumenweg 29	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	64	61	9	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	60	8	15	ja
OU498	Sonnenblumenweg 31	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	63	60	8	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	57	4	12	nein
OU499	Sonnenblumenweg 33	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	60	8	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	67	63	10	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	58	64	60	7	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	64	60	7	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	65	62	8	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	53	2	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	65	61	10	16	ja
OU500	Sonnenblumenweg 35	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	58	64	60	7	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	64	61	7	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	61	10	16	ja
OU501	Sonnenblumenweg 37	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	65	62	10	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	64	60	7	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	61	8	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	57	6	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU502	Sonnenblumenweg 39	4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	60	9	15	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	66	62	9	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	63	68	65	11	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	65	61	8	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	61	8	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	67	63	10	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	59	8	14	ja
OU503	Sonnenblumenweg 41	4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	67	63	12	18	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	61	9	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	67	64	10	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	62	68	64	11	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	63	68	65	11	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	56	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	65	61	8	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	58	6	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	62	59	7	14	ja
		OU504	Sonnenblumenweg 43	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	69	65	12
1	1.OG			vWo	55	40	57	45	64	64	69	65	12	20	ja
1	2.OG			vWo	55	40	57	45	64	64	70	66	13	21	ja
2	EG			vWo	55	40	55	45	54	51	58	55	3	10	nein
2	1.OG			vWo	55	40	55	45	60	58	65	61	10	16	ja
2	2.OG			vWo	55	40	57	45	61	60	65	61	8	16	ja
3	EG			vWo	55	40	55	45	55	53	60	56	5	11	nein
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	56	55	62	58	7	13	ja
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	58	56	64	60	9	15	ja
OU505	Sonnenblumenweg 45			1	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	61	10
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	68	64	11	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	69	65	12	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	63	68	65	11	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	64	69	65	12	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	64	70	66	13	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
		OU506	Sonnenblumenweg 47	2	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	69	65	12
2	1.OG			vWo	55	40	57	45	63	63	69	65	12	20	ja
2	2.OG			vWo	55	40	57	45	64	64	70	66	13	21	ja
3	EG			vWo	55	40	55	45	57	57	65	61	10	16	ja
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	59	58	66	62	11	17	ja
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	60	59	67	63	12	18	ja
4	EG			vWo	55	40	55	45	55	55	59	56	4	11	nein
4	1.OG			vWo	55	40	55	45	57	56	62	58	7	13	ja
4	2.OG			vWo	55	40	55	45	57	56	64	60	9	15	ja
OU507	Sonnenblumenweg 49			1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	70	67	13
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	72	68	15	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	71	67	14	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	69	66	12	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	70	66	13	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	71	67	14	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	70	66	13	21	ja
OU508	Tulpenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	60	57	5	12	nein
		OU509	Tulpenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3
1	1.OG			vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
2	EG			vWo	55	40	55	42	56	49	55	52	0	10	nein
2	1.OG			vWo	55	40	55	42	57	50	57	54	2	12	nein
2	2.OG			vWo	55	40	55	45	58	51	60	57	5	12	nein
3	EG			vWo	55	40	55	42	55	49	56	53	1	11	nein
3	1.OG			vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	57	51	61	57	6	12	nein
OU510	Tulpenweg 3			1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	55	3
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	57	5	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
OU511	Tulpenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	60	8	15	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	56	4	14	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja		
OU512	Tulpenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	56	4	14	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	55	3	13	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	58	6	13	ja		
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	52	0	10	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	57	5	15	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein		
2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein				
3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein				
3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein				
OU514	Tulpenweg 6a	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	53	1	11	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja		
		OU515	Tulpenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	62	59	7	17	ja
				2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	54	3	12	nein
2	1.OG			vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja		
3	EG			vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein		
OU516	Tulpenweg 7a			1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	57	5	15	nein		
OU517	Tulpenweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	60	56	5	14	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	51	62	58	7	13	ja		
		OU518	Tulpenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
2	EG			vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	42	53	49	60	57	5	15	nein		
3	EG			vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein		
4	EG			vWo	55	40	55	42	51	46	55	51	0	9	nein		
4	1.OG			vWo	55	40	55	42	53	48	57	54	2	12	nein		
OU519	Tulpenweg 10			1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	58	6	16	ja
				2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
				2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	54	2	12	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein		
OU520	Tulpenweg 10a (NG)	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	58	6	16	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	54	2	12	nein		
2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein				

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	54	2	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
OU521	Tulpenweg 11		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	58	6	16	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	60	8	15	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	56	4	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	58	7	16	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	60	8	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	61	57	6	15	nein
OU522	Tulpenweg 12		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	64	60	9	15	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	55	4	13	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	58	6	16	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
OU523	Tulpenweg 14		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	52	0	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	53	1	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	56	4	14	nein
OU524	Tulpenweg 15		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	57	5	15	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	58	6	16	ja
OU525	Tulpenweg 16		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	61	57	6	15	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	61	9	16	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	60	8	15	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	60	8	15	ja
OU526	Tulpenweg 17		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	53	3	11	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
OU527	Tulpenweg 18		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	55	3	13	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	58	7	16	ja
OU528	Tulpenweg 19		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	54	3	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	56	4	14	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OU529	Tulpenweg 20	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	56	4	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
OU530	Tulpenweg 21	3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
OU531	Tulpenweg 22	3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	55	5	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	55	3	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	60	56	5	14	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
OU532	Tulpenweg 23	2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	56	4	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	61	9	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
OU533	Tulpenweg 24	2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	55	3	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	56	4	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
OU534	Tulpenweg 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	58	7	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	53	3	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
OU535	Tulpenweg 28	3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	61	9	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
OU536	Tulpenweg 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	45	53	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
OU537	Ulmenweg 1,2,3	3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	58	6	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	58	7	16	ja
OU537	Ulmenweg 1,2,3	3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	59	7	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
OU537	Ulmenweg 1,2,3	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	63	59	6	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	65	61	5	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	67	63	7	18	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	69	65	9	20	ja
OU537	Ulmenweg 1,2,3	1	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	71	66	11	21	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	61	57	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	63	59	3	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	66	62	6	17	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	67	63	7	18	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	68	64	8	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	60	57	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	62	58	2	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	65	61	5	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	66	62	6	17	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	67	63	7	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	58	54	1	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	59	55	2	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	60	56	0	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	60	56	0	11	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	61	56	1	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	61	57	6	15	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	62	58	7	13	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	64	60	9	15	ja
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	66	62	11	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	64	60	9	15	ja
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	67	62	12	17	ja
OU538	Ulmenweg 4,5,6	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	60	56	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	62	58	2	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	65	61	5	16	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	66	62	6	17	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	67	63	7	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	69	61	59	55	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	61	57	1	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	63	59	3	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	64	61	4	16	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	65	61	5	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	69	62	59	55	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	61	58	1	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	63	59	3	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	64	60	4	15	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	65	61	5	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	60	45	69	61	56	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	57	53	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	56	52	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	57	52	0	7	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	58	54	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	53	1	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	54	0	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	58	54	1	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	60	57	3	12	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	62	59	5	14	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	56	4	11	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	57	6	12	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
OU539	Veichenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	72	68	17	23	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	73	69	18	24	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	75	71	20	26	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	71	67	16	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	73	68	18	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	74	70	19	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
OU540	Veichenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	63	11	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	64	13	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	70	66	15	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	67	64	12	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	69	65	14	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	71	66	16	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	68	64	13	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	54	4	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	57	7	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	67	63	12	18	ja
OU541	Veichenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	71	67	16	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	72	68	17	23	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	74	70	19	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	64	13	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	70	66	15	21	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	71	67	16	22	ja
OU542	Veilchenweg 4,6	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	60	8	18	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
OU543	Veilchenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	71	67	16	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	73	69	18	24	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	74	70	19	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	70	66	15	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	71	67	16	22	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	73	68	18	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	67	63	12	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	64	14	19	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
OU544	Veilchenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	71	67	16	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	73	68	18	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	74	70	19	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	71	66	16	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	72	68	17	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	62	12	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	65	61	10	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	62	12	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	72	68	17	23	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	73	69	18	24	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	75	70	20	25	ja
OU545	Veilchenweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	67	63	12	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	68	64	13	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	69	65	14	20	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	71	67	16	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	66	62	11	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	64	14	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	58	7	16	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	61	10	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	66	62	11	17	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	67	63	12	18	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	68	64	13	19	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	70	66	15	21	ja
OU546	Veilchenweg 8a	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	67	63	12	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	68	64	13	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	70	66	15	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	69	64	14	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	65	61	10	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	68	64	13	19	ja
OU547	Veilchenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	70	66	15	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	72	67	17	22	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	73	69	18	24	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	70	65	15	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	71	67	16	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	61	11	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	65	61	10	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	70	65	15	20	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	69	65	14	20	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	73	69	18	24	ja
OU548	Veilchenweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	62	10	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	59	7	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	61	9	16	ja
OU549	Veilchenweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	70	66	15	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	67	16	22	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	73	69	18	24	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	70	65	15	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	68	64	13	19	ja
OU550	Veilchenweg 19	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	69	65	14	20	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	67	16	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	68	64	13	19	ja
OU551	Veilchenweg 25	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	68	64	13	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	72	68	17	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	71	66	16	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	59	8	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	67	63	12	18	ja
OU552	Veilchenweg 27	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	64	13	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	72	68	17	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	59	8	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	60	10	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	64	60	9	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	69	65	14	20	ja
OU553	Veilchenweg 31	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	68	64	13	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	69	65	14	20	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	70	66	15	21	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	71	67	16	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	69	65	14	20	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	70	66	15	21	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	60	8	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	62	11	17	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	68	64	13	19	ja
OU554	Vogelbeerweg 1	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	59	55	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	61	58	1	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	63	59	3	14	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	64	60	4	15	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	64	60	4	15	ja
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	65	61	5	16	ja
		1	6.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	66	62	6	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	70	62	59	55	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	61	57	1	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	62	58	2	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	62	59	2	14	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	63	59	3	14	ja
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	63	59	3	14	ja
		2	6.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	65	61	5	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	56	52	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	57	53	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	58	54	1	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	59	55	0	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	59	55	0	10	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	59	55	0	10	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	63	59	3	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	55	4	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	58	6	13	ja
		4	6.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	60	7	15	ja
OU555	Vogelbeerweg 3	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	58	55	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	59	55	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	60	56	0	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	61	57	1	12	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	62	58	2	13	ja
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	62	58	2	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	54	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	54	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	54	50	0	5	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	54	50	0	5	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	54	49	0	4	nein
OU556	Vogelbeerweg 4	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	57	54	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	55	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	59	56	2	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	57	4	12	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	57	4	12	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	62	58	5	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	53	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	54	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	55	50	0	5	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	55	50	0	5	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	53	48	0	3	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	54	49	0	4	nein
OU557	Vogelbeerweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	54	2	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	55	1	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	59	56	2	11	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	60	57	3	12	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	61	57	4	12	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	61	58	4	13	ja
		1	7.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	52	47	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	50	0	5	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	55	50	0	5	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	50	45	0	0	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	52	47	0	2	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	54	49	0	4	nein
OU558	Vogelbeerweg 8,9,10	1	EG	vWo	55	40	60	45	69	62	59	55	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	59	55	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	60	56	0	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	60	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	70	62	59	55	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	59	55	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	60	56	0	11	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	60	56	0	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	60	45	67	59	54	50	0	5	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	54	49	0	4	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	54	49	0	4	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	54	50	0	5	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	52	49	0	7	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	53	50	0	5	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	50	0	5	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	51	0	6	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	49	46	0	4	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	48	0	6	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	49	0	7	nein
			5	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	51	0	6	nein
			6	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	57	54	0	9	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	58	54	0	9	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	59	55	0	10	nein
			6	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	59	56	0	11	nein
OU559	Wacholderweg 1		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	60	8	15	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	61	9	16	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	66	62	11	17	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	50	0	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	52	1	10	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	58	54	3	9	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	63	60	8	15	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	60	9	15	ja
OU560	Wacholderweg 2		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	59	8	14	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	60	9	15	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	65	61	10	16	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	52	1	10	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	55	4	10	nein
OU561	Wacholderweg 3		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	58	7	13	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	61	10	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	57	53	2	11	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	58	54	3	9	nein
OU562	Wacholderweg 4		1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	58	6	13	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	61	10	16	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	54	3	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	60	56	5	11	nein
OU563	Wacholderweg 5		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	57	5	15	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	59	8	14	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	61	10	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	57	53	2	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	54	3	12	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	60	56	5	11	nein
OU564	Wacholderweg 6		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	59	7	14	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	61	10	16	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	58	54	3	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	59	55	4	13	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	60	56	5	11	nein
OU565	Wacholderweg 7		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	56	4	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	58	54	3	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	59	55	4	13	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	60	56	5	14	nein
OU566	Wacholderweg 8		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	61	10	16	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	61	57	6	15	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	59	8	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	58	55	3	13	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	59	55	4	13	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	61	57	6	12	nein
OU567	Wacholderweg 9		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	58	6	13	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	60	8	15	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	59	8	14	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	61	9	16	ja
OU568	Wacholderweg 10		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	59	8	14	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
OU569	Wacholderweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	57	5	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	59	7	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	64	61	9	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	56	5	11	nein
OU570	Wacholderweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
OU571	Wacholderweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	59	7	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	62	10	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein
OU572	Walnußallee 1,3	1	EG	vWo	55	40	60	45	68	61	58	54	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	58	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	59	55	0	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	59	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	61	58	54	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	58	54	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	59	55	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	59	55	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	53	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	53	48	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	53	48	0	3	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	54	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	52	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	53	49	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	51	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	45	42	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	47	44	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	50	47	0	5	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	54	50	0	8	nein
		6	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	55	52	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	57	53	0	8	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	58	54	0	9	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	59	56	0	11	nein
OU573	Walnußallee 2	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	53	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	49	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	55	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	53	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	54	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	52	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	48	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	51	0	9	nein
OU574	Walnußallee 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	52	46	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	53	48	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	51	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	50	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	48	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	49	0	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	45	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	48	0	6	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	54	51	0	9	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	50	47	0	5	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	50	0	8	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	51	46	0	1	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	49	0	4	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	51	0	6	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
OU575	Walnußallee 5,7	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	56	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	56	52	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	57	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	56	52	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	57	53	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	58	54	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	59	55	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	51	47	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	52	47	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	48	0	3	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	53	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	50	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	46	43	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	48	44	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	47	0	7	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	50	46	0	4	nein
6	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	48	0	6	nein		
6	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein		
6	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	54	2	9	nein		
OU576	Walnußallee 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	49	45	0	5	nein
OU577	Walnußallee 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	49	0	7	nein
OU578	Walnußallee 9,11	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	52	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	58	54	1	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	53	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	54	1	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	45	0	3	nein
OU579	Walnußallee 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
OU580	Walnußallee 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	55	51	0	9	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	51	0	9	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	49	0	7	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein		
OU581	Walnußallee 13,15	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	50	0	5	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	52	1	7	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	50	0	5	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	51	0	6	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	51	1	6	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	52	0	7	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	50	46	0	4	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	47	0	5	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	49	0	7	nein		
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	54	50	0	8	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	50	0	8	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	51	0	9	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	52	0	10	nein		
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein		
		OU582	Walnußallee 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	54	2	12	nein
				2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	51	0	9	nein
3	EG			vWo	55	40	55	42	57	50	57	53	2	11	nein		
4	EG			vWo	55	40	55	40	51	45	50	45	0	5	nein		
5	EG			vWo	55	40	55	40	51	45	52	47	0	7	nein		
6	EG			vWo	55	40	55	40	50	44	51	47	0	7	nein		
OU583	Walnußallee 16			2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
				2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	52	1	10	nein
				2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
				2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
				2	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	61	57	6	12	nein
				3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
OU584	Walnußallee 17	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	53	1	8	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	58	54	3	9	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	54	1	9	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	52	0	10	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	52	1	10	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein		
		OU585	Walnußallee 18,20	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	55	3	10	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	59	52	61	57	6	12	nein		
1	3.OG			vWo	55	40	55	45	60	54	62	59	7	14	ja		
1	4.OG			vWo	55	40	57	45	61	56	64	60	7	15	ja		
2	EG			vWo	55	40	55	42	57	50	57	53	2	11	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	45	58	51	58	54	3	9	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	55	45	60	53	59	55	4	10	nein		
2	3.OG			vWo	55	40	57	45	61	54	61	57	4	12	nein		
2	4.OG			vWo	55	40	57	45	61	54	63	59	6	14	ja		
3	EG			vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	58	51	58	54	3	9	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	59	52	59	55	4	10	nein		
3	3.OG			vWo	55	40	55	45	60	53	61	57	6	12	nein		
3	4.OG			vWo	55	40	55	45	60	54	63	59	8	14	ja		
OU586	Walnußallee 19			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	54	2	12	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein		
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	56	5	11	nein		
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja		
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	53	1	11	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein		
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	56	4	11	nein		
5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	57	5	12	nein				
5	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja				

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	53	0	8	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	57	53	0	8	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	56	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	53	1	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	54	2	12	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	54	3	12	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	55	4	10	nein
OU587	Walnußallee 21	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	52	0	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	56	52	0	7	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	54	50	0	5	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	51	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	51	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	51	0	6	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	53	48	0	3	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	52	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	53	1	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	54	3	12	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	56	5	11	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	55	4	10	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	56	5	11	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	57	6	12	nein
OU588	Walnußallee 23	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	52	1	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja
OU589	Walnußallee 25,27	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	60	56	3	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	61	57	4	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	62	59	5	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	54	1	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	59	55	2	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	54	1	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	59	55	2	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	60	56	3	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	51	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	52	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	57	53	2	11	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	56	4	11	nein
OU590	Zinnienweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	57	5	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
OU591	Zinnienweg 1a	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	57	5	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	53	3	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	53	3	8	nein
OU592	Zinnienweg 1b	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	57	5	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
OU593	Zinnienweg 1c	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
OU594	Zinnienweg 1d	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	52	2	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	52	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	54	2	9	nein
OU595	Zinnienweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
OU596	Zinnienweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	55	3	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	51	0	6	nein
OU597	Zinnienweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	54	4	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	53	3	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	62	58	7	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja
OU598	Zinnienweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	54	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	56	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	57	5	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	50	0	5	nein
OU599	Zinnienweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	49	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	54	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
OU600	Zinnienweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	51	1	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	53	3	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
OU601	Zinnienweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	58	6	13	ja
OA001	Altenburger Allee 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	62	58	7	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	63	59	8	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	57	6	15	nein
OA002	Altenburger Allee 2	1	EG	aWo	50	35	50	40	51	46	55	51	5	11	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	51	46	56	52	6	12	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	46	56	52	6	12	nein
		1	3.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	57	53	7	13	ja
		1	4.OG	aWo	50	35	50	40	52	48	57	54	7	14	ja
		1	5.OG	aWo	50	35	50	40	52	48	58	54	8	14	ja
		1	6.OG	aWo	50	35	50	40	52	48	58	54	8	14	ja
		1	7.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	58	54	8	14	ja
		1	8.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	59	54	9	14	ja
		1	9.OG	aWo	50	35	50	40	53	49	59	55	9	15	ja
		1	10.OG	aWo	50	35	50	40	53	49	59	55	9	15	ja
		1	11.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	60	56	10	16	ja
		2	EG	aWo	50	35	50	40	50	46	57	53	7	13	ja
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	58	54	8	14	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	50	47	58	54	8	14	ja
		2	3.OG	aWo	50	35	50	40	50	47	59	55	9	15	ja
		2	4.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	59	55	9	15	ja
		2	5.OG	aWo	50	35	50	40	51	49	59	55	9	15	ja
		2	6.OG	aWo	50	35	50	40	51	49	60	56	10	16	ja
		2	7.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	60	56	10	16	ja
		2	8.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	60	56	10	16	ja
		2	9.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	60	56	10	16	ja
		2	10.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	60	56	10	16	ja
		2	11.OG	aWo	50	35	50	40	54	51	61	57	11	17	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	40	48	46	60	56	10	16	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	49	47	61	57	11	17	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	50	48	62	58	12	18	ja
		3	3.OG	aWo	50	35	50	40	50	49	62	59	12	19	ja
		3	4.OG	aWo	50	35	50	40	51	50	63	59	13	19	ja
		3	5.OG	aWo	50	35	50	40	51	50	63	59	13	19	ja
		3	6.OG	aWo	50	35	50	40	51	51	64	60	14	20	ja
		3	7.OG	aWo	50	35	50	40	52	51	64	60	14	20	ja
		3	8.OG	aWo	50	35	50	40	52	51	64	60	14	20	ja
		3	9.OG	aWo	50	35	50	40	52	52	64	60	14	20	ja
		3	10.OG	aWo	50	35	50	40	53	52	64	60	14	20	ja
		3	11.OG	aWo	50	35	50	40	54	52	65	60	15	20	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	50	45	58	54	8	17	ja
		4	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	59	55	9	15	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	60	56	10	16	ja
		4	3.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	61	57	11	17	ja
		4	4.OG	aWo	50	35	50	40	51	49	61	58	11	18	ja
		4	5.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	62	58	12	18	ja
		4	6.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	62	58	12	18	ja
		4	7.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	63	59	13	19	ja
		4	8.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	63	59	13	19	ja
		4	9.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	63	59	13	19	ja
		4	10.OG	aWo	50	35	50	40	53	51	63	59	13	19	ja
		4	11.OG	aWo	50	35	50	40	54	51	64	60	14	20	ja
		5	EG	aWo	50	35	50	40	51	46	57	54	7	14	ja
		5	1.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	58	55	8	15	ja
		5	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	47	59	56	9	16	ja
		5	3.OG	aWo	50	35	50	40	52	48	60	57	10	17	ja
		5	4.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	61	57	11	17	ja
		5	5.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	61	58	11	18	ja
		5	6.OG	aWo	50	35	50	40	53	49	62	58	12	18	ja
		5	7.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	62	58	12	18	ja
		5	8.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	62	58	12	18	ja
		5	9.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	63	59	13	19	ja
		5	10.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	63	59	13	19	ja
		5	11.OG	aWo	50	35	50	40	54	51	63	59	13	19	ja
		6	EG	aWo	50	35	50	40	52	46	47	43	0	3	nein
		6	1.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	47	44	0	4	nein
		6	2.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	47	44	0	4	nein
		6	3.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	47	44	0	4	nein
		6	4.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	48	44	0	4	nein
		6	5.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	48	44	0	4	nein
		6	6.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	48	44	0	4	nein
		6	7.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	48	44	0	4	nein
		6	8.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	48	44	0	4	nein
		6	9.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	48	45	0	5	nein
		6	10.OG	aWo	50	35	50	40	53	47	49	45	0	5	nein
		6	11.OG	aWo	50	35	50	40	54	47	55	51	5	11	nein
		7	EG	aWo	50	35	50	37	51	45	44	40	0	3	nein
		7	1.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	44	40	0	3	nein
		7	2.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	44	40	0	3	nein
		7	3.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	44	40	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		7	4.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	44	40	0	3	nein
		7	5.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	44	40	0	3	nein
		7	6.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	44	41	0	4	nein
		7	7.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	45	41	0	4	nein
		7	8.OG	aWo	50	35	50	37	52	45	45	41	0	4	nein
		7	9.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	46	42	0	2	nein
		7	10.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	49	44	0	4	nein
		7	11.OG	aWo	50	35	50	40	53	48	58	54	8	14	ja
OA003	Altenburger Allee 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	57	5	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	58	6	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	63	59	8	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	64	60	9	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	65	61	10	19	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	62	59	7	17	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	64	60	9	18	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	65	61	10	19	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	66	62	11	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	59	56	4	16	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	61	57	6	17	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	62	59	7	17	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	64	60	9	18	ja
OA004	Altenburger Allee 4	1	EG	aWo	50	35	50	40	50	47	57	53	7	13	ja
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	58	54	8	14	ja
		1	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	58	54	8	14	ja
		1	3.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	59	55	9	15	ja
		1	4.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	59	55	9	15	ja
		1	5.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	59	55	9	15	ja
		1	6.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	59	55	9	15	ja
		1	7.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	59	55	9	15	ja
		1	8.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	60	55	10	15	ja
		1	9.OG	aWo	50	35	50	40	53	51	60	56	10	16	ja
		1	10.OG	aWo	50	35	50	40	53	51	60	56	10	16	ja
		1	11.OG	aWo	50	35	50	40	54	51	60	56	10	16	ja
		1	12.OG	aWo	50	35	50	40	54	51	60	56	10	16	ja
		1	13.OG	aWo	50	35	50	40	54	51	61	56	11	16	ja
		2	EG	aWo	50	35	50	40	50	47	61	57	11	17	ja
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	61	58	11	18	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	62	58	12	18	ja
		2	3.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	63	59	13	19	ja
		2	4.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	63	59	13	19	ja
		2	5.OG	aWo	50	35	50	40	53	51	64	60	14	20	ja
		2	6.OG	aWo	50	35	50	40	53	51	64	60	14	20	ja
		2	7.OG	aWo	50	35	50	40	53	52	64	60	14	20	ja
		2	8.OG	aWo	50	35	50	40	53	52	65	60	15	20	ja
		2	9.OG	aWo	50	35	50	40	53	52	65	61	15	21	ja
		2	10.OG	aWo	50	35	50	40	54	52	65	61	15	21	ja
		2	11.OG	aWo	50	35	50	40	54	53	65	61	15	21	ja
		2	12.OG	aWo	50	35	50	40	54	53	65	61	15	21	ja
		2	13.OG	aWo	50	35	50	40	54	53	65	61	15	21	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	40	49	46	60	56	10	16	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	47	61	58	11	18	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	50	48	62	58	12	18	ja
		3	3.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	63	59	13	19	ja
		3	4.OG	aWo	50	35	50	40	51	49	63	60	13	20	ja
		3	5.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	64	60	14	20	ja
		3	6.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	64	60	14	20	ja
		3	7.OG	aWo	50	35	50	40	52	51	64	60	14	20	ja
		3	8.OG	aWo	50	35	50	40	52	51	65	61	15	21	ja
		3	9.OG	aWo	50	35	50	40	52	51	65	61	15	21	ja
		3	10.OG	aWo	50	35	50	40	53	51	65	61	15	21	ja
		3	11.OG	aWo	50	35	50	40	53	52	65	61	15	21	ja
		3	12.OG	aWo	50	35	50	40	53	52	65	61	15	21	ja
		3	13.OG	aWo	50	35	50	40	54	52	65	61	15	21	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	50	45	58	55	8	18	ja
		4	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	59	56	9	16	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	60	57	10	17	ja
		4	3.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	61	58	11	18	ja
		4	4.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	62	58	12	18	ja
		4	5.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	62	58	12	18	ja
		4	6.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	63	59	13	19	ja
		4	7.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	63	59	13	19	ja
		4	8.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	63	59	13	19	ja
		4	9.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	64	59	14	19	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	10.OG	aWo	50	35	50	40	53	51	64	60	14	20	ja
		4	11.OG	aWo	50	35	50	40	53	51	64	60	14	20	ja
		4	12.OG	aWo	50	35	50	40	53	51	64	60	14	20	ja
		4	13.OG	aWo	50	35	50	40	54	51	64	60	14	20	ja
		5	EG	aWo	50	35	50	37	49	44	54	50	4	13	nein
		5	1.OG	aWo	50	35	50	37	49	45	55	51	5	14	nein
		5	2.OG	aWo	50	35	50	37	49	45	55	52	5	15	nein
		5	3.OG	aWo	50	35	50	40	49	46	56	52	6	12	nein
		5	4.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	56	53	6	13	ja
		5	5.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	57	53	7	13	ja
		5	6.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	57	54	7	14	ja
		5	7.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	58	54	8	14	ja
		5	8.OG	aWo	50	35	50	40	50	47	58	54	8	14	ja
		5	9.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	58	54	8	14	ja
		5	10.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	58	55	8	15	ja
		5	11.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	59	55	9	15	ja
		5	12.OG	aWo	50	35	50	40	52	48	59	55	9	15	ja
		5	13.OG	aWo	50	35	50	40	52	48	61	57	11	17	ja
		6	EG	aWo	50	35	50	37	50	44	47	43	0	6	nein
		6	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	48	45	0	8	nein
		6	2.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	48	45	0	8	nein
		6	3.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	48	45	0	8	nein
		6	4.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	48	45	0	8	nein
		6	5.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	48	45	0	8	nein
		6	6.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	48	45	0	8	nein
		6	7.OG	aWo	50	35	50	37	51	44	48	45	0	8	nein
		6	8.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	49	45	0	8	nein
		6	9.OG	aWo	50	35	50	37	52	45	49	45	0	8	nein
		6	10.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	49	45	0	5	nein
		6	11.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	49	46	0	6	nein
		6	12.OG	aWo	50	35	50	40	53	47	50	46	0	6	nein
		6	13.OG	aWo	50	35	50	40	53	47	53	49	3	9	nein
		7	EG	aWo	50	35	50	37	50	44	44	41	0	4	nein
		7	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	44	41	0	4	nein
		7	2.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	45	41	0	4	nein
		7	3.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	45	41	0	4	nein
		7	4.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	45	41	0	4	nein
		7	5.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	45	42	0	5	nein
		7	6.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	46	42	0	5	nein
		7	7.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	47	44	0	7	nein
		7	8.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	48	44	0	7	nein
		7	9.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	48	44	0	7	nein
		7	10.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	48	44	0	4	nein
		7	11.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	49	45	0	5	nein
		7	12.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	50	46	0	6	nein
		7	13.OG	aWo	50	35	50	40	53	47	57	52	7	12	nein
OA005	Altenburger Allee 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	52	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	50	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	58	6	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	62	10	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	62	58	7	16	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	59	8	17	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	61	57	6	15	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	62	58	7	16	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	62	59	7	17	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	60	8	18	ja
OA006	Altenburger Allee 6	1	EG	aWo	50	35	50	40	52	47	56	52	6	12	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	40	52	47	57	52	7	12	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	48	57	53	7	13	ja
		1	3.OG	aWo	50	35	50	40	53	48	57	53	7	13	ja
		1	4.OG	aWo	50	35	50	40	53	48	58	54	8	14	ja
		1	5.OG	aWo	50	35	50	40	53	49	58	54	8	14	ja
		1	6.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	58	54	8	14	ja
		1	7.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	58	54	8	14	ja
		1	8.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	59	54	9	14	ja
		1	9.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	59	54	9	14	ja
		1	10.OG	aWo	50	35	50	40	53	50	59	54	9	14	ja
		1	11.OG	aWo	50	35	50	40	54	50	59	55	9	15	ja
		2	EG	aWo	50	35	50	40	49	46	60	56	10	16	ja
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	47	61	57	11	17	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	50	47	61	57	11	17	ja
		2	3.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	62	58	12	18	ja
		2	4.OG	aWo	50	35	50	40	51	49	62	58	12	18	ja
		2	5.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	62	58	12	18	ja
		2	6.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	63	59	13	19	ja
		2	7.OG	aWo	50	35	50	40	52	51	63	59	13	19	ja
		2	8.OG	aWo	50	35	50	40	52	51	63	59	13	19	ja
		2	9.OG	aWo	50	35	50	40	52	51	63	59	13	19	ja
		2	10.OG	aWo	50	35	50	40	53	51	63	59	13	19	ja
		2	11.OG	aWo	50	35	50	40	53	52	64	60	14	20	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	47	44	58	54	8	17	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	37	48	44	58	55	8	18	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	37	48	45	59	55	9	18	ja
		3	3.OG	aWo	50	35	50	40	48	46	59	56	9	16	ja
		3	4.OG	aWo	50	35	50	40	49	46	60	56	10	16	ja
		3	5.OG	aWo	50	35	50	40	49	47	60	56	10	16	ja
		3	6.OG	aWo	50	35	50	40	50	48	60	56	10	16	ja
		3	7.OG	aWo	50	35	50	40	50	48	61	57	11	17	ja
		3	8.OG	aWo	50	35	50	40	50	48	61	57	11	17	ja
		3	9.OG	aWo	50	35	50	40	51	49	61	57	11	17	ja
		3	10.OG	aWo	50	35	50	40	51	49	61	57	11	17	ja
		3	11.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	62	58	12	18	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	49	45	58	55	8	18	ja
		4	1.OG	aWo	50	35	50	40	49	46	59	55	9	15	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	49	46	59	56	9	16	ja
		4	3.OG	aWo	50	35	50	40	50	47	60	56	10	16	ja
		4	4.OG	aWo	50	35	50	40	50	47	60	56	10	16	ja
		4	5.OG	aWo	50	35	50	40	50	48	60	56	10	16	ja
		4	6.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	60	56	10	16	ja
		4	7.OG	aWo	50	35	50	40	51	49	61	57	11	17	ja
		4	8.OG	aWo	50	35	50	40	51	49	61	57	11	17	ja
		4	9.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	61	57	11	17	ja
		4	10.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	61	57	11	17	ja
		4	11.OG	aWo	50	35	50	40	52	50	62	57	12	17	ja
		5	EG	aWo	50	35	50	37	52	45	44	41	0	4	nein
		5	1.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	44	41	0	1	nein
		5	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	44	41	0	1	nein
		5	3.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	44	41	0	1	nein
		5	4.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	44	41	0	1	nein
		5	5.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	45	41	0	1	nein
		5	6.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	45	42	0	2	nein
		5	7.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	46	42	0	2	nein
		5	8.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	46	43	0	3	nein
		5	9.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	47	44	0	4	nein
		5	10.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	48	45	0	5	nein
		5	11.OG	aWo	50	35	50	40	53	47	53	49	3	9	nein
		6	EG	aWo	50	35	50	40	52	46	43	40	0	0	nein
		6	1.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	43	40	0	0	nein
		6	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	43	40	0	0	nein
		6	3.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	43	40	0	0	nein
		6	4.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	44	40	0	0	nein
		6	5.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	44	40	0	0	nein
		6	6.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	44	40	0	0	nein
		6	7.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	44	40	0	0	nein
		6	8.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	45	41	0	1	nein
		6	9.OG	aWo	50	35	50	40	52	46	46	41	0	1	nein
		6	10.OG	aWo	50	35	50	40	53	46	49	44	0	4	nein
		6	11.OG	aWo	50	35	50	40	53	48	57	53	7	13	ja
OA007	Altenburger Allee 7,9	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	52	0	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	61	58	6	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	59	8	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	62	58	7	16	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	59	56	4	16	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	61	57	6	15	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	62	58	7	16	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	64	60	9	18	ja
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
OA008	Altenburger Allee 8	1	EG	SSc	55	-	55	-	51	46	55	51	0	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	51	46	55	51	0	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	50	46	59	55	4	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	50	46	60	56	5	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	49	45	59	55	4	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	49	45	59	56	4	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	51	45	53	50	0	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	51	45	49	46	0	0	nein
OA009	Altenburger Allee 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	45	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	45	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	58	54	3	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	52	1	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	59	55	4	13	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
OA010	Altenburger Allee 11,13	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	57	6	12	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	61	9	16	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	60	9	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	60	8	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	61	9	16	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	62	10	17	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	56	5	14	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	50	0	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	54	2	12	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	51	0	11	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	53	1	11	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	55	3	13	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
OA011	Altenburger Allee 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	46	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	46	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	54	3	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	59	7	17	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	55	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	53	1	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	59	55	4	15	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
OA012	Altenburger Allee 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	58	7	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	52	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	50	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	53	1	13	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
OA013	Altenburger Allee 15,17	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	58	6	13	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	58	6	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	59	8	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	52	1	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	54	2	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	55	4	13	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	58	6	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	51	48	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	54	2	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	49	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
OA014	Altenburger Allee 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	59	55	4	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	60	8	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	59	56	4	16	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	60	56	5	16	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	57	5	15	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	58	6	16	ja
OA015	Altenburger Allee 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	47	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	57	6	15	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	52	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	58	54	3	14	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	61	57	6	17	nein
OA016	Altenburger Allee 19,21	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	52	2	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	56	5	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	59	8	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	55	4	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	57	5	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	48	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	50	0	8	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	55	3	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	48	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	53	1	11	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
OA017	Altenburger Allee 20,20a	2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	53	2	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	60	8	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	57	53	2	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	50	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	51	0	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	57	53	2	13	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	60	56	5	16	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	46	42	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	42	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	42	0	0	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	49	45	0	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	48	44	0	2	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	42	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	43	0	1	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	49	45	0	3	nein
OA018	Altenburger Allee 22,22a	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	50	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	53	2	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	58	7	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	57	53	2	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	63	59	8	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	52	1	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	47	43	0	3	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	42	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	42	0	0	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	45	0	3	nein
OA019	Altenburger Allee 23,25	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	56	5	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	52	2	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	59	7	14	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	50	0	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
OA020	Altenburger Allee 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	48	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	48	45	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	50	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	50	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	56	52	1	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	58	55	3	15	nein
OA021	Altenburger Allee 26	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	51	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	56	4	14	nein
OA022	Altenburger Allee 27,29	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	55	4	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	55	5	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	61	58	6	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	62	58	7	13	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	61	57	6	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	61	57	6	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	54	2	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	56	5	11	nein
OA023	Altenburger Allee 28,30	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	44	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	47	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	48	44	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	45	0	3	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	50	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	53	3	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	53	2	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	59	7	14	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	49	46	0	6	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	51	48	0	8	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	50	0	10	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	57	54	2	14	nein
OA024	Altenburger Allee 32	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	51	0	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	55	3	13	nein
OA025	Altenburger Allee 34	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	52	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	46	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	48	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	47	0	5	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
OA026	Altenburger Allee 36,38	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	46	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	49	46	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	46	43	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	48	44	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	50	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	58	7	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	48	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	50	0	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	53	1	11	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
OA027	Altenburger Allee 40	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	45	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	50	47	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	54	4	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
OA028	Am Bürgerwald 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	58	54	3	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	57	53	2	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	58	54	3	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	58	7	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	57	53	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	58	55	3	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	59	56	4	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	47	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	48	45	0	3	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	49	0	7	nein
OA029	Am Bürgerwald 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	57	54	2	14	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	57	53	2	11	nein
OA030	Am Stadtwald 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	66	63	9	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	67	63	10	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	68	64	11	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	62	59	7	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	64	60	9	15	ja
OA031	Am Stadtwald 2,4,6	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	52	0	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	59	7	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	60	8	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	64	61	9	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	66	62	11	17	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	66	62	9	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	67	63	10	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	68	64	11	19	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	69	65	12	20	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	57	5	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	62	58	7	13	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	64	60	9	15	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	66	62	11	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	57	5	15	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	62	58	7	16	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	65	61	10	16	ja
OA032	Am Stadtwald 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	67	63	12	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	68	64	13	19	ja
OA033	Am Stadtwald 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	66	63	11	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	68	64	11	19	ja
OA034	Am Stadtwald 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	65	62	10	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	67	63	10	18	ja
OA035	Am Stadtwald 8	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	56	4	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	62	58	7	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	61	9	19	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	60	8	18	ja
OA036	Am Stadtwald 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	50	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	67	64	10	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	68	64	11	19	ja
OA037	Am Stadtwald 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	57	5	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	56	4	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	58	6	16	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA038	Am Stadtwald 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	67	64	12	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	68	64	11	19	ja
OA039	Am Stadtwald 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	50	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	57	5	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	52	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	61	57	6	15	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	63	59	8	17	ja
OA040	Am Stadtwald 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	50	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	65	62	10	17	ja
OA041	Am Stadtwald 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	51	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	59	56	4	16	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	61	58	6	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	57	53	2	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	61	57	6	15	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	49	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	52	0	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
OA042	Am Stadtwald 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	59	7	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	65	62	10	17	ja
OA043	Am Stadtwald 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	51	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	59	7	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	57	53	2	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
OA044	Am Stadtwald 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	62	10	17	ja
OA045	Am Stadtwald 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	58	54	3	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	60	56	5	16	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	58	6	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	55	52	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	58	54	3	12	nein
OA046	Am Stadtwald 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	50	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	55	3	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	58	6	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	66	62	11	17	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	57	5	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	64	60	9	18	ja
OA059	Am Stadtwald 43	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	59	55	4	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	64	60	9	18	ja
OA060	Am Stadtwald 45	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
OA061	Am Stadtwald 47	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
OA062	Am Stadtwald 49	1	EG	aWo	50	35	50	37	49	44	52	47	2	10	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	45	55	51	5	14	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	46	59	55	9	15	ja
		2	EG	aWo	50	35	50	37	47	44	57	53	7	16	ja
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	49	45	59	56	9	19	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	62	59	12	19	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	49	44	56	52	6	15	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	45	58	54	8	17	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	60	56	10	16	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	49	44	52	48	2	11	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	45	54	51	4	14	nein
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	46	58	54	8	14	ja
OA063	Am Stadtwald 51	1	EG	aWo	50	35	50	37	47	44	52	48	2	11	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	37	49	45	54	51	4	14	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	46	58	54	8	14	ja
		2	EG	aWo	50	35	50	37	49	44	56	52	6	15	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	58	54	8	14	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	61	57	11	17	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	48	45	58	54	8	17	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	47	60	56	10	16	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	62	59	12	19	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	49	44	56	52	6	15	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	58	54	8	14	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	47	59	56	9	16	ja
OA064	Am Stadtwald 53	1	EG	aWo	50	35	50	37	49	44	55	51	5	14	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	37	49	45	57	52	7	15	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	59	55	9	15	ja
		2	EG	aWo	50	35	50	37	46	43	56	52	6	15	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	48	45	58	54	8	17	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	62	58	12	18	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	62	58	12	18	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	49	43	54	51	4	14	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	45	57	53	7	16	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	47	59	55	9	15	ja
		5	EG	aWo	50	35	50	37	50	44	45	42	0	5	nein
		5	1.OG	aWo	50	35	50	37	51	44	46	43	0	6	nein
		5	2.OG	aWo	50	35	50	37	52	45	51	47	1	10	nein
OA065	Amalie-Hofer-Straße 2	1	EG	M	60	45	60	45	52	47	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	54	51	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	57	53	0	8	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	56	52	66	62	6	15	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	59	54	63	59	3	12	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	54	64	60	4	13	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	61	56	65	61	5	11	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	61	56	68	64	8	14	ja
		3	EG	M	60	45	60	50	63	56	66	62	6	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	64	57	67	63	7	13	ja
		3	2.OG	M	60	45	60	50	64	58	68	65	8	15	ja
		3	3.OG	M	60	45	60	50	64	58	69	65	9	15	ja
		4	EG	M	60	45	60	47	61	55	66	62	6	15	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	67	62	7	17	ja
		4	2.OG	M	60	45	60	50	62	56	69	65	9	15	ja
		4	3.OG	M	60	45	60	50	63	58	70	66	10	16	ja
		5	EG	M	60	45	60	47	61	55	66	63	6	16	ja
		5	1.OG	M	60	45	60	50	62	56	67	64	7	14	ja
		5	2.OG	M	60	45	60	50	63	57	69	65	9	15	ja
		5	3.OG	M	60	45	60	50	63	58	69	65	9	15	ja
		6	EG	M	60	45	60	47	58	52	65	61	5	14	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	65	62	5	15	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	66	63	6	16	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	3.OG	M	60	45	60	47	60	55	68	64	8	17	ja
		7	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	54	50	0	5	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	53	0	8	nein
		7	3.OG	M	60	45	60	47	56	52	66	62	6	15	nein
		8	EG	M	60	45	60	45	48	45	52	49	0	4	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	55	52	0	7	nein
		8	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	58	55	0	10	nein
		8	3.OG	M	60	45	60	47	55	52	67	63	7	16	ja
OA066	Amalie-Hofer-Straße 4	1	EG	M	60	45	60	47	58	53	62	59	2	12	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	59	54	63	59	3	12	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	65	61	5	14	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	62	56	67	63	7	13	ja
		2	1.OG	M	60	45	60	50	62	56	68	64	8	14	ja
		2	2.OG	M	60	45	60	50	63	57	69	65	9	15	ja
		3	EG	M	60	45	60	47	61	55	65	61	5	14	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	62	56	66	62	6	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	62	57	68	64	8	14	ja
		4	EG	M	60	45	60	50	63	56	67	64	7	14	ja
		4	1.OG	M	60	45	60	50	63	57	68	64	8	14	ja
		4	2.OG	M	60	45	60	50	63	58	69	65	9	15	ja
		6	EG	M	60	45	60	45	50	47	57	53	0	8	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	58	55	0	10	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	64	60	4	15	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	51	46	51	48	0	3	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	52	48	0	3	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	55	51	0	6	nein
		8	EG	M	60	45	60	45	52	47	57	53	0	8	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	45	53	48	59	55	0	10	nein
		8	2.OG	M	60	45	60	45	54	50	62	58	2	13	nein
		9	EG	M	60	45	60	45	51	46	51	48	0	3	nein
		9	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	52	49	0	4	nein
		9	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	56	52	0	7	nein
		10	EG	M	60	45	60	45	51	46	52	49	0	4	nein
		10	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	53	50	0	5	nein
		10	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	56	52	0	7	nein
OA067	Amselweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	56	4	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	60	7	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	60	67	63	10	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	67	63	10	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	68	64	11	19	ja
OA068	Amselweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	63	59	6	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	61	67	63	10	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	67	64	10	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	61	68	64	11	19	ja
OA069	Amselweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	65	61	8	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	62	67	64	10	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	68	64	11	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	68	64	11	19	ja
OA070	Amselweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	65	61	8	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	61	68	64	11	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	61	68	64	11	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	68	64	11	19	ja
OA071	Amselweg 10	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	65	61	8	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	61	68	64	11	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	68	64	11	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	69	65	12	20	ja
OA072	Amselweg 12	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	65	61	8	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	61	68	64	11	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	68	64	11	19	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	69	65	12	20	ja
OA073	Amselweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	62	59	7	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	66	62	9	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	62	68	64	11	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	68	65	11	20	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	69	65	12	20	ja
OA074	Amselweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	67	62	10	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	62	68	65	11	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	69	65	12	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	69	65	12	20	ja
OA075	Amselweg 18	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	59	8	14	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	66	62	9	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	62	68	65	11	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	69	65	12	20	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	70	65	13	20	ja
OA076	Amselweg 20	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	67	62	10	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	62	69	65	12	20	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	69	65	12	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	63	70	66	13	21	ja
OA077	Amselweg 22	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	67	63	10	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	62	69	65	12	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	63	69	65	12	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	70	66	10	21	ja
OA078	Amselweg 24	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	63	10	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	62	69	65	12	20	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	63	70	66	13	21	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	70	66	10	21	ja
OA079	Amselweg 26	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	68	64	11	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	63	69	66	12	21	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	70	66	10	21	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	71	67	11	22	ja
OA080	Amselweg 28	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	69	65	12	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	63	70	66	13	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	70	66	10	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	71	67	11	22	ja
OA081	August-Hund-Straße 1,3,5	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	46	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	43	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	43	40	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	47	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	57	53	2	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	58	54	3	12	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	58	54	3	12	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	57	5	15	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	58	6	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	52	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	55	3	13	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	54	2	12	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
OA082	August-Hund-Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	46	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	54	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	56	52	1	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	58	54	3	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
OA083	August-Hund-Straße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	49	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	57	5	15	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)			
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	55	3	10	nein
OA084	August-Hund-Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	45	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	50	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	51	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	55	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	53	1	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	57	54	2	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	55	3	13	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
OA085	August-Hund-Straße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	51	47	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	54	2	12	nein
OA086	August-Hund-Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	44	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	45	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	50	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	53	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
OA087	August-Hund-Straße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	44	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	45	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	46	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	49	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	50	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
OA088	August-Hund-Straße 13,15,17	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	41	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	47	41	38	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	42	39	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	45	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	55	51	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	51	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	52	48	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	54	50	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	55	51	0	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	51	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	50	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	48	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	51	47	0	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	50	0	8	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	52	0	10	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	53	1	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	46	0	6	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	48	0	6	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	52	0	10	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	53	1	11	nein
OA089	August-Hund-Straße 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	41	38	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	42	39	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	45	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	50	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	52	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
OA090	August-Hund-Straße 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	42	39	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	45	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	53	1	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	50	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	52	0	10	nein
OA091	August-Hund-Straße 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	42	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	45	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	50	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	53	49	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	56	52	1	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
OA092	August-Hund-Straße 19,21,23	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	42	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	40	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	45	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	46	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	55	51	0	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	53	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	54	50	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	55	51	0	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	48	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	50	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	49	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	48	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	50	0	8	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	52	0	10	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	53	1	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	49	45	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	51	48	0	6	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	53	50	0	8	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	51	0	9	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	52	1	10	nein
OA093	August-Hund-Straße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	47	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	42	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	45	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	54	50	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	54	2	12	nein
OA094	August-Hund-Straße 7,9,11	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	42	39	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	43	40	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	51	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	55	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	57	53	2	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	55	51	0	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	58	54	3	12	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	59	55	4	13	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	57	5	15	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	47	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	52	0	10	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	54	2	12	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	47	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	49	0	7	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	55	3	10	nein
OA095	Banater Weg 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	57	53	2	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	55	51	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
OA096	Banater Weg 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	51	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	49	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	50	0	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	53	49	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	55	51	0	11	nein
OA097	Banater Weg 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	52	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	52	1	12	nein
OA098	Banater Weg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	48	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	49	0	7	nein
OA099	Banater Weg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	59	55	4	13	nein
OA100	Banater Weg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	55	51	0	11	nein
OA101	Banater Weg 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	51	1	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	57	53	2	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	54	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	52	1	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
OA102	Banater Weg 8	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	51	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	48	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	44	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	42	0	0	nein
OA103	Banater Weg 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	45	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	48	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	52	2	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	55	52	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	57	54	2	14	nein
OA104	Banater Weg 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	51	1	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	52	0	12	nein
OA105	Berckholtzweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	54	2	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	62	59	5	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	64	60	7	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	57	5	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	59	5	14	ja
OA106	Berckholtzweg 2	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	62	58	5	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	63	60	6	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	64	60	7	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	65	61	8	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	62	58	5	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	63	59	6	14	ja
OA107	Berckholtzweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	55	3	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	58	6	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
OA108	Berckholtzweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	63	60	6	15	ja
OA109	Berckholtzweg 5	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	57	5	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	59	7	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	58	6	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	59	7	14	ja
OA110	Berckholtzweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	54	2	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	62	59	5	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	64	60	7	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	65	62	8	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	60	57	5	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	60	7	15	ja
OA111	Berckholtzweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	58	6	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
OA112	Berckholtzweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	58	6	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	64	60	7	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	65	61	8	16	ja
OA113	Berckholtzweg 9	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	56	4	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	58	6	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	63	59	8	14	ja
OA114	Berckholtzweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	64	60	7	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	65	61	8	16	ja
OA115	Berckholtzweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	57	5	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	56	4	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	63	59	8	14	ja
OA116	Berckholtzweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	57	5	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	64	60	7	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	65	61	8	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	58	6	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	63	59	6	14	ja
OA117	Berckholtzweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	54	2	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	58	6	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	59	5	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	63	60	6	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	65	61	8	16	ja
OA118	Berckholtzweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	55	3	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	59	7	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	59	5	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	64	60	7	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	65	61	8	16	ja
OA119	Berckholtzweg 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	60	7	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	59	5	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	63	60	6	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	65	61	8	16	ja
OA120	Berckholtzweg 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	62	59	5	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	63	60	6	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	65	61	8	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	58	5	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	64	60	7	15	ja
OA121	Berckholtzweg 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	59	7	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	63	59	6	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	64	60	7	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	65	61	8	16	ja
OA122	Berckholtzweg 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	56	4	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	60	7	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	56	62	59	5	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	63	60	6	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	65	61	8	16	ja
OA123	Berliner Straße 1	1	EG	vWo	55	-	55	-	54	50	57	54	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	52	58	55	3	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	-	55	-	54	49	55	52	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	50	57	53	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	52	46	55	51	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	48	57	53	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	53	48	57	53	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	50	59	55	4	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	51	47	57	53	2	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	48	59	55	4	0	nein
		6	EG	vWo	55	-	55	-	54	49	57	53	2	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	51	58	55	3	0	nein
		7	EG	vWo	55	-	55	-	57	52	59	55	4	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	-	55	-	58	54	61	57	6	0	nein
OA124	Berliner Straße 3,5	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	54	2	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	53	2	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	53	1	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	53	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	58	7	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	63	60	8	15	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	61	10	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	64	60	9	15	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	65	61	10	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	55	3	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	63	59	8	14	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	63	59	6	14	ja
OA125	Berliner Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	48	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	57	5	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	60	8	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	58	6	13	ja
OA126	Berliner Straße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	59	7	14	ja
OA127	Berliner Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
OA128	Berliner Straße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	56	4	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	61	9	16	ja
OA129	Berliner Straße 11a	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
OA130	Berliner Straße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	51	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	61	58	6	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	51	0	9	nein
OA131	Berliner Straße 13,15,15a	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	44	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	44	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	46	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	46	0	4	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	44	0	2	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	55	3	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	61	57	6	15	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	58	6	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	59	8	14	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	61	10	16	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	61	57	6	15	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	60	8	15	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	61	10	16	ja
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	62	11	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	54	2	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	58	6	13	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	59	7	14	ja
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
OA132	Berliner Straße 17a	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	62	58	7	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	54	2	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	56	4	14	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	51	0	9	nein
OA133	Bögnerweg 1,2,3	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	56	4	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	57	5	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	53	1	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	54	3	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	59	56	4	11	nein
OA134	Burdastraße 1	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	59	55	2	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	59	56	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	61	57	4	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	59	55	2	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	64	60	7	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	65	61	8	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	66	62	9	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	64	60	7	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	64	61	7	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	65	61	8	16	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA135	Burdastraße 2	1	EG	vWo	55	-	55	-	60	53	47	44	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	60	52	47	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	56	49	54	50	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	59	55	61	57	6	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	59	56	62	58	7	0	nein
		6	EG	vWo	55	-	55	-	60	54	57	54	2	0	nein
OA136	Burdastraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	59	56	4	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	61	57	4	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	64	60	7	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	65	61	8	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	58	63	60	6	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	64	60	7	15	ja
4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	64	61	7	16	ja		
OA137	Burdastraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	56	4	14	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	54	2	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	54	3	12	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	59	55	4	13	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	57	53	2	11	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	56	5	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	57	5	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	57	6	12	nein
6	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	62	58	7	13	ja		
6	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	62	58	7	13	ja		
6	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja		
7	EG	vWo	55	40	57	45	65	59	63	59	6	14	ja		
7	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	63	60	3	15	ja		
7	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	64	60	4	15	ja		
7	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	64	61	4	16	ja		
7	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	65	61	5	16	ja		
7	5.OG	vWo	55	40	60	45	68	62	65	61	5	16	ja		
8	EG	vWo	55	40	60	45	67	61	61	57	1	12	nein		
8	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	62	61	58	1	13	ja		
8	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	62	58	2	13	ja		
8	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	62	58	2	13	ja		
8	4.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	62	59	2	14	ja		
8	5.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	63	59	3	14	ja		
9	EG	vWo	55	40	60	45	67	61	60	57	0	12	nein		
9	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	61	57	1	12	nein		
9	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	61	58	1	13	ja		
9	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	63	62	58	2	13	ja		
9	4.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	62	58	2	13	ja		
9	5.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	63	59	3	14	ja		
10	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	57	53	0	8	nein		
10	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	58	54	0	9	nein		
10	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	59	55	0	10	nein		
10	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	59	56	0	11	nein		
10	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	59	56	0	11	nein		
10	5.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	60	56	0	11	nein		
11	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	45	42	0	0	nein		
11	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	45	42	0	0	nein		
11	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	45	42	0	0	nein		
11	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	45	42	0	0	nein		
11	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	46	43	0	0	nein		
11	5.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	53	49	0	4	nein		
OA138	Burdastraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	54	2	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	55	3	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	57	5	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	63	59	6	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	64	60	7	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	64	61	7	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	58	63	59	6	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	63	60	6	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	64	60	7	15	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	59	55	4	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	61	57	6	12	nein
OA139	Burdastraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	54	3	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	57	54	2	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	55	3	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	45	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	45	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	45	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	48	45	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	45	42	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	45	42	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	47	44	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	53	49	0	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	48	45	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	49	46	0	4	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	50	47	0	5	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	51	47	0	5	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	44	0	2	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	45	0	3	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	48	44	0	2	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	48	45	0	3	nein
OA140	Burdastraße 9	1	EG	SSc	55	-	55	-	53	48	57	53	2	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	56	51	59	56	4	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	58	54	59	55	4	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	57	-	61	55	58	55	1	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	57	-	61	55	58	55	1	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	60	52	49	46	0	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	59	51	51	47	0	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	58	50	52	48	0	0	nein
		9	EG	SSc	55	-	55	-	55	48	53	50	0	0	nein
		10	EG	SSc	55	-	55	-	55	49	57	54	2	0	nein
OA141	Burdastraße 12	1	EG	vWo	55	-	57	-	62	53	44	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	58	50	50	46	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	59	53	60	56	5	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	59	53	60	56	5	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	57	-	64	57	58	55	1	0	nein
		6	EG	vWo	55	-	57	-	62	53	46	43	0	0	nein
OA142	Burdastraße 16	2	EG	vWo	55	-	55	-	60	51	47	43	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	60	54	57	53	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	60	-	66	58	58	54	0	0	nein
OA143	Burdastraße 18	2	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	54	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	54	1	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	53	50	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	56	52	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	56	52	0	7	nein
OA144	Burdastraße 20	2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	54	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	51	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	56	52	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	56	52	0	7	nein
OA145	Burdastraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	50	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	52	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	51	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	55	52	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	56	52	0	7	nein
OA146	Burdastraße 24	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	59	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	43	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	50	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	52	47	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	53	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	66	57	51	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	59	56	52	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	56	52	0	7	nein
OA147	Burdastraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	51	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	53	49	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	54	50	0	8	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	51	0	9	nein
		1	7.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	51	0	9	nein
		1	8.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	52	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	54	50	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	55	51	0	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	56	52	1	12	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	56	52	1	12	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	52	1	12	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	56	52	1	12	nein
		2	8.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	51	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	54	50	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	55	51	0	9	nein
		3	8.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		4	7.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		4	8.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	54	3	12	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		5	6.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		5	7.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		5	8.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	52	1	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	57	53	2	11	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	58	54	3	9	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	55	3	10	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		6	6.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		6	7.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
		6	8.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	49	0	4	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	53	50	0	5	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	51	0	6	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	51	0	6	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	52	0	7	nein
		7	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		7	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		7	7.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		7	8.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	53	0	8	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	53	49	0	4	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	54	50	0	5	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	51	0	6	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	52	0	7	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		8	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		8	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	53	1	8	nein
		8	7.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein
		8	8.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	59	55	4	10	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	53	49	0	4	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	50	0	5	nein
		9	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	51	0	6	nein
		9	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	52	0	7	nein
		9	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	52	0	7	nein
		9	5.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	52	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		9	6.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	52	0	7	nein
		9	7.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	56	52	0	7	nein
		9	8.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	57	53	0	8	nein
		10	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	41	38	0	0	nein
		10	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	41	39	0	0	nein
		10	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	42	39	0	0	nein
		10	3.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	42	40	0	0	nein
		10	4.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	42	40	0	0	nein
		10	5.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	42	40	0	0	nein
		10	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	42	40	0	0	nein
		10	7.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	43	41	0	0	nein
		10	8.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	50	46	0	1	nein
		11	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	41	38	0	0	nein
		11	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	41	39	0	0	nein
		11	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	42	39	0	0	nein
		11	3.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	42	40	0	0	nein
		11	4.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	42	40	0	0	nein
		11	5.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	42	40	0	0	nein
		11	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	42	40	0	0	nein
		11	7.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	43	41	0	0	nein
		11	8.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	50	46	0	1	nein
		12	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	41	39	0	0	nein
		12	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	41	39	0	0	nein
		12	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	42	40	0	0	nein
		12	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	42	40	0	0	nein
		12	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	42	40	0	0	nein
		12	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	42	40	0	0	nein
		12	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	42	40	0	0	nein
		12	7.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	43	41	0	0	nein
		12	8.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	50	46	0	1	nein
OA148	Dachsweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	59	8	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
OA149	Dachsweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	57	5	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	59	7	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
OA150	Dachsweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	60	57	5	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	62	58	7	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
OA151	Dachsweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
OA152	Dachsweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
OA153	Dachsweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	57	5	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	60	8	18	ja
OA154	Dachsweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	50	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	56	4	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	62	58	7	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	57	5	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	62	58	7	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	60	8	18	ja
OA155	Dachsweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	59	7	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	60	57	5	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	62	58	7	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	55	3	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	58	6	16	ja
OA156	Dachsweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	56	4	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
OA157	Dachsweg 10	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	62	58	7	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	60	8	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	65	61	10	19	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	52	0	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	53	1	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
OA158	Dachsweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	66	63	11	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	60	8	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	65	61	10	19	ja
OA159	Dachsweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	59	7	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	65	61	10	19	ja
OA160	Dachsweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	65	61	10	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	61	58	6	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	66	62	11	17	ja
OA161	Dachsweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	59	7	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	66	62	11	17	ja
OA162	Dachsweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	60	8	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	66	62	11	17	ja
OA163	Dachsweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	54	2	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	59	8	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	66	62	11	17	ja
OA164	Dachsweg 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	59	7	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	58	6	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	60	8	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	62	10	17	ja
OA165	Dachsweg 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	60	9	18	ja
OA166	Dachsweg 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	60	8	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	58	6	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA167	Dachsweg 20	4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	65	61	10	19	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
OA168	Dachsweg 21	2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	64	60	9	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	61	9	19	ja
OA169	Dachsweg 22	4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	52	1	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
OA170	Dachsweg 23	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	57	5	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	61	9	19	ja
OA171	Dachsweg 24	3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	66	62	11	17	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	59	7	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	67	64	12	19	ja
OA172	Dachsweg 25	2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	64	60	9	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	68	64	13	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
OA173	Dachsweg 26	3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	68	65	13	20	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	68	64	13	19	ja
OA174	Dachsweg 27	2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	69	65	14	20	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	68	64	13	19	ja
OA175	Dachsweg 27a-f	2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	65	14	20	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
OA176	Dachsweg 28	2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	67	63	12	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	62	10	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
OA177	Danziger Weg 1	4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	58	54	1	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	61	57	4	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	64	60	9	15	ja
OA178	Danziger Weg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	65	61	10	16	ja
OA179	Danziger Weg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	64	61	9	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	59	7	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	65	61	10	16	ja
OA180	Danziger Weg 4	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	64	61	9	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	64	61	9	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	61	10	16	ja
OA181	Danziger Weg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	63	13	18	ja
OA182	Danziger Weg 6	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	60	8	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
OA183	Danziger Weg 7	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
OA184	Danziger Weg 8	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	63	13	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	69	65	14	20	ja
OA185	Danziger Weg 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	63	11	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	65	15	20	ja
OA186	Danziger Weg 10	2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
OA187	Danziger Weg 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	64	14	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	66	16	21	ja
OA188	Danziger Weg 12	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	68	64	13	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	67	16	22	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	66	16	21	ja
OA189	Danziger Weg 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	64	14	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	70	66	15	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	67	16	22	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	69	18	24	ja
OA190	Danziger Weg 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	67	16	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	74	69	19	24	ja
OA191	Danziger Weg 15	2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	67	17	22	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	72	68	17	23	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	69	18	24	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	75	70	20	25	ja
OA192	Danziger Weg 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	66	16	21	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	72	68	17	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	73	69	18	24	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	74	70	19	25	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	76	72	21	27	ja
OA193	Danziger Weg 17	2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	70	66	15	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	68	18	23	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	74	70	19	25	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	75	71	20	26	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	77	73	20	28	ja
OA194	Danziger Weg 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	67	63	12	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	69	64	14	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	67	16	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	75	71	20	26	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	77	72	22	27	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	78	74	21	29	ja
OA195	Danziger Weg 19	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	74	69	19	24	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	75	71	20	26	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	76	72	21	27	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	76	72	21	27	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	78	74	21	29	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	80	75	23	30	ja
OA196	Danziger Weg 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	75	71	20	26	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	77	72	22	27	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	78	73	21	28	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	63	79	75	22	30	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	81	77	24	32	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	82	77	25	32	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	77	73	22	28	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	79	75	22	30	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	80	76	23	31	ja
OA197	Drosselweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	64	60	7	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	65	61	8	16	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	66	62	9	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	64	60	9	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	59	8	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	58	7	13	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	64	60	9	15	ja
		5	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	55	1	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	59	56	2	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	61	57	4	12	nein
OA198	Drosselweg 2 (Geb.1)	1	EG	SSc	55	-	55	-	52	50	64	60	9	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	52	67	63	12	0	nein
		1	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	54	69	65	14	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	55	54	69	65	14	0	nein
		2	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	55	71	66	16	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	56	55	70	67	15	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	57	72	67	17	0	nein
		3	2.OG	SSc	55	-	55	-	58	58	73	69	18	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	55	53	67	63	12	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	54	68	64	13	0	nein
		4	2.OG	SSc	55	-	55	-	57	56	70	66	15	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			5	EG	SSc	55	-	55	-	55	52	64	60	9	0	nein
			5	1.OG	SSc	55	-	55	-	56	53	66	62	11	0	nein
			5	2.OG	SSc	55	-	55	-	57	54	68	63	13	0	nein
OA199	Drosselweg 2 (Geb.2)		1	EG	SSc	55	-	55	-	60	53	56	52	1	0	nein
			1	1.OG	SSc	55	-	57	-	61	54	57	53	0	0	nein
			1	2.OG	SSc	55	-	57	-	61	54	59	55	2	0	nein
			2	EG	SSc	55	-	55	-	60	53	59	55	4	0	nein
			2	1.OG	SSc	55	-	57	-	61	54	60	56	3	0	nein
			2	2.OG	SSc	55	-	57	-	61	54	61	57	4	0	nein
			3	EG	SSc	55	-	55	-	57	52	63	59	8	0	nein
			3	1.OG	SSc	55	-	55	-	58	53	64	61	9	0	nein
			3	2.OG	SSc	55	-	55	-	58	53	67	63	12	0	nein
			4	EG	SSc	55	-	55	-	52	50	64	60	9	0	nein
			4	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	52	66	62	11	0	nein
			4	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	53	68	64	13	0	nein
			5	EG	SSc	55	-	55	-	52	50	65	61	10	0	nein
			5	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	52	67	63	12	0	nein
			5	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	54	69	65	14	0	nein
			6	EG	SSc	55	-	55	-	53	50	62	59	7	0	nein
			6	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	52	66	62	11	0	nein
			6	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	53	68	64	13	0	nein
			7	EG	SSc	55	-	55	-	58	52	62	58	7	0	nein
			7	1.OG	SSc	55	-	55	-	59	53	64	60	9	0	nein
			7	2.OG	SSc	55	-	55	-	60	54	65	61	10	0	nein
			8	EG	SSc	55	-	55	-	60	53	57	54	2	0	nein
			8	1.OG	SSc	55	-	57	-	61	54	58	55	1	0	nein
			8	2.OG	SSc	55	-	57	-	62	55	59	56	2	0	nein
OA200	Drosselweg 2 (Geb.3)		1	EG	SSc	55	-	55	-	53	51	62	58	7	0	nein
			2	EG	SSc	55	-	55	-	55	55	70	66	15	0	nein
OA201	Drosselweg 2 (Geb.4)		1	EG	SSc	55	-	55	-	53	50	60	57	5	0	nein
			1	1.OG	SSc	55	-	55	-	55	51	63	59	8	0	nein
			1	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	52	65	61	10	0	nein
			1	3.OG	SSc	55	-	55	-	56	53	66	62	11	0	nein
			2	EG	SSc	55	-	55	-	54	50	61	57	6	0	nein
			2	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	51	64	60	9	0	nein
			2	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	53	68	64	13	0	nein
			2	3.OG	SSc	55	-	55	-	56	55	69	65	14	0	nein
			3	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	54	70	66	15	0	nein
			3	3.OG	SSc	55	-	55	-	57	56	71	67	16	0	nein
			4	EG	SSc	55	-	55	-	57	57	72	68	17	0	nein
			4	1.OG	SSc	55	-	55	-	58	58	74	69	19	0	nein
			4	2.OG	SSc	55	-	55	-	59	59	75	71	20	0	nein
			4	3.OG	SSc	55	-	55	-	60	61	76	71	21	0	nein
			5	EG	SSc	55	-	55	-	56	55	70	66	15	0	nein
			5	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	56	71	66	16	0	nein
			5	2.OG	SSc	55	-	55	-	58	57	72	68	17	0	nein
			5	3.OG	SSc	55	-	55	-	58	58	73	68	18	0	nein
			6	EG	SSc	55	-	55	-	55	54	69	66	14	0	nein
			6	1.OG	SSc	55	-	55	-	56	54	69	65	14	0	nein
			6	2.OG	SSc	55	-	55	-	57	56	71	66	16	0	nein
			6	3.OG	SSc	55	-	55	-	57	56	71	67	16	0	nein
OA202	Drosselweg 9		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	63	11	18	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	68	64	13	19	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	65	61	10	16	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	67	63	12	18	ja
OA203	Drosselweg 11		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	63	60	8	15	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
OA204	Drosselweg 11a		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	67	63	12	18	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	74	69	19	24	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	67	16	22	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	72	68	17	23	ja
OA205	Drosselweg 13		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	67	16	22	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	69	18	24	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	67	16	22	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	72	68	17	23	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	66	62	11	17	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	68	64	13	19	ja
OA206	Eichenknick 1.2		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	47	44	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	57	6	15	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	53	1	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	54	2	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	60	56	5	14	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	56	53	1	13	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	60	56	5	14	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	58	7	16	ja
OA207	Eichenknick 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	57	6	15	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	63	59	8	17	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	54	2	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	60	57	5	15	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	62	58	7	16	ja
OA208	Eichenknick 4,5	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	45	0	3	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	57	53	2	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	59	55	4	13	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	63	59	8	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	63	59	8	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	58	7	16	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	53	1	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	54	2	12	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	54	2	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	55	3	13	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	55	3	13	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
OA209	Elisabeth-Selbert-Straße 2,4,6	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	60	8	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	67	63	12	18	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	62	58	7	16	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	64	60	9	18	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	65	61	10	19	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	58	6	16	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	62	59	7	17	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	64	60	9	18	ja
OA210	Ellmenreichweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	61	57	4	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	63	59	6	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	63	59	6	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	64	61	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	66	62	6	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	63	60	6	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	65	61	8	16	ja
OA211	Ellmenreichweg 2	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	61	57	4	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	63	59	6	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	59	5	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	64	60	7	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	65	61	8	16	ja
OA212	Ellmenreichweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	58	5	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	63	60	6	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	64	61	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	66	62	9	17	ja
OA213	Ellmenreichweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	57	64	60	7	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	65	61	8	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	66	62	9	17	ja
OA214	Ellmenreichweg 5	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	57	63	59	6	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	64	60	7	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	65	61	8	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	56	62	58	5	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	63	59	6	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	64	61	7	16	ja
OA215	Ellmenreichweg 6	2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	56	62	58	5	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	63	59	6	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	61	8	16	ja
OA216	Ellmenreichweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	56	4	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	56	62	58	5	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	63	59	6	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	61	8	16	ja
OA217	Ellmenreichweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	55	3	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	56	62	58	5	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	63	59	6	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	61	8	16	ja
OA218	Ellmenreichweg 9	2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	56	62	59	5	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	64	60	7	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	62	8	17	ja
OA219	Ellmenreichweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	56	4	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	56	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	64	60	7	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	62	8	17	ja
OA220	Ellmenreichweg 11	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	61	58	6	13	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	63	59	6	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	64	60	7	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	56	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	62	58	5	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	63	60	6	15	ja
OA221	Ellmenreichweg 12	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	58	6	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	59	7	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	63	60	6	15	ja
OA222	Ellmenreichweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	58	6	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	58	6	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	59	7	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	64	60	7	15	ja
OA223	Ellmenreichweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	59	7	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	63	60	6	15	ja
OA224	Ellmenreichweg 15	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	57	5	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	58	6	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	58	6	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	59	7	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	63	59	6	14	ja
OA225	Ellmenreichweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	54	2	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	55	3	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	57	5	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	58	6	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	59	7	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	63	59	6	14	ja
OA226	Esther-Cohn-Straße 1,3	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	59	7	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	58	6	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	59	7	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	58	6	16	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	57	5	15	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	58	6	13	ja
OA227	Esther-Cohn-Straße 2,4,6	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	58	6	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	59	7	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	60	8	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	53	1	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	58	7	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	53	1	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	55	4	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	52	1	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	55	3	13	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
OA228	Esther-Cohn-Straße 10,11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	54	2	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	53	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	54	2	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	59	7	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	60	9	15	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	62	11	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	61	9	16	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja
OA229	Fasanenweg 1	2	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	78	74	21	29	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	80	76	20	31	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	74	70	17	25	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	63	75	71	18	26	ja
OA230	Fasanenweg 2	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	78	74	21	29	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	79	75	22	30	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	79	75	22	30	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	81	76	21	31	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	76	72	21	27	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	78	73	21	28	ja
OA231	Fasanenweg 2a	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	74	70	19	25	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	76	72	21	27	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	76	72	21	27	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	78	74	21	29	ja
OA232	Fasanenweg 3	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	82	78	25	33	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	83	78	23	33	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	77	73	20	28	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	79	74	22	29	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	68	63	13	18	ja
OA233	Fasanenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	63	13	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	79	75	24	30	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	80	76	23	31	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	78	26	33	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	83	79	23	34	ja
OA234	Fasanenweg 5	2	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	84	79	24	34	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	84	79	24	34	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	79	75	22	30	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	80	76	23	31	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	80	76	23	31	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	61	11	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	67	63	12	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	72	68	17	23	ja
OA235	Fasanenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	68	63	13	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	73	69	18	24	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	79	75	24	30	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	80	76	23	31	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	81	76	24	31	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	83	79	26	34	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	84	79	24	34	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	84	79	24	34	ja
OA236	Fasanenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	65	83	79	26	34	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	84	79	24	34	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	79	74	24	29	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	80	76	23	31	ja
OA237	Fasanenweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	80	75	25	30	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	81	76	24	31	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	65	83	79	26	34	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	84	79	24	34	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	69	65	14	20	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA238	Fasanenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	65	83	79	26	34	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	84	79	24	34	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	79	75	22	30	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	63	80	76	23	31	ja
OA239	Fasanenweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	80	75	25	30	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	81	76	24	31	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	65	83	79	26	34	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	84	79	24	34	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	68	64	13	19	ja
OA240	Fasanenweg 11	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	83	79	26	34	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	84	79	24	34	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	79	75	22	30	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	63	81	76	24	31	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	72	68	17	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	75	70	20	25	ja
OA241	Fasanenweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	80	75	25	30	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	81	76	24	31	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	65	83	79	26	34	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	84	79	24	34	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	68	64	13	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	70	66	15	21	ja
OA242	Fasanenweg 13	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	83	79	26	34	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	84	79	27	34	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	80	75	23	30	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	81	76	24	31	ja
OA243	Fasanenweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	80	75	25	30	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	81	76	24	31	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	83	79	26	34	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	84	79	27	34	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	70	66	15	21	ja
OA244	Fasanenweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	69	65	14	20	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	70	66	15	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	83	79	26	34	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	84	79	27	34	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	80	75	25	30	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	81	76	24	31	ja
OA245	Fasanenweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	79	75	24	30	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	80	76	23	31	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	83	79	26	34	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	84	79	27	34	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	69	65	14	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	70	66	15	21	ja
OA246	Fasanenweg 20	1	EG	S	60	-	60	-	56	54	69	65	9	0	nein
		1	1.OG	S	60	-	60	-	57	55	69	65	9	0	nein
		1	2.OG	S	60	-	60	-	58	56	71	66	11	0	nein
		2	EG	S	60	-	60	-	57	57	73	69	13	0	nein
		2	1.OG	S	60	-	60	-	58	58	74	70	14	0	nein
		2	2.OG	S	60	-	60	-	59	59	75	70	15	0	nein
		3	EG	S	60	-	60	-	56	56	72	68	12	0	nein
		3	1.OG	S	60	-	60	-	57	57	73	68	13	0	nein
		3	2.OG	S	60	-	60	-	58	58	74	69	14	0	nein
OA247	Fasanenweg 20 (NG)	2	EG	S	60	-	60	-	56	57	73	69	13	0	nein
		2	1.OG	S	60	-	60	-	57	58	74	70	14	0	nein
		2	2.OG	S	60	-	60	-	58	59	75	71	15	0	nein
		3	EG	S	60	-	60	-	56	55	71	67	11	0	nein
		3	1.OG	S	60	-	60	-	56	56	71	67	11	0	nein
		3	2.OG	S	60	-	60	-	57	57	72	68	12	0	nein
		4	EG	S	60	-	60	-	56	51	60	56	0	0	nein
		4	1.OG	S	60	-	60	-	57	52	61	57	1	0	nein
		4	2.OG	S	60	-	60	-	58	52	64	60	4	0	nein
		5	EG	S	60	-	60	-	56	52	63	60	3	0	nein
		5	1.OG	S	60	-	60	-	57	52	64	61	4	0	nein
		5	2.OG	S	60	-	60	-	58	54	68	64	8	0	nein
OA248	Fasanenweg 20a	1	EG	vGe	65	-	65	-	54	52	64	60	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	55	53	66	61	1	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	-	65	-	57	55	68	64	3	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	58	58	72	68	7	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	74	70	9	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	61	62	75	70	10	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	62	63	75	71	10	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	64	77	72	12	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	-	65	-	64	66	77	73	12	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	64	65	80	75	15	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	65	66	81	77	16	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	-	65	-	66	68	82	77	17	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	58	59	76	71	11	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	77	72	12	0	nein
		5	2.OG	vGe	65	-	65	-	61	62	78	73	13	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	57	57	73	69	8	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	58	74	70	9	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	2.OG	vGe	65	-	65	-	59	59	75	71	10	0	nein
OA249	Fasanenweg 22	1	EG	vGe	65	50	65	50	56	51	59	55	0	5	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	56	52	60	56	0	6	nein
		1	2.OG	vGe	65	50	65	50	56	52	61	57	0	7	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	57	56	69	65	4	13	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	52	58	57	71	67	6	15	nein
		2	2.OG	vGe	65	50	65	52	59	59	72	68	7	16	ja
		3	EG	vGe	65	50	65	52	56	56	71	67	6	15	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	52	57	57	72	68	7	16	ja
		3	2.OG	vGe	65	50	65	52	59	60	73	69	8	17	ja
		4	EG	vGe	65	50	65	50	55	54	70	66	5	16	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	50	56	55	71	67	6	17	nein
		4	2.OG	vGe	65	50	65	52	57	56	72	67	7	15	nein
OA250	Finkenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
OA251	Finkenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	67	64	12	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	69	66	14	21	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	71	67	16	22	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	72	68	17	23	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	68	64	13	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	69	65	14	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	70	66	15	21	ja
OA252	Finkenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	63	12	18	ja
OA253	Franz-Beer-Weg 2,4	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	54	2	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	55	52	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	62	58	5	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	63	59	6	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	64	60	7	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	65	61	8	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	63	60	6	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	64	61	7	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	65	61	8	16	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	66	62	9	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	63	59	6	14	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	64	60	7	15	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	65	61	8	16	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	66	62	9	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	60	56	3	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	62	58	5	13	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	63	59	6	14	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	64	60	7	15	ja
OA254	Franz-Beer-Weg 6,8	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	62	58	7	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	57	5	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	61	7	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	60	56	5	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	60	7	15	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	65	61	8	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	61	57	6	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	64	60	9	15	ja
OA255	Franz-Beer-Weg 10,12	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	51	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	47	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	47	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	48	44	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	58	55	3	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	56	4	14	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	59	8	14	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	61	10	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	60	9	15	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	61	10	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	58	6	13	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	64	60	9	15	ja
OA256	Grüner Gang 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	51	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	53	1	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	54	2	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	56	4	14	nein
OA257	Grüner Gang 2,4,6	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	52	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	59	55	4	13	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	54	2	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	56	4	14	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	61	57	6	15	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
OA258	Grüner Gang 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	59	55	4	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	51	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	57	53	2	13	nein
OA259	Grüner Gang 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	59	55	4	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	54	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	55	52	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	54	2	12	nein
OA260	Habichtweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	56	4	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	56	52	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	55	2	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	53	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	60	57	3	12	nein
OA261	Habichtweg 2,4 - Rabenplatz 10,12	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	62	11	17	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	58	6	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	59	7	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	60	9	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	55	3	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	57	6	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	57	4	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	55	4	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	56	5	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	60	57	3	12	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	61	57	4	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	58	6	13	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	63	59	8	14	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	65	61	10	16	ja
OA262	Habichtweg 3	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	54	2	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	59	7	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	64	60	9	15	ja
OA263	Habichtweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	56	4	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	64	60	9	15	ja
OA264	Habichtweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	62	11	17	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	61	10	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	53	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	58	54	3	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	57	5	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	61	57	6	12	nein
OA265	Habichtweg 7	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	55	3	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	57	5	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
OA266	Habichtweg 9	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	55	3	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	60	56	3	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	59	5	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	55	3	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	57	5	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	60	6	15	ja
OA267	Habichtweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	55	3	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	60	56	3	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	63	59	6	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	63	60	6	15	ja
OA268	Heimbürgstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	57	5	15	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	57	5	15	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	56	4	11	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	51	0	9	nein
		10	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	49	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
			12	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	56	4	11	nein
			13	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
			14	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
			15	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	49	0	7	nein
			16	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	50	47	0	5	nein
			17	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	55	3	13	nein
OA269	Heimburgstraße 1a		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	48	0	6	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	48	0	6	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	46	0	4	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	56	4	11	nein
OA270	Heimburgstraße 1b		1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	59	55	4	13	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	57	5	15	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	58	6	13	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	59	7	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	56	4	11	nein
OA271	Heimburgstraße 2		1	EG	SG	60	45	60	45	53	48	47	44	0	0	nein
			1	1.OG	SG	60	45	60	45	54	47	51	48	0	3	nein
			2	EG	SG	60	45	60	45	52	48	57	53	0	8	nein
			2	1.OG	SG	60	45	60	45	55	49	58	55	0	10	nein
			3	EG	SG	60	45	60	45	55	50	60	56	0	11	nein
			3	1.OG	SG	60	45	60	47	56	52	61	57	1	10	nein
			4	EG	SG	60	45	60	47	55	51	58	54	0	7	nein
			4	1.OG	SG	60	45	60	47	56	52	59	55	0	8	nein
OA272	Heimburgstraße 2 (NG)		1	EG	SG	60	45	60	45	52	46	51	48	0	3	nein
			1	1.OG	SG	60	45	60	45	53	47	54	50	0	5	nein
			2	EG	SG	60	45	60	45	51	45	53	49	0	4	nein
			2	1.OG	SG	60	45	60	45	52	46	56	52	0	7	nein
			3	EG	SG	60	45	60	45	52	49	59	55	0	10	nein
			3	1.OG	SG	60	45	60	45	53	50	60	56	0	11	nein
			4	EG	SG	60	45	60	45	52	48	56	52	0	7	nein
			4	1.OG	SG	60	45	60	45	54	49	57	54	0	9	nein
OA273	Heimburgstraße 2 (NG2)		1	EG	SG	60	45	60	45	52	46	56	52	0	7	nein
			2	EG	SG	60	45	60	45	53	48	57	53	0	8	nein
			3	EG	SG	60	45	60	47	55	51	59	55	0	8	nein
			4	EG	SG	60	45	60	47	56	51	58	54	0	7	nein
OA274	Heimburgstraße 2 (KiGa)		1	EG	SG	60	45	60	45	52	46	52	48	0	3	nein
			1	1.OG	SG	60	45	60	45	53	47	54	51	0	6	nein
			2	EG	SG	60	45	60	45	51	45	52	47	0	2	nein
			2	1.OG	SG	60	45	60	45	53	47	55	51	0	6	nein
			3	EG	SG	60	45	60	45	53	47	57	53	0	8	nein
			3	1.OG	SG	60	45	60	45	54	49	59	56	0	11	nein
			4	EG	SG	60	45	60	45	53	47	55	52	0	7	nein
			4	1.OG	SG	60	45	60	45	54	49	58	55	0	10	nein
OA275	Heimburgstraße 3		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	45	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	49	46	0	4	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	44	0	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	61	57	6	15	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	53	1	11	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	56	4	11	nein
OA276	Heimburgstraße 4		1	EG	S	60	45	60	45	53	46	54	50	0	5	nein
			1	1.OG	S	60	45	60	45	55	48	57	53	0	8	nein
			2	EG	S	60	45	60	45	56	48	59	55	0	10	nein
			2	1.OG	S	60	45	60	45	57	49	60	57	0	12	nein
			3	EG	S	60	45	60	45	55	48	59	55	0	10	nein
			3	1.OG	S	60	45	60	45	56	50	61	57	1	12	nein
			4	EG	S	60	45	60	45	52	47	56	52	0	7	nein
			4	1.OG	S	60	45	60	45	54	49	58	54	0	9	nein
OA277	Heimburgstraße 4a		1	EG	S	60	-	60	-	52	46	51	47	0	0	nein
			1	1.OG	S	60	-	60	-	53	46	53	50	0	0	nein
			2	EG	S	60	-	60	-	52	46	50	46	0	0	nein
			2	1.OG	S	60	-	60	-	53	47	53	49	0	0	nein
			3	EG	S	60	-	60	-	52	46	55	51	0	0	nein
			3	1.OG	S	60	-	60	-	53	47	59	55	0	0	nein
			4	EG	S	60	-	60	-	53	48	59	55	0	0	nein
			4	1.OG	S	60	-	60	-	54	49	61	57	1	0	nein
			5	EG	S	60	-	60	-	53	48	59	55	0	0	nein
			5	1.OG	S	60	-	60	-	54	49	61	57	1	0	nein
			6	EG	S	60	-	60	-	52	47	56	52	0	0	nein
			6	1.OG	S	60	-	60	-	53	48	57	54	0	0	nein
OA278	Heimburgstraße 5		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	54	3	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	61	57	6	15	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
OA280	Heimburgstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	53	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	57	53	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	59	55	2	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	61	57	6	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	62	59	7	14	ja
OA281	Heimburgstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	55	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	57	5	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	53	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
OA282	Heimburgstraße 12,14	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	55	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	53	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	58	55	1	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	60	56	3	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	60	56	5	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	62	58	7	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	57	53	2	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	59	55	4	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	56	5	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	62	58	7	13	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	51	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	55	3	13	nein
OA283	Heimburgstraße 16,18	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	50	46	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	46	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	49	46	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	50	47	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	57	53	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	59	55	2	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	60	56	3	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	55	4	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	60	56	5	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	61	57	6	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	58	54	3	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	59	55	4	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	60	56	5	14	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	57	6	12	nein
OA284	Heimburgstraße 18a	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	45	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
OA285	Heimbürgstraße 20,22,24	1	EG	vWo	55	40	55	42	60	50	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	43	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	43	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	44	41	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	49	45	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	54	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	54	57	53	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	58	54	1	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	58	54	1	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	54	56	52	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	54	57	53	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	58	54	1	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	58	55	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	58	54	3	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	59	55	4	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	60	56	5	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	61	57	6	12	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	61	58	6	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	53	1	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	55	3	13	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	50	46	0	6	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	52	48	0	8	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	54	50	0	10	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	57	53	2	11	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
OA286	Heimbürgstraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	54	50	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	55	51	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	55	51	0	6	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	51	0	6	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	51	0	6	nein
		1	7.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	55	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	57	53	2	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	58	54	3	12	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	59	55	4	13	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	59	55	4	13	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	54	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	59	55	4	13	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	59	55	4	13	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	56	5	11	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	56	5	11	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	56	52	1	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	54	2	12	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		4	7.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	53	49	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	51	0	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	56	52	1	12	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	54	2	12	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		5	6.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		5	7.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	43	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	44	41	0	1	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	46	45	42	0	0	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	47	47	44	0	2	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	45	0	3	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	46	0	4	nein
		6	6.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	46	0	4	nein
		6	7.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	46	0	4	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	55	46	43	40	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	44	41	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	47	46	43	0	1	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	47	44	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		7	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	48	45	0	3	nein
		7	5.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	46	0	4	nein
		7	6.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	49	46	0	4	nein
		7	7.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	50	46	0	4	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	44	37	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	45	37	0	0	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	45	38	0	0	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	45	38	0	0	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	55	42	60	50	45	38	0	0	nein
		8	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	46	39	0	0	nein
		8	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	48	42	0	0	nein
		8	7.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	51	47	0	2	nein
OA287	Heimburgstraße 28	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	54	51	46	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	54	53	49	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	54	53	49	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	54	50	0	5	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	54	50	0	5	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	54	50	0	5	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	54	50	0	5	nein
		1	7.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	54	50	0	5	nein
		1	8.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	56	52	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	57	53	0	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	57	53	2	8	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	57	53	2	8	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	58	54	3	9	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	58	54	3	9	nein
		2	8.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	58	54	3	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	58	54	3	9	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	55	4	10	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	55	4	10	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	55	4	10	nein
		3	8.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	53	50	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	54	2	12	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		4	7.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
		4	8.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	52	48	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	50	0	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	55	51	0	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	56	53	1	11	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	54	2	12	nein
		5	6.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
		5	7.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		5	8.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	55	4	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	42	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	44	41	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	46	43	0	1	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	47	44	0	2	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	47	44	0	2	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	48	44	0	2	nein
		6	6.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	48	44	0	0	nein
		6	7.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	48	45	0	0	nein
		6	8.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	52	0	7	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	43	41	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	45	42	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	46	43	0	0	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	47	44	0	0	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	47	44	0	0	nein
		7	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	48	44	0	0	nein
		7	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	48	44	0	0	nein
		7	7.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	48	45	0	0	nein
		7	8.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	51	0	6	nein
		8	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	44	36	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	44	36	0	0	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	44	36	0	0	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	44	36	0	0	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	44	36	0	0	nein
		8	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	52	44	37	0	0	nein
		8	6.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	45	38	0	0	nein
		8	7.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	48	42	0	0	nein
		8	8.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	53	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA288	Im Hasenbogen 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	50	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	64	61	9	19	ja
OA289	Im Hasenbogen 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	58	7	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	64	12	19	ja
OA290	Im Hasenbogen 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	64	60	9	18	ja
OA291	Im Hasenbogen 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	65	61	10	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	63	59	8	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
OA292	Im Hasenbogen 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
OA293	Im Hasenbogen 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	64	60	9	18	ja
OA294	Im Hasenbogen 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
OA295	Im Hasenbogen 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
OA296	Im Hasenbogen 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	57	5	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	68	64	13	19	ja
OA297	Im Hasenbogen 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	58	6	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	64	12	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	68	64	11	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	68	64	11	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	69	65	12	20	ja
OA298	Im Hasenbogen 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	58	6	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	68	64	11	19	ja
OA299	Im Hasenbogen 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	68	64	11	19	ja
OA300	Im Hasenbogen 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	68	64	11	19	ja
OA301	Im Hasenbogen 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	68	64	13	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	68	64	11	19	ja
OA302	Im Hasenbogen 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	68	64	11	19	ja
OA303	Im Hasenbogen 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	68	64	11	19	ja
OA304	Jägerpfad 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	42	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	46	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	55	52	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	55	52	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	52	0	7	nein
OA305	Jägerpfad 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	48	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	49	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	50	46	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	52	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	53	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	54	51	0	6	nein
OA306	Jägerpfad 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	42	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	44	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	46	47	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	43	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	44	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	50	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	52	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	53	1	8	nein
OA307	Jägerpfad 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	50	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	51	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	51	47	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	52	49	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	54	50	0	5	nein
OA308	Jägerpfad 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	54	49	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	52	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	52	49	0	4	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	54	50	0	5	nein
OA309	Jägerpfad 6	2	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	50	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	50	46	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	51	47	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	50	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	58	53	49	0	4	nein
OA310	Jägerpfad 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	41	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	42	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	44	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	47	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	49	46	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	52	49	0	4	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	54	51	0	6	nein
OA311	Jägerpfad 8	2	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	50	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	51	46	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	52	48	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	49	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	57	51	48	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	59	53	50	0	5	nein
OA312	Jägerpfad 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	49	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	51	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	52	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	41	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	44	41	0	0	nein
OA313	Jägerpfad 10	2	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	50	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	51	47	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	52	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	52	48	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	60	53	50	0	5	nein
OA314	Jägerpfad 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	51	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	41	38	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	44	41	0	0	nein
OA315	Jägerpfad 12	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	44	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	49	44	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	51	46	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	52	48	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	57	50	47	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	53	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	54	51	0	6	nein
OA316	Jägerpfad 13	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	44	41	0	0	nein
OA317	Jägerpfad 14	2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	46	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	49	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	51	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	50	47	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	52	48	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	53	50	0	5	nein
OA318	Jägerpfad 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	44	42	0	0	nein
OA319	Jägerpfad 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	51	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	48	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	50	47	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	53	50	0	5	nein
OA320	Jägerpfad 18	2	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	53	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	47	44	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	50	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	53	49	0	4	nein
OA321	Jägerpfad 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	52	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	53	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	48	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	50	47	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	57	53	49	0	4	nein
OA322	Jägerpfad 22	2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	54	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	50	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	58	53	49	0	4	nein
OA323	Jägerpfad 24	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	51	46	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	52	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	48	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	50	47	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	53	49	0	4	nein
OA324	Jägerpfad 26	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	41	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	58	41	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	43	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	50	46	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	52	48	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	53	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	51	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	52	49	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	54	50	0	5	nein
OA325	Jägerpfad 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	52	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	54	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	49	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	51	47	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	53	50	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA326	Jägerpfad 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	48	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	50	47	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	53	49	0	4	nein
OA327	Jägerpfad 32	1	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	48	44	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	50	47	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	53	49	0	4	nein
OA328	Jägerpfad 34	2	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	54	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	53	49	0	4	nein
OA329	Jägerpfad 36	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	51	47	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	48	45	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	50	47	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	53	49	0	4	nein
OA330	Jägerpfad 38	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	41	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	57	43	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	52	47	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	54	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	50	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	53	49	0	4	nein
OA331	Karl-Fink-Weg 1,2,3	1	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	43	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	45	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	46	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	48	45	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	50	47	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	55	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	56	4	11	nein		
5	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein		
6	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	54	2	9	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	54	2	9	nein		
6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	54	3	9	nein		
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	59	55	4	10	nein
OA332	Kolpingstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	53	1	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	63	60	6	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	64	60	7	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	57	62	58	5	13	ja
4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	63	59	6	14	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	63	59	6	14	ja
OA333	Kolpingstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	58	54	3	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	59	55	4	13	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein		
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	56	4	11	nein
OA334	Kolpingstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	51	48	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	52	49	0	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	51	0	11	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	58	54	3	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	54	3	12	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	55	3	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	56	4	11	nein
OA335	Kolpingstraße 15	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	56	52	1	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	57	53	2	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	53	1	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	54	2	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	55	4	10	nein
OA336	Kolpingstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	52	1	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	57	53	2	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	54	2	12	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	54	2	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	55	3	10	nein
OA337	Kolpingstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	44	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	45	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	46	43	0	1	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	49	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	56	52	1	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	57	53	2	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	54	3	12	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	53	1	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	54	2	9	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
OA338	Kolpingstraße 2	1	EG	vWo	55	-	55	-	58	50	48	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	58	50	49	46	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	58	51	51	48	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	-	55	-	58	51	48	44	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	-	55	-	58	51	51	48	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	57	50	51	47	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	50	52	49	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	58	51	55	51	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	-	55	-	58	50	50	46	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	-	55	-	58	50	52	48	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	52	46	54	51	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	47	56	52	1	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	54	48	58	54	3	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	-	55	-	52	48	60	57	5	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	-	55	-	53	49	61	57	6	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	56	53	61	58	6	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	54	62	58	7	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	63	59	8	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	63	60	8	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	-	55	-	59	56	64	60	9	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	55	51	60	56	5	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	52	61	57	6	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	53	62	58	7	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	-	55	-	56	54	63	59	8	0	nein
		5	4.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	64	60	9	0	nein
		6	EG	vWo	55	-	55	-	53	48	58	54	3	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	49	59	55	4	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	49	60	57	5	0	nein
		6	3.OG	vWo	55	-	55	-	53	49	62	58	7	0	nein
		6	4.OG	vWo	55	-	55	-	55	51	63	59	8	0	nein
		7	EG	vWo	55	-	55	-	60	56	62	59	7	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	-	55	-	60	57	63	59	8	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	-	55	-	60	57	63	60	8	0	nein
		7	3.OG	vWo	55	-	55	-	60	57	64	60	9	0	nein
		7	4.OG	vWo	55	-	57	-	61	57	64	60	7	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		8	EG	vWo	55	-	57	-	61	56	61	57	4	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	-	57	-	61	56	61	57	4	0	nein
		8	2.OG	vWo	55	-	57	-	61	57	61	58	4	0	nein
		8	3.OG	vWo	55	-	57	-	61	57	61	58	4	0	nein
		8	4.OG	vWo	55	-	57	-	62	57	62	58	5	0	nein
		9	EG	vWo	55	-	55	-	60	56	60	57	5	0	nein
		9	1.OG	vWo	55	-	57	-	61	56	61	57	4	0	nein
		9	2.OG	vWo	55	-	57	-	61	56	61	57	4	0	nein
		9	3.OG	vWo	55	-	57	-	61	57	61	57	4	0	nein
		9	4.OG	vWo	55	-	57	-	61	57	62	58	5	0	nein
		10	EG	vWo	55	-	55	-	60	53	57	54	2	0	nein
		10	1.OG	vWo	55	-	55	-	60	54	58	54	3	0	nein
		10	2.OG	vWo	55	-	55	-	60	54	58	55	3	0	nein
		10	3.OG	vWo	55	-	55	-	60	55	59	55	4	0	nein
		10	4.OG	vWo	55	-	57	-	61	55	61	57	4	0	nein
OA339	Kolpingstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	53	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	55	50	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	52	1	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
OA340	Kolpingstraße 23	2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	54	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	55	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	52	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	53	1	8	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	53	2	8	nein
OA341	Kolpingstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	43	40	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	45	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	54	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	55	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	51	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	55	52	0	7	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	52	1	7	nein
OA342	Kolpingstraße 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	38	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	45	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	57	54	2	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	47	44	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	46	0	4	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	49	0	7	nein
OA343	Kolpingstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	60	57	5	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	61	57	6	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	50	46	0	4	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	50	47	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	49	0	7	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	45	0	3	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	48	0	6	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	49	0	7	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	50	0	8	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		9	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
OA344	Kölpingstraße 9	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	53	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	58	54	3	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	59	55	4	13	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	58	7	13	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein
OA345	Königsberger Weg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	65	62	10	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	60	56	3	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	62	58	5	13	ja
OA346	Königsberger Weg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	65	61	10	16	ja
OA347	Königsberger Weg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	58	6	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	65	61	10	16	ja
OA348	Königsberger Weg 4	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	58	6	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	65	61	10	16	ja
OA349	Königsberger Weg 5	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	61	9	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
OA350	Königsberger Weg 6	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
OA351	Königsberger Weg 7	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	62	10	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	69	64	14	19	ja
OA352	Königsberger Weg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
OA353	Königsberger Weg 9	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
OA354	Königsberger Weg 10	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	61	9	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	68	64	13	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	66	16	21	ja
OA355	Königsberger Weg 11	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	68	64	13	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	67	16	22	ja
OA356	Königsberger Weg 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	70	66	15	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	69	18	24	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	65	14	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	67	17	22	ja
OA357	Königsberger Weg 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	64	14	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	69	65	14	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	67	16	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	74	69	19	24	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	75	71	20	26	ja
OA358	Königsberger Weg 14	2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	72	67	17	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	73	69	18	24	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	74	70	19	25	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	76	71	21	26	ja
OA359	Königsberger Weg 15	2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	66	16	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	72	68	17	23	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	73	69	18	24	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	75	71	20	26	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	76	72	21	27	ja
OA360	Königsberger Weg 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	67	16	22	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	69	18	24	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	74	70	19	25	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	76	71	21	26	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	77	73	20	28	ja
OA361	Königsberger Weg 17	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	67	17	22	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	74	69	19	24	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	59	75	71	20	26	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	77	72	22	27	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	78	74	21	29	ja
OA362	Königsberger Weg 18	2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	66	16	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	77	72	22	27	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	78	74	21	29	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	79	75	22	30	ja
OA363	Königsberger Weg 19	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	74	70	19	25	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	76	71	21	26	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	77	73	22	28	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	78	74	23	29	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	80	75	23	30	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	65	81	76	24	31	ja
OA364	Königsberger Weg 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	76	72	21	27	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	77	73	22	28	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	79	74	22	29	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	63	79	75	22	30	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	81	77	24	32	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	82	77	25	32	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	78	74	23	29	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	80	76	23	31	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	81	76	24	31	ja
OA365	Kreuzschlag 1,3	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	56	4	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	57	5	15	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	58	6	16	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	59	7	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	59	8	17	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	61	58	6	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	63	59	8	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	64	60	9	18	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	65	61	10	19	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
OA366	Kreuzschlag 2,4	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	56	4	14	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	56	4	14	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	59	7	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	59	8	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	59	7	14	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	56	5	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	63	59	8	17	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	61	9	16	ja
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	62	10	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	56	4	14	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
OA367	Kreuzschlag 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	58	54	3	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	58	7	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	61	9	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	59	7	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	58	6	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	65	61	10	19	ja
OA368	Kreuzschlag 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	57	5	15	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	58	6	13	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	59	7	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	60	57	5	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	58	6	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	65	61	10	16	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
OA369	Kreuzschlag 7,9	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	58	7	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	59	7	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	67	63	12	18	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	68	64	13	19	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	58	6	16	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	61	9	19	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	65	61	10	19	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	65	62	10	20	ja
OA370	Kreuzschlag 8, 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	59	7	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	61	10	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	63	12	18	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	64	13	19	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	64	13	19	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	61	58	6	16	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	63	59	8	17	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	67	63	12	18	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	57	5	15	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	62	58	7	16	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	67	63	12	18	ja
OA371	Magdalene-Welsch-Straße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	48	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	53	1	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	55	4	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	61	58	6	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	53	2	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	56	5	11	nein
OA372	Magdalene-Welsch-Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	51	47	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	54	3	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	53	1	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
OA373	Magdalene-Welsch-Straße 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	54	2	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	54	4	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	55	3	13	nein
OA374	Magdalene-Welsch-Straße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	49	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	43	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	45	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	53	3	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	54	3	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	55	5	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
OA375	Magdalene-Welsch-Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	54	4	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	50	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	51	47	0	5	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	46	42	0	0	nein
OA376	Magdalene-Welsch-Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	44	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	52	1	10	nein
OA377	Magdalene-Welsch-Straße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	52	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
OA378	Magdalene-Welsch-Straße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	44	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	52	2	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
OA379	Magdalene-Welsch-Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	50	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	53	3	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
OA380	Magdalene-Welsch-Straße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	45	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
OA381	Magdalene-Welsch-Straße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	49	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	54	4	12	nein
OA382	Magdalene-Welsch-Straße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	46	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
OA383	Magdalene-Welsch-Straße 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
OA384	Magdalene-Welsch-Straße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	39	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	46	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
OA385	Magdalene-Welsch-Straße 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
OA386	Magdalene-Welsch-Straße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	45	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
OA387	Magdalene-Welsch-Straße 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
OA388	Magdalene-Welsch-Straße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	45	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	56	5	11	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	50	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	53	3	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	56	5	11	nein
OA390	Magdalene-Welsch-Straße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	50	46	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	53	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	52	2	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
OA391	Magdalene-Welsch-Straße 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	49	45	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	51	1	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	52	0	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	55	3	10	nein
OA392	Magdalene-Welsch-Straße 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
OA393	Magdalene-Welsch-Straße 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	50	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	52	2	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	53	3	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	51	1	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
OA394	Magdalene-Welsch-Straße 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	54	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
OA395	Magdalene-Welsch-Straße 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	47	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
OA396	Magdalene-Welsch-Straße 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	52	2	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
OA397	Magdalene-Welsch-Straße 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
OA398	Magdalene-Welsch-Straße 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	53	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	52	2	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
OA399	Magdalene-Welsch-Straße 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	54	2	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	51	1	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	56	5	11	nein
OA400	Magdalene-Welsch-Straße 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	49	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	51	47	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein
OA401	Magdalene-Welsch-Straße 31	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	46	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	56	5	11	nein
OA402	Magdalene-Welsch-Straße 32	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	48	44	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	56	4	11	nein
OA403	Magdalene-Welsch-Straße 33	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	52	2	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	59	54	4	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	56	5	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA404	Magdalene-Welsch-Straße 34	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	46	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
OA405	Magdalene-Welsch-Straße 35	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	44	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	52	0	10	nein
OA406	Magdalene-Welsch-Straße 36	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	43	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	47	44	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
OA407	Magdalene-Welsch-Straße 37	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	44	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
OA408	Magdalene-Welsch-Straße 38	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	49	45	0	3	nein
OA409	Magdalene-Welsch-Straße 39	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	44	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
OA410	Magdalene-Welsch-Straße 40	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	49	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
OA411	Magdalene-Welsch-Straße 41	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	44	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
OA412	Magdalene-Welsch-Straße 42	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	46	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	49	0	7	nein
3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	52	1	10	nein
OA413	Magdalene-Welsch-Straße 43	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	44	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
OA414	Magdalene-Welsch-Straße 44	2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	51	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	52	2	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	52	1	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	51	0	9	nein
OA415	Magdalene-Welsch-Straße 45	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	53	3	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	51	1	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
OA416	Magdalene-Welsch-Straße 46	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	54	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	52	2	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	51	0	9	nein
OA417	Magdalene-Welsch-Straße 47	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	44	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
OA418	Magdalene-Welsch-Straße 48	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	51	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	52	2	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	55	4	10	nein
OA419	Magdalene-Welsch-Straße 49	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	44	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	52	2	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	52	2	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
OA420	Magdalene-Welsch-Straße 50	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	51	1	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	56	52	1	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	53	3	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
OA421	Magdalene-Welsch-Straße 51	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	47	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	52	2	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	53	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	52	2	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	53	2	8	nein
OA422	Magdalene-Welsch-Straße 52	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	41	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	43	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	51	1	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	54	2	12	nein
OA423	Magdalene-Welsch-Straße 53	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	51	1	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	50	0	8	nein
OA424	Magdalene-Welsch-Straße 54	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	48	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	53	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
OA425	Magdalene-Welsch-Straße 55	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	51	1	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	54	2	9	nein
OA426	Magdalene-Welsch-Straße 56	2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	50	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	48	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	51	1	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
OA427	Magdalene-Welsch-Straße 57	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	51	1	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	54	2	9	nein
OA428	Magdalene-Welsch-Straße 58	2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	52	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	49	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	52	0	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
OA429	Magdalene-Welsch-Straße 59	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	43	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	50	46	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	50	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	54	2	9	nein
OA430	Magdalene-Welsch-Straße 60	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	52	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
OA431	Magdalene-Welsch-Straße 61	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	43	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	51	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	52	2	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	53	1	8	nein
OA432	Magdalene-Welsch-Straße 62	2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	52	0	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
OA433	Magdalene-Welsch-Straße 63	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
OA434	Magdalene-Welsch-Straße 64	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	41	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	43	39	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	49	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	51	1	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	52	0	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
OA435	Magdalene-Welsch-Straße 65	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
OA436	Magdalene-Welsch-Straße 67	2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	51	0	9	nein
OA437	Magdalene-Welsch-Straße 69	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	54	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
OA438	Maria-Juchacz-Straße 2,4,6	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	58	7	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	64	12	19	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	64	12	19	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	57	5	15	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	59	7	17	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	64	60	9	15	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	66	62	11	17	ja
OA439	Maria-Juchacz-Straße 6a	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	60	8	18	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	59	7	17	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	64	61	9	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
OA440	Maria-Juchacz-Straße 6b	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	63	59	8	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	63	59	8	17	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	46	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
OA441	Maria-Juchacz-Straße 6c	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	59	7	17	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	66	62	11	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	65	61	10	19	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	57	5	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	49	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	46	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
OA442	Maria-Juchacz-Straße 6d	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	63	59	8	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	64	60	9	18	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	54	2	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	60	57	5	15	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	62	58	7	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
OA443	Maria-Juchacz-Straße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	63	59	8	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	58	7	16	ja
OA444	Maria-Juchacz-Straße 10,12,14	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	54	2	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	63	59	8	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	65	61	10	16	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	64	61	9	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	66	62	11	17	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	64	60	7	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	65	61	8	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	66	63	9	18	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	68	64	11	19	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	56	4	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	57	6	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	63	59	8	14	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	60	8	15	ja
		6	vWo	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	62	59	7	17	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	60	9	15	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	52	0	10	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	57	5	15	nein
OA445	Meisenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	57	68	64	13	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	70	66	15	21	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	72	68	15	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	63	72	68	15	23	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	73	69	13	24	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	74	69	14	24	ja
OA446	Meisenweg 2	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	58	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	71	67	16	22	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	73	68	16	23	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	63	72	68	15	23	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	73	69	13	24	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	74	70	14	25	ja
OA447	Meisenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	59	71	67	16	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	73	68	16	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	74	70	17	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	63	72	68	15	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	73	69	13	24	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	74	70	14	25	ja
OA448	Meisenweg 4	2	EG	vWo	55	40	55	45	60	59	72	68	17	23	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	73	69	16	24	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	74	70	17	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	63	73	69	16	24	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	74	70	14	25	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	65	75	70	15	25	ja
OA449	Meisenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	57	68	64	13	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	70	66	15	21	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	72	67	15	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	69	64	12	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	70	66	13	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	72	68	15	23	ja
OA450	Meisenweg 6	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	57	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	71	67	16	22	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	72	68	15	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	59	70	66	13	21	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	71	67	14	22	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	73	69	16	24	ja
OA451	Meisenweg 7	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	58	71	67	16	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	73	68	18	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	74	69	17	24	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	60	71	67	14	22	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	73	68	16	23	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	63	74	70	17	25	ja
OA452	Meisenweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	59	72	68	17	23	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	73	69	16	24	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	75	70	18	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	61	72	68	15	23	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	73	69	16	24	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	63	74	70	17	25	ja
OA453	Meisenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	57	68	64	13	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	70	66	15	21	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	72	67	17	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	69	65	12	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	71	66	14	21	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	72	68	15	23	ja
OA454	Meisenweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	69	65	14	20	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	71	67	16	22	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	72	68	15	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	59	70	66	13	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	72	67	15	22	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA455	Meisenweg 11	2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	73	69	16	24	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	71	67	16	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	72	68	17	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	74	69	17	24	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	60	71	67	14	22	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	73	69	16	24	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	74	70	17	25	ja
OA456	Meisenweg 12	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	59	72	68	17	23	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	73	69	18	24	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	74	70	17	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	61	72	68	15	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	74	69	17	24	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	63	74	70	17	25	ja
OA457	Meisenweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	70	65	15	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	58	69	65	14	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	71	67	14	22	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	72	68	15	23	ja
OA458	Meisenweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	69	65	14	20	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	71	67	16	22	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	73	68	16	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	59	70	66	13	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	72	68	15	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	74	69	17	24	ja
OA459	Meisenweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	71	67	16	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	72	68	17	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	74	70	17	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	59	72	68	15	23	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	73	69	16	24	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	74	70	17	25	ja
OA460	Meisenweg 16	2	EG	vWo	55	40	55	45	60	60	73	69	18	24	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	74	70	17	25	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	75	71	18	26	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	60	73	68	16	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	74	70	17	25	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	63	75	70	18	25	ja
OA461	Meisenweg 17	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	57	68	64	13	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	70	66	15	21	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	72	68	17	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	58	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	71	66	16	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	72	68	15	23	ja
OA462	Meisenweg 18	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	70	65	15	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	71	67	16	22	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	73	69	18	24	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	58	70	66	15	21	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	72	68	15	23	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	73	69	16	24	ja
OA463	Meisenweg 19	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	71	67	16	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	73	69	18	24	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	74	70	17	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	59	71	67	16	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	73	69	16	24	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	74	70	17	25	ja
OA464	Meisenweg 20	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	59	72	68	17	23	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	69	19	24	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	75	70	18	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	60	72	68	15	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	74	69	17	24	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	63	75	70	18	25	ja
OA465	Meisenweg 21	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	68	64	13	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	70	66	15	21	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	72	68	17	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	58	69	65	14	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	70	66	15	21	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	72	68	15	23	ja
OA466	Meisenweg 22	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	69	65	14	20	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	71	66	16	21	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	73	68	18	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	59	70	66	15	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	72	67	15	22	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	73	69	16	24	ja
OA467	Meisenweg 23	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	66	16	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	73	68	18	23	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	59	71	67	16	22	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	73	69	16	24	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	74	70	17	25	ja
OA468	Meisenweg 24	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	59	72	68	17	23	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	70	19	25	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	75	71	18	26	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	60	72	68	15	23	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	74	69	17	24	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	63	75	71	18	26	ja
OA469	Meisenweg 25	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	70	66	15	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	71	67	16	22	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	72	68	17	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	58	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	71	66	16	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	72	68	15	23	ja
OA470	Meisenweg 26	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	71	67	16	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	73	68	18	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	70	19	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	58	70	66	15	21	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	72	67	15	22	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	73	69	16	24	ja
OA471	Meisenweg 27	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	71	67	16	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	73	69	18	24	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	70	19	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	59	71	67	16	22	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	73	68	16	23	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	74	70	17	25	ja
OA472	Meisenweg 28	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	72	68	17	23	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	73	69	18	24	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	75	70	18	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	60	72	68	17	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	74	70	17	25	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	63	75	71	18	26	ja
OA473	Mertensstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	50	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	55	3	13	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	58	7	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	59	7	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	58	7	13	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	54	2	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	56	4	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	57	5	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	52	0	7	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	52	49	0	7	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	50	0	8	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	51	0	9	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	49	0	7	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	50	0	8	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	48	0	6	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	49	0	7	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	51	0	9	nein
OA474	Nannette-Rehmann-Straße 1,3	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	52	2	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	53	3	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	57	5	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	59	7	14	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	60	9	15	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	56	5	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	58	7	13	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	60	8	15	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	57	6	12	nein
OA475	Nannette-Rehmann-Straße 2,4,6	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	57	6	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	57	5	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	55	3	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	57	5	15	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	51	0	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	57	5	15	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
OA476	Nannette-Rehmann-Straße 8,10	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	55	3	13	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	56	5	11	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	57	6	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	62	58	7	13	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	64	60	9	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	61	10	16	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	65	61	10	16	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	65	61	10	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	64	60	9	15	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	64	60	9	15	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	61	10	16	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	61	10	16	ja
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	65	62	10	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	59	7	14	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	59	8	14	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	60	9	15	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	60	9	15	ja
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	61	10	16	ja
OA477	Neuweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	62	59	5	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	64	60	7	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	63	59	6	14	ja
OA478	Neuweg 2,4,6	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	60	56	5	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	62	58	7	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	62	58	7	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	62	59	5	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	64	60	7	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	65	61	8	16	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	66	62	9	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	57	6	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	62	59	5	14	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	63	59	6	14	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	64	60	7	15	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	62	58	7	13	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	63	60	6	15	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	64	60	7	15	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA479	Neueuweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	65	62	8	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	57	5	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	64	60	9	15	ja
OA480	Neueuweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	61	9	16	ja
5	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	54	2	12	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja		
OA481	Neueuweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	60	8	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	56	4	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	57	6	12	nein
OA482	Olga-v.-Wedelstaedt-Straße 7	1	EG	M	60	45	60	47	55	51	57	53	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	58	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	55	63	59	3	12	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	61	56	64	60	4	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	55	65	61	5	14	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	62	57	66	62	6	12	nein
OA483	Paula-Stebel-Straße 2,4	4	EG	M	60	45	60	45	56	50	62	58	2	13	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	63	59	3	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	45	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	45	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	45	42	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	51	1	9	nein		
3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein		
3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein		
3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein		
3	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	55	5	10	nein		
4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	50	0	10	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	51	1	11	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein		
4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein		
4	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	58	7	13	ja		
5	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	49	0	9	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	50	0	10	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	51	0	11	nein		
5	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	54	3	12	nein		
5	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein		
6	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	49	0	9	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	51	0	11	nein		
6	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein		
6	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	55	4	13	nein		
6	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein		
OA484	Paula-Stebel-Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	45	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	47	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	45	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	48	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	51	47	0	5	nein
2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	49	0	7	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	52	2	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	50	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	57	5	12	nein
OA485	Paula-Stebel-Straße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	51	1	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	53	3	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	45	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	47	43	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	46	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	45	41	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
OA486	Paula-Stebel-Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	45	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	51	1	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
OA487	Paula-Stebel-Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	45	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	53	3	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
OA488	Paula-Stebel-Straße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	45	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	52	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	56	4	14	nein
OA489	Paula-Stebel-Straße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	45	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	51	1	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
OA490	Paula-Stebel-Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	45	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
OA491	Paula-Stebel-Straße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	45	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
OA492	Paula-Stebel-Straße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	45	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
OA493	Paula-Stebel-Straße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	45	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
OA494	Paula-Stebel-Straße 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	45	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
OA495	Paula-Stebel-Straße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	45	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
OA496	Paula-Stebel-Straße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	45	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA497	Paula-Stebel-Straße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	45	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
OA498	Paula-Stebel-Straße 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	45	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
OA499	Paula-Stebel-Straße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	45	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
OA500	Paula-Stebel-Straße 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	46	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	52	2	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	54	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	57	53	2	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	54	2	14	nein
OA501	Paula-Stebel-Straße 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	45	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	51	1	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	53	3	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	56	5	11	nein
OA502	Paula-Stebel-Straße 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	49	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
OA503	Paula-Stebel-Straße 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	46	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	52	2	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	53	1	11	nein
OA504	Paula-Stebel-Straße 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	47	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	51	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
OA505	Paula-Stebel-Straße 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	40	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	45	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
OA506	Paula-Stebel-Straße 26	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
OA507	Paula-Stebel-Straße 27	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	44	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
OA508	Paula-Stebel-Straße 28	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	51	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
OA509	Paula-Stebel-Straße 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	44	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	55	4	13	nein
OA510	Paula-Stebel-Straße 30	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	53	3	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
OA511	Paula-Stebel-Straße 31	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	44	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	52	2	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
OA512	Paula-Stebel-Straße 32	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	53	3	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
OA513	Paula-Stebel-Straße 33	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	44	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
OA514	Paula-Stebel-Straße 34	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	56	4	14	nein
OA515	Paula-Stebel-Straße 35	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	44	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	51	1	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
OA516	Paula-Stebel-Straße 36	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	51	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	52	1	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	58	54	3	14	nein
OA517	Paula-Stebel-Straße 37	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	46	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	52	2	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	55	4	13	nein
OA518	Paula-Stebel-Straße 38	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	44	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	47	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	51	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
OA519	Paula-Stebel-Straße 39	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	47	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	49	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
OA520	Paula-Stebel-Straße 40	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	48	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
OA521	Paula-Stebel-Straße 41	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	47	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	49	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
OA522	Paula-Stebel-Straße 42	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
OA523	Paula-Stebel-Straße 43	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	46	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	48	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	54	4	12	nein
OA524	Paula-Stebel-Straße 44	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
OA525	Paula-Stebel-Straße 45	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	46	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	49	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	54	4	12	nein
OA526	Paula-Stebel-Straße 46	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	45	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	50	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
OA527	Paula-Stebel-Straße 47	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	47	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
OA528	Paula-Stebel-Straße 48	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	47	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	52	1	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	58	54	3	14	nein
OA529	Paula-Stebel-Straße 49	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	47	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
OA530	Paula-Stebel-Straße 50	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	52	1	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	54	2	14	nein
OA531	Paula-Stebel-Straße 51	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	48	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
OA532	Paula-Stebel-Straße 52	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	55	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	53	1	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	54	2	14	nein
OA533	Paula-Stebel-Straße 53	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	45	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	47	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	52	2	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	52	2	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
OA534	Paula-Stebel-Straße 54	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	52	2	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	53	1	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	54	2	14	nein
OA535	Paula-Stebel-Straße 55	2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	52	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	53	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	53	3	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
OA536	Paula-Stebel-Straße 56	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	52	2	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	55	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	53	1	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	54	2	14	nein
OA537	Paula-Stebel-Straße 57	2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	54	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	51	1	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
OA538	Paula-Stebel-Straße 58	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	47	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	51	0	9	nein
OA539	Paula-Stebel-Straße 59	2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	48	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
OA540	Paula-Stebel-Straße 60	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	52	2	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	49	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	48	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	51	0	9	nein
OA541	Paula-Stebel-Straße 61	2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	48	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	48	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
OA542	Paula-Stebel-Straße 62	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	52	2	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	48	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	51	0	11	nein
OA543	Paula-Stebel-Straße 63	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	43	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	47	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
OA544	Paula-Stebel-Straße 64	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	52	2	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	52	0	10	nein
OA545	Paula-Stebel-Straße 65	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	44	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
OA546	Paula-Stebel-Straße 67	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	52	1	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	52	0	10	nein
OA547	Paula-Stebel-Straße 69	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
OA548	Paula-Stebel-Straße 71	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	53	1	11	nein
OA549	Paul-Volz-Weg 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	52	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
OA550	Paul-Volz-Weg 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	62	58	7	16	ja
OA551	Paul-Volz-Weg 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
OA552	Paul-Volz-Weg 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	53	2	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	62	59	7	17	ja
OA553	Paul-Volz-Weg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	53	2	13	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
OA554	Paul-Volz-Weg 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	57	5	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	59	55	4	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	59	8	17	ja
OA555	Paul-Volz-Weg 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	58	6	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	55	3	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	60	56	5	14	nein
OA556	Paul-Volz-Weg 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
OA557	Paul-Volz-Weg 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	55	3	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	58	6	16	ja
OA558	Paul-Volz-Weg 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	56	52	1	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	57	6	15	nein
OA559	Paul-Volz-Weg 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	52	0	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
OA560	Paul-Volz-Weg 12	1	EG	aWo	50	35	50	37	48	43	51	47	1	10	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	52	49	2	12	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	54	50	4	13	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	48	44	57	53	7	16	ja
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	58	54	8	14	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	61	57	11	17	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	48	45	58	54	8	17	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	60	56	10	16	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	63	59	13	19	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	47	44	56	52	6	15	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	58	54	8	14	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	47	60	56	10	16	ja
OA561	Paul-Volz-Weg 13	1	EG	aWo	50	35	50	37	48	43	49	46	0	9	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	37	49	45	52	48	2	11	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	46	55	51	5	11	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	49	45	57	53	7	16	ja
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	47	59	55	9	15	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	61	57	11	17	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	48	45	59	55	9	18	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	47	61	58	11	18	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	63	59	13	19	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	47	45	58	55	8	18	ja
		4	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	59	55	9	15	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	47	60	57	10	17	ja
		5	EG	aWo	50	35	50	37	46	43	50	46	0	9	nein
		5	1.OG	aWo	50	35	50	37	49	45	54	50	4	13	nein
		5	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	46	59	55	9	15	ja
OA562	Paul-Volz-Weg 14	1	EG	aWo	50	35	50	37	49	44	51	47	1	10	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	37	49	45	53	50	3	13	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	46	58	54	8	14	ja
		2	EG	aWo	50	35	50	37	49	45	54	50	4	13	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	57	52	7	12	nein
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	59	55	9	15	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	47	44	54	50	4	13	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	37	49	45	57	53	7	16	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	61	58	11	18	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	48	43	53	49	3	12	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	45	56	52	6	15	nein
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	46	58	55	8	15	ja
		5	EG	aWo	50	35	50	37	47	43	50	46	0	9	nein
		5	1.OG	aWo	50	35	50	37	49	44	52	48	2	11	nein
		5	2.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	57	53	7	16	ja
OA563	Paul-Volz-Weg 15	1	EG	aWo	50	35	50	37	50	44	46	43	0	6	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	46	43	0	6	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	48	45	0	8	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	50	45	56	52	6	15	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	58	54	8	14	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	60	56	10	16	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	48	44	53	49	3	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	aWo	50	35	50	37	49	45	56	52	6	15	nein
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	61	57	11	17	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	48	43	55	51	5	14	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	45	56	53	6	16	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	47	59	55	9	15	ja
OA564	Paul-Volz-Weg 16	1	EG	aWo	50	35	50	37	49	44	54	50	4	13	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	45	56	52	6	15	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	46	59	55	9	15	ja
		2	EG	aWo	50	35	50	37	49	45	58	54	8	17	ja
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	59	56	9	16	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	48	61	57	11	17	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	49	45	59	55	9	18	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	47	61	58	11	18	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	52	49	63	59	13	19	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	48	43	54	50	4	13	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	49	45	57	54	7	17	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	61	57	11	17	ja
OA565	Paul-Volz-Weg 17	1	EG	aWo	50	35	50	37	50	44	50	47	0	10	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	44	51	47	1	10	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	37	51	45	53	50	3	13	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	50	46	58	54	8	14	ja
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	59	55	9	15	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	60	56	10	16	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	49	45	58	54	8	17	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	60	56	10	16	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	62	58	12	18	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	48	44	55	52	5	15	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	49	45	58	54	8	17	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	60	56	10	16	ja
OA566	Paul-Volz-Weg 18	1	EG	aWo	50	35	50	37	50	44	47	44	0	7	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	37	50	45	50	46	0	9	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	40	51	46	57	53	7	13	ja
		2	1.OG	aWo	50	35	50	40	51	47	58	54	8	14	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	40	50	46	60	56	10	16	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	51	48	62	58	12	18	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	46	44	57	54	7	17	ja
		4	1.OG	aWo	50	35	50	40	50	46	60	56	10	16	ja
OA567	Posener Weg 1	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	58	54	1	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	60	56	3	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	61	58	6	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	64	60	9	15	ja
OA568	Posener Weg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	67	63	12	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	64	60	9	15	ja
OA569	Posener Weg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	67	63	12	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	64	12	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	59	7	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	65	61	10	16	ja
OA570	Posener Weg 4	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	58	6	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	59	7	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	61	10	16	ja
OA571	Posener Weg 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	69	65	14	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	62	11	17	ja
OA572	Posener Weg 6	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	65	14	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	69	65	14	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	60	8	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
OA573	Posener Weg 7	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	65	14	20	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	65	14	20	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
OA574	Posener Weg 8		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	65	13	20	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	65	14	20	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	69	65	14	20	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
OA575	Posener Weg 9		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	65	14	20	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	70	66	15	21	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	65	61	10	16	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	18	ja
OA576	Posener Weg 10		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	69	65	14	20	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	70	66	15	21	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	65	61	10	16	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
OA577	Posener Weg 11		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	70	66	15	21	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	70	66	15	21	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	66	62	11	17	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
OA578	Posener Weg 12		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	70	66	15	21	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	66	16	21	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	70	66	15	21	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	66	16	21	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	67	63	12	18	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	65	15	20	ja
OA579	Posener Weg 13		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	59	8	14	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	63	12	18	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	67	16	22	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	72	68	17	23	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	70	66	15	21	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	68	18	23	ja
OA580	Posener Weg 14		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	72	68	17	23	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	70	66	15	21	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	67	17	22	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	69	18	24	ja
OA581	Posener Weg 15		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	67	16	22	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	72	68	17	23	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	69	18	24	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	71	67	16	22	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	73	68	18	23	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	74	70	19	25	ja
OA582	Posener Weg 16		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	72	68	17	23	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	73	69	18	24	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	72	68	17	23	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	74	69	19	24	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	75	71	20	26	ja
OA583	Posener Weg 17		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	72	68	17	23	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	69	18	24	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	73	69	18	24	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	75	70	20	25	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	76	72	21	27	ja
OA584	Posener Weg 18		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	70	66	15	21	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	67	16	22	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	74	70	19	25	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	76	72	21	27	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	77	73	20	28	ja
OA585	Posener Weg 19		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	74	70	19	25	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	75	70	20	25	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	76	71	21	26	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	59	61	76	72	21	27	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	78	74	21	29	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	79	75	22	30	ja
OA586	Posener Weg 20		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	74	70	19	25	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	76	71	21	26	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	77	72	22	27	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	76	72	21	27	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	78	74	21	29	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	79	75	22	30	ja
OA587	Posener Weg 21	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	59	75	71	20	26	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	77	72	22	27	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	77	73	20	28	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	77	73	22	28	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	80	75	23	30	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	80	76	23	31	ja
OA588	Posener Weg 22	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	76	72	21	27	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	78	73	23	28	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	78	74	21	29	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	63	80	76	23	31	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	82	78	25	33	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	83	78	23	33	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	79	74	22	29	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	81	76	24	31	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	81	76	24	31	ja
OA589	Rabenplatz 1	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	69	65	14	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	70	66	15	21	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	71	67	16	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	68	64	13	19	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	69	65	14	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	56	4	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	59	8	14	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	59	8	14	ja
OA590	Rabenplatz 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
OA591	Rabenplatz 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	55	3	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	59	8	14	ja
OA592	Rabenplatz 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	54	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	67	63	12	18	ja
OA593	Rabenplatz 5,7	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	57	5	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	63	59	8	14	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	67	16	22	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	72	68	17	23	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	62	11	17	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	68	64	13	19	ja
OA594	Rabenplatz 9,11,13	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	59	8	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	68	64	13	19	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	69	65	14	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	69	65	14	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	66	15	21	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	67	16	22	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	63	11	18	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	66	16	21	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	67	17	22	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	65	61	10	16	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	65	14	20	ja
OA595	Rehwinkel 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	62	58	7	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	62	58	7	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
OA596	Rehwinkel 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	60	57	5	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
OA597	Rehwinkel 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	62	58	7	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	64	60	9	18	ja
OA598	Rehwinkel 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
OA599	Rehwinkel 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
OA600	Rehwinkel 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
OA601	Rehwinkel 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
OA602	Rehwinkel 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	56	4	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	62	58	7	16	ja
OA603	Rehwinkel 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	59	7	17	ja
OA604	Rehwinkel 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	56	4	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	63	59	8	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	58	6	16	ja
OA605	Rehwinkel 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	57	5	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	59	7	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	64	61	9	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	59	55	4	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	58	6	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
OA606	Rehwinkel 11 (NG)	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	59	55	4	15	nein
OA607	Rehwinkel 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	57	6	15	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	62	58	7	16	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	64	60	9	18	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	58	6	16	ja
			5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	56	5	14	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	57	5	15	nein
OA608	Rehwinkel 14		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	52	0	10	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	60	56	5	14	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
OA609	Ritter-von-Buß-Weg 1,3,5		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	58	7	16	ja
			1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	64	61	9	16	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	61	10	16	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	66	62	11	17	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	67	63	12	18	ja
			3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	67	63	12	18	ja
			4	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	64	61	7	16	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	66	62	9	17	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	67	63	10	18	ja
			4	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	68	64	11	19	ja
			5	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	64	60	7	15	ja
			5	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	65	61	8	16	ja
			5	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	67	63	10	18	ja
			5	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	68	64	11	19	ja
			6	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	57	5	12	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	58	7	13	ja
			6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	60	8	15	ja
			6	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	65	61	10	16	ja
OA610	Schillingweg 1,2,3		1	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	49	0	7	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	53	50	0	8	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	51	0	6	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	50	0	5	nein
			1	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	48	44	0	2	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	50	47	0	5	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	52	49	0	7	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	49	0	4	nein
			2	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	53	2	11	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
			3	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	57	5	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	53	2	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	57	5	12	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
			4	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	58	7	13	ja
			5	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	55	4	13	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
			5	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	58	6	13	ja
			5	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	58	7	13	ja
			6	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	54	2	9	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	55	3	10	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	59	56	4	11	nein
			6	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	59	56	4	11	nein
			6	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	57	5	12	nein
OA611	Schloßleubünd 1		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	57	53	2	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	51	47	0	5	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	52	49	0	7	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	54	50	0	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	39	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	41	39	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	43	41	0	0	nein
OA612	Schloßleubünd 2		1	EG	vWo	55	40	55	42	55	46	48	43	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	50	45	0	3	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	47	0	5	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	49	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	50	0	8	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	38	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	44	41	0	0	nein
OA613	Schlößlebühnd 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	43	41	0	0	nein
OA614	Schlößlebühnd 4	2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	44	41	0	0	nein
OA615	Schlößlebühnd 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	43	41	0	0	nein
OA616	Schlößlebühnd 6	2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	44	41	0	0	nein
OA617	Schlößlebühnd 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	43	40	0	0	nein
OA618	Schlößlebühnd 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	44	41	0	0	nein
OA619	Schlößlebühnd 9	2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	43	40	0	0	nein
OA620	Schlößlebühnd 10	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	44	41	0	0	nein
OA621	Schlößlebühnd 11	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	52	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	53	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	41	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	43	41	0	0	nein
OA622	Schlößlebühnd 12	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	44	41	0	0	nein
OA623	Schlößlebühnd 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	50	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	43	41	0	0	nein
OA624	Schlößlebühnd 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	42	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	44	42	0	0	nein
OA625	Schlößlebühnd 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	41	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	43	40	0	0	nein
OA626	Schlößlebühnd 16	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	42	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	44	41	0	0	nein
OA627	Schlößlebühnd 17	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	43	41	0	0	nein
OA628	Schlößlebühnd 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	44	41	0	0	nein
OA629	Schlößlebühnd 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	43	41	0	0	nein
OA630	Schlößlebühnd 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	44	41	0	0	nein
OA631	Schlößlebühnd 21	2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	52	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	52	1	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	44	41	0	0	nein
OA632	Schlößlebühnd 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	44	41	0	0	nein
OA633	Schlößlebühnd 23	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	52	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	52	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	51	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	44	41	0	0	nein
OA634	Schlößlebühnd 24	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	44	41	0	0	nein
OA635	Schlößlebühnd 25	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	48	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	52	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	43	41	0	0	nein
OA636	Schlößlebühnd 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	44	41	0	0	nein
OA637	Schlößlebühnd 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	49	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	43	40	0	0	nein
OA638	Schlößlebühnd 28	2	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	50	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	44	41	0	0	nein
OA639	Schlößlebühnd 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	46	50	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	52	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	43	40	0	0	nein
OA640	Schlößlebühnd 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	42	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	44	41	0	0	nein
OA641	Schlößlebühnd 31	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	50	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	42	40	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	47	44	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	53	49	0	4	nein
OA642	Schlößlebühnd 32	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	44	41	0	0	nein
OA643	Schlößlebühnd 33	2	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	43	40	0	0	nein
OA644	Schlößlebühnd 34	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	42	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	44	41	0	0	nein
OA645	Schlößlebühnd 35	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	50	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	50	45	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	52	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	43	41	0	0	nein
OA646	Schlößlebühnd 36	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	50	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	52	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	44	41	0	0	nein
OA647	Schutterwälder Str. 1a	1	1.OG	S	60	45	60	47	63	55	46	43	0	0	nein
		1	2.OG	S	60	45	60	47	63	55	46	43	0	0	nein
		1	3.OG	S	60	45	60	47	63	55	46	43	0	0	nein
		1	4.OG	S	60	45	60	50	64	56	46	43	0	0	nein
		1	5.OG	S	60	45	60	50	64	56	50	46	0	0	nein
		2	EG	S	60	45	60	47	61	54	56	52	0	5	nein
		2	1.OG	S	60	45	60	47	62	54	57	53	0	6	nein
		2	2.OG	S	60	45	60	47	62	55	57	53	0	6	nein
		2	3.OG	S	60	45	60	47	63	55	57	53	0	6	nein
		2	4.OG	S	60	45	60	47	63	55	58	54	0	7	nein
		2	5.OG	S	60	45	60	50	64	56	61	57	1	7	nein
		3	EG	S	60	45	60	47	62	54	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	S	60	45	60	47	63	55	46	42	0	0	nein
		3	2.OG	S	60	45	60	47	63	55	46	43	0	0	nein
		3	3.OG	S	60	45	60	47	63	55	47	43	0	0	nein
		3	4.OG	S	60	45	60	50	64	56	47	44	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	5.OG	S	60	45	60	50	64	56	51	47	0	0	nein
		4	EG	S	60	45	60	47	61	54	57	53	0	6	nein
		4	1.OG	S	60	45	60	47	62	55	59	55	0	8	nein
		4	2.OG	S	60	45	60	50	63	57	62	59	2	9	nein
		4	3.OG	S	60	45	60	50	63	59	64	60	4	10	nein
		4	4.OG	S	60	45	60	50	63	59	64	60	4	10	nein
		4	5.OG	S	60	45	60	50	63	59	65	61	5	11	nein
		5	EG	S	60	45	60	47	57	55	62	59	2	12	nein
		5	1.OG	S	60	45	60	50	58	56	63	60	3	10	nein
		5	2.OG	S	60	45	60	50	59	57	65	61	5	11	nein
		5	3.OG	S	60	45	60	50	59	59	66	62	6	12	nein
		5	4.OG	S	60	45	60	50	60	59	66	62	6	12	nein
		5	5.OG	S	60	45	60	50	59	59	66	62	6	12	nein
		6	EG	S	60	45	60	50	57	56	63	60	3	10	nein
		6	1.OG	S	60	45	60	50	58	57	64	60	4	10	nein
		6	2.OG	S	60	45	60	50	59	58	65	61	5	11	nein
		6	3.OG	S	60	45	60	50	59	59	66	62	6	12	nein
		6	4.OG	S	60	45	60	50	59	59	66	62	6	12	nein
		6	5.OG	S	60	45	60	50	59	59	66	62	6	12	nein
		7	1.OG	S	60	45	60	47	59	55	61	58	1	11	nein
		7	2.OG	S	60	45	60	50	60	56	62	59	2	9	nein
		7	3.OG	S	60	45	60	50	60	57	63	59	3	9	nein
		7	4.OG	S	60	45	60	50	61	57	63	59	3	9	nein
		7	5.OG	S	60	45	60	50	60	57	62	58	2	8	nein
		8	1.OG	S	60	45	60	47	60	55	61	58	1	11	nein
		8	2.OG	S	60	45	60	50	60	56	62	58	2	8	nein
		8	3.OG	S	60	45	60	50	61	57	63	59	3	9	nein
		8	4.OG	S	60	45	60	50	61	57	63	59	3	9	nein
		8	5.OG	S	60	45	60	50	61	57	62	58	2	8	nein
OA651	Schutterwälder Str. 2a	1	EG	vGe	65	50	65	50	61	55	56	53	0	3	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	50	60	55	61	57	0	7	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	50	61	55	58	55	0	5	nein
OA652	Schutterwälder Str. 3	1	EG	S	60	45	60	47	61	54	50	46	0	0	nein
		1	1.OG	S	60	45	60	47	62	55	51	48	0	1	nein
		1	2.OG	S	60	45	60	47	62	55	53	50	0	3	nein
		2	EG	S	60	45	60	47	61	55	62	58	2	11	nein
		2	1.OG	S	60	45	60	50	62	56	63	59	3	9	nein
		2	2.OG	S	60	45	60	50	62	57	64	60	4	10	nein
		3	EG	S	60	45	60	47	59	55	64	60	4	13	nein
		3	1.OG	S	60	45	60	50	61	57	66	62	6	12	nein
		3	2.OG	S	60	45	60	50	61	59	67	63	7	13	ja
OA653	Schutterwälder Str. 4	1	1.OG	vGe	65	50	65	52	66	59	50	46	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	50	65	52	67	59	49	45	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	55	69	62	61	57	0	2	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	55	70	63	62	58	0	3	nein
		2	2.OG	vGe	65	50	67	55	71	64	62	59	0	4	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	55	66	61	65	61	0	6	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	55	67	61	65	62	0	7	nein
		3	2.OG	vGe	65	50	65	55	68	62	66	62	1	7	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	52	66	60	64	61	0	9	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	55	67	61	65	61	0	6	nein
		4	2.OG	vGe	65	50	65	55	67	62	66	62	1	7	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	52	64	58	62	58	0	6	nein
		5	1.OG	vGe	65	50	65	52	65	59	63	59	0	7	nein
		5	2.OG	vGe	65	50	65	52	65	60	63	59	0	7	nein
		6	EG	vGe	65	50	65	50	62	55	56	53	0	3	nein
		6	1.OG	vGe	65	50	65	52	64	56	52	49	0	0	nein
		6	2.OG	vGe	65	50	65	52	65	57	49	45	0	0	nein
OA654	Schutterwälder Str. 4 (NG)	1	EG	vGe	65	50	65	52	65	58	59	55	0	3	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	55	69	62	59	55	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	55	69	61	57	54	0	0	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	50	62	55	57	54	0	4	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	52	61	56	61	57	0	5	nein
OA655	Schutterwälder Straße 3a	1	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	51	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	54	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	59	56	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	61	58	6	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	50	46	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	54	50	0	5	nein
		6	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	54	51	0	6	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	60	57	0	12	nein
OA656	Schutterwälder Straße 7	1	EG	M	60	-	60	-	55	53	66	63	6	0	nein
		2	EG	M	60	-	60	-	55	53	66	62	6	0	nein
		3	EG	M	60	-	60	-	58	52	63	60	3	0	nein
		4	EG	M	60	-	60	-	63	55	56	52	0	0	nein
		5	EG	M	60	-	60	-	62	55	54	51	0	0	nein
		6	EG	M	60	-	60	-	59	54	64	61	4	0	nein
OA657	Schwalbenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	60	7	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	67	63	10	18	ja
OA658	Schwalbenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	62	58	5	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	65	61	8	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	65	62	8	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	66	62	9	17	ja
OA659	Schwalbenweg 3	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	67	63	10	18	ja
OA660	Schwalbenweg 4	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	61	57	4	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	65	61	8	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	66	62	9	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	66	62	9	17	ja
OA661	Schwalbenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	58	6	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	65	61	8	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	63	59	6	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	66	62	9	17	ja
OA662	Schwalbenweg 6	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	65	61	8	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	66	62	9	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	66	62	9	17	ja
OA663	Schwalbenweg 7	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	65	61	8	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	67	63	10	18	ja
OA664	Schwalbenweg 8	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	65	61	8	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	66	62	9	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	66	62	9	17	ja
OA665	Schwalbenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	66	61	9	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	61	7	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	67	63	10	18	ja
OA666	Schwalbenweg 10	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	65	61	8	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	66	62	9	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	66	62	9	17	ja
OA667	Schwalbenweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	66	62	9	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	63	60	8	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	65	61	8	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	68	64	11	19	ja
OA668	Schwalbenweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	61	58	4	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	64	61	7	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	66	62	9	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	66	62	9	17	ja
OA669	Schwalbenweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	66	62	9	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	57	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	66	62	9	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	68	64	11	19	ja
OA670	Schwalbenweg 14	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	61	57	4	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	64	60	7	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	66	62	9	17	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA671	Schwalbenweg 15	4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	66	62	9	17	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	60	10	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	63	10	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	58	65	61	10	16	ja
OA672	Schwalbenweg 16	3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	66	62	9	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	69	65	12	20	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	60	56	3	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
OA673	Schwalbenweg 17	2	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	64	60	7	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	62	8	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	66	62	9	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	61	10	16	ja
OA674	Schwalbenweg 18	2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	63	10	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	58	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	67	63	10	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	69	65	12	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein
OA675	Schwalbenweg 19	1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	59	56	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	63	60	6	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	62	8	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	66	62	9	17	ja
OA676	Schwalbenweg 20	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	63	10	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	59	67	63	10	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	68	64	11	19	ja
OA677	Schwalbenweg 21	4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	69	65	12	20	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	58	54	1	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	55	2	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	63	59	6	14	ja
OA678	Schwalbenweg 22	3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	61	8	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	66	62	9	17	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	63	12	18	ja
OA679	Schwalbenweg 23	3	EG	vWo	55	40	57	45	61	59	67	64	10	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	68	64	11	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	70	66	13	21	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	56	5	11	nein
OA680	Schwalbenweg 24	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	58	7	13	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	59	7	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	60	7	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	66	62	9	17	ja
OA681	Schwalbenweg 25	4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	59	7	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	60	7	15	ja
OA682	Schwalbenweg 26	4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	66	62	9	17	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	59	56	4	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	62	58	5	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
OA683	Schwalbenweg 27	2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	60	7	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	66	62	9	17	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
OA684	Schwalbenweg 28	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	66	62	9	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	53	1	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	59	55	4	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	60	7	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	66	62	9	17	ja
OA685	Schwalbenweg 29	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	66	62	9	17	ja
OA686	Schwalbenweg 30	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	61	58	4	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	66	62	9	17	ja
OA687	Schwalbenweg 31	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	58	6	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	58	6	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	66	62	9	17	ja
OA688	Schwalbenweg 32	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	61	58	4	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	62	59	7	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	62	8	17	ja
OA689	Schwalbenweg 33	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	66	62	9	17	ja
OA690	Schwalbenweg 34	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	61	57	4	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	56	4	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	65	61	8	16	ja
OA691	Schwalbenweg 35	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	58	6	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	66	62	9	17	ja
OA692	Schwalbenweg 36	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	54	2	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	60	56	3	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	62	58	5	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	58	4	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	61	8	16	ja
OA693	Schwalbenweg 37	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	67	63	10	18	ja
OA694	Schwalbenweg 38	2	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	59	55	2	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	57	4	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	65	61	8	16	ja
OA695	Schwalbenweg 39	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	67	63	10	18	ja
OA696	Schwalbenweg 40	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	55	2	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	55	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	61	57	4	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	65	61	8	16	ja
OA697	Schwalbenweg 41	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	60	8	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	68	64	11	19	ja
OA698	Schwalbenweg 42	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	58	7	13	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	60	8	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	65	61	8	16	ja
OA699	Schwalbenweg 43	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	64	61	9	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	68	64	11	19	ja
OA700	Schwalbenweg 44	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	65	62	8	17	ja
OA701	Schwalbenweg 45	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	62	10	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	63	10	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	69	64	12	19	ja
OA702	Schwalbenweg 46	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	60	8	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	65	61	8	16	ja
OA703	Schwalbenweg 47	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	63	10	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	69	65	12	20	ja
OA704	Schwalbenweg 48	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	56	4	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	65	62	8	17	ja
OA705	Schwalbenweg 49	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	66	62	9	17	ja
OA706	Schwalbenweg 50	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	56	4	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	65	61	8	16	ja
OA707	Schwalbenweg 51	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	66	62	9	17	ja
OA708	Schwalbenweg 52	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	55	3	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	64	61	7	16	ja
OA709	Schwalbenweg 53	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	58	6	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	66	62	9	17	ja
OA710	Schwalbenweg 54	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	53	1	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	57	4	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	64	61	7	16	ja
OA711	Schwalbenweg 55	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	57	5	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	66	62	9	17	ja
OA712	Schwalbenweg 56	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	59	55	2	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	61	58	4	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	55	4	10	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	61	57	6	12	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	64	61	7	16	ja
OA713	Schwalbenweg 57		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	65	61	10	16	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	66	62	9	17	ja
OA714	Schwalbenweg 58		1	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	59	55	2	10	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	61	57	4	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	55	3	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	57	4	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	64	61	7	16	ja
OA715	Schwalbenweg 59		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	58	8	13	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	65	61	10	16	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	64	60	9	15	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	66	62	9	17	ja
OA716	Schwalbenweg 60		1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	52	0	7	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	59	55	2	10	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	60	57	3	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	60	57	3	12	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	64	60	7	15	ja
OA717	Schwalbenweg 61		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	59	8	14	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	64	60	9	15	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	63	10	18	ja
OA718	Schwalbenweg 62		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	65	61	8	16	ja
OA719	Schwalbenweg 63		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	59	9	14	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	62	11	17	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	59	8	14	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	64	60	9	15	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	63	10	18	ja
OA720	Schwalbenweg 64		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	58	6	13	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	65	61	8	16	ja
OA721	Schwalbenweg 65		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	58	7	13	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	62	11	17	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	65	61	10	16	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	63	10	18	ja
OA722	Schwalbenweg 66		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	65	61	8	16	ja
OA723	Schwalbenweg 67		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	62	12	17	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	65	61	10	16	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	67	63	10	18	ja
OA724	Schwalbenweg 68		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	53	1	8	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	55	4	10	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	58	7	13	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	65	61	8	16	ja
OA725	Schwalbenweg 69		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	57	6	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	62	11	17	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	62	11	17	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	68	64	11	19	ja
OA726	Schwalbenweg 70		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	56	4	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	61	7	16	ja
OA727	Schwalbenweg 71	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	68	64	11	19	ja
OA728	Schwalbenweg 72	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	60	7	15	ja
OA729	Schwalbenweg 73	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	62	11	17	ja
OA730	Schwalbenweg 74	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	58	5	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	55	3	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	60	7	15	ja
OA731	Schwalbenweg 75	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	62	11	17	ja
OA732	Schwalbenweg 76	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	59	55	2	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	59	5	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	64	60	7	15	ja
OA733	Schwalbenweg 77	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	61	11	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	62	11	17	ja
OA734	Schwalbenweg 78	2	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	58	54	1	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	62	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	56	5	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	64	60	7	15	ja
OA735	Schwalbenweg 79	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	59	7	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	62	11	17	ja
OA736	Schwalbenweg 80	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	59	55	2	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	61	58	4	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	54	2	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	60	56	3	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	63	60	6	15	ja
OA737	Schwalbenweg 81	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	59	7	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	62	11	17	ja
OA738	Schwalbenweg 82	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	58	6	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	65	61	8	16	ja
OA739	Schwalbenweg 83	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	60	8	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	63	10	18	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA740	Schwalbenweg 84	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	58	6	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
OA741	Schwalbenweg 85	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	60	8	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
OA742	Schwalbenweg 86	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	54	2	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
OA743	Schwalbenweg 87	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	63	13	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	65	61	10	16	ja
OA744	Schwalbenweg 88	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	56	4	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	62	58	7	13	ja
OA745	Schwalbenweg 89	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	61	11	16	ja
OA746	Schwalbenweg 90	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	61	57	6	12	nein
OA747	Schwalbenweg 91	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	66	62	11	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	62	11	17	ja
OA748	Schwalbenweg 92	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	56	4	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	61	57	6	12	nein
OA749	Schwalbenweg 93	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja
OA750	Schwalbenweg 94	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	56	4	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	55	3	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	57	5	12	nein
OA751	Schwalbenweg 95	2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	60	8	15	ja
OA752	Schwalbenweg 96	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	61	57	6	12	nein
OA753	Schwalbenweg 97	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	59	8	14	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA754	Schwalbenweg 98	3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	59	55	2	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	62	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	55	3	10	nein
OA755	Schwalbenweg 99	4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	57	5	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	64	60	7	15	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	62	11	17	ja
OA756	Schwalbenweg 100	3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	62	11	17	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	58	54	1	9	nein
OA757	Schwalbenweg 101	1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	62	58	5	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	60	56	3	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	64	60	7	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
OA758	Schwalbenweg 102	2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	62	11	17	ja
OA759	Schwalbenweg 103	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	60	8	15	ja
OA760	Schwalbenweg 104	2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
OA761	Schwalbenweg 105	4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	67	62	12	17	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	61	10	16	ja
OA762	Schwalbenweg 106	3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	60	8	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	65	61	10	16	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja
OA763	Schwalbenweg 107	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	68	63	13	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	63	10	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
OA764	Schwalbenweg 108	2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	58	6	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	65	61	10	16	ja
OA765	Schwalbenweg 109	2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
OA766	Schwalbenweg 110	4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	63	10	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	56	4	11	nein
OA767	Schwalbenweg 111	2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	58	6	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	64	60	9	15	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	69	65	14	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	68	64	11	19	ja
OA768	Schwalbenweg 112	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	64	60	9	15	ja
OA769	Schwalbenweg 113	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	63	60	8	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	62	11	17	ja
OA770	Schwalbenweg 114	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	60	7	15	ja
OA771	Schwalbenweg 115	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	61	11	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	62	11	17	ja
OA772	Schwalbenweg 116	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	55	4	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	60	7	15	ja
OA773	Schwalbenweg 117	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	62	11	17	ja
OA774	Schwalbenweg 118	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	59	55	2	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	57	4	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	63	60	6	15	ja
OA775	Schwalbenweg 119	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	67	63	12	18	ja
OA776	Schwalbenweg 120	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	59	55	2	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	62	58	5	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	63	60	6	15	ja
OA777	Schwalbenweg 121	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	59	7	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	67	63	12	18	ja
OA778	Schwalbenweg 123	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	68	64	13	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	69	65	14	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	67	63	12	18	ja
OA779	Schwalbenweg 125	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	68	64	13	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	69	65	14	20	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	70	66	15	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	67	63	12	18	ja
OA780	Schwalbenweg 127	2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	70	65	15	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	68	64	13	19	ja
OA781	Schwalbenweg 129	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	67	63	12	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	68	64	13	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	70	65	15	20	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	68	64	13	19	ja
OA782	Schwalbenweg 131	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	70	66	15	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	63	12	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	69	64	14	19	ja
OA783	Senefelderstraße 1,2,3	1	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	43	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	43	41	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	48	45	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	42	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	43	40	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	43	41	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	48	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	51	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	50	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	55	51	0	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	57	53	2	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	56	4	11	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	57	53	2	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	55	4	10	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	56	5	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	52	49	0	4	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	53	50	0	5	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	52	0	7	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	53	0	8	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	54	0	9	nein
OA784	Senefelderstraße 4	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	43	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	43	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	43	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	43	41	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	43	41	0	0	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	43	41	0	0	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	43	41	0	0	nein
		1	7.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	43	41	0	0	nein
		1	8.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	43	41	0	0	nein
		1	9.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	43	41	0	0	nein
		1	10.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	44	41	0	0	nein
		1	11.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	44	41	0	0	nein
		1	12.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	44	41	0	0	nein
		1	13.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	45	42	0	0	nein
		1	14.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	59	55	2	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	57	53	2	11	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	57	53	2	11	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	57	53	2	11	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	58	54	3	12	nein
		2	8.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	58	54	3	12	nein
		2	9.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	54	3	12	nein
		2	10.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	54	3	12	nein
		2	11.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	58	54	3	12	nein
		2	12.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	58	54	3	12	nein
		2	13.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	58	54	3	12	nein
		2	14.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	54	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	55	51	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	56	52	1	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	57	53	2	13	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	58	54	3	14	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	58	54	3	14	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	59	55	4	15	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	59	55	4	15	nein
		3	8.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	59	55	4	15	nein
		3	9.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
		3	10.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
		3	11.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
		3	12.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	55	5	13	nein
		3	13.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		3	14.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	55	51	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	56	52	1	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	57	53	2	13	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	57	54	2	14	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	58	54	3	14	nein
		4	7.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	58	54	3	14	nein
		4	8.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	58	54	3	14	nein
		4	9.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		4	10.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	54	4	12	nein
		4	11.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	59	55	4	13	nein
		4	12.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	59	55	4	13	nein
		4	13.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		4	14.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	57	6	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	59	56	4	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	56	5	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	57	5	12	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja
		5	6.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja
		5	7.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja
		5	8.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja
		5	9.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
		5	10.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
		5	11.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
		5	12.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	58	8	13	ja
		5	13.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	59	8	14	ja
		5	14.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	59	55	4	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	59	56	4	11	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	60	56	5	11	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	60	56	5	11	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	60	57	3	12	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	61	57	4	12	nein
		6	6.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	61	57	4	12	nein
		6	7.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	61	57	4	12	nein
		6	8.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	61	57	4	12	nein
		6	9.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	62	58	5	13	ja
		6	10.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	62	58	5	13	ja
		6	11.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	62	58	5	13	ja
		6	12.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	62	58	5	13	ja
		6	13.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	62	58	5	13	ja
		6	14.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	63	59	6	14	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	59	55	4	10	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	59	56	4	11	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	56	5	11	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	60	56	5	11	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	60	57	5	12	nein
		7	5.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	57	6	12	nein
		7	6.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	57	6	12	nein
		7	7.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	57	6	12	nein
		7	8.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	61	57	6	12	nein
		7	9.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	61	58	6	13	ja
		7	10.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	58	7	13	ja
		7	11.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	58	7	13	ja
		7	12.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	58	7	13	ja
		7	13.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	58	7	13	ja
		7	14.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	63	59	6	14	ja
		8	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	58	54	1	9	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	58	55	1	10	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	59	55	2	10	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	55	2	10	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	55	2	10	nein
		8	5.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	59	56	2	11	nein
		8	6.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	60	56	3	11	nein
		8	7.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
		8	8.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
		8	9.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
		8	10.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
		8	11.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	60	56	3	11	nein
		8	12.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	60	56	3	11	nein
		8	13.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	60	56	3	11	nein
		8	14.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	62	58	5	13	ja
		9	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	43	41	0	0	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	43	41	0	0	nein
		9	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	43	41	0	0	nein
		9	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	44	41	0	0	nein
		9	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	44	41	0	0	nein
		9	5.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	44	41	0	0	nein
		9	6.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	44	41	0	0	nein
		9	7.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	44	41	0	0	nein
		9	8.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	44	42	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		9	9.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	44	42	0	0	nein
		9	10.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	45	42	0	0	nein
		9	11.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	45	42	0	0	nein
		9	12.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	45	42	0	0	nein
		9	13.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	46	43	0	0	nein
		9	14.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	60	55	0	10	nein
OA785	Sonnenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	57	5	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	57	5	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	57	5	15	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	47	0	5	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	48	0	6	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	52	0	10	nein
OA786	Sonnenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
OA787	Sonnenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
OA788	Sonnenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	62	58	7	13	ja
OA789	Sonnenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	60	57	5	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	54	2	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	55	3	13	nein
OA790	Sonnenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
OA791	Sonnenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
OA792	Sonnenweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	57	6	15	nein
OA793	Sonnenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	57	5	15	nein
OA794	Sonnenweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	57	5	15	nein
OA795	Sonnenweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	49	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
OA796	Sonnenweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
OA797	Sonnenweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	47	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	48	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
OA798	Sonnenweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
OA799	Sonnenweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
OA800	Sonnenweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	46	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
OA801	Sonnenweg 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	56	5	14	nein
OA802	Sonnenweg 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	57	5	12	nein
OA803	Sonnenweg 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
OA804	Stettiner Weg 1	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	56	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	60	56	3	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	55	3	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	64	60	9	15	ja
OA805	Stettiner Weg 2	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	55	3	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	64	60	9	15	ja
OA806	Stettiner Weg 3	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	64	60	9	15	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
OA807	Stettiner Weg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	60	9	15	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	62	10	17	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	67	63	12	18	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	62	10	17	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	68	64	13	19	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	57	6	12	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	58	7	13	ja		
OA808	Stettiner Weg 5	3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	61	10	16	ja		
		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	64	60	9	15	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	62	11	17	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	68	64	13	19	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja		
OA809	Stettiner Weg 6	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	62	12	17	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	68	64	13	19	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	62	12	17	ja		
OA810	Stettiner Weg 7	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	68	64	13	19	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	64	60	9	15	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	67	63	12	18	ja		
		OA811	Stettiner Weg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	65	61	10	16	ja
				1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	66	62	11	17	ja
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	57	55	69	64	14	19	ja		
3	EG			vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	16	ja		
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja		
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	56	54	68	63	13	18	ja		
OA812	Stettiner Weg 9			2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	65	61	10	16	ja
				2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	65	61	10	16	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	66	62	11	17	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja		
		OA813	Stettiner Weg 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja
				1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	67	63	12	18	ja
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	57	55	69	65	14	20	ja		
3	EG			vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja		
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	55	54	67	63	12	18	ja		
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja		
OA814	Stettiner Weg 11			1	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	66	63	11	18	ja
				1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	68	64	13	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	65	14	20	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	67	63	12	18	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	65	14	20	ja		
		OA815	Stettiner Weg 12	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	66	62	11	17	ja
				2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	67	63	12	18	ja
2	2.OG			vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja		
3	EG			vWo	55	40	55	45	54	54	68	64	13	19	ja		
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja		
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	57	56	71	67	16	22	ja		
4	EG			vWo	55	40	55	45	54	54	67	63	12	18	ja		
4	1.OG			vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja		
OA816	Stettiner Weg 13	4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	70	65	15	20	ja		
		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	67	63	12	18	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	67	63	12	18	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	69	65	14	20	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	67	16	22	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	70	66	15	21	ja		
OA817	Stettiner Weg 14	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	72	67	17	22	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	68	18	23	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	68	64	13	19	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	69	65	14	20	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	67	16	22	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	71	67	16	22	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	74	69	19	24	ja		
OA818	Stettiner Weg 15	2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	64	13	19	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	68	17	23	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	72	68	17	23	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	73	69	18	24	ja		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA819	Stettiner Weg 16	4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	74	70	19	25	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	69	65	14	20	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	66	16	21	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	68	18	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	73	69	18	24	ja
OA820	Stettiner Weg 17	2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	74	70	19	25	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	76	71	21	26	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	66	16	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	68	18	23	ja
OA821	Stettiner Weg 18	4	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	74	70	19	25	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	75	71	20	26	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	77	72	22	27	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	67	63	12	18	ja
OA822	Stettiner Weg 19	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	70	66	15	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	75	71	20	26	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	76	72	21	27	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	78	73	21	28	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	72	68	17	23	ja
OA823	Stettiner Weg 20	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	74	70	19	25	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	76	71	21	26	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	77	73	22	28	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	78	74	21	29	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	80	75	23	30	ja
OA824	Stettiner Weg 21	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	69	18	24	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	75	71	20	26	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	77	72	20	27	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	77	73	22	28	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	79	74	22	29	ja
OA825	Stettiner Weg 22	3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	79	75	22	30	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	76	72	21	27	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	78	74	21	29	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	79	74	22	29	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	63	81	77	24	32	ja
OA826	Weizer Straße 1,3	2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	82	78	25	33	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	68	83	78	23	33	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	80	75	23	30	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	81	76	24	31	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	81	76	24	31	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	47	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	46	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	47	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		OA827	Weizer Straße 2	2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3
3	EG			vWo	55	40	55	40	46	42	53	49	0	9	nein
3	1.OG			vWo	55	40	55	40	48	44	55	51	0	11	nein
3	2.OG			vWo	55	40	55	40	50	45	58	54	3	14	nein
3	3.OG			vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
4	EG			vWo	55	40	55	40	46	43	57	53	2	13	nein
4	1.OG			vWo	55	40	55	40	48	44	58	54	3	14	nein
4	2.OG			vWo	55	40	55	40	49	45	59	56	4	16	nein
4	3.OG			vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
1	EG			vWo	55	40	55	40	49	44	55	50	0	10	nein
1	1.OG			vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
1	2.OG			vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
1	3.OG			vWo	55	40	55	42	53	49	60	56	5	14	nein
OA828	Weizer Straße 4	2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	52	1	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	62	58	7	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	55	52	0	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	59	55	4	15	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	52	1	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	59	55	4	13	nein
OA829	Weizer Straße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	53	2	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
OA830	Weizer Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	48	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	51	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	59	55	4	13	nein
OA831	Weizer Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	57	5	15	nein
OA832	Weizer Straße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	57	53	2	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
OA833	Weizer Straße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	48	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
OA834	Weizer Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	50	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	58	54	3	14	nein
OA835	Weizer Straße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	48	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	56	4	14	nein
OA836	Weizer Straße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	56	52	1	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	59	56	4	16	nein
OA837	Weizer Straße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	48	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
OA838	Weizer Straße 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	51	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
OA839	Weizer Straße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	48	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA840	Weizer Straße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	58	55	3	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	59	56	4	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
OA841	Weizer Straße 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	41	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	48	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA842	Weizer Straße 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	61	57	6	15	nein
OA843	Weizer Straße 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	48	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	53	3	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	57	5	15	nein
OA844	Weizer Straße 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	60	56	5	14	nein
OA845	Weizer Straße 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	48	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
OA846	Weizer Straße 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	57	53	2	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	61	57	6	15	nein
OA847	Weizer Straße 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	47	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	51	1	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	53	3	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
OA848	Weizer Straße 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	52	1	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
OA849	Weizer Straße 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	52	1	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	57	54	2	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	59	55	4	15	nein
OA850	Weizer Straße 26	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	48	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	53	2	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	61	57	6	15	nein
OA851	Weizer Straße 27	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA852	Weizer Straße 28	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	58	54	3	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
OA853	Weizer Straße 29	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA854	Weizer Straße 30	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	48	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	57	53	2	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	59	55	4	15	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	60	56	5	14	nein
OA855	Weizer Straße 31	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	45	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	47	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
OA856	Weizer Straße 32	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	52	2	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
OA857	Weizer Straße 33	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	45	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA858	Weizer Straße 34	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	51	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	53	2	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
OA859	Weizer Straße 35	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA860	Weizer Straße 36	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	58	54	3	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
OA861	Weizer Straße 37	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA862	Weizer Straße 38	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	52	2	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
OA863	Weizer Straße 39	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	52	2	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA864	Weizer Straße 40	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	58	54	3	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	59	56	4	14	nein
OA865	Weizer Straße 41	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	47	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	55	3	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA866	Weizer Straße 42	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	47	43	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	56	52	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
OA867	Weizer Straße 43	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	57	54	2	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
OA868	Weizer Straße 44	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	44	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	46	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	59	55	4	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	59	55	4	15	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	60	56	5	14	nein
OA869	Weizer Straße 45	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	52	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA870	Weizer Straße 46	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	44	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	57	6	15	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	57	53	2	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	58	54	3	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	59	55	4	15	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	60	56	5	14	nein
OA871	Weizer Straße 47	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	51	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA872	Weizer Straße 48	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	44	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	49	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	48	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	56	52	1	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	58	54	3	14	nein
OA873	Weizer Straße 49	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
OA874	Weizer Straße 51	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
OA875	Weizer Straße 53	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA876	Weizer Straße 55	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
OA877	Weizer Straße 57	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	55	4	13	nein
OA878	Weizer Straße 59	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
OA879	Weizer Straße 61	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	51	1	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	50	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	53	1	13	nein
OA880	Weizer Straße 63	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	50	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	53	1	13	nein
OA881	Weizer Straße 65	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	51	1	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	51	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	50	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	56	53	1	13	nein
OA882	Weizer Straße 67	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	51	1	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	49	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	52	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	56	52	1	12	nein
OA883	Weizer Straße 69	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	53	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	56	52	1	12	nein
OA884	Weizer Straße 71	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	45	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	52	2	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	50	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	56	52	1	12	nein
OA885	Weizer Straße 73	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	51	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	52	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
OA886	Weizer Straße 75	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	54	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	55	52	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	58	54	3	14	nein
OA887	Weizer Straße 77	2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	54	50	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgrundungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	57	53	2	13	nein
OA888	Weizer Straße 79	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	50	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	50	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	57	53	2	13	nein
OA889	Weizer Straße 81	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	45	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	50	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	56	53	1	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	56	53	1	13	nein
OA890	Wichernstraße 1	1	EG	SA	45	35	50	40	57	49	54	50	4	10	nein
		1	1.OG	SA	45	35	50	40	58	50	55	51	5	11	nein
		1	2.OG	SA	45	35	50	40	58	50	57	53	7	13	ja
		2	EG	SA	45	35	47	40	51	47	57	53	10	13	ja
		2	1.OG	SA	45	35	47	40	53	48	60	56	13	16	ja
		2	2.OG	SA	45	35	47	40	55	50	62	59	15	19	ja
		3	EG	SA	45	35	47	40	55	49	58	54	11	14	ja
		3	1.OG	SA	45	35	50	40	56	50	60	56	10	16	ja
		3	2.OG	SA	45	35	50	40	57	51	63	59	13	19	ja
		4	EG	SA	45	35	50	40	62	55	63	59	13	19	ja
		4	1.OG	SA	45	35	50	40	63	56	64	60	14	20	ja
		4	2.OG	SA	45	35	50	40	63	56	65	61	15	21	ja
		5	EG	SA	45	35	50	40	62	53	60	56	10	16	ja
		5	1.OG	SA	45	35	50	40	62	54	61	57	11	17	ja
		5	2.OG	SA	45	35	50	40	63	55	62	58	12	18	ja
6	EG	SA	45	35	50	40	62	53	58	55	8	15	ja		
6	1.OG	SA	45	35	50	40	63	54	60	56	10	16	ja		
6	2.OG	SA	45	35	50	40	63	54	61	57	11	17	ja		
OA891	Wichernstraße 1a-c	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	49	0	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	63	59	8	17	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	64	60	9	18	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	63	59	8	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	64	60	9	18	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	62	10	17	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	59	7	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	64	60	9	15	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	60	56	5	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	62	58	7	16	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	64	60	9	15	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	66	62	11	17	ja
6	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	60	56	5	14	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	61	58	6	13	ja		
6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	63	60	8	15	ja		
6	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	65	61	10	16	ja		
6	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	66	62	11	17	ja		
7	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	57	53	2	11	nein		
7	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	59	55	4	10	nein		
7	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	56	4	11	nein		
7	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	60	56	5	11	nein		
7	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	61	57	6	12	nein		
8	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	46	0	4	nein		
8	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	50	46	0	4	nein		
8	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	51	47	0	5	nein		
8	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	49	46	0	4	nein		
8	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	50	46	0	4	nein		
9	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	48	45	0	3	nein		
9	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	45	0	3	nein		
9	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	46	0	4	nein		
9	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	48	0	6	nein		
9	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	50	46	0	4	nein		
10	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein		
10	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein		
10	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	48	0	6	nein		
10	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein		
10	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	56	52	0	7	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	53	0	8	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	58	54	1	9	nein
OA896	Wichernstraße 9	2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	56	52	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	53	50	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	55	51	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	58	54	1	9	nein
OA897	Wichernstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	56	52	1	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	51	53	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	58	54	1	9	nein
OA898	Wichernstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	56	52	1	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	52	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	52	54	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	58	54	1	9	nein
OA899	Wichernstraße 15	2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	56	53	1	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	52	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	52	54	51	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	58	54	1	9	nein
OA900	Wichernstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	57	53	2	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	55	3	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	59	56	4	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	53	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	58	55	1	10	nein
OA901	Wichernstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	60	50	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	57	53	2	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	53	54	50	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	55	52	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	58	55	1	10	nein
OA902	Wichernstraße 21	2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	52	51	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	54	50	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	53	0	8	nein
OA903	Wichernstraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	52	52	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	53	0	8	nein
OA904	Wichernstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	52	52	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	54	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	54	0	9	nein
OA905	Wichernstraße 27	2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	53	49	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	55	51	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	54	0	9	nein
OA906	Wichernstraße 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	53	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	55	52	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	58	54	1	9	nein
OA907	Wichernstraße 29a	1	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	60	50	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	58	54	3	12	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	53	54	51	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	56	52	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	58	54	1	9	nein
OA908	Wichernstraße 31	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	55	52	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	54	56	53	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	58	54	1	9	nein
OA909	Wichernstraße 33	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	54	55	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	56	53	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	58	54	1	9	nein
OA910	Wichernstraße 35	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	56	52	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	56	53	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	58	54	1	9	nein
OA911	Wichernstraße 37	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	48	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	50	46	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	50	46	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	55	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	56	53	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	57	54	0	9	nein
OA912	Wichernstraße 39	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	57	53	2	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	58	55	3	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	54	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	55	52	0	7	nein
OA913	Wichernstraße 41	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	52	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	53	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	56	52	0	7	nein
OA914	Wichernstraße 43	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	54	2	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	53	49	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	55	52	0	7	nein
OA915	Wichernstraße 45	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	47	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	48	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	52	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	51	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	53	49	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	55	52	0	7	nein
OA916	Wichernstraße 47	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	52	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	53	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	55	52	0	7	nein
OA917	Wichernstraße 49	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	52	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	54	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	56	52	0	7	nein
OA918	Wichernstraße 51	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	53	52	49	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	54	50	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OA919	Wichernstraße 53	4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	56	52	0	7	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	42	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	46	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	57	53	2	11	nein
OA920	Wichernstraße 55	3	EG	vWo	55	40	57	45	63	53	52	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	54	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	56	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	54	50	0	8	nein
OA921	Wichernstraße 57	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	55	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	53	52	49	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	55	51	0	6	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	52	1	10	nein
OA922	Wichernstraße 59	1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	53	52	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	53	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	54	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	53	49	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	54	50	0	5	nein
OA923	Wichernstraße 61	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	52	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	54	50	0	5	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	41	39	0	0	nein
OA924	Wichernstraße 63	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	46	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	51	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	52	49	0	4	nein
OA925	Wichernstraße 65	4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	53	54	50	0	5	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	48	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	48	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	48	0	6	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	48	0	6	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	48	0	6	nein
		1	7.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	48	0	6	nein
		1	8.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	54	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	57	53	2	11	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	57	53	2	11	nein
		2	7.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	57	53	2	11	nein
		2	8.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	57	53	2	11	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	57	53	2	11	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	54	3	12	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	54	3	12	nein
		3	7.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	59	55	4	13	nein
		3	8.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
4	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	53	49	0	7	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	55	51	0	6	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	56	52	0	7	nein		
4	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	56	52	0	7	nein		
4	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	56	53	1	8	nein		
4	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	57	53	2	8	nein		
4	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	57	53	2	8	nein		
4	7.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	58	54	3	9	nein		
4	8.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	58	54	3	9	nein		
5	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	54	50	0	5	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	55	52	0	7	nein		

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	56	52	0	7	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	56	53	0	8	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	53	0	8	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	53	0	8	nein
		5	6.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	54	0	9	nein
		5	7.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	54	0	9	nein
		5	8.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	58	54	1	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	45	42	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	45	43	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	45	43	0	0	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	45	43	0	0	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	46	43	0	0	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	46	43	0	0	nein
		6	6.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	46	43	0	0	nein
		6	7.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	46	43	0	0	nein
		6	8.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	49	45	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	45	42	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	45	43	0	1	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	45	43	0	0	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	45	43	0	0	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	46	43	0	0	nein
		7	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	46	43	0	0	nein
		7	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	46	43	0	0	nein
		7	7.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	46	43	0	0	nein
		7	8.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	49	45	0	0	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	43	36	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	43	36	0	0	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	43	36	0	0	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	43	36	0	0	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	43	36	0	0	nein
		8	5.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	44	36	0	0	nein
		8	6.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	44	37	0	0	nein
		8	7.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	47	40	0	0	nein
		8	8.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	47	0	5	nein
OS001	Adalbert-Stifter-Weg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
OS002	Adalbert-Stifter-Weg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
OS003	Adalbert-Stifter-Weg 3	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
OS004	Adalbert-Stifter-Weg 4	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	57	5	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	60	56	5	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	62	58	7	13	ja
OS005	Adalbert-Stifter-Weg 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	58	54	3	12	nein
OS006	Adalbert-Stifter-Weg 6	2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
OS007	Adalbert-Stifter-Weg 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
OS008	Adalbert-Stifter-Weg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
OS009	Adalbert-Stifter-Weg 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	59	7	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
OS010	Adalbert-Stifter-Weg 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	58	6	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
OS011	Adalbert-Stifter-Weg 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	57	53	2	11	nein
OS012	Adalbert-Stifter-Weg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	56	52	1	10	nein
OS013	Adalbert-Stifter-Weg 15	2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	51	0	9	nein
OS014	Adalbert-Stifter-Weg 14	2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
OS015	Adalbert-Stifter-Weg 18,17	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	62	58	7	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	50	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	55	52	0	10	nein
OS016	Alban-Stolz-Weg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	54	2	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	52	1	10	nein
OS017	Alban-Stolz-Weg 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	50	0	10	nein
OS018	Alban-Stolz-Weg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	49	0	7	nein
OS019	Alban-Stolz-Weg 4	3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	55	52	0	10	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	49	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	50	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	52	1	10	nein
OS020	Alban-Stolz-Weg 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	52	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	51	0	9	nein
OS021	Alban-Stolz-Weg 6	2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	48	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	51	48	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
OS022	Alban-Stolz-Weg 7	1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	54	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	52	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	48	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	53	1	11	nein
OS023	Alban-Stolz-Weg 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	51	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
OS024	Alban-Stolz-Weg 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	48	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	49	46	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	49	0	7	nein
OS025	Alban-Stolz-Weg 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	50	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	53	1	11	nein
OS026	Alban-Stolz-Weg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	46	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	48	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	43	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	45	42	0	0	nein
OS027	Alban-Stolz-Weg 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	51	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	52	0	10	nein
OS028	Alban-Stolz-Weg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	48	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	49	45	0	3	nein
OS029	Alban-Stolz-Weg 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	45	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	49	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	46	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	48	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	53	1	11	nein
OS030	Alban-Stolz-Weg 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	48	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	51	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	45	43	0	1	nein
OS031	Alban-Stolz-Weg 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	51	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	49	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	49	45	0	5	nein
OS032	Alban-Stolz-Weg 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	46	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	49	0	7	nein
OS033	Alban-Stolz-Weg 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	49	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	48	0	6	nein
OS034	Alban-Stolz-Weg 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	47	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	49	0	7	nein
OS035	Alban-Stolz-Weg 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	47	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	48	43	0	1	nein
OS036	Alban-Stolz-Weg 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	45	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	47	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	44	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	46	43	0	0	nein
OS037	Alban-Stolz-Weg 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	46	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	46	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	42	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	44	42	0	0	nein
OS038	Alban-Stolz-Weg 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	47	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	49	45	0	3	nein
OS039	Alban-Stolz-Weg 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	50	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	46	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	49	46	0	4	nein
OS040	Alban-Stolz-Weg 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	48	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	50	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	45	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
OS041	Am Krummer 1,3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	62	58	7	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	64	60	9	15	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	64	61	9	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	48	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	49	45	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	45	0	5	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	49	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	50	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	52	0	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	53	2	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	53	1	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	51	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	51	0	9	nein
OS049	Am Krummer 10a	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	58	6	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	47	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	47	43	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	47	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	51	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
OS050	Am Krummer 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	51	47	0	5	nein
OS051	Am Krummer 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	46	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	48	44	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	46	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	48	44	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	48	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	51	47	0	5	nein
OS052	Am Krummer 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	53	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	54	50	0	8	nein
OS053	Am Krummer 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	50	0	8	nein
OS054	Am Krummer 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	54	2	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	57	5	15	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	58	6	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	45	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	45	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	45	41	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	49	45	0	3	nein
OS055	Am Krummer 17	2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	58	6	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	51	0	9	nein
OS056	Am Krummer 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	57	5	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	43	0	1	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	50	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	47	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	47	44	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	48	45	0	3	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	51	47	0	2	nein
OS057	Am Krummer 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	58	6	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	53	2	11	nein
OS058	Am Krummer 21	2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	60	56	5	14	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	53	1	11	nein
OS059	Am Krummer 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
OS060	Am Krummer 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	57	5	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	62	58	7	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	57	5	12	nein
OS061	Badstraße 22	1	EG	S	60	-	65	-	71	73	82	78	17	0	nein
		2	EG	S	60	-	60	-	55	55	67	63	7	0	nein
		3	EG	S	60	-	60	-	64	65	75	71	15	0	nein
OS062	Badstraße 22a	1	EG	S	60	-	60	-	58	59	65	61	5	0	nein
		2	EG	S	60	-	60	-	58	58	63	60	3	0	nein
		3	EG	S	60	-	60	-	56	48	52	47	0	0	nein
		4	EG	S	60	-	60	-	55	51	60	57	0	0	nein
OS063	Badstraße 24 (Geb.1)	1	EG	SSc	55	-	55	-	58	56	61	58	6	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	58	56	62	58	7	0	nein
		1	2.OG	SSc	55	-	55	-	59	57	62	58	7	0	nein
		1	3.OG	SSc	55	-	55	-	59	57	62	59	7	0	nein
		1	4.OG	SSc	55	-	55	-	59	57	63	59	8	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	58	56	61	58	6	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	59	57	62	58	7	0	nein
		2	2.OG	SSc	55	-	55	-	59	57	62	58	7	0	nein
		2	3.OG	SSc	55	-	55	-	59	57	62	59	7	0	nein
		2	4.OG	SSc	55	-	55	-	60	57	63	59	8	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	56	55	59	55	4	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	56	55	60	56	5	0	nein
		3	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	55	60	56	5	0	nein
		3	3.OG	SSc	55	-	55	-	56	55	60	56	5	0	nein
		3	4.OG	SSc	55	-	55	-	57	55	61	57	6	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	47	42	50	45	0	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	47	43	50	46	0	0	nein
		4	2.OG	SSc	55	-	55	-	48	43	51	46	0	0	nein
		4	3.OG	SSc	55	-	55	-	47	42	49	43	0	0	nein
		4	4.OG	SSc	55	-	55	-	47	43	51	46	0	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	48	45	53	49	0	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	45	55	51	0	0	nein
		5	2.OG	SSc	55	-	55	-	49	46	55	51	0	0	nein
		5	3.OG	SSc	55	-	55	-	46	42	49	43	0	0	nein
		5	4.OG	SSc	55	-	55	-	47	42	51	46	0	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	54	52	58	54	3	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	53	60	56	5	0	nein
		6	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	53	60	56	5	0	nein
		6	3.OG	SSc	55	-	55	-	55	52	59	55	4	0	nein
		6	4.OG	SSc	55	-	55	-	55	52	59	55	4	0	nein
OS064	Badstraße 24 (Geb.2)	1	EG	SSc	55	-	55	-	50	46	56	52	1	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	46	56	52	1	0	nein
		1	2.OG	SSc	55	-	55	-	51	47	57	53	2	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	45	41	49	44	0	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	46	42	50	46	0	0	nein
		2	2.OG	SSc	55	-	55	-	50	46	54	50	0	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	49	44	54	50	0	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	46	55	51	0	0	nein
		3	2.OG	SSc	55	-	55	-	51	49	57	53	2	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	50	45	55	52	0	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	47	56	53	1	0	nein
		4	2.OG	SSc	55	-	55	-	52	50	57	54	2	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	50	47	56	53	1	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	48	57	53	2	0	nein
		5	2.OG	SSc	55	-	55	-	52	50	58	54	3	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	50	47	57	53	2	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	49	57	53	2	0	nein
		6	2.OG	SSc	55	-	55	-	52	51	58	54	3	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	46	41	48	41	0	0	nein
		7	1.OG	SSc	55	-	55	-	46	41	48	41	0	0	nein
		7	2.OG	SSc	55	-	55	-	47	41	49	43	0	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	47	46	50	47	0	0	nein
		8	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	48	52	49	0	0	nein
		8	2.OG	SSc	55	-	55	-	50	49	53	50	0	0	nein
		9	EG	SSc	55	-	55	-	45	41	47	44	0	0	nein
		9	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	50	53	50	0	0	nein
		9	2.OG	SSc	55	-	55	-	52	50	55	51	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		10	EG	SSc	55	-	55	-	49	49	54	51	0	0	nein
		10	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	50	54	50	0	0	nein
		10	2.OG	SSc	55	-	55	-	52	50	55	52	0	0	nein
		11	EG	SSc	55	-	55	-	48	49	51	48	0	0	nein
		11	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	47	54	50	0	0	nein
		11	2.OG	SSc	55	-	55	-	51	49	56	52	1	0	nein
		12	EG	SSc	55	-	55	-	47	46	54	50	0	0	nein
		12	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	48	55	52	0	0	nein
		12	2.OG	SSc	55	-	55	-	51	48	56	52	1	0	nein
		13	EG	SSc	55	-	55	-	47	47	44	40	0	0	nein
		13	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	50	54	50	0	0	nein
		13	2.OG	SSc	55	-	55	-	51	49	55	52	0	0	nein
		14	EG	SSc	55	-	55	-	54	55	59	55	4	0	nein
		14	1.OG	SSc	55	-	55	-	55	55	60	56	5	0	nein
		14	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	55	60	56	5	0	nein
		15	EG	SSc	55	-	55	-	51	50	57	54	2	0	nein
		15	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	51	59	55	4	0	nein
		15	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	51	59	55	4	0	nein
OS065	Badstraße 24 (Geb.3)	1	EG	SSc	55	-	55	-	50	51	48	44	0	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	53	58	54	3	0	nein
		1	2.OG	SSc	55	-	55	-	54	54	59	55	4	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	53	53	57	54	2	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	53	57	53	2	0	nein
		2	2.OG	SSc	55	-	55	-	54	53	58	54	3	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	49	49	53	49	0	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	52	56	52	1	0	nein
		3	2.OG	SSc	55	-	55	-	54	53	57	53	2	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	51	52	56	53	1	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	52	56	52	1	0	nein
		4	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	52	57	53	2	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	44	40	49	44	0	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	51	55	52	0	0	nein
		5	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	52	57	53	2	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	45	40	46	40	0	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	46	41	47	41	0	0	nein
		6	2.OG	SSc	55	-	55	-	47	42	49	44	0	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	46	41	47	41	0	0	nein
		7	1.OG	SSc	55	-	55	-	46	41	47	41	0	0	nein
		7	2.OG	SSc	55	-	55	-	47	42	49	44	0	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	49	44	51	48	0	0	nein
		8	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	44	52	49	0	0	nein
		8	2.OG	SSc	55	-	55	-	50	45	54	50	0	0	nein
		9	EG	SSc	55	-	55	-	49	44	52	48	0	0	nein
		9	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	44	53	49	0	0	nein
		9	2.OG	SSc	55	-	55	-	50	46	54	50	0	0	nein
		10	EG	SSc	55	-	55	-	49	43	51	47	0	0	nein
		10	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	44	52	48	0	0	nein
		10	2.OG	SSc	55	-	55	-	50	45	54	50	0	0	nein
		11	EG	SSc	55	-	55	-	50	45	50	47	0	0	nein
		11	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	45	51	47	0	0	nein
		11	2.OG	SSc	55	-	55	-	51	46	53	50	0	0	nein
		12	EG	SSc	55	-	55	-	53	50	55	52	0	0	nein
		12	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	51	58	54	3	0	nein
		12	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	53	59	55	4	0	nein
		13	EG	SSc	55	-	55	-	54	53	57	53	2	0	nein
		13	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	54	59	55	4	0	nein
		13	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	54	60	56	5	0	nein
		14	EG	SSc	55	-	55	-	56	56	60	56	5	0	nein
		14	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	54	58	55	3	0	nein
		14	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	54	59	55	4	0	nein
OS066	Badstraße 24 (Geb.4)	1	EG	SSc	55	-	57	-	62	57	62	58	5	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	57	-	63	58	62	59	5	0	nein
		1	2.OG	SSc	55	-	57	-	63	58	63	59	6	0	nein
		1	3.OG	SSc	55	-	57	-	63	58	63	59	6	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	57	-	61	57	62	58	5	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	57	-	62	58	62	59	5	0	nein
		2	2.OG	SSc	55	-	57	-	63	58	63	59	6	0	nein
		2	3.OG	SSc	55	-	57	-	63	58	63	59	6	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	59	58	61	58	6	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	59	56	61	57	6	0	nein
		3	2.OG	SSc	55	-	55	-	60	57	61	57	6	0	nein
		3	3.OG	SSc	55	-	55	-	60	56	61	58	6	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	57	56	60	56	5	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	58	56	61	57	6	0	nein
		4	2.OG	SSc	55	-	55	-	58	56	61	57	6	0	nein
		4	3.OG	SSc	55	-	55	-	58	56	61	57	6	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	51	51	55	51	0	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	51	56	52	1	0	nein
		5	2.OG	SSc	55	-	55	-	51	50	55	51	0	0	nein
		5	3.OG	SSc	55	-	55	-	48	43	50	46	0	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	52	53	57	53	2	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	53	57	54	2	0	nein
		6	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	52	57	53	2	0	nein
		6	3.OG	SSc	55	-	55	-	52	50	57	54	2	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		7	EG	SSc	55	-	55	-	53	52	57	53	2	0	nein
		7	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	53	59	55	4	0	nein
		7	2.OG	SSc	55	-	55	-	54	52	59	55	4	0	nein
		7	3.OG	SSc	55	-	55	-	54	53	59	56	4	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	48	46	53	49	0	0	nein
		8	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	48	55	51	0	0	nein
		8	2.OG	SSc	55	-	55	-	49	46	54	50	0	0	nein
		8	3.OG	SSc	55	-	55	-	47	42	50	45	0	0	nein
		9	EG	SSc	55	-	55	-	54	48	55	52	0	0	nein
		9	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	49	56	52	1	0	nein
		9	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	50	56	53	1	0	nein
		9	3.OG	SSc	55	-	55	-	55	50	57	53	2	0	nein
		10	EG	SSc	55	-	55	-	56	51	56	53	1	0	nein
		10	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	51	57	53	2	0	nein
		10	2.OG	SSc	55	-	55	-	57	52	57	53	2	0	nein
		10	3.OG	SSc	55	-	55	-	58	51	57	54	2	0	nein
		11	EG	SSc	55	-	55	-	58	51	57	54	2	0	nein
		11	1.OG	SSc	55	-	55	-	59	52	58	54	3	0	nein
		11	2.OG	SSc	55	-	55	-	59	53	58	55	3	0	nein
		11	3.OG	SSc	55	-	55	-	60	53	58	54	3	0	nein
OS067	Badstraße 24 (Geb.5)	1	EG	SSc	55	-	55	-	60	58	63	59	8	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	58	56	61	58	6	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	54	52	58	55	3	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	51	50	52	49	0	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	56	54	59	55	4	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	60	57	61	58	6	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	60	57	62	59	7	0	nein
OS068	Badstraße 24a	1	EG	SSc	55	-	55	-	58	55	60	57	5	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	59	56	61	57	6	0	nein
		1	2.OG	SSc	55	-	55	-	59	56	61	57	6	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	54	51	57	53	2	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	55	51	57	54	2	0	nein
		2	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	53	59	55	4	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	47	42	47	42	0	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	47	42	48	42	0	0	nein
		3	2.OG	SSc	55	-	55	-	47	42	50	45	0	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	47	42	46	40	0	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	47	42	47	41	0	0	nein
		4	2.OG	SSc	55	-	55	-	47	42	50	45	0	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	55	48	53	49	0	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	55	48	54	50	0	0	nein
		5	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	49	55	51	0	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	59	55	61	57	6	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	60	56	61	57	6	0	nein
		6	2.OG	SSc	55	-	55	-	60	56	61	58	6	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	58	55	61	57	6	0	nein
		7	1.OG	SSc	55	-	55	-	58	56	61	57	6	0	nein
		7	2.OG	SSc	55	-	55	-	59	56	61	58	6	0	nein
OS069	Badstraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	48	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	59	56	4	11	nein
OS070	Badstraße 28	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
OS071	Badstraße 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	43	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	45	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	54	3	9	nein
OS072	Badstraße 53	1	EG	SG	60	45	60	50	56	56	64	60	4	10	nein
		2	EG	SG	60	45	60	50	60	56	62	58	2	8	nein
		3	EG	SG	60	45	60	47	60	54	57	53	0	6	nein
		4	EG	SG	60	45	60	47	57	51	57	54	0	7	nein
		5	EG	SG	60	45	60	47	56	53	59	56	0	9	nein
OS073	Badstraße 55	1	EG	SG	60	45	60	47	56	51	60	57	0	10	nein
		1	1.OG	SG	60	45	60	50	58	56	63	59	3	9	nein
		1	2.OG	SG	60	45	60	50	57	56	63	59	3	9	nein
		2	EG	SG	60	45	60	50	64	58	61	57	1	7	nein
		2	1.OG	SG	60	45	60	50	65	58	62	58	2	8	nein
		2	2.OG	SG	60	45	60	50	65	58	62	58	2	8	nein
		3	EG	SG	60	45	62	50	66	57	47	42	0	0	nein
		3	1.OG	SG	60	45	62	50	66	58	47	42	0	0	nein
		3	2.OG	SG	60	45	62	50	66	58	48	43	0	0	nein
		4	EG	SG	60	45	60	47	60	53	56	52	0	5	nein
		4	1.OG	SG	60	45	60	47	61	54	57	53	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	2.OG	SG	60	45	60	47	62	55	59	55	0	8	nein
		5	EG	SG	60	45	60	47	55	51	59	55	0	8	nein
		5	1.OG	SG	60	45	60	47	56	52	60	56	0	9	nein
		5	2.OG	SG	60	45	60	47	56	53	61	57	1	10	nein
OS074	Badstraße 57a	1	EG	M	60	45	62	50	66	59	59	56	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	61	55	59	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	42	50	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	46	55	51	0	6	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	44	50	45	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	47	60	52	51	48	0	1	nein
OS075	Bellenwaldweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	57	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	57	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	53	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	57	54	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	61	43	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	45	43	0	0	nein
OS076	Bellenwaldweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	52	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	54	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	46	43	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	48	45	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	52	48	0	3	nein
OS077	Bellenwaldweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	62	43	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	45	43	0	0	nein
OS078	Bellenwaldweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	54	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	56	52	1	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	58	55	3	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
OS079	Bellenwaldweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	57	54	2	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	48	43	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	51	47	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	62	43	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	45	43	0	0	nein
OS080	Bellenwaldweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	46	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	57	5	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	62	58	7	13	ja
OS081	Bellenwaldweg 7	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	59	54	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	57	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	67	63	42	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	64	44	42	0	0	nein
OS082	Bellenwaldweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	43	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	46	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	50	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	56	52	1	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
OS083	Bellenwaldweg 9	2	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	66	63	42	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	64	44	42	0	0	nein
OS084	Bellenwaldweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	45	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	53	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	59	56	4	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	61	58	6	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	47	44	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	51	47	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	58	54	3	9	nein
OS085	Bellenwaldweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	57	5	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	63	42	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	64	45	42	0	0	nein
OS086	Bellenwaldweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	44	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	45	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	52	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	50	46	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	55	52	0	7	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	60	57	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	53	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	57	53	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	61	57	6	12	nein
OS087	Bellenwaldweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	56	4	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	46	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	48	43	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	63	42	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	64	44	42	0	0	nein
OS088	Bellenwaldweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	53	1	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	58	6	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	53	1	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	54	51	0	6	nein
OS089	Bellenwaldweg 15	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	61	46	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	47	45	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	59	55	2	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	59	52	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	58	54	1	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	67	64	44	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	64	46	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	64	55	51	0	6	nein
OS090	Bellenwaldweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	44	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	46	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	56	53	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	61	58	6	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
OS091	Bellenwaldweg 17	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	61	57	4	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	49	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	61	57	4	12	nein
OS092	Bellenwaldweg 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	48	45	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	59	56	4	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	57	5	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	58	7	13	ja
OS093	Bellenwaldweg 19	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	56	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	60	56	3	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	49	45	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	61	57	4	12	nein
OS094	Bellenwaldweg 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	46	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	50	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	59	7	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	61	9	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	50	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
OS095	Bellenwaldweg 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	49	46	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	58	6	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	50	46	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	61	57	4	12	nein
OS096	Bellenwaldweg 22	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	46	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	50	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	48	45	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	52	49	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	58	7	13	ja
OS097	Bellenwaldweg 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	51	0	6	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OS098	Bellenwaldweg 24	3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	55	4	10	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	45	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	50	46	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	62	58	7	13	ja
OS099	Bellenwaldweg 25	3	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	62	58	7	13	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	50	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	58	7	13	ja
OS100	Bellenwaldweg 27	3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	48	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	51	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	57	53	2	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	53	1	8	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	51	48	0	6	nein
OS101	Bellenwaldweg 29	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	51	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	53	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	58	6	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	54	3	9	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	50	47	0	5	nein
OS102	Bellenwaldweg 31	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	58	7	13	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	45	41	0	0	nein
OS103	Bellenwaldweg 33	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	46	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	50	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	60	8	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	60	8	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	55	3	10	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	45	42	0	0	nein
OS104	Bellenwaldweg 35	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	46	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	49	46	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	62	59	7	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	64	60	9	15	ja
OS105	Bellenwaldweg 37	3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	64	60	9	15	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	48	45	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	56	53	1	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	60	56	5	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	47	43	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	61	62	51	47	0	2	nein
OS106	Eiserne Hand 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	46	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	52	51	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	60	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	61	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	56	53	1	8	nein
OS107	Eiserne Hand 2	4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	59	55	4	10	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	45	42	0	0	nein
OS108	Eiserne Hand 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	52	0	10	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	45	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	47	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	43	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	45	42	0	0	nein
OS109	Eiserne Hand 4	2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	46	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	47	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	45	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	47	44	0	2	nein
OS110	Eiserne Hand 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	46	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	47	43	0	1	nein
OS111	Eiserne Hand 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	51	0	9	nein
OS112	Eiserne Hand 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	46	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	47	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
OS113	Fritscheneck 1,2	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	67	63	12	18	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	68	64	13	19	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	66	16	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	67	63	12	18	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	68	64	13	19	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	69	65	14	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	64	61	9	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	67	63	12	18	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	67	63	12	18	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	58	7	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	54	2	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	56	5	14	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	58	8	13	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	50	60	56	5	14	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	61	57	6	15	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	62	58	7	13	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	62	58	7	13	ja
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	64	60	9	15	ja
OS114	Fröbelweg 1,2,3	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	59	7	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	64	61	9	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	60	8	15	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	52	0	10	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	47	0	7	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
OS115	Gerhart-Hauptmann-Weg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	61	58	6	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	63	59	8	14	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	53	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	55	51	0	9	nein
OS116	Gerhart-Hauptmann-Weg 2	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	56	52	1	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	54	2	12	nein
OS117	Gerhart-Hauptmann-Weg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	56	4	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
OS118	Gerhart-Hauptmann-Weg 4	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	56	52	1	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
OS119	Gerhart-Hauptmann-Weg 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	56	53	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	56	4	11	nein
OS120	Gerhart-Hauptmann-Weg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	56	5	11	nein
OS121	Gerhart-Hauptmann-Weg 7	2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	62	58	7	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	53	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
OS122	Heidenknie 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	68	64	13	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	70	66	15	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	66	62	11	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	70	66	15	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	66	63	11	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	60	8	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	64	61	9	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	67	63	12	18	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	64	60	9	15	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	65	61	10	16	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	68	64	13	19	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	67	63	12	18	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	68	64	13	19	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	70	66	15	21	ja
OS123	Kniebisstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	72	68	17	23	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	73	69	18	24	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	74	70	17	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	66	62	11	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	66	63	11	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	69	65	14	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	67	63	12	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	69	65	14	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	68	64	13	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	69	65	14	20	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	59	71	67	16	22	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	70	66	15	21	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	72	68	17	23	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	69	19	24	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	72	68	17	23	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	69	19	24	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	75	70	18	25	ja
OS124	Kniebisstraße 3,5	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	60	72	67	17	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	73	68	18	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	70	19	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	69	65	14	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	70	66	15	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	67	63	12	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	67	63	12	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	56	68	64	13	19	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	70	65	15	20	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	59	72	68	17	23	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	73	69	18	24	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	70	19	25	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	58	60	73	69	18	24	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	70	19	25	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	75	71	18	26	ja
OS125	Kniebisstraße 4,6	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	67	63	12	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	69	65	14	20	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	67	16	22	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	66	63	11	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	66	63	11	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	67	63	12	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	63	60	8	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	67	63	12	18	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	66	63	11	18	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	68	64	13	19	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	70	66	15	21	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	68	64	13	19	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	70	66	15	21	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	67	16	22	ja
OS126	Kniebisstraße 7,9	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	67	16	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	72	68	17	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	73	69	18	24	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	67	16	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	72	68	17	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	73	69	18	24	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	68	64	13	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	69	65	14	20	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	67	16	22	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	61	57	6	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	65	61	10	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	56	5	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	64	60	9	15	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	67	63	12	18	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	68	64	13	19	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	69	65	14	20	ja
OS127	Kniebisstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	65	60	10	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	50	55	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
OS128	Kniebisstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	62	58	7	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
OS129	Kniebisstraße 12	2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	62	58	7	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	55	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	54	3	12	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OS130	Kniebisstraße 14	4	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	56	5	11	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	57	5	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
OS131	Kniebisstraße 16	3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	54	50	0	8	nein
OS132	Kniebisstraße 18	3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	62	58	7	13	ja
OS133	Kniebisstraße 20	2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
OS134	Kniebisstraße 22	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	50	0	8	nein
OS135	Kniebisstraße1	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	55	52	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	53	2	11	nein
		1	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	78	73	21	28	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	75	70	18	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	69	65	14	20	ja
OS136	Kniebisstraße1a	4	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	75	70	20	25	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	73	69	18	24	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	75	71	18	26	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	77	72	20	27	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	69	65	14	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	70	65	15	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	70	66	15	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	59	72	68	17	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	73	69	18	24	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	74	70	19	25	ja
OS137	Kopernikusplatz 1	4	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	75	71	18	26	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	77	72	20	27	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	78	73	21	28	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	67	63	12	18	ja
OS138	Kopernikusplatz 2,3	4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	68	64	13	19	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	57	6	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	58	6	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	54	50	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	55	51	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	64	60	9	15	ja
5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	66	62	11	17	ja		
5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	67	62	12	17	ja		
5	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	67	63	12	18	ja		
6	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	64	60	9	15	ja		
6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	66	62	11	17	ja		
6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	58	68	63	13	18	ja		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OS139	Moosweg 1,3	6	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	68	64	13	19	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	70	66	15	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	72	68	17	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	73	69	18	24	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	74	69	19	24	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	67	16	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	73	68	18	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	73	69	18	24	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	74	69	19	24	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	69	65	14	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	70	66	15	21	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	59	71	67	16	22	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	71	67	16	22	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	61	57	6	15	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	56	52	1	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	53	2	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	67	64	12	19	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	69	65	14	20	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	70	65	15	20	ja
6	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	70	66	15	21	ja		
OS140	Moosweg 2,4	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	72	68	17	23	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	73	69	18	24	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	74	70	19	25	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	74	70	19	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	67	16	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	73	69	18	24	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	74	69	19	24	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	74	70	19	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	69	65	14	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	70	66	15	21	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	67	16	22	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	71	67	16	22	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	56	6	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	61	57	6	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	62	58	7	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	56	51	1	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	53	2	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	63	58	8	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	69	65	14	20	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	56	70	66	15	21	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	71	66	16	21	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	72	67	17	22	ja
OS141	Moosweg 6,8	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	60	72	68	17	23	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	74	69	19	24	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	74	70	19	25	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	75	71	18	26	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	72	68	17	23	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	74	69	19	24	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	75	70	20	25	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	75	71	18	26	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	70	66	15	21	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	71	67	16	22	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	72	68	17	23	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	73	68	18	23	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	55	5	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	65	61	10	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	56	5	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	61	57	6	15	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	66	62	11	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	68	64	13	19	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	69	64	14	19	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	70	65	15	20	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	71	67	16	22	ja
OS142	Moosweg 10,12	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	70	66	15	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	72	67	17	22	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	73	68	18	23	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	74	69	19	24	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	55	5	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	62	58	7	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	61	58	6	13	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	64	60	9	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	62	58	7	13	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	69	65	14	20	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	70	65	15	20	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	70	65	15	20	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	71	66	16	21	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	69	65	14	20	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	70	66	15	21	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	71	67	16	22	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	73	68	18	23	ja
OS143	Moosweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	71	67	16	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	72	67	17	22	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	72	68	15	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	67	63	10	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	71	67	11	22	ja
OS144	Nikolaus-Ehlen-Weg 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	51	47	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	56	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	51	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	53	50	0	8	nein
OS145	Nikolaus-Ehlen-Weg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	57	5	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
OS146	Nikolaus-Ehlen-Weg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	54	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	50	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	53	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	51	47	0	2	nein
OS147	Nikolaus-Ehlen-Weg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	55	3	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	60	56	5	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
OS148	Nikolaus-Ehlen-Weg 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	50	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	52	49	0	7	nein
OS149	Nikolaus-Ehlen-Weg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	58	55	3	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
OS150	Nikolaus-Ehlen-Weg 7	2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	49	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	52	49	0	7	nein
OS151	Nikolaus-Ehlen-Weg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
OS152	Nikolaus-Ehlen-Weg 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	50	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	49	0	7	nein
OS153	Nikolaus-Ehlen-Weg 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
OS154	Nikolaus-Ehlen-Weg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	49	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	50	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	53	49	0	7	nein
OS155	Nikolaus-Ehlen-Weg 12	2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	48	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	50	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	54	2	12	nein
OS156	Nikolaus-Ehlen-Weg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	50	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	52	49	0	7	nein
OS157	Nikolaus-Ehlen-Weg 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	51	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	43	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	43	0	1	nein
OS158	Nikolaus-Ehlen-Weg 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	47	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	51	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	50	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	49	0	7	nein
OS159	Nikolaus-Ehlen-Weg 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	45	42	0	0	nein
OS160	Nikolaus-Ehlen-Weg 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	50	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	46	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	50	47	0	5	nein
OS161	Nikolaus-Ehlen-Weg 18	2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	44	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	45	43	0	1	nein
OS162	Nikolaus-Ehlen-Weg 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	54	2	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	56	5	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	48	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	47	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	48	43	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
OS163	Nikolaus-Ehlen-Weg 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	51	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
OS164	Nikolaus-Ehlen-Weg 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	56	5	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	46	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	42	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	50	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	52	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	44	41	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	50	0	8	nein
OS165	Nikolaus-Ehlen-Weg 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	45	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	49	46	0	4	nein
OS166	Nikolaus-Ehlen-Weg 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	51	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	46	44	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	50	47	0	5	nein
OS167	Nikolaus-Ehlen-Weg 24	2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	43	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	45	42	0	0	nein
OS168	Nikolaus-Ehlen-Weg 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	45	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	45	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	47	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	43	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	45	42	0	0	nein
OS169	Nikolaus-Ehlen-Weg 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	53	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	46	43	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	49	46	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	44	42	0	0	nein
OS170	Nikolaus-Ehlen-Weg 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	50	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	52	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	46	43	0	0	nein
OS171	Nikolaus-Ehlen-Weg 32	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	44	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	45	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	45	42	0	0	nein
OS172	Nikolaus-Ehlen-Weg 34	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	45	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	47	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	45	42	0	0	nein
OS173	Nikolaus-Ehlen-Weg 36	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	45	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	47	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	45	42	0	0	nein
OS174	Nikolaus-Ehlen-Weg 38	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	51	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	45	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	45	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	46	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	42	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	42	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	45	42	0	0	nein
OS175	Pestalozziweg 5 (Geb.1)	2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	60	8	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	70	48	45	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	72	53	49	0	4	nein
OS185	Pulverweg 1,2,3	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	67	63	12	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	69	65	14	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	69	65	14	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	64	61	9	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	56	5	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	64	60	9	15	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	62	58	7	13	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	63	59	8	14	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	65	61	10	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	65	61	10	16	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	66	62	11	17	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	69	64	14	19	ja
OS186	Pulverweg 4,5	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	60	8	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	65	62	10	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	61	57	6	15	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	61	57	6	15	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	62	58	7	13	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	60	8	15	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	61	57	6	15	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	63	59	8	14	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	66	62	11	17	ja
OS187	Ruppertweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	71	67	16	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	72	68	17	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	73	68	16	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	70	66	15	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	71	67	16	22	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	72	67	15	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	64	61	9	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	67	63	12	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	69	65	14	20	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	59	8	14	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	66	62	11	17	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	69	65	14	20	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	71	67	16	22	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	73	68	18	23	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	74	69	17	24	ja
OS188	Sankt-Martin-Str. 4a	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	60	57	5	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	48	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	44	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	49	44	0	2	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	46	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	49	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
OS189	Sankt-Martin-Str. 4c	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	52	1	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	53	2	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	55	4	13	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	57	53	2	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	56	5	14	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
OS190	Sankt-Martin-Str. 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	52	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	45	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	45	42	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	45	42	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	45	41	0	1	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	46	42	0	2	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	47	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	56	4	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	57	5	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	61	57	6	12	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	58	6	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	59	8	14	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	59	8	14	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	59	8	14	ja
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	63	59	8	14	ja
OS191	Sankt-Martin-Str. 67,69	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	56	52	1	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	52	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	56	4	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
OS192	Sankt-Martin-Str. 68	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	57	5	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	61	57	6	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	62	59	7	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	55	3	13	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	62	59	7	14	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	60	8	15	ja
OS193	Sankt-Martin-Str. 70	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	57	5	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	62	58	7	13	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	50	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	50	45	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	50	46	0	1	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	52	47	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	53	1	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	55	3	10	nein
OS194	Sankt-Martin-Str. 71 (Geb.1)	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	62	59	7	14	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	53	2	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	52	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	49	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	53	1	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	56	4	14	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	49	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	50	0	8	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
OS195	Sankt-Martin-Str. 71 (Geb.2)	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	59	8	14	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	56	4	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	59	7	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	60	8	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	55	4	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	52	1	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
OS196	Sankt-Martin-Str. 73 (Geb.1)	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	62	58	7	13	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	58	6	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	53	1	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	46	0	4	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	47	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	47	44	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	48	45	0	3	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	49	46	0	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	47	44	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	47	44	0	2	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	48	45	0	3	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	49	46	0	4	nein
OS197	Sankt-Martin-Str. 73 (Geb.2)	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	61	58	6	13	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	55	3	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	57	6	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	50	46	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	48	0	8	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	50	0	8	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	55	4	13	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	50	0	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	52	1	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	53	2	11	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	55	4	10	nein
OS198	Sankt-Martin-Str. 72,74	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	62	58	7	13	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	60	8	15	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	57	6	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	58	7	13	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	52	1	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	54	2	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	55	4	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	62	58	7	13	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	62	59	7	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	50	45	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	50	45	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	53	49	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	51	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	52	1	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	54	50	0	5	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	53	49	0	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	52	0	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	53	1	8	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	50	0	5	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	50	0	5	nein
OS199	Sankt-Martin-Str. 76	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	56	52	1	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	47	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	48	0	6	nein
OS200	Sankt-Martin-Str. 78	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	50	0	5	nein
OS201	Sankt-Martin-Str. 80	2	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	48	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	48	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	51	47	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	52	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	53	2	8	nein
OS202	Sankt-Martin-Str. 82	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	52	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	51	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	60	56	5	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	58	6	13	ja
OS203	Sankt-Martin-Str. 84	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	58	6	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	56	4	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
OS204	Sankt-Martin-Str. 86	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	59	56	4	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	48	44	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	49	44	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	51	47	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	45	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	46	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	50	47	0	2	nein
OS205	Sankt-Martin-Str. 88	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	48	44	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	49	44	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	51	46	0	1	nein
OS206	Sankt-Martin-Str. 90	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	51	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	55	3	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	48	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	48	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	49	45	0	0	nein
OS207	Sankt-Martin-Str. 96a	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	48	44	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	48	44	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	50	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	43	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	44	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	47	44	0	0	nein
OS208	Sankt-Martin-Str. 92	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	48	43	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	48	44	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	50	45	0	0	nein
OS209	Sankt-Martin-Str. 94	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	48	43	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	48	44	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	50	46	0	1	nein
OS210	Sankt-Martin-Str. 98,100,102	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	55	3	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	57	5	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	48	43	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	49	44	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	48	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	44	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	44	0	2	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	50	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	45	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	46	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	46	43	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	46	43	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	52	0	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	54	2	14	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	50	0	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	53	1	11	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	56	5	11	nein
OS211	Sankt-Martin-Str. 96	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	48	44	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	48	44	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	50	45	0	0	nein
OS212	Sankt-Martin-Str. 106	1	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	56	52	1	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	54	3	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	48	44	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	48	44	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	49	44	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	50	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	49	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	55	51	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	52	1	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	48	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	51	0	9	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	63	11	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	53	1	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	55	4	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	56	5	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	61	57	6	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	59	8	14	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	62	58	7	13	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	64	60	9	15	ja
OS220	Sohlbergstraße 8,10	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	62	59	7	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	57	5	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	58	6	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	59	8	14	ja
OS221	Sohlbergstraße 12,14	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	60	8	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	55	3	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	56	4	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	61	10	16	ja
OS222	Sohlbergstraße 16,16a	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	54	2	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	55	3	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	62	58	7	13	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	60	8	15	ja
OS223	Sohlbergstraße 18,20	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	53	1	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	63	59	8	14	ja
OS224	Sohlbergstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	59	7	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	54	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	52	49	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	58	7	13	ja
OS225	Steinfirst 2,4,6,8,10	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	66	63	11	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	66	62	11	17	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	62	59	7	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	56	5	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	49	0	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	55	51	0	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	53	2	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	54	3	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	55	4	10	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	55	3	13	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	56	4	11	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	57	5	12	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	57	6	15	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	63	59	8	14	ja
OS226	Teichstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	61	46	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	48	45	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	47	44	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	50	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	49	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	51	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	50	47	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	53	49	0	4	nein
OS227	Teichstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	46	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	59	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	59	56	4	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	56	52	1	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	58	55	3	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	45	43	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	51	48	0	3	nein
OS228	Teichstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	50	46	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	52	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	46	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	47	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	51	47	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	53	50	0	5	nein
OS229	Teichstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	52	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	56	4	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	54	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	45	43	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	47	44	0	0	nein
OS230	Teichstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	44	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	45	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	50	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	44	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	45	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	51	47	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	44	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	47	44	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	53	49	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	54	50	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	60	56	5	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	62	58	7	13	ja
OS231	Teichstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	46	43	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	49	46	0	1	nein
OS232	Teichstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	51	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	55	51	0	6	nein
OS233	Teichstraße 9 (NG)	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	51	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	46	43	0	1	nein
OS234	Teichstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	51	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	53	1	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	46	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	49	46	0	1	nein
OS235	Teichstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	51	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	53	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	45	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	47	44	0	0	nein
OS236	Teichstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	47	44	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	51	48	0	3	nein
OS237	Teichstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	57	5	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	47	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	51	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	44	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	45	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	54	51	0	6	nein
OS238	Teichstraße 14	2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	55	3	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	50	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	46	43	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	49	46	0	1	nein
OS239	Teichstraße 15,17,19	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	57	5	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	51	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	55	52	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	44	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	44	42	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	47	44	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	42	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	43	41	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	46	43	0	0	nein
OS240	Teichstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	57	53	2	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	52	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	44	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	45	43	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	51	48	0	3	nein
OS241	Teichstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	52	48	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	42	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	43	41	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	49	46	0	4	nein
OS242	Teichstraße 21,23	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	43	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	43	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	45	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	60	43	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	43	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	62	45	43	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	60	43	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	61	44	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	46	44	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	54	3	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	56	5	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	51	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	55	4	13	nein
OS243	Teichstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	45	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	49	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	52	49	0	4	nein
OS244	Teichstraße 22a	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	51	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	46	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	47	43	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	48	45	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	51	48	0	3	nein
OS245	Teichstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	47	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	42	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	44	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	49	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	49	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	51	48	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	48	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	45	43	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	48	45	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	55	51	0	6	nein
OS246	Teichstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	47	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	52	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	63	44	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	45	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	71	68	42	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	67	44	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	67	64	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	64	53	49	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	48	44	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	52	48	0	3	nein
OS247	Teichstraße 34	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	47	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	49	45	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	50	46	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	49	46	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	52	48	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	45	43	0	0	nein
OS248	Teichstraße 35	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	43	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	46	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	59	43	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	45	43	0	0	nein
OS249	Teichstraße 36	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	55	3	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	53	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	53	1	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	42	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	43	41	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	50	46	0	1	nein
OS250	Teichstraße 37	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	50	47	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	55	52	0	7	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	52	0	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	44	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	46	41	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	57	45	63	60	42	41	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	45	43	0	0	nein
OS251	Teichstraße 38		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	52	0	12	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	53	1	11	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	54	3	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	43	38	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	44	38	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	51	47	0	2	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	48	45	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	49	46	0	1	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	51	47	0	2	nein
OS252	Teichstraße 39		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	55	52	0	7	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	57	53	2	8	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	48	0	6	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	51	0	9	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	43	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	46	42	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	40	36	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	46	42	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	57	45	64	61	42	41	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	62	46	43	0	0	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	55	52	0	7	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	57	53	0	8	nein
OS253	Teichstraße 40		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	51	0	9	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	52	1	7	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	50	0	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	51	0	9	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	44	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	45	40	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	41	40	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	43	41	0	0	nein
OS254	Teichstraße 41		1	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	47	44	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	52	48	0	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	47	43	0	1	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	51	47	0	5	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	44	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	45	40	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	57	45	62	59	42	41	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	43	41	0	0	nein
OS255	Teichstraße 42		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	48	45	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	51	48	0	6	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	48	44	0	2	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	47	0	5	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	44	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	45	40	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	44	42	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	45	42	0	0	nein
OS256	Teichstraße 43		1	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	49	46	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	53	49	0	4	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	56	53	0	8	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	49	45	0	3	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	52	48	0	6	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	44	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	44	38	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	48	44	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	57	45	62	59	42	41	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	42	41	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	47	44	0	0	nein
OS257	Teichstraße 45		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	49	46	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	53	50	0	5	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	49	45	0	3	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	44	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	44	39	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	42	41	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	43	41	0	0	nein
OS258	Teichstraße 47		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	51	47	0	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	54	51	0	6	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	49	0	7	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	43	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	44	39	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	42	41	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	43	41	0	0	nein
OS259	Teichstraße 49		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	54	51	0	6	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	56	53	1	8	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	43	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	44	39	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	42	41	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	43	41	0	0	nein
OS260	Teichstraße 51		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	47	0	5	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	45	41	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	45	43	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	51	48	0	3	nein
OS261	Teichstraße 53		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	42	37	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	44	38	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	42	40	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	43	41	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	53	50	0	5	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	55	51	0	6	nein
OS262	Teichstraße 55		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	49	46	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	53	49	0	4	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	56	53	1	8	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	48	44	0	2	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	48	0	6	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	52	0	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	44	39	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	52	48	0	3	nein
			4	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	40	37	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	42	41	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	52	48	0	3	nein
OS263	Teichstraße 57		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	53	50	0	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	55	51	0	6	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	50	0	8	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	44	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	46	41	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	44	39	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	45	40	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	40	38	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	43	41	0	0	nein
OS264	Teichstraße 59		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	50	47	0	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	52	49	0	4	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	56	52	1	7	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	48	0	6	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	43	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	44	38	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	47	43	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	41	40	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	42	40	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	46	43	0	0	nein
OS265	Teichstraße 61		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	49	45	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	53	49	0	4	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	44	0	4	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	44	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	44	39	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	41	40	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	42	40	0	0	nein
OS266	Zähringerstraße 19		1	EG	vWo	55	40	60	45	73	74	53	50	0	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	75	77	54	51	0	6	nein
			2	EG	vWo	55	40	60	45	74	75	63	59	3	14	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	60	45	76	78	63	59	3	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	60	45	66	68	64	60	4	15	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	71	64	61	4	16	ja
OS267	Zähringerstraße 19a		1	EG	vWo	55	40	60	45	70	71	51	48	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	73	74	55	51	0	6	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	77	56	53	0	8	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	77	63	59	3	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	52	54	46	42	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	56	54	51	0	6	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	57	53	0	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	52	48	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	56	52	1	7	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	56	5	11	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	45	42	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	47	44	0	0	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	49	46	0	1	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	47	44	0	0	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	50	47	0	2	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	54	51	0	6	nein
OS268	Zähringerstraße 20		1	EG	vWo	55	40	57	45	62	64	47	44	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	65	57	54	0	9	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	60	56	3	11	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	69	61	57	1	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	60	62	61	58	6	13	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	66	63	9	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	65	67	63	10	18	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	68	64	11	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	61	47	44	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	48	45	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	48	45	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	53	49	0	4	nein
OS269	Zähringerstraße 21	1	EG	vWo	55	40	60	45	73	75	63	60	3	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	76	77	64	60	4	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	76	77	64	60	4	15	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	76	77	64	61	4	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	61	58	4	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	65	65	61	8	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	65	61	8	16	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	65	61	8	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	59	56	4	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	56	52	1	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	59	55	4	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	60	56	5	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	53	50	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	60	45	72	73	53	49	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	60	45	75	77	57	53	0	8	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	60	45	76	78	59	55	0	10	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	60	45	77	78	60	56	0	11	nein
OS270	Zähringerstraße 21a	1	EG	vWo	55	40	60	45	75	77	64	60	4	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	77	78	64	60	4	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	72	74	64	60	4	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	64	60	4	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	57	54	2	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	56	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	70	71	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	73	75	59	55	0	10	nein
OS271	Zähringerstraße 22,24	1	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	67	63	10	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	58	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	67	63	12	18	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	68	64	11	19	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	68	64	11	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	62	58	7	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	63	59	8	14	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	47	44	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	47	44	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	47	44	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	49	45	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	62	58	5	13	ja
OS272	Zähringerstraße 23	1	EG	vWo	55	40	60	45	73	74	64	60	4	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	76	78	64	61	4	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	76	78	65	61	5	16	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	76	78	65	61	5	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	70	72	64	61	4	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	73	75	65	61	5	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	65	61	5	16	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	74	76	66	62	6	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	61	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	65	62	8	17	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	66	62	9	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	64	61	9	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	59	65	61	10	16	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	59	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	51	47	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	52	48	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	49	45	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	54	50	0	5	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	55	57	45	42	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	46	42	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	47	43	0	0	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	52	48	0	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	60	45	69	70	59	55	0	10	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	74	59	56	0	11	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	60	45	73	75	60	56	0	11	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	60	45	73	75	54	51	0	6	nein
OS273	Zähringerstraße 26,26a	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	62	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	66	61	9	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	66	68	63	11	18	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	69	71	66	11	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	60	61	57	6	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	69	65	12	20	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	65	70	66	13	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	65	62	10	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	66	62	11	17	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	70	66	15	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	56	52	1	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	57	53	2	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	59	55	4	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	68	64	13	19	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	59	55	4	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	58	54	3	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	60	56	5	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	68	63	13	18	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	53	50	0	5	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	58	54	3	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	61	57	6	12	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	65	61	8	16	ja
		7	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	65	61	8	16	ja
		7	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	67	62	10	17	ja
		7	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	70	66	10	21	ja
		8	EG	vWo	55	40	55	45	60	62	64	60	9	15	ja
		8	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	66	61	9	16	ja
		8	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	66	67	63	10	18	ja
		8	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	68	70	66	10	21	ja
OS274	Zähringerstraße 28	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	55	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	65	62	10	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	52	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	49	45	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	52	51	47	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	51	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	53	49	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	49	46	0	1	nein
OS275	Zähringerstraße 28a	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	58	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	62	58	7	13	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	59	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	66	63	11	18	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	68	63	13	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	62	59	7	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	63	60	8	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	64	60	9	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	48	44	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	52	47	43	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	48	44	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	53	49	0	4	nein
OS276	Zähringerstraße 30	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	64	61	9	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	66	62	11	17	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	49	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	48	45	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	48	45	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	47	43	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	49	45	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	63	59	8	14	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	66	62	11	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	64	60	9	15	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	66	63	11	18	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	67	63	12	18	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	68	64	13	19	ja
OS277	Zähringerstraße 31	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	47	44	0	4	nein
OS278	Zähringerstraße 32,34	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	58	55	3	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	52	1	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	48	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	48	44	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	44	0	4	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	46	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	45	43	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	45	43	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	47	44	0	2	nein
OS279	Zähringerstraße 33	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	47	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	51	0	9	nein
OS280	Zähringerstraße 35	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	47	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	46	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	50	47	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	47	0	5	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	47	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	51	0	9	nein
OS281	Zähringerstraße 36,36a	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	57	5	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	44	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	45	0	5	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	44	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	44	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	46	43	0	1	nein
OS282	Zähringerstraße 36b	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	57	5	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	54	3	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	47	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	43	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	45	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	47	43	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	44	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	44	0	2	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	44	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	47	0	5	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	48	0	6	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	49	0	7	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	50	0	10	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	51	0	9	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	52	1	10	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	50	47	0	7	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	51	48	0	8	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	48	0	8	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	49	0	7	nein
OS283	Zähringerstraße 37	1	EG	SSc	55	-	55	-	51	45	43	38	0	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	46	44	39	0	0	nein
		1	2.OG	SSc	55	-	55	-	51	46	46	41	0	0	nein
		1	3.OG	SSc	55	-	55	-	52	46	47	42	0	0	nein
		1	4.OG	SSc	55	-	55	-	52	47	48	44	0	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	52	47	45	40	0	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	47	46	41	0	0	nein
		2	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	48	47	42	0	0	nein
		2	3.OG	SSc	55	-	55	-	53	48	48	43	0	0	nein
		2	4.OG	SSc	55	-	55	-	53	48	49	45	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	SSc	55	-	55	-	52	48	40	37	0	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	48	41	38	0	0	nein
		3	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	49	42	40	0	0	nein
		3	3.OG	SSc	55	-	55	-	54	49	42	40	0	0	nein
		3	4.OG	SSc	55	-	55	-	54	50	43	41	0	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	52	47	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	48	40	37	0	0	nein
		4	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	49	40	37	0	0	nein
		4	3.OG	SSc	55	-	55	-	54	49	41	38	0	0	nein
		4	4.OG	SSc	55	-	55	-	54	50	43	41	0	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	50	47	42	41	0	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	48	42	41	0	0	nein
		5	2.OG	SSc	55	-	55	-	52	49	43	41	0	0	nein
		5	3.OG	SSc	55	-	55	-	53	50	45	42	0	0	nein
		5	4.OG	SSc	55	-	55	-	54	51	50	47	0	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	50	47	43	41	0	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	47	43	41	0	0	nein
		6	2.OG	SSc	55	-	55	-	52	48	43	41	0	0	nein
		6	3.OG	SSc	55	-	55	-	53	49	43	41	0	0	nein
		6	4.OG	SSc	55	-	55	-	54	50	44	42	0	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	50	47	55	52	0	0	nein
		7	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	48	57	53	2	0	nein
		7	2.OG	SSc	55	-	55	-	51	50	58	54	3	0	nein
		7	3.OG	SSc	55	-	55	-	52	51	59	55	4	0	nein
		7	4.OG	SSc	55	-	55	-	53	52	59	55	4	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	49	47	55	52	0	0	nein
		8	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	48	57	53	2	0	nein
		8	2.OG	SSc	55	-	55	-	51	49	58	54	3	0	nein
		8	3.OG	SSc	55	-	55	-	52	50	59	55	4	0	nein
		8	4.OG	SSc	55	-	55	-	53	51	59	56	4	0	nein
		9	EG	SSc	55	-	55	-	48	46	57	53	2	0	nein
		9	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	48	58	54	3	0	nein
		9	2.OG	SSc	55	-	55	-	49	49	59	55	4	0	nein
		9	3.OG	SSc	55	-	55	-	50	50	60	56	5	0	nein
		9	4.OG	SSc	55	-	55	-	51	51	60	57	5	0	nein
		10	EG	SSc	55	-	55	-	47	46	56	53	1	0	nein
		10	1.OG	SSc	55	-	55	-	48	48	58	54	3	0	nein
		10	2.OG	SSc	55	-	55	-	49	49	59	55	4	0	nein
		10	3.OG	SSc	55	-	55	-	50	50	60	56	5	0	nein
		10	4.OG	SSc	55	-	55	-	51	51	61	57	6	0	nein
OS284	Zähringerstraße 39	1	EG	SSc	55	-	55	-	47	45	56	52	1	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	48	47	57	54	2	0	nein
		1	2.OG	SSc	55	-	55	-	49	49	58	55	3	0	nein
		1	3.OG	SSc	55	-	55	-	50	50	59	56	4	0	nein
		1	4.OG	SSc	55	-	55	-	51	51	61	57	6	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	47	45	55	52	0	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	48	57	53	2	0	nein
		2	2.OG	SSc	55	-	55	-	50	49	58	55	3	0	nein
		2	3.OG	SSc	55	-	55	-	51	51	60	56	5	0	nein
		2	4.OG	SSc	55	-	55	-	52	51	61	57	6	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	51	47	56	52	1	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	48	57	53	2	0	nein
		3	2.OG	SSc	55	-	55	-	52	49	58	54	3	0	nein
		3	3.OG	SSc	55	-	55	-	53	50	59	55	4	0	nein
		3	4.OG	SSc	55	-	55	-	53	51	60	56	5	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	52	48	57	54	2	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	48	58	54	3	0	nein
		4	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	49	58	55	3	0	nein
		4	3.OG	SSc	55	-	55	-	54	49	59	55	4	0	nein
		4	4.OG	SSc	55	-	55	-	54	49	59	55	4	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	52	48	56	53	1	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	48	57	53	2	0	nein
		5	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	49	58	54	3	0	nein
		5	3.OG	SSc	55	-	55	-	54	49	59	55	4	0	nein
		5	4.OG	SSc	55	-	55	-	54	49	59	56	4	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	52	46	42	39	0	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	46	43	39	0	0	nein
		6	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	46	43	39	0	0	nein
		6	3.OG	SSc	55	-	55	-	53	47	45	40	0	0	nein
		6	4.OG	SSc	55	-	55	-	54	48	47	43	0	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	51	46	45	39	0	0	nein
		7	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	46	45	40	0	0	nein
		7	2.OG	SSc	55	-	55	-	52	46	46	41	0	0	nein
		7	3.OG	SSc	55	-	55	-	53	47	47	42	0	0	nein
		7	4.OG	SSc	55	-	55	-	53	48	48	44	0	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	49	45	41	38	0	0	nein
		8	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	46	41	39	0	0	nein
		8	2.OG	SSc	55	-	55	-	50	46	42	40	0	0	nein
		8	3.OG	SSc	55	-	55	-	51	47	42	40	0	0	nein
		8	4.OG	SSc	55	-	55	-	52	47	43	41	0	0	nein
		9	EG	SSc	55	-	55	-	48	44	41	38	0	0	nein
		9	1.OG	SSc	55	-	55	-	48	44	42	38	0	0	nein
		9	2.OG	SSc	55	-	55	-	49	45	42	39	0	0	nein
		9	3.OG	SSc	55	-	55	-	49	45	44	41	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OS287	Zähringerstraße 41	9	4.OG	SSc	55	-	55	-	51	46	47	44	0	0	nein
		1	EG	SSc	55	-	55	-	48	45	55	52	0	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	46	57	53	2	0	nein
		1	2.OG	SSc	55	-	55	-	49	46	57	54	2	0	nein
		1	3.OG	SSc	55	-	55	-	50	47	58	55	3	0	nein
		1	4.OG	SSc	55	-	55	-	51	48	59	55	4	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	55	49	55	52	0	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	56	49	56	53	1	0	nein
		2	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	50	57	54	2	0	nein
		2	3.OG	SSc	55	-	55	-	57	50	58	54	3	0	nein
		2	4.OG	SSc	55	-	55	-	57	51	59	55	4	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	58	50	47	43	0	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	59	51	47	43	0	0	nein
		3	2.OG	SSc	55	-	55	-	59	51	48	43	0	0	nein
		3	3.OG	SSc	55	-	55	-	60	52	48	43	0	0	nein
		3	4.OG	SSc	55	-	55	-	60	52	48	44	0	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	55	47	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	49	47	43	0	0	nein
		4	2.OG	SSc	55	-	55	-	58	50	47	43	0	0	nein
		4	3.OG	SSc	55	-	55	-	59	51	48	43	0	0	nein
		4	4.OG	SSc	55	-	55	-	59	52	48	43	0	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	55	48	40	36	0	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	55	48	40	36	0	0	nein
		5	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	49	40	37	0	0	nein
		5	3.OG	SSc	55	-	55	-	56	50	41	39	0	0	nein
		5	4.OG	SSc	55	-	55	-	56	50	42	40	0	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	54	48	42	40	0	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	49	42	40	0	0	nein
		6	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	50	42	40	0	0	nein
		6	3.OG	SSc	55	-	55	-	54	49	42	40	0	0	nein
6	4.OG	SSc	55	-	55	-	55	50	43	41	0	0	nein		
7	EG	SSc	55	-	55	-	49	46	50	47	0	0	nein		
7	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	46	52	48	0	0	nein		
7	2.OG	SSc	55	-	55	-	51	47	54	50	0	0	nein		
7	3.OG	SSc	55	-	55	-	52	48	55	52	0	0	nein		
7	4.OG	SSc	55	-	55	-	53	49	56	53	1	0	nein		
8	EG	SSc	55	-	55	-	50	46	51	47	0	0	nein		
8	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	46	52	49	0	0	nein		
8	2.OG	SSc	55	-	55	-	51	47	54	50	0	0	nein		
8	3.OG	SSc	55	-	55	-	52	48	55	52	0	0	nein		
8	4.OG	SSc	55	-	55	-	52	49	57	53	2	0	nein		
9	EG	SSc	55	-	55	-	51	46	55	51	0	0	nein		
9	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	47	55	52	0	0	nein		
9	2.OG	SSc	55	-	55	-	52	47	56	52	1	0	nein		
9	3.OG	SSc	55	-	55	-	52	48	57	53	2	0	nein		
9	4.OG	SSc	55	-	55	-	53	49	57	54	2	0	nein		
OS288	Zähringerstraße 42	2	EG	S	60	45	60	45	45	41	51	47	0	2	nein
		3	EG	S	60	45	60	45	47	42	47	42	0	0	nein
		4	EG	S	60	45	60	45	47	42	44	38	0	0	nein
		5	EG	S	60	45	60	45	52	45	42	40	0	0	nein
		6	EG	S	60	45	60	45	53	48	53	50	0	5	nein
OS290	Zähringerstraße 44	1	EG	S	60	45	60	45	53	49	55	52	0	7	nein
		2	EG	S	60	45	60	45	50	48	56	52	0	7	nein
		3	EG	S	60	45	60	45	45	40	47	42	0	0	nein
		4	EG	S	60	45	60	45	45	39	47	42	0	0	nein
		5	EG	S	60	45	60	45	53	46	42	40	0	0	nein
OS297	Zähringerstraße 49,49a,b	1	EG	S	60	45	60	45	50	47	55	51	0	6	nein
		2	EG	S	60	45	60	45	49	46	55	51	0	6	nein
		3	EG	S	60	45	60	45	49	43	44	36	0	0	nein
		4	EG	S	60	45	60	45	50	44	41	38	0	0	nein
		5	EG	S	60	45	60	45	50	44	41	38	0	0	nein
		6	EG	S	60	45	60	45	50	44	40	36	0	0	nein
		7	EG	S	60	45	60	45	52	46	50	46	0	1	nein
		8	EG	S	60	45	60	45	51	47	55	51	0	6	nein
OS298	Zähringerstraße 51,51a,b	1	EG	S	60	45	60	45	49	46	55	51	0	6	nein
		2	EG	S	60	45	60	45	49	46	55	51	0	6	nein
		3	EG	S	60	45	60	45	47	41	50	46	0	1	nein
		4	EG	S	60	45	60	45	50	44	41	38	0	0	nein
		5	EG	S	60	45	60	45	52	46	49	45	0	0	nein
		6	EG	S	60	45	60	45	51	46	45	42	0	0	nein
		7	EG	S	60	45	60	45	51	46	43	40	0	0	nein
		8	EG	S	60	45	60	45	52	47	54	51	0	6	nein
OS299	Zähringerstraße 53,53a,b	1	EG	S	60	45	60	45	51	47	54	50	0	5	nein
		2	EG	S	60	45	60	45	47	44	44	46	0	1	nein
		3	EG	S	60	45	60	45	47	42	47	42	0	0	nein
		4	EG	S	60	45	60	45	50	45	42	37	0	0	nein
		5	EG	S	60	45	60	45	52	46	42	39	0	0	nein
		6	EG	S	60	45	60	45	52	47	52	49	0	4	nein
		7	EG	S	60	45	60	45	52	48	53	50	0	5	nein
		8	EG	S	60	45	60	45	52	47	51	48	0	3	nein
OS300	Zähringerstraße 55,55a,b	1	EG	S	60	45	60	45	50	46	54	50	0	5	nein
		2	EG	S	60	45	60	45	49	44	45	40	0	0	nein
		3	EG	S	60	45	60	45	51	46	40	36	0	0	nein
		4	EG	S	60	45	60	45	52	47	40	36	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			5	EG	S	60	45	60	45	55	49	50	47	0	2	nein
			6	EG	S	60	45	60	45	53	47	54	50	0	5	nein
			7	EG	S	60	45	60	45	52	47	54	51	0	6	nein
			8	EG	S	60	45	60	45	51	47	54	50	0	5	nein
OS301	Zähringerstraße 57,57a,b		1	EG	S	60	45	60	45	54	48	52	48	0	3	nein
			2	EG	S	60	45	60	45	52	46	53	49	0	4	nein
			3	EG	S	60	45	60	45	52	46	53	49	0	4	nein
			4	EG	S	60	45	60	45	50	45	53	50	0	5	nein
			5	EG	S	60	45	60	45	48	45	53	49	0	4	nein
			6	EG	S	60	45	60	45	53	47	41	37	0	0	nein
			7	EG	S	60	45	60	45	54	48	42	40	0	0	nein
			8	EG	S	60	45	60	45	55	49	42	40	0	0	nein
OO001	Aenne-Burda-Allee 1,3		1	EG	vWo	55	40	55	40	40	36	35	32	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	35	33	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	38	36	0	0	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	43	42	0	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	37	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	44	40	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	45	0	5	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	49	0	9	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	42	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	46	42	0	2	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	50	47	0	7	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	54	51	0	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	51	0	11	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	51	0	11	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	54	51	0	11	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	40	40	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	41	0	1	nein
			5	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	43	42	0	2	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	41	0	1	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein
			6	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	43	42	0	2	nein
OO002	Aenne-Burda-Allee 2,4		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	41	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	41	0	1	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	42	0	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	45	41	0	1	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	45	0	5	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	48	0	8	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	45	41	0	1	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	45	0	5	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	48	0	8	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	50	0	10	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	51	0	11	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	50	0	10	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	51	0	11	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	51	0	11	nein
			5	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	51	0	11	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	41	0	1	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	41	0	1	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	41	0	1	nein
			6	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	42	0	2	nein
			7	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	41	0	1	nein
			7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	41	0	1	nein
			7	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	42	41	0	1	nein
			7	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	43	42	0	2	nein
			8	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	41	0	1	nein
			8	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	41	0	1	nein
			8	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	42	41	0	1	nein
			8	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	43	42	0	2	nein
OO003	Aenne-Burda-Allee 5,7		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	41	0	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	41	0	1	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	46	43	0	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	37	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	41	0	1	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	47	0	7	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	50	0	8	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	43	0	3	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	47	0	7	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	50	0	10	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	51	0	9	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	40	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	48	44	0	4	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	51	47	0	7	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	49	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	40	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	41	0	1	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	41	0	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	41	0	1	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	41	0	1	nein
OO004	Aenne-Burda-Allee 6,8	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	35	31	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	35	32	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	36	33	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	48	44	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	52	48	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	49	45	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	52	49	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	50	46	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	49	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	51	0	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	55	51	0	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	41	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	41	0	1	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	41	0	1	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	41	0	1	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	41	0	1	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	41	0	1	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	41	0	1	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	41	0	1	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	41	0	1	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	41	0	1	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	41	0	1	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	41	0	1	nein
OO005	Aenne-Burda-Allee 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	43	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	51	47	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	50	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	51	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	51	47	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	51	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	41	40	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	42	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	40	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	44	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	49	45	0	5	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	52	48	0	8	nein
OO006	Aenne-Burda-Allee 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	38	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	47	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	40	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	46	43	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	38	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	42	41	0	1	nein
OO007	Aenne-Burda-Allee 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	40	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	43	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	42	41	0	1	nein
OO008	Aenne-Burda-Allee 27	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	40	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	43	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	42	41	0	1	nein
OO009	Aenne-Burda-Allee 29	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	40	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	43	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	42	41	0	1	nein
OO010	Aenne-Burda-Allee 31	2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	40	35	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	43	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	46	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	40	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	42	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	45	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	42	41	0	1	nein
OO011	Aenne-Burda-Allee 33	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	39	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	47	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	40	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	43	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	47	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	40	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	42	41	0	0	nein
OO012	Aenne-Burda-Allee 35	2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	40	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	43	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	47	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	40	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	42	41	0	0	nein
OO014	Aenne-Burda-Allee 39	2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	43	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	44	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	47	43	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	40	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	54	45	42	41	0	1	nein
OO015	Aenne-Burda-Allee 41	2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	47	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	49	45	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	51	47	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	45	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	46	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	47	43	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	44	40	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	42	41	0	1	nein
OO016	Amalie-Struve-Straße 2	1	EG	SA	45	35	45	37	48	42	41	40	0	3	nein
		1	1.OG	SA	45	35	45	37	50	43	41	41	0	4	nein
		1	2.OG	SA	45	35	47	37	51	44	43	42	0	5	nein
		1	3.OG	SA	45	35	47	40	55	48	54	51	7	11	nein
		2	EG	SA	45	35	50	40	58	50	54	50	4	10	nein
		2	1.OG	SA	45	35	50	40	58	51	55	51	5	11	nein
		2	2.OG	SA	45	35	50	40	59	52	55	51	5	11	nein
		2	3.OG	SA	45	35	50	40	60	53	55	51	5	11	nein
		3	EG	SA	45	35	50	40	56	48	53	49	3	9	nein
		3	1.OG	SA	45	35	50	40	57	49	53	49	3	9	nein
		3	2.OG	SA	45	35	50	40	58	50	53	50	3	10	nein
		3	3.OG	SA	45	35	50	40	59	52	54	51	4	11	nein
		4	EG	SA	45	35	47	37	53	45	44	40	0	3	nein
		4	1.OG	SA	45	35	47	40	54	46	47	43	0	3	nein
		4	2.OG	SA	45	35	47	40	55	48	52	48	5	8	nein
		4	3.OG	SA	45	35	50	40	57	50	54	51	4	11	nein
		5	EG	SA	45	35	45	37	48	42	38	37	0	0	nein
		5	1.OG	SA	45	35	45	37	50	43	41	40	0	3	nein
		5	2.OG	SA	45	35	47	37	52	45	45	43	0	6	nein
		5	3.OG	SA	45	35	50	40	56	49	54	50	4	10	nein
		6	EG	SA	45	35	50	40	63	55	52	49	2	9	nein
		6	1.OG	SA	45	35	50	40	64	56	54	50	4	10	nein
		6	2.OG	SA	45	35	50	40	65	56	55	51	5	11	nein
		6	3.OG	SA	45	35	50	40	65	57	55	51	5	11	nein
		7	EG	SA	45	35	50	40	61	53	49	46	0	6	nein
		7	1.OG	SA	45	35	50	40	62	54	50	47	0	7	nein
		7	2.OG	SA	45	35	50	40	63	55	51	47	1	7	nein
		7	3.OG	SA	45	35	50	40	63	55	54	50	4	10	nein
		8	EG	SA	45	35	50	40	58	50	50	46	0	6	nein
		8	1.OG	SA	45	35	50	40	59	50	50	47	0	7	nein
		8	2.OG	SA	45	35	50	40	59	51	51	47	1	7	nein
		8	3.OG	SA	45	35	50	40	61	52	53	50	3	10	nein
		9	EG	SA	45	35	47	37	51	44	41	40	0	3	nein
		9	1.OG	SA	45	35	47	37	52	44	41	40	0	3	nein
		9	2.OG	SA	45	35	47	37	53	45	41	41	0	4	nein
		9	3.OG	SA	45	35	47	40	55	48	51	48	4	8	nein
		10	EG	SA	45	35	45	35	44	39	38	37	0	2	nein
		10	1.OG	SA	45	35	45	35	46	40	41	40	0	5	nein
		10	2.OG	SA	45	35	45	37	49	43	44	42	0	5	nein
		10	3.OG	SA	45	35	47	40	55	48	54	50	7	10	nein
		11	EG	SA	45	35	45	35	44	39	35	33	0	0	nein
		11	1.OG	SA	45	35	45	35	46	40	37	35	0	0	nein
		11	2.OG	SA	45	35	45	37	49	42	41	40	0	3	nein
		11	3.OG	SA	45	35	47	40	55	47	52	48	5	8	nein
		12	EG	SA	45	35	45	35	45	39	38	34	0	0	nein
		12	1.OG	SA	45	35	45	35	46	40	42	37	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			12	2.OG	SA	45	35	45	37	49	42	48	44	3	7	nein
			12	3.OG	SA	45	35	47	40	54	47	54	50	7	10	nein
			13	EG	SA	45	35	45	37	49	42	41	40	0	3	nein
			13	1.OG	SA	45	35	45	37	50	43	41	40	0	3	nein
			13	2.OG	SA	45	35	47	37	51	44	42	41	0	4	nein
			13	3.OG	SA	45	35	47	40	53	46	53	49	6	9	nein
			14	EG	SA	45	35	45	37	48	41	41	41	0	4	nein
			14	1.OG	SA	45	35	45	37	49	42	42	41	0	4	nein
			14	2.OG	SA	45	35	45	37	50	43	45	43	0	6	nein
			14	3.OG	SA	45	35	47	40	53	47	54	51	7	11	nein
			15	EG	SA	45	35	45	37	48	42	40	40	0	3	nein
			15	1.OG	SA	45	35	45	37	49	43	41	41	0	4	nein
			15	2.OG	SA	45	35	47	37	51	44	44	42	0	5	nein
			15	3.OG	SA	45	35	47	40	54	47	54	51	7	11	nein
			16	EG	SA	45	35	45	35	46	40	41	40	0	5	nein
			16	1.OG	SA	45	35	45	37	47	41	41	41	0	4	nein
			16	2.OG	SA	45	35	45	37	48	42	44	42	0	5	nein
			16	3.OG	SA	45	35	47	40	54	47	54	51	7	11	nein
OO017	Amalie-Struve-Straße 7,9	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	55	51	0	11	nein	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein	
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein	
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein	
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein	
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	55	51	0	9	nein	
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein	
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	51	0	9	nein	
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	55	51	0	9	nein	
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein	
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein	
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	41	0	1	nein	
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	41	0	1	nein	
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	41	0	1	nein	
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	42	0	2	nein	
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	41	0	1	nein	
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	41	0	1	nein	
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	41	41	0	1	nein	
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	42	0	2	nein	
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	36	33	0	0	nein	
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	37	35	0	0	nein	
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	39	0	0	nein	
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	42	0	2	nein	
		7	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	50	0	10	nein	
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	55	51	0	11	nein	
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein	
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein	
OO020	Augustaplatz 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	41	40	0	0	nein	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	41	40	0	0	nein	
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	42	41	0	0	nein	
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	43	42	0	0	nein	
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	46	44	0	2	nein	
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	49	0	7	nein	
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein	
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	52	0	10	nein	
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	37	33	0	0	nein	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	41	37	0	0	nein	
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein	
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein	
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	52	0	10	nein	
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	40	39	0	0	nein	
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	42	41	0	1	nein	
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	42	42	0	2	nein	
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	43	42	0	0	nein	
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	46	44	0	2	nein	
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	39	38	0	0	nein	
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	41	40	0	0	nein	
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	42	41	0	1	nein	
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	43	42	0	2	nein	
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	46	44	0	2	nein	
OO021	Augustaplatz 2	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	44	0	4	nein	
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	50	47	0	5	nein	
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein	
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	51	0	9	nein	
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein	
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	41	40	0	0	nein	
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	42	41	0	1	nein	
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	42	42	0	2	nein	
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	43	42	0	2	nein	
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	43	0	1	nein	
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	41	40	0	0	nein	
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	42	41	0	1	nein	
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	42	42	0	2	nein	
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	43	42	0	2	nein	
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	43	0	1	nein	

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OO022	Augustaplatz 3	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	46	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	46	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	47	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	50	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	42	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	42	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	42	0	2	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	42	0	2	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	43	0	1	nein
		OO023	Augustastr. 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	41	40	0
1	1.OG			vWo	55	40	55	42	50	49	43	42	0	0	nein
1	2.OG			vWo	55	40	55	42	51	50	43	42	0	0	nein
1	3.OG			vWo	55	40	55	45	52	51	43	42	0	0	nein
1	4.OG			vWo	55	40	55	45	54	53	45	43	0	0	nein
2	EG			vWo	55	40	55	45	59	58	50	46	0	1	nein
2	1.OG			vWo	55	40	57	45	61	61	51	48	0	3	nein
2	2.OG			vWo	55	40	57	45	62	62	52	49	0	4	nein
2	3.OG			vWo	55	40	57	45	63	63	54	50	0	5	nein
2	4.OG			vWo	55	40	57	45	64	63	56	52	0	7	nein
3	EG			vWo	55	40	55	45	59	58	48	44	0	0	nein
3	1.OG			vWo	55	40	57	45	61	60	49	45	0	0	nein
3	2.OG			vWo	55	40	57	45	62	62	51	47	0	2	nein
3	3.OG			vWo	55	40	57	45	63	63	52	48	0	3	nein
3	4.OG			vWo	55	40	57	45	63	63	54	51	0	6	nein
OO024	Augustastr. 1a			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	46	42	0
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	44	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	49	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	41	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	44	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	49	46	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	43	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	46	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	49	45	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	43	42	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	43	42	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	44	43	0	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	39	36	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	40	38	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	43	42	0	0	nein
OO025	Augustastr. 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	57	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	41	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	42	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	44	43	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	62	46	44	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	44	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	47	43	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	48	45	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	50	46	0	1	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	42	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	45	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	48	44	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	51	47	0	2	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	54	51	0	6	nein
		OO026	Augustastr. 3	1	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	57	53	2
2	EG			vWo	55	40	55	45	55	54	47	43	0	0	nein
2	1.OG			vWo	55	40	55	45	58	57	49	45	0	0	nein
2	2.OG			vWo	55	40	55	45	58	58	50	46	0	1	nein
2	3.OG			vWo	55	40	55	45	60	60	53	49	0	4	nein
2	4.OG			vWo	55	40	55	45	60	60	56	52	1	7	nein
2	5.OG			vWo	55	40	57	45	61	61	57	54	0	9	nein
3	EG			vWo	55	40	55	42	48	48	43	42	0	0	nein
3	1.OG			vWo	55	40	55	42	49	48	43	42	0	0	nein
3	2.OG			vWo	55	40	55	42	49	49	44	43	0	1	nein
3	3.OG			vWo	55	40	55	42	50	49	44	43	0	1	nein
3	4.OG			vWo	55	40	55	42	51	50	46	44	0	2	nein
3	5.OG			vWo	55	40	55	45	53	51	49	46	0	1	nein
4	EG			vWo	55	40	55	42	49	48	43	43	0	1	nein
4	1.OG			vWo	55	40	55	42	50	49	44	43	0	1	nein
4	2.OG			vWo	55	40	55	42	52	50	44	43	0	1	nein
4	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	43	42	0	0	nein		
4	4.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	43	43	0	0	nein		
4	5.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	50	47	0	2	nein		
OO027	Augustastr. 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	41	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	43	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	45	43	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	47	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	45	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	49	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	52	48	0	3	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	54	51	0	6	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	57	53	2	8	nein
OO028	Augustastr. 4a	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	43	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	47	43	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	50	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	41	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	44	41	0	0	nein
OO029	Augustastr. 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	44	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	44	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	43	42	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	44	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	39	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	40	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	41	38	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	44	41	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	49	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	47	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	49	45	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	50	47	0	2	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	53	49	0	4	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	55	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	42	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	43	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	44	43	0	1	nein
OO030	Augustastr. 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	43	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	45	43	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	47	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	47	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	50	46	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	53	49	0	4	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	55	51	0	6	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	43	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	45	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	48	45	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	48	46	0	1	nein
OO031	Augustastr. 6a	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	42	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	44	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	45	44	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	41	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	43	39	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	46	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	49	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	53	49	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	55	51	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	56	53	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	43	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	44	41	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	47	44	0	2	nein
OO032	Augustastr. 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	49	45	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	49	45	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	51	47	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	38	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	41	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	43	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	45	44	0	2	nein
OO033	Augustastr. 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	37	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	38	35	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	39	37	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	42	40	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	47	45	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	41	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	44	40	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	49	45	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	56	53	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	50	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	51	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	56	52	1	7	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	57	54	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	47	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	51	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	52	1	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	57	53	2	8	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	57	53	2	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	42	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	42	42	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	43	42	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	44	43	0	1	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	48	46	0	4	nein
OO034	Augustastraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	39	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	41	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	43	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	48	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	48	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	50	46	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	48	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	49	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	51	48	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	50	0	8	nein
OO035	Augustastraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	46	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	37	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	37	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	40	36	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	46	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	42	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	43	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	46	44	0	2	nein
OO036	Augustastraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	42	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	43	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	43	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	49	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	51	48	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	42	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	42	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	45	0	3	nein
OO037	Augustastraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	38	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	40	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	42	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	43	43	0	1	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	48	45	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	38	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	40	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	45	40	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	48	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	40	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	42	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	45	41	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	50	46	0	4	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
OO038	Augustastraße 13	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	42	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	44	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	43	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	50	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	44	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	50	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	37	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	40	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	44	43	0	1	nein
OO039	Augustastraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	38	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	40	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	42	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	43	43	0	1	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	53	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	42	37	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	45	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	48	44	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	48	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	52	1	10	nein
OO040	AugustastraÙe 15	1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	46	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	48	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	50	47	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	39	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	40	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	42	41	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	40	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	42	41	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	47	45	0	3	nein
OO041	AugustastraÙe 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	42	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	42	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	43	42	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	45	44	0	2	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	47	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	50	46	0	4	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	50	0	8	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	42	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	43	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	45	44	0	2	nein
OO042	AugustastraÙe 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	36	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	36	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	39	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	46	42	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	50	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	48	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	50	46	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	38	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	39	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	41	40	0	0	nein
OO043	AugustastraÙe 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	36	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	38	35	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	50	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	47	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	50	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	36	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	37	34	0	0	nein
OO044	BrachfeldstraÙe 16,16a	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	42	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	42	42	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	43	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	49	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	50	0	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	49	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	50	0	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	50	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	50	0	10	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	50	0	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	34	31	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	34	31	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	35	32	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	37	36	0	0	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	41	0	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	48	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	49	0	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	50	0	10	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	50	0	10	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	49	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	49	0	9	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	49	0	9	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	50	0	10	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	50	0	10	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	42	0	2	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	42	42	0	2	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	42	0	2	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	42	0	2	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	42	0	2	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	42	42	0	2	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	42	0	2	nein
		9	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	42	42	0	2	nein
		9	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	42	0	2	nein
		9	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	43	42	0	2	nein
		10	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	42	0	2	nein
		10	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	42	0	2	nein
		10	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	42	0	2	nein
		10	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	42	42	0	2	nein
		10	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	43	42	0	2	nein
		11	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	34	30	0	0	nein
		11	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	34	31	0	0	nein
		11	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	35	32	0	0	nein
		11	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	37	36	0	0	nein
		11	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	42	42	0	2	nein
		12	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	33	30	0	0	nein
		12	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	33	30	0	0	nein
		12	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	34	30	0	0	nein
		12	3.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	36	32	0	0	nein
		12	4.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	37	0	0	nein
		13	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	42	42	0	2	nein
		13	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	42	42	0	2	nein
		13	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	42	42	0	2	nein
		13	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	42	42	0	0	nein
		13	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	43	42	0	0	nein
00045	Brachfeldstraße 18,18a	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	35	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	36	35	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	38	38	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	41	0	1	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	42	0	2	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	49	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	50	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	50	0	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	50	0	10	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	50	0	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	50	0	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	50	0	10	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	50	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	50	0	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	50	0	10	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	50	0	10	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	34	31	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	34	31	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	35	32	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	36	35	0	0	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	41	40	0	0	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	48	45	0	5	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	49	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	50	0	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	50	0	10	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	50	0	10	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	53	49	0	9	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	50	0	10	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	50	0	10	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	50	0	10	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	50	0	10	nein
		7	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	50	0	10	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	42	41	0	1	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	42	41	0	1	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	41	0	1	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	42	41	0	1	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	42	0	2	nein
		8	5.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	46	44	0	4	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	42	41	0	1	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	42	41	0	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		9	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	42	41	0	1	nein
		9	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	42	0	2	nein
		9	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	42	42	0	2	nein
		9	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	45	0	5	nein
		10	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	42	41	0	1	nein
		10	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	42	41	0	1	nein
		10	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	42	41	0	1	nein
		10	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	42	42	0	2	nein
		10	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	42	42	0	2	nein
		10	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	44	0	4	nein
		11	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	34	30	0	0	nein
		11	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	34	31	0	0	nein
		11	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	34	32	0	0	nein
		11	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	36	34	0	0	nein
		11	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	40	0	0	nein
		11	5.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	46	44	0	4	nein
		12	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	33	30	0	0	nein
		12	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	33	30	0	0	nein
		12	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	34	30	0	0	nein
		12	3.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	35	31	0	0	nein
		12	4.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	39	35	0	0	nein
		12	5.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	51	48	0	8	nein
		13	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	42	0	2	nein
		13	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	42	42	0	2	nein
		13	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	42	0	2	nein
		13	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	42	42	0	2	nein
		13	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	42	0	2	nein
		13	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	44	0	4	nein
OO046	Brachfeldstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	45	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	45	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	43	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	49	45	0	5	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	48	0	8	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	50	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	50	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	50	0	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	50	0	10	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	53	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	50	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	50	0	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	50	0	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	50	0	10	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	50	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	42	41	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	42	41	0	1	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	41	0	1	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	43	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	42	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	42	41	0	1	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	42	41	0	1	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	42	41	0	1	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	44	42	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	35	31	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	36	33	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	39	35	0	0	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	43	39	0	0	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	48	44	0	4	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	49	0	9	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	38	38	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	40	40	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	41	41	0	1	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	41	41	0	1	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	42	41	0	1	nein
		7	5.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	44	42	0	2	nein
OO047	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 1,3	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	49	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	48	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	50	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	52	48	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	35	31	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	35	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	35	32	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	38	35	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	44	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	38	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	39	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	38	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	48	44	0	4	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	46	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	48	44	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	47	0	7	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	51	0	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	47	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	49	0	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	50	0	10	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	50	0	10	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	51	0	9	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	49	0	9	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	54	50	0	10	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	51	0	11	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	51	0	11	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	51	0	9	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	41	0	1	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	41	41	0	1	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	42	41	0	1	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	42	41	0	1	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	44	0	4	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	41	0	1	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	42	41	0	1	nein
		9	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	42	41	0	1	nein
		9	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	42	42	0	2	nein
		9	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	46	0	6	nein
		10	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	37	33	0	0	nein
		10	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	40	36	0	0	nein
		10	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	44	40	0	0	nein
		10	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	50	46	0	6	nein
		10	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein
		11	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	41	0	1	nein
		11	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	42	41	0	1	nein
		11	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	42	41	0	1	nein
		11	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	42	42	0	2	nein
		11	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	46	0	6	nein
		12	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	41	41	0	1	nein
		12	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	42	41	0	1	nein
		12	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	42	41	0	1	nein
		12	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	42	41	0	1	nein
		12	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	44	0	4	nein
		13	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	40	40	0	0	nein
		13	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	41	0	1	nein
		13	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	41	0	1	nein
		13	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	42	41	0	1	nein
		13	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	46	0	6	nein
OO048	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	42	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	45	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	49	45	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	54	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	50	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	50	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	50	0	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	51	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	54	50	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	50	0	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	50	0	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	41	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	41	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	41	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	42	41	0	1	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	45	43	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	42	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	42	41	0	1	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	42	42	0	2	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	46	44	0	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	41	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	41	41	0	1	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	42	41	0	1	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	42	41	0	1	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	46	44	0	4	nein
OO049	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 6,8	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	52	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	53	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	41	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	40	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	41	0	1	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	43	42	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	38	38	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	40	40	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	41	41	0	1	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	44	42	0	2	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	48	0	8	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	49	0	9	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	50	0	10	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
OO050	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	42	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	45	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	49	45	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	49	0	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	50	0	10	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	50	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	54	50	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	50	0	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	50	0	10	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	34	30	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	34	30	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	34	31	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	35	31	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	36	33	0	0	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	37	31	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	38	32	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	39	33	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	36	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	45	41	0	1	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	48	0	8	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	38	38	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	40	40	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	41	41	0	1	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	41	41	0	1	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	42	41	0	1	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	44	42	0	2	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	41	36	40	41	0	1	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	41	41	0	1	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	41	41	0	1	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	41	41	0	1	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	42	41	0	1	nein
		7	5.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	43	42	0	2	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	41	41	0	1	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	41	41	0	1	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	41	41	0	1	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	42	41	0	1	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	42	0	2	nein
		8	5.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	44	43	0	3	nein
OO051	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	36	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	37	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	39	39	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	41	41	0	1	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	41	41	0	1	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	44	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	50	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	49	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	52	48	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	54	50	0	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	36	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	37	38	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	40	40	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	41	0	1	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	41	0	1	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	43	42	0	2	nein
OO052	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	47	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	41	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
OO053	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 14	2	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	52	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	53	49	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
OO054	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	52	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	40	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
OO055	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	52	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	53	49	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	40	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
OO056	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	51	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	45	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	48	44	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	52	48	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	38	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
OO057	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	41	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	36	34	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	37	36	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	40	0	0	nein
OO058	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 24	2	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	50	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
OO059	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 26	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	51	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	41	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
OO060	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 28	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	51	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	41	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
OO061	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 30	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	51	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	54	50	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
OO062	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 32	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	43	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	47	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	51	48	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	40	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	41	0	1	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	45	43	0	3	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	41	0	1	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	41	0	1	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	46	44	0	4	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	51	48	0	8	nein
OO063	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 34		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	50	46	0	6	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	48	0	8	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	49	0	9	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	40	40	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	41	0	1	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	41	0	1	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	43	0	3	nein
OO064	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 36		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	50	46	0	6	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	52	48	0	8	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	49	0	9	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	38	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	41	0	1	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	45	43	0	3	nein
OO065	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 38		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	50	46	0	6	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	48	0	8	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	49	0	9	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	46	42	0	2	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	50	46	0	6	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	50	0	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	38	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	40	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	45	43	0	3	nein
OO066	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 40		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	51	48	0	8	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	49	0	9	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	53	50	0	10	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	40	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	40	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	42	0	2	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	45	41	0	1	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	38	47	44	0	4	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	50	47	0	7	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	49	0	9	nein
OO067	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 42		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	50	46	0	6	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	52	48	0	8	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	53	49	0	9	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	40	40	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	40	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	42	0	2	nein
OO068	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 44		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	43	38	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	43	0	3	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	53	49	0	9	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	50	0	8	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	38	38	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	40	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	41	0	1	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	44	42	0	2	nein
OO069	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 46		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	48	44	0	4	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	50	47	0	7	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	49	0	9	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	50	0	8	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	50	46	0	6	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	50	47	0	7	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	47	0	7	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	48	0	6	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	40	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	40	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	41	0	1	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	43	0	3	nein
OO070	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 48		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	51	48	0	8	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	48	0	8	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	49	0	9	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	50	0	10	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	40	35	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	40	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	47	0	7	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	40	40	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	47	44	0	4	nein
OO071	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 50	2	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	42	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	46	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	38	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	47	44	0	4	nein
OO072	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 52	2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	49	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	38	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	44	0	4	nein
OO073	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 54	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	38	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	47	44	0	4	nein
OO074	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 56	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	45	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	47	43	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	48	44	0	4	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	51	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	38	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	47	44	0	4	nein
OO075	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 58	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	52	48	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	41	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	46	42	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	41	40	0	0	nein
OO076	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 60	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	41	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	46	42	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	41	40	0	0	nein
OO077	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 62	2	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	46	42	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	41	40	0	0	nein
OO078	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 64	2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	46	42	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	49	0	7	nein
OO079	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 66	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	47	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	46	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	43	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	40	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
OO080	Franz-Ludwig-Mersy-Straße 8a	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	45	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	49	45	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	44	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	45	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	54	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	50	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	51	0	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	51	0	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	43	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	38	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	40	40	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	43	42	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	37	35	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	38	38	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	41	40	0	0	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	43	42	0	2	nein
OO081	Franz-Weisberg-Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	41	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	42	41	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	42	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	49	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	51	47	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	50	0	10	nein
OO082	Franz-Weisberg-Straße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	40	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	41	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	49	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	51	47	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	49	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein
OO083	Franz-Weisberg-Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	34	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	35	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	38	36	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	52	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	49	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	54	50	0	10	nein
OO084	Franz-Weisberg-Straße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	34	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	35	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	38	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	51	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	52	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	35	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	36	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	39	37	0	0	nein
OO085	Franz-Weisberg-Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	35	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	36	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	39	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	38	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	42	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	52	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	50	0	10	nein
OO086	Franz-Weisberg-Straße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	51	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	50	0	10	nein
OO087	Franz-Weisberg-Straße 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	42	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	51	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	50	0	10	nein
OO088	Franz-Weisberg-Straße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	42	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	51	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	53	50	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	41	0	1	nein
OO089	Friedenstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	38	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	38	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	47	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	44	40	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	52	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	39	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	44	41	0	0	nein
OO090	Friedenstraße 2a	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	42	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	43	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	44	43	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	51	48	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	51	47	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	55	52	0	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	63	57	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	40	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	46	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	51	47	0	5	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	55	51	0	6	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	43	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	44	43	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	45	44	0	2	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	50	47	0	2	nein
OO091	Friedenstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	42	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	44	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	48	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	51	47	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	49	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	52	48	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	43	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	43	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	44	43	0	1	nein
OO092	Friedenstraße 4a	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	37	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	40	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	38	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	39	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	50	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	43	42	0	0	nein
OO093	Friedenstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	41	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	44	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	48	44	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	52	48	0	3	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	54	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	42	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	46	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	51	48	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	55	51	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	56	52	1	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	43	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	43	43	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	43	43	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	43	43	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	44	43	0	0	nein
OO094	Friedenstraße 6a	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	38	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	42	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	39	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	43	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	41	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	46	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	48	44	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	45	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	48	44	0	2	nein
OO095	Friedenstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	43	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	43	43	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	43	43	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	45	44	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	37	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	37	33	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	39	35	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	44	40	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	52	48	0	6	nein
OO096	Friedrich-Hecker-Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	43	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	45	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	46	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	49	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	46	43	0	3	nein
OO097	Friedrich-Hecker-Straße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	40	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	46	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	42	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	47	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	49	0	7	nein
OO098	Friedrich-Hecker-Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	46	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	46	43	0	1	nein
OO099	Friedrich-Hecker-Straße 8	2	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	46	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	47	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	50	47	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	49	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	42	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	46	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	49	0	7	nein
OO100	Friedrich-Hecker-Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	43	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	45	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	44	42	0	2	nein
OO101	Friedrich-Hecker-Straße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	42	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	45	42	0	0	nein
OO102	Friedrich-Hecker-Straße 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	42	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	46	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	44	42	0	0	nein
OO103	Friedrich-Hecker-Straße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	42	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	46	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	44	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	47	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	49	46	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	52	48	0	8	nein
OO104	Friedrich-Hecker-Straße 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	43	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	50	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	45	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	48	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	44	42	0	2	nein
OO105	Friedrich-Hecker-Straße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	41	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	44	42	0	0	nein
OO106	Friedrich-Hecker-Straße 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	54	45	41	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	50	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	44	42	0	0	nein
OO107	Friedrich-Hecker-Straße 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	47	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	50	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	39	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	40	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	45	43	0	3	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OO108	Friedrichstraße 38	3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	45	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	47	0	7	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	48	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	50	0	8	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	42	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	43	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	43	42	0	0	nein
OO109	Friedrichstraße 40	3	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	43	43	0	1	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	45	44	0	2	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	39	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	44	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	46	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	48	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	46	46	40	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	46	46	44	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	46	43	0	1	nein
OO110	Friedrichstraße 42	2	3.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	49	45	0	3	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	42	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	43	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	43	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	43	42	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	45	44	0	2	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	39	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	41	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	44	40	0	0	nein
OO111	Friedrichstraße 44	1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	47	43	0	1	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	46	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	48	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	50	47	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	53	50	0	5	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	42	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	43	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	43	42	0	0	nein
OO112	Friedrichstraße 46	3	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	43	42	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	37	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	37	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	37	34	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	39	37	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	43	43	0	1	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	47	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	52	1	10	nein
OO113	Friedrichstraße 47	1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	56	53	1	8	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	42	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	43	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	44	43	0	1	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	46	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	46	44	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	45	43	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	46	44	0	2	nein
1	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	48	46	0	4	nein		
OO114	Friedrichstraße 47a	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	46	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	38	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	40	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	43	39	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	48	44	0	2	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	37	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	39	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	41	40	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	42	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	42	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	45	41	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	50	46	0	4	nein
OO115	Friedrichstraße 48	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	42	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	45	43	0	1	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	46	44	0	2	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	48	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	49	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	50	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	51	48	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	53	49	0	4	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	54	51	0	6	nein
OO116	Friedrichstraße 49	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	39	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	41	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	48	44	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	41	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	46	42	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	47	0	5	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	39	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	43	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	44	43	0	1	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	48	45	0	3	nein
OO117	Friedrichstraße 50	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	49	45	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	49	0	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	52	1	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	41	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	45	43	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	47	45	0	3	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	49	47	0	5	nein
OO118	Friedrichstraße 51	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	45	42	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	43	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	44	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	45	44	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	45	43	0	1	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	51	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	48	44	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	51	47	0	5	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	54	51	0	6	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	42	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	42	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	45	43	0	1	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	46	44	0	2	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	50	47	0	5	nein
OO119	Friedrichstraße 51a	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	37	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	37	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	40	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	39	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	41	37	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	44	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	44	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	47	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	41	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	41	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	42	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	43	42	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	42	41	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	43	42	0	2	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	43	42	0	0	nein
OO120	Friedrichstraße 53	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	42	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	44	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	47	43	0	1	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	51	47	0	5	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	51	0	9	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	39	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	42	0	0	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	50	47	0	5	nein
OO121	Friedrichstraße 53a	2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	45	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	49	45	0	3	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	49	0	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	52	1	7	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	45	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	47	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	48	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	42	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	43	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	43	42	0	0	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	50	47	0	5	nein
OO122	Friedrichstraße 55	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	38	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	38	35	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	39	36	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	42	39	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	45	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	43	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	50	46	0	1	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	55	51	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	44	43	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	45	43	0	1	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	47	45	0	3	nein
OO123	Friedrichstraße 57	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	45	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	48	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	52	48	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	55	52	0	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	57	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	45	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	48	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	52	48	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	53	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	42	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	43	42	0	0	nein
OO124	Friedrichstraße 58	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	51	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	53	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	56	52	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	57	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	42	41	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	45	43	0	0	nein
OO125	Friedrichstraße 59	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	38	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	40	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	45	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	47	43	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	47	44	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	41	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	42	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	45	41	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	49	45	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	43	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	43	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	43	42	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	45	43	0	0	nein
OO126	Friedrichstraße 60	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	56	53	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	58	54	1	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	58	54	1	9	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	58	54	1	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	42	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	43	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	44	43	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	46	44	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	43	42	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	44	43	0	1	nein
OO136	Friedrichstraße 70	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	48	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	51	48	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	57	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	57	53	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	58	54	1	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	50	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	51	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	52	49	0	4	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	53	49	0	4	nein
OO137	Gerwigstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	54	2	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	37	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	37	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	40	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	42	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	43	42	0	0	nein
OO138	Gerwigstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	56	53	1	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	53	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	54	2	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	47	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	47	44	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	48	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	41	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	42	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	44	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	60	45	66	57	43	42	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	46	44	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	54	51	0	6	nein
		6	EG	vWo	55	40	60	45	66	57	42	41	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	42	41	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	58	45	43	0	0	nein
OO139	Gerwigstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	50	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	40	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	40	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	41	35	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	47	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	46	0	4	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	44	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	46	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	49	46	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	43	42	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	45	42	0	0	nein
OO140	Gerwigstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	38	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	39	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	47	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	45	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	38	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	39	36	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	47	43	0	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	38	35	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	40	36	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	47	44	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	40	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	47	44	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			7	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	48	0	6	nein
			8	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	49	0	7	nein
			8	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	52	0	10	nein
			8	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	54	2	9	nein
			9	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	50	47	0	5	nein
			9	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	50	0	8	nein
			9	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	54	2	12	nein
OO141	Gerwigstraße 6		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	54	2	12	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	49	0	7	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	46	0	6	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	38	34	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	38	35	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	39	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	38	34	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	38	35	0	0	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	43	39	0	0	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	43	39	0	0	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	46	43	0	1	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	50	47	0	5	nein
OO142	Heinrich-Heine-Straße 1		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	40	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	41	0	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	46	44	0	4	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	48	44	0	4	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	51	47	0	7	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	53	49	0	9	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	40	40	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	39	41	41	0	1	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	43	42	0	2	nein
OO143	Heinrich-Heine-Straße 2		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	41	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	50	46	0	6	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	50	0	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	54	50	0	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	41	0	1	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
OO144	Heinrich-Heine-Straße 3		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	36	33	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	41	0	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	44	0	4	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	43	38	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	43	0	3	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	52	49	0	9	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	46	42	0	2	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	49	45	0	5	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	52	49	0	9	nein
OO145	Heinrich-Heine-Straße 4		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	36	35	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	40	38	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	45	41	0	1	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	50	46	0	6	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	41	41	0	1	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	41	0	1	nein
OO146	Heinrich-Heine-Straße 5		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	43	41	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	44	0	4	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	44	40	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	44	0	4	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	46	42	0	2	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	50	46	0	6	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	44	37	40	40	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	41	0	1	nein
OO147	Heinrich-Heine-Straße 6		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	44	40	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	44	0	4	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	49	0	9	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	50	0	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	54	50	0	10	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	54	50	0	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	39	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	40	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	44	0	4	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	47	45	0	5	nein
OO148	Heinrich-Heine-Straße 7		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	40	38	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	41	0	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	47	45	0	5	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	42	37	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	40	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	48	44	0	4	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	48	44	0	4	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	50	47	0	7	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	49	0	9	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	41	40	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	41	0	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OO149	Heinrich-Heine-Straße 8	4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	42	0	2	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	36	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	40	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	45	41	0	1	nein
OO150	Heinrich-Heine-Straße 9	2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	51	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	39	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	50	47	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	46	42	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	47	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	41	0	1	nein
OO151	Heinrich-Heine-Straße 10	4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	49	46	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	45	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	43	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	51	47	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	39	39	0	0	nein
OO152	Heinrich-Heine-Straße 11	4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	44	42	0	2	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	48	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	37	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	41	0	1	nein
OO153	Heinrich-Heine-Straße 12	3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	39	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	43	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	47	43	0	3	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	36	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	38	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	50	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	44	40	0	0	nein
OO154	Hildastraße 50,52,54	2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	49	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	36	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	42	0	2	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	41	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	42	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	42	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	43	42	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	43	42	0	0	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	45	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	52	1	10	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein		
3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein		
3	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein		
3	5.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	52	1	7	nein		
4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	39	38	0	0	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	41	40	0	0	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	42	42	0	0	nein		
4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	42	0	0	nein		
4	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	43	42	0	0	nein		
4	5.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	45	43	0	1	nein		
5	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	41	41	0	1	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	42	0	2	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	42	0	0	nein		
5	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	43	42	0	0	nein		
5	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	42	0	0	nein		
5	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	45	43	0	1	nein		
OO155	Hildastraße 51	1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	42	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	43	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	43	43	0	3	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	45	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	47	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	42	41	0	1	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	42	42	0	2	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	43	42	0	2	nein		

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	43	43	0	3	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	45	44	0	4	nein
OO156	Hildastraße 53	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	47	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	49	0	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	37	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	39	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	42	42	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	43	43	0	3	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	45	44	0	4	nein
OO157	Hildastraße 55	2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	43	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	45	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	43	0	3	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	48	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	50	46	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	48	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	50	0	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	39	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	42	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	43	42	0	2	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	43	42	0	2	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	44	43	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	36	34	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	41	39	38	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	43	42	0	2	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	43	42	0	2	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	44	43	0	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	40	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	42	42	0	2	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	43	42	0	2	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	43	42	0	2	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	44	43	0	3	nein
OO158	Hildastraße 56	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	41	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	42	42	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	42	42	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	43	42	0	0	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	44	43	0	0	nein
OO159	Hildastraße 57	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	38	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	40	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	43	38	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	41	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	46	0	4	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	36	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	37	35	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	38	37	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	41	40	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	42	0	2	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	47	45	0	3	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	50	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	47	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	49	0	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	50	0	8	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	44	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	46	42	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	48	44	0	2	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	47	0	5	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	36	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	36	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	36	32	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	37	33	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	40	36	0	0	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	44	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	42	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	43	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	43	42	0	2	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	43	42	0	2	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	43	42	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
OO161	Hildastraße 57a	4	5.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	44	43	0	1	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	38	34	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	40	36	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	38	0	0	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	46	42	0	0	nein		
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	50	46	0	4	nein		
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	36	33	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	36	33	0	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	36	34	0	0	nein		
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	38	35	0	0	nein		
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	40	40	0	0	nein		
		4	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	44	43	0	3	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	36	32	0	0	nein		
		OO162	Hildastraße 58	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
1	1.OG			vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein		
1	2.OG			vWo	55	40	55	42	52	47	54	51	0	9	nein		
1	3.OG			vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein		
1	4.OG			vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein		
2	EG			vWo	55	40	55	42	55	49	49	45	0	3	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	42	56	50	53	49	0	7	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	55	45	58	51	54	51	0	6	nein		
2	3.OG			vWo	55	40	55	45	58	52	55	52	0	7	nein		
2	4.OG			vWo	55	40	55	45	59	53	56	52	1	7	nein		
3	EG			vWo	55	40	55	42	56	49	40	40	0	0	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	42	57	50	41	41	0	0	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	58	51	42	42	0	0	nein		
3	3.OG			vWo	55	40	55	45	59	52	43	42	0	0	nein		
3	4.OG			vWo	55	40	55	45	59	52	45	43	0	0	nein		
OO163	Hildastraße 60	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	37	33	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	38	34	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	40	37	0	0	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	43	41	0	0	nein		
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	43	42	0	0	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	43	39	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	50	0	10	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein		
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein		
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	41	40	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	42	42	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	42	42	0	0	nein		
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	42	42	0	0	nein		
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	43	42	0	0	nein		
OO164	Hildastraße 61	2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	38	34	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	40	35	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	43	38	0	0	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	46	41	0	0	nein		
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	50	46	0	4	nein		
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	38	36	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	39	38	0	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	41	40	0	0	nein		
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	42	0	2	nein		
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	42	0	2	nein		
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	47	44	0	2	nein		
		OO165	Hildastraße 62	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	37	34	0	0	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	40	36	0	0	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	45	41	0	1	nein
1	3.OG			vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein		
1	4.OG			vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein		
1	5.OG			vWo	55	40	55	45	56	52	57	53	2	8	nein		
3	EG			vWo	55	40	55	45	58	51	42	41	0	0	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	59	52	42	42	0	0	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	60	53	42	42	0	0	nein		
3	3.OG			vWo	55	40	55	45	60	53	42	42	0	0	nein		
3	4.OG			vWo	55	40	55	45	60	53	43	42	0	0	nein		
3	5.OG			vWo	55	40	55	45	60	53	54	51	0	6	nein		
OO166	Hildastraße 63			1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	38	33	0	0	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	40	35	0	0	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	42	38	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	45	41	0	0	nein		
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	50	46	0	4	nein		
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	51	0	9	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	36	34	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	37	35	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	42	0	2	nein		
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	42	0	2	nein		
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	42	0	2	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
OO167	Hildastraße 64	3	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	48	45	0	3	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	39	35	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	43	39	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	47	43	0	3	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein		
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein		
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	49	45	0	5	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	52	0	10	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein		
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein		
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein		
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	40	38	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	41	41	0	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	43	42	0	0	nein		
4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	44	43	0	0	nein				
4	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	43	42	0	0	nein				
4	5.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	51	0	6	nein				
OO168	Hildastraße 65	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	39	35	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	42	37	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	44	40	0	0	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	48	44	0	2	nein		
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	53	49	0	4	nein		
		1	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	55	52	0	7	nein		
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	41	41	0	1	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	42	0	2	nein		
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	42	0	2	nein		
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	43	42	0	0	nein		
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	46	0	4	nein		
		OO169	Hildastraße 66	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	37	33	0	0	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	37	33	0	0	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	38	35	0	0	nein
1	3.OG			vWo	55	40	55	40	50	45	44	40	0	0	nein		
2	EG			vWo	55	40	55	40	49	45	53	50	0	10	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein		
2	3.OG			vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein		
3	EG			vWo	55	40	55	40	47	44	52	48	0	8	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	42	51	48	56	53	1	11	nein		
3	3.OG			vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein		
4	EG			vWo	55	40	55	42	52	46	40	38	0	0	nein		
4	1.OG			vWo	55	40	55	42	53	47	41	41	0	0	nein		
4	2.OG			vWo	55	40	55	42	54	48	43	42	0	0	nein		
4	3.OG			vWo	55	40	55	42	55	49	46	44	0	2	nein		
OO170	Hildastraße 67	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	39	35	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	42	37	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	44	40	0	0	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	48	44	0	0	nein		
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	53	50	0	5	nein		
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	40	39	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	42	0	2	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	42	0	2	nein		
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	43	42	0	0	nein		
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	46	44	0	2	nein		
		OO172	Hildastraße 70	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	41	37	0	0	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	44	41	0	1	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	45	0	3	nein
				2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	41	0	1	nein
				2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	44	42	0	2	nein
2	2.OG			vWo	55	40	55	40	49	45	46	44	0	4	nein		
OO174	Hildastraße 73	2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	45	40	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	50	46	0	4	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	51	47	0	2	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	48	0	3	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	36	33	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	37	34	0	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	39	37	0	0	nein		
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	43	0	1	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	38	37	0	0	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	40	39	0	0	nein		
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	41	41	0	0	nein		
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	44	43	0	1	nein		
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	38	36	0	0	nein		
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	39	38	0	0	nein		
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	42	42	0	0	nein		
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	44	42	0	0	nein		
OO175	Hildastraße 73a	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	40	36	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	39	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	48	45	0	3	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	36	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	36	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	37	34	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	43	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	36	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	38	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	42	38	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	47	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	37	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	39	37	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	44	43	0	3	nein
OO176	Hildastraße 74	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	43	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	44	42	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	46	44	0	4	nein
OO177	Hildastraße 75	2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	50	46	0	4	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	37	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	39	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	41	40	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	43	42	0	2	nein
OO178	Hildastraße 76	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	49	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	46	44	0	2	nein
OO179	Hildastraße 77	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	51	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	49	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	51	0	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	42	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	42	42	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	42	0	2	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	44	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	42	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	42	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	42	42	0	2	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	45	43	0	3	nein
OO180	Hildastraße 79	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	38	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	40	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	41	39	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	42	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	48	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	45	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	49	45	0	3	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	43	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	46	42	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	46	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	42	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	42	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	42	42	0	2	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	43	42	0	2	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	46	44	0	4	nein
OO181	Hildastraße 81	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	43	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	44	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	43	0	1	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	42	0	0	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	46	43	0	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	46	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	52	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	53	1	11	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	53	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	47	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	50	46	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	51	0	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	53	1	11	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	53	1	11	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	47	44	0	4	nein
OO182	Hildastraße 83	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	45	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	46	43	0	3	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	45	0	5	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	52	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	37	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	38	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	39	36	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	41	39	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	41	0	1	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	45	0	5	nein
OO183	Hildastraße 85	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	52	0	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	53	1	11	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	39	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	41	40	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	42	42	0	2	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	43	42	0	2	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	46	44	0	4	nein
OO184	Hildastraße 87	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	50	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	53	1	11	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	41	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	42	41	0	1	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	42	41	0	1	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	43	42	0	2	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	46	44	0	4	nein
OO185	Hildastraße 88	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	48	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	41	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	43	0	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	47	44	0	4	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	46	0	6	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	48	0	6	nein
OO186	Hildastraße 89	2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	53	1	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	52	0	10	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	53	1	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	42	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	42	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	43	42	0	2	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	44	42	0	2	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	43	42	0	2	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	46	44	0	4	nein
OO187	Hildastraße 91,93	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	53	1	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	53	1	8	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	56	52	1	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	53	1	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	52	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	52	48	0	3	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	52	48	0	3	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	53	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	42	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	42	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	43	42	0	2	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	43	42	0	2	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	43	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	42	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	42	42	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	43	42	0	2	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	44	42	0	2	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	43	42	0	2	nein
OO188	Hildastraße 92	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	53	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	49	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	45	0	3	nein
OO189	Hildastraße 94	1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	45	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	51	47	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	53	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	54	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	52	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	56	53	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	44	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	47	44	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	42	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	45	43	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	47	45	0	3	nein
OO190	Hildastraße 103	1	EG	M	60	45	60	45	53	45	37	34	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	54	46	37	34	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	55	47	38	36	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	55	48	41	39	0	0	nein
		1	4.OG	M	60	45	60	45	56	49	46	44	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	52	56	52	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	56	52	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	56	53	0	6	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	62	55	56	53	0	6	nein
		2	4.OG	M	60	45	60	47	63	55	57	53	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	52	46	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	47	43	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	48	44	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	63	55	49	45	0	0	nein
		3	4.OG	M	60	45	60	47	63	55	51	47	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	58	50	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	45	41	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	46	42	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	61	53	47	43	0	0	nein
		4	4.OG	M	60	45	60	47	61	53	48	44	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	53	46	38	36	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	40	38	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	41	40	0	0	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	57	49	42	41	0	0	nein
		5	4.OG	M	60	45	60	45	56	48	43	42	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	51	44	38	35	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	39	37	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	2.OG	M	60	45	60	45	53	46	42	39	0	0	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	45	54	47	44	42	0	0	nein
		6	4.OG	M	60	45	60	45	55	47	45	43	0	0	nein
OO191	Hildastraße 105	1	EG	M	60	45	60	45	57	50	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	55	52	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	56	52	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	64	55	54	50	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	56	55	51	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	56	52	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	57	49	38	34	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	41	38	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	44	42	0	0	nein
OO192	Hildastraße 107	1	EG	M	60	45	62	50	66	58	56	52	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	56	53	0	3	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	56	53	0	3	nein
		1	3.OG	M	60	45	62	50	66	58	56	53	0	3	nein
		1	4.OG	M	60	45	62	50	66	58	57	53	0	3	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	68	60	55	51	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	68	60	56	52	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	68	60	56	53	0	3	nein
		2	3.OG	M	60	45	62	50	68	60	57	53	0	3	nein
		2	4.OG	M	60	45	62	50	68	59	57	53	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	47	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	56	48	41	41	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	56	48	42	41	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	57	49	42	41	0	0	nein
		3	4.OG	M	60	45	60	45	57	50	47	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	57	49	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	58	49	41	41	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	41	41	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	59	51	42	41	0	0	nein
		4	4.OG	M	60	45	60	47	59	51	47	45	0	0	nein
OO193	Hindenburgstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	37	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	39	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	42	41	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	43	42	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	43	42	0	2	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	44	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	36	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	36	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	37	33	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	40	36	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	44	40	0	0	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	36	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	36	32	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	38	34	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	41	37	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	46	42	0	2	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
OO194	Hindenburgstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	36	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	37	35	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	39	38	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	41	41	0	1	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	43	42	0	2	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	44	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	39	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	41	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	43	39	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	46	42	0	2	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
OO195	Hindenburgstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	41	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	42	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	43	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	43	42	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	43	42	0	2	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	44	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	42	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	44	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	47	43	0	3	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
OO196	Hindenburgstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	42	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	42	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	43	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	43	42	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	43	42	0	2	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	45	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	45	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	47	43	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	45	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	37	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	39	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	41	41	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	43	42	0	2	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	43	42	0	2	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	45	43	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	42	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	42	42	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	42	42	0	2	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	43	42	0	2	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	43	42	0	2	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	45	43	0	3	nein
OO197	Hindenburgstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	37	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	39	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	42	41	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	43	42	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	43	43	0	3	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	45	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	45	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	51	0	9	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	42	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	43	42	0	2	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	43	42	0	2	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	43	42	0	2	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	45	44	0	4	nein
OO198	Hindenburgstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	42	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	42	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	43	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	43	42	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	43	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	42	0	2	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	42	0	2	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	43	0	3	nein
OO199	Karl-Josef-Oehler-Weg 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	42	41	0	0	nein
OO200	Karl-Josef-Oehler-Weg 4	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	35	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	36	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	39	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	41	0	0	nein
OO201	Karl-Josef-Oehler-Weg 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	49	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	40	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	42	41	0	0	nein
OO202	Karl-Josef-Oehler-Weg 8	2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	37	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	37	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	40	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	42	41	0	0	nein
OO203	Karl-Josef-Oehler-Weg 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	45	41	0	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	48	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	43	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	47	43	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	37	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	37	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	41	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	40	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	41	0	0	nein
OO204	Karl-Josef-Oehler-Weg 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	48	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	38	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	40	34	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	40	0	0	nein
OO205	M.-v.-Richthofen-Straße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	49	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	38	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	39	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	47	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	37	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	39	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	47	43	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	41	40	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	47	44	0	4	nein
OO206	M.-v.-Richthofen-Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	37	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	40	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
OO207	M.-v.-Richthofen-Straße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	49	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	37	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	40	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	40	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	40	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	50	47	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	49	0	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	50	46	0	6	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	49	0	9	nein
OO208	Mathilde-F.-Anneke-Straße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	47	43	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	50	46	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	51	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	52	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	49	0	9	nein
OO209	Mathilde-F.-Anneke-Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	45	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	49	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	52	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	38	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	43	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	46	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	45	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	52	49	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	46	44	0	4	nein
OO210	Mathilde-F.-Anneke-Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	52	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	37	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	42	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	42	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	45	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	42	41	0	1	nein
OO211	Mathilde-F.-Anneke-Straße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	44	42	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	50	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	38	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	43	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	48	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	48	44	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	50	46	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	38	39	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	44	42	0	2	nein
OO212	Mathilde-F.-Anneke-Straße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	52	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	39	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	44	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	51	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	43	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	46	42	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	49	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	44	42	0	2	nein
OO213	Mathilde-F.-Anneke-Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	43	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	45	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	50	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	36	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	49	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	45	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	50	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	47	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	51	47	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	40	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	41	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	45	43	0	3	nein
OO214	Mathilde-F.-Anneke-Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	39	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	43	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	48	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	39	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	42	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	47	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	44	42	0	2	nein
OO215	Mathilde-F.-Anneke-Straße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	37	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	36	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	39	35	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	44	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	38	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	46	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	37	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	39	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	43	42	0	2	nein
OO216	Max-Immelmann-Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	54	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	36	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	36	32	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	39	35	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	42	41	0	0	nein
OO217	Max-Immelmann-Straße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	36	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	36	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	39	35	0	0	nein
OO220	Moltkestraße 44	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	42	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	42	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	42	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	43	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	50	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	51	0	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	43	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	43	43	0	1	nein
OO222	Moltkestraße 46	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	48	44	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	50	47	0	5	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	42	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	42	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	43	42	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	43	43	0	1	nein
OO223	Moltkestraße 48	2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	48	45	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	52	48	0	3	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	42	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	42	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	42	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	42	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	43	42	0	0	nein
OO224	Moltkestraße 50	2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	45	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	49	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	50	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	52	0	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	42	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	42	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	42	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	42	42	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	43	42	0	0	nein
OO225	Moltkestraße 52	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	49	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	49	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	52	0	10	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	41	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	42	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	42	42	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	42	42	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	44	43	0	0	nein
OO226	Moltkestraße 54	2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	48	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	50	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	52	0	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	42	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	42	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	42	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	42	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	43	42	0	0	nein
OO227	Moltkestraße 56	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	50	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	51	0	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	52	0	10	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	42	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	42	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	42	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	42	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	43	42	0	0	nein
OO228	Moltkestraße 58	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	50	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	51	0	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	42	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	42	42	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	42	42	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	43	42	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OO229	Moltkestraße 60	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	44	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	47	43	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	47	0	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	42	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	42	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	42	0	2	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	42	42	0	0	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	43	0	1	nein
OO230	Moltkestraße 64	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	42	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	42	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	42	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	42	42	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	46	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	35	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	36	32	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	36	32	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	38	34	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	43	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	44	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	47	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	49	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	51	0	11	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	52	0	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	42	41	0	1	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein		
4	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	42	0	2	nein		
4	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	46	44	0	4	nein		
OO231	Moltkestraße 66	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	40	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	46	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	50	46	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	50	0	10	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	42	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein
2	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	42	0	2	nein		
2	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	43	42	0	2	nein		
OO232	Moltkestraße 68	2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	49	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	48	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	49	0	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	41	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein
3	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	41	0	1	nein		
3	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	43	42	0	2	nein		
OO233	Moltkestraße 70	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	49	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	48	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	55	51	0	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	51	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	41	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	41	0	1	nein
3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	41	0	1	nein		
3	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	41	0	1	nein		
3	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	43	42	0	2	nein		
OO234	Moltkestraße 72	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	42	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	48	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	51	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	50	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	51	0	11	nein
3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	41	41	0	1	nein		
3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	41	0	1	nein		
3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein		
3	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	43	42	0	2	nein		
OO235	Moltkestraße 74	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	50	0	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	55	51	0	11	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	41	41	0	1	nein
3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	41	0	1	nein		
3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein		
3	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	42	0	2	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	74	74	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	58	54	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	59	55	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	68	68	54	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	69	56	52	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	70	58	54	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	59	55	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	43	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	43	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	44	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	49	46	0	1	nein
OO242	Ortenberger Str. 5	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	57	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	71	63	56	52	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	57	54	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	64	58	55	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	46	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	50	47	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	52	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	50	46	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	49	46	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	52	48	0	3	nein
OO243	Ortenberger Str. 5a	1	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	62	58	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	70	63	51	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	57	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	67	58	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	50	46	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	54	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	42	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	45	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	49	45	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	48	45	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	57	45	63	58	55	52	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	56	52	0	7	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	56	53	0	8	nein
OO244	Ortenberger Str. 6,8	1	EG	vWo	55	40	60	45	67	67	49	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	68	52	49	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	69	54	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	71	72	54	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	73	57	53	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	73	74	58	55	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	71	72	54	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	73	73	57	53	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	73	74	59	55	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	41	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	41	38	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	48	45	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	48	45	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	50	47	0	2	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	53	50	0	5	nein
OO245	Ortenberger Str. 7	1	EG	vWo	55	40	60	45	70	62	54	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	57	54	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	58	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	38	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	38	35	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	40	37	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	46	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	47	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	49	46	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	50	47	0	2	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	53	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	54	51	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	57	53	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	58	55	0	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	61	58	55	0	10	nein
OO246	Ortenberger Str. 9	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	53	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	58	55	1	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	58	55	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	69	60	56	52	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	57	53	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	58	54	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	58	55	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	57	53	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	55	52	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	57	53	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	57	53	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	49	46	0	4	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	43	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	45	43	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	42	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	43	42	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	44	42	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	51	48	0	3	nein
OO247	Ortenberger Str. 10	1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	53	50	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	62	56	52	0	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	63	58	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	42	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	45	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	50	46	0	1	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	53	50	0	5	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	56	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	71	63	47	44	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	49	46	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	49	46	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	50	47	0	2	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	50	47	0	2	nein
OO248	Ortenberger Str. 11,11a	1	EG	vWo	55	40	60	45	67	58	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	57	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	58	54	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	58	54	0	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	58	54	0	9	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	58	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	47	43	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	60	51	47	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	60	55	51	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	57	53	0	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	58	54	0	9	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	58	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	45	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	46	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	49	45	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	49	46	0	1	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	50	46	0	1	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	52	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	45	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	46	0	6	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	46	0	4	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	46	0	4	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	51	48	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	38	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	39	37	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	41	40	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	41	0	1	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	42	0	2	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	46	0	4	nein
OO249	Ortenberger Str. 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	48	44	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	56	53	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	58	54	1	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	59	55	2	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	47	44	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	61	51	48	0	3	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	62	55	51	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	56	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	71	63	44	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	46	44	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	49	46	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	52	49	0	4	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	53	50	0	5	nein
OO250	Ortenberger Str. 13	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	53	49	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	55	52	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	57	54	0	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	54	1	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	46	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	49	45	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	53	49	0	4	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	56	53	0	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	57	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	49	46	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	51	48	0	3	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	50	47	0	2	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	50	46	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	44	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	43	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	48	45	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
OO251	Ortenberger Str. 15	4	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	49	46	0	4	nein		
		1	EG	vWo	55	40	60	45	69	60	49	45	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	51	48	0	3	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	55	51	0	6	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	60	57	53	0	8	nein		
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	46	42	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	47	44	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	49	46	0	1	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	51	47	0	2	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	47	0	5	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	50	47	0	5	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	47	0	5	nein		
OO252	Ortenberger Str. 16	3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	51	48	0	6	nein		
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	53	49	0	4	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	54	50	0	5	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	55	52	0	7	nein		
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	57	54	0	9	nein		
		1	EG	vWo	55	40	57	45	65	62	58	55	1	10	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	59	56	0	11	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	65	60	56	0	11	nein		
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	58	54	1	9	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	59	55	2	10	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	59	55	0	10	nein		
		OO253	Ortenberger Str. 18	3	EG	vWo	55	40	57	45	64	60	39	36	0	0	nein
3	1.OG			vWo	55	40	60	45	66	63	40	37	0	0	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	60	45	66	64	46	43	0	0	nein		
4	EG			vWo	55	40	60	45	68	60	43	41	0	0	nein		
4	1.OG			vWo	55	40	60	45	69	61	44	42	0	0	nein		
4	2.OG			vWo	55	40	60	45	69	61	47	45	0	0	nein		
1	EG			vWo	55	40	57	45	64	63	57	54	0	9	nein		
1	1.OG			vWo	55	40	60	45	66	65	58	54	0	9	nein		
1	2.OG			vWo	55	40	60	45	67	66	58	55	0	10	nein		
2	EG			vWo	55	40	57	45	61	62	50	46	0	1	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	57	45	63	64	56	52	0	7	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	57	45	65	66	58	54	1	9	nein		
OO254	Ortenberger Str. 19	3	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	39	36	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	40	36	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	45	41	0	0	nein		
		4	EG	vWo	55	40	60	45	68	59	43	41	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	44	42	0	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	45	43	0	0	nein		
		1	EG	M	60	45	60	47	60	52	56	52	0	5	nein		
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	56	52	0	5	nein		
		2	EG	M	60	45	62	50	68	59	50	47	0	0	nein		
		2	1.OG	M	60	45	62	50	68	59	53	49	0	0	nein		
		3	EG	M	60	45	60	50	65	57	41	34	0	0	nein		
		3	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	44	40	0	0	nein		
OO255	Ortenberger Str. 22	4	EG	M	60	45	60	45	54	46	41	40	0	0	nein		
		4	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	46	44	0	0	nein		
		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	53	50	0	5	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	57	54	0	9	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	48	0	6	nein			
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	53	1	8	nein		
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	39	35	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	41	38	0	0	nein		
		4	EG	vWo	55	40	60	45	69	61	47	44	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	50	47	0	2	nein		
		OO256	Ortenberger Str. 24	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	54	51	0	6	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	58	54	0	9	nein
1	2.OG			vWo	55	40	60	45	66	59	58	55	0	10	nein		
1	3.OG			vWo	55	40	60	45	66	60	59	55	0	10	nein		
2	EG			vWo	55	40	55	42	55	49	52	48	0	6	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	45	55	52	58	55	3	10	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	55	45	55	54	59	55	4	10	nein		
2	3.OG			vWo	55	40	55	45	57	57	59	55	4	10	nein		
3	EG			vWo	55	40	57	45	65	57	50	46	0	1	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	57	45	65	57	50	47	0	2	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	57	45	65	57	51	47	0	2	nein		
3	3.OG			vWo	55	40	57	45	65	57	53	50	0	5	nein		
OO259	Ortenberger Str. 27,27a,b	4	EG	vWo	55	40	60	45	71	63	41	40	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	62	42	41	0	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	44	42	0	0	nein		
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	50	47	0	2	nein		
		1	EG	M	60	45	60	47	61	53	46	43	0	0	nein		
		1	1.OG	M	60	45	60	47	63	54	49	46	0	0	nein		
		1	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	52	49	0	2	nein		
		1	3.OG	M	60	45	60	47	63	55	54	51	0	4	nein		
		2	EG	M	60	45	62	50	66	58	47	43	0	0	nein		
		2	1.OG	M	60	45	62	50	67	58	50	46	0	0	nein		
		2	2.OG	M	60	45	62	50	67	59	52	49	0	0	nein		
		2	3.OG	M	60	45	62	50	67	59	54	51	0	1	nein		
3	EG	M	60	45	62	50	66	57	45	41	0	0	nein				
3	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	46	42	0	0	nein				
3	2.OG	M	60	45	62	50	66	57	48	44	0	0	nein				

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	3.OG	M	60	45	62	50	66	57	48	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	63	54	42	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	42	37	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	43	38	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	50	64	56	45	41	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	55	47	40	40	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	56	47	40	40	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	56	48	41	40	0	0	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	57	48	42	41	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	53	45	40	40	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	54	46	41	40	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	54	46	41	40	0	0	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	45	55	47	42	41	0	0	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	56	48	50	47	0	2	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	51	48	0	3	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	45	57	49	53	49	0	4	nein
		7	3.OG	M	60	45	60	45	58	50	54	50	0	5	nein
		8	EG	M	60	45	60	47	61	52	52	48	0	1	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	47	62	53	53	50	0	3	nein
		8	2.OG	M	60	45	60	47	63	54	54	50	0	3	nein
		8	3.OG	M	60	45	60	47	63	55	55	51	0	4	nein
		9	EG	M	60	45	60	47	61	53	49	45	0	0	nein
		9	1.OG	M	60	45	60	47	63	54	51	47	0	0	nein
		9	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	53	50	0	3	nein
		9	3.OG	M	60	45	60	47	64	55	55	51	0	4	nein
OO260	Ortenberger Str. 28	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	51	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	52	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	70	61	50	47	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	52	48	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	58	54	1	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	58	55	1	10	nein
OO261	Ortenberger Str. 28 (Edeka)	1	EG	vWo	55	-	55	-	53	50	54	50	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	60	53	57	54	2	0	nein
OO262	Ortenberger Str. 30	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	57	54	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	58	54	1	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	58	55	1	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	58	55	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	39	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	39	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	40	36	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	46	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	72	63	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	42	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	62	43	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	46	44	0	0	nein
OO263	Ortenberger Str. 32	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	51	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	57	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	58	54	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	59	55	2	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	54	2	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	54	2	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	67	58	44	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	58	46	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	39	35	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	43	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	73	64	42	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	63	44	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	62	47	44	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	51	48	0	3	nein
OO264	Ortenberger Str. 34	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	58	54	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	58	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	54	2	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	71	63	45	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	62	47	44	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	49	46	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	51	48	0	3	nein
OO265	Ortenberger Str. 36	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	49	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	48	44	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	48	45	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	49	45	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	51	47	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	70	62	46	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	48	45	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	50	47	0	2	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	52	49	0	4	nein
OO266	Ortenberger Str. 40	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	57	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	57	54	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	57	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	48	44	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	46	42	0	0	nein
OO267	Ortenberger Str. 46	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	56	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	57	53	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	57	53	0	8	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	57	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	53	1	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	45	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	46	43	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	40	36	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	54	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	67	58	40	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	41	41	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	43	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	55	51	0	6	nein
OO268	Ortenberger Str. 48	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	56	53	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	57	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	41	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	43	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	39	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	44	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	50	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	36	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	37	33	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	41	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	60	45	67	59	41	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	42	41	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	43	42	0	0	nein
OO269	Ortenberger Str. 48a	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	37	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	39	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	39	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	43	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	37	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	40	37	0	0	nein
OO270	Ortenberger Str. 50	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	51	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	56	52	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	56	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	36	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	36	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	38	34	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	51	47	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	69	61	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	41	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	42	41	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	60	52	49	0	4	nein
OO271	Ortenberger Str. 52	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	45	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	49	45	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	70	61	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	41	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	43	42	0	0	nein
OO272	Ortenberger Str. 52a	2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	54	50	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	36	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	36	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	40	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	70	61	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	41	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	43	42	0	0	nein
OO273	Ortenberger Str. 54	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	70	61	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	41	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	54	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	57	55	52	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	57	55	52	0	7	nein
OO274	Ortenberger Str. 54a	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	35	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	57	36	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	40	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	70	61	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	41	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	43	41	0	0	nein
OO275	Ortenberger Str. 56	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	51	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	57	53	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	69	60	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	60	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	60	42	41	0	0	nein
OO276	Ortenberger Str. 56a	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	35	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	36	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	39	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	42	41	0	0	nein
OO277	Ortenberger Str. 58	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	67	58	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	42	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	54	50	0	5	nein
OO278	Ortenberger Str. 60	1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	35	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	36	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	39	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	67	58	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	42	41	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	51	0	6	nein
OO279	Ortenberger Str. 62	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	48	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	52	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	46	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	49	45	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	53	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	69	60	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	60	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	42	41	0	0	nein
OO280	Ortenberger Str. 64	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	47	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	36	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	36	32	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	40	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	69	60	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	60	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	42	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	46	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	49	45	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
OO281	Ortenberger Str. 66	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	52	49	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	54	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	45	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	49	45	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	42	41	0	0	nein
OO282	Ortenberger Str. 68	2	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	45	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	49	45	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	38	31	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	38	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	41	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	68	59	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	59	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	59	42	41	0	0	nein
OO283	Ortenberger Str. 70	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	49	46	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	51	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	53	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	52	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	67	58	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	42	41	0	0	nein
OO284	Ortenberger Str. 72	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	50	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	38	31	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	39	32	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	41	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	58	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	58	42	41	0	0	nein
OO285	Ortenberger Str. 74	1	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	50	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	41	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	46	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	49	46	0	1	nein
OO286	Ortenberger Str. 76	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	39	31	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	39	33	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	49	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	48	45	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	53	50	0	8	nein
OO287	Oswald-Boelcke-Straße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	38	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	40	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	42	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	53	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	52	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	52	0	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	38	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	40	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	42	41	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	49	46	0	1	nein
OO288	Oswald-Boelcke-Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	44	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	48	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	37	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	39	36	0	0	nein
OO289	Oswald-Boelcke-Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	43	41	0	0	nein
OO290	Oswald-Boelcke-Straße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	39	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	42	37	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	41	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	43	41	0	0	nein
OO291	Oswald-Boelcke-Straße 4 (NG)	2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	44	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	35	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	43	41	0	1	nein
OO292	Oswald-Boelcke-Straße 5	2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	41	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	43	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	43	41	0	0	nein
OO293	Oswald-Boelcke-Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	43	41	0	0	nein
OO294	Oswald-Boelcke-Straße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	38	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	39	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	34	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	40	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	50	0	8	nein
OO295	Oswald-Boelcke-Straße 9	2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	36	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	37	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	40	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	43	41	0	0	nein
OO296	Oswald-Boelcke-Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	38	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	38	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	40	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	41	40	0	0	nein
OO297	Oswald-Boelcke-Straße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	42	41	0	0	nein
OO298	Oswald-Boelcke-Straße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	48	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	47	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	49	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	38	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	34	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	41	40	0	0	nein
OO299	Oswald-Boelcke-Straße 13	2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	36	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	37	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	40	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	42	41	0	0	nein
OO300	Oswald-Boelcke-Straße 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	38	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	40	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	41	40	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	40	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	49	45	0	5	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	48	0	8	nein
OO301	Oswald-Boelcke-Straße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	41	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	41	40	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	43	41	0	0	nein
OO302	Oswald-Boelcke-Straße 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	37	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	37	32	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	40	36	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	42	41	0	0	nein
OO303	Oswald-Boelcke-Straße 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	44	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	48	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	40	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	42	41	0	0	nein
OO304	Oswald-Boelcke-Straße 21	2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	48	44	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	37	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	37	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	40	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	40	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	42	41	0	0	nein
OO305	Oswald-Boelcke-Straße 23,23a	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	51	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	38	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	38	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	41	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	42	41	0	0	nein
OO306	Oswald-Boelcke-Straße 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	38	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	38	32	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	40	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	38	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	40	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	41	40	0	0	nein
OO307	Philosophenweg 1	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	51	48	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	52	49	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	53	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	54	2	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	54	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	49	46	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	49	46	0	1	nein
OO308	Philosophenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	52	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	46	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	48	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	49	0	4	nein
OO309	Philosophenweg 2a	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	51	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	48	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	54	2	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	55	3	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	46	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	50	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	53	50	0	5	nein
OO310	Philosophenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	47	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	52	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	42	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	47	44	0	0	nein
OO311	Philosophenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	46	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	53	49	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	54	2	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	56	4	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	46	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	48	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	48	45	0	3	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	55	51	0	6	nein
OO312	Philosophenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	55	3	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	45	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	48	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	44	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	46	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	50	47	0	5	nein
OO313	Philosophenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	46	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	54	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	55	4	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	56	4	11	nein
OO314	Philosophenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	49	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	55	3	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	55	3	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	55	4	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	56	4	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	44	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	48	45	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein
OO315	Philosophenweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	46	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	53	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	56	4	11	nein
OO316	Philosophenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	45	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	44	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	47	43	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	48	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	52	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	55	3	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	55	4	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	44	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	45	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
OO317	Philosophenweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	47	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	53	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	55	4	10	nein
OO318	Philosophenweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	45	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	47	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	43	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	49	46	0	4	nein
OO319	Philosophenweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	55	3	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
OO320	Philosophenweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	43	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	47	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	53	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	44	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	49	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	49	0	7	nein
OO321	Philosophenweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	44	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	46	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	48	45	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
OO322	Philosophenweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	45	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	59	56	4	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	56	4	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	48	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	51	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	50	0	8	nein
OO323	Philosophenweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	44	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	46	44	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	55	3	13	nein
OO324	Philosophenweg 17	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	51	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	56	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	59	55	2	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	55	52	0	7	nein
OO325	Philosophenweg 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	46	44	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	49	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
OO326	Philosophenweg 1a	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	40	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	42	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	46	44	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	54	2	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	42	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	44	42	0	0	nein
OO327	Philosophenweg 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	45	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	46	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	50	46	0	4	nein
OO328	Philosophenweg 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	45	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	45	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	51	47	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	42	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	46	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	50	47	0	5	nein
OO329	Philosophenweg 24	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	43	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	43	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	44	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	45	43	0	0	nein
OO330	Philosophenweg 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	44	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	45	43	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	46	44	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	51	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	60	56	5	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	60	56	3	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	60	56	3	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	59	56	4	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	60	56	5	11	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	60	56	3	11	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	47	44	0	2	nein
OO331	Schwarzwaldsraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	45	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	48	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	39	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	39	35	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	41	37	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	51	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	50	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	47	0	5	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	53	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OO332	Schwarzwaldsrtaße 2	4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	54	3	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	40	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	42	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	42	38	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	47	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	42	41	0	0	nein
4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	46	44	0	2	nein		
OO333	Schwarzwaldsrtaße 4,6,8	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	45	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	46	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	47	44	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	46	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	50	47	0	5	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein
OO334	Schwarzwaldsrtaße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	50	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	46	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	48	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	51	48	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	40	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	40	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	41	35	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	52	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	45	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	46	0	4	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	50	0	8	nein
5	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	40	39	0	0	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	41	0	1	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	42	41	0	0	nein		
5	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	49	0	7	nein		
OO335	Schwarzwaldsrtaße 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	42	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	42	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	43	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	48	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	55	3	10	nein		
OO336	Schwarzwaldsrtaße 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	54	3	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	41	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	50	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	42	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	45	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	52	1	7	nein
4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	54	2	12	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein		
4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	55	3	10	nein		
OO337	Schwarzwaldsrtaße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	54	2	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	39	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	40	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	40	34	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	43	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	44	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	41	41	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	44	42	0	0	nein
OO338	Schwarzwaldsrtaße 13a	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	38	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	41	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	45	41	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	41	41	0	1	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	42	41	0	0	nein
OO339	Schwarzwaldsrtaße 14	1	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	55	3	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	57	54	2	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	54	3	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	54	3	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	58	54	3	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	41	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	41	35	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	42	36	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	46	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	38	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	38	35	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	39	35	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	45	41	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	44	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	45	43	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	48	45	0	3	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	49	46	0	4	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	51	48	0	6	nein
OO340	Schwarzwaldsrtaße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	48	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	46	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	49	45	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	51	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	40	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	40	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	44	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	44	42	0	2	nein
OO341	Schwarzwaldsrtaße 15a	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	48	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	39	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	39	34	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	44	42	0	0	nein
OO342	Schwarzwaldsrtaße 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	41	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	41	35	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	44	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	45	43	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	54	2	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	54	2	9	nein
OO343	Schwarzwaldsrtaße 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	49	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	50	46	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	50	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	40	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	40	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	42	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	42	41	0	1	nein
OO344	Schwarzwaldsrtaße 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	54	2	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	40	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	40	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	41	34	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	42	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	46	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	47	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	48	45	0	3	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	50	47	0	5	nein
OO345	Schwarzwaldsrtaße 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	53	1	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	53	1	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	39	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	39	33	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	40	34	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	46	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	42	41	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	46	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	53	1	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
OO346	Schwarzwaldsrtaße 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	53	2	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	37	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	41	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	41	34	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	44	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	40	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	41	40	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	43	42	0	0	nein
OO347	Schwarzwaldsrtaße 22a	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	53	2	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	40	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	41	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	49	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
OO348	Schwarzwaldsrtaße 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	46	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	46	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	39	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	39	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	41	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	42	40	0	0	nein
OO349	Schwarzwaldsrtaße 24	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	53	2	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	48	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	48	44	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	42	36	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	41	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	50	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
OO350	Schwarzwaldsrtaße 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	46	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	39	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	39	33	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	42	37	0	0	nein
OO351	Schwarzwaldsrtaße 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	41	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	46	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	43	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	47	44	0	4	nein
OO352	Schwarzwaldsrtaße 27	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	48	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	47	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	50	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	39	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	41	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	37	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	41	40	0	0	nein
OO353	Schwarzwaldsrtaße 28	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	53	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	53	1	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	40	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	40	33	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	44	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	41	40	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	44	42	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
OO354	Schwarzwaldsrtaße 30,30a	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	53	1	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	53	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	39	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	39	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	43	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	44	42	0	2	nein
OO355	Schwarzwaldsrtaße 32	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	52	1	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	52	1	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	40	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	41	35	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	40	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	41	40	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OO356	Schwarzwaldrstraße 34	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	52	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	36	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	36	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	41	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	40	40	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	43	41	0	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	40	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	42	40	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	44	0	4	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	40	40	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	40	0	0	nein
7	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	43	41	0	1	nein		
8	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	36	32	0	0	nein		
8	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	37	33	0	0	nein		
8	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	37	0	0	nein		
9	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	40	40	0	0	nein		
9	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	41	40	0	0	nein		
9	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	41	0	1	nein		
OO357	Tannweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	42	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	45	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	53	1	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	54	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	43	42	0	2	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	44	42	0	2	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	46	44	0	2	nein		
OO358	Tannweg 4,6,8	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	45	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	48	45	0	3	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	49	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	44	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	42	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	46	0	4	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	38	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	39	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	38	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	47	43	0	1	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	37	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	38	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	38	35	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	39	36	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	56	53	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	57	54	0	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	58	54	0	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	58	54	0	9	nein
5	4.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	58	54	0	9	nein		
6	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	52	49	0	4	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	54	50	0	5	nein		
6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	55	51	0	6	nein		
6	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	55	52	0	7	nein		
6	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	56	52	1	7	nein		
OO359	Tannweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	42	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	42	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	44	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein		
3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	54	2	9	nein		
OO360	Tannweg 7,9	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	40	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	41	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	42	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	42	0	0	nein
1	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	53	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	40	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	41	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	41	0	1	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	43	42	0	0	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	51	48	0	6	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	42	0	0	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	50	0	8	nein
OO361	Tannweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	48	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	45	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	45	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	47	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	44	43	0	1	nein
OO362	Tannweg 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	46	44	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	51	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	46	42	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	47	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	49	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	42	0	2	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	50	47	0	5	nein
OO363	Tannweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	42	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	46	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	41	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	44	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	49	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	46	44	0	2	nein
OO364	Tannweg 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	37	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	37	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	38	36	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	41	40	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	48	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	51	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	51	0	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	52	1	10	nein
OO365	Tannweg 18	1	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	52	0	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	52	1	10	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	37	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	38	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	40	39	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	41	0	1	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	43	42	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	46	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	36	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	37	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	38	37	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	40	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	42	0	0	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	51	48	0	6	nein
OO366	Tannweg 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	36	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	36	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	38	34	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	41	37	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	48	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	50	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	52	49	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	49	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	50	0	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	36	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	37	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	39	37	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	41	41	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	42	0	0	nein
OO367	Tannweg 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	52	1	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	51	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	38	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	42	42	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	42	42	0	2	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	42	42	0	2	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	44	43	0	1	nein
OO368	Tannweg 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	36	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	37	35	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	39	37	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	41	41	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	47	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	49	45	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	47	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	49	0	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	51	0	11	nein
OO369	Tannweg 23,25	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	41	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	42	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	42	42	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	42	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	42	42	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	42	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	42	42	0	2	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	42	48	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	47	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	52	48	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	49	0	9	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	50	46	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	51	47	0	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	52	49	0	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	50	0	10	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	52	0	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	40	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	41	41	0	1	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	42	41	0	1	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	42	42	0	2	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	43	42	0	2	nein
OO370	Tannweg 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	41	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	41	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	42	41	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	42	42	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	46	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	48	45	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	47	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	54	50	0	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	41	39	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	40	40	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	41	41	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	41	0	1	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	42	0	2	nein
OO371	Tannweg 24 (NG)	1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	38	35	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	43	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	37	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	41	37	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	50	46	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	53	49	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	46	42	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	49	45	0	5	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	36	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	37	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	40	38	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	45	43	0	3	nein
OO372	Tannweg 26	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	36	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	36	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	39	35	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	43	39	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	51	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	48	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	49	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	51	0	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	52	0	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	36	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	36	33	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	37	34	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	38	36	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	42	40	0	0	nein
OO373	Tannweg 27	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	39	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	41	35	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	43	39	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	48	44	0	4	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	50	0	10	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	52	1	10	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	48	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	50	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	48	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	50	0	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	52	0	12	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	52	0	10	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	42	0	2	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	42	0	2	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	42	0	2	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	43	42	0	2	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	47	44	0	2	nein
OO374	Weingartenstraße 2	1	EG	vWo	55	40	60	45	73	66	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	42	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	49	46	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	50	46	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	52	48	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	54	51	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	57	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	50	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	54	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	52	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	57	53	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	42	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	44	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	46	44	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	51	48	0	3	nein
OO375	Weingartenstraße 3 (Geb.1)	1	EG	M	60	45	60	47	56	54	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	58	56	46	44	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	59	56	53	49	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	61	59	54	50	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	61	58	45	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	63	60	47	43	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	63	57	54	50	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	64	59	55	52	0	2	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	48	44	43	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	46	44	0	0	nein
OO376	Weingartenstraße 3 (Geb.2)	1	2.OG	M	60	45	60	50	61	59	49	46	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	64	62	51	47	0	0	nein
		1	4.OG	M	60	45	60	50	65	63	53	49	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	63	57	57	53	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	M	60	45	60	50	64	59	58	54	0	4	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	65	60	57	54	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	62	50	66	62	58	54	0	4	nein
		2	4.OG	M	60	45	62	50	66	63	58	54	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	64	58	56	52	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	65	59	57	53	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	66	61	58	54	0	4	nein
		3	3.OG	M	60	45	62	50	66	62	59	55	0	5	nein
		3	4.OG	M	60	45	62	50	67	63	59	55	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	68	61	55	51	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	68	61	56	52	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	62	50	68	62	57	54	0	4	nein
		4	3.OG	M	60	45	62	50	68	62	58	54	0	4	nein
		4	4.OG	M	60	45	62	50	68	62	58	55	0	5	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	60	54	46	42	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	48	44	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	50	63	56	50	46	0	0	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	50	63	56	53	49	0	0	nein
		5	4.OG	M	60	45	60	50	63	56	50	47	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	47	61	55	43	40	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	45	42	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	50	63	56	48	44	0	0	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	50	64	57	51	47	0	0	nein
		6	4.OG	M	60	45	60	50	63	57	56	52	0	2	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	49	47	40	38	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	41	40	0	0	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	42	41	0	0	nein
		7	3.OG	M	60	45	60	45	52	50	43	42	0	0	nein
		7	4.OG	M	60	45	60	47	54	52	46	44	0	0	nein
		8	EG	M	60	45	60	45	48	47	42	40	0	0	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	43	42	0	0	nein
		8	2.OG	M	60	45	60	45	49	48	44	43	0	0	nein
		8	3.OG	M	60	45	60	45	51	49	46	44	0	0	nein
		8	4.OG	M	60	45	60	45	52	50	49	46	0	1	nein
OO377	Weingartenstraße 3 (Geb.3)	1	EG	M	60	45	60	47	62	55	46	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	48	45	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	64	57	51	47	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	64	57	54	50	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	67	60	53	49	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	68	61	54	51	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	68	61	56	52	0	2	nein
		2	3.OG	M	60	45	62	50	68	61	57	54	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	53	44	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	46	43	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	47	45	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	63	56	50	47	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	54	49	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	42	40	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	44	42	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	57	51	47	45	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	48	47	39	35	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	40	36	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	43	38	0	0	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	51	48	46	42	0	0	nein
OO378	Weingartenstraße 4	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	48	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	51	47	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	55	51	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	57	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	44	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	47	43	0	1	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	50	47	0	5	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	42	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	43	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	44	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	47	44	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	71	64	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	41	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	42	41	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	43	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	44	42	0	0	nein
OO379	Weingartenstraße 6	1	EG	vWo	55	40	60	45	70	62	43	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	45	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	48	45	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	40	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	41	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	44	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	48	44	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	50	46	0	4	nein
OO380	Weingartenstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	38	35	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	39	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	41	37	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	45	41	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	47	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	52	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	52	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	53	0	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	57	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	68	61	51	47	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	53	49	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	55	51	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	57	53	0	8	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	57	53	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	44	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	46	44	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	47	45	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	43	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	44	43	0	0	nein
OO381	Weingartenstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	47	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	50	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	51	47	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	43	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	44	43	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	45	44	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	48	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	70	62	44	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	45	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	47	45	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	49	46	0	1	nein
OO382	Weingartenstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	42	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	51	47	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	53	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	55	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	70	63	52	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	54	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	55	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	43	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	44	43	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	46	44	0	0	nein
OO383	Weingartenstraße 10	1	EG	vWo	55	40	60	45	70	62	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	42	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	47	44	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	49	45	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	48	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	50	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	52	1	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	50	47	0	5	nein
OO384	Weingartenstraße 12	1	EG	vWo	55	40	60	45	72	65	40	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	41	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	44	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	49	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	43	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	46	44	0	0	nein
OO385	Weingartenstraße 13	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	48	44	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	51	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	61	50	46	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	51	47	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	42	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	44	42	0	0	nein
OO386	Weingartenstraße 14	1	EG	vWo	55	40	60	45	73	66	38	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	38	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	40	39	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	42	42	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	43	42	0	0	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	43	42	0	0	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	54	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	42	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	46	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	51	47	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	56	52	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	53	0	8	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	57	53	0	8	nein
		2	6.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	57	53	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
		3	6.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	53	2	8	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	42	0	0	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	43	42	0	0	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	49	0	4	nein
OO387	Weingartenstraße 15	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	47	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	54	50	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	50	46	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	52	48	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	54	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	55	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	37	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	38	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	39	38	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	37	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	38	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	39	38	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	42	41	0	0	nein
OO388	Weingartenstraße 16	1	EG	vWo	55	40	60	45	73	65	42	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	42	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	42	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	43	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	52	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	67	59	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	42	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	42	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	43	42	0	0	nein
OO389	Weingartenstraße 17	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	48	44	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	50	46	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	53	49	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	54	50	0	5	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	69	62	49	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	51	48	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	54	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	56	52	0	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	56	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	36	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	36	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	36	33	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	37	33	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	40	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	42	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	42	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	42	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	43	42	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	37	33	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	39	35	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	43	38	0	0	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	48	44	0	0	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	56	52	1	7	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	36	33	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	36	33	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	37	33	0	0	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	37	34	0	0	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	40	0	0	nein
OO390	Weingartenstraße 18	1	EG	vWo	55	40	60	45	70	63	39	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	41	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	45	43	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	50	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	45	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	49	45	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	50	47	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	36	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	36	33	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	38	34	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	43	40	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	60	45	71	64	37	34	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	37	35	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	39	37	0	0	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	43	41	0	0	nein
OO391	Weingartenstraße 19	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	49	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	51	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	53	49	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	54	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	61	47	44	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	49	46	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	51	47	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	52	48	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	69	62	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	48	44	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	49	45	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	51	47	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	41	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	41	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	42	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	43	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	42	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	42	42	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	42	42	0	2	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	42	0	2	nein
OO392	Weingartenstraße 19a	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	40	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	42	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	42	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	42	0	2	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	36	32	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	37	33	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	41	37	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	47	43	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	55	51	0	6	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	55	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	68	61	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	48	44	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	51	47	0	2	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	53	50	0	5	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	55	51	0	6	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	56	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	42	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	42	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	42	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	43	42	0	0	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	43	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	39	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	42	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	42	0	2	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	42	0	2	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	42	0	2	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	43	42	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	39	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	42	42	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	42	42	0	0	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	42	42	0	0	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	43	42	0	0	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	43	42	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	42	0	2	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	42	0	2	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	42	0	2	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	43	42	0	2	nein
		7	5.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	43	0	3	nein
OO393	Weingartenstraße 20	1	EG	vWo	55	40	60	45	72	64	36	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	37	35	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	38	37	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	43	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	37	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	39	35	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	39	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	37	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	38	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	39	38	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	43	42	0	0	nein
OO394	Weingartenstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	40	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	42	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	42	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	47	43	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	49	46	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	51	47	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	52	48	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	60	45	69	62	47	44	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	50	46	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	53	49	0	4	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	54	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	37	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	42	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	42	42	0	2	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	39	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	42	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	42	42	0	2	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	42	0	2	nein
OO395	Weingartenstraße 22	1	EG	vWo	55	40	60	45	71	64	39	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	39	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	40	38	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	41	40	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	43	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	36	33	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	38	34	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	42	38	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	48	44	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	45	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	46	0	4	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
OO396	Weingartenstraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	41	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	42	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	46	44	0	2	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	69	62	47	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	49	46	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	52	48	0	3	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	53	50	0	5	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	55	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	37	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	39	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	41	41	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	42	42	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	45	44	0	0	nein
OO397	Weingartenstraße 23a	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	38	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	39	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	43	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	46	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	49	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	44	43	0	3	nein
OO398	Weingartenstraße 24	1	EG	vWo	55	40	60	45	71	64	40	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	41	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	42	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	37	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	43	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	47	0	7	nein
OO399	Weingartenstraße 26	1	EG	vWo	55	40	60	45	71	64	37	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	39	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	41	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	42	42	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	43	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	47	43	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	50	47	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	51	0	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
OO400	Weingartenstraße 26a	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	36	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	37	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	41	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	49	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	48	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	50	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	51	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	40	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	41	41	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	43	42	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	37	34	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	38	37	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OO401	Weingartenstraße 28	6	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	40	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	60	45	71	64	37	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	39	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	41	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	42	42	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	48	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	51	47	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	50	0	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	51	0	9	nein
OO402	Weingartenstraße 29	3	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		1	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	36	32	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	39	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	42	38	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	48	44	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	47	43	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	49	45	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	51	48	0	3	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	53	50	0	5	nein
OO403	Weingartenstraße 30	2	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	42	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	42	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	42	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	42	42	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	43	43	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	60	45	71	63	37	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	39	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	41	41	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	42	42	0	0	nein
OO410	Werderstraße 1	1	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	43	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	51	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	49	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	51	0	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		1	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	50	46	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	58	53	49	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	50	46	0	1	nein
OO411	Werderstraße 2	2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	53	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	56	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	42	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	44	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	47	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	43	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	47	44	0	0	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	49	43	38	36	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	44	40	39	0	0	nein
OO412	Werderstraße 3	1	2.OG	M	60	45	60	45	51	45	42	41	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	54	47	46	44	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	56	49	55	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	56	52	0	5	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	59	52	56	53	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	48	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	56	52	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	56	52	0	5	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	60	52	56	52	0	5	nein
OO413	Werderstraße 4	4	EG	M	60	45	60	45	51	44	39	38	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	54	46	42	41	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	56	48	50	47	0	2	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	47	42	38	37	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	44	40	39	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	51	44	42	41	0	0	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	55	47	50	47	0	2	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	45	43	0	1	nein
OO414	Werderstraße 4	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	47	43	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	53	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	55	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	42	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	45	43	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	49	46	0	1	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	54	47	53	49	0	4	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	56	49	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	46	49	45	0	0	nein
2	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	54	50	0	5	nein		
2	3.OG	M	60	45	60	45	57	50	56	52	0	7	nein		
3	EG	M	60	45	60	45	50	43	41	41	0	0	nein		
3	1.OG	M	60	45	60	45	50	44	41	41	0	0	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	44	42	41	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	51	44	44	42	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	42	36	34	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	43	37	35	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	44	40	39	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	52	45	44	42	0	0	nein
OO414	Werderstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	42	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	42	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	42	41	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	42	41	0	1	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	43	42	0	2	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	53	1	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	53	1	11	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	53	1	8	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	53	2	8	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
OO415	Werderstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	38	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	41	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	42	41	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	41	0	1	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	44	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	53	1	11	nein
OO416	Werderstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	41	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	41	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	42	41	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	41	0	1	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	44	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	52	1	10	nein
OO417	Werderstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	41	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	41	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	42	41	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	43	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
OO418	Werderstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	36	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	36	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	37	35	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	40	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	49	0	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	56	52	1	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	52	1	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	36	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	36	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	38	36	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	42	41	0	1	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	50	0	8	nein
OO419	Wilhelmstraße 13	1	EG	vWo	55	40	60	45	75	71	51	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	75	72	53	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	73	55	52	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	75	73	56	52	0	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	74	74	57	53	0	8	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	74	73	57	53	0	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	57	53	2	8	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	68	68	57	53	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	37	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	38	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	38	35	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	39	36	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	41	40	0	0	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	45	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	37	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	37	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	39	35	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	42	38	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	46	42	0	0	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	54	50	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	39	37	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	41	40	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	42	42	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	43	42	0	0	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	43	43	0	0	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	45	43	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	57	45	64	62	38	35	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	65	39	37	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	66	41	40	0	0	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	67	43	42	0	0	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	68	43	43	0	0	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	60	45	69	68	45	43	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	60	45	71	68	47	44	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	70	49	45	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	60	45	73	71	49	46	0	1	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	60	45	73	72	50	46	0	1	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	60	45	73	72	50	47	0	2	nein
		7	5.OG	vWo	55	40	60	45	73	72	53	49	0	4	nein
OO420	Wilhelmstraße 14	1	EG	vWo	55	40	60	45	75	72	52	48	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	75	73	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	73	55	52	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	56	53	0	8	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	57	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	42	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	44	43	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	45	43	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	39	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	40	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	41	39	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	43	42	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	52	49	0	4	nein
OO422	Wilhelmstraße 15	1	EG	vWo	55	40	60	45	69	66	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	68	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	69	43	40	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	70	50	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	75	72	51	47	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	75	73	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	73	55	51	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	56	53	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	43	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	45	43	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	50	47	0	2	nein
OO423	Wilhelmstraße 16	1	EG	vWo	55	40	60	45	75	72	51	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	75	73	53	49	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	73	55	52	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	57	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	40	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	43	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	45	43	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	47	45	0	0	nein
OO424	Wilhelmstraße 17	1	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	47	45	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	75	72	51	47	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	75	73	53	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	55	52	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	57	53	0	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	58	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	44	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	45	43	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	46	44	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	47	45	0	0	nein
OO425	Wilhelmstraße 18,18a	2	EG	vWo	55	40	60	45	75	72	52	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	75	73	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	56	52	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	57	53	0	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	58	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	69	67	52	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	68	54	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	69	56	53	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	70	57	54	0	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	70	58	54	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	42	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	44	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	45	43	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	46	44	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	48	45	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	41	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	43	41	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	45	43	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	46	44	0	0	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	49	46	0	1	nein
OO426	Wilhelmstraße 19	1	EG	vWo	55	40	60	45	68	66	43	42	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	68	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	68	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	69	43	42	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	70	70	43	42	0	0	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	70	70	45	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	75	72	52	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	75	73	54	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	56	53	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	58	54	0	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	58	54	0	9	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	58	55	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	40	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	41	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	42	39	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	44	41	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	46	44	0	0	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	44	43	0	0	nein
OO427	Wilhelmstraße 20	1	EG	vWo	55	40	60	45	75	72	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	75	73	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	57	53	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	58	54	0	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	58	55	0	10	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	75	74	59	55	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	43	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	43	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	43	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	44	43	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	44	43	0	0	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	45	43	0	0	nein
OO428	Wilhelmstraße 21	1	EG	M	60	45	65	50	75	72	54	50	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	65	50	75	73	56	52	0	2	nein
		1	2.OG	M	60	45	65	50	75	74	57	54	0	4	nein
		1	3.OG	M	60	45	65	50	75	74	58	54	0	4	nein
		1	4.OG	M	60	45	65	50	75	74	58	55	0	5	nein
		1	5.OG	M	60	45	65	50	75	74	59	55	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	70	68	55	51	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	65	50	71	69	57	53	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	65	50	71	70	57	54	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	65	50	71	70	58	54	0	4	nein
		2	4.OG	M	60	45	65	50	71	71	58	55	0	5	nein
		2	5.OG	M	60	45	65	50	71	71	59	55	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	57	56	47	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	60	59	48	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	60	59	45	43	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	55	54	43	42	0	0	nein
		3	4.OG	M	60	45	60	47	55	53	44	43	0	0	nein
		3	5.OG	M	60	45	60	47	56	54	47	45	0	0	nein
OO429	Wilhelmstraße 23	1	EG	M	60	45	62	50	67	66	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	68	67	45	43	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	69	68	46	44	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	62	50	69	69	47	44	0	0	nein
		1	4.OG	M	60	45	62	50	70	69	50	47	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	65	50	75	73	56	52	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	65	50	75	73	57	53	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	65	50	75	74	58	54	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	65	50	75	74	58	55	0	5	nein
		2	4.OG	M	60	45	65	50	75	74	59	55	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	70	68	56	53	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	65	50	71	69	57	54	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	65	50	71	70	58	55	0	5	nein
		3	3.OG	M	60	45	65	50	71	71	59	55	0	5	nein
		3	4.OG	M	60	45	65	50	71	71	59	56	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	55	52	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	57	54	47	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	58	56	51	48	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	50	59	57	53	49	0	0	nein
		4	4.OG	M	60	45	60	50	58	56	54	51	0	1	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	57	54	45	41	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	50	58	56	47	43	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	50	59	57	52	48	0	0	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	50	60	58	53	49	0	0	nein
		5	4.OG	M	60	45	60	50	60	57	57	53	0	3	nein
		6	EG	M	60	45	60	47	57	54	45	43	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	58	55	46	44	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	50	59	57	49	46	0	0	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	47	57	53	49	46	0	0	nein
		6	4.OG	M	60	45	60	47	58	55	51	48	0	1	nein
OO430	Wilhelmstraße 24	1	EG	M	60	45	60	50	65	63	50	47	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	67	66	51	48	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	68	67	52	49	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	62	50	68	68	53	50	0	0	nein
		1	4.OG	M	60	45	62	50	68	68	54	50	0	0	nein
		1	5.OG	M	60	45	62	50	69	69	44	42	0	0	nein
		1	6.OG	M	60	45	62	50	69	69	47	44	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
			2	EG	M	60	45	65	50	71	69	56	52	0	2	nein
			2	1.OG	M	60	45	65	50	72	71	57	53	0	3	nein
			2	2.OG	M	60	45	65	50	73	72	58	54	0	4	nein
			2	3.OG	M	60	45	65	50	73	72	58	55	0	5	nein
			2	4.OG	M	60	45	65	50	73	73	59	55	0	5	nein
			2	5.OG	M	60	45	65	50	73	73	59	55	0	5	nein
			2	6.OG	M	60	45	65	50	73	73	59	56	0	6	nein
			3	EG	M	60	45	62	50	68	64	56	53	0	3	nein
			3	1.OG	M	60	45	62	50	70	66	57	53	0	3	nein
			3	2.OG	M	60	45	62	50	70	67	58	54	0	4	nein
			3	3.OG	M	60	45	65	50	71	68	59	55	0	5	nein
			3	4.OG	M	60	45	65	50	71	69	59	55	0	5	nein
			3	5.OG	M	60	45	65	50	71	69	59	55	0	5	nein
			3	6.OG	M	60	45	65	50	71	70	59	55	0	5	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	61	55	45	43	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	50	62	56	46	44	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	50	63	57	48	45	0	0	nein
			4	3.OG	M	60	45	60	50	63	57	48	45	0	0	nein
			4	4.OG	M	60	45	60	50	63	58	48	45	0	0	nein
			4	5.OG	M	60	45	60	50	64	59	43	42	0	0	nein
			4	6.OG	M	60	45	60	50	64	59	46	44	0	0	nein
OO431	Wilhelmstraße 26		1	EG	vWo	55	40	60	45	72	73	55	52	0	7	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	73	74	58	54	0	9	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	59	55	0	10	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	60	56	0	11	nein
			1	4.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	60	56	0	11	nein
			2	EG	vWo	55	40	60	45	69	70	56	53	0	8	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	58	55	0	10	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	72	59	55	0	10	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	72	60	56	0	11	nein
			2	4.OG	vWo	55	40	60	45	71	72	60	56	0	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	43	40	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	45	41	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	47	45	0	0	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	51	47	0	2	nein
			3	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	48	45	0	0	nein
OO433	Wilhelmstraße 27 (Geb.2)		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	66	57	53	0	8	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	58	54	0	9	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	40	37	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	42	39	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	57	45	65	66	50	46	0	1	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	68	53	50	0	5	nein
OO434	Wilhelmstraße 29		1	EG	vWo	55	40	60	45	68	69	53	50	0	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	54	50	0	5	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	72	54	51	0	6	nein
			2	EG	vWo	55	40	60	45	70	70	57	54	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	72	59	55	0	10	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	60	45	72	73	59	56	0	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	58	55	1	10	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	64	60	56	3	11	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	65	59	56	2	11	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	56	58	43	39	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	45	42	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	51	48	0	3	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	53	49	0	4	nein
OO435	Wilhelmstraße 30		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	53	50	0	5	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	69	56	52	0	7	nein
			2	EG	vWo	55	40	60	45	67	66	58	54	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	67	59	56	0	11	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	68	60	56	0	11	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	70	60	56	0	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	57	45	61	59	59	55	2	10	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	61	57	4	12	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	60	56	3	11	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	60	56	3	11	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	42	39	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	43	41	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	44	42	0	0	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	50	46	0	1	nein
OO436	Wilhelmstraße 30 (NG)		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	66	52	48	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	53	49	0	4	nein
			2	EG	vWo	55	40	60	45	67	67	58	55	0	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	68	59	56	0	11	nein
OO437	Wilhelmstraße 31		1	EG	vWo	55	40	57	45	62	62	52	48	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	63	53	50	0	5	nein
			2	EG	vWo	55	40	60	45	66	64	59	55	0	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	65	59	56	0	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	57	57	53	2	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	58	54	1	9	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	43	40	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	50	46	0	1	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	47	44	0	0	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	54	50	0	5	nein
OO438	Wilhelmstraße 32		1	EG	vWo	55	40	57	45	61	59	54	51	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	56	52	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	63	57	53	0	8	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	64	57	54	0	9	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	65	65	60	56	3	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	63	59	56	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	65	60	56	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	65	60	56	0	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	65	60	57	0	12	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	66	60	57	0	12	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	67	66	61	57	1	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	44	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	43	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	43	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	43	42	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	45	43	0	0	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	59	56	4	11	nein
OO439	Wilhelmstraße 33	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	63	59	55	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	64	59	56	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	65	60	56	0	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	65	60	57	0	12	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	65	60	56	0	11	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	60	45	67	66	61	57	1	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	56	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	59	55	2	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	60	56	3	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	60	56	3	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	61	57	4	12	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	60	57	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	43	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	44	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	44	42	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	46	43	0	0	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	52	49	0	4	nein
OO440	Wilhelmstraße 35	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	60	58	54	1	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	59	55	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	60	56	0	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	60	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	43	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	43	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	43	42	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	49	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	57	54	2	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	59	56	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	60	56	3	11	nein
OO441	Wilhelmstraße 36	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	61	59	55	2	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	60	56	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	60	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	45	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	46	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	50	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	44	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	48	45	0	3	nein
OO442	Wilhelmstraße 37	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	62	58	54	1	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	64	59	55	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	64	60	56	0	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	64	60	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	43	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	42	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	45	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	42	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	45	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	58	55	3	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	59	55	2	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	59	56	2	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	60	56	3	11	nein
OO443	Wilhelmstraße 38	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	62	56	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	64	59	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	59	46	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	50	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	41	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	47	43	0	1	nein
OI001	Alte Spinnerei 2,4	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	42	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	44	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	39	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	44	42	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	44	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	46	42	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	49	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	50	46	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	48	44	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	46	0	6	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	47	45	0	5	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	50	47	0	7	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	52	49	0	7	nein
OI002	Am Bürgerpark 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	57	54	2	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	60	57	5	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	57	53	2	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	65	61	10	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	58	55	3	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	56	5	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	63	60	8	15	ja
OI003	Am Bürgerpark 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	63	60	8	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	59	7	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	56	4	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
OI004	Am Bürgerpark 4	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	63	11	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	65	61	10	16	ja
OI005	Am Bürgerpark 6	2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	67	64	12	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	69	65	12	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	68	64	13	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	68	65	13	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
OI006	Am Bürgerpark 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	56	4	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	67	64	12	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	68	64	13	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	69	65	12	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	68	64	13	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	68	64	11	19	ja
OI007	Am Bürgerpark 10	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	65	62	10	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	58	55	3	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	63	60	8	15	ja
OI008	Am Gerberbach 1,3,5	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	52	1	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	58	55	3	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	56	4	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	65	61	10	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	54	3	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	58	6	13	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	65	61	10	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	62	59	7	14	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	55	51	0	6	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	54	2	9	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	54	3	9	nein
OI009	Am Gerberbach 1a	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	52	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	63	59	8	14	ja
OI010	Am Gerberbach 2,4	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	56	4	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	62	59	7	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	61	9	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	56	53	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	64	61	9	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	60	57	5	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	64	60	9	15	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	54	3	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	60	9	15	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	59	55	4	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	62	58	7	13	ja
OI011	Am Gerberbach 6,8	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	58	55	3	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	61	58	6	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	62	59	7	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	63	60	8	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	64	60	9	15	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	58	55	3	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	56	5	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	62	58	7	13	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	53	1	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	55	4	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	62	58	7	13	ja
OI012	Am Kesselhaus 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	45	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	44	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	46	44	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	47	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	45	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	49	44	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	48	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	46	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	48	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein
OI013	Am Kesselhaus 4,6,8	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	44	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	39	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	46	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	47	43	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	46	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	48	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	47	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	49	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	46	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	48	0	8	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	51	48	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	49	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OI014	Am Kesselhaus 5,7,9	6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	50	0	8	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	41	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	45	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	43	42	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	43	42	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	45	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	44	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	48	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
6	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	50	47	0	7	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	49	0	9	nein		
6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	50	0	8	nein		
6	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	50	0	8	nein		
OI015	Am Kesselhaus 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	41	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	43	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	45	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	51	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	45	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	48	43	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	47	0	5	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	43	0	3	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	45	0	5	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	47	0	5	nein		
4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	49	0	7	nein		
OI016	Am Kesselhaus 11	1	EG	M	60	45	60	45	53	46	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	54	47	53	50	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	54	51	0	6	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	56	50	55	52	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	42	43	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	43	43	42	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	44	43	42	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	52	45	45	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	44	51	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	52	49	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	53	49	0	4	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	52	49	54	51	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	44	51	47	0	2	nein
4	1.OG	M	60	45	60	45	53	45	52	48	0	3	nein		
4	2.OG	M	60	45	60	45	54	47	53	49	0	4	nein		
4	3.OG	M	60	45	60	45	55	49	55	51	0	6	nein		
OI017	Am Kestendamm 2	1	EG	vGe	65	-	65	-	51	51	60	56	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	53	53	62	58	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	-	65	-	56	56	66	62	1	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	61	62	68	64	3	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	61	62	68	64	3	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	62	63	69	65	4	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	63	64	70	66	5	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	64	70	66	5	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	-	65	-	64	65	71	67	6	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	64	66	72	68	7	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	65	66	72	68	7	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	-	65	-	66	67	73	69	8	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	65	66	72	68	7	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	66	67	73	69	8	0	nein
		5	2.OG	vGe	65	-	65	-	66	67	74	69	9	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	56	57	64	60	0	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	59	66	62	1	0	nein
		6	2.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	67	63	2	0	nein
7	EG	vGe	65	-	65	-	55	56	63	59	0	0	nein		
7	1.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	64	61	0	0	nein		
7	2.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	66	62	1	0	nein		
8	EG	vGe	65	-	65	-	55	55	64	61	0	0	nein		
8	1.OG	vGe	65	-	65	-	56	57	65	61	0	0	nein		
8	2.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	66	62	1	0	nein		
OI018	Am Kestendamm 2a	1	EG	vGe	65	-	65	-	63	65	71	67	6	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	65	72	68	7	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	64	66	71	67	6	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	65	66	73	68	8	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	67	69	75	71	10	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	68	69	76	71	11	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	63	64	70	67	5	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	65	72	67	7	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	59	60	66	63	1	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	60	61	68	64	3	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	56	57	62	58	0	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	64	60	0	0	nein
		7	EG	vGe	65	-	65	-	60	61	69	65	4	0	nein
		7	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	64	71	67	6	0	nein
		8	EG	vGe	65	-	65	-	63	65	72	68	7	0	nein
		8	1.OG	vGe	65	-	65	-	64	65	73	69	8	0	nein
OI020	Am Kestendamm 4	1	EG	vGe	65	-	65	-	51	48	55	51	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	53	51	58	55	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	-	65	-	54	52	61	57	0	0	nein
		1	3.OG	vGe	65	-	65	-	54	52	59	55	0	0	nein
		1	4.OG	vGe	65	-	65	-	54	51	61	57	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	56	57	63	59	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	57	57	63	60	0	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	57	57	64	60	0	0	nein
		2	3.OG	vGe	65	-	65	-	58	58	65	61	0	0	nein
		2	4.OG	vGe	65	-	65	-	59	59	67	63	2	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	58	59	65	61	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	59	59	65	61	0	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	66	62	1	0	nein
		3	3.OG	vGe	65	-	65	-	60	60	67	63	2	0	nein
		3	4.OG	vGe	65	-	65	-	61	61	68	64	3	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	52	52	61	58	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	53	54	62	59	0	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	-	65	-	54	54	64	60	0	0	nein
		4	3.OG	vGe	65	-	65	-	60	62	68	64	3	0	nein
		4	4.OG	vGe	65	-	65	-	62	63	70	66	5	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	53	54	65	61	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	56	57	66	62	1	0	nein
		5	2.OG	vGe	65	-	65	-	57	59	67	63	2	0	nein
		5	3.OG	vGe	65	-	65	-	60	62	69	65	4	0	nein
		5	4.OG	vGe	65	-	65	-	61	62	68	64	3	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	52	53	63	59	0	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	56	58	67	63	2	0	nein
		6	2.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	66	62	1	0	nein
		6	3.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	66	62	1	0	nein
		6	4.OG	vGe	65	-	65	-	57	57	65	61	0	0	nein
OI021	Am Kestendamm 4 (NG)	1	EG	vGe	65	-	65	-	51	51	58	55	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	54	54	63	59	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	51	51	57	53	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	52	51	59	56	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	56	56	63	59	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	56	56	64	60	0	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	51	52	61	58	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	55	56	65	61	0	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	51	52	62	59	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	56	57	66	63	1	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	51	51	61	57	0	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	54	54	63	59	0	0	nein
		7	EG	vGe	65	-	65	-	54	55	65	61	0	0	nein
		7	1.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	67	63	2	0	nein
		8	EG	vGe	65	-	65	-	56	58	65	62	0	0	nein
		8	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	60	67	63	2	0	nein
		9	EG	vGe	65	-	65	-	57	58	66	62	1	0	nein
		9	1.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	67	63	2	0	nein
		10	EG	vGe	65	-	65	-	51	52	60	56	0	0	nein
		10	1.OG	vGe	65	-	65	-	53	53	62	59	0	0	nein
OI022	Am Kronenbach 2,4,6	1	EG	M	60	45	60	45	48	48	58	54	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	61	57	1	12	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	63	60	3	13	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	56	57	66	62	6	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	48	57	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	60	56	0	11	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	63	59	3	12	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	57	57	66	62	6	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	63	59	3	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	66	62	6	12	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	59	61	67	63	7	13	ja
		4	EG	M	60	45	60	47	51	51	59	56	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	62	58	2	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	65	61	5	11	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	50	59	60	65	62	5	12	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	48	47	55	51	0	6	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	58	54	0	9	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	61	57	1	10	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	50	55	56	63	59	3	9	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	48	46	52	48	0	3	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	54	50	0	5	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	56	53	0	6	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	47	54	53	59	55	0	8	nein
OI023	Am Kronenbach 8	1	EG	M	60	45	60	45	49	49	56	52	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	47	57	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	51	51	59	56	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	51	51	60	57	0	10	nein
OI024	Amalie-Tonoli-Straße 5,7	1	EG	M	60	45	60	45	49	42	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	43	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	44	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	52	45	44	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	46	48	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	47	49	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	51	47	0	2	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	53	48	53	49	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	45	48	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	50	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	51	47	0	2	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	52	48	53	49	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	46	40	44	39	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	41	46	42	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	49	43	49	45	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	52	47	53	49	0	4	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	46	42	47	44	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	49	46	0	1	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	49	45	51	48	0	3	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	51	48	53	50	0	5	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	46	41	48	45	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	48	43	50	47	0	2	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	50	46	52	49	0	4	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	45	51	48	53	50	0	5	nein
OI025	Amalie-Tonoli-Straße 9,11	1	EG	M	60	45	60	45	44	39	42	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	40	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	48	42	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	50	44	45	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	46	52	48	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	54	50	0	5	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	53	49	55	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	46	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	47	54	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	55	51	0	6	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	54	49	56	52	0	7	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	45	53	49	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	54	50	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	55	51	0	6	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	54	50	56	53	0	8	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	47	43	49	46	0	1	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	51	47	0	2	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	52	49	0	4	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	51	48	53	50	0	5	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	46	43	49	46	0	1	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	50	47	0	2	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	51	48	0	3	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	45	51	48	53	50	0	5	nein
OI026	An der Wiede 1,3	1	EG	M	60	45	60	45	50	49	58	54	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	60	57	0	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	62	59	2	12	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	56	57	64	60	4	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	50	60	56	0	11	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	62	59	2	12	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	65	61	5	11	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	59	60	67	63	7	13	ja
		4	EG	M	60	45	60	45	50	48	54	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	56	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	58	55	0	8	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	55	54	61	57	1	10	nein
OI027	An der Wiede 2,4	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	57	5	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	59	7	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	61	9	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	55	4	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	58	7	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	57	6	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	63	59	8	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	54	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	56	52	1	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	54	3	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	57	6	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	47	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	49	0	7	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	56	4	11	nein
OI028	An der Wiede 5	2	EG	M	60	45	60	45	48	48	59	55	0	10	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	51	52	62	58	2	11	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	55	65	61	5	14	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	58	59	67	63	7	13	ja
		4	EG	M	60	45	60	45	49	48	55	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	57	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	58	55	0	8	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	55	54	59	56	0	9	nein
OI029	An der Wiede 6,8	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	55	4	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	60	9	15	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	52	0	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	50	0	8	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	49	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	54	3	12	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	57	6	12	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	56	4	11	nein
OI030	An der Wiede 7	1	EG	M	60	45	60	45	48	46	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	57	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	56	0	11	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	58	2	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	47	56	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	49	59	55	0	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	62	58	2	11	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	55	55	63	60	3	13	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	48	58	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	60	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	54	62	58	2	11	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	55	56	64	60	4	10	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	48	47	54	50	0	5	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	56	53	0	8	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	55	0	10	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	47	55	54	62	58	2	11	nein
OI031	An der Wiede 9	1	EG	M	60	45	60	45	52	49	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	57	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	59	56	0	9	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	55	54	61	57	1	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	46	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	48	57	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	51	51	60	56	0	9	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	54	54	63	59	3	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	56	53	0	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	50	59	55	0	10	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	54	53	62	59	2	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	47	53	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	55	52	0	7	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	55	52	0	7	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	55	51	58	54	0	7	nein
OI032	An der Wiede 10,12	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	54	2	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	56	5	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	58	7	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	54	3	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	47	0	5	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	52	1	10	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	49	0	7	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	52	0	10	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	49	0	7	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	54	2	12	nein
O1033	Angelgasse 1	1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	55	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	52	0	7	nein
O1034	Angelgasse 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	49	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	45	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	47	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
O1035	Angelgasse 4	1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	50	46	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	52	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	57	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	51	47	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	53	49	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	52	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	59	55	2	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
O1036	Angelgasse 4a	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	49	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	49	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
O1037	Angelgasse 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	46	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	45	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	49	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	51	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	50	0	8	nein
O1038	Angelgasse 6	2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	54	2	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	49	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	56	4	11	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	52	1	10	nein
O1039	Angelgasse 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	46	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	49	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	51	0	9	nein
OI040	Angelgasse 8,10,12	1	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	50	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	52	1	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	50	0	8	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	52	0	10	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	52	1	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	45	42	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	47	44	0	4	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	49	45	0	5	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	48	0	8	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	46	0	6	nein
OI041	Angelgasse 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	51	47	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	49	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	48	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	46	43	0	3	nein
OI042	Angelgasse 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	48	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	47	45	0	5	nein
OI043	Badstraße 2a	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	50	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	55	52	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	55	4	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	59	56	4	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	62	58	7	13	ja
OI044	Badstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	55	3	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	58	7	13	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	63	59	8	14	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	53	1	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	56	5	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	62	58	7	13	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	62	59	7	14	ja
OI045	Badstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	53	1	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	53	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	55	4	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	62	59	7	14	ja
OI046	Badstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	59	56	4	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	59	55	4	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	51	47	0	2	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	52	48	0	3	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	54	50	0	5	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	58	7	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	62	58	7	13	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	62	58	7	13	ja
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	63	59	8	14	ja
		2	6.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	64	60	9	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	64	61	9	16	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		3	6.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	60	57	5	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	63	60	8	15	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	64	61	9	16	ja
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		4	6.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	65	61	10	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	63	59	8	14	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	64	60	9	15	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	65	61	10	16	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	65	61	10	16	ja
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	65	61	10	16	ja
		5	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	65	61	10	16	ja
		5	6.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	65	61	10	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	57	6	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	61	57	6	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	61	58	4	13	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	61	58	4	13	ja
		6	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	62	58	5	13	ja
		6	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	62	58	5	13	ja
		6	6.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	62	58	5	13	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	47	44	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	47	44	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	47	44	0	0	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	47	45	0	0	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	48	45	0	0	nein
		7	5.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	49	46	0	1	nein
		7	6.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	55	51	0	6	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	54	50	0	5	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	56	52	1	7	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	56	52	0	7	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	55	51	0	6	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	56	52	0	7	nein
		8	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	58	54	1	9	nein
		8	6.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	57	53	0	8	nein
OI047	Badstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	59	56	4	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	49	45	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	49	46	0	1	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	51	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	63	60	8	15	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	62	59	7	14	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	63	59	8	14	ja
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	54	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	56	53	1	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	59	55	4	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	60	56	5	11	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	61	57	4	12	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	62	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	50	47	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	51	48	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	56	53	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	57	54	0	9	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	58	54	1	9	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	58	54	1	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	53	50	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	56	52	0	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	59	55	2	10	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	53	0	8	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	54	0	9	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	58	54	1	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	56	4	11	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	60	57	5	12	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	53	50	0	8	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	50	0	5	nein
		6	5.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	55	52	0	7	nein
OI048	Badstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	52	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	57	53	2	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
OI049	Badstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	48	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	51	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	54	3	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	58	6	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	50	47	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	49	46	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	48	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
OI050	Badstraße 14	2	EG	M	60	45	60	45	51	50	59	56	0	11	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	62	58	2	11	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	56	56	64	60	4	10	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	58	59	66	62	6	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	50	59	55	0	10	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	61	58	1	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	57	57	64	60	4	10	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	50	58	58	64	60	4	10	nein
OI051	Badstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	55	4	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	57	6	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	63	59	8	14	ja
OI052	Badstraße 15 (NG)	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	58	55	3	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	49	46	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	52	48	0	3	nein
OI053	Badstraße 16	1	EG	M	60	45	60	45	49	49	58	55	0	10	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	62	58	2	11	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	56	56	64	60	4	10	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	60	60	68	64	8	14	ja
		2	3.OG	M	60	45	60	50	60	61	68	64	8	14	ja
		3	EG	M	60	45	60	47	51	52	59	55	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	61	57	1	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	64	60	4	10	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	59	60	66	63	6	13	ja
OI054	Badstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	55	3	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	58	7	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	57	6	12	nein
OI055	Badstraße 18	1	EG	M	60	45	60	45	49	48	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	61	57	1	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	64	60	4	13	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	58	59	66	63	6	13	ja
		2	3.OG	M	60	45	60	50	60	61	68	64	8	14	ja
		3	EG	M	60	45	60	47	52	52	59	55	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	61	58	1	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	56	56	64	60	4	10	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	59	60	66	62	6	12	nein
OI056	Badstraße 18a	1	EG	M	60	45	60	45	50	49	56	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	55	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	62	58	2	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
			2	EG	M	60	45	60	47	51	52	59	55	0	8	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	61	57	1	10	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	65	61	5	11	nein
			3	EG	M	60	45	60	50	56	57	62	59	2	9	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	64	60	4	10	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	50	59	60	66	62	6	12	nein
			4	EG	M	60	45	60	50	55	56	62	58	2	8	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	50	56	57	63	59	3	9	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	50	58	59	65	61	5	11	nein
			5	EG	M	60	45	60	45	48	49	55	51	0	6	nein
			5	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	58	54	0	9	nein
			5	2.OG	M	60	45	60	47	53	54	62	58	2	11	nein
			6	EG	M	60	45	60	45	47	48	55	52	0	7	nein
			6	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	58	54	0	9	nein
			6	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	57	0	10	nein
OI057	Badstraße 18b		1	EG	M	60	45	60	50	57	58	65	61	5	11	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	58	59	66	62	6	12	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	59	60	67	63	7	13	ja
			2	EG	M	60	45	60	50	57	59	64	60	4	10	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	58	59	65	61	5	11	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	60	61	67	63	7	13	ja
			3	EG	M	60	45	60	47	51	51	56	52	0	5	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	59	55	0	8	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	64	60	4	10	nein
OI058	Badstraße 19		1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	52	1	7	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	57	53	2	8	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	60	56	5	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	56	4	11	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	53	2	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	56	5	11	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	63	60	8	15	ja
			5	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	52	0	10	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	55	3	10	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	62	58	7	13	ja
OI059	Badstraße 20		1	EG	SG	60	-	60	-	52	52	61	57	1	0	nein
			1	1.OG	SG	60	-	60	-	54	55	63	59	3	0	nein
			1	2.OG	SG	60	-	60	-	56	57	65	61	5	0	nein
			2	EG	SG	60	-	60	-	58	59	66	62	6	0	nein
			2	1.OG	SG	60	-	60	-	59	61	67	64	7	0	nein
			2	2.OG	SG	60	-	60	-	61	62	69	65	9	0	nein
			3	EG	SG	60	-	60	-	57	58	65	62	5	0	nein
			3	1.OG	SG	60	-	60	-	59	60	67	63	7	0	nein
			3	2.OG	SG	60	-	60	-	60	60	68	64	8	0	nein
			4	EG	SG	60	-	60	-	56	57	64	60	4	0	nein
			4	1.OG	SG	60	-	60	-	58	59	66	62	6	0	nein
			4	2.OG	SG	60	-	60	-	58	59	67	63	7	0	nein
			5	EG	SG	60	-	60	-	56	56	64	60	4	0	nein
			5	1.OG	SG	60	-	60	-	60	61	67	63	7	0	nein
			5	2.OG	SG	60	-	60	-	59	60	67	63	7	0	nein
			6	EG	SG	60	-	60	-	64	66	71	67	11	0	nein
			6	1.OG	SG	60	-	60	-	65	66	72	68	12	0	nein
			6	2.OG	SG	60	-	60	-	65	66	73	68	13	0	nein
			7	EG	SG	60	-	60	-	64	65	71	67	11	0	nein
			7	1.OG	SG	60	-	60	-	64	66	72	68	12	0	nein
			7	2.OG	SG	60	-	60	-	65	66	72	68	12	0	nein
			8	EG	SG	60	-	60	-	64	65	71	67	11	0	nein
			8	1.OG	SG	60	-	60	-	64	65	72	68	12	0	nein
			8	2.OG	SG	60	-	60	-	64	66	72	68	12	0	nein
			9	EG	SG	60	-	60	-	64	65	71	68	11	0	nein
			9	1.OG	SG	60	-	60	-	64	65	72	68	12	0	nein
			9	2.OG	SG	60	-	60	-	64	66	73	68	13	0	nein
			10	EG	SG	60	-	60	-	62	64	70	66	10	0	nein
			10	1.OG	SG	60	-	60	-	62	64	70	66	10	0	nein
			10	2.OG	SG	60	-	60	-	63	64	71	67	11	0	nein
			11	EG	SG	60	-	60	-	54	55	61	57	1	0	nein
			11	1.OG	SG	60	-	60	-	55	56	62	58	2	0	nein
			11	2.OG	SG	60	-	60	-	57	57	63	59	3	0	nein
			12	EG	SG	60	-	60	-	52	53	56	53	0	0	nein
			12	1.OG	SG	60	-	60	-	54	54	60	56	0	0	nein
			12	2.OG	SG	60	-	60	-	56	57	65	62	5	0	nein
			13	EG	SG	60	-	60	-	55	56	64	60	4	0	nein
			13	1.OG	SG	60	-	60	-	56	57	65	61	5	0	nein
			13	2.OG	SG	60	-	60	-	59	60	67	63	7	0	nein
			14	EG	SG	60	-	60	-	57	59	65	61	5	0	nein
			14	1.OG	SG	60	-	60	-	58	59	66	62	6	0	nein
			14	2.OG	SG	60	-	60	-	59	61	68	64	8	0	nein
			15	EG	SG	60	-	60	-	55	56	63	59	3	0	nein
			15	1.OG	SG	60	-	60	-	56	57	64	60	4	0	nein
			15	2.OG	SG	60	-	60	-	57	58	65	61	5	0	nein
			16	EG	SG	60	-	60	-	53	53	61	58	1	0	nein
			16	1.OG	SG	60	-	60	-	54	54	62	59	2	0	nein
			16	2.OG	SG	60	-	60	-	55	56	64	60	4	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		17	EG	SG	60	-	60	-	51	51	60	56	0	0	nein
		17	1.OG	SG	60	-	60	-	53	53	62	58	2	0	nein
		17	2.OG	SG	60	-	60	-	55	55	65	61	5	0	nein
		18	EG	SG	60	-	60	-	51	50	58	54	0	0	nein
		18	1.OG	SG	60	-	60	-	52	51	59	55	0	0	nein
		18	2.OG	SG	60	-	60	-	55	54	61	58	1	0	nein
		19	EG	SG	60	-	60	-	51	50	59	55	0	0	nein
		19	1.OG	SG	60	-	60	-	53	52	60	56	0	0	nein
		19	2.OG	SG	60	-	60	-	55	55	62	58	2	0	nein
OI060	Badstraße 20 (NG)	1	EG	SG	60	-	60	-	47	47	58	54	0	0	nein
		1	1.OG	SG	60	-	60	-	50	49	60	56	0	0	nein
		1	2.OG	SG	60	-	60	-	53	53	61	58	1	0	nein
		1	3.OG	SG	60	-	60	-	54	54	62	58	2	0	nein
		2	EG	SG	60	-	60	-	51	51	60	56	0	0	nein
		2	1.OG	SG	60	-	60	-	53	53	62	58	2	0	nein
		2	2.OG	SG	60	-	60	-	54	54	63	59	3	0	nein
		2	3.OG	SG	60	-	60	-	55	55	63	59	3	0	nein
		3	EG	SG	60	-	60	-	52	52	61	57	1	0	nein
		3	1.OG	SG	60	-	60	-	54	54	62	58	2	0	nein
		3	2.OG	SG	60	-	60	-	55	55	63	59	3	0	nein
		3	3.OG	SG	60	-	60	-	55	55	64	60	4	0	nein
		4	EG	SG	60	-	60	-	50	48	57	54	0	0	nein
		4	1.OG	SG	60	-	60	-	52	51	60	56	0	0	nein
		4	2.OG	SG	60	-	60	-	54	52	61	57	1	0	nein
		4	3.OG	SG	60	-	60	-	55	54	63	59	3	0	nein
		5	EG	SG	60	-	60	-	51	51	60	57	0	0	nein
		5	1.OG	SG	60	-	60	-	55	56	65	62	5	0	nein
		5	2.OG	SG	60	-	60	-	59	60	67	63	7	0	nein
		5	3.OG	SG	60	-	60	-	60	61	69	65	9	0	nein
		6	EG	SG	60	-	60	-	54	55	62	59	2	0	nein
		6	1.OG	SG	60	-	60	-	56	57	64	60	4	0	nein
		6	2.OG	SG	60	-	60	-	57	58	65	61	5	0	nein
		6	3.OG	SG	60	-	60	-	59	60	67	63	7	0	nein
		7	EG	SG	60	-	60	-	52	52	61	57	1	0	nein
		7	1.OG	SG	60	-	60	-	54	54	62	59	2	0	nein
		7	2.OG	SG	60	-	60	-	56	57	64	61	4	0	nein
		7	3.OG	SG	60	-	60	-	58	59	66	62	6	0	nein
OI061	Badstraße 20a	1	EG	SG	60	-	60	-	64	65	72	68	12	0	nein
		1	1.OG	SG	60	-	60	-	63	65	72	68	12	0	nein
		1	2.OG	SG	60	-	60	-	64	65	73	68	13	0	nein
		1	3.OG	SG	60	-	60	-	65	66	73	69	13	0	nein
		1	4.OG	SG	60	-	60	-	65	67	74	69	14	0	nein
		2	EG	SG	60	-	62	-	69	70	77	73	15	0	nein
		2	1.OG	SG	60	-	62	-	70	71	78	74	16	0	nein
		2	2.OG	SG	60	-	65	-	72	73	79	75	14	0	nein
		2	3.OG	SG	60	-	65	-	73	74	79	75	14	0	nein
		2	4.OG	SG	60	-	65	-	73	74	79	75	14	0	nein
		3	EG	SG	60	-	62	-	68	69	76	72	14	0	nein
		3	1.OG	SG	60	-	62	-	68	70	77	72	15	0	nein
		3	2.OG	SG	60	-	65	-	71	72	77	73	12	0	nein
		3	3.OG	SG	60	-	65	-	72	73	78	73	13	0	nein
		3	4.OG	SG	60	-	65	-	72	73	78	73	13	0	nein
		4	EG	SG	60	-	62	-	66	68	73	69	11	0	nein
		4	1.OG	SG	60	-	62	-	66	68	74	70	12	0	nein
		4	2.OG	SG	60	-	62	-	68	69	75	71	13	0	nein
		4	3.OG	SG	60	-	62	-	69	70	76	71	14	0	nein
		4	4.OG	SG	60	-	62	-	70	71	76	71	14	0	nein
		5	EG	SG	60	-	60	-	59	60	67	63	7	0	nein
		5	1.OG	SG	60	-	60	-	59	60	67	63	7	0	nein
		5	2.OG	SG	60	-	60	-	59	60	66	62	6	0	nein
		5	3.OG	SG	60	-	60	-	59	60	67	63	7	0	nein
		5	4.OG	SG	60	-	60	-	58	59	66	62	6	0	nein
OI062	Badstraße 20b	1	EG	SG	60	45	60	50	61	62	70	66	10	16	ja
		2	EG	SG	60	45	60	50	64	65	72	68	12	18	ja
		3	EG	SG	60	45	60	50	65	66	72	68	12	18	ja
		4	EG	SG	60	45	60	50	59	60	67	63	7	13	ja
OI063	Badstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	58	55	3	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	57	6	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	55	3	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	57	5	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	50	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	65	61	10	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	56	53	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	56	4	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	64	61	9	16	ja
OI064	Badstraße 27	2	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	58	55	3	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	57	5	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	60	57	5	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
O1065	Badstraße 39	1	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	56	53	1	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	59	55	4	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	63	59	8	14	ja
O1066	Badstraße 41	1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	64	61	9	16	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	67	63	12	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	63	11	18	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	56	53	1	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	62	11	17	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	62	11	17	ja
O1067	Badstraße 41a	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	62	59	7	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	58	55	3	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	61	57	6	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	55	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	55	4	13	nein
O1068	Badstraße 49	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	66	62	11	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	64	70	66	13	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	70	66	13	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	71	67	14	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	69	65	12	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	69	65	12	20	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	70	66	13	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	62	59	7	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	63	60	8	15	ja
O1069	Bauerngasse 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	51	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	55	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	53	2	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	58	54	1	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	61	57	4	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	51	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	56	52	1	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	59	56	2	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	47	44	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	50	46	0	4	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	54	2	9	nein
O1070	Bauerngasse 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	50	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	54	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	61	57	4	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	62	58	5	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	55	3	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	60	56	3	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	63	59	6	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	52	1	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	55	1	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	61	57	4	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	62	58	5	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	49	46	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	48	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
OI071	Bauerngasse 3a	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	50	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	55	3	13	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
OI072	Bauerngasse 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	50	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	52	1	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	52	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	53	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	59	56	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	63	59	6	14	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	62	58	5	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	57	57	53	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	58	55	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	60	56	0	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	62	58	2	13	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	62	59	2	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	49	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	50	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	54	51	0	6	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	56	52	0	7	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	53	0	8	nein
OI073	Fischerstraße 1, 1a-e	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	53	1	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	54	2	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	55	3	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	49	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
OI074	Fischerstraße 1f-h	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	55	4	10	nein
OI075	Fischerstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	55	4	10	nein
OI076	Fischerstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	52	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	58	6	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	51	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	54	3	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	60	56	5	11	nein
OI077	Fischerstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	55	3	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	54	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	53	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	58	55	1	10	nein
OI078	Fischerstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	53	1	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	55	3	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	58	6	13	ja
OI079	Fischerstraße 20,22	1	EG	M	60	45	60	45	54	48	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	59	56	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	47	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	57	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	48	56	52	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	58	54	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	61	57	1	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	47	54	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	57	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	60	56	0	9	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	47	55	51	0	6	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	57	53	0	8	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	56	0	9	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	53	49	55	52	0	7	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	54	50	57	53	0	8	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	55	52	59	55	0	8	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	50	46	52	48	0	3	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	54	49	55	51	0	6	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	57	54	0	7	nein
		8	EG	M	60	45	60	45	53	48	54	50	0	5	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	56	53	0	8	nein
		8	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	58	54	0	7	nein
OI080	Freiburger Str. 39	1	EG	M	60	45	60	45	57	49	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	58	49	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	59	50	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	59	51	45	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	56	48	43	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	48	43	42	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	57	49	43	42	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	58	50	45	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	44	49	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	51	48	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	52	49	0	4	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	51	48	54	51	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	44	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	45	49	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	52	48	0	3	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	51	48	54	50	0	5	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	56	49	52	49	0	4	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	54	50	0	5	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	55	52	0	5	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	47	59	52	57	53	0	6	nein
		6	EG	M	60	45	60	47	57	51	55	51	0	4	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	55	52	0	5	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	57	53	0	6	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	47	59	54	58	54	0	7	nein
		7	EG	M	60	45	60	47	59	52	53	49	0	2	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	53	50	0	3	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	55	51	0	4	nein
		7	3.OG	M	60	45	60	47	61	54	56	52	0	5	nein
		8	EG	M	60	45	60	47	59	52	52	48	0	1	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	53	49	0	2	nein
		8	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	54	50	0	3	nein
		8	3.OG	M	60	45	60	47	61	54	56	52	0	5	nein
OI081	Freiburger Str. 41	1	EG	M	60	45	60	47	62	53	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	64	55	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	64	55	45	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	68	60	57	53	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	69	60	57	53	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	69	60	57	54	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	62	50	69	60	58	54	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	63	54	54	50	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	54	50	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	55	51	0	1	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	65	57	57	54	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	49	49	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	50	47	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
					60	45	60	45	57	50	51	48	0	3	nein
					60	45	60	47	58	52	53	50	0	3	nein
OI082	Freiburger Str. 43				60	45	60	47	62	54	41	37	0	0	nein
					60	45	60	47	64	55	41	38	0	0	nein
					60	45	60	47	64	55	42	40	0	0	nein
					60	45	60	50	64	56	45	43	0	0	nein
					60	45	62	50	68	60	57	53	0	3	nein
					60	45	62	50	69	60	57	53	0	3	nein
					60	45	62	50	69	60	57	53	0	3	nein
					60	45	62	50	69	60	58	54	0	4	nein
					60	45	62	50	69	60	57	53	0	3	nein
					60	45	62	50	70	61	57	53	0	3	nein
					60	45	62	50	70	61	58	54	0	4	nein
					60	45	62	50	70	61	58	54	0	4	nein
					60	45	62	50	66	58	58	54	0	4	nein
					60	45	62	50	67	59	58	54	0	4	nein
					60	45	62	50	67	59	59	55	0	5	nein
					60	45	62	50	67	60	59	55	0	5	nein
					60	45	60	47	58	52	51	48	0	1	nein
					60	45	60	47	59	52	52	49	0	2	nein
					60	45	60	47	59	53	53	49	0	2	nein
					60	45	60	47	60	53	54	51	0	4	nein
					60	45	60	45	56	50	49	46	0	1	nein
					60	45	60	47	57	51	50	47	0	0	nein
					60	45	60	47	57	51	51	48	0	1	nein
					60	45	60	47	58	52	53	50	0	3	nein
OI083	Gerberstraße 1				60	45	60	47	57	52	56	52	0	5	nein
					60	45	60	47	59	53	57	53	0	6	nein
					60	45	60	47	59	54	58	54	0	7	nein
					60	45	60	45	57	50	54	51	0	6	nein
					60	45	60	47	58	51	56	52	0	5	nein
					60	45	60	47	59	53	59	55	0	8	nein
OI084	Gerberstraße 2				55	40	55	40	49	45	48	44	0	4	nein
					55	40	55	42	50	46	51	47	0	5	nein
					55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
					55	40	55	40	46	45	46	43	0	3	nein
					55	40	55	40	47	45	48	44	0	4	nein
					55	40	55	42	49	46	52	49	0	7	nein
OI085	Gerberstraße 3				60	45	60	45	52	47	49	45	0	0	nein
					60	45	60	45	53	48	53	49	0	4	nein
					60	45	60	45	55	50	58	54	0	9	nein
OI086	Gerberstraße 4				55	40	55	40	47	45	46	42	0	2	nein
					55	40	55	42	48	46	49	45	0	3	nein
					55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
					55	40	55	40	46	45	46	43	0	3	nein
					55	40	55	40	47	45	49	46	0	6	nein
					55	40	55	42	51	49	58	54	3	12	nein
					55	40	55	40	47	45	47	43	0	3	nein
					55	40	55	40	48	45	50	47	0	7	nein
					55	40	55	42	51	48	57	53	2	11	nein
					55	40	55	40	47	45	47	43	0	3	nein
					55	40	55	40	49	45	50	46	0	6	nein
					55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
OI087	Gerberstraße 5				60	45	60	45	48	44	48	44	0	0	nein
					60	45	60	45	49	46	52	48	0	3	nein
					60	45	60	45	52	50	58	54	0	9	nein
					60	45	60	47	55	54	61	57	1	10	nein
OI088	Gerberstraße 6				55	40	55	40	46	44	45	41	0	1	nein
					55	40	55	40	47	44	48	44	0	4	nein
					55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
					55	40	55	45	55	52	58	55	3	10	nein
					55	40	55	40	48	45	50	47	0	7	nein
					55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein
					55	40	55	45	54	51	58	55	3	10	nein
					55	40	55	45	56	54	61	57	6	12	nein
					55	40	55	40	46	44	49	46	0	6	nein
					55	40	55	42	48	46	51	48	0	6	nein
					55	40	55	42	50	49	54	51	0	9	nein
					55	40	55	42	52	50	56	52	1	10	nein
OI089	Gerberstraße 7				55	40	55	45	55	53	60	57	5	12	nein
					55	40	55	40	46	44	46	43	0	3	nein
					55	40	55	40	48	45	50	46	0	6	nein
					55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
					55	40	55	45	55	54	61	57	6	12	nein
					55	40	55	40	46	45	47	44	0	4	nein
					55	40	55	42	47	46	49	46	0	4	nein
					55	40	55	42	50	49	53	49	0	7	nein
					55	40	55	45	54	53	58	54	3	9	nein
					55	40	55	40	47	45	52	48	0	8	nein
					55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
					55	40	55	42	51	50	57	54	2	12	nein
OI090	Gerberstraße 8				55	40	55	40	46	44	47	44	0	4	nein
					55	40	55	40	47	45	50	46	0	6	nein
					55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	58	54	3	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	61	57	6	12	nein
OI091	Gerberstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	57	53	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	49	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	53	1	11	nein
OI092	Gerberstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	49	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	56	5	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	57	6	12	nein
OI093	Gerberstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	51	0	9	nein
OI094	Gerberstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	50	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	45	43	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	44	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	50	46	0	4	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	50	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	61	57	6	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	51	48	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	52	48	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	54	50	0	5	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	58	54	3	9	nein
OI095	Gerberstraße 13	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	55	4	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	53	2	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	46	42	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	50	46	0	4	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	55	4	10	nein
OI096	Gerberstraße 14	1	EG	vWo	55	-	55	-	46	45	49	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	48	46	53	49	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	50	49	56	52	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	50	48	57	54	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	47	46	49	45	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	48	47	50	46	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	52	51	55	52	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	48	47	52	49	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	51	50	55	52	0	0	nein
OI097	Gerberstraße 16	1	EG	vWo	55	-	55	-	47	46	51	48	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	47	53	50	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	51	49	56	53	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	49	58	55	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	53	61	57	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	46	45	50	46	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	47	55	51	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	52	60	56	5	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	45	44	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	47	45	53	49	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	50	49	59	55	4	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	47	46	51	48	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	49	54	50	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	-	55	-	52	52	58	54	3	0	nein
OI098	Gerberstraße 16 (NG)	1	EG	vWo	55	-	55	-	47	46	48	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	48	46	50	47	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	51	49	56	53	1	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	50	49	57	53	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	52	60	57	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	55	55	62	58	7	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	-	55	-	47	46	52	48	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	49	54	51	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	52	51	54	51	0	0	nein
OI099	Gerberstraße 17	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	56	4	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	44	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	51	48	0	6	nein
OI100	Gerberstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	44	43	0	1	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	45	43	0	1	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	49	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	56	5	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	45	46	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	45	49	46	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	47	54	50	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	52	1	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	53	2	8	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	56	5	11	nein
OI101	Gerberstraße 19	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	53	2	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	49	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	54	51	0	9	nein
OI102	Gerberstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	47	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	44	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	45	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	45	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	51	48	0	6	nein
OI103	Gerberstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	48	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
OI104	Gerberstraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	52	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	54	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	45	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	47	43	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	47	43	0	1	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	46	46	44	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	44	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	46	43	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	46	46	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	44	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	45	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	45	0	3	nein
OI105	Gerberstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	58	7	13	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	47	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	50	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	51	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	52	1	10	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	44	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	50	47	0	5	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	48	46	0	4	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	46	44	0	2	nein
OI106	Gerberstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	46	46	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	44	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	46	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	48	46	0	4	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	51	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	48	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	57	6	12	nein
O1107	Gerberstraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	49	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	48	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	51	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	49	46	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	46	43	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	49	46	0	4	nein
O1109	Gerberstraße 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	46	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	45	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	46	44	0	2	nein
O1110	Gerberstraße 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	46	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	49	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	45	43	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	48	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	47	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	49	46	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	46	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	49	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	50	0	8	nein
O1111	Gerberstraße 31	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	46	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	50	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	49	0	7	nein
O1112	Gerberstraße 33	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	47	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	49	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	49	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	48	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
O1113	Gerichtsstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	56	5	11	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	46	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	47	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	49	46	0	4	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	44	43	0	1	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	47	45	0	0	nein
O1114	Gerichtsstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	56	5	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	46	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	44	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	50	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	51	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	53	1	11	nein
O1116	Goldgass 36	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	49	45	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	47	43	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	51	47	0	2	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	57	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	41	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	42	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	44	42	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	51	47	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	42	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	44	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	46	42	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	50	47	0	2	nein
O117	Goldgass 37	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	44	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	48	44	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	44	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	65	52	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	69	53	49	0	4	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	72	71	53	50	0	5	nein
O118	Goldgass 38	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	49	45	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	49	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	50	46	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	53	49	0	4	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	41	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	42	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	44	41	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	51	48	0	3	nein
O119	Goldgass 41	1	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	45	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	45	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	48	44	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	52	48	0	3	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	57	53	2	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	51	47	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	54	51	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	59	55	0	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	67	60	56	0	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	56	42	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	65	50	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	69	51	48	0	3	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	72	71	51	48	0	3	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	60	45	73	73	52	48	0	3	nein
O120	Goldgass 43	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	49	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	52	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	49	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	58	54	1	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	49	45	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	61	57	53	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	65	44	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	68	46	44	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	66	44	43	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	69	46	44	0	0	nein
O121	Goldgass 45	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	51	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	48	44	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	52	48	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	51	48	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	55	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	46	43	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	60	51	48	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	43	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	47	44	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	51	48	0	3	nein
O125	Goldgasse 17	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	43	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	46	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	52	48	0	3	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	58	55	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	67	45	43	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	70	45	44	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	72	71	46	44	0	0	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	73	72	54	51	0	6	nein
O126	Goldgasse 19	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	47	43	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	53	49	0	4	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	70	48	46	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	72	71	49	46	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	73	73	49	46	0	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
O1127	Goldgasse 21,23	3	4.OG	vWo	55	40	60	45	73	73	50	47	0	2	nein		
		1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	42	38	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	44	40	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	47	44	0	0	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	53	49	0	4	nein		
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	59	55	4	10	nein		
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	45	43	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	67	49	47	0	2	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	70	50	47	0	2	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	72	71	50	47	0	2	nein		
2	4.OG	vWo	55	40	60	45	72	72	53	50	0	5	nein				
O1128	Goldgasse 25	2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	42	38	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	44	40	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	48	44	0	0	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	53	49	0	4	nein		
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein		
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	45	43	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	65	50	47	0	2	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	69	51	48	0	3	nein		
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	72	71	51	48	0	3	nein		
		4	4.OG	vWo	55	40	60	45	72	72	51	48	0	3	nein		
O1129	Goldgasse 27	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	42	39	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	45	41	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	48	44	0	0	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	53	50	0	5	nein		
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	55	4	10	nein		
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	45	43	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	65	49	46	0	1	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	69	49	46	0	1	nein		
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	72	71	49	47	0	2	nein		
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	72	72	50	47	0	2	nein		
O1130	Goldgasse 31	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	43	39	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	46	42	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	50	46	0	1	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	56	52	1	7	nein		
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	60	56	5	11	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	44	40	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	46	42	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	49	45	0	0	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	65	54	51	0	6	nein		
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	67	58	54	0	9	nein		
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	45	44	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	66	50	47	0	2	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	70	51	48	0	3	nein		
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	72	71	51	48	0	3	nein		
3	4.OG	vWo	55	40	60	45	72	72	56	52	0	7	nein				
O1131	Goldgasse 33	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	43	40	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	47	43	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	48	45	0	0	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	65	51	47	0	2	nein		
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	66	54	51	0	6	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	49	45	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	51	47	0	2	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	53	49	0	4	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	53	2	8	nein		
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	60	56	5	11	nein		
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	44	41	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	65	50	47	0	2	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	69	51	48	0	3	nein		
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	72	71	52	48	0	3	nein		
3	4.OG	vWo	55	40	60	45	72	72	52	49	0	4	nein				
O1132	Goldgasse 35	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	45	42	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	48	44	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	52	48	0	3	nein		
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	45	43	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	65	52	48	0	3	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	68	53	49	0	4	nein		
		O1133	Grabenallee 4a	1	EG	vWo	55	40	60	45	69	61	49	46	0	1	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	51	48	0	3	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	53	50	0	5	nein
				1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	53	49	0	4	nein
1	4.OG			vWo	55	40	60	45	68	60	55	51	0	6	nein		
2	EG			vWo	55	40	57	45	65	59	64	60	7	15	ja		
2	1.OG			vWo	55	40	57	45	65	59	64	60	7	15	ja		
2	2.OG			vWo	55	40	57	45	65	60	64	61	7	16	ja		
2	3.OG			vWo	55	40	57	45	65	60	65	61	8	16	ja		
2	4.OG			vWo	55	40	57	45	65	59	65	61	8	16	ja		
3	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja				
3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	62	10	17	ja				
3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	62	11	17	ja				
3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	62	11	17	ja				
3	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	62	11	17	ja				
4	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	59	56	2	11	nein				
4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	57	4	12	nein				

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	62	59	5	14	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	63	59	6	14	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	63	59	6	14	ja
O1134	Grabenallee 6	1	EG	vWo	55	40	60	45	71	63	54	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	62	56	53	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	62	58	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	59	62	59	5	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	64	60	4	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	65	61	5	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	61	9	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	60	8	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	55	52	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	57	53	0	8	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	60	56	3	11	nein
O1135	Grabenallee 6a	2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	64	61	9	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	56	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	62	58	5	13	ja
O1136	Grabenallee 6b	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	59	66	62	11	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	59	66	63	11	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	60	66	62	11	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	61	58	6	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	62	58	7	13	ja
O1137	Grabenallee 6c	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	59	56	4	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	58	66	62	11	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	66	63	11	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	60	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	63	59	8	14	ja
O1138	Grabenallee 8	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	54	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	59	55	2	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	58	54	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	59	55	2	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	59	7	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	64	60	7	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	65	62	8	17	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	66	62	9	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	67	63	12	18	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	65	61	10	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	66	62	11	17	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	61	58	6	13	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	64	60	9	15	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	66	62	11	17	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	66	62	11	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	49	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	54	51	0	6	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	57	54	2	9	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	61	57	6	12	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	54	50	0	5	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	58	55	3	10	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	60	56	5	11	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	62	59	7	14	ja
		8	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	51	48	0	3	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	54	51	0	6	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	58	55	1	10	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	62	58	5	13	ja
O1139	Grabenallee 10	1	EG	vWo	55	40	60	45	69	61	56	53	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	57	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	58	54	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	55	52	0	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	54	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	60	56	3	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	61	57	4	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	63	60	6	15	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	64	60	7	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	62	59	7	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	65	61	10	16	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	46	44	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	47	44	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	48	45	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	51	48	0	3	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	57	53	0	8	nein
O1140	Grabenallee 12	1	EG	vWo	55	40	60	45	70	61	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	52	49	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	54	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	57	54	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	62	58	7	13	ja
O1141	Grabenallee 14	1	EG	vWo	55	40	60	45	70	61	47	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	48	45	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	47	44	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	60	49	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	46	44	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	47	44	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	48	46	0	1	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	53	49	0	4	nein
O1142	Grabenallee 16	1	EG	vWo	55	40	60	45	70	61	49	46	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	51	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	52	49	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	51	48	0	3	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	50	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	48	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	50	46	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	52	48	0	3	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	56	52	0	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	62	58	5	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	51	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	52	1	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	55	3	13	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	49	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	52	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	54	3	12	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	63	59	8	14	ja
O1143	Grabenallee 18	1	EG	vWo	55	40	60	45	70	61	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	53	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	55	51	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	48	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	50	46	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	49	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	48	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	50	46	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	53	49	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	54	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	49	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
O1144	Grabenallee 20	1	EG	vWo	55	40	60	45	69	61	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	54	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	56	52	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	57	53	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	47	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	50	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	53	50	0	5	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	51	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	47	44	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	48	46	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	50	47	0	2	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	52	48	0	3	nein
O1145	Grabenallee 22,24	1	EG	M	60	45	62	50	67	60	44	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	68	60	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	68	60	44	42	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	62	50	68	61	47	44	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	54	52	54	50	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	55	51	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	54	53	55	51	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	56	52	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	59	58	53	49	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	62	62	54	51	0	1	nein
		5	EG	M	60	45	62	50	68	66	51	48	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	65	50	71	71	52	49	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	62	50	69	62	45	43	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	62	50	70	63	46	44	0	0	nein
O1146	Gymnasiumstraße 1	1	EG	vWo	55	-	55	-	46	44	46	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	47	45	48	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	49	46	51	48	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	-	55	-	51	50	53	50	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	48	46	52	49	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	48	55	51	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	52	50	58	54	3	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	-	55	-	55	53	61	57	6	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	-	55	-	57	56	61	58	6	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	47	46	50	47	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	48	54	51	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	52	59	56	4	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	-	55	-	56	55	61	58	6	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	46	45	50	46	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	47	46	52	49	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	-	55	-	50	49	56	52	1	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	-	55	-	54	54	58	54	3	0	nein
O1147	Gymnasiumstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	53	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	55	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	49	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	52	49	0	4	nein
O1148	Gymnasiumstraße 2a	2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	48	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	52	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	54	50	0	5	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	56	52	1	7	nein
O1149	Gymnasiumstraße 3	1	EG	vWo	55	-	55	-	49	47	52	49	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	49	55	51	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	51	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	48	47	49	46	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	48	55	51	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	55	54	60	56	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	48	47	48	44	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	48	52	48	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	52	57	53	2	0	nein
O1150	Gymnasiumstraße 4	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	55	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	56	52	1	7	nein
O1151	Gymnasiumstraße 5	1	EG	vWo	55	-	55	-	47	46	47	44	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	48	53	49	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	51	49	55	51	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	50	57	53	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	52	50	56	52	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	51	58	54	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	48	46	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	48	54	50	0	0	nein
O1152	Gymnasiumstraße 5a	1	EG	vWo	55	-	55	-	49	48	53	49	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	49	57	53	2	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	55	54	62	58	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	48	46	50	46	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	47	54	50	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	52	60	57	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	48	46	51	47	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	49	54	50	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	52	57	53	2	0	nein
O1153	Gymnasiumstraße 6	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	51	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	49	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	49	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	51	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	56	53	1	8	nein
O1154	Gymnasiumstraße 7	1	EG	SG	60	-	60	-	55	53	61	57	1	0	nein
		1	1.OG	SG	60	-	60	-	56	55	63	59	3	0	nein
		1	2.OG	SG	60	-	60	-	58	57	64	60	4	0	nein
		2	EG	SG	60	-	60	-	54	54	60	57	0	0	nein
		2	1.OG	SG	60	-	60	-	55	54	61	58	1	0	nein
		2	2.OG	SG	60	-	60	-	58	57	63	60	3	0	nein
		3	EG	SG	60	-	60	-	48	46	47	45	0	0	nein
		3	1.OG	SG	60	-	60	-	50	48	50	47	0	0	nein
		3	2.OG	SG	60	-	60	-	54	52	55	51	0	0	nein
		4	EG	SG	60	-	60	-	49	47	52	48	0	0	nein
		4	1.OG	SG	60	-	60	-	51	49	55	52	0	0	nein
		4	2.OG	SG	60	-	60	-	54	53	58	55	0	0	nein
		5	EG	SG	60	-	60	-	48	47	53	49	0	0	nein
		5	1.OG	SG	60	-	60	-	50	48	56	52	0	0	nein
		5	2.OG	SG	60	-	60	-	53	52	60	56	0	0	nein
		6	EG	SG	60	-	60	-	48	46	53	50	0	0	nein
		6	1.OG	SG	60	-	60	-	50	49	58	55	0	0	nein
		6	2.OG	SG	60	-	60	-	56	56	65	61	5	0	nein
		7	EG	SG	60	-	60	-	48	47	52	49	0	0	nein
		7	1.OG	SG	60	-	60	-	50	49	57	53	0	0	nein
		7	2.OG	SG	60	-	60	-	55	55	63	59	3	0	nein
		8	EG	SG	60	-	60	-	48	47	49	45	0	0	nein
		8	1.OG	SG	60	-	60	-	50	48	52	49	0	0	nein
		8	2.OG	SG	60	-	60	-	55	54	58	55	0	0	nein
		9	EG	SG	60	-	60	-	48	47	52	48	0	0	nein
		9	1.OG	SG	60	-	60	-	50	49	57	53	0	0	nein
		9	2.OG	SG	60	-	60	-	56	56	63	59	3	0	nein
O1155	Gymnasiumstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	56	52	1	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	57	53	2	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	53	2	8	nein
O1156	Gymnasiumstraße 9	1	EG	SSc	55	-	55	-	52	51	58	54	3	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	53	59	56	4	0	nein
		1	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	55	62	58	7	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	57	55	62	59	7	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	57	-	61	57	63	59	6	0	nein
		2	2.OG	SSc	55	-	57	-	62	58	64	60	7	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	57	-	62	56	62	58	5	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	57	-	65	59	62	59	5	0	nein
		3	2.OG	SSc	55	-	60	-	66	60	63	59	3	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	57	-	61	55	60	57	3	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	57	-	65	58	62	58	5	0	nein
		4	2.OG	SSc	55	-	60	-	66	59	63	59	3	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	55	52	56	52	1	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	60	55	57	54	2	0	nein
		5	2.OG	SSc	55	-	57	-	61	56	59	55	2	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	54	51	57	53	2	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	54	59	56	4	0	nein
		6	2.OG	SSc	55	-	55	-	60	56	62	59	7	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	55	51	57	54	2	0	nein
		7	1.OG	SSc	55	-	55	-	60	54	60	56	5	0	nein
		7	2.OG	SSc	55	-	57	-	61	56	63	59	6	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	57	-	62	55	59	55	2	0	nein
		8	1.OG	SSc	55	-	57	-	65	59	61	57	4	0	nein
		8	2.OG	SSc	55	-	60	-	66	60	61	58	1	0	nein
		9	EG	SSc	55	-	55	-	57	51	50	47	0	0	nein
		9	1.OG	SSc	55	-	57	-	61	55	51	48	0	0	nein
		9	2.OG	SSc	55	-	57	-	62	56	50	47	0	0	nein
		10	EG	SSc	55	-	55	-	49	47	46	44	0	0	nein
		10	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	49	48	46	0	0	nein
		10	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	50	53	49	0	0	nein
		11	EG	SSc	55	-	55	-	50	47	49	46	0	0	nein
		11	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	49	51	48	0	0	nein
		11	2.OG	SSc	55	-	55	-	55	52	55	51	0	0	nein
		12	EG	SSc	55	-	55	-	49	47	52	48	0	0	nein
		12	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	48	55	51	0	0	nein
		12	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	52	59	56	4	0	nein
		13	EG	SSc	55	-	55	-	48	47	52	49	0	0	nein
		13	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	49	55	52	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		13	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	52	58	55	3	0	nein
		14	EG	SSc	55	-	55	-	50	49	56	53	1	0	nein
		14	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	51	60	56	5	0	nein
		14	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	55	63	59	8	0	nein
		15	EG	SSc	55	-	55	-	49	48	52	48	0	0	nein
		15	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	50	56	52	1	0	nein
		15	2.OG	SSc	55	-	55	-	54	54	61	57	6	0	nein
		16	EG	SSc	55	-	55	-	50	48	51	48	0	0	nein
		16	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	50	54	51	0	0	nein
		16	2.OG	SSc	55	-	55	-	54	53	58	55	3	0	nein
		17	EG	SSc	55	-	55	-	53	52	58	55	3	0	nein
		17	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	53	60	56	5	0	nein
		17	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	55	64	60	9	0	nein
O157	Gymnasiumstraße 10	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	55	52	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	57	53	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	58	54	3	9	nein
O158	Hauptstraße 85	1	EG	M	60	45	60	47	54	51	56	53	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	52	57	54	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	58	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	44	44	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	44	44	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	45	44	48	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	46	45	46	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	45	47	44	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	50	46	0	1	nein
O159	Hauptstraße 87	1	EG	M	60	45	60	45	55	50	56	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	57	54	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	58	55	0	8	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	57	54	59	55	0	8	nein
		1	4.OG	M	60	45	60	47	58	54	59	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	43	43	46	43	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	44	43	47	43	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	44	44	49	45	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	49	49	55	51	0	6	nein
		2	4.OG	M	60	45	60	47	51	51	57	53	0	6	nein
O160	Hauptstraße 89	1	EG	M	60	45	60	47	55	51	55	52	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	56	53	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	57	54	57	54	0	7	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	58	54	59	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	45	48	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	45	51	47	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	54	51	0	6	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	54	55	60	57	0	10	nein
O161	Hauptstraße 91	1	EG	M	60	45	60	47	56	51	56	52	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	57	53	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	58	54	58	54	0	7	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	59	55	61	57	1	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	45	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	45	48	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	52	48	0	3	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	55	54	60	56	0	9	nein
O162	Hauptstraße 93	1	EG	M	60	45	60	47	57	51	56	52	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	57	53	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	58	54	0	7	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	60	55	60	56	0	9	nein
O163	Hauptstraße 95	1	EG	M	60	45	60	47	60	53	57	53	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	58	54	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	58	55	0	8	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	63	56	59	55	0	5	nein
		1	4.OG	M	60	45	60	50	63	56	60	56	0	6	nein
		2	4.OG	M	60	45	60	50	60	57	62	58	2	8	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	53	53	61	57	1	10	nein
		3	4.OG	M	60	45	60	47	56	55	60	57	0	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	47	48	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	55	52	0	7	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	56	52	59	55	0	8	nein
		4	4.OG	M	60	45	60	47	54	52	59	55	0	8	nein
O164	Hauptstraße 97	1	EG	M	60	45	60	47	61	54	56	53	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	58	54	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	63	56	58	55	0	5	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	64	57	59	55	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	44	46	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	45	47	44	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	51	48	0	3	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	55	0	8	nein
O165	Hauptstraße 99	1	EG	M	60	45	60	47	62	55	57	53	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	58	54	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	59	55	0	5	nein
O166	Hauptstraße 100	1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	61	58	6	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	62	58	7	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	61	57	6	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	54	2	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	55	3	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	59	56	4	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	45	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	44	42	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	48	45	0	3	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	50	47	0	5	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	45	42	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	47	43	0	3	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	49	0	7	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	49	0	7	nein
O167	Hauptstraße 100 (NG)	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	53	2	8	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	55	4	10	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
		1	6.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	56	5	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	61	57	6	12	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	62	58	7	13	ja
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	62	58	7	13	ja
		2	6.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	62	58	5	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	61	57	6	12	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	61	58	6	13	ja
		3	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	62	58	5	13	ja
		3	6.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	62	58	5	13	ja
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	60	56	5	11	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	60	57	5	12	nein
		4	6.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	61	57	6	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	44	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	46	43	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	50	46	0	6	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	50	0	8	nein
		5	5.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	49	0	7	nein
		5	6.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	52	0	10	nein
O168	Hauptstraße 101	1	EG	M	60	45	60	50	65	57	57	53	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	58	54	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	59	55	0	5	nein
		1	3.OG	M	60	45	62	50	66	58	59	56	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	58	61	58	1	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	67	60	62	58	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	67	60	62	58	0	8	nein
		2	3.OG	M	60	45	62	50	67	60	62	59	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	55	56	53	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	63	57	62	58	2	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	65	59	62	58	2	8	nein
		3	3.OG	M	60	45	62	50	66	59	62	59	0	9	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	50	58	56	61	57	1	7	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	47	55	51	56	52	0	5	nein
O169	Hauptstraße 102	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	52	1	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	53	2	8	nein
O170	Hauptstraße 104	1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	60	56	3	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	54	3	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	62	58	5	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	58	55	1	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	59	55	2	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	59	55	2	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	47	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	48	45	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	47	0	5	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	50	47	0	5	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	55	52	0	10	nein
O171	Hauptstraße 106	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	60	56	3	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	61	57	1	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	61	58	1	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	71	63	61	57	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	61	58	1	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	62	58	2	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	63	59	3	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	60	60	56	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	60	56	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	61	57	1	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	62	58	2	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	60	45	66	60	60	57	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	61	57	1	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	61	57	1	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	62	58	2	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	58	54	1	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	58	55	1	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	59	55	2	10	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	60	56	3	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	44	41	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	45	41	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	47	43	0	1	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	49	0	7	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	43	0	1	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	50	46	0	4	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	51	47	0	5	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	52	1	7	nein
O1172	Hauptstraße 107	1	EG	M	60	-	62	-	66	58	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	-	62	-	67	59	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	-	62	-	68	60	48	44	0	0	nein
		2	EG	M	60	-	60	-	61	54	54	51	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	-	60	-	62	55	56	53	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	-	60	-	63	56	58	55	0	0	nein
		3	EG	M	60	-	60	-	56	49	51	47	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	-	60	-	57	50	54	50	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	-	60	-	58	54	58	55	0	0	nein
		4	EG	M	60	-	60	-	51	48	52	48	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	-	60	-	52	50	56	52	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	-	60	-	55	53	60	56	0	0	nein
		5	EG	M	60	-	60	-	53	51	56	52	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	-	60	-	55	54	59	56	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	-	60	-	57	57	62	59	2	0	nein
		6	EG	M	60	-	60	-	55	50	57	53	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	-	60	-	56	52	59	56	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	-	60	-	58	55	62	58	2	0	nein
		7	EG	M	60	-	60	-	63	55	45	43	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	-	60	-	65	56	50	47	0	0	nein
		7	2.OG	M	60	-	62	-	66	58	55	51	0	0	nein
		8	EG	M	60	-	62	-	67	59	45	43	0	0	nein
		8	1.OG	M	60	-	62	-	67	59	49	46	0	0	nein
		8	2.OG	M	60	-	62	-	67	60	54	50	0	0	nein
		9	EG	M	60	-	62	-	68	60	45	43	0	0	nein
		9	1.OG	M	60	-	62	-	70	62	50	47	0	0	nein
		9	2.OG	M	60	-	65	-	71	63	54	51	0	0	nein
		10	EG	M	60	-	62	-	68	59	45	43	0	0	nein
		10	1.OG	M	60	-	62	-	70	61	45	43	0	0	nein
		10	2.OG	M	60	-	62	-	70	62	49	46	0	0	nein
		11	EG	M	60	-	65	-	71	63	46	44	0	0	nein
		11	1.OG	M	60	-	65	-	72	64	47	44	0	0	nein
		11	2.OG	M	60	-	65	-	72	64	49	46	0	0	nein
		12	EG	M	60	-	65	-	72	63	46	44	0	0	nein
		12	1.OG	M	60	-	65	-	72	64	45	43	0	0	nein
		12	2.OG	M	60	-	65	-	72	63	48	45	0	0	nein
		13	EG	M	60	-	62	-	67	59	48	44	0	0	nein
		13	1.OG	M	60	-	62	-	68	60	51	47	0	0	nein
		13	2.OG	M	60	-	62	-	68	60	56	53	0	0	nein
O1173	Hauptstraße 108	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	50	46	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	52	48	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	54	51	0	1	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	65	57	55	51	0	1	nein
		1	4.OG	M	60	45	60	50	65	57	56	53	0	3	nein
		1	5.OG	M	60	45	60	50	65	57	58	54	0	4	nein
		1	6.OG	M	60	45	60	50	65	57	58	55	0	5	nein
		1	7.OG	M	60	45	60	50	65	58	59	55	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	70	62	51	47	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	65	50	71	63	54	50	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	57	54	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	65	50	71	63	59	56	0	6	nein
		2	4.OG	M	60	45	62	50	70	63	62	58	0	8	nein
		2	5.OG	M	60	45	62	50	70	63	63	59	1	9	nein
		2	6.OG	M	60	45	62	50	70	63	63	59	1	9	nein
		2	7.OG	M	60	45	62	50	69	62	63	59	1	9	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	68	60	54	51	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	69	61	56	53	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	69	62	59	55	0	5	nein
		3	3.OG	M	60	45	62	50	69	62	60	56	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	4.OG	M	60	45	62	50	69	62	61	57	0	7	nein
		3	5.OG	M	60	45	62	50	69	62	61	57	0	7	nein
		3	6.OG	M	60	45	62	50	69	62	61	57	0	7	nein
		3	7.OG	M	60	45	62	50	69	62	62	58	0	8	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	61	53	51	48	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	54	51	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	56	53	0	3	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	50	64	56	46	44	0	0	nein
		4	4.OG	M	60	45	60	50	64	57	49	46	0	0	nein
		4	5.OG	M	60	45	60	50	64	57	50	47	0	0	nein
		4	6.OG	M	60	45	60	50	65	57	50	47	0	0	nein
		4	7.OG	M	60	45	60	50	65	57	51	48	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	45	51	48	0	3	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	51	46	52	48	0	3	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	53	50	0	5	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	54	49	55	51	0	6	nein
		5	4.OG	M	60	45	60	45	55	47	50	47	0	2	nein
		5	5.OG	M	60	45	60	45	56	48	51	47	0	2	nein
		5	6.OG	M	60	45	60	45	56	49	51	48	0	3	nein
		5	7.OG	M	60	45	60	45	57	50	52	48	0	3	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	53	47	49	44	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	50	46	0	1	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	53	49	0	4	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	45	57	50	55	51	0	6	nein
		6	4.OG	M	60	45	60	45	58	50	53	49	0	4	nein
		6	5.OG	M	60	45	60	47	58	51	54	50	0	3	nein
		6	6.OG	M	60	45	60	47	59	51	55	51	0	4	nein
		6	7.OG	M	60	45	60	47	59	52	58	54	0	7	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	46	42	45	42	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	47	43	0	0	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	45	50	45	50	46	0	1	nein
		7	3.OG	M	60	45	60	45	52	47	52	48	0	3	nein
		7	4.OG	M	60	45	60	45	52	46	43	39	0	0	nein
		7	5.OG	M	60	45	60	45	53	46	44	40	0	0	nein
		7	6.OG	M	60	45	60	45	54	47	46	42	0	0	nein
		7	7.OG	M	60	45	60	45	55	47	51	47	0	2	nein
		8	EG	M	60	45	60	45	48	43	46	42	0	0	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	45	49	44	47	44	0	0	nein
		8	2.OG	M	60	45	60	45	51	46	49	46	0	1	nein
		8	3.OG	M	60	45	60	45	52	47	50	47	0	2	nein
		8	4.OG	M	60	45	60	45	53	46	43	40	0	0	nein
		8	5.OG	M	60	45	60	45	54	46	44	41	0	0	nein
		8	6.OG	M	60	45	60	45	54	47	45	42	0	0	nein
		8	7.OG	M	60	45	60	45	55	47	47	44	0	0	nein
O1174	Hauptstraße 114	1	3.OG	M	60	45	60	47	58	52	55	51	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	65	50	76	68	49	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	65	50	75	66	51	47	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	65	50	74	65	53	49	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	65	50	73	65	56	52	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	65	50	71	63	53	49	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	65	50	71	63	55	52	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	58	54	0	4	nein
		3	3.OG	M	60	45	65	50	71	63	58	55	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	43	46	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	47	51	48	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	54	48	53	49	0	4	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	56	51	54	51	0	4	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	51	48	0	3	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	54	48	54	50	0	5	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	56	50	55	51	0	6	nein
O1175	Hauptstraße 115	1	EG	M	60	45	60	45	48	47	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	58	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	61	57	1	10	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	57	57	63	59	3	9	nein
		1	4.OG	M	60	45	60	50	58	58	64	60	4	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	46	54	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	58	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	61	58	1	11	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	57	57	63	60	3	10	nein
		2	4.OG	M	60	45	60	50	58	59	64	60	4	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	48	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	57	53	0	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	55	54	60	57	0	10	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	57	57	63	59	3	9	nein
		3	4.OG	M	60	45	60	50	59	58	64	60	4	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	45	53	49	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	56	52	0	7	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	54	60	56	0	9	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	50	55	56	61	58	1	8	nein
		4	4.OG	M	60	45	60	50	58	58	63	59	3	9	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	47	45	52	48	0	3	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	55	51	0	6	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	55	0	8	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	47	55	55	60	56	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	4.OG	M	60	45	60	50	57	56	61	58	1	8	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	50	45	52	48	0	3	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	55	52	0	7	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	55	0	8	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	47	56	55	62	59	2	12	nein
		6	4.OG	M	60	45	60	50	58	58	64	60	4	10	nein
		7	EG	M	60	45	60	47	61	53	52	49	0	2	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	55	51	0	4	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	50	63	56	58	54	0	4	nein
		7	3.OG	M	60	45	60	50	64	58	60	56	0	6	nein
		7	4.OG	M	60	45	60	50	64	58	61	57	1	7	nein
		8	EG	M	60	45	62	50	67	59	48	45	0	0	nein
		8	1.OG	M	60	45	62	50	68	60	49	46	0	0	nein
		8	2.OG	M	60	45	62	50	68	60	50	47	0	0	nein
		8	3.OG	M	60	45	62	50	68	61	46	43	0	0	nein
		8	4.OG	M	60	45	62	50	68	60	52	49	0	0	nein
		9	EG	M	60	45	65	50	71	62	49	45	0	0	nein
		9	1.OG	M	60	45	65	50	71	63	50	47	0	0	nein
		9	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	52	49	0	0	nein
		9	3.OG	M	60	45	65	50	71	62	50	47	0	0	nein
		9	4.OG	M	60	45	62	50	70	62	53	49	0	0	nein
		10	EG	M	60	45	65	50	74	65	50	47	0	0	nein
		10	1.OG	M	60	45	65	50	73	65	52	48	0	0	nein
		10	2.OG	M	60	45	65	50	73	64	53	50	0	0	nein
		10	3.OG	M	60	45	65	50	72	64	54	51	0	1	nein
		10	4.OG	M	60	45	65	50	72	63	55	52	0	2	nein
		11	EG	M	60	45	60	50	64	56	52	49	0	0	nein
		11	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	55	51	0	1	nein
		11	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	57	54	0	4	nein
		11	3.OG	M	60	45	60	50	65	58	60	56	0	6	nein
		11	4.OG	M	60	45	60	50	65	58	60	56	0	6	nein
OI176	Hauptstraße 116	1	EG	M	60	45	62	50	70	62	53	49	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	70	62	54	51	0	1	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	69	61	57	53	0	3	nein
		2	EG	M	60	45	65	50	76	68	51	47	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	65	50	75	66	53	49	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	65	50	74	65	56	52	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	53	49	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	55	50	55	52	0	7	nein
OI177	Hauptstraße 117,119	1	EG	M	60	45	60	45	52	47	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	54	49	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	57	53	0	8	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	56	52	60	56	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	46	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	55	0	8	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	56	55	63	59	3	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	52	52	49	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	55	51	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	58	54	0	7	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	62	57	61	57	1	7	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	45	47	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	46	52	48	0	3	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	52	48	55	52	0	7	nein
OI178	Hauptstraße 120	1	3.OG	M	60	45	60	47	63	55	53	49	0	2	nein
		2	EG	M	60	45	65	50	75	66	53	49	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	65	50	74	66	55	51	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	65	50	73	65	58	54	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	65	50	72	64	60	57	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	64	56	50	47	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	53	49	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	55	52	0	2	nein
		3	3.OG	M	60	45	62	50	66	58	58	54	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	54	47	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	49	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	55	47	48	45	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	55	48	49	46	0	1	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	43	45	41	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	44	46	42	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	53	46	51	46	0	1	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	47	57	51	55	51	0	4	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	49	43	44	40	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	50	44	45	41	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	43	39	0	0	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	45	56	48	47	43	0	0	nein
		7	3.OG	M	60	45	60	47	60	53	54	50	0	3	nein
OI179	Hauptstraße 121,121a	1	EG	M	60	45	65	50	71	63	52	48	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	65	50	72	63	54	50	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	54	50	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	65	50	71	63	53	49	0	0	nein
		1	4.OG	M	60	45	65	50	71	63	54	50	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	56	55	51	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	57	53	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		2	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	58	54	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	62	50	66	58	58	54	0	4	nein
		2	4.OG	M	60	45	62	50	66	58	59	55	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	48	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	57	54	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	60	56	0	9	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	56	55	62	58	2	11	nein
		3	4.OG	M	60	45	60	50	57	57	63	59	3	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	46	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	54	51	0	6	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	56	52	0	7	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	53	49	59	55	0	10	nein
		4	4.OG	M	60	45	60	50	58	57	63	59	3	9	nein
		5	EG	M	60	45	62	50	67	59	52	49	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	62	50	67	59	55	51	0	1	nein
		5	2.OG	M	60	45	62	50	67	59	57	54	0	4	nein
		5	3.OG	M	60	45	62	50	67	60	60	56	0	6	nein
		5	4.OG	M	60	45	62	50	67	60	61	57	0	7	nein
		6	EG	M	60	45	65	50	74	65	49	46	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	65	50	73	65	51	48	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	65	50	73	65	53	49	0	0	nein
		6	3.OG	M	60	45	65	50	72	64	54	50	0	0	nein
		6	4.OG	M	60	45	65	50	72	64	55	52	0	2	nein
OI180	Hauptstraße 122	1	EG	M	60	45	60	45	47	42	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	43	45	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	50	44	46	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	65	50	74	66	52	48	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	65	50	74	65	54	51	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	65	50	73	65	58	54	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	44	46	43	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	47	51	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	47	44	0	0	nein
OI181	Hauptstraße 123	1	EG	M	60	45	62	50	66	58	54	50	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	67	59	56	52	0	2	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	67	59	58	55	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	49	57	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	59	56	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	55	62	59	2	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	65	57	53	50	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	56	52	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	58	55	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	65	50	71	62	49	46	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	65	50	71	63	50	47	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	52	48	0	0	nein
OI182	Hauptstraße 124	1	EG	M	60	45	65	50	74	66	53	50	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	65	50	73	65	56	52	0	2	nein
		1	2.OG	M	60	45	65	50	73	65	58	55	0	5	nein
		1	3.OG	M	60	45	65	50	72	64	60	56	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	44	45	43	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	46	43	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	45	46	44	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	56	50	53	49	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	44	45	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	47	43	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	46	44	42	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	54	47	47	44	0	0	nein
OI183	Hauptstraße 124a	1	EG	M	60	45	60	45	50	44	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	44	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	53	46	50	47	0	2	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	43	46	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	44	48	44	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	53	50	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	44	45	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	46	42	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	55	47	49	45	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	42	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	44	47	44	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	54	47	51	47	0	2	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	43	46	43	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	51	45	49	46	0	1	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	54	47	53	50	0	5	nein
OI185	Hauptstraße 126	1	EG	M	60	45	60	50	65	57	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	48	44	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	65	57	54	50	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	65	50	74	66	54	50	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	65	50	73	65	56	52	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	65	50	73	65	58	54	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	65	50	72	64	58	54	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	43	47	43	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	49	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	55	47	45	43	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	55	48	47	44	0	0	nein
OI186	Hauptstraße 127	1	EG	vGe	65	-	65	-	60	53	58	54	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	60	54	59	55	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	-	65	-	60	54	59	56	0	0	nein
		1	3.OG	vGe	65	-	65	-	61	54	60	56	0	0	nein
		1	4.OG	vGe	65	-	65	-	61	55	61	57	0	0	nein
		1	5.OG	vGe	65	-	65	-	61	55	61	57	0	0	nein
		1	6.OG	vGe	65	-	65	-	62	56	61	57	0	0	nein
		1	7.OG	vGe	65	-	65	-	62	56	61	57	0	0	nein
		1	8.OG	vGe	65	-	65	-	62	56	61	57	0	0	nein
		1	9.OG	vGe	65	-	65	-	62	56	61	57	0	0	nein
		1	10.OG	vGe	65	-	65	-	62	56	62	58	0	0	nein
		1	11.OG	vGe	65	-	65	-	63	57	62	58	0	0	nein
		1	12.OG	vGe	65	-	65	-	63	57	62	58	0	0	nein
		1	13.OG	vGe	65	-	65	-	63	57	62	58	0	0	nein
		1	14.OG	vGe	65	-	65	-	63	57	62	58	0	0	nein
		1	15.OG	vGe	65	-	65	-	63	57	62	58	0	0	nein
		1	16.OG	vGe	65	-	65	-	63	57	62	58	0	0	nein
		1	17.OG	vGe	65	-	65	-	63	57	63	58	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	59	54	59	55	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	60	55	60	56	0	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	60	56	61	57	0	0	nein
		2	3.OG	vGe	65	-	65	-	61	56	61	57	0	0	nein
		2	4.OG	vGe	65	-	65	-	61	56	62	58	0	0	nein
		2	5.OG	vGe	65	-	65	-	61	57	62	58	0	0	nein
		2	6.OG	vGe	65	-	65	-	61	57	62	58	0	0	nein
		2	7.OG	vGe	65	-	65	-	62	57	62	58	0	0	nein
		2	8.OG	vGe	65	-	65	-	62	57	62	58	0	0	nein
		2	9.OG	vGe	65	-	65	-	62	58	62	58	0	0	nein
		2	10.OG	vGe	65	-	65	-	62	58	63	58	0	0	nein
		2	11.OG	vGe	65	-	65	-	62	58	63	59	0	0	nein
		2	12.OG	vGe	65	-	65	-	62	58	63	59	0	0	nein
		2	13.OG	vGe	65	-	65	-	63	58	63	59	0	0	nein
		2	14.OG	vGe	65	-	65	-	63	58	63	59	0	0	nein
		2	15.OG	vGe	65	-	65	-	63	59	63	59	0	0	nein
		2	16.OG	vGe	65	-	65	-	63	59	64	59	0	0	nein
		2	17.OG	vGe	65	-	65	-	63	59	64	59	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	56	56	60	57	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	56	57	62	58	0	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	-	65	-	57	57	63	59	0	0	nein
		3	3.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	64	60	0	0	nein
		3	4.OG	vGe	65	-	65	-	58	59	65	61	0	0	nein
		3	5.OG	vGe	65	-	65	-	58	59	65	61	0	0	nein
		3	6.OG	vGe	65	-	65	-	59	59	65	61	0	0	nein
		3	7.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	65	61	0	0	nein
		3	8.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	66	62	1	0	nein
		3	9.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	66	62	1	0	nein
		3	10.OG	vGe	65	-	65	-	60	60	66	62	1	0	nein
		3	11.OG	vGe	65	-	65	-	60	61	66	62	1	0	nein
		3	12.OG	vGe	65	-	65	-	60	61	66	62	1	0	nein
		3	13.OG	vGe	65	-	65	-	60	61	67	62	2	0	nein
		3	14.OG	vGe	65	-	65	-	60	61	67	62	2	0	nein
		3	15.OG	vGe	65	-	65	-	61	62	67	62	2	0	nein
		3	16.OG	vGe	65	-	65	-	61	62	67	63	2	0	nein
		3	17.OG	vGe	65	-	65	-	61	62	67	63	2	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	57	56	58	54	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	56	59	55	0	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	-	65	-	58	56	60	56	0	0	nein
		4	3.OG	vGe	65	-	65	-	58	57	61	57	0	0	nein
		4	4.OG	vGe	65	-	65	-	59	58	62	59	0	0	nein
		4	5.OG	vGe	65	-	65	-	59	58	62	59	0	0	nein
		4	6.OG	vGe	65	-	65	-	59	59	63	59	0	0	nein
		4	7.OG	vGe	65	-	65	-	59	59	63	59	0	0	nein
		4	8.OG	vGe	65	-	65	-	59	59	64	60	0	0	nein
		4	9.OG	vGe	65	-	65	-	59	59	64	60	0	0	nein
		4	10.OG	vGe	65	-	65	-	60	59	64	60	0	0	nein
		4	11.OG	vGe	65	-	65	-	60	60	64	60	0	0	nein
		4	12.OG	vGe	65	-	65	-	60	60	64	60	0	0	nein
		4	13.OG	vGe	65	-	65	-	60	60	65	60	0	0	nein
		4	14.OG	vGe	65	-	65	-	61	60	65	60	0	0	nein
		4	15.OG	vGe	65	-	65	-	61	61	65	60	0	0	nein
		4	16.OG	vGe	65	-	65	-	61	61	65	61	0	0	nein
		4	17.OG	vGe	65	-	65	-	61	61	65	61	0	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	58	55	57	53	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	56	58	54	0	0	nein
		5	2.OG	vGe	65	-	65	-	58	56	59	55	0	0	nein
		5	3.OG	vGe	65	-	65	-	59	56	60	56	0	0	nein
		5	4.OG	vGe	65	-	65	-	59	57	62	58	0	0	nein
		5	5.OG	vGe	65	-	65	-	60	58	62	58	0	0	nein
		5	6.OG	vGe	65	-	65	-	59	58	62	58	0	0	nein
		5	7.OG	vGe	65	-	65	-	59	58	63	59	0	0	nein
		5	8.OG	vGe	65	-	65	-	59	58	63	59	0	0	nein
		5	9.OG	vGe	65	-	65	-	60	59	63	59	0	0	nein
		5	10.OG	vGe	65	-	65	-	60	59	64	59	0	0	nein
		5	11.OG	vGe	65	-	65	-	60	59	64	59	0	0	nein
		5	12.OG	vGe	65	-	65	-	60	59	64	59	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	13.OG	vGe	65	-	65	-	61	60	64	60	0	0	nein
		5	14.OG	vGe	65	-	65	-	61	60	64	60	0	0	nein
		5	15.OG	vGe	65	-	65	-	61	60	64	60	0	0	nein
		5	16.OG	vGe	65	-	65	-	61	60	64	60	0	0	nein
		5	17.OG	vGe	65	-	65	-	61	60	64	60	0	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	61	53	45	43	0	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	62	53	46	43	0	0	nein
		6	2.OG	vGe	65	-	65	-	62	54	46	43	0	0	nein
		6	3.OG	vGe	65	-	65	-	62	54	46	43	0	0	nein
		6	4.OG	vGe	65	-	65	-	63	54	46	43	0	0	nein
		6	5.OG	vGe	65	-	65	-	63	55	46	43	0	0	nein
		6	6.OG	vGe	65	-	65	-	63	55	49	45	0	0	nein
		6	7.OG	vGe	65	-	65	-	63	55	49	46	0	0	nein
		6	8.OG	vGe	65	-	65	-	63	55	50	46	0	0	nein
		6	9.OG	vGe	65	-	65	-	63	55	50	46	0	0	nein
		6	10.OG	vGe	65	-	65	-	63	55	50	46	0	0	nein
		6	11.OG	vGe	65	-	65	-	63	55	50	46	0	0	nein
		6	12.OG	vGe	65	-	65	-	63	55	50	46	0	0	nein
		6	13.OG	vGe	65	-	65	-	64	55	50	47	0	0	nein
		6	14.OG	vGe	65	-	65	-	64	56	50	47	0	0	nein
		6	15.OG	vGe	65	-	65	-	64	56	51	47	0	0	nein
		6	16.OG	vGe	65	-	65	-	64	56	51	47	0	0	nein
		6	17.OG	vGe	65	-	65	-	64	56	51	47	0	0	nein
O187	Hauptstraße 128	1	EG	M	60	45	62	50	68	60	53	49	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	68	60	54	50	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	68	60	55	51	0	1	nein
		2	EG	M	60	45	65	50	74	65	53	49	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	65	50	73	65	54	50	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	65	50	73	64	55	52	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	54	45	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	45	42	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	47	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	44	44	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	46	46	44	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	63	55	52	48	0	1	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	52	48	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	53	49	0	0	nein
O188	Hauptstraße 130	1	EG	M	60	45	60	45	54	46	45	43	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	46	44	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	47	44	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	56	48	47	45	0	0	nein
		1	4.OG	M	60	45	60	45	57	49	44	42	0	0	nein
		1	5.OG	M	60	45	60	45	56	48	49	46	0	1	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	45	49	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	50	47	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	54	47	52	49	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	54	49	55	51	0	6	nein
		2	4.OG	M	60	45	60	45	55	50	56	52	0	7	nein
		2	5.OG	M	60	45	60	47	56	52	57	53	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	54	47	48	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	50	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	51	48	0	3	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	56	50	53	50	0	5	nein
		3	4.OG	M	60	45	60	47	57	51	56	52	0	5	nein
		3	5.OG	M	60	45	60	47	58	52	57	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	59	51	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	49	46	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	51	48	0	1	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	61	53	53	49	0	2	nein
		4	4.OG	M	60	45	60	47	61	54	55	52	0	5	nein
		4	5.OG	M	60	45	60	47	62	55	57	54	0	7	nein
		5	EG	M	60	45	62	50	66	59	57	54	0	4	nein
		5	1.OG	M	60	45	62	50	68	60	58	54	0	4	nein
		5	2.OG	M	60	45	62	50	68	60	59	55	0	5	nein
		5	3.OG	M	60	45	62	50	68	61	59	55	0	5	nein
		5	4.OG	M	60	45	62	50	68	61	60	56	0	6	nein
		5	5.OG	M	60	45	62	50	68	61	61	57	0	7	nein
		6	EG	M	60	45	60	50	64	56	57	53	0	3	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	57	53	0	3	nein
		6	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	57	54	0	4	nein
		6	3.OG	M	60	45	62	50	66	58	58	54	0	4	nein
		6	4.OG	M	60	45	62	50	66	58	58	54	0	4	nein
		6	5.OG	M	60	45	62	50	66	59	59	55	0	5	nein
		7	EG	M	60	45	60	47	62	55	57	53	0	6	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	57	54	0	4	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	58	54	0	4	nein
		7	3.OG	M	60	45	60	50	64	57	58	54	0	4	nein
		7	4.OG	M	60	45	60	50	65	57	58	54	0	4	nein
		7	5.OG	M	60	45	60	50	65	57	58	55	0	5	nein
		8	EG	M	60	45	60	47	60	54	57	53	0	6	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	57	53	0	6	nein
		8	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	57	54	0	7	nein
		8	3.OG	M	60	45	60	47	62	55	58	54	0	7	nein
		8	4.OG	M	60	45	60	47	63	55	58	54	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
O1189	Hubert-Burda-Platz 1 (Geb.1)	8	5.OG	M	60	45	60	50	63	56	58	54	0	4	nein
		1	EG	vGe	65	-	65	-	57	58	63	59	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	64	60	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	65	61	0	0	nein
		1	3.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	65	61	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	57	58	64	61	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	59	65	61	0	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	58	59	66	62	1	0	nein
		2	3.OG	vGe	65	-	65	-	58	59	66	62	1	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	58	59	65	61	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	60	66	62	1	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	67	63	2	0	nein
		3	3.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	67	63	2	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	58	60	66	62	1	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	66	63	1	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	67	63	2	0	nein
		4	3.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	68	63	3	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	59	60	66	63	1	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	67	63	2	0	nein
		5	2.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	67	63	2	0	nein
5	3.OG	vGe	65	-	65	-	60	61	68	64	3	0	nein		
6	EG	vGe	65	-	65	-	58	60	67	63	2	0	nein		
6	1.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	67	63	2	0	nein		
6	2.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	68	63	3	0	nein		
6	3.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	68	64	3	0	nein		
7	EG	vGe	65	-	65	-	58	59	67	63	2	0	nein		
7	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	59	68	64	3	0	nein		
7	2.OG	vGe	65	-	65	-	58	59	68	64	3	0	nein		
7	3.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	69	64	4	0	nein		
8	EG	vGe	65	-	65	-	67	68	75	71	10	0	nein		
8	1.OG	vGe	65	-	65	-	67	69	76	72	11	0	nein		
8	2.OG	vGe	65	-	65	-	69	70	77	73	12	0	nein		
8	3.OG	vGe	65	-	67	-	71	72	77	73	10	0	nein		
10	EG	vGe	65	-	65	-	66	67	74	70	9	0	nein		
10	1.OG	vGe	65	-	65	-	66	68	75	71	10	0	nein		
10	2.OG	vGe	65	-	65	-	67	69	76	71	11	0	nein		
10	3.OG	vGe	65	-	65	-	69	70	77	72	12	0	nein		
12	EG	vGe	65	-	65	-	66	68	72	68	7	0	nein		
12	1.OG	vGe	65	-	65	-	66	68	72	68	7	0	nein		
12	2.OG	vGe	65	-	65	-	67	68	73	69	8	0	nein		
12	3.OG	vGe	65	-	65	-	67	69	74	70	9	0	nein		
14	EG	vGe	65	-	65	-	64	65	69	66	4	0	nein		
14	1.OG	vGe	65	-	65	-	64	65	70	66	5	0	nein		
14	2.OG	vGe	65	-	65	-	64	66	70	66	5	0	nein		
14	3.OG	vGe	65	-	65	-	65	66	71	67	6	0	nein		
16	EG	vGe	65	-	65	-	57	58	66	63	1	0	nein		
16	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	59	67	63	2	0	nein		
16	2.OG	vGe	65	-	65	-	58	59	67	63	2	0	nein		
16	3.OG	vGe	65	-	65	-	60	61	68	64	3	0	nein		
18	EG	vGe	65	-	65	-	52	51	60	57	0	0	nein		
18	1.OG	vGe	65	-	65	-	53	52	62	58	0	0	nein		
18	2.OG	vGe	65	-	65	-	54	53	63	60	0	0	nein		
18	3.OG	vGe	65	-	65	-	56	55	66	62	1	0	nein		
20	EG	vGe	65	-	65	-	54	51	57	53	0	0	nein		
20	1.OG	vGe	65	-	65	-	54	51	56	52	0	0	nein		
20	2.OG	vGe	65	-	65	-	54	50	51	47	0	0	nein		
20	3.OG	vGe	65	-	65	-	53	48	52	48	0	0	nein		
O1190	Hubert-Burda-Platz 1 (Geb.2)	2	EG	vGe	65	-	65	-	54	55	63	60	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	55	56	64	61	0	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	56	57	66	62	1	0	nein
		2	3.OG	vGe	65	-	65	-	58	59	67	63	2	0	nein
		2	4.OG	vGe	65	-	65	-	63	64	70	66	5	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	62	64	66	63	1	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	64	67	64	2	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	57	56	58	54	0	0	nein
5	1.OG	vGe	65	-	65	-	57	56	58	55	0	0	nein		
6	EG	vGe	65	-	65	-	55	53	57	54	0	0	nein		
6	1.OG	vGe	65	-	65	-	55	54	58	55	0	0	nein		
6	2.OG	vGe	65	-	65	-	54	51	56	53	0	0	nein		
6	3.OG	vGe	65	-	65	-	54	49	52	48	0	0	nein		
6	4.OG	vGe	65	-	65	-	56	55	64	60	0	0	nein		
O1191	Hubert-Burda-Platz 1 (Geb.3)	2	EG	vGe	65	-	65	-	60	61	67	63	2	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	61	62	68	64	3	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	62	63	68	64	3	0	nein
		2	3.OG	vGe	65	-	65	-	63	65	69	65	4	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	65	66	69	65	4	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	65	67	70	66	5	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	59	60	60	57	0	0	nein
5	1.OG	vGe	65	-	65	-	59	60	62	58	0	0	nein		
6	EG	vGe	65	-	65	-	54	54	62	58	0	0	nein		
6	1.OG	vGe	65	-	65	-	55	55	62	59	0	0	nein		
6	2.OG	vGe	65	-	65	-	56	56	63	59	0	0	nein		
6	3.OG	vGe	65	-	65	-	58	58	64	60	0	0	nein		
O1192	Hubert-Burda-Platz 1 (Geb.4)	2	EG	vGe	65	-	65	-	65	66	69	65	4	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	65	66	70	66	5	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	65	67	70	66	5	0	nein
		2	3.OG	vGe	65	-	65	-	66	67	71	67	6	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	66	68	71	67	6	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	67	68	72	68	7	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	60	61	65	61	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	60	60	66	62	1	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	59	60	66	62	1	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	60	61	66	62	1	0	nein
		6	2.OG	vGe	65	-	65	-	61	62	67	63	2	0	nein
		6	3.OG	vGe	65	-	65	-	61	62	67	63	2	0	nein
OI193	Hubert-Burda-Platz 1 (Geb.5)	2	EG	vGe	65	-	65	-	66	67	72	68	7	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	66	67	72	68	7	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	66	68	73	69	8	0	nein
		2	3.OG	vGe	65	-	65	-	67	69	74	70	9	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	67	69	73	69	8	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	68	69	74	70	9	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	61	62	68	65	3	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	62	63	69	66	4	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	63	65	69	65	4	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	63	65	69	65	4	0	nein
		6	2.OG	vGe	65	-	65	-	64	65	70	66	5	0	nein
		6	3.OG	vGe	65	-	65	-	64	65	70	66	5	0	nein
OI194	Hubert-Burda-Platz 1 (Geb.6)	2	EG	vGe	65	-	65	-	66	67	74	70	9	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	67	68	75	71	10	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	68	69	76	72	11	0	nein
		2	3.OG	vGe	65	-	65	-	70	71	77	72	12	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	68	69	77	72	12	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	69	70	78	74	13	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	65	66	72	68	7	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	65	67	73	69	8	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	65	66	72	68	7	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	65	66	72	68	7	0	nein
		6	2.OG	vGe	65	-	65	-	66	67	73	68	8	0	nein
		6	3.OG	vGe	65	-	65	-	66	68	73	69	8	0	nein
OI195	Hubert-Burda-Platz 1 (Geb.7)	2	EG	vGe	65	-	65	-	68	70	78	73	13	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	69	70	79	74	14	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	67	-	72	73	79	75	12	0	nein
		2	3.OG	vGe	65	-	67	-	72	74	79	75	12	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	70	72	81	77	16	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	67	-	74	75	81	77	14	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	67	68	76	72	11	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	68	69	78	73	13	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	66	68	74	70	9	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	67	68	75	71	10	0	nein
		6	2.OG	vGe	65	-	65	-	68	69	76	72	11	0	nein
		6	3.OG	vGe	65	-	65	-	69	70	77	72	12	0	nein
OI196	Hubert-Burda-Platz 4	1	EG	SG	60	-	60	-	50	50	59	55	0	0	nein
		1	1.OG	SG	60	-	60	-	52	52	61	57	1	0	nein
		2	EG	SG	60	-	60	-	48	49	58	55	0	0	nein
		2	1.OG	SG	60	-	60	-	51	51	61	57	1	0	nein
		3	EG	SG	60	-	60	-	52	53	61	57	1	0	nein
		3	1.OG	SG	60	-	60	-	54	54	63	59	3	0	nein
		4	EG	SG	60	-	60	-	50	50	58	55	0	0	nein
		4	1.OG	SG	60	-	60	-	52	51	61	57	1	0	nein
OI197	Kesselstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	54	2	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	56	5	11	nein
OI198	Kesselstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	51	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	51	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	49	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	50	0	8	nein
OI199	Kesselstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
OI200	Kesselstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	48	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	50	0	8	nein
OI201	Kesselstraße 5a	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	48	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	50	0	8	nein
OI202	Kesselstraße 6,6a,b	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	49	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	50	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	54	3	9	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	47	0	5	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	58	7	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	50	47	0	5	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	56	5	11	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	49	0	7	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
OI203	Kesselstraße 7		1	EG	vWo	55	40	55	42	46	46	47	43	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	50	47	0	5	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	54	2	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	54	3	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
OI204	Kesselstraße 7a		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	50	0	8	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	54	2	9	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	58	7	13	ja
			1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	62	58	7	13	ja
			1	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	62	58	7	13	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	45	42	39	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	45	42	39	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	43	40	0	0	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	46	43	0	1	nein
			2	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	50	47	0	5	nein
OI205	Kesselstraße 8		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	50	47	0	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	50	0	8	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	49	46	0	4	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	49	0	7	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
OI206	Kesselstraße 9		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	50	0	8	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	55	4	10	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	58	7	13	ja
			1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	62	58	7	13	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	47	48	43	40	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	44	41	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	44	0	2	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	53	49	0	4	nein
OI207	Kesselstraße 10		1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	49	46	0	4	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	49	0	7	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	50	0	8	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	51	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	55	3	13	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	60	56	5	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	45	41	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	48	44	0	2	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	51	47	0	5	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	50	0	8	nein
OI208	Kesselstraße 11		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	54	51	0	9	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	55	4	13	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	59	7	14	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	45	41	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	46	43	0	1	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	50	47	0	5	nein
OI209	Kesselstraße 13		1	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	45	41	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	45	42	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	49	46	0	4	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	49	0	7	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	57	6	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	53	49	0	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	54	2	12	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	49	45	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	52	48	0	6	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	51	0	9	nein
OI210	Kesselstraße 13b		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	52	49	0	7	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	52	1	10	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	56	5	11	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	52	49	0	7	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	48	45	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	51	48	0	6	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	47	44	0	2	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	49	46	0	4	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	50	0	8	nein
OI211	Kesselstraße 15		1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	46	43	0	1	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	44	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
OI212	Kesselstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	52	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	54	2	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	46	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	48	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	50	47	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	46	43	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	47	44	0	2	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	51	48	0	6	nein
OI213	Kittelgasse 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	53	1	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	53	2	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	54	2	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	52	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	56	52	1	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	57	53	2	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	58	55	3	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	55	4	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	59	55	4	10	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	52	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	55	4	10	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	56	5	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	45	42	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	46	42	0	2	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	47	44	0	4	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	47	0	7	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	50	0	8	nein
OI214	Kittelgasse 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	53	2	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	54	3	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	58	55	3	10	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	59	55	2	10	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	60	56	3	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	60	57	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	61	57	1	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	62	58	2	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	62	58	2	13	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	62	59	2	14	ja
		2	5.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	63	59	3	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	61	57	4	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	61	58	4	13	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	61	58	4	13	ja
		3	5.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	61	57	4	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	52	0	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	53	1	8	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	53	2	8	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
OI215	Kittelgasse 5,5a,b	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	54	2	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	58	55	3	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	59	56	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	61	57	4	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	62	58	5	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
OI216	Krautgasse 1	2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	45	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	48	45	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	45	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	46	43	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	56	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	62	58	5	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	62	59	5	14	ja
OI217	Kronenplatz 1 (Geb.1)	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	52	49	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	53	50	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	55	51	0	1	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	65	57	56	52	0	2	nein
		1	4.OG	M	60	45	60	50	65	57	57	54	0	4	nein
		1	5.OG	M	60	45	60	50	64	57	58	55	0	5	nein
		1	6.OG	M	60	45	60	50	64	58	59	55	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	45	46	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	46	44	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	53	46	47	45	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	54	47	47	45	0	0	nein
		2	4.OG	M	60	45	60	45	54	47	44	42	0	0	nein
		2	5.OG	M	60	45	60	45	52	46	45	43	0	0	nein
		2	6.OG	M	60	45	60	45	53	47	51	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	45	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	46	43	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	46	48	45	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	54	47	44	42	0	0	nein
		3	4.OG	M	60	45	60	45	55	47	44	42	0	0	nein
		3	5.OG	M	60	45	60	45	52	45	45	43	0	0	nein
		3	6.OG	M	60	45	60	45	54	47	51	47	0	2	nein
		4	5.OG	M	60	45	60	47	59	53	58	54	0	7	nein
		4	6.OG	M	60	45	60	50	63	56	59	55	0	5	nein
		5	EG	M	60	45	62	50	70	62	57	53	0	3	nein
		5	1.OG	M	60	45	65	50	71	62	58	54	0	4	nein
		5	2.OG	M	60	45	65	50	71	62	58	55	0	5	nein
		5	3.OG	M	60	45	62	50	70	62	59	55	0	5	nein
		5	4.OG	M	60	45	62	50	70	62	60	56	0	6	nein
		5	5.OG	M	60	45	62	50	70	62	61	57	0	7	nein
		5	6.OG	M	60	45	62	50	69	62	61	57	0	7	nein
		6	EG	M	60	45	62	50	69	61	56	53	0	3	nein
		6	1.OG	M	60	45	62	50	70	62	57	54	0	4	nein
		6	2.OG	M	60	45	62	50	70	62	58	55	0	5	nein
		6	3.OG	M	60	45	62	50	70	62	59	55	0	5	nein
		6	4.OG	M	60	45	62	50	70	62	60	56	0	6	nein
		6	5.OG	M	60	45	62	50	69	62	61	57	0	7	nein
		6	6.OG	M	60	45	62	50	69	62	61	57	0	7	nein
OI218	Kronenplatz 1 (Geb.2)	1	EG	M	60	45	60	45	51	44	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	45	46	43	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	48	45	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	53	46	44	42	0	0	nein
		1	4.OG	M	60	45	60	45	54	47	47	44	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	45	48	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	49	46	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	53	46	51	48	0	3	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	54	46	47	45	0	0	nein
		2	4.OG	M	60	45	60	45	55	48	47	44	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	66	59	57	54	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	67	59	58	54	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	67	60	58	54	0	4	nein
		3	3.OG	M	60	45	62	50	67	60	58	55	0	5	nein
		3	4.OG	M	60	45	62	50	67	60	59	55	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	65	50	71	63	58	55	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	65	50	72	64	59	55	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	59	55	0	5	nein
		4	3.OG	M	60	45	65	50	71	63	60	56	0	6	nein
		4	4.OG	M	60	45	65	50	71	63	60	56	0	6	nein
		5	EG	M	60	45	65	50	71	62	58	54	0	4	nein
		5	1.OG	M	60	45	65	50	71	63	58	55	0	5	nein
		5	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	59	55	0	5	nein
		5	3.OG	M	60	45	65	50	71	63	60	56	0	6	nein
		5	4.OG	M	60	45	62	50	70	62	60	56	0	6	nein
OI219	Kronenplatz 3,5	1	EG	M	60	45	60	45	51	44	48	45	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	49	46	0	1	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	52	46	50	47	0	2	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	53	47	52	49	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	42	47	43	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	43	49	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	51	47	0	2	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	54	48	54	50	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	44	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	46	41	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	46	48	44	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	55	48	52	48	0	3	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	57	49	48	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	50	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	52	48	0	1	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	59	52	54	50	0	3	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	56	49	53	49	0	4	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	54	50	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	2.OG	M	60	45	60	47	57	52	55	51	0	4	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	47	58	53	56	52	0	5	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	54	48	52	49	0	4	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	53	50	0	5	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	55	50	55	51	0	6	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	47	56	51	56	52	0	5	nein
OI220	Kronenplatz 7,9	1	EG	M	60	45	60	45	51	43	43	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	44	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	53	45	45	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	44	50	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	51	47	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	54	47	53	49	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	55	49	55	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	44	47	43	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	49	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	46	52	48	0	3	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	55	49	55	51	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	46	48	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	50	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	53	49	0	4	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	55	50	56	52	0	7	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	52	48	53	49	0	4	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	54	50	0	5	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	55	51	0	6	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	54	50	56	52	0	7	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	52	47	53	49	0	4	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	54	50	0	5	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	54	51	0	6	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	45	54	50	55	52	0	7	nein
OI221	Kronenplatz 11	1	EG	M	60	45	60	45	53	46	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	47	46	43	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	54	48	48	45	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	55	49	48	45	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	42	46	43	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	43	48	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	45	49	46	0	1	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	52	47	51	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	42	46	43	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	43	48	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	50	45	50	47	0	2	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	52	48	52	48	0	3	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	46	50	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	47	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	53	49	0	4	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	56	50	55	51	0	6	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	55	47	50	46	0	1	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	56	48	51	47	0	2	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	52	48	0	3	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	57	50	54	50	0	5	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	54	47	47	42	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	49	44	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	56	48	50	46	0	1	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	45	56	49	52	48	0	3	nein
OI222	Kronenplatz 13	1	EG	M	60	45	60	45	50	43	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	44	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	49	45	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	53	49	52	49	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	57	52	55	51	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	55	52	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	53	56	52	0	5	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	60	54	56	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	58	51	55	51	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	55	51	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	55	52	0	5	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	60	53	57	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	44	46	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	48	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	46	50	47	0	2	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	55	48	53	49	0	4	nein
OI223	Kronenplatz 15,17,19	1	EG	M	60	45	60	45	48	42	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	43	46	43	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	44	48	45	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	53	47	52	48	0	3	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	43	43	41	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	44	43	42	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	43	42	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	53	46	46	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	43	43	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	44	43	42	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	44	42	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	54	46	46	43	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	55	51	52	49	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	53	49	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	54	50	0	3	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	57	52	55	51	0	4	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	48	42	46	42	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	43	48	44	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	52	45	51	47	0	2	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	53	49	55	51	0	6	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	50	43	48	44	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	51	45	50	46	0	1	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	53	49	0	4	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	45	56	50	56	52	0	7	nein
OI224	Kronenstraße 1,2	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	42	41	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	45	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	49	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	51	47	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	50	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein
OI225	Kronenstraße 3-5	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	52	48	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	49	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	50	47	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	49	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein
OI226	Kronenstraße 6-8	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	48	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	52	49	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	51	0	9	nein
OI227	Kronenstraße 9-11	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	51	0	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	49	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	48	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	52	0	10	nein
OI228	Kronenstraße 12,13	1	EG	M	60	45	60	45	50	42	39	36	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	43	40	37	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	44	42	40	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	53	45	45	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	47	53	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	55	51	0	6	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	56	50	56	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	44	51	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	52	49	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	53	50	0	5	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	53	49	54	51	0	6	nein
OI229	Kronenstraße 14-16	2	EG	M	60	45	60	45	54	47	51	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	52	49	0	4	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	54	50	0	5	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	56	50	55	51	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	45	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	54	50	0	5	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	54	49	55	51	0	6	nein
OI230	Kronenstraße 17-19	2	EG	M	60	45	60	45	53	45	49	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	50	47	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	54	47	53	49	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	55	49	55	51	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	45	52	49	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	54	51	0	6	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	53	49	55	51	0	6	nein
OI231	Kronenstraße 20-22	1	EG	M	60	45	60	45	51	44	48	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	50	46	0	1	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	53	47	52	48	0	3	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	55	48	54	51	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	48	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	49	55	51	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	50	57	53	0	8	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	56	51	58	54	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	45	51	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	53	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	54	51	0	6	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	54	50	55	51	0	6	nein
OI232	Kronenstraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	47	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	47	44	0	4	nein
OI233	Kronenstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	46	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
OI234	Kronenstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	48	0	8	nein
OI235	Kronenstraße 29	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	54	50	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	55	52	0	2	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	57	53	0	3	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	65	58	58	54	0	4	nein
		1	4.OG	M	60	45	60	50	65	58	59	55	0	5	nein
		1	5.OG	M	60	45	60	50	65	58	60	56	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	50	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	57	53	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	60	56	0	9	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	59	55	61	57	1	10	nein
		2	4.OG	M	60	45	60	50	58	57	63	59	3	9	nein
		2	5.OG	M	60	45	60	50	59	58	64	60	4	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	47	54	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	57	54	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	60	57	0	10	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	56	55	62	58	2	11	nein
		3	4.OG	M	60	45	60	50	57	57	63	59	3	9	nein
		3	5.OG	M	60	45	60	50	57	57	63	59	3	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	48	55	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	58	54	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	61	57	1	10	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	50	56	56	63	59	3	9	nein
		4	4.OG	M	60	45	60	50	57	57	63	60	3	10	nein
		4	5.OG	M	60	45	60	50	58	58	64	60	4	10	nein
		5	EG	M	60	45	60	50	65	57	54	51	0	1	nein
		5	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	57	53	0	3	nein
		5	2.OG	M	60	45	62	50	67	59	59	56	0	6	nein
		5	3.OG	M	60	45	62	50	67	60	61	57	0	7	nein
		5	4.OG	M	60	45	62	50	67	60	60	57	0	7	nein
		5	5.OG	M	60	45	62	50	67	60	61	57	0	7	nein
		6	EG	M	60	45	62	50	70	62	51	48	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	65	50	71	63	53	50	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	55	52	0	2	nein
		6	3.OG	M	60	45	65	50	71	63	53	50	0	0	nein
		6	4.OG	M	60	45	65	50	71	62	46	43	0	0	nein
		6	5.OG	M	60	45	65	50	71	62	47	44	0	0	nein
		7	EG	M	60	45	62	50	70	62	52	48	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	65	50	71	63	54	50	0	0	nein
		7	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	55	51	0	1	nein
		7	3.OG	M	60	45	65	50	71	63	54	50	0	0	nein
		7	4.OG	M	60	45	65	50	71	62	45	43	0	0	nein
		7	5.OG	M	60	45	62	50	70	62	47	44	0	0	nein
		8	EG	M	60	45	62	50	69	60	52	49	0	0	nein
		8	1.OG	M	60	45	62	50	69	61	53	50	0	0	nein
		8	2.OG	M	60	45	62	50	69	61	54	50	0	0	nein
		8	3.OG	M	60	45	62	50	69	61	53	50	0	0	nein
		8	4.OG	M	60	45	62	50	69	61	48	45	0	0	nein
		8	5.OG	M	60	45	62	50	69	60	49	46	0	0	nein
OI236	Kronenstraße 30	1	EG	M	60	45	60	45	49	48	58	54	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	60	56	0	11	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	57	1	10	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	56	55	63	59	3	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	47	56	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	58	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	60	56	0	9	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	55	55	64	60	4	13	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	47	56	52	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	58	54	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	58	54	0	9	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	58	2	11	nein
		1	EG	M	60	45	60	47	60	52	55	51	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	57	53	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	59	55	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	3.OG	M	60	45	60	50	62	56	60	57	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	48	56	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	59	55	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	61	58	1	11	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	56	56	63	59	3	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	60	57	0	10	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	57	55	62	58	2	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	59	52	53	49	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	55	51	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	58	54	0	7	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	61	55	60	56	0	9	nein
OI238	Kronenstraße 31	1	EG	M	60	45	60	45	56	50	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	57	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	47	56	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	57	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	55	52	0	5	nein
OI239	Kronenstraße 32	1	EG	M	60	45	60	45	49	48	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	59	55	0	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	61	57	1	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	48	56	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	58	55	0	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	61	57	1	10	nein
OI240	Kronenstraße 34	1	EG	M	60	45	60	45	48	48	57	54	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	60	56	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	50	58	54	0	9	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	61	57	1	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	50	57	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	51	52	60	56	0	9	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	51	48	56	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	56	0	9	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	54	54	61	57	1	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	48	58	54	0	9	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	60	56	0	11	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	52	53	62	58	2	11	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	55	56	64	60	4	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	47	55	52	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	49	57	54	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	60	56	0	9	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	54	54	62	58	2	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	45	51	48	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	56	53	0	8	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	53	48	54	51	0	6	nein
OI242	Kronenstraße 35a	1	EG	M	60	45	60	45	50	49	57	54	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	59	55	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	61	57	1	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	49	58	54	0	9	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	60	56	0	11	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	62	58	2	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	47	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	57	54	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	60	56	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	45	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	55	52	0	7	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	57	54	0	9	nein
OI243	Kronenstraße 35b	1	EG	M	60	45	60	45	48	47	56	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	58	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	47	55	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	49	58	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	48	56	52	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	58	54	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	48	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	58	54	0	9	nein
OI244	Kronenstraße 37	1	EG	M	60	45	60	45	50	50	60	56	0	11	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	61	58	1	11	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	62	59	2	12	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	55	55	63	59	3	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	51	52	61	57	1	10	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	53	62	59	2	12	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	55	64	60	4	13	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	56	57	64	61	4	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	46	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	58	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	50	60	56	0	11	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	53	53	62	58	2	11	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	48	47	53	50	0	5	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	55	51	0	6	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	53	49	0	4	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	52	49	53	50	0	5	nein
OI247	Lange Str. 40	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	44	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	45	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	49	47	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	45	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	48	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	49	0	7	nein
OI249	Lange Str. 42	2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	48	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	52	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	51	0	9	nein
OI251	Lange Str. 44	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	46	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	49	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	50	0	8	nein
OI253	Lange Str. 46	2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	55	3	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	48	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	51	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	50	0	8	nein
OI255	Lange Str. 48	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	48	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	48	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	50	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	51	0	9	nein
OI256	Lange Str. 50	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	52	49	0	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	53	1	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	55	3	13	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	47	43	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	47	45	0	3	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	51	0	9	nein
OI257	Lange Str. 51	1	EG	M	60	-	60	-	49	48	49	46	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	-	60	-	50	48	53	49	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	-	60	-	51	49	55	52	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	-	60	-	53	51	58	55	0	0	nein
		1	4.OG	M	60	-	60	-	55	52	60	56	0	0	nein
		2	EG	M	60	-	60	-	50	48	51	48	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	-	60	-	51	49	55	51	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	-	60	-	52	50	56	53	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	-	60	-	54	51	59	55	0	0	nein
		2	4.OG	M	60	-	60	-	55	53	60	57	0	0	nein
		3	EG	M	60	-	60	-	51	48	50	47	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	-	60	-	52	49	54	50	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	-	60	-	53	50	57	54	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	-	60	-	55	52	60	56	0	0	nein
		3	4.OG	M	60	-	60	-	56	53	61	57	1	0	nein
		4	EG	M	60	-	60	-	51	48	50	46	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	-	60	-	52	49	54	50	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	-	60	-	53	50	57	54	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	-	60	-	55	52	59	56	0	0	nein
		4	4.OG	M	60	-	60	-	57	53	60	57	0	0	nein
		5	EG	M	60	-	60	-	50	49	46	43	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	-	60	-	51	49	47	45	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	-	60	-	54	50	50	47	0	0	nein
		5	3.OG	M	60	-	60	-	57	52	50	47	0	0	nein
		5	4.OG	M	60	-	60	-	59	55	53	50	0	0	nein
		6	EG	M	60	-	60	-	50	48	45	42	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	-	60	-	51	49	48	44	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	-	60	-	53	50	51	47	0	0	nein
		6	3.OG	M	60	-	60	-	55	51	54	51	0	0	nein
		6	4.OG	M	60	-	60	-	57	53	57	54	0	0	nein
		7	EG	M	60	-	60	-	50	49	46	42	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	-	60	-	51	49	48	44	0	0	nein
		7	2.OG	M	60	-	60	-	52	50	51	48	0	0	nein
		7	3.OG	M	60	-	60	-	54	51	56	52	0	0	nein
		7	4.OG	M	60	-	60	-	57	54	60	56	0	0	nein
		8	EG	M	60	-	60	-	50	50	46	42	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		8	1.OG	M	60	-	60	-	51	50	49	45	0	0	nein
		8	2.OG	M	60	-	60	-	52	50	51	47	0	0	nein
		8	3.OG	M	60	-	60	-	55	52	55	51	0	0	nein
		8	4.OG	M	60	-	60	-	57	54	60	56	0	0	nein
		9	EG	M	60	-	60	-	53	51	41	38	0	0	nein
		9	1.OG	M	60	-	60	-	56	52	43	39	0	0	nein
		9	2.OG	M	60	-	60	-	58	54	46	43	0	0	nein
		9	3.OG	M	60	-	60	-	61	56	56	52	0	0	nein
		9	4.OG	M	60	-	60	-	62	58	59	55	0	0	nein
		10	EG	M	60	-	60	-	51	50	41	38	0	0	nein
		10	1.OG	M	60	-	60	-	54	52	42	39	0	0	nein
		10	2.OG	M	60	-	60	-	56	52	43	41	0	0	nein
		10	3.OG	M	60	-	60	-	57	54	44	42	0	0	nein
		10	4.OG	M	60	-	60	-	59	56	48	45	0	0	nein
		11	EG	M	60	-	60	-	51	50	46	43	0	0	nein
		11	1.OG	M	60	-	60	-	52	51	48	45	0	0	nein
		11	2.OG	M	60	-	60	-	54	52	51	48	0	0	nein
		11	3.OG	M	60	-	60	-	56	53	53	49	0	0	nein
		11	4.OG	M	60	-	60	-	58	55	56	53	0	0	nein
		12	EG	M	60	-	60	-	49	49	44	41	0	0	nein
		12	1.OG	M	60	-	60	-	51	51	46	43	0	0	nein
		12	2.OG	M	60	-	60	-	52	51	49	46	0	0	nein
		12	3.OG	M	60	-	60	-	55	53	53	50	0	0	nein
		12	4.OG	M	60	-	60	-	60	58	56	53	0	0	nein
		13	EG	M	60	-	60	-	49	49	44	41	0	0	nein
		13	1.OG	M	60	-	60	-	50	50	46	43	0	0	nein
		13	2.OG	M	60	-	60	-	52	50	48	45	0	0	nein
		13	3.OG	M	60	-	60	-	53	51	50	47	0	0	nein
		13	4.OG	M	60	-	60	-	56	53	53	49	0	0	nein
		14	EG	M	60	-	60	-	49	48	47	44	0	0	nein
		14	1.OG	M	60	-	60	-	49	48	50	47	0	0	nein
		14	2.OG	M	60	-	60	-	51	49	52	49	0	0	nein
		14	3.OG	M	60	-	60	-	52	50	50	47	0	0	nein
		14	4.OG	M	60	-	60	-	55	51	54	50	0	0	nein
OI258	Lange Str. 52	1	EG	SG	60	45	60	45	49	48	48	45	0	0	nein
		1	1.OG	SG	60	45	60	45	51	48	51	48	0	3	nein
		1	2.OG	SG	60	45	60	45	53	50	56	53	0	8	nein
		2	EG	SG	60	45	60	45	49	48	50	46	0	1	nein
		2	1.OG	SG	60	45	60	45	50	48	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	SG	60	45	60	45	53	50	57	54	0	9	nein
		3	EG	SG	60	45	60	45	53	48	52	49	0	4	nein
		3	1.OG	SG	60	45	60	47	57	51	55	51	0	4	nein
		3	2.OG	SG	60	45	60	47	61	54	57	53	0	6	nein
		4	EG	SG	60	45	60	45	53	49	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	SG	60	45	60	47	58	52	55	52	0	5	nein
		4	2.OG	SG	60	45	60	47	62	55	59	55	0	8	nein
		5	EG	SG	60	45	60	45	49	49	45	42	0	0	nein
		5	1.OG	SG	60	45	60	45	50	49	47	44	0	0	nein
		5	2.OG	SG	60	45	60	45	53	50	53	50	0	5	nein
		6	EG	SG	60	45	60	45	50	49	48	44	0	0	nein
		6	1.OG	SG	60	45	60	45	51	49	52	48	0	3	nein
		6	2.OG	SG	60	45	60	45	54	50	58	55	0	10	nein
		7	EG	SG	60	45	60	45	52	49	45	42	0	0	nein
		7	1.OG	SG	60	45	60	45	53	49	47	44	0	0	nein
		7	2.OG	SG	60	45	60	45	54	50	52	49	0	4	nein
		8	EG	SG	60	45	60	45	49	48	49	45	0	0	nein
		8	1.OG	SG	60	45	60	45	50	48	52	49	0	4	nein
		8	2.OG	SG	60	45	60	45	53	50	56	53	0	8	nein
OI259	Lange Str. 53	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	49	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	52	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	48	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	50	46	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	53	49	0	4	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	44	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	45	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	47	44	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	48	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	45	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	48	44	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	51	47	0	2	nein
OI260	Lange Str. 54	1	EG	SG	60	45	60	45	49	49	48	45	0	0	nein
		1	1.OG	SG	60	45	60	45	51	49	51	48	0	3	nein
		1	2.OG	SG	60	45	60	45	53	50	56	53	0	8	nein
		3	EG	SG	60	45	60	45	51	48	52	48	0	3	nein
		3	1.OG	SG	60	45	60	45	54	50	55	51	0	6	nein
		3	2.OG	SG	60	45	60	47	59	53	59	55	0	8	nein
		4	EG	SG	60	45	60	45	50	48	51	47	0	2	nein
		4	1.OG	SG	60	45	60	45	52	49	54	51	0	6	nein
		4	2.OG	SG	60	45	60	47	55	51	57	53	0	6	nein
		5	EG	SG	60	45	60	45	55	50	45	41	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	1.OG	SG	60	45	60	47	56	51	45	42	0	0	nein
		5	2.OG	SG	60	45	60	47	57	51	47	44	0	0	nein
OI261	Lange Str. 55	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	48	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	50	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	53	50	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	54	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	49	45	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	48	44	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	50	46	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	53	49	0	4	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	45	43	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	44	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	46	43	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	44	42	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	45	43	0	0	nein
OI262	Lange Str. 56	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	60	56	3	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	52	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	44	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	46	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	47	45	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	45	43	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	48	46	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	46	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	50	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	49	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	54	50	0	5	nein
OI263	Lange Str. 58	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	46	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	46	43	0	0	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	49	46	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	56	53	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	57	54	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	59	55	2	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	60	56	3	11	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	70	61	54	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	61	56	52	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	58	54	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	59	56	0	11	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	60	45	69	61	61	57	1	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	44	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	45	43	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	46	44	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	47	44	0	0	nein
OI264	Oskar-Muser-Straße 1	1	EG	M	60	45	60	45	48	48	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	59	55	0	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	61	57	1	10	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	55	55	63	59	3	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	49	59	55	0	10	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	61	57	1	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	54	63	60	3	13	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	57	58	66	62	6	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	47	58	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	61	57	1	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	54	63	60	3	13	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	57	58	66	62	6	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	48	58	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	50	51	61	57	1	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	54	64	60	4	13	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	50	57	58	66	62	6	12	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	47	46	53	49	0	4	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	55	51	0	6	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	57	54	0	7	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	47	54	53	60	56	0	9	nein
OI265	Oskar-Muser-Straße 2	2	EG	M	60	45	60	45	48	47	57	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	59	55	0	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	60	57	0	10	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	54	54	61	58	1	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	50	57	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	51	52	59	56	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	61	58	1	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	3.OG	M	60	45	60	50	56	56	64	60	4	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	46	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	49	58	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	61	57	1	10	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	55	55	63	60	3	13	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	46	45	54	50	0	5	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	48	47	56	53	0	8	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	51	50	60	56	0	11	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	47	55	55	63	59	3	12	nein
OI266	Oskar-Muser-Straße 3	2	EG	M	60	45	60	45	49	50	57	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	60	56	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	55	64	60	4	13	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	58	59	68	64	8	14	ja
		3	EG	M	60	45	60	45	48	48	57	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	53	60	56	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	55	63	59	3	12	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	58	59	66	62	6	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	48	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	58	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	61	57	1	10	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	50	56	56	63	59	3	9	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	47	46	54	50	0	5	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	56	53	0	8	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	51	51	60	56	0	9	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	47	55	55	63	59	3	12	nein
OI267	Oskar-Muser-Straße 4,6	2	EG	M	60	45	60	45	48	49	57	54	0	9	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	50	51	60	56	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	54	62	58	2	11	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	56	57	64	61	4	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	49	57	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	62	58	2	11	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	56	57	65	61	5	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	47	55	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	57	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	55	0	8	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	54	53	60	56	0	9	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	48	57	53	0	8	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	59	55	0	8	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	61	58	1	11	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	47	55	54	62	58	2	11	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	49	49	58	54	0	9	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	60	56	0	9	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	62	58	2	11	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	47	55	55	63	59	3	12	nein
OI268	Oskar-Muser-Straße 8,10	1	EG	M	60	45	60	45	49	49	59	55	0	10	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	61	57	1	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	62	59	2	12	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	55	54	63	59	3	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	49	58	55	0	10	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	60	57	0	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	62	58	2	11	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	55	55	63	59	3	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	50	62	58	2	13	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	64	61	4	14	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	55	56	66	62	6	12	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	57	58	67	63	7	13	ja
		4	EG	M	60	45	60	47	52	52	61	57	1	10	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	63	59	3	12	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	55	56	64	61	4	11	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	50	57	58	65	61	5	11	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	49	58	55	0	10	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	60	57	0	10	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	63	59	3	12	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	50	57	57	64	61	4	11	nein
OI269	Ritterstraße 2	1	EG	M	60	45	60	45	46	45	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	56	53	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	44	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	44	47	44	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	47	46	51	48	0	3	nein
OI270	Ritterstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	53	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	52	1	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	43	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	43	44	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	50	46	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	44	50	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	53	50	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	54	2	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	45	42	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	49	46	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	49	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
OI271	Ritterstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	56	5	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	48	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	51	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	51	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	55	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	52	58	55	3	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	56	5	11	nein
OI272	Ritterstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	52	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	56	4	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	48	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	52	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	52	0	10	nein
OI273	Ritterstraße 10	1	EG	SG	60	-	60	-	45	44	51	48	0	0	nein
		1	1.OG	SG	60	-	60	-	47	47	55	52	0	0	nein
		1	2.OG	SG	60	-	60	-	51	51	59	55	0	0	nein
		1	3.OG	SG	60	-	60	-	53	53	60	56	0	0	nein
		1	4.OG	SG	60	-	60	-	55	54	62	58	2	0	nein
		1	5.OG	SG	60	-	60	-	56	55	62	58	2	0	nein
		1	6.OG	SG	60	-	60	-	56	55	62	58	2	0	nein
		1	7.OG	SG	60	-	60	-	56	55	62	58	2	0	nein
		1	8.OG	SG	60	-	60	-	57	55	62	59	2	0	nein
		1	9.OG	SG	60	-	60	-	57	55	63	59	3	0	nein
		1	10.OG	SG	60	-	60	-	58	55	63	59	3	0	nein
		1	11.OG	SG	60	-	60	-	58	56	63	59	3	0	nein
		1	12.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		1	13.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		1	14.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		1	15.OG	SG	60	-	60	-	60	56	63	59	3	0	nein
		1	16.OG	SG	60	-	60	-	60	56	63	59	3	0	nein
		1	17.OG	SG	60	-	60	-	60	57	63	59	3	0	nein
		1	18.OG	SG	60	-	60	-	60	57	63	59	3	0	nein
		1	19.OG	SG	60	-	60	-	60	57	63	59	3	0	nein
		1	20.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	59	4	0	nein
		1	21.OG	SG	60	-	60	-	61	57	64	59	4	0	nein
		1	22.OG	SG	60	-	60	-	61	57	64	59	4	0	nein
		1	23.OG	SG	60	-	60	-	61	57	64	59	4	0	nein
		1	24.OG	SG	60	-	60	-	61	57	64	59	4	0	nein
		1	25.OG	SG	60	-	60	-	61	57	64	59	4	0	nein
		1	26.OG	SG	60	-	60	-	61	57	64	59	4	0	nein
		1	27.OG	SG	60	-	60	-	61	57	64	59	4	0	nein
		1	28.OG	SG	60	-	60	-	61	57	64	60	4	0	nein
		1	29.OG	SG	60	-	60	-	61	57	64	60	4	0	nein
		1	30.OG	SG	60	-	60	-	61	57	64	60	4	0	nein
		1	31.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	32.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	33.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	34.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	35.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	36.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	37.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	38.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	39.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	40.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	41.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	42.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	43.OG	SG	60	-	60	-	61	58	64	60	4	0	nein
		1	44.OG	SG	60	-	60	-	61	58	65	60	5	0	nein
		1	45.OG	SG	60	-	60	-	61	58	65	60	5	0	nein
		1	46.OG	SG	60	-	60	-	61	58	65	60	5	0	nein
		1	47.OG	SG	60	-	60	-	61	58	65	60	5	0	nein
		1	48.OG	SG	60	-	60	-	61	58	65	60	5	0	nein
		1	49.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		1	50.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		1	51.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		1	52.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		1	53.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		1	54.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		1	55.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		1	56.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		1	57.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		1	58.OG	SG	60	-	60	-	60	59	65	61	5	0	nein
		1	59.OG	SG	60	-	60	-	60	59	65	61	5	0	nein
		1	60.OG	SG	60	-	60	-	60	59	65	61	5	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	61.OG	SG	60	-	60	-	60	59	65	61	5	0	nein
		2	EG	SG	60	-	60	-	47	45	53	49	0	0	nein
		2	1.OG	SG	60	-	60	-	50	47	56	53	0	0	nein
		2	2.OG	SG	60	-	60	-	52	51	59	56	0	0	nein
		2	3.OG	SG	60	-	60	-	54	53	61	57	1	0	nein
		2	4.OG	SG	60	-	60	-	55	54	62	58	2	0	nein
		2	5.OG	SG	60	-	60	-	55	54	62	58	2	0	nein
		2	6.OG	SG	60	-	60	-	56	55	62	58	2	0	nein
		2	7.OG	SG	60	-	60	-	56	55	62	58	2	0	nein
		2	8.OG	SG	60	-	60	-	56	55	62	59	2	0	nein
		2	9.OG	SG	60	-	60	-	57	55	63	59	3	0	nein
		2	10.OG	SG	60	-	60	-	57	55	63	59	3	0	nein
		2	11.OG	SG	60	-	60	-	57	55	63	59	3	0	nein
		2	12.OG	SG	60	-	60	-	58	55	63	59	3	0	nein
		2	13.OG	SG	60	-	60	-	58	56	63	59	3	0	nein
		2	14.OG	SG	60	-	60	-	58	56	63	59	3	0	nein
		2	15.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		2	16.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		2	17.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		2	18.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		2	19.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		2	20.OG	SG	60	-	60	-	59	57	63	59	3	0	nein
		2	21.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		2	22.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	59	4	0	nein
		2	23.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	59	4	0	nein
		2	24.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	59	4	0	nein
		2	25.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	59	4	0	nein
		2	26.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	27.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	28.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	29.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	30.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	31.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	32.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	33.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	34.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	35.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	36.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	37.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	38.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	39.OG	SG	60	-	60	-	60	57	64	60	4	0	nein
		2	40.OG	SG	60	-	60	-	60	58	64	60	4	0	nein
		2	41.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		2	42.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		2	43.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		2	44.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		2	45.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		2	46.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		2	47.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		2	48.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		2	49.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		2	50.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	60	5	0	nein
		2	51.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		2	52.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		2	53.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		2	54.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		2	55.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		2	56.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		2	57.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		2	58.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		2	59.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		2	60.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		2	61.OG	SG	60	-	60	-	60	58	65	61	5	0	nein
		3	1.OG	SG	60	-	60	-	49	47	50	46	0	0	nein
		3	2.OG	SG	60	-	60	-	52	50	55	51	0	0	nein
		3	3.OG	SG	60	-	60	-	55	55	60	57	0	0	nein
		3	4.OG	SG	60	-	60	-	56	56	62	58	2	0	nein
		3	5.OG	SG	60	-	60	-	57	56	62	58	2	0	nein
		3	6.OG	SG	60	-	60	-	57	56	62	58	2	0	nein
		3	7.OG	SG	60	-	60	-	58	57	62	58	2	0	nein
		3	8.OG	SG	60	-	60	-	58	57	62	58	2	0	nein
		3	9.OG	SG	60	-	60	-	58	57	62	58	2	0	nein
		3	10.OG	SG	60	-	60	-	59	57	63	59	3	0	nein
		3	11.OG	SG	60	-	60	-	59	57	63	59	3	0	nein
		3	12.OG	SG	60	-	60	-	59	57	63	59	3	0	nein
		3	13.OG	SG	60	-	60	-	60	58	63	59	3	0	nein
		3	14.OG	SG	60	-	60	-	60	58	63	59	3	0	nein
		3	15.OG	SG	60	-	60	-	60	58	63	59	3	0	nein
		3	16.OG	SG	60	-	60	-	60	58	63	59	3	0	nein
		3	17.OG	SG	60	-	60	-	61	59	63	59	3	0	nein
		3	18.OG	SG	60	-	60	-	61	59	63	59	3	0	nein
		3	19.OG	SG	60	-	60	-	61	59	63	59	3	0	nein
		3	20.OG	SG	60	-	60	-	61	59	63	59	3	0	nein
		3	21.OG	SG	60	-	60	-	61	59	63	59	3	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	22.OG	SG	60	-	60	-	61	59	63	59	3	0	nein
		3	23.OG	SG	60	-	60	-	62	59	64	59	4	0	nein
		3	24.OG	SG	60	-	60	-	62	59	64	59	4	0	nein
		3	25.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		3	26.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		3	27.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		3	28.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		3	29.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		3	30.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		3	31.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		3	32.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		3	33.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		3	34.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		3	35.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	60	4	0	nein
		3	36.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	60	4	0	nein
		3	37.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		3	38.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		3	39.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		3	40.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		3	41.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		3	42.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		3	43.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		3	44.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		3	45.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		3	46.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	47.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	48.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	49.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	50.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	51.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	52.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	53.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	54.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	55.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	56.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	57.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	58.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	59.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		3	60.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	61	5	0	nein
		3	61.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	61	5	0	nein
		4	3.OG	SG	60	-	60	-	55	55	61	57	1	0	nein
		4	4.OG	SG	60	-	60	-	56	56	62	58	2	0	nein
		4	5.OG	SG	60	-	60	-	57	56	62	58	2	0	nein
		4	6.OG	SG	60	-	60	-	57	56	62	58	2	0	nein
		4	7.OG	SG	60	-	60	-	57	56	62	58	2	0	nein
		4	8.OG	SG	60	-	60	-	58	57	62	58	2	0	nein
		4	9.OG	SG	60	-	60	-	58	57	62	58	2	0	nein
		4	10.OG	SG	60	-	60	-	58	57	62	58	2	0	nein
		4	11.OG	SG	60	-	60	-	59	57	63	59	3	0	nein
		4	12.OG	SG	60	-	60	-	59	57	63	59	3	0	nein
		4	13.OG	SG	60	-	60	-	59	58	63	59	3	0	nein
		4	14.OG	SG	60	-	60	-	60	58	63	59	3	0	nein
		4	15.OG	SG	60	-	60	-	60	58	63	59	3	0	nein
		4	16.OG	SG	60	-	60	-	60	58	63	59	3	0	nein
		4	17.OG	SG	60	-	60	-	60	59	63	59	3	0	nein
		4	18.OG	SG	60	-	60	-	61	59	63	59	3	0	nein
		4	19.OG	SG	60	-	60	-	61	59	63	59	3	0	nein
		4	20.OG	SG	60	-	60	-	61	59	63	59	3	0	nein
		4	21.OG	SG	60	-	60	-	61	59	63	59	3	0	nein
		4	22.OG	SG	60	-	60	-	61	59	63	59	3	0	nein
		4	23.OG	SG	60	-	60	-	61	59	63	59	3	0	nein
		4	24.OG	SG	60	-	60	-	61	60	64	59	4	0	nein
		4	25.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		4	26.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		4	27.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		4	28.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		4	29.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		4	30.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		4	31.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		4	32.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		4	33.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		4	34.OG	SG	60	-	60	-	62	60	64	59	4	0	nein
		4	35.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	59	4	0	nein
		4	36.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	59	4	0	nein
		4	37.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	59	4	0	nein
		4	38.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		4	39.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		4	40.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		4	41.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		4	42.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		4	43.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		4	44.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		4	45.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein
		4	46.OG	SG	60	-	60	-	62	61	64	60	4	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	47.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	48.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	49.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	50.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	51.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	52.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	53.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	54.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	55.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	56.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	57.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	58.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	59.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	60.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		4	61.OG	SG	60	-	60	-	62	61	65	60	5	0	nein
		5	EG	SG	60	-	60	-	46	44	42	39	0	0	nein
		5	1.OG	SG	60	-	60	-	47	45	45	41	0	0	nein
		5	2.OG	SG	60	-	60	-	49	48	51	47	0	0	nein
		5	3.OG	SG	60	-	60	-	53	52	53	49	0	0	nein
		5	4.OG	SG	60	-	60	-	54	53	55	51	0	0	nein
		5	5.OG	SG	60	-	60	-	54	54	55	51	0	0	nein
		5	6.OG	SG	60	-	60	-	55	54	56	52	0	0	nein
		5	7.OG	SG	60	-	60	-	55	54	56	52	0	0	nein
		5	8.OG	SG	60	-	60	-	55	54	56	52	0	0	nein
		5	9.OG	SG	60	-	60	-	56	55	56	52	0	0	nein
		5	10.OG	SG	60	-	60	-	56	55	56	52	0	0	nein
		5	11.OG	SG	60	-	60	-	57	56	56	52	0	0	nein
		5	12.OG	SG	60	-	60	-	57	56	56	52	0	0	nein
		5	13.OG	SG	60	-	60	-	58	57	56	52	0	0	nein
		5	14.OG	SG	60	-	60	-	58	57	57	52	0	0	nein
		5	15.OG	SG	60	-	60	-	59	58	57	52	0	0	nein
		5	16.OG	SG	60	-	60	-	59	58	57	52	0	0	nein
		5	17.OG	SG	60	-	60	-	59	58	57	53	0	0	nein
		5	18.OG	SG	60	-	60	-	60	59	57	53	0	0	nein
		5	19.OG	SG	60	-	60	-	60	59	57	53	0	0	nein
		5	20.OG	SG	60	-	60	-	60	59	57	53	0	0	nein
		5	21.OG	SG	60	-	60	-	61	60	57	53	0	0	nein
		5	22.OG	SG	60	-	60	-	61	60	57	53	0	0	nein
		5	23.OG	SG	60	-	60	-	61	60	57	53	0	0	nein
		5	24.OG	SG	60	-	60	-	61	60	57	53	0	0	nein
		5	25.OG	SG	60	-	60	-	61	60	57	53	0	0	nein
		5	26.OG	SG	60	-	60	-	61	60	57	53	0	0	nein
		5	27.OG	SG	60	-	60	-	62	61	57	53	0	0	nein
		5	28.OG	SG	60	-	60	-	62	61	57	53	0	0	nein
		5	29.OG	SG	60	-	60	-	62	61	57	53	0	0	nein
		5	30.OG	SG	60	-	60	-	62	61	57	53	0	0	nein
		5	31.OG	SG	60	-	60	-	62	61	57	53	0	0	nein
		5	32.OG	SG	60	-	60	-	62	61	57	53	0	0	nein
		5	33.OG	SG	60	-	60	-	62	61	57	53	0	0	nein
		5	34.OG	SG	60	-	60	-	62	61	57	53	0	0	nein
		5	35.OG	SG	60	-	60	-	62	62	57	53	0	0	nein
		5	36.OG	SG	60	-	60	-	62	62	57	53	0	0	nein
		5	37.OG	SG	60	-	60	-	62	62	57	53	0	0	nein
		5	38.OG	SG	60	-	60	-	62	62	57	53	0	0	nein
		5	39.OG	SG	60	-	60	-	62	62	57	53	0	0	nein
		5	40.OG	SG	60	-	60	-	62	62	57	53	0	0	nein
		5	41.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	53	0	0	nein
		5	42.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	53	0	0	nein
		5	43.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	53	0	0	nein
		5	44.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	53	0	0	nein
		5	45.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	53	0	0	nein
		5	46.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	53	0	0	nein
		5	47.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	53	0	0	nein
		5	48.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	53	0	0	nein
		5	49.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	54	0	0	nein
		5	50.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	54	0	0	nein
		5	51.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	54	0	0	nein
		5	52.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	54	0	0	nein
		5	53.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	54	0	0	nein
		5	54.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	54	0	0	nein
		5	55.OG	SG	60	-	60	-	62	62	58	54	0	0	nein
		5	56.OG	SG	60	-	60	-	62	61	58	54	0	0	nein
		5	57.OG	SG	60	-	60	-	62	61	58	54	0	0	nein
		5	58.OG	SG	60	-	60	-	62	61	58	54	0	0	nein
		5	59.OG	SG	60	-	60	-	62	61	58	54	0	0	nein
		5	60.OG	SG	60	-	60	-	62	61	58	54	0	0	nein
		6	EG	SG	60	-	60	-	46	45	50	46	0	0	nein
		6	1.OG	SG	60	-	60	-	48	47	53	50	0	0	nein
		6	2.OG	SG	60	-	60	-	51	51	58	54	0	0	nein
		6	3.OG	SG	60	-	60	-	54	54	59	55	0	0	nein
		6	4.OG	SG	60	-	60	-	54	54	59	56	0	0	nein
		6	5.OG	SG	60	-	60	-	55	55	60	56	0	0	nein
		6	6.OG	SG	60	-	60	-	55	55	60	56	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	7.OG	SG	60	-	60	-	56	55	60	56	0	0	nein
		6	8.OG	SG	60	-	60	-	56	56	60	56	0	0	nein
		6	9.OG	SG	60	-	60	-	56	56	60	56	0	0	nein
		6	10.OG	SG	60	-	60	-	57	56	60	56	0	0	nein
		6	11.OG	SG	60	-	60	-	57	56	61	56	1	0	nein
		6	12.OG	SG	60	-	60	-	58	57	61	57	1	0	nein
		6	13.OG	SG	60	-	60	-	58	57	61	57	1	0	nein
		6	14.OG	SG	60	-	60	-	58	57	61	57	1	0	nein
		6	15.OG	SG	60	-	60	-	59	58	61	57	1	0	nein
		6	16.OG	SG	60	-	60	-	59	58	61	57	1	0	nein
		6	17.OG	SG	60	-	60	-	59	58	61	57	1	0	nein
		6	18.OG	SG	60	-	60	-	60	59	61	57	1	0	nein
		6	19.OG	SG	60	-	60	-	60	59	61	57	1	0	nein
		6	20.OG	SG	60	-	60	-	60	59	61	57	1	0	nein
		6	21.OG	SG	60	-	60	-	60	59	61	57	1	0	nein
		6	22.OG	SG	60	-	60	-	60	59	61	57	1	0	nein
		6	23.OG	SG	60	-	60	-	61	59	61	57	1	0	nein
		6	24.OG	SG	60	-	60	-	61	60	61	57	1	0	nein
		6	25.OG	SG	60	-	60	-	61	60	61	57	1	0	nein
		6	26.OG	SG	60	-	60	-	61	60	62	57	2	0	nein
		6	27.OG	SG	60	-	60	-	61	60	62	57	2	0	nein
		6	28.OG	SG	60	-	60	-	61	60	62	57	2	0	nein
		6	29.OG	SG	60	-	60	-	61	60	62	57	2	0	nein
		6	30.OG	SG	60	-	60	-	61	60	62	57	2	0	nein
		6	31.OG	SG	60	-	60	-	61	60	62	57	2	0	nein
		6	32.OG	SG	60	-	60	-	61	60	62	57	2	0	nein
		6	33.OG	SG	60	-	60	-	61	61	62	57	2	0	nein
		6	34.OG	SG	60	-	60	-	61	61	62	57	2	0	nein
		6	35.OG	SG	60	-	60	-	61	61	62	57	2	0	nein
		6	36.OG	SG	60	-	60	-	61	61	62	57	2	0	nein
		6	37.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	57	2	0	nein
		6	38.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	57	2	0	nein
		6	39.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	57	2	0	nein
		6	40.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	57	2	0	nein
		6	41.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	57	2	0	nein
		6	42.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	57	2	0	nein
		6	43.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	57	2	0	nein
		6	44.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	57	2	0	nein
		6	45.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	58	2	0	nein
		6	46.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	58	2	0	nein
		6	47.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	58	2	0	nein
		6	48.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	58	2	0	nein
		6	49.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	58	2	0	nein
		6	50.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	58	2	0	nein
		6	51.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	58	2	0	nein
		6	52.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	58	2	0	nein
		6	53.OG	SG	60	-	60	-	62	61	62	58	2	0	nein
		6	54.OG	SG	60	-	60	-	62	61	63	58	3	0	nein
		6	55.OG	SG	60	-	60	-	62	61	63	58	3	0	nein
		6	56.OG	SG	60	-	60	-	62	61	63	58	3	0	nein
		6	57.OG	SG	60	-	60	-	62	61	63	58	3	0	nein
		6	58.OG	SG	60	-	60	-	62	61	63	58	3	0	nein
		6	59.OG	SG	60	-	60	-	62	61	63	58	3	0	nein
		6	60.OG	SG	60	-	60	-	62	61	63	58	3	0	nein
		6	61.OG	SG	60	-	60	-	62	62	63	59	3	0	nein
		7	EG	SG	60	-	60	-	47	46	45	43	0	0	nein
		7	1.OG	SG	60	-	60	-	49	48	46	44	0	0	nein
		7	2.OG	SG	60	-	60	-	51	50	47	45	0	0	nein
		7	3.OG	SG	60	-	60	-	53	52	48	45	0	0	nein
		7	4.OG	SG	60	-	60	-	54	53	50	47	0	0	nein
		7	5.OG	SG	60	-	60	-	54	53	50	47	0	0	nein
		7	6.OG	SG	60	-	60	-	54	53	50	47	0	0	nein
		7	7.OG	SG	60	-	60	-	55	54	51	48	0	0	nein
		7	8.OG	SG	60	-	60	-	55	54	51	48	0	0	nein
		7	9.OG	SG	60	-	60	-	56	55	51	48	0	0	nein
		7	10.OG	SG	60	-	60	-	57	55	51	48	0	0	nein
		7	11.OG	SG	60	-	60	-	57	56	51	48	0	0	nein
		7	12.OG	SG	60	-	60	-	58	57	52	48	0	0	nein
		7	13.OG	SG	60	-	60	-	58	58	52	48	0	0	nein
		7	14.OG	SG	60	-	60	-	59	58	52	48	0	0	nein
		7	15.OG	SG	60	-	60	-	59	58	52	48	0	0	nein
		7	16.OG	SG	60	-	60	-	59	59	52	48	0	0	nein
		7	17.OG	SG	60	-	60	-	60	59	52	48	0	0	nein
		7	18.OG	SG	60	-	60	-	60	60	52	48	0	0	nein
		7	19.OG	SG	60	-	60	-	61	60	52	48	0	0	nein
		7	20.OG	SG	60	-	60	-	61	60	52	48	0	0	nein
		7	21.OG	SG	60	-	60	-	61	61	52	49	0	0	nein
		7	22.OG	SG	60	-	60	-	61	61	53	49	0	0	nein
		7	23.OG	SG	60	-	60	-	62	61	53	49	0	0	nein
		7	24.OG	SG	60	-	60	-	62	61	53	49	0	0	nein
		7	25.OG	SG	60	-	60	-	62	61	53	49	0	0	nein
		7	26.OG	SG	60	-	60	-	62	61	53	49	0	0	nein
		7	27.OG	SG	60	-	60	-	62	62	53	49	0	0	nein
		7	28.OG	SG	60	-	60	-	62	62	53	49	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		7	29.OG	SG	60	-	60	-	62	62	53	49	0	0	nein
		7	30.OG	SG	60	-	60	-	63	62	53	49	0	0	nein
		7	31.OG	SG	60	-	60	-	63	62	53	49	0	0	nein
		7	32.OG	SG	60	-	60	-	63	62	53	49	0	0	nein
		7	33.OG	SG	60	-	60	-	63	62	53	49	0	0	nein
		7	34.OG	SG	60	-	60	-	63	62	53	49	0	0	nein
		7	35.OG	SG	60	-	60	-	63	63	53	49	0	0	nein
		7	36.OG	SG	60	-	60	-	63	63	53	49	0	0	nein
		7	37.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	49	0	0	nein
		7	38.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	39.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	40.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	41.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	42.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	43.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	44.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	45.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	46.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	47.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	48.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	49.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	50.OG	SG	60	-	60	-	63	63	54	50	0	0	nein
		7	51.OG	SG	60	-	60	-	63	62	54	50	0	0	nein
		7	52.OG	SG	60	-	60	-	63	62	54	50	0	0	nein
		7	53.OG	SG	60	-	60	-	63	62	54	50	0	0	nein
		7	54.OG	SG	60	-	60	-	63	62	55	50	0	0	nein
		7	55.OG	SG	60	-	60	-	63	62	55	50	0	0	nein
		7	56.OG	SG	60	-	60	-	63	62	55	50	0	0	nein
		7	57.OG	SG	60	-	60	-	63	62	55	50	0	0	nein
		7	58.OG	SG	60	-	60	-	63	62	55	50	0	0	nein
		7	59.OG	SG	60	-	60	-	63	62	55	50	0	0	nein
		7	60.OG	SG	60	-	60	-	63	62	55	50	0	0	nein
		7	61.OG	SG	60	-	60	-	63	62	55	51	0	0	nein
		8	EG	SG	60	-	60	-	45	43	42	39	0	0	nein
		8	1.OG	SG	60	-	60	-	45	43	41	38	0	0	nein
		8	2.OG	SG	60	-	60	-	47	44	42	40	0	0	nein
		8	3.OG	SG	60	-	60	-	48	44	43	42	0	0	nein
		8	4.OG	SG	60	-	60	-	49	45	44	43	0	0	nein
		8	5.OG	SG	60	-	60	-	50	47	44	43	0	0	nein
		8	6.OG	SG	60	-	60	-	51	48	44	42	0	0	nein
		8	7.OG	SG	60	-	60	-	52	49	44	42	0	0	nein
		8	8.OG	SG	60	-	60	-	52	50	44	42	0	0	nein
		8	9.OG	SG	60	-	60	-	53	51	44	42	0	0	nein
		8	10.OG	SG	60	-	60	-	53	52	44	42	0	0	nein
		8	11.OG	SG	60	-	60	-	54	53	44	42	0	0	nein
		8	12.OG	SG	60	-	60	-	54	53	44	43	0	0	nein
		8	13.OG	SG	60	-	60	-	55	54	44	43	0	0	nein
		8	14.OG	SG	60	-	60	-	55	55	44	43	0	0	nein
		8	15.OG	SG	60	-	60	-	56	55	44	43	0	0	nein
		8	16.OG	SG	60	-	60	-	56	56	44	43	0	0	nein
		8	17.OG	SG	60	-	60	-	56	56	44	43	0	0	nein
		8	18.OG	SG	60	-	60	-	57	56	44	43	0	0	nein
		8	19.OG	SG	60	-	60	-	57	57	44	43	0	0	nein
		8	20.OG	SG	60	-	60	-	58	57	44	43	0	0	nein
		8	21.OG	SG	60	-	60	-	58	58	44	43	0	0	nein
		8	22.OG	SG	60	-	60	-	58	58	44	43	0	0	nein
		8	23.OG	SG	60	-	60	-	58	58	44	43	0	0	nein
		8	24.OG	SG	60	-	60	-	59	58	44	43	0	0	nein
		8	25.OG	SG	60	-	60	-	59	58	44	43	0	0	nein
		8	26.OG	SG	60	-	60	-	59	59	44	43	0	0	nein
		8	27.OG	SG	60	-	60	-	59	59	44	43	0	0	nein
		8	28.OG	SG	60	-	60	-	59	59	44	43	0	0	nein
		8	29.OG	SG	60	-	60	-	60	59	44	43	0	0	nein
		8	30.OG	SG	60	-	60	-	60	59	44	43	0	0	nein
		8	31.OG	SG	60	-	60	-	60	60	44	43	0	0	nein
		8	32.OG	SG	60	-	60	-	60	60	44	43	0	0	nein
		8	33.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	34.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	35.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	36.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	37.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	38.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	39.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	40.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	41.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	42.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	43.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	44.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	45.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	46.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	47.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	48.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	49.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	50.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		8	51.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	52.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	53.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	54.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		8	55.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		8	56.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		8	57.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		8	58.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		8	59.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		8	60.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		8	61.OG	SG	60	-	60	-	60	59	46	44	0	0	nein
		9	EG	SG	60	-	60	-	45	43	42	40	0	0	nein
		9	1.OG	SG	60	-	60	-	46	43	43	42	0	0	nein
		9	2.OG	SG	60	-	60	-	47	44	43	42	0	0	nein
		9	3.OG	SG	60	-	60	-	48	45	43	42	0	0	nein
		9	4.OG	SG	60	-	60	-	49	45	44	42	0	0	nein
		9	5.OG	SG	60	-	60	-	50	47	44	42	0	0	nein
		9	6.OG	SG	60	-	60	-	51	48	44	42	0	0	nein
		9	7.OG	SG	60	-	60	-	51	49	44	42	0	0	nein
		9	8.OG	SG	60	-	60	-	52	49	44	42	0	0	nein
		9	9.OG	SG	60	-	60	-	52	50	44	42	0	0	nein
		9	10.OG	SG	60	-	60	-	53	51	44	42	0	0	nein
		9	11.OG	SG	60	-	60	-	53	52	44	42	0	0	nein
		9	12.OG	SG	60	-	60	-	54	53	44	43	0	0	nein
		9	13.OG	SG	60	-	60	-	54	53	44	43	0	0	nein
		9	14.OG	SG	60	-	60	-	55	54	44	43	0	0	nein
		9	15.OG	SG	60	-	60	-	55	55	44	43	0	0	nein
		9	16.OG	SG	60	-	60	-	56	55	44	43	0	0	nein
		9	17.OG	SG	60	-	60	-	56	55	44	43	0	0	nein
		9	18.OG	SG	60	-	60	-	56	56	44	43	0	0	nein
		9	19.OG	SG	60	-	60	-	57	56	44	43	0	0	nein
		9	20.OG	SG	60	-	60	-	57	57	44	43	0	0	nein
		9	21.OG	SG	60	-	60	-	57	57	44	43	0	0	nein
		9	22.OG	SG	60	-	60	-	58	57	44	43	0	0	nein
		9	23.OG	SG	60	-	60	-	58	58	44	43	0	0	nein
		9	24.OG	SG	60	-	60	-	58	58	44	43	0	0	nein
		9	25.OG	SG	60	-	60	-	58	58	44	43	0	0	nein
		9	26.OG	SG	60	-	60	-	59	58	44	43	0	0	nein
		9	27.OG	SG	60	-	60	-	59	58	44	43	0	0	nein
		9	28.OG	SG	60	-	60	-	59	58	44	43	0	0	nein
		9	29.OG	SG	60	-	60	-	59	59	44	43	0	0	nein
		9	30.OG	SG	60	-	60	-	59	59	45	43	0	0	nein
		9	31.OG	SG	60	-	60	-	59	59	45	43	0	0	nein
		9	32.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		9	33.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		9	34.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		9	35.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	36.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	37.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	38.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	39.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	40.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	41.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	42.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	43.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	44.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	45.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	46.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	47.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	48.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	49.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	50.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	51.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	52.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		9	53.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		9	54.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		9	55.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		9	56.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		9	57.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		9	58.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		9	59.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		9	60.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		9	61.OG	SG	60	-	60	-	60	59	46	44	0	0	nein
		10	EG	SG	60	-	60	-	45	43	43	40	0	0	nein
		10	1.OG	SG	60	-	60	-	46	44	47	44	0	0	nein
		10	2.OG	SG	60	-	60	-	48	45	47	45	0	0	nein
		10	3.OG	SG	60	-	60	-	49	46	48	45	0	0	nein
		10	4.OG	SG	60	-	60	-	49	46	48	45	0	0	nein
		10	5.OG	SG	60	-	60	-	50	48	48	45	0	0	nein
		10	6.OG	SG	60	-	60	-	51	49	48	46	0	0	nein
		10	7.OG	SG	60	-	60	-	51	49	48	46	0	0	nein
		10	8.OG	SG	60	-	60	-	52	50	49	46	0	0	nein
		10	9.OG	SG	60	-	60	-	52	50	49	46	0	0	nein
		10	10.OG	SG	60	-	60	-	52	51	44	43	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		10	11.OG	SG	60	-	60	-	53	52	44	43	0	0	nein
		10	12.OG	SG	60	-	60	-	54	52	44	43	0	0	nein
		10	13.OG	SG	60	-	60	-	54	53	44	43	0	0	nein
		10	14.OG	SG	60	-	60	-	55	54	44	43	0	0	nein
		10	15.OG	SG	60	-	60	-	55	54	44	43	0	0	nein
		10	16.OG	SG	60	-	60	-	56	55	45	43	0	0	nein
		10	17.OG	SG	60	-	60	-	56	55	45	43	0	0	nein
		10	18.OG	SG	60	-	60	-	56	56	45	43	0	0	nein
		10	19.OG	SG	60	-	60	-	56	56	45	43	0	0	nein
		10	20.OG	SG	60	-	60	-	57	56	45	43	0	0	nein
		10	21.OG	SG	60	-	60	-	57	57	45	43	0	0	nein
		10	22.OG	SG	60	-	60	-	57	57	45	43	0	0	nein
		10	23.OG	SG	60	-	60	-	58	57	45	43	0	0	nein
		10	24.OG	SG	60	-	60	-	58	57	45	43	0	0	nein
		10	25.OG	SG	60	-	60	-	58	58	45	43	0	0	nein
		10	26.OG	SG	60	-	60	-	58	58	45	43	0	0	nein
		10	27.OG	SG	60	-	60	-	58	58	45	43	0	0	nein
		10	28.OG	SG	60	-	60	-	59	58	45	43	0	0	nein
		10	29.OG	SG	60	-	60	-	59	58	45	43	0	0	nein
		10	30.OG	SG	60	-	60	-	59	59	45	43	0	0	nein
		10	31.OG	SG	60	-	60	-	59	59	45	43	0	0	nein
		10	32.OG	SG	60	-	60	-	59	59	45	43	0	0	nein
		10	33.OG	SG	60	-	60	-	59	59	45	43	0	0	nein
		10	34.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		10	35.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		10	36.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		10	37.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		10	38.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		10	39.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		10	40.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		10	41.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		10	42.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		10	43.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		10	44.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		10	45.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		10	46.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		10	47.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		10	48.OG	SG	60	-	60	-	60	60	45	43	0	0	nein
		10	49.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		10	50.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		10	51.OG	SG	60	-	60	-	60	59	45	43	0	0	nein
		10	52.OG	SG	60	-	60	-	60	59	46	43	0	0	nein
		10	53.OG	SG	60	-	60	-	60	59	46	43	0	0	nein
		10	54.OG	SG	60	-	60	-	60	59	46	43	0	0	nein
		10	55.OG	SG	60	-	60	-	60	59	46	43	0	0	nein
		10	56.OG	SG	60	-	60	-	60	59	46	43	0	0	nein
		10	57.OG	SG	60	-	60	-	60	59	46	43	0	0	nein
		10	58.OG	SG	60	-	60	-	60	59	46	43	0	0	nein
		10	59.OG	SG	60	-	60	-	60	59	46	43	0	0	nein
		10	60.OG	SG	60	-	60	-	60	59	46	44	0	0	nein
		10	61.OG	SG	60	-	60	-	60	59	47	45	0	0	nein
		11	4.OG	SG	60	-	60	-	54	53	60	56	0	0	nein
		11	5.OG	SG	60	-	60	-	54	53	61	57	1	0	nein
		11	6.OG	SG	60	-	60	-	55	53	61	57	1	0	nein
		11	7.OG	SG	60	-	60	-	55	54	61	57	1	0	nein
		11	8.OG	SG	60	-	60	-	56	54	61	57	1	0	nein
		11	9.OG	SG	60	-	60	-	56	54	61	57	1	0	nein
		11	10.OG	SG	60	-	60	-	56	54	61	57	1	0	nein
		11	11.OG	SG	60	-	60	-	56	54	61	57	1	0	nein
		11	12.OG	SG	60	-	60	-	57	54	61	57	1	0	nein
		11	13.OG	SG	60	-	60	-	57	54	61	57	1	0	nein
		11	14.OG	SG	60	-	60	-	57	54	61	57	1	0	nein
		11	15.OG	SG	60	-	60	-	58	54	62	57	2	0	nein
		11	16.OG	SG	60	-	60	-	58	55	62	57	2	0	nein
		11	17.OG	SG	60	-	60	-	58	55	62	57	2	0	nein
		11	18.OG	SG	60	-	60	-	58	55	62	57	2	0	nein
		11	19.OG	SG	60	-	60	-	58	55	62	58	2	0	nein
		11	20.OG	SG	60	-	60	-	58	55	62	58	2	0	nein
		11	21.OG	SG	60	-	60	-	58	55	62	58	2	0	nein
		11	22.OG	SG	60	-	60	-	59	55	62	58	2	0	nein
		11	23.OG	SG	60	-	60	-	59	55	62	58	2	0	nein
		11	24.OG	SG	60	-	60	-	59	55	62	58	2	0	nein
		11	25.OG	SG	60	-	60	-	59	55	62	58	2	0	nein
		11	26.OG	SG	60	-	60	-	59	55	62	58	2	0	nein
		11	27.OG	SG	60	-	60	-	59	56	62	58	2	0	nein
		11	28.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	58	3	0	nein
		11	29.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	58	3	0	nein
		11	30.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	58	3	0	nein
		11	31.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	58	3	0	nein
		11	32.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	58	3	0	nein
		11	33.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	58	3	0	nein
		11	34.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	58	3	0	nein
		11	35.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	58	3	0	nein
		11	36.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	58	3	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		11	37.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	58	3	0	nein
		11	38.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	58	3	0	nein
		11	39.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		11	40.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		11	41.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		11	42.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		11	43.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		11	44.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		11	45.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		11	46.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		11	47.OG	SG	60	-	60	-	59	56	63	59	3	0	nein
		11	48.OG	SG	60	-	60	-	59	57	63	59	3	0	nein
		11	49.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		11	50.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		11	51.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		11	52.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		11	53.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		11	54.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		11	55.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		11	56.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		11	57.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		11	58.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		11	59.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		11	60.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	59	4	0	nein
		11	61.OG	SG	60	-	60	-	59	57	64	60	4	0	nein
O1274	Ritterstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	47	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	49	45	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	52	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	47	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	51	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	44	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	47	47	43	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	51	47	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	42	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	42	39	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	45	43	0	1	nein
O1275	Ritterstraße 14a	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	50	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	45	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	47	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	43	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	46	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	51	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	43	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	44	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	46	44	0	2	nein
O1276	Ritterstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	45	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	48	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	49	46	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	44	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	49	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	54	3	12	nein
O1277	Ritterstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	46	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	52	1	10	nein
O1278	Ritterstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	47	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	51	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	50	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
O1279	Ritterstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	49	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	50	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
O1280	Schanzstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	63	60	8	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	64	60	7	15	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	64	60	7	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	59	8	14	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	60	8	15	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	52	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	53	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	56	53	1	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	60	56	5	11	nein
OI281	Schanzstraße 2a	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	54	2	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	59	56	4	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	57	4	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	52	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	62	58	5	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	63	60	6	15	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	65	61	8	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	52	49	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	56	52	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	60	56	3	11	nein
OI282	Schanzstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	53	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	50	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	52	48	0	3	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	51	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	54	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	56	53	1	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	58	55	3	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	63	59	8	14	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	64	61	7	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	44	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	44	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	45	43	0	1	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	45	43	0	1	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	49	46	0	1	nein
OI283	Schanzstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	53	2	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	58	54	3	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	56	4	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	53	1	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	62	59	7	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	64	61	9	16	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	50	46	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	52	49	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	56	53	1	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	60	56	5	11	nein
OI284	Schanzstraße 5	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	59	55	4	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	63	60	8	15	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	49	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	55	52	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	62	58	7	13	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	48	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	48	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	49	46	0	4	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	52	48	0	6	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	52	1	7	nein
OI285	Schanzstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	64	61	9	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	65	61	10	16	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	65	61	10	16	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	55	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	57	53	2	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	60	56	5	11	nein
OI286	Schanzstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	51	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	55	3	10	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	61	58	6	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	65	61	10	16	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	61	58	6	13	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	62	58	7	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	63	60	8	15	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	49	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	51	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	54	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
OI287	Schanzstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	49	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	50	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	52	49	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	56	52	1	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	58	54	3	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	61	57	6	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	62	59	7	14	ja
OI288	Schanzstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	55	52	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	56	52	1	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	57	54	2	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	59	55	4	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	59	55	4	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	63	59	8	14	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	58	55	3	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	62	58	7	13	ja
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	64	60	9	15	ja
		8	EG	vWo	55	40	55	45	56	58	61	57	6	12	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	63	59	8	14	ja
OI289	Schanzstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	61	58	6	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	66	63	9	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	67	63	10	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	67	63	10	18	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	67	63	10	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	63	11	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	67	63	10	18	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	65	67	63	10	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	51	47	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	54	51	0	6	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	56	52	1	7	nein
OI290	Schanzstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	63	59	8	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	57	53	2	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	59	55	4	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	57	53	2	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	58	55	3	10	nein
OI291	Schanzstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	63	66	63	9	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	67	63	10	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	68	64	11	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	68	65	11	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	65	69	65	12	20	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	66	69	65	12	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	65	67	63	10	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	65	67	63	10	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	66	68	64	11	19	ja
		5	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	68	65	11	20	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	66	67	63	10	18	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	67	63	10	18	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	58	55	3	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	59	56	4	11	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	65	62	8	17	ja
OI292	Schanzstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	57	54	2	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	61	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	65	61	8	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	62	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	65	61	8	16	ja

Berechnungspunkt				Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	50	47	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	56	52	1	7	nein
OI293	Schleiergrün 1,3,5	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	56	53	1	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	59	56	4	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	59	56	4	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	62	59	7	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	60	57	5	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	63	59	8	14	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	56	4	11	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	60	9	15	ja
OI294	Schleiergrün 2,4	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	58	64	60	9	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	54	3	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	57	5	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	64	60	9	15	ja
OI295	Schleiergrün 6,8	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	57	54	2	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	65	61	10	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	63	60	8	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	64	60	9	15	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	52	0	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	60	56	5	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	55	4	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
OI296	Schlossergasse 1	2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	56	5	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	61	58	6	13	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	61	57	6	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	44	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	46	42	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	49	46	0	4	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	53	50	0	5	nein
OI297	Schlossergasse 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	46	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	49	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	58	6	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	55	3	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	61	57	6	12	nein
OI298	Schlossergasse 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	56	5	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	48	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	50	47	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	53	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	59	55	4	10	nein
OI299	Schlossergasse 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	61	57	4	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	62	58	5	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	56	4	11	nein
OI300	Schlossergasse 5	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	55	3	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	51	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	56	53	1	8	nein
OI301	Schlossergasse 5 (NG)	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	60	56	5	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	49	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	51	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	53	49	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	54	50	0	5	nein
OI302	Schlossergasse 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	56	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	58	62	58	5	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	62	58	5	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	63	59	6	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	61	58	4	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	50	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	51	0	9	nein
OI303	Schlossergasse 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	54	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	53	2	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	59	55	2	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	48	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	50	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	54	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	57	53	2	8	nein
OI304	Schlossergasse 9	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	49	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	51	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	53	50	0	5	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	56	52	1	7	nein
OI305	Schlossergasse 11	2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	55	4	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	60	56	5	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	55	52	0	7	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	56	53	1	8	nein
OI306	Schlossergasse 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	51	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	52	48	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	49	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	62	59	5	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	63	59	6	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	63	59	6	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	50	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	51	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	52	49	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	54	50	0	5	nein
OI307	Schlossergasse 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	55	4	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	56	53	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	61	58	6	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	53	2	8	nein
OI308	Schlossergasse 14	2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	62	59	5	14	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	63	59	6	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	63	59	6	14	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	63	59	6	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	60	56	3	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	60	57	3	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	61	57	4	12	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	63	59	6	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	43	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	47	43	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	47	44	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	48	44	0	0	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	52	48	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	63	59	6	14	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	63	59	3	14	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	63	60	3	15	ja
		5	4.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	64	60	4	15	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	62	59	5	14	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	63	59	6	14	ja
		6	4.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	63	59	6	14	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	50	46	0	6	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	50	0	8	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	51	0	9	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	51	0	6	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	55	52	0	7	nein
OI309	Schlossergasse 15	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	54	2	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	60	56	5	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	53	1	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	58	54	3	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	60	57	5	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	51	47	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	59	8	14	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	49	45	0	5	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	50	0	8	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	56	5	11	nein
OI310	Schlossergasse 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	56	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	60	57	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	57	4	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	57	4	12	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	61	58	4	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	58	63	60	8	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	64	60	7	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	64	60	4	15	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	61	64	60	4	15	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	60	45	66	61	64	60	4	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	63	60	8	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	64	60	9	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	63	59	6	14	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	63	59	6	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	56	5	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	57	5	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	57	54	2	9	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	57	53	2	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	54	2	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	58	55	1	10	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	59	55	2	10	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	59	55	2	10	nein
OI311	Schlossergasse 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	57	54	2	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	64	61	9	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	64	61	7	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	63	59	6	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	63	60	6	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	65	61	8	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	54	51	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	56	52	1	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	64	60	7	15	ja
OI312	Spitalstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	49	46	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	54	2	12	nein
OI313	Spitalstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	49	0	7	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OI314	Spitalstraße 4	2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	51	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	45	53	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	59	55	0	8	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	54	54	59	55	0	8	nein
		2	4.OG	M	60	45	60	47	55	55	59	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	43	43	45	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	44	43	45	41	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	45	43	46	42	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	48	45	48	45	0	0	nein
		3	4.OG	M	60	45	60	45	51	47	52	48	0	3	nein
OI315	Spitalstraße 4a	4	EG	M	60	45	60	45	43	43	46	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	44	43	47	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	45	43	48	45	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	49	48	54	50	0	5	nein
		4	4.OG	M	60	45	60	45	51	50	56	52	0	7	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	45	44	45	41	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	46	52	49	0	4	nein
OI316	Spitalstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	49	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	49	0	7	nein
OI317	Spitalstraße 6	1	EG	M	60	45	60	45	47	45	49	45	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	46	50	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	56	53	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	46	52	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	55	51	0	6	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	50	58	54	0	9	nein
OI318	Spitalstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	49	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
OI319	Stegermattstraße 1,1a	2	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	56	53	1	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	58	7	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	63	59	8	14	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	63	60	8	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	61	58	6	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	63	59	8	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	64	60	9	15	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	55	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	57	53	2	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	58	55	3	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	59	56	4	11	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	46	43	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	46	44	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	47	45	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	49	46	0	1	nein
5	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	54	50	0	5	nein		
OI320	Stegermattstraße 1b	6	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	53	49	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	54	51	0	6	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	53	1	8	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	57	54	2	9	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	58	55	3	10	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	49	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	52	49	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	55	51	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	57	53	2	8	nein
OI321	Stegermattstraße 1c	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	62	58	7	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	63	59	8	14	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	63	59	8	14	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	56	53	1	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	58	55	3	10	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	56	5	11	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	56	52	1	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	62	58	7	13	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	63	59	8	14	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	64	60	9	15	ja
OI322	Stegermattstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	46	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	49	46	0	4	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	55	51	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	57	54	2	9	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	60	56	5	11	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	56	53	1	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	57	54	2	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	55	4	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	64	60	9	15	ja
OI323	Stegermattstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	58	55	3	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	59	56	4	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	56	5	11	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	57	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	64	60	9	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	64	60	9	15	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	50	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	56	52	1	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	58	54	3	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	59	55	4	10	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	61	57	6	12	nein
OI324	Stegermattstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	47	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	48	45	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	51	47	0	5	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	55	51	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	57	54	2	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	58	54	3	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	56	4	11	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	60	8	15	ja
OI325	Stegermattstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	61	58	6	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	62	59	7	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	63	59	8	14	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	64	61	9	16	ja
		2	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	65	61	8	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	59	55	4	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	58	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	63	59	8	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	64	60	9	15	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	64	61	9	16	ja
OI326	Stegermattstraße 6	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	54	51	0	6	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	50	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	51	47	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	52	48	0	3	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	56	52	1	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	58	54	3	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	58	55	3	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	59	56	4	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
OI327	Stegermattstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	51	0	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	52	1	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	52	59	56	4	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	60	56	5	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	48	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	49	46	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	52	48	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	55	51	0	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	57	5	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
OI328	Stegermattstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	50	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	54	2	9	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	57	5	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	58	7	13	ja
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	64	60	9	15	ja
OI329	Stegermattstraße 11	1	EG	SG	60	-	60	-	61	62	69	65	9	0	nein
		1	1.OG	SG	60	-	60	-	61	62	70	66	10	0	nein
		2	EG	SG	60	-	60	-	53	53	54	50	0	0	nein
		2	1.OG	SG	60	-	60	-	52	51	59	56	0	0	nein
		3	EG	SG	60	-	60	-	52	51	53	50	0	0	nein
		3	1.OG	SG	60	-	60	-	52	51	59	55	0	0	nein
		4	EG	SG	60	-	60	-	52	51	54	50	0	0	nein
		4	1.OG	SG	60	-	60	-	52	52	60	56	0	0	nein
		5	EG	SG	60	-	60	-	59	61	68	64	8	0	nein
		5	1.OG	SG	60	-	60	-	60	61	70	66	10	0	nein
		6	EG	SG	60	-	60	-	58	59	68	64	8	0	nein
		6	1.OG	SG	60	-	60	-	60	61	72	68	12	0	nein
		7	EG	SG	60	-	60	-	58	59	68	64	8	0	nein
		7	1.OG	SG	60	-	60	-	60	61	72	68	12	0	nein
		8	EG	SG	60	-	60	-	62	63	71	67	11	0	nein
		8	1.OG	SG	60	-	60	-	62	64	73	69	13	0	nein
OI330	Stegermattstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	65	62	10	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	65	61	10	16	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	65	62	10	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	58	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	64	60	9	15	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	49	46	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	53	50	0	5	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	57	53	2	8	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	57	54	2	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	62	58	7	13	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	66	62	11	17	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	58	66	62	11	17	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	61	10	16	ja
OI331	Stegermattstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	60	62	59	7	14	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	64	61	9	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	56	5	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	62	59	7	14	ja
OI332	Stegermattstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	65	62	10	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	66	63	9	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	67	63	10	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	61	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	65	62	10	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	66	62	9	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	59	56	4	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	65	61	10	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	64	61	9	16	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	65	62	10	17	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	66	62	11	17	ja
OI333	Stegermattstraße 16a	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	59	56	4	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	61	58	6	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	61	9	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	66	63	11	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	67	63	12	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	67	64	10	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	62	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	67	63	10	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	68	64	11	19	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	63	66	62	9	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	67	63	10	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	68	64	11	19	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	60	56	5	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	62	59	7	14	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	65	61	10	16	ja
OI334	Stegermattstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	54	2	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	55	4	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	67	63	12	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	67	64	12	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	61	66	62	11	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	66	63	9	18	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	62	10	17	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	62	11	17	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	66	62	11	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	53	50	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	54	51	0	6	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	55	51	0	6	nein
OI335	Stegermattstraße 24	1	EG	SSc	55	-	55	-	58	51	50	47	0	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	57	56	63	59	8	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	58	59	65	61	10	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	58	59	65	61	10	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	60	58	60	57	5	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	57	-	63	55	50	46	0	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	58	52	57	54	2	0	nein
OI336	Stegermattstraße 26	1	EG	S	60	-	60	-	60	52	50	47	0	0	nein
		1	1.OG	S	60	-	60	-	61	53	50	47	0	0	nein
		1	2.OG	S	60	-	60	-	62	54	54	51	0	0	nein
		2	EG	S	60	-	60	-	56	55	61	57	1	0	nein
		2	1.OG	S	60	-	60	-	57	56	62	58	2	0	nein
		2	2.OG	S	60	-	60	-	58	56	63	59	3	0	nein
		3	EG	S	60	-	60	-	57	58	64	60	4	0	nein
		3	1.OG	S	60	-	60	-	57	58	64	61	4	0	nein
		3	2.OG	S	60	-	60	-	58	59	65	61	5	0	nein
		4	EG	S	60	-	60	-	60	57	61	58	1	0	nein
		4	1.OG	S	60	-	60	-	60	57	62	58	2	0	nein
		4	2.OG	S	60	-	60	-	61	58	62	59	2	0	nein
OI337	Walter-Clauss-Straße 2	2	EG	M	60	45	60	50	56	57	65	61	5	11	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	66	62	6	12	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	59	60	67	63	7	13	ja
		3	EG	M	60	45	60	45	50	49	60	57	0	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	62	58	2	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	64	60	4	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	49	57	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	59	56	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	54	61	58	1	11	nein
OI338	Walter-Clauss-Straße 4	2	EG	M	60	45	60	45	50	50	61	58	1	13	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	63	59	3	12	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	64	60	4	13	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	56	57	65	61	5	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	52	52	62	58	2	11	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	64	60	4	13	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	66	62	6	12	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	58	59	67	63	7	13	ja
		4	EG	M	60	45	60	47	53	53	62	59	2	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	64	60	4	13	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	66	62	6	12	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	50	59	60	67	63	7	13	ja
		5	EG	M	60	45	60	47	53	53	61	58	1	11	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	63	59	3	12	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	65	61	5	11	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	50	59	60	66	62	6	12	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	49	49	56	53	0	8	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	59	55	0	8	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	61	58	1	11	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	50	56	57	63	59	3	9	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	47	47	53	49	0	4	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	49	49	56	52	0	7	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	59	55	0	8	nein
		7	3.OG	M	60	45	60	47	55	55	63	59	3	12	nein
		8	EG	M	60	45	60	45	48	47	55	51	0	6	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	58	55	0	10	nein
		8	2.OG	M	60	45	60	47	53	54	61	57	1	10	nein
		8	3.OG	M	60	45	60	50	56	57	63	60	3	10	nein
		9	EG	M	60	45	60	45	48	47	54	51	0	6	nein
		9	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	57	54	0	9	nein
		9	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	60	56	0	9	nein
		9	3.OG	M	60	45	60	50	56	56	63	60	3	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
OI339	Walter-Clauss-Straße 5,7	1	EG	M	60	45	60	45	48	49	58	54	0	9	nein		
		1	1.OG	M	60	45	60	47	50	51	60	56	0	9	nein		
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	62	58	2	11	nein		
		1	3.OG	M	60	45	60	50	55	56	64	60	4	10	nein		
		2	EG	M	60	45	60	45	48	49	59	55	0	10	nein		
		2	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	61	57	1	10	nein		
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	63	59	3	12	nein		
		2	3.OG	M	60	45	60	50	55	56	64	60	4	10	nein		
		4	EG	M	60	45	60	45	47	47	55	51	0	6	nein		
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	49	57	54	0	9	nein		
		4	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	61	57	1	10	nein		
		4	3.OG	M	60	45	60	50	56	57	66	62	6	12	nein		
		OI340	Walter-Clauss-Straße 8	2	EG	M	60	45	60	47	51	51	61	57	1	10	nein
				2	1.OG	M	60	45	60	47	52	53	63	59	3	12	nein
				2	2.OG	M	60	45	60	47	54	55	65	61	5	14	nein
				2	3.OG	M	60	45	60	50	57	58	66	62	6	12	nein
3	EG			M	60	45	60	45	50	50	58	55	0	10	nein		
3	1.OG			M	60	45	60	47	52	52	61	57	1	10	nein		
3	2.OG			M	60	45	60	47	53	54	63	59	3	12	nein		
3	3.OG			M	60	45	60	50	55	56	64	60	4	10	nein		
4	EG			M	60	45	60	45	48	47	51	48	0	3	nein		
4	1.OG			M	60	45	60	45	49	48	51	48	0	3	nein		
4	2.OG			M	60	45	60	45	50	49	51	48	0	3	nein		
4	3.OG			M	60	45	60	45	52	49	52	48	0	3	nein		
OI341	Wilhelm-Bauer-Straße 5			1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	46	44	0	2	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	47	44	0	2	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	48	45	0	3	nein
				1	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	51	48	0	6	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	48	0	6	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	49	0	7	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	50	0	5	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	54	51	0	6	nein		
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	55	52	0	7	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	46	0	4	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	51	47	0	5	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	52	48	0	3	nein		
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	53	50	0	5	nein		
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	56	52	1	7	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	47	44	0	2	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	49	45	0	0	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	49	46	0	1	nein		
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	50	47	0	2	nein		
		4	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	49	0	4	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	47	42	0	0	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	48	0	6	nein		
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	49	0	7	nein		
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein		
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	54	3	9	nein		
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	45	41	0	1	nein		
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein		
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	51	0	9	nein		
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	53	2	8	nein		
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	55	4	10	nein		
		7	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	47	43	0	3	nein		
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	45	0	5	nein		
7	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	47	0	5	nein				
7	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	50	0	8	nein				
7	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	50	0	5	nein				
8	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	45	0	5	nein				
8	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein				
8	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	50	0	8	nein				
8	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein				
8	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein				
OI342	Wilhelm-Bauer-Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	47	0	7	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	48	0	6	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	49	0	7	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein		
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	54	2	9	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	51	48	0	6	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	53	49	0	7	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	53	50	0	5	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	54	51	0	6	nein		
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	45	41	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	46	43	0	1	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	49	45	0	3	nein		
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	53	49	0	4	nein		
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	53	2	8	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	46	43	0	1	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	47	43	0	1	nein				
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	48	45	0	3	nein				
4	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	51	48	0	6	nein				
4	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	56	52	1	7	nein				

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	59	55	4	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	47	0	5	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	49	0	7	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	51	0	9	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	60	56	5	11	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	47	44	0	4	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	45	0	5	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	48	0	6	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	51	0	9	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	45	0	5	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	47	0	7	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	49	0	7	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	57	53	2	11	nein
OI343	Wilhelm-Bauer-Straße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	47	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	46	0	6	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	51	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	54	51	0	6	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	50	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	52	0	7	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	48	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	49	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	51	47	0	5	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	54	50	0	5	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	57	54	2	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	49	0	7	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	56	5	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	49	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	53	1	11	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	54	3	12	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	55	4	10	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	47	44	0	4	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	49	45	0	5	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	51	47	0	7	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	52	1	10	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	47	43	0	3	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	49	45	0	5	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	48	0	8	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	51	0	9	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
OI344	Wilhelm-Bauer-Straße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	44	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	46	43	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	47	0	7	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	51	0	9	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	52	1	10	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	55	3	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	49	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	50	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	51	48	0	6	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	50	0	8	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	47	43	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	50	46	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	49	0	9	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	56	4	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	49	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	50	0	8	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		6	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	47	44	0	4	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	49	45	0	5	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	51	47	0	7	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	49	0	7	nein
		7	4.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	47	0	7	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	47	43	0	3	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	48	45	0	5	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	47	0	7	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		8	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
OI345	Wilhelm-Bauer-Straße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	49	45	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		1	4.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	57	53	2	11	nein
		1	5.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	46	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	48	44	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	51	47	0	7	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	50	0	8	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	50	0	8	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	51	0	9	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	51	0	9	nein
		3	5.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	45	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	45	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	43	42	0	2	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	44	42	0	2	nein
		4	4.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	42	0	2	nein
		4	5.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	47	44	0	4	nein
OI346	Wilhelm-Bauer-Straße 14	1	EG	M	60	45	60	45	46	41	42	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	42	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	50	43	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	50	43	46	44	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	43	51	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	44	52	48	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	46	53	49	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	54	47	55	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	42	50	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	43	51	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	45	53	49	0	4	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	52	47	55	51	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	40	44	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	41	45	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	48	42	47	44	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	48	43	51	48	0	3	nein
OI347	Wilhelm-Bauer-Straße 15,17	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	48	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	52	1	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	50	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	48	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	49	0	7	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	52	1	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	47	44	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	48	45	0	5	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	47	45	0	5	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	51	48	0	8	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	45	43	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	46	44	0	4	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	46	0	6	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	43	0	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	43	40	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	42	40	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	42	0	2	nein
		7	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	43	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
OI350	Wilhelm-Bauer-Straße 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	42	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	42	0	2	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	46	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	52	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	52	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	54	2	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	55	3	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	50	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	50	0	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	52	0	10	nein
OI351	Zähringerstraße 1	1	EG	M	60	45	62	50	67	59	47	45	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	68	60	49	46	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	68	60	52	49	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	62	50	68	60	53	50	0	0	nein
		1	4.OG	M	60	45	62	50	68	60	55	51	0	1	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	61	54	51	48	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	54	50	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	63	56	56	53	0	3	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	63	56	58	54	0	4	nein
		2	4.OG	M	60	45	60	50	63	57	59	56	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	52	51	50	46	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	53	49	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	54	50	0	3	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	56	55	55	52	0	5	nein
		3	4.OG	M	60	45	60	50	58	58	58	54	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	52	51	44	40	0	0	nein
4	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	45	43	0	0	nein		
4	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	45	43	0	0	nein		
4	3.OG	M	60	45	60	47	59	55	44	43	0	0	nein		
4	4.OG	M	60	45	60	50	61	58	47	44	0	0	nein		
OI352	Zähringerstraße 2	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	56	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	58	54	1	9	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	61	57	4	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	51	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	49	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	49	46	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	50	47	0	2	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	53	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	67	59	52	49	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	54	50	0	5	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	54	51	0	6	nein
OI353	Zähringerstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	58	48	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	47	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	63	48	45	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	66	51	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	47	43	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	52	48	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	54	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	51	47	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	63	53	49	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	55	51	0	6	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	70	58	54	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	65	44	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	68	44	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	72	72	44	43	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	74	75	48	45	0	0	nein
OI354	Zähringerstraße 4	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	56	4	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	59	8	14	ja
		2	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	56	52	1	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	57	53	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	55	4	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	59	8	14	ja
		3	5.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	49	46	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	51	48	0	3	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	54	50	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			4	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	57	53	0	8	nein
			4	5.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	59	55	2	10	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	47	44	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	48	45	0	0	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	52	48	0	3	nein
			5	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	55	52	0	7	nein
			5	4.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	57	53	0	8	nein
			5	5.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	60	56	3	11	nein
O1355	Zähringerstraße 5		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	47	45	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	49	46	0	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	51	48	0	3	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	54	50	0	5	nein
			1	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	56	52	0	7	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	53	2	8	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	58	55	3	10	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	60	56	5	11	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	61	58	6	13	ja
			2	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	63	59	8	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	45	43	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	48	45	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	49	46	0	1	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	47	44	0	0	nein
			3	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	47	44	0	0	nein
O1356	Zähringerstraße 6		1	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	54	50	0	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	56	52	1	7	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	60	56	5	11	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	55	51	0	6	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	56	53	1	8	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	58	54	3	9	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	55	52	0	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	58	54	3	9	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	60	56	5	11	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	57	53	2	8	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	60	56	5	11	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	61	58	6	13	ja
O1357	Zähringerstraße 7		1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	55	51	0	6	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	56	52	1	7	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	56	52	1	7	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	58	54	3	9	nein
			1	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	62	58	7	13	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	55	51	0	6	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	57	53	2	8	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	58	55	3	10	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	60	56	5	11	nein
			2	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	62	58	7	13	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	52	48	0	3	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	45	43	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	44	43	0	0	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	45	43	0	0	nein
			3	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	47	44	0	0	nein
O1358	Zähringerstraße 8		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	59	55	4	10	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	59	55	4	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	59	62	59	7	14	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	63	59	8	14	ja
			2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	64	60	9	15	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	52	48	0	3	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	52	49	0	4	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	52	49	0	4	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	50	47	0	2	nein
O1359	Zähringerstraße 8 (NG)		1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	53	50	0	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	57	53	2	8	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	61	58	6	13	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	59	56	4	11	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	58	62	58	7	13	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	63	60	8	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	43	40	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	45	42	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	54	51	0	6	nein
O1361	Zähringerstraße 9		1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	43	40	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	44	41	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	45	41	0	0	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	47	43	0	0	nein
			1	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	49	46	0	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	59	55	4	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	61	57	6	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	62	58	7	13	ja
			2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	63	59	8	14	ja
			2	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	63	60	8	15	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	45	43	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	45	43	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	47	44	0	0	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	51	48	0	3	nein
			4	4.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	47	44	0	0	nein
O1362	Zähringerstraße 10		1	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	60	56	5	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	63	59	8	14	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	59	56	52	1	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	58	54	3	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	61	57	6	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	63	59	6	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	51	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	52	48	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	52	49	0	4	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	50	47	0	2	nein
OI363	Zähringerstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	51	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	60	57	5	12	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	62	59	7	14	ja
		1	4.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	52	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	59	56	4	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	61	57	6	12	nein
		2	4.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	45	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	45	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	45	41	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	46	43	0	0	nein
		3	4.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	49	45	0	0	nein
OI364	Zähringerstraße 11 (NG)	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	45	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	46	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	46	44	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	51	48	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	54	50	0	5	nein
OI365	Zähringerstraße 11 (NG2)	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	49	46	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	51	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	52	48	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	53	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	58	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	57	53	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	59	55	2	10	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	61	57	4	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	62	44	43	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	64	45	43	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	66	45	43	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	70	47	45	0	0	nein
OI366	Zähringerstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	57	53	2	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	64	60	9	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	59	64	61	9	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	65	62	10	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	59	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	61	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	66	62	11	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	59	56	4	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	63	63	59	6	14	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	64	60	7	15	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	56	58	46	43	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	47	44	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	51	48	0	3	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	57	53	2	8	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	57	54	2	9	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	54	51	0	6	nein
OI367	Zähringerstraße 13	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	48	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	50	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	68	56	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	54	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	67	44	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	73	45	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	76	77	52	48	0	3	nein
OI368	Zähringerstraße 14	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	63	65	61	8	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	65	62	8	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	66	62	9	17	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	65	66	62	9	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	67	69	66	62	6	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	70	65	61	5	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	70	65	61	5	16	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	65	62	5	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	49	46	0	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	48	45	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	70	50	47	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	56	52	1	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	56	53	1	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	57	53	2	8	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	57	53	2	8	nein
O1369	Zähringerstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	48	44	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	50	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	54	50	0	5	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	57	53	2	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	60	56	5	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	62	58	7	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	57	53	2	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	61	57	6	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	62	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	59	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	44	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	45	43	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	48	45	0	0	nein
O1370	Zähringerstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	64	67	63	10	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	67	63	10	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	67	63	10	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	67	68	69	65	9	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	70	69	65	9	20	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	69	65	9	20	ja
O1371	Zähringerstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	59	56	4	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	59	56	4	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	60	56	3	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	61	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	63	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	44	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	70	71	48	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	63	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	44	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	72	47	44	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	58	43	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	44	41	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	47	44	0	0	nein
O1372	Zähringerstraße 18	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	63	63	59	6	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	64	60	7	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	77	78	64	60	4	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	76	78	65	61	5	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	81	82	52	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	80	82	61	57	1	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	77	78	56	53	0	8	nein
O1373	Zähringerstraße 18a	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	46	44	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	46	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	47	45	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	50	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	58	55	3	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	59	55	2	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	60	56	3	11	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	61	58	4	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	62	57	53	2	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	59	55	2	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	61	57	4	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	62	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	56	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	68	59	56	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	70	61	58	1	13	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	60	45	71	72	62	59	2	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	60	61	44	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	44	42	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	67	45	43	0	0	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	70	49	46	0	1	nein
A001	Albertstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	53	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	51	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	48	45	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	49	45	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	51	47	0	2	nein
A002	Albertstraße 1a	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	48	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	53	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	49	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	49	46	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	52	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	39	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	44	41	0	0	nein
A003	Albertstraße 1b	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	48	44	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	42	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	45	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	50	47	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	50	0	5	nein
A004	Albertstraße 1c	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	48	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	43	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	46	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	57	49	46	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	38	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	38	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	43	39	0	0	nein
A005	Albertstraße 1d	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	39	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	39	35	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	42	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	51	47	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	52	49	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	54	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	38	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	38	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	42	38	0	0	nein
A006	Albertstraße 2	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	39	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	39	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	44	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	53	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	53	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	54	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	42	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	45	41	0	0	nein
A007	Albertstraße 3	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	37	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	38	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	42	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	53	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	54	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	55	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	41	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	44	40	0	0	nein
A008	Albertstraße 4	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	37	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	38	35	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	44	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	53	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	54	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	55	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	42	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	46	42	0	0	nein
A009	Albertstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	53	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	54	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	49	45	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	39	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	40	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	42	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	37	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	37	34	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
A010	Albertstraße 6	4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	40	36	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	53	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	54	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	47	43	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	49	45	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	39	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	41	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	48	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	37	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	38	35	0	0	nein
4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	48	45	0	0	nein		
A011	Albertstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	37	33	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	37	34	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	42	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	53	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	54	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	53	49	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	53	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	54	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	40	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	57	43	40	0	0	nein
A012	Albertstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	36	33	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	40	36	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	52	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	53	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	43	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	45	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	51	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	37	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	38	34	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	41	37	0	0	nein
A013	Albertstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	53	49	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	53	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	44	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	47	43	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	52	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	36	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	37	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	42	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	36	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	37	33	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	42	38	0	0	nein
A014	Albertstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	50	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	52	49	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	53	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	47	44	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	36	32	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	36	33	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	41	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	42	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	45	42	0	0	nein
A015	Albertstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	52	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	53	49	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	53	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	51	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	53	49	0	4	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	53	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	47	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	36	32	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	40	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	35	32	0	0	nein
5	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	36	32	0	0	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	39	36	0	0	nein		
6	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	35	32	0	0	nein		
6	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	36	32	0	0	nein		
6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	39	36	0	0	nein		
A016	Allemenstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	52	0	10	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	38	34	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	42	39	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
A017	Alemannenstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	40	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	40	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	38	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	47	0	7	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	37	0	0	nein
A018	Alemannenstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	38	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	40	36	0	0	nein
A019	Alemannenstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	36	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	38	35	0	0	nein
A020	Alemannenstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	39	37	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	42	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	37	34	0	0	nein
A021	Alemannenstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	37	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	39	36	0	0	nein
A022	Alemannenstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	38	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	41	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	37	34	0	0	nein
A023	Alemannenstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	37	34	0	0	nein
A024	Alemannenstraße 10	1	EG	vWo	55	-	55	-	52	50	58	54	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	54	59	56	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	53	51	57	54	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	53	59	56	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	49	46	42	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	47	45	43	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	48	43	46	42	0	0	nein
A025	Alemannenstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	37	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	43	40	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	52	1	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
A026	Alemannenstraße 12	1	EG	vWo	55	-	55	-	52	49	57	53	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	52	59	56	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	51	47	56	52	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	51	59	55	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	54	51	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	50	57	53	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	46	52	49	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	52	49	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	48	45	44	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	48	52	49	0	0	nein
A027	Alemannenstraße 12a	1	EG	vWo	55	-	55	-	52	47	54	51	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	50	58	54	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	59	56	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	52	48	56	53	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	52	59	56	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	57	54	59	56	4	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	54	50	56	53	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	50	44	42	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	46	44	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	55	51	55	52	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	53	48	56	52	1	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	51	58	55	3	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	-	55	-	57	55	59	56	4	0	nein
A028	Alemannenstraße 12b	1	EG	vWo	55	-	55	-	53	50	57	54	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	53	59	56	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	54	59	56	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	52	50	57	53	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	54	60	56	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	54	60	56	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	48	45	47	44	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	46	48	45	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	49	56	53	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	45	45	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	47	47	43	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	54	50	56	52	1	0	nein
A029	Alemannenstraße 12c	1	EG	vWo	55	-	55	-	53	50	57	53	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	53	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	51	49	55	51	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	52	58	54	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	48	45	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	46	44	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	46	44	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	49	48	45	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	50	48	53	49	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	49	48	44	0	0	nein
A030	Alemannenstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	38	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	43	40	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	51	0	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	53	1	11	nein
A031	Alemannenstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	42	40	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	42	38	0	0	nein
A032	Alemannenstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	44	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	46	43	0	3	nein
A033	Alemannenstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	39	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	45	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	41	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	42	0	2	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	40	37	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	46	42	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
A034	Alemannenstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	39	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	43	0	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	39	36	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	46	42	0	2	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	39	35	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	46	42	0	2	nein
A035	Alemannenstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	43	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	43	40	0	0	nein
A036	Alemannenstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	46	43	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	47	44	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	39	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	46	43	0	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	40	36	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	45	42	0	2	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	49	0	7	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	53	1	11	nein
A037	Alemannenstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	54	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	43	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	40	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	45	42	0	2	nein
A038	Alemannenstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	42	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	43	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	38	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	42	38	0	0	nein
A039	Alemannenstraße 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	54	2	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	54	2	9	nein
A040	Alemannenstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	43	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	44	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	39	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	42	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
A041	Alemannenstraße 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	54	2	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	46	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	47	44	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	40	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	43	39	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
A042	Alemannenstraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	46	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	45	42	0	2	nein
A043	Alemannenstraße 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	41	43	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	40	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	43	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
A044	Alemannenstraße 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	41	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
A045	Alemannenstraße 30	1	EG	vWo	55	-	55	-	50	46	54	50	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	52	58	54	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	52	50	57	53	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	52	58	55	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	48	45	44	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	47	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	50	48	55	51	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	51	57	54	2	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	48	42	42	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	44	47	44	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	-	55	-	47	44	41	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	46	46	43	0	0	nein
A046	Alemannenstraße 31	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	39	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	43	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	44	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	39	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	43	40	0	0	nein
A047	Alemannenstraße 32	1	EG	vWo	55	-	55	-	51	49	57	53	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	53	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	52	49	57	54	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	52	58	55	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	48	44	42	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	46	47	44	0	0	nein
A048	Alemannenstraße 33	2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	39	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	43	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	44	40	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	41	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	45	41	0	1	nein
A049	Alemannenstraße 34	1	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	56	52	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	52	58	55	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	47	44	45	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	47	52	48	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	48	44	42	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	45	47	43	0	0	nein
A050	Alemannenstraße 35	1	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	53	49	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	52	50	57	53	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	52	59	55	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	53	51	58	54	3	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	52	58	55	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	52	49	56	52	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	50	57	53	2	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	47	42	39	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	43	42	38	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	-	55	-	48	45	47	43	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	50	53	49	0	0	nein
A051	Alemannenstraße 37	1	EG	vWo	55	-	55	-	53	52	58	55	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	53	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	52	50	57	53	2	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	50	57	54	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	44	41	39	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	43	44	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	50	49	53	50	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	50	54	50	0	0	nein
A052	Alemannenstraße 42	1	EG	vWo	55	-	55	-	51	48	55	51	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	52	58	55	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	55	60	56	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	54	52	59	55	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	53	60	56	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	54	60	57	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	54	50	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	47	54	51	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	54	51	59	55	4	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	48	43	46	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	46	48	44	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	50	57	53	2	0	nein
A053	Alemannenstraße 43	1	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	52	58	55	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	55	52	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	50	58	54	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	49	47	48	45	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	49	51	47	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	48	45	45	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	47	51	47	0	0	nein
A054	Alemannenstraße 44	1	EG	vWo	55	-	55	-	59	56	61	57	6	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	57	-	61	57	61	57	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	57	-	63	58	61	58	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	59	56	60	57	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	60	57	61	57	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	57	-	61	57	61	58	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	53	50	53	50	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	51	54	51	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	53	55	52	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	60	55	54	50	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	59	56	61	58	6	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	57	-	61	57	61	57	4	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	-	57	-	63	58	61	58	4	0	nein
A055	Alemannenstraße 45	1	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	50	46	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	53	49	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	52	50	58	54	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	54	59	56	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	52	50	57	54	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	51	58	54	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	48	45	48	44	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	48	52	48	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	51	48	52	49	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	51	54	51	0	0	nein
A056	Alemannenstraße 46	1	EG	vWo	55	-	57	-	63	58	61	58	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	57	-	63	58	62	58	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	57	-	64	59	62	58	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	57	54	62	58	7	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	57	-	62	58	62	59	5	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	57	-	62	58	63	59	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	52	47	52	49	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	50	53	50	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	55	51	54	51	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	60	55	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	59	53	50	46	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	60	54	52	48	0	0	nein
A057	Alemannenstraße 47	1	EG	vWo	55	-	55	-	52	51	55	51	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	52	55	52	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	49	47	51	48	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	51	58	55	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	52	50	58	54	3	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	52	59	56	4	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	48	45	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	52	48	0	0	nein
A058	Alemannenstraße 49	1	EG	vWo	55	-	55	-	51	49	56	53	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	55	60	57	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	53	51	58	55	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	53	59	56	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	48	44	46	43	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	54	51	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	53	52	57	54	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	54	58	54	3	0	nein
A073	Am Sportplatz 1	1	EG	vGe	65	-	65	-	52	47	49	45	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	53	48	50	47	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	-	65	-	58	55	65	61	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	58	55	62	58	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	58	55	62	59	0	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	59	57	66	62	1	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	58	56	62	59	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	59	56	63	59	0	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	-	65	-	60	58	66	63	1	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vGe	65	-	65	-	59	58	67	63	2	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	60	60	67	63	2	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	-	65	-	61	60	67	63	2	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	55	55	64	61	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	65	61	0	0	nein
		5	2.OG	vGe	65	-	65	-	60	59	66	63	1	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	55	56	64	60	0	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	56	57	64	60	0	0	nein
		6	2.OG	vGe	65	-	65	-	59	59	66	62	1	0	nein
A074	Am Sportplatz 2	1	EG	vGe	65	-	65	-	55	49	55	51	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	55	49	55	51	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	61	55	60	57	0	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	63	58	64	60	0	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	62	57	63	60	0	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	62	57	62	59	0	0	nein
		7	EG	vGe	65	-	65	-	62	59	66	62	1	0	nein
		8	EG	vGe	65	-	65	-	58	57	65	62	0	0	nein
		9	EG	vGe	65	-	65	-	57	56	64	60	0	0	nein
A075	Am Sportplatz 3	1	EG	vGe	65	50	65	50	53	48	53	50	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	55	51	62	58	0	8	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	58	57	66	63	1	11	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	52	60	59	68	64	3	12	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	52	60	60	69	66	4	14	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	55	61	61	70	66	5	11	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	52	57	58	68	64	3	12	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	52	59	59	69	65	4	13	nein
A076	Am Sportplatz 3a	1	EG	vGe	65	50	65	50	51	50	58	55	0	5	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	52	51	61	57	0	7	nein
		1	2.OG	vGe	65	50	65	50	54	54	63	59	0	9	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	50	51	49	55	51	0	1	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	50	51	50	56	52	0	2	nein
		2	2.OG	vGe	65	50	65	50	52	52	57	53	0	3	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	50	51	48	49	46	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	50	51	49	50	46	0	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	50	65	50	52	50	52	49	0	0	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	50	51	48	49	46	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	50	51	48	50	46	0	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	50	65	50	52	49	52	49	0	0	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	50	51	47	50	46	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	50	65	50	51	48	50	46	0	0	nein
		5	2.OG	vGe	65	50	65	50	52	48	53	49	0	0	nein
		6	EG	vGe	65	50	65	52	57	56	65	61	0	9	nein
		6	1.OG	vGe	65	50	65	52	58	57	65	61	0	9	nein
		6	2.OG	vGe	65	50	65	52	58	58	66	62	1	10	nein
		7	EG	vGe	65	50	65	52	58	57	65	61	0	9	nein
		7	1.OG	vGe	65	50	65	52	59	58	66	62	1	10	nein
		7	2.OG	vGe	65	50	65	52	59	58	66	62	1	10	nein
		8	EG	vGe	65	50	65	52	59	59	68	64	3	12	nein
		8	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	68	65	3	10	nein
		8	2.OG	vGe	65	50	65	55	61	61	69	65	4	10	nein
		9	EG	vGe	65	50	65	52	60	59	68	64	3	12	nein
		9	1.OG	vGe	65	50	65	55	61	61	68	65	3	10	nein
		9	2.OG	vGe	65	50	65	55	61	61	69	65	4	10	nein
		10	EG	vGe	65	50	65	52	60	60	69	65	4	13	nein
		10	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	69	65	4	10	nein
		10	2.OG	vGe	65	50	65	55	61	61	70	66	5	11	nein
		11	EG	vGe	65	50	65	52	60	60	68	65	3	13	nein
		11	1.OG	vGe	65	50	65	52	60	60	69	65	4	13	nein
		11	2.OG	vGe	65	50	65	55	61	61	70	66	5	11	nein
		12	EG	vGe	65	50	65	52	60	60	68	65	3	13	nein
		12	1.OG	vGe	65	50	65	52	60	60	69	65	4	13	nein
		12	2.OG	vGe	65	50	65	55	61	61	69	65	4	10	nein
		13	EG	vGe	65	50	65	52	60	59	68	65	3	13	nein
		13	1.OG	vGe	65	50	65	52	60	60	69	65	4	13	nein
		13	2.OG	vGe	65	50	65	55	61	61	69	66	4	11	nein
		14	EG	vGe	65	50	65	52	60	60	70	67	5	15	nein
		14	1.OG	vGe	65	50	65	55	61	61	71	67	6	12	nein
		14	2.OG	vGe	65	50	65	55	62	63	71	67	6	12	nein
		15	EG	vGe	65	50	65	52	60	60	71	67	6	15	nein
		15	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	71	67	6	12	nein
		15	2.OG	vGe	65	50	65	55	62	63	71	67	6	12	nein
		16	EG	vGe	65	50	65	52	59	60	71	67	6	15	nein
		16	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	71	67	6	12	nein
		16	2.OG	vGe	65	50	65	55	62	63	71	67	6	12	nein
		17	EG	vGe	65	50	65	52	59	60	71	67	6	15	nein
		17	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	71	67	6	12	nein
		17	2.OG	vGe	65	50	65	55	62	63	72	67	7	12	nein
		18	2.OG	vGe	65	50	65	52	59	60	69	65	4	13	nein
		19	2.OG	vGe	65	50	65	52	58	59	68	64	3	12	nein
		20	2.OG	vGe	65	50	65	52	58	59	67	63	2	11	nein
A077	Am Sportplatz 4	1	EG	vGe	65	50	65	50	53	49	54	50	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	59	57	66	62	1	10	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	52	60	60	69	65	4	13	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	52	58	59	68	64	3	12	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		5	EG	vGe	65	50	65	50	55	53	62	58	0	8	nein
A078	Am Sportplatz 4a	1	EG	vGe	65	50	65	55	62	61	72	68	7	13	ja
		2	EG	vGe	65	50	65	55	64	64	76	72	11	17	ja
		3	EG	vGe	65	50	65	55	61	62	75	70	10	15	ja
A079	Am Sportplatz 4b	1	EG	vGe	65	50	65	52	56	56	66	62	1	10	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	59	59	70	66	5	14	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	55	63	64	76	72	11	17	ja
		4	EG	vGe	65	50	65	55	61	62	74	70	9	15	ja
A080	Am Sportplatz 5	1	EG	vGe	65	50	65	52	59	60	68	65	3	13	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	50	54	50	55	51	0	1	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	50	55	50	55	52	0	2	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	52	59	57	65	61	0	9	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	52	60	60	69	65	4	13	nein
A081	Am Sportplatz 6	1	EG	vGe	65	50	65	50	56	53	56	53	0	3	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	56	53	64	60	0	10	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	61	59	67	63	2	11	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	52	61	60	69	65	4	13	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	55	61	61	70	67	5	12	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	55	63	63	71	67	6	12	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	52	58	59	68	64	3	12	nein
4	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	69	65	4	10	nein		
A082	Am Sportplatz 8	1	1.OG	vGe	65	50	65	50	56	54	64	60	0	10	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	61	59	69	65	4	13	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	55	63	62	70	66	5	11	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	55	65	65	74	70	9	15	ja
		4	EG	vGe	65	50	65	52	60	60	71	67	6	15	nein
4	1.OG	vGe	65	50	65	55	62	63	72	68	7	13	ja		
A085	Badenerstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	52	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	50	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	52	0	7	nein
7	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	49	0	7	nein		
7	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	51	0	9	nein		
A086	Badenerstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	51	0	9	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	58	54	3	9	nein		
A087	Badenerstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	54	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	57	53	2	8	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	57	54	2	9	nein		
A088	Badenerstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	51	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
A089	Badenerstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	55	3	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	48	0	6	nein
4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	56	52	1	7	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	56	52	1	7	nein		
A090	Badenerstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	57	5	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	40	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	41	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	43	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	58	54	3	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	56	53	1	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	52	48	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	56	53	1	8	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	56	53	1	8	nein
A091	Badenerstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	51	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	50	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	40	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	39	0	0	nein
A092	Badenerstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	55	3	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	54	3	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	42	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	44	0	4	nein
A093	Badenerstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	56	4	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	41	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	50	46	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	42	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	44	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	49	0	7	nein
A094	Badenerstraße 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	46	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	49	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	53	1	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	40	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	39	0	0	nein
A095	Badenerstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	54	2	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	40	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	39	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	38	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	53	2	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	39	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	45	41	0	1	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
A096	Badenerstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	43	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	57	53	2	8	nein
A097	Badenerstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	56	53	1	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	54	2	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	53	1	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	43	39	0	0	nein
A098	Badenerstraße 19	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	58	55	3	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	58	55	3	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	45	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	48	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	45	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	54	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	58	54	3	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	55	4	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
A099	Badenerstraße 20	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	51	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	53	49	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	43	40	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	43	40	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	40	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	44	41	0	1	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	53	2	8	nein
A100	Badenerstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	49	45	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	48	0	6	nein
A101	Badenerstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	53	1	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	53	1	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	40	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	43	40	0	0	nein
A102	Badenerstraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	53	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	53	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	45	42	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
A103	Badenerstraße 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	42	38	0	0	nein
A104	Badenerstraße 30	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	53	1	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	59	56	4	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	56	4	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	54	2	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	59	55	4	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	59	56	4	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	52	1	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	54	3	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	42	39	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	52	49	0	7	nein
A105	Badenerstraße 32	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	59	56	4	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	41	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	46	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	53	1	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	53	1	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	53	1	8	nein
A106	Badenerstraße 33	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	40	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	45	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	59	55	4	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
A107	Badenerstraße 34	4	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	52	1	7	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	53	1	8	nein		
		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	59	55	4	10	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	59	56	4	11	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	52	1	10	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	53	2	8	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	41	38	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	46	43	0	1	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	43	40	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	49	0	7	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	42	39	0	0	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	47	44	0	2	nein		
		6	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	53	1	8	nein		
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein		
A108	Badenerstraße 35	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	39	36	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	43	40	0	0	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	50	0	8	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	52	0	10	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	55	3	10	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	50	0	8	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	53	1	8	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	52	1	7	nein		
		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	53	1	11	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	52	0	10	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	39	36	0	0	nein		
3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	42	39	0	0	nein				
4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	52	1	7	nein				
A110	Badenerstraße 41	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	55	51	0	9	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	53	1	8	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	53	1	11	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	59	55	4	10	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	52	0	7	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	52	1	7	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	40	36	0	0	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	43	39	0	0	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	45	41	0	1	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	53	1	8	nein		
		A111	Bahnhofstraße 29	1	EG	M	60	45	60	45	48	48	55	51	0	6	nein
				1	1.OG	M	60	45	60	45	49	49	56	53	0	8	nein
				1	2.OG	M	60	45	60	47	51	51	57	53	0	6	nein
				2	EG	M	60	45	60	45	49	47	52	49	0	4	nein
2	1.OG			M	60	45	60	45	50	49	56	52	0	7	nein		
2	2.OG			M	60	45	60	47	52	51	57	53	0	6	nein		
3	EG			M	60	45	60	45	47	45	43	40	0	0	nein		
3	1.OG			M	60	45	60	45	50	46	45	41	0	0	nein		
3	2.OG			M	60	45	60	45	51	48	50	47	0	2	nein		
4	2.OG			M	60	45	60	45	51	48	50	47	0	2	nein		
5	EG			M	60	45	60	45	50	49	54	50	0	5	nein		
5	1.OG			M	60	45	60	45	51	50	55	51	0	6	nein		
5	2.OG			M	60	45	60	45	52	50	55	51	0	6	nein		
A112	Bahnhofstraße 31			1	EG	M	60	45	60	47	49	49	57	54	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	58	54	0	7	nein		
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	59	55	0	8	nein		
		2	EG	M	60	45	60	45	49	48	53	50	0	5	nein		
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	55	52	0	7	nein		
		2	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	56	52	0	5	nein		
		3	EG	M	60	45	60	45	49	47	51	47	0	2	nein		
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	51	48	0	3	nein		
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	52	48	0	3	nein		
		4	EG	M	60	45	60	45	49	49	54	50	0	5	nein		
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	55	51	0	6	nein		
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	56	52	0	7	nein		
		A113	Bahnhofstraße 31a	1	EG	M	60	45	60	45	49	49	53	49	0	4	nein
				1	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	56	53	0	6	nein
1	2.OG			M	60	45	60	47	53	53	59	55	0	8	nein		
2	EG			M	60	45	60	45	50	50	50	47	0	2	nein		
2	1.OG			M	60	45	60	47	51	51	54	51	0	4	nein		
2	2.OG			M	60	45	60	47	53	53	57	54	0	7	nein		
3	EG			M	60	45	60	45	49	48	52	49	0	4	nein		
3	1.OG			M	60	45	60	45	50	49	53	49	0	4	nein		
3	2.OG			M	60	45	60	47	52	51	56	52	0	5	nein		
4	1.OG			M	60	45	60	45	51	50	56	52	0	7	nein		
4	2.OG			M	60	45	60	47	52	52	58	54	0	7	nein		
A114	Bahnhofstraße 33			1	EG	M	60	45	60	47	52	52	58	54	0	7	nein
				1	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	59	55	0	8	nein
				1	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	59	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	51	51	53	49	0	2	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	55	52	0	5	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	56	53	0	6	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	49	48	44	40	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	45	41	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	50	46	0	1	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	58	54	0	7	nein
A115	Bahnhofstraße 33 (NG)		1	EG	M	60	45	60	47	51	51	56	52	0	5	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	57	53	0	6	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	51	51	59	55	0	8	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	59	55	0	8	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	49	48	44	40	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	49	45	0	0	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	49	48	48	45	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	54	51	0	6	nein
			5	EG	M	60	45	60	45	49	48	43	40	0	0	nein
			5	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	49	45	0	0	nein
A116	Bahnhofstraße 35		1	EG	M	60	45	60	47	53	54	59	55	0	8	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	53	54	56	53	0	6	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	52	53	56	52	0	5	nein
			5	EG	M	60	45	60	45	50	50	48	44	0	0	nein
			6	EG	M	60	45	60	47	51	51	56	52	0	5	nein
A117	Bahnhofstraße 37		1	EG	M	60	45	60	47	52	53	57	53	0	6	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	57	54	0	7	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	55	56	60	56	0	6	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	53	53	60	54	0	7	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	58	54	0	7	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	56	56	59	55	0	5	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	51	51	45	41	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	46	43	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	50	46	0	0	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	53	54	55	51	0	4	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	56	52	0	5	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	59	55	0	8	nein
A118	Bahnhofstraße 40		1	EG	M	60	45	60	45	50	50	56	53	0	8	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	51	52	57	54	0	7	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	58	54	0	7	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	56	53	0	6	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	48	48	45	42	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	45	41	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	48	45	0	0	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	49	49	51	47	0	2	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	52	49	0	4	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	55	51	0	4	nein
A119	Bahnhofstraße 41		1	EG	M	60	45	60	50	57	58	64	60	4	10	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	65	61	5	11	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	60	61	65	61	5	11	nein
			2	EG	M	60	45	60	50	56	56	56	52	0	2	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	57	53	0	3	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	58	59	58	54	0	4	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	55	55	56	52	0	5	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	50	56	56	56	53	0	3	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	57	54	0	4	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	49	50	47	43	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	48	44	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	51	51	51	47	0	0	nein
			5	EG	M	60	45	60	47	54	55	59	55	0	8	nein
			5	1.OG	M	60	45	60	50	55	56	60	56	0	6	nein
			5	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	61	57	1	7	nein
A120	Bahnhofstraße 41a		1	EG	M	60	45	60	50	58	59	65	61	5	11	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	66	62	6	12	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	60	61	66	62	6	12	nein
			2	EG	M	60	45	60	50	55	56	57	53	0	3	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	58	54	0	4	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	58	59	60	56	0	6	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	49	50	47	43	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	48	44	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	51	50	51	47	0	2	nein
			4	EG	M	60	45	60	50	55	56	63	59	3	9	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	50	56	57	64	60	4	10	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	65	60	5	10	nein
A121	Bahnhofstraße 42		1	EG	vGe	65	50	65	50	52	53	59	56	0	6	nein
			2	EG	vGe	65	50	65	50	51	51	56	53	0	3	nein
			3	EG	vGe	65	50	65	50	51	51	55	52	0	2	nein
			4	EG	vGe	65	50	65	50	50	50	45	42	0	0	nein
			5	EG	vGe	65	50	65	50	52	53	56	52	0	2	nein
A122	Bahnhofstraße 42 (NG)		1	EG	vGe	65	50	65	50	54	55	57	54	0	4	nein
			2	EG	vGe	65	50	65	50	54	55	58	54	0	4	nein
			3	EG	vGe	65	50	65	50	51	51	47	43	0	0	nein
			4	EG	vGe	65	50	65	50	50	50	47	44	0	0	nein
			5	EG	vGe	65	50	65	50	50	50	48	44	0	0	nein
			6	EG	vGe	65	50	65	50	53	53	50	46	0	0	nein
A124	Bahnhofstraße 47		1	EG	M	60	45	60	50	61	63	72	68	12	18	ja
			1	1.OG	M	60	45	60	50	63	65	73	69	13	19	ja
			1	2.OG	M	60	45	60	50	65	67	74	69	14	19	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	3.OG	M	60	45	62	50	68	70	76	72	14	22	ja
		2	EG	M	60	45	60	50	59	60	68	63	8	13	ja
		2	1.OG	M	60	45	60	50	60	62	69	64	9	14	ja
		2	2.OG	M	60	45	60	50	62	63	70	66	10	16	ja
		2	3.OG	M	60	45	60	50	64	65	71	67	11	17	ja
		3	EG	M	60	45	60	47	54	55	58	54	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	55	56	59	55	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	62	57	2	10	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	53	53	61	57	1	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	58	59	69	64	9	14	ja
		4	1.OG	M	60	45	60	50	59	61	70	66	10	16	ja
		4	2.OG	M	60	45	60	50	61	62	71	67	11	17	ja
		4	3.OG	M	60	45	60	50	63	65	72	67	12	17	ja
A125	Bahnhofstraße 49	1	EG	M	60	45	60	50	55	57	66	62	6	12	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	67	63	7	13	ja
		1	2.OG	M	60	45	60	50	58	59	68	63	8	13	ja
		2	EG	M	60	45	60	47	54	55	62	58	2	11	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	66	62	6	12	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	59	61	68	63	8	13	ja
		3	EG	M	60	45	60	47	51	52	58	54	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	64	59	4	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	58	59	65	60	5	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	50	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	53	49	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	58	54	0	7	nein
A126	Bahnhofstraße 51	1	EG	M	60	45	60	50	55	56	64	60	4	10	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	66	62	6	12	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	58	59	67	62	7	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	53	53	57	54	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	55	55	60	56	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	55	56	61	57	1	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	53	54	58	54	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	55	61	57	1	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	56	56	62	57	2	7	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	50	53	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	54	51	0	6	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	56	52	0	5	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	50	53	49	0	4	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	54	50	0	5	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	51	51	56	52	0	5	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	50	50	52	48	0	3	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	53	49	0	2	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	55	51	0	4	nein
		7	EG	M	60	45	60	47	53	54	63	59	3	12	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	50	55	56	65	61	5	11	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	66	62	6	12	nein
A127	Bahnhofstraße 53	1	EG	M	60	45	60	50	61	63	70	65	10	15	ja
		1	1.OG	M	60	45	60	50	63	64	71	66	11	16	ja
		1	2.OG	M	60	45	60	50	65	66	71	67	11	17	ja
		2	EG	M	60	45	60	50	59	60	69	65	9	15	ja
		2	1.OG	M	60	45	60	50	60	61	70	66	10	16	ja
		2	2.OG	M	60	45	60	50	61	63	71	67	11	17	ja
		3	EG	M	60	45	60	47	52	53	58	54	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	59	55	0	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	54	60	56	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	58	59	50	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	59	61	51	47	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	60	62	57	53	0	3	nein
A128	Bahnhofstraße 55	1	EG	M	60	45	60	50	56	58	56	52	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	58	59	57	53	0	3	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	60	61	65	61	5	11	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	61	63	66	62	6	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	57	58	64	60	4	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	58	60	65	60	5	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	52	53	46	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	51	47	0	0	nein
A129	Bahnhofstraße 57	1	EG	M	60	45	60	50	61	62	61	57	1	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	62	63	61	57	1	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	63	65	62	58	2	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	58	59	61	57	1	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	62	58	2	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	60	62	63	59	3	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	53	54	53	50	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	53	50	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	55	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	58	59	58	54	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	59	61	59	55	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	60	62	58	54	0	4	nein
A130	Bahnhofstraße 59	1	EG	M	60	45	60	50	61	62	60	56	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	62	64	60	56	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	58	59	60	56	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	60	57	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	56	57	53	50	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	57	53	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	M	60	45	60	45	50	50	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	46	43	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	50	55	56	50	46	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	53	50	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	50	58	59	49	45	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	55	52	0	2	nein
A131	Bahnhofstraße 61	1	EG	M	60	45	60	50	61	62	59	56	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	62	64	60	56	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	63	65	60	56	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	57	59	55	51	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	58	55	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	60	62	60	56	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	52	53	49	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	52	49	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	56	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	57	59	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	51	47	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	60	62	59	55	0	5	nein
		5	EG	M	60	45	60	50	61	62	59	55	0	5	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	50	62	64	59	55	0	5	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	50	63	65	60	56	0	6	nein
A132	Bahnhofstraße 63	1	EG	M	60	45	60	50	61	62	59	55	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	62	64	59	55	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	63	65	59	55	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	57	59	54	51	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	56	53	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	60	61	61	57	1	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	51	52	45	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	49	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	53	50	0	3	nein
A133	Bahnhofstraße 65	1	EG	M	60	45	60	50	60	61	58	55	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	62	63	58	55	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	63	65	59	55	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	51	51	47	43	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	48	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	52	49	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	57	58	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	51	48	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	60	61	56	52	0	2	nein
A134	Bahnhofstraße 67	1	EG	M	60	45	60	50	60	61	58	54	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	62	63	58	54	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	63	65	58	54	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	57	58	53	50	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	58	60	55	52	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	60	61	59	55	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	51	51	47	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	48	44	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	49	45	0	0	nein
A135	Bahnhofstraße 69	1	EG	M	60	45	60	50	60	61	57	54	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	62	63	58	54	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	63	65	58	54	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	51	51	45	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	46	42	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	48	45	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	56	57	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	58	59	48	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	59	61	55	52	0	2	nein
A136	Bahnhofstraße 71	1	EG	M	60	45	60	50	59	60	57	53	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	61	62	57	53	0	3	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	62	64	57	53	0	3	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	57	58	51	47	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	53	49	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	60	61	57	53	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	52	52	43	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	46	43	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	50	46	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	53	54	43	39	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	46	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	54	50	0	0	nein
A137	Bahnhofstraße 73	1	EG	M	60	45	60	50	57	58	58	54	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	58	54	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	61	62	57	53	0	3	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	56	57	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	50	46	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	59	60	57	53	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	51	52	42	38	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	46	42	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	51	47	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	51	52	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	48	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	50	46	0	0	nein
A138	Bahnhofstraße 75	1	EG	M	60	45	60	50	57	58	58	54	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	58	60	58	55	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	60	62	57	53	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	M	60	45	60	47	51	51	53	50	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	55	51	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	56	52	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	47	43	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	53	54	36	33	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	55	55	37	34	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	40	37	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	50	55	56	46	42	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	50	47	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	50	59	60	53	49	0	0	nein
A139	Bahnhofstraße 77	1	2.OG	M	60	45	60	50	60	61	57	53	0	3	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	50	61	62	56	52	0	2	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	52	53	49	46	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	52	48	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	53	49	0	2	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	54	54	53	49	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	54	54	40	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	56	57	43	39	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	48	44	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	60	61	54	50	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	61	62	55	52	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	62	64	55	52	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	64	66	55	52	0	2	nein
		4	3.OG	M	60	45	62	50	66	68	56	52	0	2	nein
A140	Burgunderstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	52	1	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	56	53	1	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	50	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	49	45	0	3	nein
A141	Burgunderstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	49	0	7	nein
A142	Burgunderstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	54	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	48	0	8	nein
A143	Burgunderstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	58	55	3	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	46	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	46	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	44	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	48	0	6	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	52	49	0	7	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	56	52	1	7	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	54	3	9	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	56	4	11	nein
A144	Burgunderstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	53	1	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	58	54	3	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	46	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	49	0	7	nein
A145	Burgunderstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	46	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	50	0	8	nein
A146	Burgunderstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	48	45	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	47	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	52	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	50	0	8	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	48	44	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	50	46	0	4	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
A147	Burgunderstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	56	4	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	56	5	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	46	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	51	47	0	5	nein
A148	Burgunderstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	50	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	51	47	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	46	42	0	0	nein
A149	Burgunderstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	56	4	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	56	4	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	51	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	53	50	0	5	nein
A150	Burgunderstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	56	4	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	55	4	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	56	4	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	48	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	47	43	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	45	0	5	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	45	41	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	48	45	0	3	nein
A151	Burgunderstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	56	4	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	56	4	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	56	4	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	43	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	46	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	45	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	55	3	10	nein
A152	Burgunderstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	57	6	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	57	6	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	57	6	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	61	57	6	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	61	57	6	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	46	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	47	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	50	47	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	48	44	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	49	45	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	51	48	0	6	nein
A153	Burgunderstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	56	4	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	45	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	51	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	60	56	5	11	nein
A154	Burgunderstraße 27	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	60	57	5	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	50	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	47	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	49	46	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
A155	Burgunderstraße 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	59	55	4	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	43	39	0	0	nein
A156	Burgunderstraße 29	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	56	5	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	60	56	5	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	45	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	46	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	45	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	48	44	0	2	nein
A157	Burgunderstraße 35	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	56	4	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	56	4	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	59	56	4	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	42	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	46	43	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	44	40	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	47	44	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	46	43	0	3	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	49	46	0	4	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	56	4	11	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
A158	Burgunderstraße 37	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	59	56	4	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	59	56	4	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	41	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	46	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	57	54	2	9	nein
A159	Ebbostraße 12	1	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	57	53	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	57	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	47	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	50	54	50	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	47	42	38	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	44	40	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	55	50	51	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	49	53	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	55	52	0	7	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	56	52	0	5	nein
A160	Ebbostraße 13	1	EG	M	60	45	60	45	49	47	54	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	55	51	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	47	52	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	55	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	47	52	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	55	51	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	47	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	46	42	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	54	48	40	37	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	43	39	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	54	48	41	37	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	43	40	0	0	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	54	48	42	38	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	44	41	0	0	nein
		8	EG	M	60	45	60	45	50	47	54	51	0	6	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	55	51	0	6	nein
		9	EG	M	60	45	60	45	48	47	54	51	0	6	nein
		9	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	55	51	0	6	nein
A161	Ebbostraße 14	1	EG	M	60	45	60	45	48	49	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	50	56	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	43	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	46	42	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	47	43	39	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	45	41	0	0	nein
A162	Ebbostraße 14a	1	EG	M	60	45	60	45	50	50	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	55	52	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	50	56	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	57	53	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	49	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	51	47	0	2	nein
A163	Ebbostraße 15	1	EG	M	60	45	60	45	49	47	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	55	51	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	M	60	45	60	45	49	47	54	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	55	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	46	43	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	46	42	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	47	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	48	47	43	0	0	nein
A164	Ebbostraße 15a	1	EG	M	60	45	60	45	49	47	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	55	51	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	47	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	55	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	47	45	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	48	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	47	43	39	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	48	46	42	0	0	nein
A165	Ebbostraße 16	1	EG	M	60	45	60	45	49	48	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	56	52	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	47	45	41	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	47	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	47	42	38	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	44	40	0	0	nein
A166	Ebbostraße 17	1	EG	M	60	45	60	45	49	49	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	57	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	48	52	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	54	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	56	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	46	43	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	49	54	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	46	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	48	42	38	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	55	50	53	50	0	5	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	51	46	41	37	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	53	47	42	38	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	54	49	54	50	0	5	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	52	48	0	3	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	54	50	55	51	0	6	nein
A167	Ebbostraße 18	1	EG	M	60	45	60	45	47	46	42	38	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	45	41	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	50	49	45	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	53	52	54	50	0	3	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	48	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	56	52	0	5	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	53	52	57	53	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	48	54	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	54	51	0	6	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	54	51	0	6	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	53	49	55	51	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	47	46	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	46	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	46	42	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	53	50	48	44	0	0	nein
A168	Ebbostraße 19	1	EG	M	60	45	60	45	48	47	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	53	49	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	56	52	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	48	55	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	57	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	48	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	48	44	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	50	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	47	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	42	38	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	45	42	0	0	nein
A169	Ebbostraße 20	1	EG	M	60	45	60	45	48	48	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	49	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	50	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	55	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	47	42	39	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	43	39	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	46	42	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	47	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	51	47	0	2	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	48	43	39	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	45	41	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	48	44	0	0	nein
A170	Ebbostraße 20a	1	EG	M	60	45	60	45	50	50	51	47	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	54	51	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	48	55	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	56	53	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	47	45	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	47	43	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
A171	Ebbostraße 21	1	EG	M	60	45	60	47	51	51	59	55	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	59	56	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	60	56	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	50	57	54	0	9	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	55	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	60	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	47	49	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	50	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	52	49	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	49	42	39	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	43	39	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	45	42	0	0	nein
A172	Ebbostraße 22	1	EG	M	60	45	60	47	51	51	56	53	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	52	53	58	54	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	60	56	0	9	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	55	55	62	58	2	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	52	52	59	55	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	60	56	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	55	61	57	1	10	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	55	56	62	58	2	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	51	51	55	52	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	57	54	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	58	54	0	7	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	47	54	54	58	54	0	7	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	48	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	49	45	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	51	47	50	46	0	1	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	49	47	43	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	47	43	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	46	42	0	0	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	45	52	48	49	45	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	48	48	45	41	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	46	42	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	46	42	0	0	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	45	52	49	48	44	0	0	nein
7	EG	M	60	45	60	45	50	50	51	48	0	3	nein		
7	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	53	49	0	2	nein		
7	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	55	51	0	4	nein		
7	3.OG	M	60	45	60	47	54	53	59	55	0	8	nein		
A173	Ebbostraße 22a	1	EG	M	60	45	60	47	52	53	59	55	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	60	56	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	61	57	1	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	51	51	57	54	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	58	54	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	58	55	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	47	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	44	40	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	48	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	50	57	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	51	52	58	54	0	7	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	59	55	0	8	nein
A174	Ebbostraße 23	1	EG	M	60	45	60	47	51	51	52	48	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	55	51	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	54	58	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	49	52	48	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	57	53	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	48	49	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	51	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	52	49	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	48	46	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	48	44	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	51	47	0	0	nein
A175	Ebbostraße 24	1	EG	M	60	45	60	47	52	53	60	56	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	62	58	2	11	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	64	60	4	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	51	51	56	53	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	58	54	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	60	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	50	49	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	50	46	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	54	50	0	3	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	53	53	61	57	1	10	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	61	57	1	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	62	58	2	11	nein
5	EG	M	60	45	60	47	53	54	62	58	2	11	nein		
5	1.OG	M	60	45	60	50	55	56	64	59	4	9	nein		
5	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	64	60	4	10	nein		
A176	Ebbostraße 25	1	EG	M	60	45	60	47	51	51	57	53	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	52	53	58	54	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	55	62	57	2	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	52	53	62	58	2	11	nein
2	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	62	59	2	12	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	63	59	3	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	49	56	52	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	56	52	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	57	53	0	8	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	48	44	40	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	45	41	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	50	47	43	0	0	nein
A177	Ebbostraße 26	1	EG	M	60	45	60	47	54	55	63	59	3	12	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	55	56	64	60	4	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	52	53	59	55	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	61	57	1	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	52	53	60	56	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	61	57	1	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	52	52	59	56	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	61	57	1	10	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	50	50	46	0	1	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	54	50	0	3	nein
		6	EG	M	60	45	60	47	52	53	61	57	1	10	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	50	55	56	64	60	4	10	nein
A178	Ebbostraße 27	1	EG	M	60	45	60	47	54	54	63	59	3	12	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	55	63	59	3	12	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	64	60	4	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	53	54	62	58	2	11	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	63	59	3	12	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	56	56	64	60	4	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	50	57	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	58	54	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	61	57	1	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	49	46	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	49	47	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	58	54	0	7	nein
A179	Ebbostraße 29	1	EG	M	60	45	60	47	54	55	63	59	3	12	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	55	56	64	59	4	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	64	60	4	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	55	56	65	61	5	11	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	56	56	66	62	6	12	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	66	62	6	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	52	53	60	56	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	61	57	1	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	62	58	2	11	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	47	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	55	51	46	0	0	nein
A180	Ebbostraße 30	1	EG	M	60	45	60	50	58	59	69	65	9	15	ja
		1	1.OG	M	60	45	60	50	59	61	70	66	10	16	ja
		1	2.OG	M	60	45	60	50	60	62	71	66	11	16	ja
		2	EG	M	60	45	60	50	55	56	65	61	5	11	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	56	57	66	62	6	12	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	67	63	7	13	ja
		3	EG	M	60	45	60	47	52	52	58	54	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	53	60	56	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	54	62	58	2	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	56	57	66	62	6	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	67	63	7	13	ja
		4	2.OG	M	60	45	60	50	58	59	68	63	8	13	ja
A181	Ebbostraße 31	1	EG	M	60	45	60	50	56	57	65	61	5	11	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	66	62	6	12	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	58	59	66	62	6	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	55	56	66	62	6	12	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	56	57	66	62	6	12	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	67	63	7	13	ja
		3	EG	M	60	45	60	47	52	53	57	53	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	58	54	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	59	55	0	8	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	53	54	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	48	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	50	46	0	0	nein
A182	Ebbostraße 33	1	EG	M	60	45	60	50	55	57	65	61	5	11	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	56	58	66	61	6	11	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	58	59	66	62	6	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	56	57	67	63	7	13	ja
		2	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	68	63	8	13	ja
		2	2.OG	M	60	45	60	50	58	59	68	63	8	13	ja
		3	EG	M	60	45	60	50	56	57	66	62	6	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	56	57	67	62	7	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	58	59	67	63	7	13	ja
		4	EG	M	60	45	60	47	52	52	59	55	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	52	53	59	55	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	62	58	2	11	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	51	52	49	45	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	50	45	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	50	55	56	58	53	0	3	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	50	55	56	58	54	0	4	nein
A183	Eichenweg 2	1	EG	M	60	45	60	47	52	51	59	55	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	56	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	59	56	0	9	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	56	54	60	56	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	52	57	53	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	57	53	58	55	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	55	59	55	0	8	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	47	59	55	59	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	59	53	55	51	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	55	57	54	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	62	57	60	57	0	7	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	50	62	57	60	56	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	64	56	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	57	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	49	46	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	62	50	66	58	55	52	0	2	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	58	51	45	42	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	46	42	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	44	40	0	0	nein
		5	3.OG	M	60	45	60	47	61	54	54	50	0	3	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	54	48	48	44	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	48	45	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	50	46	0	0	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	47	57	52	54	50	0	3	nein
A184	Eichenweg 3	1	EG	M	60	45	60	47	54	54	61	57	1	10	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	61	57	1	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	54	53	59	56	0	9	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	55	54	60	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	50	54	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	54	49	45	41	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	52	51	54	51	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	55	51	0	4	nein
A185	Eichenweg 4	1	EG	M	60	45	60	45	50	50	58	55	0	10	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	59	55	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	55	60	56	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	53	51	56	52	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	59	55	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	55	59	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	53	51	56	53	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	52	58	55	0	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	56	54	59	56	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	48	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	49	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	55	50	50	46	0	1	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	51	47	48	44	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	48	45	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	49	46	0	1	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	50	47	44	40	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	46	43	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	50	46	0	1	nein
A186	Eichenweg 6	1	EG	M	60	45	60	47	53	54	59	56	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	60	56	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	53	54	60	56	0	9	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	60	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	54	53	60	56	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	54	60	57	0	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	46	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	46	42	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	51	48	53	49	0	4	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	54	51	0	6	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	50	48	48	45	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	50	46	0	1	nein
A187	Frankenweg 1	1	EG	vWo	55	-	55	-	51	49	57	54	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	53	59	56	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	53	52	59	55	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	53	59	56	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	50	48	53	50	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	49	54	50	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	46	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	46	45	41	0	0	nein
A188	Frankenweg 1a	1	EG	vWo	55	-	55	-	53	52	59	55	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	53	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	53	52	59	55	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	53	59	55	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	49	42	43	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	45	50	47	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	48	43	42	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	46	50	46	0	0	nein
A189	Frankenweg 2	1	EG	vWo	55	-	55	-	51	49	57	53	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	52	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	51	50	58	54	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	53	59	56	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	47	43	50	46	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	52	49	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	45	42	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	46	45	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
A190	Frankenweg 4	1	EG	vWo	55	-	55	-	53	52	58	55	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	53	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	51	50	58	54	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	53	59	55	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	48	46	48	45	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	47	50	47	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	44	43	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	45	45	42	0	0	nein
A191	Frankenweg 7	1	EG	vWo	55	-	55	-	52	48	56	53	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	51	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	51	47	55	51	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	51	58	55	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	49	43	44	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	46	46	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	46	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	47	45	42	0	0	nein
A192	Frankenweg 8	1	EG	vWo	55	-	55	-	53	51	58	55	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	53	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	53	52	59	55	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	54	59	56	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	53	52	59	55	4	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	53	59	55	4	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	43	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	44	44	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	48	44	42	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	45	46	42	0	0	nein
A193	Frankenweg 9	1	EG	vWo	55	-	55	-	52	48	56	53	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	51	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	51	47	55	51	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	50	58	55	3	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	48	44	47	44	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	45	46	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	47	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	49	51	47	0	0	nein
A194	Frankenweg 11	1	EG	vWo	55	-	55	-	52	48	56	53	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	51	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	54	50	57	54	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	53	59	56	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	49	45	45	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	45	48	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	46	50	46	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	52	49	0	0	nein
A195	Frankenweg 13	1	EG	vWo	55	-	55	-	55	52	58	55	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	55	61	57	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	54	50	58	54	3	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	54	60	57	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	51	48	51	48	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	52	56	53	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	53	51	56	53	1	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	54	60	56	5	0	nein
A196	Frankenweg 14	1	EG	vWo	55	-	55	-	55	52	58	55	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	54	59	56	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	60	56	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	53	58	55	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	59	56	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	49	44	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	46	45	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	55	51	57	54	2	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	52	57	54	2	0	nein
		A197	Frankenweg 16	1	EG	vWo	55	-	55	-	56	53	59	55	4
1	1.OG			vWo	55	-	55	-	58	55	60	56	5	0	nein
1	2.OG			vWo	55	-	55	-	58	56	60	56	5	0	nein
2	EG			vWo	55	-	55	-	49	45	46	43	0	0	nein
2	1.OG			vWo	55	-	55	-	50	46	45	42	0	0	nein
2	2.OG			vWo	55	-	55	-	51	46	49	46	0	0	nein
3	EG			vWo	55	-	55	-	52	48	48	45	0	0	nein
3	1.OG			vWo	55	-	55	-	53	49	49	46	0	0	nein
A198	Frankenweg 17	1	EG	M	60	-	60	-	55	52	59	56	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	-	60	-	56	54	60	56	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	-	60	-	56	55	61	57	1	0	nein
		2	EG	M	60	-	60	-	56	54	60	57	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	-	60	-	57	56	61	58	1	0	nein
		2	2.OG	M	60	-	60	-	58	57	61	58	1	0	nein
		3	EG	M	60	-	60	-	54	53	59	55	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	-	60	-	56	55	60	56	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	-	60	-	57	56	61	57	1	0	nein
		4	EG	M	60	-	60	-	56	54	61	57	1	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	2.OG	M	60	-	60	-	55	54	57	54	0	0	nein
		6	EG	M	60	-	60	-	52	50	52	49	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	-	60	-	53	52	55	52	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	-	60	-	54	53	57	53	0	0	nein
		7	EG	M	60	-	60	-	51	50	54	50	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	-	60	-	53	52	55	52	0	0	nein
		7	2.OG	M	60	-	60	-	55	54	57	53	0	0	nein
		8	EG	M	60	-	60	-	52	51	54	51	0	0	nein
		8	1.OG	M	60	-	60	-	54	53	55	51	0	0	nein
		8	2.OG	M	60	-	60	-	55	53	54	50	0	0	nein
A199	Frankenweg 18	1	EG	vWo	55	-	55	-	56	53	59	56	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	55	60	56	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	60	56	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	55	53	59	55	4	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	54	59	56	4	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	57	55	60	56	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	48	44	41	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	45	45	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	51	46	50	47	0	0	nein
A200	Frankenweg 20	1	EG	vWo	55	-	55	-	56	54	59	56	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	60	56	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	60	57	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	49	45	47	44	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	47	50	47	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	51	46	51	48	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	52	50	55	51	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	51	56	52	1	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	55	52	57	53	2	0	nein
A201	Frankenweg 22	1	EG	vWo	55	-	55	-	56	54	59	55	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	55	59	56	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	58	56	60	57	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	52	51	54	51	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	52	56	52	1	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	53	59	55	4	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	49	46	49	46	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	52	49	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	51	45	50	47	0	0	nein
A202	Frankenweg 24	1	EG	vWo	55	-	55	-	48	44	45	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	45	48	45	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	50	45	49	46	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	51	49	52	48	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	50	53	49	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	54	49	51	47	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	56	54	59	56	4	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	60	56	5	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	59	56	60	57	5	0	nein
A203	Frankenweg 26	1	EG	vWo	55	-	55	-	53	52	58	54	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	54	58	54	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	57	55	60	56	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	49	44	47	44	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	45	46	43	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	50	44	49	46	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	56	52	58	55	3	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	59	56	60	57	5	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	60	56	60	57	5	0	nein
A204	Frankenweg 28	1	EG	vWo	55	-	55	-	56	54	59	55	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	58	56	60	56	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	59	56	60	57	5	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	54	52	54	51	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	53	55	51	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	54	57	53	2	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	48	44	47	44	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	45	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	50	44	47	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	51	48	53	49	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	51	54	51	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	53	55	52	0	0	nein
A205	Frankenweg 30	1	EG	vWo	55	-	55	-	57	52	56	53	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	59	55	59	56	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	59	57	61	57	6	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	-	55	-	60	57	61	57	6	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	-	55	-	57	54	60	57	5	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	49	45	50	47	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	47	50	47	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	51	46	46	43	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	-	55	-	50	44	50	47	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	51	47	46	43	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	50	50	46	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	55	52	52	48	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	-	55	-	56	51	54	50	0	0	nein
A206	Frankenweg 32	1	EG	vWo	55	-	55	-	55	50	55	52	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	53	58	54	3	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	59	56	61	57	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	50	46	49	46	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	47	49	46	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	51	47	47	45	0	0	nein
A207	Frankenweg 34	1	EG	vWo	55	-	55	-	56	53	58	54	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	54	59	55	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	59	56	61	57	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	49	46	48	45	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	46	49	46	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	50	45	49	46	0	0	nein
A208	Frankenweg 36	1	EG	vWo	55	-	55	-	56	54	58	55	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	60	56	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	59	56	61	57	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	49	44	43	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	44	45	43	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	50	44	47	44	0	0	nein
A209	Frankenweg 38	1	EG	vWo	55	-	55	-	56	53	57	53	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	60	56	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	59	57	61	57	6	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	55	51	55	51	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	53	58	54	3	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	58	56	61	57	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	49	44	44	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	44	46	44	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	50	44	49	46	0	0	nein
A210	Frankenweg 40	1	EG	vWo	55	-	55	-	56	52	59	55	4	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	58	54	60	56	5	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	59	56	62	58	7	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	57	55	60	57	5	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	59	56	61	57	6	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	59	56	61	58	6	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	55	53	59	55	4	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	54	59	56	4	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	57	54	61	57	6	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	55	51	58	54	3	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	52	59	55	4	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	57	54	60	57	5	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	56	54	59	56	4	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	55	60	56	5	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	-	55	-	58	55	61	57	6	0	nein
		6	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	42	39	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	47	44	40	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	-	55	-	50	44	51	47	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	-	55	-	52	48	46	42	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	49	49	45	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	-	55	-	55	50	52	48	0	0	nein
		8	EG	vWo	55	-	55	-	54	50	52	49	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	52	53	49	0	0	nein
		8	2.OG	vWo	55	-	55	-	57	53	54	50	0	0	nein
A222	Friedhofstraße 1	1	EG	M	60	45	60	45	47	48	48	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	57	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	47	46	43	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	52	48	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	56	53	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	48	48	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	50	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	48	45	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	48	50	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	53	49	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	54	50	0	5	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	58	54	0	7	nein
A223	Friedhofstraße 2	2	EG	M	60	45	60	45	50	50	56	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	56	53	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	46	43	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	46	42	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	47	45	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	49	45	0	0	nein
A224	Hinter den Gärten 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	45	43	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	50	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	50	0	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	49	0	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	45	42	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	40	37	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	49	0	7	nein
A225	Hinter den Gärten 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	53	1	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	47	44	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	49	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	46	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	50	47	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	49	46	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	50	0	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	39	36	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	44	40	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	53	1	8	nein
A226	Hinter den Gärten 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	55	3	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	53	50	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	57	54	2	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	43	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
A227	Hinter den Gärten 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	54	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	42	38	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	54	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	55	51	0	9	nein
A228	Hinter den Gärten 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	42	38	0	0	nein
A229	Hinter den Gärten 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	40	0	0	nein
A230	Hinter den Gärten 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	40	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	50	0	8	nein
A231	Hinter den Gärten 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	42	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	39	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	39	0	0	nein
A232	Hinter den Gärten 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	38	0	0	nein
A233	Hinter den Gärten 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	41	38	0	0	nein
A234	Hinter den Gärten 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	39	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	43	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	52	0	10	nein
A235	Hinter den Gärten 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	38	0	0	nein
A236	Hinter den Gärten 27	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	51	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	40	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	47	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	52	1	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	54	3	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
A237	Hinter den Gärten 28	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	42	38	0	0	nein
A238	Hinter den Gärten 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	39	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	44	40	0	0	nein
A239	Im See 1	1	EG	M	60	45	60	47	57	51	52	49	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	58	54	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	60	56	61	57	1	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	56	46	43	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	49	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	66	59	60	56	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	58	52	55	51	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	56	52	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	61	56	60	56	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	51	51	56	52	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	59	56	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	55	60	56	0	9	nein
A240	Im See 2	1	EG	M	60	45	60	47	55	51	56	52	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	53	56	52	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	57	54	57	53	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	50	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	56	52	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	54	59	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	47	49	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	53	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	59	56	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	50	57	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	55	52	59	55	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	57	53	0	6	nein
A241	Im See 4	1	EG	M	60	45	60	47	61	54	54	51	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	59	56	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	64	58	60	57	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	65	57	45	41	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	46	42	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	53	49	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	56	52	48	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	57	54	52	49	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	58	55	57	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	53	52	58	54	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	55	54	59	56	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	57	56	61	57	1	7	nein
A242	Im See 5	1	EG	M	60	45	60	47	52	51	58	55	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	60	56	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	57	51	53	50	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	56	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	48	43	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	50	46	0	1	nein
A243	Im See 6	1	EG	M	60	45	60	47	53	53	57	54	0	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	59	55	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	56	56	61	57	1	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	54	61	57	1	10	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	57	55	61	57	1	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	55	61	57	1	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	56	50	45	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	47	43	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	52	48	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	53	51	54	51	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	55	52	55	52	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	54	56	52	0	5	nein
A244	Im See 7	1	EG	M	60	45	60	47	53	51	59	56	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	54	61	57	1	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	49	48	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	51	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	52	51	55	51	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	55	52	0	5	nein
A245	Im See 8	1	EG	M	60	45	60	47	53	53	56	53	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	59	56	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	56	56	62	58	2	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	52	58	55	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	57	53	60	56	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	55	61	57	1	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	56	53	60	56	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	57	54	61	57	1	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	58	55	61	57	1	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	50	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	48	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	52	54	51	0	4	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	54	52	57	53	0	6	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	55	54	57	54	0	7	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	56	54	58	55	0	8	nein
A246	Im See 9	1	EG	M	60	45	60	47	54	52	59	55	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	54	61	57	1	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	57	56	61	57	1	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	48	50	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	51	48	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	51	47	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	49	51	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	53	49	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	52	48	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	55	56	61	57	1	7	nein
A247	Im See 10	1	EG	M	60	45	60	47	52	52	54	50	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	57	54	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	56	56	62	58	2	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	48	50	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	57	53	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	57	55	61	57	1	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	54	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	49	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	48	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	53	49	0	2	nein
A248	Im See 11	1	EG	M	60	45	60	47	52	53	52	48	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	57	53	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	51	51	48	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	50	47	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	48	47	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	50	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	47	49	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	48	51	48	0	3	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	54	53	60	57	0	10	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	55	54	61	57	1	10	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	52	49	52	48	0	3	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	53	50	0	3	nein
		7	EG	M	60	45	60	47	53	52	56	53	0	6	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	58	55	0	8	nein
		8	EG	M	60	45	60	47	52	53	53	49	0	2	nein
		8	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	58	54	0	7	nein
A249	Im See 12	1	EG	M	60	45	60	47	52	52	56	52	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	57	53	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	50	51	48	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	55	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	50	50	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	53	49	0	2	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	48	44	41	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	48	45	0	0	nein
A250	Im See 12a	1	EG	M	60	45	60	45	52	48	50	46	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	55	51	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	55	50	49	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	56	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	48	48	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	55	52	0	5	nein
A251	Im See 12b	2	EG	M	60	45	60	45	55	50	53	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	58	54	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	50	56	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	57	53	59	56	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	48	49	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	55	52	58	54	0	7	nein
A252	Im See 12c	1	EG	M	60	45	60	47	57	52	58	55	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	60	57	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	57	52	59	56	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	1.OG	M	60	45	60	47	58	54	61	57	1	10	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	53	50	0	3	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	51	48	49	45	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	47	55	52	58	54	0	7	nein
A253	Im See 13		1	EG	M	60	45	60	50	55	56	62	58	2	8	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	56	56	62	59	2	9	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	55	55	62	58	2	11	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	56	56	62	58	2	8	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	51	48	47	43	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	48	45	0	0	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	51	51	48	44	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	50	46	0	0	nein
A254	Im See 14		1	EG	M	60	45	60	47	52	52	57	54	0	7	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	59	55	0	8	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	47	56	55	61	57	1	10	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	55	51	59	55	0	8	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	57	54	62	58	2	11	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	58	56	62	59	2	9	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	50	48	44	41	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	48	45	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	55	51	0	4	nein
A255	Im See 14a		1	EG	M	60	45	60	45	53	47	48	44	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	54	50	0	5	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	47	59	55	61	58	1	11	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	57	49	48	46	0	1	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	49	46	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	59	56	62	58	2	8	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	56	52	58	55	0	8	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	58	55	62	58	2	11	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	50	60	57	63	59	3	9	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	53	52	60	57	0	10	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	50	56	56	64	60	4	10	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	50	59	58	64	60	4	10	nein
A256	Im See 16		1	EG	M	60	45	60	47	52	52	58	55	0	8	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	61	58	1	11	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	62	59	2	9	nein
			1	3.OG	M	60	45	60	50	57	58	63	59	3	9	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	53	50	57	53	0	8	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	62	58	2	11	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	57	56	62	59	2	9	nein
			2	3.OG	M	60	45	60	50	58	57	63	59	3	9	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	54	50	57	54	0	9	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	57	54	62	58	2	11	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	50	58	56	62	59	2	9	nein
			3	3.OG	M	60	45	60	50	58	57	63	59	3	9	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	55	49	46	43	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	49	46	0	1	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	54	50	0	3	nein
			4	3.OG	M	60	45	60	47	57	51	58	54	0	7	nein
			5	EG	M	60	45	60	45	50	49	55	52	0	7	nein
			5	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	56	52	0	5	nein
			5	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	56	52	0	5	nein
			5	3.OG	M	60	45	60	45	54	50	55	51	0	6	nein
			6	EG	M	60	45	60	45	51	49	50	46	0	1	nein
			6	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	50	46	0	1	nein
			6	2.OG	M	60	45	60	47	55	51	51	47	0	0	nein
			6	3.OG	M	60	45	60	45	56	50	56	52	0	7	nein
			7	EG	M	60	45	60	47	52	52	56	52	0	5	nein
			7	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	56	52	0	5	nein
			7	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	56	53	0	6	nein
			7	3.OG	M	60	45	60	47	54	53	55	51	0	4	nein
A257	Im See 18		1	EG	M	60	-	60	-	52	51	48	45	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	-	60	-	53	52	50	46	0	0	nein
			2	EG	M	60	-	60	-	52	52	52	49	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	-	60	-	53	54	58	54	0	0	nein
			3	EG	M	60	-	60	-	52	52	49	46	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	-	60	-	53	53	51	48	0	0	nein
			4	EG	M	60	-	60	-	56	57	63	59	3	0	nein
			4	1.OG	M	60	-	60	-	57	58	63	59	3	0	nein
			5	EG	M	60	-	60	-	56	58	63	59	3	0	nein
			5	1.OG	M	60	-	60	-	57	58	63	60	3	0	nein
			6	EG	M	60	-	60	-	58	58	64	61	4	0	nein
			6	1.OG	M	60	-	60	-	58	58	64	61	4	0	nein
			7	EG	M	60	-	60	-	55	56	62	59	2	0	nein
			7	1.OG	M	60	-	60	-	57	57	63	59	3	0	nein
			8	EG	M	60	-	60	-	52	50	58	55	0	0	nein
			8	1.OG	M	60	-	60	-	55	53	62	58	2	0	nein
A259	Industriestraße 4		1	EG	vGe	65	50	65	50	51	51	45	43	0	0	nein
			1	1.OG	vGe	65	50	65	50	51	51	47	44	0	0	nein
			2	EG	vGe	65	50	65	50	52	53	50	46	0	0	nein
			2	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	55	54	51	0	1	nein
			3	EG	vGe	65	50	65	50	52	53	49	46	0	0	nein
			3	1.OG	vGe	65	50	65	50	53	54	54	50	0	0	nein
			4	EG	vGe	65	50	65	50	52	53	50	46	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vGe	65	50	65	52	57	59	54	51	0	0	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	52	58	59	51	47	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	50	65	55	61	62	55	52	0	0	nein
		6	EG	vGe	65	50	65	52	58	59	52	48	0	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	62	56	52	0	0	nein
A263	Industriestraße 6	1	EG	vGe	65	50	65	50	52	53	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	53	53	49	46	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	50	53	54	52	48	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	52	56	57	59	56	0	4	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	50	53	54	53	49	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	52	55	56	53	49	0	0	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	50	52	52	43	41	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	50	53	53	49	46	0	0	nein
A264	Industriestraße 8	1	EG	vGe	65	50	65	50	53	53	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	55	53	50	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	55	56	52	49	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	52	58	60	58	55	0	3	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	52	57	58	60	56	0	4	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	62	61	57	0	2	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	55	60	61	62	59	0	4	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	55	65	66	63	59	0	4	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	52	56	57	46	42	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	50	65	55	61	62	53	50	0	0	nein
		6	EG	vGe	65	50	65	52	55	56	51	47	0	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	50	65	52	58	60	57	53	0	1	nein
		7	EG	vGe	65	50	65	50	53	53	45	42	0	0	nein
		7	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	55	53	50	0	0	nein
A265	Industriestraße 10	1	EG	vGe	65	50	65	50	53	53	43	41	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	54	47	44	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	50	53	53	57	53	0	3	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	52	55	56	60	56	0	4	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	50	51	51	43	41	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	50	51	52	48	45	0	0	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	52	55	56	54	51	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	52	58	60	60	56	0	4	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	52	56	57	54	51	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	60	57	0	2	nein
		6	EG	vGe	65	50	65	52	56	57	57	54	0	2	nein
		6	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	61	57	0	2	nein
		7	EG	vGe	65	50	65	52	57	58	53	49	0	0	nein
		7	1.OG	vGe	65	50	65	55	61	63	56	53	0	0	nein
A268	Industriestraße 14	1	EG	vGe	65	50	65	50	53	53	54	50	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	54	54	51	0	1	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	50	54	55	55	51	0	1	nein
		2	1.OG	vGe	65	50	65	52	56	57	59	56	0	4	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	52	58	59	58	54	0	2	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	55	61	62	59	56	0	1	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	52	58	59	54	50	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	54	51	0	0	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	50	54	54	54	51	0	1	nein
		5	1.OG	vGe	65	50	65	50	55	55	55	51	0	1	nein
		6	EG	vGe	65	50	65	50	54	54	54	51	0	1	nein
		6	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	54	55	51	0	1	nein
A273	Jakobstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	54	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	45	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	46	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	54	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	47	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	55	51	0	6	nein
A274	Jakobstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	51	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	51	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	54	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	55	52	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	53	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	45	41	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	52	48	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	43	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	44	41	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	52	48	0	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	41	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	41	38	0	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	50	46	0	1	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	52	49	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	54	51	0	6	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	56	53	1	8	nein
A275	Jakobstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	54	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	42	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	43	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	49	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	46	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	51	48	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	53	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	54	51	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	56	52	1	7	nein
A276	Jakobstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	55	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	56	53	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	47	43	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	55	52	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	41	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	42	39	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	55	51	0	6	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	53	54	50	0	5	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	58	54	3	9	nein
A277	Jakobstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	51	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	55	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	42	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	43	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	48	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	48	45	0	0	nein
A278	Jakobstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	54	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	47	44	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	53	49	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	44	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	47	44	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	42	39	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	46	42	0	0	nein
A279	Jakobstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	52	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	56	53	1	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	47	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	51	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	40	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	40	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	43	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	46	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	49	45	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	51	48	0	3	nein
A280	Jakobstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	56	52	1	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	49	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	44	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	46	42	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	50	46	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	40	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	46	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	53	49	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	56	52	1	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
A281	Jakobstraße 9	5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	57	54	2	9	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	54	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	55	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	39	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	40	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	42	38	0	0	nein
A282	Jakobstraße 10	4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	44	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	47	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	41	37	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	54	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	56	52	1	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	48	45	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	41	38	0	0	nein
A283	Jakobstraße 11	3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	49	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	38	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	39	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	45	41	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	54	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	56	53	1	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	53	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	54	51	0	6	nein
A284	Jakobstraße 12	2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	55	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	47	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	50	47	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	53	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	42	38	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	49	45	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	38	34	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	39	35	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	48	45	0	0	nein
A285	Jakobstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	56	52	1	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	48	45	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	38	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	39	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	45	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	49	45	0	0	nein
A286	Jakobstraße 14	4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	54	50	0	5	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	37	34	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	38	35	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	44	40	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	53	49	0	4	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	56	52	1	7	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	57	53	2	8	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	54	50	0	5	nein
A287	Jakobstraße 15	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	46	42	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	46	42	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	51	47	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	40	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	41	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	48	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	48	44	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	46	43	0	0	nein
A288	Jakobstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	53	54	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	57	53	2	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	51	47	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	54	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	37	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	37	34	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	42	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	43	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	48	45	0	0	nein
A289	Jakobstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	54	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	47	43	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	51	48	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	47	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	51	48	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	42	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	45	41	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	41	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	43	40	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	43	40	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	48	44	0	0	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	45	41	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	48	44	0	0	nein
A290	Jakobstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	45	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	49	46	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	47	44	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	53	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	41	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	48	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	36	32	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	37	33	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	41	38	0	0	nein
A291	Jakobstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	51	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	48	44	0	0	nein
A292	Jakobstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	52	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	54	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	46	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	52	48	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	44	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	49	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	51	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	47	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	50	46	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	51	48	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	35	32	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	37	33	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	44	40	0	0	nein
A293	Keltenstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	53	1	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	56	4	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	60	57	5	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	49	45	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	50	46	0	4	nein
A294	Keltenstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	56	5	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	47	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	48	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	41	38	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
A295	Keltenstraße 4	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	46	42	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	55	4	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	60	57	5	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	61	58	6	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	58	55	3	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	58	54	3	9	nein
A296	Keltenstraße 5	5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	56	53	1	8	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	56	4	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	57	5	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	57	6	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	51	0	9	nein
A297	Keltenstraße 6	4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	50	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	45	42	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	47	43	0	1	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	48	44	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	50	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	57	6	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	61	57	6	12	nein
A298	Keltenstraße 7	3	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	61	58	6	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	51	0	6	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	57	6	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	59	56	4	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	60	57	5	12	nein
A299	Keltenstraße 9	3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	44	42	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	46	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	50	0	8	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	51	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	52	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	58	6	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	61	57	6	12	nein
A300	Lindenweg 3	3	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	61	58	6	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	52	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	53	50	0	8	nein
		1	EG	vWo	55	-	55	-	55	52	58	54	3	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	53	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	52	51	57	54	2	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	53	58	55	3	0	nein
A301	Lindenweg 3a	3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	47	45	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	52	46	46	43	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	47	48	44	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	-	55	-	54	50	57	53	2	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	53	59	55	4	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	57	54	59	55	4	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	52	48	56	53	1	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	53	59	56	4	0	nein
A302	Lindenweg 5	2	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	54	59	56	4	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	46	49	45	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	48	54	51	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	51	46	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	48	45	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	55	51	54	50	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	-	55	-	53	49	55	52	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	52	58	55	3	0	nein
A303	Lindenweg 5a	2	EG	vWo	55	-	55	-	50	48	53	50	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	51	57	54	2	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	47	53	50	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	50	47	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	51	47	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	54	51	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	52	58	55	3	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	48	44	41	39	0	0	nein
A304	Lindenweg 7	2	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	59	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	50	58	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	59	56	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	50	58	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	59	56	0	9	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	51	48	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	58	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	50	58	54	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	59	56	0	9	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	46	43	44	42	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	49	46	0	1	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	49	47	46	43	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	49	45	0	0	nein
A305	Lindenweg 9	1	EG	M	60	45	60	45	49	46	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	58	54	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	54	58	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	44	51	48	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	55	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	55	54	59	55	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	42	47	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	48	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	49	46	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	45	40	36	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	42	39	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	48	44	0	0	nein
A306	Lindenweg 11	1	EG	M	60	45	60	45	48	45	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	58	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	43	50	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	56	53	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	59	55	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	41	46	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	51	47	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	53	49	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	46	41	42	40	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	42	46	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	49	44	49	46	0	1	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	46	50	47	0	2	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	51	47	0	2	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	50	46	47	43	0	0	nein
A307	Lindenweg 13	1	EG	M	60	45	60	45	50	48	54	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	56	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	57	54	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	42	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	42	43	41	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	42	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	43	42	38	0	0	nein
A308	Lindenweg 15	1	EG	M	60	45	60	47	52	51	57	54	0	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	58	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	52	51	58	54	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	59	55	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	42	42	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	43	44	42	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	42	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	43	39	0	0	nein
A309	Lindenweg 21	1	EG	M	60	45	60	45	51	49	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	58	55	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	58	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	48	56	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	58	54	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	58	55	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	41	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	42	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	49	43	47	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	42	39	35	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	43	41	38	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	47	43	0	0	nein
A317	Montlouisring 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	39	0	0	nein
A318	Montlouisring 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	42	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	43	39	0	0	nein
A319	Montlouisring 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	53	2	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	43	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	43	40	0	0	nein
A320	Montlouisring 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	48	45	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	53	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	44	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	44	40	0	0	nein
A321	Montlouisring 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	39	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	41	43	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	43	40	0	0	nein
A322	Montlouisring 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	37	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	41	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	39	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	42	38	0	0	nein
A323	Montlouisring 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	37	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	41	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	42	39	0	0	nein
A324	Montlouisring 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	53	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	39	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	40	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	44	42	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	40	36	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	45	42	0	2	nein
A325	Montlouisring 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	38	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	44	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	44	41	0	1	nein
A326	Montlouisring 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	40	36	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	37	0	0	nein
A327	Montlouisring 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	52	1	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	40	38	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	43	44	41	0	1	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	40	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	45	42	0	2	nein
A328	Montlouisring 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	37	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	40	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	42	39	0	0	nein
A329	Montlouisring 16	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	38	34	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	40	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	36	33	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	38	35	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	46	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	53	1	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	53	1	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	53	1	8	nein
A330	Montlouising 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	42	38	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	44	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	45	42	0	2	nein
A331	Montlouising 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	38	35	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	39	36	0	0	nein
A332	Montlouising 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	36	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	40	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	39	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	43	39	0	0	nein
A333	Montlouising 21	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	49	46	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	36	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	40	37	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	36	33	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	40	37	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	50	47	0	5	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	47	0	5	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	50	0	8	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	50	0	8	nein
A334	Montlouising 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	52	1	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	51	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	56	52	1	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	49	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	50	47	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	36	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	38	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	51	48	0	6	nein
A335	Montlouising 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	49	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	51	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	36	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	39	36	0	0	nein
A336	Montlouising 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	47	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	36	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	38	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	45	41	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	38	34	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	45	41	0	0	nein
A337	Montlouising 24a	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	53	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	53	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	56	53	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	53	1	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	56	53	1	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	50	0	5	nein
A338	Montlouising 25	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	51	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	52	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	51	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	52	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	53	50	0	5	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	37	34	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	43	39	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	45	41	0	1	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	51	48	0	6	nein
A339	Montlouisring 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	56	53	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	47	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	49	46	0	4	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	37	34	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	41	38	0	0	nein
A340	Montlouisring 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	50	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	51	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	52	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	53	50	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	51	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	51	48	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	52	48	0	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	37	34	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	42	39	0	0	nein
A341	Montlouisring 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	53	1	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	54	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	37	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	40	36	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	50	0	8	nein
A342	Montlouisring 31	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	50	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	53	50	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	36	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	39	36	0	0	nein
A343	Montlouisring 32	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	53	1	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	53	1	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	37	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	42	39	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	38	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	42	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	43	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	50	0	8	nein
A344	Montlouisring 33	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	50	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	52	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	53	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	53	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	37	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	41	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	37	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	38	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
A345	Montlouisring 34	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	38	34	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	43	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	43	40	0	0	nein
A346	Montlouisring 35	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	51	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	37	33	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	38	35	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	47	44	0	2	nein
A347	Montlouisring 35a	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	53	1	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	54	50	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	50	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	51	0	6	nein
A348	Montlouisring 38	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	47	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	53	1	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	52	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	45	41	0	0	nein
A349	Montlouisring 39	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	53	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	43	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	51	0	9	nein
A350	Montlouisring 40	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	56	53	1	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	37	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	38	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	51	0	9	nein
A351	Montlouisring 41	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	38	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	39	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	48	44	0	4	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	51	47	0	5	nein
A352	Montlouisring 42	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	54	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	43	40	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	51	0	9	nein
A353	Montlouisring 42a	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	37	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	41	37	0	0	nein
A354	Montlouisring 43	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	42	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	45	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	40	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	44	40	0	0	nein
A355	Montlouisring 44	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	50	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	38	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	43	40	0	0	nein
A356	Montlouisring 45	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	53	2	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	42	38	0	0	nein
A357	Montlouisring 46	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	38	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	53	45	43	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	51	0	9	nein
A358	Montlouisring 47	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	52	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	39	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	44	41	0	0	nein
A359	Montlouisring 48	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	37	34	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	51	0	9	nein
A360	Montlouisring 49	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	44	40	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
A361	Montlouisring 50	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	53	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	39	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	46	43	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	44	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	51	0	9	nein
A362	Montlouisring 51	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	52	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	38	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	51	0	6	nein
A363	Montlouisring 52	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	54	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	52	1	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	38	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	42	38	0	0	nein
A364	Montlouisring 53	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	53	1	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	54	2	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	39	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	44	41	0	0	nein
A365	Montlouisring 54	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	52	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	38	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	42	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	45	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	51	0	9	nein
A366	Montlouisring 55,55a	2	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	55	52	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	52	1	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	52	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	38	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	41	38	0	0	nein
A367	Montlouisring 56	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	53	2	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	49	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	50	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	39	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	46	43	0	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	39	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	53	50	0	8	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	49	41	39	36	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	46	43	0	3	nein
A368	Montlouisring 57	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	54	3	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	51	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	39	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	41	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	52	0	7	nein
A369	Montlouisring 58	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	54	2	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	39	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	46	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	51	0	9	nein
A370	Montlouisring 59	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	54	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	39	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	51	0	9	nein
A371	Montlouisring 61	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	58	54	3	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	54	3	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	53	45	39	35	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	42	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	52	0	7	nein
A372	Montlouisring 62	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	51	0	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	41	38	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	38	0	0	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	44	40	0	0	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	41	37	0	0	nein
A373	Ortenauer Straße 1	1	EG	M	60	-	60	-	65	59	61	58	1	0	nein
		2	EG	M	60	-	60	-	64	58	60	57	0	0	nein
		3	EG	M	60	-	60	-	60	55	54	50	0	0	nein
		4	EG	M	60	-	60	-	56	53	58	54	0	0	nein
		5	EG	M	60	-	60	-	62	57	62	58	2	0	nein
A376	Ortenauer Straße 2	1	EG	M	60	45	60	50	63	58	61	58	1	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	64	58	61	58	1	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	55	62	58	2	11	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	57	56	62	59	2	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	53	49	46	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	57	54	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	66	59	50	47	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	68	60	52	49	0	0	nein
A379	Ortenauer Straße 4	1	EG	M	60	45	60	50	64	57	55	52	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	65	59	61	57	1	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	66	59	61	57	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	69	61	50	47	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	70	62	51	48	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	69	61	53	50	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	64	57	56	52	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	57	53	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	65	59	59	56	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	M	60	45	60	47	54	53	59	55	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	57	56	61	58	1	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	58	57	62	58	2	8	nein
A380	Ortenauer Straße 6	1	1.OG	M	60	45	60	50	58	57	63	59	3	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	58	57	62	58	2	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	55	62	58	2	11	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	57	57	62	59	2	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	58	57	62	59	2	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	62	56	60	56	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	63	57	60	57	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	63	58	61	57	1	7	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	66	58	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	67	59	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	62	50	67	59	52	49	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	56	52	0	5	nein
A381	Ortenauer Straße 8	1	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	54	51	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	67	59	51	48	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	67	59	55	52	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	65	50	71	63	53	49	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	65	50	71	63	54	51	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	66	58	54	51	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	56	52	0	2	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	57	53	58	54	0	7	nein
A382	Ortenauer Straße 12	1	EG	M	60	45	62	50	67	59	57	54	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	67	60	59	56	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	67	60	60	56	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	65	50	72	64	48	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	65	50	72	63	49	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	54	50	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	66	58	40	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	43	39	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	67	59	53	49	0	0	nein
A383	Ortenauer Straße 14	1	EG	M	60	45	62	50	67	59	53	49	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	67	59	56	53	0	3	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	67	60	60	57	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	65	50	72	64	49	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	65	50	72	63	51	47	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	54	50	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	68	60	45	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	68	60	48	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	66	59	52	49	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	55	60	57	0	10	nein
A384	Ortenauer Straße 16	1	EG	M	60	45	60	47	57	52	57	53	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	54	59	55	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	55	58	54	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	63	57	60	56	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	69	61	51	48	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	69	61	56	52	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	69	61	58	55	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	65	50	71	63	52	49	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	65	50	71	63	55	51	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	65	50	71	62	57	53	0	3	nein
		5	EG	M	60	45	65	50	73	64	50	46	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	65	50	72	64	51	48	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	54	50	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	62	50	70	61	50	46	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	62	50	69	61	54	50	0	0	nein
		6	2.OG	M	60	45	62	50	69	61	55	51	0	1	nein
		7	EG	M	60	45	60	47	59	54	57	53	0	6	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	47	61	55	59	55	0	8	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	50	61	56	58	54	0	4	nein
A385	Ortenauer Straße 20	1	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	57	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	53	43	39	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	47	43	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	54	50	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	65	57	40	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	40	38	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	45	42	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	59	51	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	49	45	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	45	48	45	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	54	51	0	6	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	54	50	58	54	0	9	nein
A386	Ortenauer Straße 22	1	EG	M	60	45	62	50	66	57	53	49	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	55	51	0	1	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	58	54	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	70	62	46	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	70	62	47	44	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	70	62	49	46	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	65	57	43	39	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	46	42	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	65	58	49	45	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	48	53	50	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	56	52	0	7	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	58	54	0	7	nein
A387	Ortenauer Straße 24	1	EG	M	60	45	60	45	54	48	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	57	53	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	58	54	58	55	0	8	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	47	55	54	59	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	66	58	51	48	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	54	51	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	66	59	58	54	0	4	nein
		2	3.OG	M	60	45	62	50	66	59	58	55	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	65	50	71	63	48	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	65	50	71	63	49	46	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	70	62	49	46	0	0	nein
		3	3.OG	M	60	45	62	50	70	62	52	49	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	65	50	71	63	46	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	65	50	71	62	47	44	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	62	50	70	62	47	44	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	62	50	70	62	50	47	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	62	50	66	58	47	44	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	53	49	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	49	45	0	0	nein
		5	3.OG	M	60	45	62	50	66	58	50	47	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	53	48	53	49	0	4	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	57	53	0	6	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	57	53	58	55	0	8	nein
		6	3.OG	M	60	45	60	47	55	54	59	55	0	8	nein
A388	Ortenauer Straße 26	1	EG	M	60	45	60	45	51	50	56	52	0	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	58	54	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	54	59	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	53	54	51	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	55	58	55	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	62	56	59	56	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	57	50	45	43	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	49	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	54	55	52	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	58	52	52	49	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	54	50	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	55	51	0	4	nein
A389	Ortenauer Straße 28	1	EG	M	60	45	60	47	52	51	58	54	0	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	53	58	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	51	54	50	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	55	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	64	56	50	47	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	55	51	0	1	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	69	61	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	70	61	53	49	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	63	55	46	43	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	55	51	0	1	nein
A390	Ortenauer Straße 30	1	2.OG	M	60	45	60	47	58	54	59	55	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	65	57	53	49	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	57	54	0	4	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	66	59	59	55	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	70	62	47	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	70	62	49	46	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	70	62	56	52	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	62	54	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	62	54	44	40	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	63	56	56	52	0	2	nein
A391	Ortenauer Straße 32	1	EG	M	60	45	60	47	63	55	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	58	54	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	70	62	48	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	70	62	47	44	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	70	62	50	47	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	64	56	43	39	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	65	56	46	43	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	65	57	52	48	0	0	nein
A392	Ortenauer Straße 34	1	EG	M	60	45	60	45	53	47	46	43	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	53	50	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	57	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	63	55	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	49	46	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	64	57	57	53	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	70	61	45	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	70	61	48	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	69	61	49	46	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	61	53	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	43	39	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	46	43	0	0	nein
A396	Poststraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	51	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	52	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	53	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	52	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	53	49	0	4	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	53	50	0	5	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	49	0	4	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	53	49	0	4	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	53	50	0	5	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	48	44	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	48	45	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	49	46	0	1	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	35	31	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	36	32	0	0	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	41	37	0	0	nein
A397	Poststraße 4		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	42	39	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	47	43	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	51	47	0	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	49	0	7	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	49	0	7	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	50	0	5	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	51	48	0	6	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	51	48	0	3	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	51	48	0	3	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	51	48	0	6	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	51	48	0	3	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	51	48	0	3	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	44	41	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	47	43	0	0	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	49	45	0	0	nein
A398	Poststraße 8		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	55	44	41	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	50	46	0	1	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	57	53	50	0	5	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	51	52	46	43	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	53	50	0	5	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	55	52	0	7	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	45	41	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	51	47	0	2	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	56	52	1	7	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	56	52	1	7	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	50	47	0	5	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	51	48	0	3	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	51	48	0	3	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	35	32	0	0	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	36	32	0	0	nein
			6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	38	35	0	0	nein
A400	Poststraße 10		1	EG	M	60	45	60	47	53	54	52	48	0	1	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	55	56	54	50	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	55	51	0	1	nein
			1	3.OG	M	60	45	60	50	59	60	55	52	0	2	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	52	52	53	50	0	3	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	55	52	0	5	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	55	56	56	52	0	2	nein
			2	3.OG	M	60	45	60	50	57	57	56	52	0	2	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	53	53	48	45	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	49	45	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	49	46	0	0	nein
			3	3.OG	M	60	45	60	47	56	55	53	49	0	2	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	55	55	35	32	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	50	56	57	36	32	0	0	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	50	57	57	38	34	0	0	nein
			4	3.OG	M	60	45	60	50	58	58	48	44	0	0	nein
A401	Rheinstraße 1		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	53	50	0	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	50	0	5	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	54	51	0	6	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	52	48	0	3	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	50	0	5	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	54	51	0	6	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	47	44	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	51	47	0	2	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	54	50	0	5	nein
			4	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	42	39	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	58	44	41	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	58	48	45	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	40	36	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	41	38	0	0	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	46	42	0	0	nein
A402	Rheinstraße 5		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	49	46	0	4	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	50	47	0	5	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	52	48	0	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	50	0	8	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	50	0	8	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	54	51	0	6	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	52	49	0	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	52	49	0	7	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	53	49	0	7	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	43	39	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	42	38	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	43	39	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
A403	Rheinstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	52	48	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	47	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	50	47	0	5	nein
A404	Rheinstraße 9	3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	45	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	49	46	0	4	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	46	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	48	44	0	0	nein
A405	Rheinstraße 10,12	2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	54	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	55	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	46	43	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	48	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	54	50	0	5	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	49	48	49	46	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	51	47	0	2	nein
1	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	52	49	0	2	nein		
1	3.OG	M	60	45	60	47	54	53	56	52	0	5	nein		
2	EG	M	60	45	60	45	51	48	54	50	0	5	nein		
2	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	55	51	0	6	nein		
2	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	55	52	0	7	nein		
2	3.OG	M	60	45	60	47	54	52	56	52	0	5	nein		
3	EG	M	60	45	60	45	53	48	51	48	0	3	nein		
3	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	52	49	0	4	nein		
3	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	52	49	0	4	nein		
3	3.OG	M	60	45	60	45	56	50	54	51	0	6	nein		
4	EG	M	60	45	60	45	53	48	41	37	0	0	nein		
4	1.OG	M	60	45	60	45	54	49	42	38	0	0	nein		
4	2.OG	M	60	45	60	47	55	51	43	39	0	0	nein		
4	3.OG	M	60	45	60	47	56	52	49	45	0	0	nein		
A406	Rheinstraße 10a	1	EG	M	60	45	60	45	50	49	55	51	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	48	55	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	47	44	40	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	48	46	43	0	0	nein
A407	Rheinstraße 10b	1	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	46	42	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	48	54	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	55	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	48	54	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	55	51	0	6	nein
4	EG	M	60	45	60	45	53	47	40	37	0	0	nein		
4	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	45	42	0	0	nein		
A408	Rheinstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	54	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	55	51	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	49	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	44	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	49	46	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	51	48	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	42	38	0	0	nein
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	42	38	0	0	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	45	41	0	0	nein		
A409	Rheinstraße 14	1	EG	M	60	45	60	45	50	49	54	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	55	51	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	56	52	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	49	54	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	55	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	56	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	47	52	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	53	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	55	51	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	47	46	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	47	47	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	50	46	0	1	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	51	47	41	37	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	43	39	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	49	46	0	1	nein
6	EG	M	60	45	60	45	50	48	42	38	0	0	nein		
6	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	42	39	0	0	nein		
6	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	47	43	0	0	nein		
7	EG	M	60	45	60	45	49	49	54	51	0	6	nein		
7	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	55	51	0	4	nein		
7	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	56	53	0	6	nein		
A410	Rheinstraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	45	50	51	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	56	52	1	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	56	52	1	7	nein
2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	58	54	3	9	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	43	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	50	46	0	1	nein
A411	Rheinstraße 16	1	EG	M	60	45	60	45	50	50	54	50	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	55	52	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	57	53	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	50	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	56	52	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	57	54	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	48	50	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	51	48	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	53	49	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	49	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	41	37	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	42	39	0	0	nein
A412	Rheinstraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	53	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	54	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	53	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	54	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	52	1	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	48	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	46	42	0	0	nein
A413	Rheinstraße 18	1	EG	M	60	45	60	45	49	50	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	55	51	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	57	53	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	48	52	48	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	56	52	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	58	54	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	48	51	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	52	49	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	54	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	50	43	39	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	43	39	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	47	43	0	0	nein
A414	Rheinstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	49	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	52	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	57	53	2	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	54	55	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	56	52	1	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	58	55	3	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	50	49	46	0	4	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	53	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	54	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	46	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	47	43	0	0	nein
A415	Rheinstraße 20	1	EG	M	60	45	60	45	50	50	52	48	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	55	51	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	58	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	51	51	56	52	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	57	53	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	58	54	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	49	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	54	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	54	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	48	47	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	49	45	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	53	49	0	4	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	51	51	47	43	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	49	45	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	52	48	0	1	nein
A416	Rheinstraße 21	1	EG	SSc	55	-	55	-	54	55	56	52	1	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	58	59	55	4	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	55	57	57	53	2	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	57	59	55	4	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	56	57	57	53	2	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	58	59	55	4	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	55	56	54	51	0	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	56	57	56	52	1	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	51	51	51	48	0	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	52	54	50	0	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	50	50	53	49	0	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	51	53	50	0	0	nein
		7	EG	SSc	55	-	55	-	52	52	40	37	0	0	nein
		7	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	54	44	40	0	0	nein
		8	EG	SSc	55	-	55	-	55	56	54	50	0	0	nein
		8	1.OG	SSc	55	-	55	-	56	57	57	53	2	0	nein
A417	Rheinstraße 22	1	EG	M	60	45	60	47	52	53	55	51	0	4	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		1	1.OG	M	60	45	60	47	53	54	56	52	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	59	55	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	53	57	53	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	59	55	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	50	54	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	51	51	54	50	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	55	52	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	52	52	46	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	48	44	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	54	52	48	0	1	nein
A418	Rheinstraße 24	1	EG	M	60	45	60	47	53	54	55	51	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	57	53	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	60	55	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	53	53	59	55	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	59	56	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	55	56	60	56	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	51	51	53	50	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	54	50	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	55	51	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	52	53	47	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	49	46	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	54	50	0	3	nein
A419	Rheinstraße 26	1	EG	M	60	45	60	47	53	53	54	51	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	55	56	59	55	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	57	57	61	57	1	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	51	52	53	49	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	55	55	59	56	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	56	57	61	57	1	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	52	53	54	51	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	58	54	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	56	56	60	56	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	51	51	53	50	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	54	50	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	55	51	0	4	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	54	54	48	44	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	55	55	44	40	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	50	56	56	51	47	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	47	54	55	53	49	0	2	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	50	55	56	55	51	0	1	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	58	54	0	4	nein
A420	Rheinstraße 28	1	EG	M	60	45	60	50	56	57	55	52	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	58	59	59	55	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	60	61	63	59	3	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	55	56	57	53	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	56	57	59	55	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	58	59	63	59	3	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	55	57	62	58	2	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	56	57	62	58	2	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	62	58	2	8	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	51	52	51	48	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	52	52	53	49	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	55	51	0	4	nein
		5	EG	M	60	45	60	50	55	56	53	49	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	50	56	57	55	51	0	1	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	50	57	58	53	49	0	0	nein
A421	Rheinstraße 30	1	EG	M	60	45	60	50	61	63	64	60	4	10	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	63	64	65	60	5	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	59	60	64	60	4	10	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	60	61	65	61	5	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	59	60	64	60	4	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	60	61	65	61	5	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	53	54	45	41	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	50	46	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	50	58	60	48	44	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	50	59	61	51	47	0	0	nein
A422	Sander Straße 1	1	EG	S	60	-	60	-	56	57	65	61	5	0	nein
		1	1.OG	S	60	-	60	-	57	58	65	62	5	0	nein
		2	EG	S	60	-	60	-	56	58	64	60	4	0	nein
		2	1.OG	S	60	-	60	-	57	58	64	60	4	0	nein
		3	EG	S	60	-	60	-	57	59	64	61	4	0	nein
		3	1.OG	S	60	-	60	-	58	59	65	61	5	0	nein
		4	EG	S	60	-	60	-	59	58	64	60	4	0	nein
		4	1.OG	S	60	-	60	-	59	58	64	60	4	0	nein
		5	EG	S	60	-	60	-	59	58	64	60	4	0	nein
		5	1.OG	S	60	-	60	-	59	58	64	60	4	0	nein
		6	EG	S	60	-	60	-	58	50	52	49	0	0	nein
		6	1.OG	S	60	-	60	-	58	51	55	51	0	0	nein
		7	EG	S	60	-	60	-	58	51	57	54	0	0	nein
		7	1.OG	S	60	-	60	-	59	52	59	55	0	0	nein
		8	EG	S	60	-	60	-	57	50	51	48	0	0	nein
		8	1.OG	S	60	-	60	-	58	51	54	50	0	0	nein
		9	EG	S	60	-	60	-	57	50	50	47	0	0	nein
		9	1.OG	S	60	-	60	-	58	51	52	48	0	0	nein
		10	EG	S	60	-	60	-	57	50	44	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		10	1.OG	S	60	-	60	-	58	50	48	45	0	0	nein
		11	EG	S	60	-	60	-	55	48	44	40	0	0	nein
		11	1.OG	S	60	-	60	-	56	48	47	44	0	0	nein
		12	EG	S	60	-	60	-	57	49	44	41	0	0	nein
		12	1.OG	S	60	-	60	-	58	50	48	45	0	0	nein
		13	EG	S	60	-	60	-	54	48	48	44	0	0	nein
		13	1.OG	S	60	-	60	-	55	49	51	47	0	0	nein
		14	EG	S	60	-	60	-	54	48	44	41	0	0	nein
		14	1.OG	S	60	-	60	-	56	49	47	44	0	0	nein
		15	EG	S	60	-	60	-	53	50	56	53	0	0	nein
		15	1.OG	S	60	-	60	-	56	53	60	56	0	0	nein
		16	EG	S	60	-	60	-	52	48	54	50	0	0	nein
		16	1.OG	S	60	-	60	-	54	51	55	52	0	0	nein
A424	Sander Straße 13	1	EG	M	60	45	60	50	56	56	64	61	4	11	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	58	59	65	61	5	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	57	58	65	62	5	12	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	59	59	66	62	6	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	58	59	67	63	7	13	ja
		3	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	67	64	7	14	ja
		4	EG	M	60	45	60	50	57	57	65	61	5	11	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	58	59	65	61	5	11	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	53	50	57	53	0	8	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	57	54	0	7	nein
		6	EG	M	60	45	60	47	53	53	50	46	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	54	54	51	48	0	1	nein
		7	EG	M	60	45	60	50	56	56	64	60	4	10	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	50	57	58	65	61	5	11	nein
A425	Sander Straße 13a	2	EG	M	60	45	60	50	57	57	65	61	5	11	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	59	59	66	62	6	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	53	51	58	55	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	59	55	0	8	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	53	54	50	46	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	54	55	51	48	0	1	nein
A426	Sander Straße 13b	1	EG	M	60	-	60	-	60	62	68	65	8	0	nein
		1	1.OG	M	60	-	60	-	61	63	69	65	9	0	nein
		2	EG	M	60	-	60	-	59	60	67	63	7	0	nein
		2	1.OG	M	60	-	60	-	60	61	68	64	8	0	nein
		3	EG	M	60	-	60	-	55	54	61	58	1	0	nein
		3	1.OG	M	60	-	60	-	55	54	62	58	2	0	nein
A427	Sander Straße 13c	1	EG	M	60	-	60	-	59	60	68	64	8	0	nein
		2	EG	M	60	-	60	-	58	58	66	62	6	0	nein
		3	EG	M	60	-	60	-	54	51	60	56	0	0	nein
		4	EG	M	60	-	60	-	55	56	63	59	3	0	nein
A428	Sander Straße 17	1	EG	vGe	65	-	65	-	50	49	54	50	0	0	nein
		1	1.OG	vGe	65	-	65	-	51	50	55	52	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	-	65	-	50	48	56	52	0	0	nein
		2	EG	vGe	65	-	65	-	50	48	44	41	0	0	nein
		2	1.OG	vGe	65	-	65	-	50	49	45	42	0	0	nein
		2	2.OG	vGe	65	-	65	-	50	48	53	49	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	-	65	-	53	53	64	60	0	0	nein
		3	1.OG	vGe	65	-	65	-	54	54	64	60	0	0	nein
		3	2.OG	vGe	65	-	65	-	56	56	64	61	0	0	nein
		4	EG	vGe	65	-	65	-	54	54	64	60	0	0	nein
		4	1.OG	vGe	65	-	65	-	55	55	65	61	0	0	nein
		4	2.OG	vGe	65	-	65	-	56	57	65	61	0	0	nein
		5	EG	vGe	65	-	65	-	54	55	64	61	0	0	nein
		5	1.OG	vGe	65	-	65	-	55	56	65	61	0	0	nein
		5	2.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	65	61	0	0	nein
		6	EG	vGe	65	-	65	-	54	55	65	61	0	0	nein
		6	1.OG	vGe	65	-	65	-	55	56	66	62	1	0	nein
		6	2.OG	vGe	65	-	65	-	57	58	66	62	1	0	nein
		7	EG	vGe	65	-	65	-	48	48	58	55	0	0	nein
		7	1.OG	vGe	65	-	65	-	51	51	62	59	0	0	nein
		7	2.OG	vGe	65	-	65	-	54	55	64	60	0	0	nein
A429	Sander Straße 22 (Feuerwehr)	1	EG	S	60	-	60	-	63	64	70	66	10	0	nein
		2	EG	S	60	-	60	-	54	52	61	57	1	0	nein
		3	EG	S	60	-	60	-	56	57	57	53	0	0	nein
		4	EG	S	60	-	60	-	58	59	63	59	3	0	nein
		5	EG	S	60	-	60	-	57	59	59	56	0	0	nein
A430	Sander Straße 26	1	EG	vGe	65	50	65	50	53	53	61	57	0	7	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	56	56	69	65	4	13	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	52	58	59	70	66	5	14	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	52	57	58	64	60	0	8	nein
A431	Sander Straße 26 (NG)	1	EG	vGe	65	50	65	50	54	54	65	61	0	11	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	56	57	70	66	5	14	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	52	59	60	71	67	6	15	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	52	58	59	66	63	1	11	nein
A432	Sander Straße 26a	1	EG	vGe	65	50	65	50	53	53	63	59	0	9	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	52	56	56	68	64	3	12	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	52	57	58	69	66	4	14	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	50	55	55	63	59	0	9	nein
A433	Sander Straße 26c	1	EG	vGe	65	50	65	50	52	51	61	57	0	7	nein
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	53	53	64	60	0	10	nein
		2	EG	vGe	65	50	65	50	53	52	62	58	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		2	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	54	65	61	0	11	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	50	52	51	59	55	0	5	nein
		3	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	54	65	61	0	11	nein
		4	EG	vGe	65	50	65	50	51	50	57	54	0	4	nein
		4	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	54	65	61	0	11	nein
		5	EG	vGe	65	50	65	50	52	51	60	56	0	6	nein
		5	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	53	64	60	0	10	nein
		6	EG	vGe	65	50	65	52	59	60	71	67	6	15	nein
		6	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	72	68	7	13	ja
		7	EG	vGe	65	50	65	52	59	60	71	67	6	15	nein
		7	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	72	68	7	13	ja
		8	EG	vGe	65	50	65	52	59	59	71	68	6	16	ja
		8	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	72	68	7	13	ja
		9	EG	vGe	65	50	65	52	58	59	72	68	7	16	ja
		9	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	73	68	8	13	ja
		10	EG	vGe	65	50	65	52	58	59	72	68	7	16	ja
		10	1.OG	vGe	65	50	65	55	60	61	73	69	8	14	ja
		11	EG	vGe	65	50	65	52	56	57	69	65	4	13	nein
		11	1.OG	vGe	65	50	65	52	57	58	70	65	5	13	nein
		12	EG	vGe	65	50	65	52	55	56	68	64	3	12	nein
		12	1.OG	vGe	65	50	65	52	56	57	69	65	4	13	nein
		13	EG	vGe	65	50	65	52	56	57	67	63	2	11	nein
		13	1.OG	vGe	65	50	65	52	57	58	69	65	4	13	nein
		14	EG	vGe	65	50	65	50	54	55	64	60	0	10	nein
		14	1.OG	vGe	65	50	65	52	55	56	65	61	0	9	nein
A434	Sander Straße 28	1	EG	S	60	45	60	45	50	49	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	S	60	45	60	47	53	53	63	59	3	12	nein
		2	EG	S	60	45	60	47	53	53	66	62	6	15	nein
		2	1.OG	S	60	45	60	50	56	56	68	64	8	14	ja
		3	EG	S	60	45	60	50	56	56	66	62	6	12	nein
		3	1.OG	S	60	45	60	50	57	57	67	64	7	14	ja
		4	EG	S	60	45	60	47	53	54	57	53	0	6	nein
		4	1.OG	S	60	45	60	50	55	56	63	60	3	10	nein
A435	Sander Straße 30	1	EG	S	60	45	60	45	49	46	47	44	0	0	nein
		2	EG	S	60	45	60	45	47	45	52	49	0	4	nein
		3	EG	S	60	45	60	45	48	46	55	52	0	7	nein
		4	EG	S	60	45	60	45	48	47	49	46	0	1	nein
A436	Sander Straße 34	1	EG	S	60	45	60	45	49	45	45	42	0	0	nein
		3	EG	S	60	45	60	47	52	51	62	58	2	11	nein
		4	EG	S	60	45	60	45	48	47	55	51	0	6	nein
W001	Alemannenstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	54	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	54	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	58	6	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	61	58	6	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	59	7	14	ja
W002	Alemannenstraße 4	1	EG	SSc	55	-	55	-	48	45	57	53	2	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	46	58	54	3	0	nein
		1	2.OG	SSc	55	-	55	-	50	47	58	55	3	0	nein
		1	3.OG	SSc	55	-	55	-	51	48	59	56	4	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	48	46	57	54	2	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	48	58	55	3	0	nein
		2	2.OG	SSc	55	-	55	-	50	49	57	55	2	0	nein
		2	3.OG	SSc	55	-	55	-	48	45	56	55	1	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	48	47	58	55	3	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	52	50	61	58	6	0	nein
		3	2.OG	SSc	55	-	55	-	54	54	61	58	6	0	nein
		3	3.OG	SSc	55	-	55	-	53	53	60	58	5	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	51	51	60	56	5	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	53	62	59	7	0	nein
		4	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	53	60	58	5	0	nein
		4	3.OG	SSc	55	-	55	-	53	53	60	58	5	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	52	51	59	56	4	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	52	60	57	5	0	nein
		5	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	53	61	57	6	0	nein
		5	3.OG	SSc	55	-	55	-	54	54	62	59	7	0	nein
W003	Alemannenstraße 4 (NG)	1	EG	SSc	55	-	55	-	44	41	49	45	0	0	nein
		1	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	46	56	53	1	0	nein
		2	EG	SSc	55	-	55	-	47	44	49	45	0	0	nein
		2	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	46	53	51	0	0	nein
		3	EG	SSc	55	-	55	-	52	51	59	56	4	0	nein
		3	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	52	60	57	5	0	nein
		4	EG	SSc	55	-	55	-	52	53	61	58	6	0	nein
		4	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	54	62	59	7	0	nein
		5	EG	SSc	55	-	55	-	53	52	60	57	5	0	nein
		5	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	53	61	58	6	0	nein
		6	EG	SSc	55	-	55	-	53	53	61	57	6	0	nein
		6	1.OG	SSc	55	-	55	-	54	54	61	58	6	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			7	EG	SSc	55	-	55	-	48	47	56	53	1	0	nein
			7	1.OG	SSc	55	-	55	-	50	49	58	54	3	0	nein
			8	EG	SSc	55	-	55	-	50	50	58	55	3	0	nein
			8	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	52	61	58	6	0	nein
			9	EG	SSc	55	-	55	-	47	45	53	50	0	0	nein
			9	1.OG	SSc	55	-	55	-	49	47	57	55	2	0	nein
W004	Alemannenstraße 6		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	51	0	11	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
			1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	54	0	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	54	1	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	55	1	13	nein
			2	3.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	54	0	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	56	4	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	59	57	4	12	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	57	5	12	nein
			3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	60	58	5	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	55	52	0	10	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	54	3	9	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein
			4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	53	1	11	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	55	3	13	nein
			5	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	56	5	11	nein
W005	Alemannenstraße 8		1	EG	SSc	55	-	55	-	49	47	56	55	1	0	nein
			2	EG	SSc	55	-	55	-	48	46	53	53	0	0	nein
			3	EG	SSc	55	-	55	-	54	55	61	58	6	0	nein
			4	EG	SSc	55	-	55	-	54	54	61	58	6	0	nein
			5	EG	SSc	55	-	55	-	53	53	60	57	5	0	nein
			6	EG	SSc	55	-	55	-	52	51	59	56	4	0	nein
			7	EG	SSc	55	-	55	-	48	45	57	54	2	0	nein
			8	EG	SSc	55	-	55	-	48	45	57	54	2	0	nein
W006	Alemannenstraße 8a		1	EG	SSc	55	-	55	-	52	51	59	56	4	0	nein
			1	1.OG	SSc	55	-	55	-	53	51	60	57	5	0	nein
			1	2.OG	SSc	55	-	55	-	53	53	61	57	6	0	nein
			2	EG	SSc	55	-	55	-	51	49	58	54	3	0	nein
			2	1.OG	SSc	55	-	55	-	51	49	59	55	4	0	nein
			2	2.OG	SSc	55	-	55	-	52	51	59	56	4	0	nein
			3	EG	SSc	55	-	55	-	48	46	53	53	0	0	nein
			3	1.OG	SSc	55	-	55	-	47	45	53	53	0	0	nein
			3	2.OG	SSc	55	-	55	-	48	45	53	53	0	0	nein
			4	EG	SSc	55	-	55	-	56	56	62	60	7	0	nein
			4	1.OG	SSc	55	-	55	-	56	56	63	60	8	0	nein
			4	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	56	63	60	8	0	nein
			5	EG	SSc	55	-	55	-	56	56	63	60	8	0	nein
			5	1.OG	SSc	55	-	55	-	56	56	63	60	8	0	nein
			5	2.OG	SSc	55	-	55	-	56	56	63	60	8	0	nein
			6	EG	SSc	55	-	55	-	57	57	64	61	9	0	nein
			6	1.OG	SSc	55	-	55	-	57	57	65	61	10	0	nein
			6	2.OG	SSc	55	-	55	-	58	58	65	61	10	0	nein
W007	Am Durbach 1		1	EG	M	60	45	60	45	47	45	56	53	0	8	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	58	54	0	9	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	59	55	0	10	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	45	42	51	48	0	3	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	54	51	0	6	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	60	56	0	11	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	48	45	58	54	0	9	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	57	0	12	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	62	58	2	13	nein
W008	Am Durbach 2		1	EG	M	60	45	60	45	46	44	55	51	0	6	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	54	0	9	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	47	43	54	52	0	7	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	54	0	9	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	48	44	57	54	0	9	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	59	56	0	11	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	56	0	11	nein
W009	Am Durbach 3		1	EG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	54	0	9	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	46	42	52	50	0	5	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	53	52	0	7	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	55	53	0	8	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	45	42	54	51	0	6	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	57	54	0	9	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	50	48	60	57	0	12	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	49	46	59	55	0	10	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	61	57	1	12	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	62	58	2	13	nein
W010	Am Durbach 4		1	EG	M	60	45	60	45	48	46	57	54	0	9	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	57	54	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		1	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	43	54	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	46	43	55	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	59	55	0	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	62	59	2	14	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	56	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	62	58	2	13	nein
W011	Am Durbach 5	1	EG	M	60	45	60	45	48	45	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	57	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	58	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	43	52	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	55	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	58	55	0	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	50	48	60	57	0	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	46	58	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	61	58	1	13	nein
W012	Am Durbach 6	1	EG	M	60	45	60	45	49	47	59	55	0	10	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	59	55	0	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	50	48	59	56	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	45	55	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	56	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	55	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	44	56	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	61	58	1	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	47	60	57	0	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	61	58	1	13	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	62	59	2	14	nein
W013	Am Durbach 7	1	2.OG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	58	55	0	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	48	60	57	0	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	46	59	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	61	57	1	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	50	62	58	2	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	45	57	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	54	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	59	55	0	10	nein
W014	Am Durbach 7a	1	EG	M	60	45	60	45	45	41	51	47	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	45	42	52	48	0	3	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	43	39	48	45	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	44	41	52	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	43	56	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	46	58	55	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	44	57	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	60	57	0	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	61	58	1	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	44	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	59	55	0	10	nein
W015	Am Durbach 8	1	EG	M	60	45	60	45	43	40	50	50	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	45	42	53	51	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	58	55	0	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	59	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	47	59	56	0	11	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	60	57	0	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	61	58	1	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	48	60	56	0	11	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	61	57	1	12	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	62	58	2	13	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	48	60	56	0	11	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	59	56	0	11	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	50	49	59	56	0	11	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	43	40	50	46	0	1	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	47	45	53	49	0	4	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	53	0	8	nein
W016	Am Durbach 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	54	2	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	56	4	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	52	1	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
W017	Am Durbach 10	1	EG	M	60	45	60	45	45	43	54	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	47	58	54	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	58	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	44	41	50	48	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	43	53	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	46	43	55	52	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	59	56	0	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	46	43	56	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	58	54	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
W018	Am Durbach 11	1	EG	aWo	50	35	50	35	42	38	41	38	0	3	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	41	38	0	3	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	35	43	39	45	42	0	7	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	44	41	53	51	3	14	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	43	55	53	5	16	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	47	46	57	54	7	14	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	47	44	58	55	8	18	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	49	46	59	56	9	16	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	50	49	61	57	11	17	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	47	44	56	53	6	16	ja
		4	1.OG	aWo	50	35	50	40	48	46	58	54	8	14	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	49	48	59	55	9	15	ja
W019	Am Durbach 13	1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	35	43	39	51	48	1	13	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	44	41	53	51	3	14	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	47	44	58	55	8	18	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	48	46	59	56	9	16	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	46	43	57	53	7	16	ja
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	58	54	8	17	ja
		5	EG	aWo	50	35	50	35	42	38	40	37	0	2	nein
		5	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
W020	Am Durbach 13a	1	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	43	40	0	5	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	35	43	39	51	50	1	15	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	42	54	52	4	15	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	37	46	43	55	52	5	15	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	44	57	53	7	16	ja
W021	Am Durbach 15	1	EG	aWo	50	35	50	35	42	37	40	37	0	2	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	40	0	5	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	44	41	53	51	3	14	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	43	55	52	5	15	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	45	42	56	53	6	16	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	58	55	8	18	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	46	42	54	51	4	14	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	44	56	53	6	16	ja
W022	Am Durbach 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	44	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	53	0	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	57	54	2	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	56	4	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	55	3	13	nein
W023	Am Durbach 17	1	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	39	36	0	1	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	44	38	42	39	0	4	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	44	41	54	52	4	15	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	43	55	52	5	15	nein
		4	EG	aWo	50	35	50	37	44	42	55	52	5	15	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	58	55	8	18	ja
		5	EG	aWo	50	35	50	37	46	43	56	52	6	15	nein
		5	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	57	53	7	16	ja
W024	Am Durbach 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	49	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	57	5	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
W025	Am Durbach 19	1	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	39	36	0	1	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	44	38	42	39	0	4	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	44	41	54	52	4	15	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	43	54	52	4	15	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	46	45	57	54	7	17	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	47	46	58	55	8	15	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	46	44	56	52	6	15	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	57	53	7	16	ja
W026	Am Durbach 21	1	EG	aWo	50	35	50	35	44	38	39	36	0	1	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	44	39	42	39	0	4	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	35	43	40	51	50	1	15	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	42	54	52	4	15	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	35	42	39	51	50	1	15	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	37	44	41	53	51	3	14	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	aWo	50	35	50	35	42	39	53	50	3	15	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	45	57	54	7	17	ja
		5	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	45	57	54	7	17	ja
		6	EG	aWo	50	35	50	37	45	42	54	50	4	13	nein
		6	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	44	56	52	6	15	nein
W027	Am Durbach 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	50	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	56	4	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	58	55	3	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	56	4	14	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	58	54	3	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein
W028	Am Durbach 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	52	1	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	56	4	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	57	5	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	44	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	45	0	5	nein
W029	Am Durbach 26	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	44	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	53	1	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	59	56	4	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	54	2	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	57	5	15	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	49	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
W030	Am Durbach 28	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	52	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	58	55	3	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	59	56	4	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
W031	Am Durbach 30	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	52	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	58	55	3	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	45	0	5	nein
W032	Am Durbach 32	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	53	1	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	54	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	59	56	4	16	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	55	3	15	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	52	48	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
W033	Am Durbach 34	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	51	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	58	55	3	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
W034	Am Durbach 36	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	58	55	3	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	50	46	0	6	nein
W035	Am Durbach 38	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	53	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	57	54	2	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	53	0	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	53	1	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	59	56	4	14	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	57	5	15	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
W036	Am Durbach 40	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	36	45	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	40	49	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	56	4	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	49	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	59	56	4	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	57	53	2	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	42	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	43	40	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
W037	Am Durbach 42	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	42	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	53	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	52	0	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	56	53	1	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	58	55	3	15	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	48	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	52	1	12	nein
W038	Am Durbach 44	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	52	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	53	1	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	54	2	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	41	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	43	40	0	0	nein
W039	Am Durbach 46	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	44	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	54	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	54	2	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	57	54	2	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	52	0	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	57	53	2	11	nein
W040	Am Durbach 54	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	54	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	57	54	2	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	58	55	3	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	59	56	4	14	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	53	1	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	43	40	0	0	nein
W041	Am Durbach 56	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	42	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	39	35	40	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	40	36	44	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	39	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	42	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	58	55	3	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	56	4	14	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	57	53	2	11	nein
W042	Am Durbach 58	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	53	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	52	1	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	47	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	50	0	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	40	37	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	45	42	0	2	nein
W043	Am Durbach 60	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	39	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	41	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	51	0	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	52	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	42	54	52	0	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	46	46	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	47	58	55	3	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	57	54	2	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	58	54	3	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	57	53	2	11	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	42	39	0	0	nein
W044	Am Durbach 62	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	39	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	38	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	58	55	3	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	52	1	12	nein
W045	Am Durbach 64	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	39	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	54	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	52	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	47	57	54	2	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein
W046	Am Durbach 66	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	45	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	51	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	53	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	57	54	2	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	52	0	12	nein
W047	Am Rain 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	51	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	44	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	48	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	52	0	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	53	1	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
W048	Am Rain 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	50	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	53	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	54	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	57	56	2	16	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	57	4	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	58	5	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	56	2	16	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	57	4	15	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	58	5	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	57	53	2	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	59	55	4	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
W049	Am Rain 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	49	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	54	0	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	53	54	0	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	54	0	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	57	56	2	16	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	43	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	53	1	13	nein
W050	Am Rain 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	51	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	53	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	56	3	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	57	5	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	54	2	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	45	0	5	nein
W051	Am Rain 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	43	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	50	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	53	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	54	0	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	55	2	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	57	4	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	58	5	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	52	1	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein
W052	Am Rain 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	49	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	53	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	54	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	54	1	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	56	3	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	57	4	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	55	1	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	56	3	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	58	5	16	ja
5	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	50	0	10	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	53	1	13	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein		
W053	Am Rain 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	54	2	12	nein
3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein		
W054	Am Rain 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	49	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	50	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	53	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	54	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	58	5	13	ja		
4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	53	1	13	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	55	4	13	nein		
W055	Am Rain 11,13	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	48	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	53	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	55	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	54	2	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	56	3	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein		
W056	Am Rain 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	52	53	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	54	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	54	1	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	56	4	14	nein
3	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	58	5	13	ja		
4	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	52	0	12	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	53	2	11	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein		
W057	Am Rain 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	51	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	53	0	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	54	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	53	0	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	56	3	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	53	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	53	1	13	nein
3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein		
4	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	46	43	0	3	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	47	44	0	4	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	45	0	5	nein		
W058	Am Rain 15,15a	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	48	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	56	3	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	53	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	57	3	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	54	1	14	nein
3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	56	3	14	nein		
3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	58	5	13	ja		
4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	48	0	8	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	52	0	12	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	58	5	16	ja		
W059	Am Rain 17,17a	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	44	0	4	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	48	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	54	0	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	54	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	55	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	56	2	16	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	57	4	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
W060	Am Rain 19,19a	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	48	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	51	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	54	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	55	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	54	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	56	3	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	52	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
W061	Am Rain 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	44	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	46	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	52	53	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	55	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	56	2	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	57	4	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
W062	Am Rain 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	45	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	57	3	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	55	0	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	55	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	57	3	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	58	4	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	58	5	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	58	5	13	ja
W063	Appenweierstraße 2	1	EG	M	60	45	60	50	59	57	64	61	4	11	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	59	58	65	62	5	12	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	57	53	64	60	4	13	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	65	64	69	65	9	15	ja
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	65	70	66	8	16	ja
		2	2.OG	M	60	45	62	50	66	64	70	66	8	16	ja
		3	EG	M	60	45	62	50	67	65	71	67	9	17	ja
		3	1.OG	M	60	45	62	50	68	66	72	68	10	18	ja
		3	2.OG	M	60	45	62	50	69	67	73	69	11	19	ja
		4	EG	M	60	45	60	50	63	61	70	66	10	16	ja
		4	1.OG	M	60	45	60	50	64	62	70	66	10	16	ja
		4	2.OG	M	60	45	60	50	65	63	71	67	11	17	ja
W064	Appenweierstraße 4	1	EG	M	60	45	60	50	62	56	61	57	1	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	63	57	64	61	4	11	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	63	59	66	63	6	13	ja
		2	EG	M	60	45	62	50	70	64	68	64	6	14	ja
		2	1.OG	M	60	45	62	50	70	65	70	66	8	16	ja
		2	2.OG	M	60	45	65	50	71	66	71	67	6	17	ja
		3	EG	M	60	45	62	50	70	66	71	68	9	18	ja
		3	1.OG	M	60	45	65	50	71	67	72	68	7	18	ja
		3	2.OG	M	60	45	65	50	72	68	73	69	8	19	ja
		4	EG	M	60	45	60	50	65	63	69	66	9	16	ja
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	64	70	66	8	16	ja
		4	2.OG	M	60	45	62	50	66	65	71	67	9	17	ja
W065	Appenweierstraße 4a	1	EG	M	60	45	60	47	58	55	64	61	4	14	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	60	57	65	62	5	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	63	68	64	8	14	ja
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	64	69	65	7	15	ja
		3	EG	M	60	45	62	50	66	63	70	66	8	16	ja
		3	1.OG	M	60	45	62	50	69	66	72	68	10	18	ja
		4	EG	M	60	45	60	50	64	62	70	66	10	16	ja
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	64	71	67	9	17	ja
W066	Appenweierstraße 5	1	EG	M	60	45	65	50	72	65	63	59	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	65	50	71	65	66	63	1	13	ja
		1	2.OG	M	60	45	65	50	71	66	73	68	8	18	ja
		2	EG	M	60	45	62	50	66	62	69	66	7	16	ja
		2	1.OG	M	60	45	62	50	67	63	72	68	10	18	ja
		2	2.OG	M	60	45	62	50	68	67	74	70	12	20	ja
		3	EG	M	60	45	60	50	65	60	70	66	10	16	ja
		3	1.OG	M	60	45	62	50	66	62	72	68	10	18	ja
		3	2.OG	M	60	45	62	50	68	68	75	71	13	21	ja
		4	EG	M	60	45	65	50	71	64	67	63	2	13	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	M	60	45	65	50	71	65	69	66	4	16	ja
		4	2.OG	M	60	45	65	50	71	67	73	69	8	19	ja
W067	Appenweilerstraße 6	1	EG	M	60	45	60	47	55	51	58	55	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	59	56	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	52	60	57	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	62	58	67	63	7	13	ja
		2	1.OG	M	60	45	60	50	63	59	68	64	8	14	ja
		2	2.OG	M	60	45	60	50	64	61	69	65	9	15	ja
		3	EG	M	60	45	62	50	67	62	69	65	7	15	ja
		3	1.OG	M	60	45	62	50	68	63	71	67	9	17	ja
		3	2.OG	M	60	45	62	50	69	65	72	68	10	18	ja
		4	EG	M	60	45	60	50	64	60	67	63	7	13	ja
		4	1.OG	M	60	45	60	50	65	61	68	64	8	14	ja
		4	2.OG	M	60	45	62	50	66	63	70	66	8	16	ja
W068	Appenweilerstraße 7	1	EG	M	60	45	65	50	73	66	62	58	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	65	50	73	65	63	59	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	65	50	72	65	64	60	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	68	63	71	67	9	17	ja
		2	1.OG	M	60	45	62	50	68	64	72	68	10	18	ja
		2	2.OG	M	60	45	62	50	68	64	72	68	10	18	ja
		3	EG	M	60	45	60	50	62	62	73	69	13	19	ja
		3	1.OG	M	60	45	60	50	64	64	74	70	14	20	ja
		3	2.OG	M	60	45	62	50	67	68	75	71	13	21	ja
		4	EG	M	60	45	62	50	68	61	61	57	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	69	63	70	66	8	16	ja
		4	2.OG	M	60	45	62	50	70	66	73	68	11	18	ja
W069	Appenweilerstraße 9	1	EG	M	60	45	62	50	70	63	57	53	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	70	63	59	56	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	70	63	63	60	1	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	59	67	63	7	13	ja
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	61	70	66	10	16	ja
		2	2.OG	M	60	45	62	50	66	64	73	68	11	18	ja
		3	2.OG	M	60	45	62	50	66	67	75	71	13	21	ja
		4	EG	M	60	45	62	50	67	62	71	67	9	17	ja
		4	1.OG	M	60	45	62	50	68	64	71	67	9	17	ja
		4	2.OG	M	60	45	62	50	68	65	72	68	10	18	ja
W070	Appenweilerstraße 11	1	EG	M	60	45	62	50	70	63	60	58	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	70	63	61	58	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	70	63	68	64	6	14	ja
		2	EG	M	60	45	62	50	66	62	71	67	9	17	ja
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	64	72	68	10	18	ja
		2	2.OG	M	60	45	62	50	67	65	73	69	11	19	ja
		3	EG	M	60	45	60	50	61	61	72	68	12	18	ja
		3	1.OG	M	60	45	60	50	63	64	74	70	14	20	ja
		3	2.OG	M	60	45	60	50	65	66	75	71	15	21	ja
		4	EG	M	60	45	62	50	66	59	65	61	3	11	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	61	69	65	7	15	ja
		4	2.OG	M	60	45	62	50	67	64	73	69	11	19	ja
W071	Bachallee 1	1	EG	M	60	45	60	45	43	38	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	44	39	41	38	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	45	39	46	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	44	39	52	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	41	54	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	42	38	51	48	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	45	42	55	52	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	46	43	56	52	0	7	nein
W072	Bachallee 2	1	EG	M	60	45	60	45	46	42	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	43	56	52	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	45	57	53	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	42	37	44	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	44	39	48	48	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	46	42	53	52	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	47	43	56	54	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	38	36	41	38	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	41	37	46	43	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	46	42	53	50	0	5	nein
W073	Bachallee 3	1	EG	M	60	45	60	45	43	38	49	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	44	39	49	50	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	46	40	51	51	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	44	40	53	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	56	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	39	36	43	39	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	43	39	49	45	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	56	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	46	42	55	52	0	7	nein
W074	Bachallee 3a	1	EG	M	60	45	60	45	45	41	54	50	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	55	52	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	42	38	45	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	44	39	49	50	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	42	38	51	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	55	53	0	8	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	M	60	45	60	45	45	41	54	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	45	58	54	0	9	nein
W075	Bachallee 4	1	EG	M	60	45	60	45	46	41	54	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	44	56	52	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	39	36	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	42	37	46	46	0	1	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	45	40	49	49	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	46	42	54	52	0	7	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	41	55	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	46	43	56	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	54	0	9	nein
W076	Bachallee 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	44	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	48	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	54	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	53	2	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	59	55	4	15	nein
W077	Bachallee 5a	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	51	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	56	52	1	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	38	36	41	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	41	37	42	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	49	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
W078	Bachallee 6	1	EG	M	60	45	60	45	46	41	51	47	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	53	49	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	40	47	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	41	50	50	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	44	41	53	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	46	43	56	52	0	7	nein
W079	Bachallee 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	45	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	51	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	52	1	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	42	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	43	43	0	3	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	47	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	54	1	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	55	2	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	51	0	11	nein
W080	Bachallee 8	1	EG	M	60	45	60	45	45	40	48	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	41	52	48	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	44	40	51	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	56	53	0	8	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	40	51	48	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	55	52	0	7	nein
W081	Bachallee 9	1	EG	M	60	45	60	45	45	41	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	46	42	54	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	56	53	0	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	44	41	53	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	56	54	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	57	0	12	nein
W082	Bachallee 10	1	EG	M	60	45	60	45	43	39	47	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	40	48	48	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	41	50	50	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	46	41	51	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	44	40	50	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	52	51	0	6	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	48	44	55	53	0	8	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	38	36	45	42	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	45	40	54	51	0	6	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
W083	Bachallee 11	1	EG	M	60	45	60	45	43	39	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	45	40	45	42	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	41	53	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	56	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	41	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	55	52	0	7	nein
W084	Bachallee 12	1	EG	M	60	45	60	45	44	40	49	45	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	45	41	52	49	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	43	56	52	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	40	49	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	45	40	50	50	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	M	60	45	60	45	45	41	52	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	44	40	50	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	53	51	0	6	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	47	44	56	54	0	9	nein
W085	Bachallee 13	1	2.OG	M	60	45	60	45	43	39	44	42	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	44	40	52	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	54	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	55	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	46	43	56	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	58	55	0	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	60	57	0	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	41	54	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	56	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	54	0	9	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	55	51	0	6	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	47	45	57	54	0	9	nein
W086	Bachallee 14	1	EG	M	60	45	60	45	43	39	46	43	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	45	40	51	47	0	2	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	46	42	56	52	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	43	39	45	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	44	39	49	48	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	45	41	52	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	42	38	48	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	44	40	51	49	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
W087	Bachallee 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	53	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	57	54	2	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	59	56	4	16	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	52	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
W088	Bachallee 16	1	EG	M	60	45	60	45	43	39	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	44	40	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	44	39	44	41	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	42	38	49	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	44	41	53	50	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	43	55	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	47	45	58	54	0	9	nein
W089	Bachallee 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	53	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	53	0	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	57	55	2	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	53	0	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	56	4	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	61	57	6	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	48	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	57	54	2	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
W090	Bachallee 17a	1	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	52	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	57	54	2	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	57	53	2	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	55	3	13	nein
W091	Bachallee 18	1	EG	M	60	45	60	45	45	41	52	48	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	45	58	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	44	40	50	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	45	40	50	50	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	46	42	54	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	43	40	51	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	45	42	53	52	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	59	56	0	11	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	59	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
W092	Bachallee 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	53	0	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	56	4	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	57	53	2	13	nein
W093	Bachallee 20	1	EG	M	60	45	60	45	44	40	45	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	44	40	48	44	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	44	57	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	43	40	51	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	43	55	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	57	0	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
			3	EG	M	60	45	60	45	46	42	56	53	0	8	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	59	56	0	11	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	61	58	1	13	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
W094	Bachallee 21		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	46	43	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	48	45	0	5	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	49	45	0	5	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	46	45	0	5	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	53	0	13	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	55	2	13	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	56	54	1	14	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	56	4	14	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	61	58	6	16	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	51	0	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	54	2	14	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	55	4	13	nein
W095	Bachallee 23		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	51	0	11	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	53	1	13	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	51	0	11	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	53	1	13	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	53	1	13	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	55	3	13	nein
W096	Bachallee 24		1	EG	M	60	45	60	45	45	42	48	44	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	45	43	48	44	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	45	43	39	47	44	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	45	42	53	51	0	6	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	45	48	46	58	55	0	10	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	45	42	55	53	0	8	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	45	50	48	61	58	1	13	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	47	44	54	51	0	6	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	56	53	0	8	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
W097	Bachallee 24 (NG)		1	EG	M	60	45	60	45	45	41	50	46	0	1	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	45	42	52	49	0	4	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	44	42	54	52	0	7	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	46	44	57	54	0	9	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	49	48	58	55	0	10	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	59	56	0	11	nein
W098	Bachallee 25		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	50	0	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	52	0	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	51	0	11	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	54	1	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	60	57	5	15	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	55	3	13	nein
W099	Bachallee 27		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	47	43	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	45	42	0	2	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	47	0	7	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	52	0	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	54	1	14	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	55	2	13	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	55	2	15	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	56	4	14	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	58	6	16	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	53	2	13	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	55	3	13	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	56	4	14	nein
W100	Bachallee 29		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	47	0	7	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	52	49	0	9	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	52	0	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	56	4	14	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	57	5	15	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
W101	Bachallee 31		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	49	46	0	6	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	52	0	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	57	5	15	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	58	6	16	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	60	56	5	14	nein
W102	Breitfeld 4		1	EG	M	60	45	62	50	69	66	72	68	10	18	ja
			1	1.OG	M	60	45	62	50	70	68	75	70	13	20	ja
			2	EG	M	60	45	62	50	70	71	77	73	15	23	ja
			2	1.OG	M	60	45	65	50	73	74	78	74	13	24	ja
			3	EG	M	60	45	65	50	75	76	79	75	14	25	ja
			3	1.OG	M	60	45	65	50	76	77	80	76	15	26	ja
			4	EG	M	60	45	62	50	70	70	74	70	12	20	ja
			4	1.OG	M	60	45	65	50	72	72	76	72	11	22	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
W103	Breitfeld 5	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	66	73	69	13	24	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	67	74	69	14	24	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	67	74	70	14	25	ja		
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	63	69	65	9	20	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	70	66	10	21	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	70	66	10	21	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	58	64	61	9	16	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	66	62	9	17	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	67	63	10	18	ja		
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	64	71	67	14	22	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	64	72	68	15	23	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	73	68	16	23	ja		
W104	Breitfeld 7	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	69	65	12	20	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	71	67	14	22	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	64	71	67	14	22	ja		
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	64	64	72	68	15	23	ja		
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	61	70	66	13	21	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	71	67	14	22	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	63	72	68	15	23	ja		
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	66	73	69	13	24	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	69	65	12	20	ja		
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	71	67	11	22	ja		
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	58	5	13	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	66	62	9	17	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	69	65	12	20	ja		
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	63	70	66	13	21	ja		
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	58	7	13	ja		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	63	59	8	14	ja		
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	64	60	9	15	ja		
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	66	62	9	17	ja		
W105	Breitfeld 9	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	60	68	64	11	19	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	61	69	65	12	20	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	70	66	13	21	ja		
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	61	64	61	4	16	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	66	62	6	17	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	68	64	8	19	ja		
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	60	56	3	11	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	62	58	5	13	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	66	62	9	17	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	69	65	14	20	ja		
		W106	Breitfeld 10	1	EG	vWo	55	40	60	45	68	69	76	72	16	27	ja
				1	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	70	77	73	17	28	ja
1	2.OG			vWo	55	40	60	45	70	71	78	74	18	29	ja		
2	EG			vWo	55	40	60	45	69	70	78	74	18	29	ja		
2	1.OG			vWo	55	40	60	45	70	71	79	75	19	30	ja		
2	2.OG			vWo	55	40	60	45	71	72	80	75	20	30	ja		
3	EG			vWo	55	40	57	45	65	66	73	69	16	24	ja		
3	1.OG			vWo	55	40	60	45	66	68	75	71	15	26	ja		
3	2.OG			vWo	55	40	60	45	67	68	76	71	16	26	ja		
4	EG			vWo	55	40	57	45	62	61	70	66	13	21	ja		
4	1.OG			vWo	55	40	57	45	63	62	71	67	14	22	ja		
4	2.OG			vWo	55	40	57	45	64	63	72	68	15	23	ja		
W107	Breitfeld 11	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	57	65	62	8	17	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	67	63	10	18	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	70	66	13	21	ja		
		2	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	63	60	3	15	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	65	61	5	16	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	67	63	7	18	ja		
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	59	56	2	11	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	62	59	5	14	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	65	61	8	16	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	57	53	2	11	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	67	63	12	18	ja		
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	58	6	16	ja		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	62	10	17	ja		
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	68	64	13	19	ja		
W108	Breitfeld 11a	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	60	7	15	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	66	62	9	17	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	69	65	12	20	ja		
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	63	60	3	15	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	65	61	5	16	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	67	63	7	18	ja		
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	61	58	4	13	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	62	58	5	13	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	64	60	7	15	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	66	62	11	17	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	67	63	12	18	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	68	64	13	19	ja		
W109	Breitfeld 12	1	EG	vWo	55	40	60	45	67	66	73	69	13	24	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	67	74	70	14	25	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	68	75	71	15	26	ja		
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	65	74	70	17	25	ja		
2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	66	75	71	18	26	ja				

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	67	76	71	16	26	ja
			3	EG	vWo	55	40	57	45	61	62	69	65	12	20	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	63	71	66	14	21	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	65	73	68	16	23	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	62	11	17	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	66	62	9	17	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	67	63	10	18	ja
W110	Breitfeld 13		1	EG	vWo	55	40	57	45	62	57	67	63	10	18	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	68	64	11	19	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	60	69	65	12	20	ja
			2	EG	vWo	55	40	60	45	69	60	61	58	1	13	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	60	63	59	3	14	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	65	62	5	17	ja
			3	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	55	51	0	6	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	57	53	0	8	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	59	56	2	11	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	66	62	11	17	ja
W111	Breitfeld 14		1	EG	vWo	55	40	60	45	67	64	70	66	10	21	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	65	71	67	11	22	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	65	72	68	12	23	ja
			2	EG	vWo	55	40	57	45	65	64	71	68	14	23	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	65	72	68	15	23	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	65	73	69	13	24	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	68	64	13	19	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	68	65	13	20	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	70	66	13	21	ja
			4	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	64	60	7	15	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	65	61	8	16	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	67	63	10	18	ja
W112	Breitfeld 15		1	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	63	60	6	15	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	65	61	8	16	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	67	63	10	18	ja
			2	EG	vWo	55	40	60	45	68	59	61	57	1	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	62	59	2	14	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	65	61	5	16	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	59	8	14	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	63	60	8	15	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	65	61	10	16	ja
W113	Breitfeld 15a		1	EG	vWo	55	40	60	45	68	59	61	58	1	13	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	59	62	59	2	14	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	65	61	5	16	ja
			2	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	53	49	0	4	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	54	50	0	5	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	56	53	0	8	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	62	58	7	16	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	64	60	9	15	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	65	61	10	16	ja
W114	Breitfeld 16		1	EG	vWo	55	40	60	45	66	62	68	64	8	19	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	63	69	65	9	20	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	63	71	66	11	21	ja
			2	EG	vWo	55	40	57	45	62	60	69	65	12	20	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	69	66	12	21	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	71	67	14	22	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	67	64	12	19	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	68	64	13	19	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	69	65	14	20	ja
			4	EG	vWo	55	40	57	45	61	57	64	60	7	15	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	64	61	7	16	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	66	62	9	17	ja
W115	Breitfeld 18		1	EG	vWo	55	40	60	45	66	61	67	63	7	18	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	62	68	64	8	19	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	62	69	65	9	20	ja
			2	EG	vWo	55	40	57	45	62	60	68	64	11	19	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	69	65	12	20	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	70	66	13	21	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	59	60	67	63	12	18	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	68	64	13	19	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	68	64	13	19	ja
			4	EG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	61	7	16	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	66	62	9	17	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	66	62	9	17	ja
W116	Breitfeld 20		1	EG	vWo	55	40	57	45	65	60	66	62	9	17	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	67	63	7	18	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	61	68	64	8	19	ja
			2	EG	vWo	55	40	57	45	61	58	66	63	9	18	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	68	64	11	19	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	68	65	11	20	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	65	61	10	16	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	63	11	18	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	67	63	12	18	ja
			4	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	64	60	7	15	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	64	60	7	15	ja
W117	Breitfeld 22		1	EG	vWo	55	40	57	45	65	59	64	61	7	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	66	62	9	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	67	63	10	18	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	61	68	64	11	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	65	62	10	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	67	63	10	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	68	64	11	19	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	69	66	12	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	63	60	8	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	60	66	63	11	18	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	59	6	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	64	60	7	15	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	65	61	8	16	ja
W118	Breitfeld 24	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	65	62	10	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	67	64	10	19	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	68	64	11	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	57	5	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	64	61	9	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	59	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	61	57	6	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	58	5	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	64	60	7	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	63	59	6	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	64	61	7	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	66	62	9	17	ja
W119	Breitfeld 26	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	63	59	6	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	64	60	7	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	66	62	9	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	55	64	61	9	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	62	11	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	67	64	10	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	63	60	8	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	61	9	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	60	56	3	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	60	57	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	61	57	4	12	nein
W120	Breitfeld 28	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	55	64	61	9	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	65	62	8	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	67	63	10	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	60	8	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	64	60	9	15	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	60	9	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	54	50	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	54	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	56	53	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	59	55	2	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	61	58	4	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	65	61	8	16	ja
W121	Breitfeld 101 (Angelsee Windschlag)	1	EG	S	60	45	60	50	56	56	66	62	6	12	nein
		2	EG	S	60	45	60	50	58	58	67	63	7	13	ja
		3	EG	S	60	45	60	47	55	54	62	59	2	12	nein
		4	EG	S	60	45	60	45	48	45	56	52	0	7	nein
W122	Bussardstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	61	9	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	55	3	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	56	4	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	59	7	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	62	10	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	67	63	12	18	ja
W123	Bussardstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	62	58	7	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	56	4	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	63	60	8	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	61	9	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
W124	Bussardstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	61	9	16	ja
W125	Bussardstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	53	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	55	3	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	53	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	60	8	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	61	9	16	ja
W126	Edelweißweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	46	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	47	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	51	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	56	3	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	57	4	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	52	1	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	59	55	4	13	nein
W127	Edelweißweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	46	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	47	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	54	0	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	54	1	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	53	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	53	1	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
W128	Edelweißweg 3/3a	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	51	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	54	0	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	53	1	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	55	3	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	57	4	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
W129	Edelweißweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	46	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	50	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	46	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	50	50	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	50	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	51	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
W130	Edelweißweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	48	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	55	2	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	57	4	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	53	1	11	nein
W131	Edelweißweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	48	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	56	3	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	51	0	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
W132	Edelweißweg 7	4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	54	0	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	53	54	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	54	0	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	56	3	16	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	57	4	15	nein
W133	Edelweißweg 8	4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	52	1	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	46	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	50	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	48	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	54	0	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	52	49	0	9	nein
W134	Edelweißweg 9	3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	52	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	56	3	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	51	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	54	3	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	52	53	0	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	54	0	14	nein
W135	Efeustraße 1	2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	54	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	54	2	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	57	4	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	52	1	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	46	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	48	45	0	5	nein
W136	Efeustraße 2	2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	48	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	51	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	53	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	56	3	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	57	4	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	52	1	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		W137	Efeustraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	44	0
1	1.OG			vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
1	2.OG			vWo	55	40	55	40	45	40	48	45	0	5	nein
2	EG			vWo	55	40	55	40	44	41	46	46	0	6	nein
2	1.OG			vWo	55	40	55	40	46	42	50	50	0	10	nein
2	2.OG			vWo	55	40	55	40	47	44	52	52	0	12	nein
3	EG			vWo	55	40	55	40	45	42	54	52	0	12	nein
3	1.OG			vWo	55	40	55	40	48	45	57	54	2	14	nein
3	2.OG			vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
4	EG			vWo	55	40	55	40	46	43	54	51	0	11	nein
W138	Efeustraße 4	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	53	1	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	47	44	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	48	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	46	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	50	50	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	54	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	58	56	3	16	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
W139	Efeustraße 5	4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	50	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	52	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	52	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	42	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	47	47	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	54	2	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	56	3	14	nein
W140	Efeustraße 5a	4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	52	48	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	49	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	51	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	50	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	52	0	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
W141	Efeustraße 6	5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	54	2	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	53	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	54	0	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	57	4	15	nein
W142	Efeustraße 7	4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	57	4	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	49	45	0	5	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	51	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	47	0	7	nein
W143	Efeustraße 9	2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	50	50	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	54	2	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	46	0	6	nein
W144	Elsternweg 1	2	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	46	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	54	0	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	55	2	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	51	0	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	57	5	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	60	8	15	ja
W145	Elsternweg 2	2	EG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	58	6	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	59	7	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	59	7	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	63	12	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	58	6	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	60	8	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	62	10	17	ja
W146	Elsternweg 3	5	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	59	7	14	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	63	12	18	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	58	6	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	60	8	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	64	12	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	58	7	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	63	12	18	ja
W147	Elsternweg 4	3	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	66	62	11	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	56	67	63	12	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	69	65	14	20	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	61	9	16	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	64	13	19	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	50	51	0	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	52	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	53	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	50	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	55	2	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	56	3	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	56	4	14	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	51	0	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	57	53	2	13	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	58	54	3	12	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	50	47	0	7	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	48	0	8	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	49	0	9	nein
W149	Erikaweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	49	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	50	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	48	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	50	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	57	55	2	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	56	3	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	57	4	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
W150	Erikaweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	51	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	53	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	51	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	54	1	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	54	1	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	56	3	14	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	51	0	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	54	3	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	52	1	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	54	3	12	nein
W151	Erikaweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	54	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	50	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	51	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	57	53	2	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	53	2	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
W152	Erikaweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	50	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	54	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	51	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	55	2	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	57	4	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	54	3	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	56	4	14	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	51	0	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	54	3	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	56	4	14	nein
W153	Erikaweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	52	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	50	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	51	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	53	1	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	58	54	3	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
W154	Erikaweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	39	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	53	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	54	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	54	1	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	53	1	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	54	2	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	60	57	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	55	64	61	4	14	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	57	56	65	62	5	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	58	56	66	62	6	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	59	57	67	63	7	13	ja
		4	EG	M	60	45	60	47	54	52	62	58	2	11	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	64	60	4	13	nein
W164	Georg-Fischer-Straße 1a	1	EG	M	60	45	60	45	51	50	59	56	0	11	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	60	57	0	12	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	64	61	4	14	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	56	55	64	61	4	14	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	55	65	61	5	14	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	58	57	66	63	6	13	ja
		3	EG	M	60	45	60	50	58	56	66	62	6	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	58	57	67	63	7	13	ja
		3	2.OG	M	60	45	60	50	59	58	68	64	8	14	ja
		4	EG	M	60	45	60	47	54	52	62	58	2	11	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	64	61	4	14	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	58	56	67	63	7	13	ja
W165	Georg-Fischer-Straße 2	1	EG	M	60	45	60	47	59	51	56	53	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	58	55	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	59	56	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	63	60	3	13	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	53	61	58	1	11	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	55	64	61	4	14	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	61	57	66	62	6	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	65	56	59	56	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	63	59	3	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	64	57	64	60	4	10	nein
W166	Georg-Fischer-Straße 3	1	EG	M	60	45	60	45	49	47	55	54	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	56	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	50	48	58	56	0	11	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	58	57	66	62	6	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	58	57	67	63	7	13	ja
		3	1.OG	M	60	45	60	50	59	58	67	63	7	13	ja
		3	2.OG	M	60	45	60	50	60	58	68	64	8	14	ja
		4	EG	M	60	45	60	47	54	51	62	59	2	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	55	52	63	60	3	13	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	56	54	64	61	4	14	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	46	54	53	0	8	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	55	53	0	8	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	55	0	10	nein
W167	Georg-Fischer-Straße 4	1	EG	M	60	45	60	45	53	49	59	55	0	10	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	62	59	2	12	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	64	60	4	13	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	44	53	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	54	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	59	55	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	53	51	62	58	2	11	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	64	61	4	14	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	57	55	66	62	6	15	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	55	53	63	60	3	13	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	57	55	66	62	6	15	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	58	56	67	63	7	13	ja
W168	Georg-Fischer-Straße 6	1	EG	M	60	45	60	45	49	46	54	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	54	53	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	54	53	0	8	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	50	47	57	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	52	51	61	57	1	10	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	62	59	2	12	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	55	65	62	5	15	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	50	57	57	65	61	5	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	54	53	63	60	3	13	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	55	65	62	5	15	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	59	57	68	64	8	14	ja
		3	3.OG	M	60	45	60	50	59	58	67	63	7	13	ja
		4	EG	M	60	45	60	45	50	48	57	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	60	56	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	52	64	60	4	13	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	55	53	63	59	3	12	nein
W169	Georg-Fischer-Straße 8	1	EG	M	60	45	60	45	52	50	61	57	1	12	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	52	63	59	3	12	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	55	65	61	5	14	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	55	54	64	61	4	14	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	55	65	61	5	14	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	57	56	66	62	6	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	57	55	65	61	5	14	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	58	56	67	63	7	13	ja
		3	2.OG	M	60	45	60	50	59	58	68	64	8	14	ja
W170	Georg-Fischer-Straße 8a	1	EG	M	60	45	60	45	49	47	56	54	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	56	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	59	56	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	55	55	64	60	4	13	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	55	64	61	4	14	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	M	60	45	60	50	57	56	65	61	5	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	48	59	55	0	10	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	61	58	1	13	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	53	64	60	4	13	nein
W171	Hainbuchenweg 1	1	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	44	41	52	50	2	13	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	42	54	52	4	15	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	45	43	55	52	5	15	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	44	57	54	7	17	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	43	41	53	49	3	12	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	43	55	52	5	15	nein
		5	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	41	54	50	4	13	nein
		6	EG	aWo	50	35	50	35	42	38	40	37	0	2	nein
		6	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
W172	Hainbuchenweg 2/2a	1	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	43	40	0	5	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	35	43	40	49	48	0	13	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	44	41	51	50	1	13	nein
		2	2.OG	aWo	50	35	50	37	45	43	54	52	4	15	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	35	43	40	54	52	4	17	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	44	57	55	7	18	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	48	46	59	56	9	16	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	35	44	40	52	48	2	13	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	43	56	52	6	15	nein
		4	2.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	58	54	8	17	ja
W173	Hainbuchenweg 3	1	EG	aWo	50	35	50	35	42	37	40	37	0	2	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	41	38	0	3	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	35	45	40	51	48	1	13	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	35	43	40	52	49	2	14	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	43	54	52	4	15	nein
		2	2.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	56	53	6	16	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	45	43	56	53	6	16	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	47	46	57	55	7	15	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	49	47	59	56	9	16	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	45	43	55	53	5	16	ja
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	57	54	7	17	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	48	47	59	56	9	16	ja
		5	EG	aWo	50	35	50	35	45	40	54	50	4	15	nein
		5	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	44	56	52	6	15	nein
		5	2.OG	aWo	50	35	50	40	48	46	58	54	8	14	ja
		6	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		6	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
		6	2.OG	aWo	50	35	50	35	45	40	51	48	1	13	nein
W174	Hainbuchenweg 4	1	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
		1	3.OG	aWo	50	35	50	37	45	41	53	50	3	13	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	35	43	40	52	50	2	15	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	42	54	52	4	15	nein
		2	2.OG	aWo	50	35	50	37	46	44	55	53	5	16	ja
		2	3.OG	aWo	50	35	50	40	48	47	57	54	7	14	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	44	41	54	51	4	14	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	57	54	7	17	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	49	47	59	56	9	16	ja
		3	3.OG	aWo	50	35	50	40	51	50	60	57	10	17	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	48	45	0	10	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	42	55	51	5	14	nein
		4	2.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	57	54	7	17	ja
		4	3.OG	aWo	50	35	50	40	49	49	59	55	9	15	ja
W175	Hainbuchenweg 5	1	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	35	43	40	53	51	3	16	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	42	54	52	4	15	nein
		3	EG	aWo	50	35	50	37	46	44	57	54	7	17	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	47	46	58	55	8	15	ja
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	57	54	7	17	ja
		5	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		5	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
W176	Hainbuchenweg 6	1	EG	aWo	50	35	50	35	42	39	51	48	1	13	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	37	44	41	52	51	2	14	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	37	45	43	55	52	5	15	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	35	43	39	53	51	3	16	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	44	57	54	7	17	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	48	47	59	56	9	16	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	44	42	52	48	2	11	nein
		3	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	56	52	6	15	nein
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	48	46	57	54	7	14	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		4	2.OG	aWo	50	35	50	35	43	39	42	39	0	4	nein
W177	Haselnußweg 2	1	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	41	37	0	2	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	41	38	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	aWo	50	35	50	35	43	39	43	40	0	5	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	35	42	38	51	48	1	13	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	42	55	53	5	16	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	40	47	46	56	54	6	14	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	46	43	57	54	7	17	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	48	46	59	56	9	16	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	50	49	60	57	10	17	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	46	42	55	52	5	15	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	43	57	53	7	16	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	48	47	58	55	8	15	ja
W178	Haselnußweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	53	1	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	55	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	60	56	5	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	56	52	1	12	nein
W179	Haselnußweg 4	1	EG	aWo	50	35	50	35	42	38	40	37	0	2	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	35	43	39	43	40	0	5	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	35	42	39	51	49	1	14	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	43	55	53	5	16	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	56	54	6	17	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	46	42	56	53	6	16	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	48	46	59	56	9	16	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	50	49	60	57	10	17	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	35	44	40	51	48	1	13	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	43	57	53	7	16	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	48	46	58	55	8	15	ja
W180	Haselnußweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	51	48	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	51	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	53	1	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	55	2	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	53	0	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	57	5	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	45	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	49	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein
W181	Haselnußweg 6	1	EG	aWo	50	35	50	35	42	38	40	37	0	2	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	41	38	0	3	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	35	44	39	45	42	0	7	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	44	41	54	52	4	15	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	43	55	53	5	16	ja
		2	2.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	56	54	6	17	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	46	44	57	54	7	17	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	48	46	59	56	9	16	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	50	48	60	57	10	17	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	35	44	40	53	49	3	14	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	44	57	53	7	16	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	48	47	58	55	8	15	ja
W182	Haselnußweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	56	4	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	52	0	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	48	45	0	5	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	51	0	11	nein
W183	Haselnußweg 8	1	EG	aWo	50	35	50	35	41	37	40	37	0	2	nein
		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
		1	2.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
		1	3.OG	aWo	50	35	50	37	46	42	54	50	4	13	nein
		2	EG	aWo	50	35	50	37	44	41	53	51	3	14	nein
		2	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	43	55	52	5	15	nein
		2	2.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	56	53	6	16	ja
		2	3.OG	aWo	50	35	50	40	49	47	57	55	7	15	ja
		3	EG	aWo	50	35	50	37	46	42	56	53	6	16	ja
		3	1.OG	aWo	50	35	50	40	48	46	59	56	9	16	ja
		3	2.OG	aWo	50	35	50	40	50	48	60	57	10	17	ja
		3	3.OG	aWo	50	35	50	40	51	50	60	57	10	17	ja
		4	EG	aWo	50	35	50	37	45	41	55	51	5	14	nein
		4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	44	57	54	7	17	ja
		4	2.OG	aWo	50	35	50	40	48	46	58	55	8	15	ja
		4	3.OG	aWo	50	35	50	40	50	48	59	55	9	15	ja
W184	Haselnußweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	53	0	13	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	52	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	56	54	1	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	51	0	11	nein
W185	Haselnußweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	54	51	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	59	56	4	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	57	53	2	13	nein
W186	Haselnußweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	50	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	51	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	54	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	54	2	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	59	55	4	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	52	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	52	0	12	nein
W187	In der Schnepf 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	56	53	1	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	55	3	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	59	7	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	59	7	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	60	9	15	ja
W188	In der Schnepf 2a	1	EG	M	60	45	60	45	51	47	57	54	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	57	55	0	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	59	56	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	50	61	57	1	12	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	63	59	3	12	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	56	55	64	61	4	14	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	55	53	64	60	4	13	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	55	65	62	5	15	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	57	56	66	62	6	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	50	61	58	1	13	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	63	59	3	12	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	63	60	3	13	nein
W189	In der Schnepf 3	1	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	61	57	1	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	45	56	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	58	55	0	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	62	59	2	14	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	47	60	56	0	11	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	62	58	2	13	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	64	60	4	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	49	61	57	1	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	63	59	3	14	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	52	64	60	4	13	nein
W190	In der Schnepf 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	52	1	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	59	7	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	58	6	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
W191	In der Schnepf 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	53	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	53	1	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	62	58	7	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	65	61	10	16	ja
W192	In der Schnepf 7	1	EG	M	60	45	60	45	49	46	59	55	0	10	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	59	55	0	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	59	56	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	43	51	48	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	54	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	48	59	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	61	58	1	13	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	63	59	3	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)	
		4	EG	M	60	45	60	45	52	49	62	58	2	13	nein		
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	63	59	3	12	nein		
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	63	60	3	13	nein		
W193	In der Schnepf 10	1	EG	M	60	45	60	45	50	46	58	55	0	10	nein		
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	60	56	0	11	nein		
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	60	57	0	12	nein		
		2	EG	M	60	45	60	45	46	43	51	49	0	4	nein		
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	56	53	0	8	nein		
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	59	56	0	11	nein		
		3	EG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein		
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	61	57	1	12	nein		
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	63	60	3	13	nein		
		4	EG	M	60	45	60	45	50	47	59	55	0	10	nein		
W194	Lerchenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	57	5	15	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	60	8	15	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	57	5	15	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	62	10	17	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	63	11	18	ja		
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	67	63	12	18	ja		
		W195	Lerchenweg 2	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	58	6	16	ja
				2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	67	63	12	18	ja
3	EG			vWo	55	40	55	45	53	51	62	59	7	14	ja		
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	57	55	67	63	12	18	ja		
4	EG			vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja		
4	1.OG			vWo	55	40	55	45	59	56	67	64	12	19	ja		
W196	Lerchenweg 3	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	67	63	12	18	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	59	7	14	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	67	63	12	18	ja		
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	60	8	15	ja		
W197	Lerchenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	63	12	18	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	67	63	12	18	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	69	65	14	20	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja		
W198	Möwenstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	58	6	16	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	61	9	16	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	61	9	16	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	64	12	19	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	59	7	14	ja		
W199	Möwenstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	61	9	16	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	58	6	13	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	67	63	12	18	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	64	60	9	15	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	67	63	12	18	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	68	64	13	19	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	62	10	17	ja		
W200	Möwenstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	62	59	7	17	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	61	10	16	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	56	3	14	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	60	8	15	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	61	10	16	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	66	62	11	17	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja		
W201	Muhbergstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	40	36	40	38	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	40	39	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	44	42	0	2	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	54	55	0	13	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	55	0	13	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	54	55	0	13	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	56	2	14	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	57	4	15	nein		
4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	58	5	13	ja				
4	1.OG	vWo	55	40	55	42	46	43	56	53	1	13	nein				
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	58	54	3	12	nein				
4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	59	55	4	13	nein				

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
W202	Muhrbergstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	39	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	40	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	44	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	54	54	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	54	54	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	55	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	57	56	2	16	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	57	56	2	16	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	57	4	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	53	1	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	54	2	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	58	55	3	13	nein
W203	Muhrbergstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	52	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	52	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	37	39	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	43	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	48	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	38	51	52	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	53	0	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	54	2	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
W204	Muhrbergstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	41	36	39	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	37	40	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	44	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	53	0	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	53	54	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	54	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	55	1	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	57	56	2	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	57	3	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	53	1	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
W205	Muhrbergstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	39	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	39	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	38	42	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	54	0	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	53	54	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	54	54	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	54	0	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	56	1	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	56	3	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
W206	Obersommerfeldstraße 1	1	EG	M	60	45	60	45	55	48	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	59	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	44	52	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	56	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	58	55	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	50	61	57	1	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	62	59	2	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	55	54	63	60	3	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	49	61	57	1	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	63	59	3	12	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	63	60	3	13	nein
W207	Obersommerfeldstraße 2	1	EG	M	60	45	60	45	46	42	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	58	55	0	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	44	52	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	46	43	55	52	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	52	52	61	58	1	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	45	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	60	57	0	12	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	54	64	60	4	13	nein
W208	Obersommerfeldstraße 3	1	EG	M	60	45	60	45	51	48	60	56	0	11	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	61	57	1	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	49	59	56	0	11	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	61	58	1	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	53	52	62	59	2	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	63	60	3	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	54	52	63	59	3	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	55	54	64	60	4	13	nein
W209	Obersommerfeldstraße 4	1	EG	M	60	45	60	45	43	41	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	60	57	0	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	43	52	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	44	52	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	53	52	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		3	EG	M	60	45	60	45	50	49	59	57	0	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	60	57	0	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	62	59	2	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	47	58	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	61	58	1	13	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	64	60	4	13	nein
W210	Obersommerfeldstraße 5	1	1.OG	M	60	45	60	45	52	47	58	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	44	54	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	59	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	50	62	58	2	13	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	64	60	4	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	53	52	62	59	2	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	64	60	4	13	nein
W211	Obersommerfeldstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	53	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	53	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	58	6	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	62	59	7	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	58	7	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
W212	Obersommerfeldstraße 7	1	EG	M	60	45	60	45	45	43	52	48	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	59	56	0	11	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	60	56	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	43	53	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	56	55	0	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	59	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	49	59	56	0	11	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	61	58	1	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	55	54	64	60	4	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	52	51	62	59	2	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	63	59	3	12	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	64	60	4	13	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	47	59	56	0	11	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	54	52	63	59	3	12	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	55	54	64	60	4	13	nein
W213	Obersommerfeldstraße 7a	1	EG	M	60	45	60	45	47	44	52	52	0	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	53	53	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	54	53	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	61	58	1	13	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	63	60	3	13	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	52	51	62	58	2	11	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	54	53	63	59	3	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	64	60	4	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	48	60	56	0	11	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	60	56	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	59	55	0	10	nein
W214	Obersommerfeldstraße 9	1	EG	M	60	45	60	45	42	41	49	45	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	44	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	62	59	2	12	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	44	52	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	56	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	48	58	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	44	42	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	58	55	0	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	63	60	3	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	46	45	54	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	57	1	12	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	56	55	65	61	5	14	nein
W215	Obersommerfeldstraße 11	1	EG	M	60	45	60	45	45	43	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	60	56	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	45	53	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	55	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	56	55	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	54	54	61	58	1	11	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	55	54	62	59	2	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	56	56	63	60	3	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	51	51	58	55	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	61	58	1	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	55	62	59	2	12	nein
W216	Pankratiusstraße 1	1	EG	M	60	45	60	45	50	43	52	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	45	53	52	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	52	46	55	53	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	45	54	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	47	56	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	54	48	57	55	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	42	39	48	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	45	41	53	49	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	48	43	55	52	0	7	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	56	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	49	45	59	55	0	10	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	43	39	47	43	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	45	41	53	49	0	4	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	47	43	55	51	0	6	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	45	41	50	47	0	2	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	45	42	53	50	0	5	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	47	43	55	51	0	6	nein
W217	Pankratiusstraße 2	1	EG	M	60	45	60	45	45	41	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	54	51	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	46	43	55	51	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	42	37	43	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	43	38	44	44	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	44	39	47	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	43	38	48	45	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	44	40	51	48	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	47	42	55	52	0	7	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	43	55	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	54	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
W218	Pankratiusstraße 2a	1	EG	M	60	45	60	45	44	40	53	50	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	45	42	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	46	43	56	52	0	7	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	53	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	42	38	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	43	38	45	43	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	44	39	48	45	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	46	41	51	49	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	45	56	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	58	54	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	59	56	0	11	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	53	50	60	57	0	12	nein
W219	Pankratiusstraße 3	1	EG	M	60	45	60	45	45	40	51	48	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	47	42	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	43	55	51	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	45	51	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	46	52	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	47	52	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	44	50	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	52	51	0	6	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	47	55	54	0	9	nein
W220	Pankratiusstraße 4	1	3.OG	M	60	45	60	45	48	46	57	53	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	39	37	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	41	37	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	45	39	49	45	0	0	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	46	41	51	48	0	3	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	54	50	59	56	0	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	45	55	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	47	57	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	54	49	59	56	0	11	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	55	51	61	57	1	10	nein
W221	Pankratiusstraße 5	1	EG	M	60	45	60	45	55	47	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	53	50	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	57	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	47	54	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	55	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	57	55	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	47	57	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	59	57	0	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	61	58	1	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	42	49	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	44	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	52	62	58	2	11	nein
W222	Pankratiusstraße 5a	1	EG	M	60	45	60	45	52	46	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	54	47	55	51	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	43	53	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	54	53	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	51	51	60	57	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	60	58	0	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	49	59	56	0	11	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	60	57	0	12	nein
W223	Pankratiusstraße 6	1	2.OG	M	60	45	60	45	53	46	55	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	49	60	57	0	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	62	58	2	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	62	59	2	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	48	59	55	0	10	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	60	57	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	52	61	58	1	11	nein
W224	Pankratiusstraße 8	1	EG	M	60	45	60	45	49	47	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	59	55	0	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	57	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	55	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	48	59	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	61	58	1	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	53	61	58	1	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	49	61	57	1	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	62	58	2	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	62	58	2	11	nein
W225	Pankratiusstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	55	3	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	55	1	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	48	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	53	1	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	57	5	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	58	6	13	ja
W226	Pankratiusstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	45	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	51	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	61	57	6	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	62	58	7	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	60	57	5	15	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	62	58	7	13	ja
W227	Rosenau 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	38	43	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	52	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	51	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	53	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	53	0	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	51	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	52	51	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	52	0	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	54	2	14	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	51	0	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	57	53	2	13	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	51	0	11	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	53	2	13	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	49	45	0	5	nein
W228	Rosenau 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	51	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	55	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	58	55	3	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	57	53	2	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	53	1	13	nein
W229	Rosenau 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	49	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	52	51	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	55	2	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	55	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	53	2	13	nein
W230	Rosenau 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	49	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	51	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	54	51	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	57	54	2	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	54	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	53	2	13	nein
W231	Rosenau 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	51	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	54	1	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	58	55	3	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	54	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
W232	Schwalbenrain 2	1	EG	M	60	45	60	45	46	42	54	50	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	56	52	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	44	41	50	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	51	50	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	44	55	53	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	44	41	46	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	46	41	51	50	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	47	43	52	51	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	43	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	58	55	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	60	56	0	11	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	46	43	56	53	0	8	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	57	1	12	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	59	55	0	10	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	57	0	12	nein
W233	Schwalbenrain 2b	1	EG	M	60	45	60	45	45	42	52	48	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	56	52	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	41	52	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	55	53	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	42	54	52	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	57	54	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	46	43	56	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	59	55	0	10	nein
W234	Schwalbenrain 2a	1	EG	M	60	45	60	45	46	43	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
		1	3.OG	M	60	45	60	45	49	47	58	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	42	53	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	55	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	46	42	52	51	0	6	nein
		2	3.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	46	42	54	52	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	56	54	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
		3	3.OG	M	60	45	60	45	52	49	61	58	1	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	44	41	53	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	46	59	56	0	11	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	45	52	50	62	58	2	13	nein
W235	Schwalbenrain 3	1	EG	M	60	45	60	45	46	42	55	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	42	40	51	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	44	41	52	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	45	42	54	52	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	56	54	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	42	53	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	56	52	0	7	nein
W236	Schwalbenrain 4	1	EG	M	60	45	60	45	46	43	54	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	56	52	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	43	54	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	58	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	61	58	1	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	57	0	12	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
W237	Schwalbenrain 5	1	EG	M	60	45	60	45	45	41	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	53	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	43	40	47	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	45	41	51	48	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	43	39	45	44	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	45	41	49	48	0	3	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	43	54	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	56	54	0	9	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	46	43	56	53	0	8	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	54	0	9	nein
W238	Schwalbenrain 6	1	EG	M	60	45	60	45	47	43	56	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	57	55	0	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	57	0	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	61	58	1	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	42	54	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	57	0	12	nein
W239	Schwalbenrain 7	1	EG	M	60	45	60	45	44	41	46	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	43	40	46	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	46	42	54	50	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	43	53	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	55	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	47	44	55	53	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	44	58	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	44	56	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	59	55	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
W240	Schwalbenrain 8	4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	47	43	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	45	56	53	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	44	42	52	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	55	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	55	53	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	44	57	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
W241	Schwalbenrain 9	4	EG	M	60	45	60	45	47	43	57	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	59	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	50	46	59	56	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	43	54	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	44	57	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
W242	Schwalbenrain 10	4	EG	M	60	45	60	45	47	43	56	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	43	54	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	56	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	43	56	54	0	9	nein
W243	Schwalbenrain 11	3	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	45	58	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	60	56	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	47	43	54	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	59	56	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	44	42	51	48	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	56	53	0	8	nein
W244	Schwalbenrain 12	2	2.OG	M	60	45	60	45	48	46	56	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	44	57	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	61	58	1	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	46	59	55	0	10	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	57	1	12	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	62	58	2	13	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	47	43	54	51	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
W245	Schwalbenrain 13	2	EG	M	60	45	60	45	45	43	55	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	55	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	45	59	56	0	11	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	57	0	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	61	58	1	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	44	57	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	59	56	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	48	45	56	52	0	7	nein
W246	Schwalbenrain 14	1	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	57	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	48	46	58	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	44	56	54	0	9	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	57	55	0	10	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	44	58	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	57	0	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	61	58	1	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	44	57	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
W247	Schwalbenrain 15	4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	62	58	2	13	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	47	43	47	44	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	57	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	59	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	43	54	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	59	55	0	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	62	58	2	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	45	56	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	62	58	2	13	nein
W248	Schwalbenrain 16	1	EG	M	60	45	60	45	48	44	56	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	59	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	44	55	53	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	57	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	62	58	2	13	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	59	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	61	58	1	13	nein
W249	Schwalbenrain 17	1	EG	M	60	45	60	45	47	44	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	43	53	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	60	57	0	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	44	57	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	61	58	1	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	43	53	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	62	58	2	13	nein
W250	Schwalbenrain 18	1	EG	M	60	45	60	45	47	43	56	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	58	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	44	42	49	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	55	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	46	59	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	45	59	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	62	59	2	14	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	45	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	62	58	2	13	nein
W251	Schwalbenrain 19	1	EG	M	60	45	60	45	47	43	53	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	52	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	45	58	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	43	51	48	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	44	55	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	60	57	0	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	45	58	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	57	0	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	62	59	2	14	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	43	54	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	63	59	3	14	nein
W252	Schwalbenrain 22	1	EG	M	60	45	60	45	49	45	58	55	0	10	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	50	48	60	56	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	46	43	54	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	44	56	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	60	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	63	59	3	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	46	58	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	60	56	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	63	59	3	12	nein
W253	Schwalbenrain 20	1	EG	M	60	45	60	45	48	44	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	58	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	44	54	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	45	57	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	60	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	62	59	2	14	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	46	56	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	59	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	61	58	1	11	nein
W254	Schwalbenrain 21	1	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	57	53	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	59	55	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	M	60	45	60	45	45	43	52	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	45	56	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	61	57	1	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	60	57	0	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	63	59	3	14	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	45	56	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	63	59	3	12	nein
W255	Schwalbenrain 23	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	56	4	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	54	2	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	58	54	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	58	6	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	59	7	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	60	8	15	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	58	6	16	ja
W256	Schwalbenrain 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	58	6	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	53	1	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	56	4	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
W257	Schwalbenrain 25	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	59	7	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	54	2	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	55	4	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	56	4	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
W258	Schwalbenrain 26	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	55	3	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	60	8	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	61	10	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
W259	Schwalbenrain 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	54	2	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	56	4	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
W260	Schwalbenrain 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	59	7	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	62	11	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	61	9	16	ja
W261	Schwalbenrain 29	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	60	8	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
W262	Schwalbenrain 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	60	9	15	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	67	63	12	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	61	9	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	64	12	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	58	7	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	61	9	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja
W263	Schwalbenrain 31	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	60	9	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	62	11	17	ja
W264	Schwalbenrain 32	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	59	56	4	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	59	7	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	62	11	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	63	11	18	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	61	10	16	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	66	63	11	18	ja
W265	Schwalbenrain 33	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	63	11	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	61	9	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	60	8	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	68	64	13	19	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	61	9	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	68	64	13	19	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	63	59	8	14	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	63	12	18	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	68	65	13	20	ja
W266	Schwalbenrain 34	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	64	12	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	60	8	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	62	11	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	66	63	11	18	ja
W267	Schwalbenrain 35	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	61	10	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	59	7	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	64	13	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	62	10	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	67	63	12	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	69	65	14	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	57	66	63	11	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	68	64	11	19	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	69	66	12	21	ja
W268	Schwalbenrain 36	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	64	13	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	67	64	12	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	63	11	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	67	63	12	18	ja
W269	Schwalbenrain 37	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	58	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	69	65	12	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	70	66	13	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	61	71	67	14	22	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	63	72	68	15	23	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	64	72	68	15	23	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	59	7	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	69	65	12	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	69	65	12	20	ja
W270	Schwalbenrain 38	2	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	60	9	15	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	68	65	13	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	58	68	65	13	20	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	70	66	13	21	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	59	57	67	63	12	18	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	68	64	13	19	ja
W271	Schwalbenrain 39	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	60	57	5	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	60	57	5	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	58	68	64	13	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	69	65	12	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	71	67	14	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	61	71	67	14	22	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	63	72	68	15	23	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	64	72	68	15	23	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	58	68	64	13	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	69	65	12	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	70	66	13	21	ja
W272	Schwalbenrain 41	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	58	7	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	59	7	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	58	67	63	12	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	70	66	13	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	71	66	14	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	60	70	67	13	22	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	63	72	68	15	23	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	73	69	13	24	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	58	68	64	13	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	69	65	12	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	71	67	14	22	ja
W273	Schwalbenrain 43	1	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	58	6	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	62	58	7	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	62	11	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	60	68	65	11	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	69	66	12	21	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	71	67	14	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	61	71	67	14	22	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	63	72	68	15	23	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	73	69	13	24	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	69	65	12	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	71	67	14	22	ja
W274	Schwanstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	63	60	8	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	61	70	66	13	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	62	70	67	13	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	63	72	68	15	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	64	72	68	12	23	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	59	69	65	12	20	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	69	65	12	20	ja
W275	Schwanstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	56	5	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	58	6	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	63	60	8	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	62	10	17	ja
W276	Schwanstraße 3	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	56	5	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	58	7	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	59	67	64	10	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	68	64	11	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	69	65	12	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	61	69	66	12	21	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	62	71	67	14	22	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	63	72	68	15	23	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	57	67	63	12	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	68	64	13	19	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	69	65	12	20	ja
W277	Schwanstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	57	5	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	57	5	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	62	10	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	61	9	16	ja
W278	Schwanstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	56	4	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	57	5	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	57	5	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	58	65	62	10	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	66	63	11	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	67	63	12	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	68	64	13	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	60	69	65	12	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	63	11	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	67	63	12	18	ja
W279	Schwanstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	52	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	53	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	57	6	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	56	4	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	60	9	15	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	61	9	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	63	59	8	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
W280	Schwanstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	55	3	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	57	5	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	64	61	9	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	65	61	10	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	59	8	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	67	63	12	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	62	10	17	ja
W281	Schwanstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	57	6	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	65	61	10	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	54	2	12	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	61	9	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	56	4	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	58	6	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	59	8	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	66	62	11	17	ja
W282	Schwanstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	58	6	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	61	9	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	59	7	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	61	9	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	64	60	9	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	65	61	10	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	66	62	11	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	67	64	12	19	ja
W283	Schwanstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	54	2	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	57	5	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	56	4	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
W284	Schwanstraße 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	61	57	6	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	55	2	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	57	5	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	58	6	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	63	60	8	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	64	61	9	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	63	60	8	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	66	62	11	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	67	63	12	18	ja
W285	Schwanstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	54	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	60	56	5	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	59	7	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	60	57	5	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	61	9	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	53	1	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	54	2	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
W286	Schwanstraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	60	57	5	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	63	59	8	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	61	9	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	55	2	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	56	4	14	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	58	7	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	56	4	14	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	58	6	16	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	60	8	15	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	60	56	5	14	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	64	60	9	15	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	61	9	16	ja
W287	Schwanstraße 14		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	51	0	11	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	59	56	4	14	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	54	2	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	56	5	14	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	59	7	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	57	5	15	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	59	7	17	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	61	9	16	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	57	5	15	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	59	8	14	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
W288	Schwanstraße 15		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	59	55	4	13	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	57	6	15	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	55	52	0	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	54	1	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	58	6	16	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	60	8	15	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	59	7	14	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	62	11	17	ja
W289	Schwanstraße 17		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	57	5	15	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	58	6	16	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	60	56	5	14	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	56	5	14	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	58	6	13	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	58	6	13	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	60	8	15	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	61	9	16	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	65	61	10	16	ja
W290	Schwanstraße 18		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	54	3	12	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	54	3	12	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	53	0	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	54	1	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	56	4	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	57	5	15	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	60	8	15	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	60	57	5	15	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	61	9	16	ja
			5	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	60	9	15	ja
W291	Schwanstraße 19		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	60	56	5	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	54	2	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	61	58	6	16	ja
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	59	8	14	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	63	60	8	15	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	61	10	16	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	61	10	16	ja
W292	Schwanstraße 21		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	56	4	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	61	57	6	15	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	51	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	54	2	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	55	2	13	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	52	0	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	57	55	2	13	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	58	55	3	13	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	61	58	6	16	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	60	8	15	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	60	9	15	ja
			5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	64	60	9	15	ja
			5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	64	60	9	15	ja
W293	Schwanstraße 16		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	59	55	4	13	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	55	4	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	59	7	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	62	59	7	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	60	56	5	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	62	58	7	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	61	9	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	61	57	6	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	63	60	8	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	64	60	9	15	ja
W294	Sommerfeldstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	52	1	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	51	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	55	2	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	56	3	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	52	1	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
W295	Sommerfeldstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	52	1	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	51	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	54	0	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	49	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	53	1	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	54	2	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	56	4	11	nein
W296	Sommerfeldstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	44	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	54	0	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	54	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	55	2	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	52	1	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	52	1	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein
W297	Sommerfeldstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	52	1	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	56	4	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	54	0	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	55	1	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	55	1	13	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	55	1	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	57	4	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	58	5	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	57	4	12	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	54	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	55	52	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	54	2	12	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
W298	Sommerfeldstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	55	52	0	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	54	1	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein
W299	Sommerfeldstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	54	0	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	55	0	15	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	55	1	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	57	4	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	58	5	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	52	1	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	57	5	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
W300	Sommerfeldstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	51	0	11	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	52	0	12	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	54	2	12	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	50	0	10	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	53	0	11	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	55	1	13	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	57	4	12	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	58	5	13	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	59	7	14	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	54	2	12	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	57	6	12	nein		
		W301	Sommerfeldstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	51	0	11	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	53	1	11	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	54	2	12	nein
				2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	55	0	15	nein
2	1.OG			vWo	55	40	55	42	49	46	56	55	1	13	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	55	42	50	47	57	56	2	14	nein		
3	EG			vWo	55	40	55	42	49	48	58	56	3	14	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	42	51	50	59	57	4	15	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	54	53	61	58	6	13	ja		
4	EG			vWo	55	40	55	40	46	45	53	49	0	9	nein		
4	1.OG			vWo	55	40	55	42	50	48	56	52	1	10	nein		
4	2.OG			vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein		
W302	Sommerfeldstraße 9			1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	54	0	12	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	55	1	13	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	56	3	14	nein
				2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	52	0	12	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	56	5	11	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	60	57	5	12	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	58	7	13	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	57	5	12	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	59	7	14	ja		
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	52	0	12	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	55	2	13	nein		
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	56	3	14	nein		
		W303	Sommerfeldstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	53	1	11	nein
1	1.OG			vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein		
1	2.OG			vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein		
2	EG			vWo	55	40	55	40	45	42	51	50	0	10	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	40	48	45	56	54	1	14	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	55	42	49	48	58	56	3	14	nein		
3	EG			vWo	55	40	55	42	50	49	58	56	3	14	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	52	51	60	57	5	12	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja		
4	EG			vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein		
4	1.OG			vWo	55	40	55	45	52	51	60	56	5	11	nein		
4	2.OG			vWo	55	40	55	45	54	53	62	58	7	13	ja		
W304	Sommerfeldstraße 11			1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	53	1	11	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
				2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	56	54	1	12	nein
				2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	55	3	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	58	7	13	ja		
		W305	Sommerfeldstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	55	3	13	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
				2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	54	1	14	nein
				2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	55	2	13	nein
				2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	57	4	15	nein
				3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
				3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja
4	EG			vWo	55	40	55	45	52	52	59	55	4	10	nein		
4	1.OG			vWo	55	40	55	45	53	54	60	57	5	12	nein		
4	2.OG			vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja		
W306	Sommerfeldstraße 14			1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	59	55	4	13	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
				1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	55	3	13	nein
				2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein
				2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	52	59	56	4	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	59	7	14	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	60	7	15	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	62	58	7	13	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja		
		W307	Spieriweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	53	1	11	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	54	2	12	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
			2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	51	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	53	1	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	56	4	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	57	5	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	56	3	14	nein
W308	Spieriweg 2		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	53	0	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	54	0	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	53	1	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	57	4	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	58	6	13	ja
W309	Spieriweg 3		1	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	52	1	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	55	3	13	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	55	1	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	56	2	14	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	56	1	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	58	5	13	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	58	5	13	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	56	5	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
W310	Spieriweg 5		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	49	0	9	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	54	2	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	54	0	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	57	3	15	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	57	4	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	58	6	13	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	55	3	10	nein
W311	Spieriweg 6		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	51	0	11	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	56	2	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	57	3	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	57	4	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	59	6	14	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	59	6	14	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	61	57	6	12	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja
W312	Spieriweg 7		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	51	0	11	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	53	2	11	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	54	53	0	11	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	56	2	14	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	56	2	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	57	4	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	58	5	13	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	58	55	3	10	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	57	5	12	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	57	6	12	nein
W313	Spieriweg 8		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	56	53	1	11	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	56	3	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	57	3	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	58	5	13	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	62	60	7	15	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	55	61	57	6	12	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja
W314	Starenweg 1		1	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	58	6	16	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	66	63	11	18	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	59	7	14	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	63	11	18	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	63	12	18	ja
W315	Starenweg 2		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	58	6	16	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	67	63	12	18	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	59	8	14	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	63	11	18	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	60	9	15	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	64	13	19	ja
W316	Starenweg 3		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	62	58	7	13	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	67	64	12	19	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	59	8	14	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	67	63	12	18	ja
			5	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	61	10	16	ja
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	57	69	65	14	20	ja
W317	Starenweg 4		1	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	59	7	14	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	67	63	12	18	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	60	9	15	ja
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	67	63	12	18	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	69	65	12	20	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	62	11	17	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	68	64	13	19	ja
W318	Spieriweg 11		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	51	0	11	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	54	2	12	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	54	0	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	55	0	13	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	56	2	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	57	5	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	59	6	14	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	59	56	4	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	57	5	12	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
W319	Spieriweg 13		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	52	1	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	55	3	13	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	55	1	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	57	56	2	11	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	58	56	3	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	59	6	14	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	59	7	14	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	63	59	8	14	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja
W320	Spieriweg 14		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	52	0	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	55	3	13	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	55	0	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	54	55	0	13	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	55	0	13	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	59	6	14	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	59	6	14	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	59	6	14	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	58	7	13	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	58	7	13	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	62	59	7	14	ja
W321	Spieriweg 16		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	55	3	13	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	55	1	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	55	1	13	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	55	1	13	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	55	4	10	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	60	56	5	11	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	57	5	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	58	55	3	10	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	57	6	12	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja
W322	Spieriweg 18		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	55	4	10	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	63	60	8	15	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	58	56	3	11	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	57	56	2	14	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	60	7	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	55	62	59	7	14	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	56	62	59	7	14	ja
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	60	8	15	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	56	63	60	8	15	ja
W323	Untere Au 1		1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	41	38	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	40	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	50	48	0	8	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	52	0	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	54	52	0	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	57	55	2	15	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	50	0	10	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	56	53	1	13	nein
W324	Untere Au 2		1	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
			1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
			2	EG	aWo	50	35	50	35	43	40	50	50	0	15	nein
			2	1.OG	aWo	50	35	50	37	44	41	51	51	1	14	nein
			3	EG	aWo	50	35	50	35	43	40	51	50	1	15	nein
			3	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	42	54	52	4	15	nein
			4	EG	aWo	50	35	50	37	44	41	55	52	5	15	nein
			4	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	44	57	54	7	17	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
			5	EG	aWo	50	35	50	37	45	41	53	50	3	13	nein
			5	1.OG	aWo	50	35	50	37	46	43	56	52	6	15	nein
			6	EG	aWo	50	35	50	35	41	37	40	37	0	2	nein
			6	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
W325	Untere Au 3		1	EG	vWo	55	40	55	40	42	37	41	38	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	44	0	4	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	50	0	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	53	51	0	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	52	0	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	58	55	3	15	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	55	52	0	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	57	54	2	14	nein
W326	Untere Au 4		1	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
			1	1.OG	aWo	50	35	50	35	44	38	44	41	0	6	nein
			2	EG	aWo	50	35	50	35	43	40	50	49	0	14	nein
			2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	42	53	52	3	15	nein
			3	EG	aWo	50	35	50	37	45	43	56	53	6	16	ja
			3	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	58	55	8	18	ja
			4	EG	aWo	50	35	50	37	45	43	57	54	7	17	ja
			4	1.OG	aWo	50	35	50	40	47	46	59	56	9	16	ja
			5	EG	aWo	50	35	50	37	46	42	55	51	5	14	nein
			5	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	44	57	53	7	16	ja
			6	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	40	37	0	2	nein
			6	1.OG	aWo	50	35	50	35	44	38	44	41	0	6	nein
W327	Untere Au 5		1	EG	vWo	55	40	55	40	41	37	41	38	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	48	44	0	4	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	52	0	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	49	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	51	0	11	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	54	1	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	53	51	0	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	54	1	14	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	56	4	14	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	51	0	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	53	1	13	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	55	3	13	nein
W328	Untere Au 6		1	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	39	36	0	1	nein
			1	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
			2	EG	aWo	50	35	50	37	44	42	54	51	4	14	nein
			2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	43	55	52	5	15	nein
			3	EG	aWo	50	35	50	35	42	40	51	50	1	15	nein
			3	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	58	55	8	18	ja
			4	EG	aWo	50	35	50	37	44	41	55	51	5	14	nein
			4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	45	58	55	8	18	ja
			5	EG	aWo	50	35	50	37	45	42	54	51	4	14	nein
			5	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	44	57	53	7	16	ja
			6	EG	aWo	50	35	50	35	43	38	39	36	0	1	nein
			6	1.OG	aWo	50	35	50	35	43	38	42	39	0	4	nein
W329	Untere Au 7		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	51	50	0	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	52	51	0	11	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	50	50	0	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	52	51	0	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	53	51	0	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	54	1	14	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	55	51	0	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	53	1	13	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	49	45	0	5	nein
W330	Untere Au 8		1	1.OG	aWo	50	35	50	35	44	38	43	40	0	5	nein
			2	EG	aWo	50	35	50	37	44	41	52	50	2	13	nein
			2	1.OG	aWo	50	35	50	37	45	43	54	52	4	15	nein
			3	EG	aWo	50	35	50	37	45	44	56	53	6	16	ja
			3	1.OG	aWo	50	35	50	40	47	46	58	55	8	15	ja
			4	EG	aWo	50	35	50	37	46	43	55	51	5	14	nein
			4	1.OG	aWo	50	35	50	37	47	44	56	53	6	16	ja
W331	Untere Au 11		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	45	0	5	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	49	45	0	5	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	50	0	10	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	52	51	0	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	50	0	10	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	54	52	0	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	50	0	10	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	52	51	0	11	nein
			5	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	53	0	13	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	55	2	15	nein
			6	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	52	0	12	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
			7	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	45	0	5	nein
			7	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	49	46	0	6	nein
W332	Untere Au 12		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	43	40	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	44	41	0	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	49	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	50	0	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	53	51	0	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	53	0	13	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	50	46	0	6	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	49	0	9	nein		
W333	Untere Au 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	47	43	0	3	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	45	0	5	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	54	51	0	11	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	54	2	14	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	56	53	1	13	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	58	55	3	15	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	56	52	1	12	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein		
W334	Untere Au 14,14a	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	47	46	0	6	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	49	0	9	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	51	50	0	10	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	38	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	42	39	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	45	42	0	2	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	55	51	0	11	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	56	53	1	13	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	57	54	2	12	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	54	2	14	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	47	46	58	55	3	13	nein		
				4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	58	55	3	13	nein
W335	Untere Au 15	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	37	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	46	43	0	3	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	50	49	0	9	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	52	50	0	10	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	39	50	49	0	9	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	54	52	0	12	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	48	49	0	9	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	42	39	51	50	0	10	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	54	51	0	11	nein		
				5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	57	55	2	15	nein
		W336	Untere Au 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	40	0	0	nein
1	1.OG			vWo	55	40	55	40	45	40	43	40	0	0	nein		
1	2.OG			vWo	55	40	55	40	45	40	44	41	0	1	nein		
1	3.OG			vWo	55	40	55	40	47	44	55	52	0	12	nein		
2	EG			vWo	55	40	55	40	43	40	50	49	0	9	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	40	44	41	52	50	0	10	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	55	40	45	44	52	50	0	10	nein		
2	3.OG			vWo	55	40	55	42	48	46	56	53	1	11	nein		
3	EG			vWo	55	40	55	40	43	42	54	51	0	11	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	40	46	45	57	54	2	14	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	42	49	49	58	55	3	13	nein		
3	3.OG			vWo	55	40	55	42	50	50	58	55	3	13	nein		
4	EG			vWo	55	40	55	40	45	43	52	49	0	9	nein		
4	1.OG			vWo	55	40	55	40	46	45	54	51	0	11	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein		
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein		
W337	Untere Au 17	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	46	43	0	3	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	45	0	5	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	49	49	0	9	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	51	0	11	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	41	38	48	48	0	8	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	50	0	10	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	56	53	1	13	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	58	55	3	15	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	52	1	12	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein		
				6	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	47	43	0	3	nein
W338	Untere Au 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	43	40	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	45	42	0	2	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	49	47	0	7	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	50	0	10	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	47	47	57	54	2	12	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	58	55	3	13	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	54	50	0	10	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	55	52	0	12	nein		
W339	Untere Au 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	39	37	45	42	0	2	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	46	43	0	3	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	50	0	10	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	48	0	8	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	51	50	0	10	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	52	0	12	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	55	52	0	12	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	54	2	14	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	59	56	4	14	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	54	51	0	11	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	53	1	13	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	53	49	0	9	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	56	53	1	13	nein		
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein		
		6	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	51	47	0	7	nein		

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	51	0	11	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	58	54	3	12	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	43	40	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	46	43	0	3	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	50	0	10	nein
W340	Untere Au 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	45	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	52	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	58	55	3	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	48	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein
W341	Untere Au 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	40	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	45	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	40	53	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	56	53	1	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	54	2	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	56	52	1	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	45	42	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	48	44	0	4	nein
W342	Untere Au 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	46	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	47	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	51	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	55	53	0	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	54	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	57	54	2	14	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	44	41	0	1	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	46	43	0	3	nein
W343	Untere Au 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	44	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	47	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	42	38	47	46	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	51	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	56	53	1	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	58	55	3	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	54	2	14	nein
W344	Untere Au 27	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	45	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	46	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	51	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	50	49	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	42	51	50	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	53	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	56	53	1	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	53	51	0	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	56	54	1	14	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	51	47	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	52	0	12	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	45	42	0	2	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	46	43	0	3	nein
W345	Untere Au 29	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	45	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	46	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	45	42	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	47	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	57	53	2	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	55	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	54	2	14	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	48	47	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	49	0	9	nein
W346	Untere Au 33	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	44	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	52	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	50	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	50	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	40	38	49	48	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	45	57	54	2	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	53	2	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	54	3	12	nein
W347	Untere Au 33a	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	44	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	48	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	49	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	50	49	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	51	0	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	50	49	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	41	51	49	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	51	0	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	41	40	52	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	54	2	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	58	55	3	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	53	50	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	56	52	1	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	54	2	12	nein
W348	Untere Au 35	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	45	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	38	46	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	50	49	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	43	51	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	43	55	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	57	54	2	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	48	58	55	3	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	55	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	52	1	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	57	54	2	12	nein
W349	Wegscheid 1	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	54	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	57	56	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	57	56	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	57	3	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	56	4	11	nein
W350	Wegscheid 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	51	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	53	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	55	0	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	56	1	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	57	4	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	54	1	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	57	4	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	59	6	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	57	5	12	nein
W351	Wegscheid 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	45	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	52	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	57	56	2	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	57	56	2	11	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	57	3	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	58	5	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	54	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
W352	Wegscheid 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	47	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	52	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	48	47	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	56	1	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	54	2	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	57	4	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	58	6	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein
W353	Wegscheid 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	51	48	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	56	1	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	56	2	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	57	56	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	51	51	57	56	2	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	49	55	55	0	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	57	4	15	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
W354	Wegscheid 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	49	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	54	0	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	55	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	56	56	1	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	54	0	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	56	2	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	57	4	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
W355	Wegscheid 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	51	48	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	50	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		dB(A)
			2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	55	0	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	56	1	14	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	56	2	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	55	2	13	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	57	4	15	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	58	5	13	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	53	1	11	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
W356	Wegscheid 9		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	46	43	0	3	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	50	47	0	7	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	56	56	1	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	50	56	56	1	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	59	57	4	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	58	5	13	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	54	2	12	nein
W357	Windschläger Straße 1		1	EG	M	60	45	60	50	62	57	62	59	2	9	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	62	58	64	60	4	10	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	63	60	67	63	7	13	ja
			2	EG	M	60	45	60	47	60	55	63	60	3	13	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	62	57	66	62	6	12	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	64	61	70	66	10	16	ja
			4	EG	M	60	45	62	50	68	63	68	64	6	14	ja
			4	1.OG	M	60	45	62	50	68	64	69	65	7	15	ja
			4	2.OG	M	60	45	62	50	69	65	70	66	8	16	ja
W358	Windschläger Straße 1a		1	EG	M	60	45	60	47	55	51	59	55	0	8	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	56	52	61	58	1	11	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	47	59	55	65	61	5	14	nein
			2	EG	M	60	45	60	50	63	58	65	61	5	11	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	65	59	67	63	7	13	ja
			2	2.OG	M	60	45	62	50	66	61	69	65	7	15	ja
			3	EG	M	60	45	62	50	69	64	69	66	7	16	ja
			3	1.OG	M	60	45	62	50	70	65	71	67	9	17	ja
			3	2.OG	M	60	45	65	50	71	66	72	68	7	18	ja
			4	EG	M	60	45	60	50	65	62	67	63	7	13	ja
			4	1.OG	M	60	45	62	50	66	63	68	64	6	14	ja
			4	2.OG	M	60	45	62	50	67	64	70	66	8	16	ja
W359	Windschläger Straße 1b		1	EG	M	60	45	60	45	50	47	52	49	0	4	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	52	48	54	53	0	8	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	58	55	0	10	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	58	55	64	60	4	13	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	60	56	65	62	5	12	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	61	58	67	63	7	13	ja
			3	EG	M	60	45	60	50	61	57	66	63	6	13	ja
			3	1.OG	M	60	45	60	50	63	59	68	65	8	15	ja
			3	2.OG	M	60	45	60	50	64	61	70	66	10	16	ja
			4	EG	M	60	45	60	50	59	56	64	60	4	10	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	50	60	57	66	62	6	12	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	50	62	59	67	63	7	13	ja
W360	Windschläger Straße 2		1	EG	M	60	45	60	47	59	53	60	57	0	10	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	60	54	62	59	2	12	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	61	57	66	63	6	13	ja
			2	EG	M	60	45	62	50	68	62	66	62	4	12	nein
			2	1.OG	M	60	45	62	50	68	63	68	64	6	14	ja
			2	2.OG	M	60	45	62	50	69	64	70	66	8	16	ja
			3	EG	M	60	45	60	50	63	60	66	62	6	12	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	50	64	61	68	64	8	14	ja
			3	2.OG	M	60	45	62	50	66	64	70	66	8	16	ja
			4	2.OG	M	60	45	60	50	63	62	69	65	9	15	ja
W361	Windschläger Straße 2a		1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	51	0	9	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	56	53	1	11	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	51	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	53	1	11	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	61	58	6	13	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	61	10	16	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	61	9	16	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	63	12	18	ja
			5	EG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	59	7	14	ja
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	65	62	10	17	ja
			6	EG	vWo	55	40	55	45	58	57	66	62	11	17	ja
			6	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	67	64	12	19	ja
			7	EG	vWo	55	40	57	45	62	60	69	65	12	20	ja
			7	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	61	70	66	13	21	ja
			8	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	66	63	11	18	ja
			8	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	67	64	12	19	ja
			9	EG	vWo	55	40	55	45	58	56	66	63	11	18	ja
			9	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	67	63	12	18	ja
W362	Windschläger Straße 3		1	EG	M	60	45	60	47	59	52	57	54	0	7	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	62	58	2	11	nein
			2	EG	M	60	45	60	50	60	57	64	61	4	11	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	60	57	65	62	5	12	nein
			3	EG	M	60	45	60	50	63	59	66	62	6	12	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	50	64	60	68	64	8	14	ja
			4	EG	M	60	45	62	50	67	61	64	60	2	10	nein
			4	1.OG	M	60	45	62	50	66	61	66	62	4	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
W363	Windschläger Straße 4	1	EG	M	60	45	60	47	57	51	55	52	0	5	nein		
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	52	58	55	0	8	nein		
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	59	56	0	9	nein		
		2	EG	M	60	45	60	50	65	57	62	58	2	8	nein		
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	64	60	4	10	nein		
		2	2.OG	M	60	45	60	50	65	59	67	60	7	14	ja		
		3	EG	M	60	45	60	47	61	55	65	62	5	15	nein		
		3	1.OG	M	60	45	60	50	62	57	68	64	8	14	ja		
		3	2.OG	M	60	45	60	50	63	60	70	66	10	16	ja		
		4	1.OG	M	60	45	60	47	57	55	66	62	6	15	nein		
4	2.OG	M	60	45	60	50	59	59	67	63	7	13	ja				
W364	Windschläger Straße 5	2	EG	M	60	45	60	47	60	54	63	59	3	12	nein		
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	55	65	62	5	15	nein		
		2	2.OG	M	60	45	60	50	63	61	70	66	10	16	ja		
		3	EG	M	60	45	62	50	66	59	64	61	2	11	nein		
		3	1.OG	M	60	45	60	50	65	59	66	62	6	12	nein		
		3	2.OG	M	60	45	60	50	65	61	68	64	8	14	ja		
		4	EG	M	60	45	60	47	61	54	57	54	0	7	nein		
		4	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	59	55	0	8	nein		
		4	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	60	57	0	10	nein		
		W365	Windschläger Straße 6	1	1.OG	M	60	45	60	47	61	55	61	57	1	10	nein
2	EG			M	60	45	60	50	65	58	62	58	2	8	nein		
2	1.OG			M	60	45	60	50	65	58	64	60	4	10	nein		
3	EG			M	60	45	60	47	60	54	61	57	1	10	nein		
3	1.OG			M	60	45	60	47	60	54	63	59	3	12	nein		
4	EG			M	60	45	60	47	54	51	61	58	1	11	nein		
4	1.OG			M	60	45	60	47	56	54	63	60	3	13	nein		
W366	Windschläger Straße 7			1	2.OG	M	60	45	60	47	56	53	62	59	2	12	nein
				2	EG	M	60	45	60	47	56	53	63	60	3	13	nein
				2	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	64	60	4	13	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	57	55	65	62	5	15	nein		
		3	EG	M	60	45	60	47	58	54	62	58	2	11	nein		
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	54	64	60	4	13	nein		
		3	2.OG	M	60	45	60	50	60	56	67	63	7	13	ja		
		4	EG	M	60	45	60	47	62	55	61	58	1	11	nein		
		4	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	64	60	4	10	nein		
		4	2.OG	M	60	45	60	50	63	57	65	62	5	12	nein		
W367	Windschläger Straße 8	1	EG	M	60	45	60	45	56	49	55	51	0	6	nein		
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	61	58	1	11	nein		
		2	EG	M	60	45	60	50	65	58	62	58	2	8	nein		
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	64	60	4	10	nein		
		3	EG	M	60	45	60	47	61	55	65	61	5	14	nein		
		3	1.OG	M	60	45	60	50	61	57	67	63	7	13	ja		
		4	EG	M	60	45	60	47	56	54	65	62	5	15	nein		
		4	1.OG	M	60	45	60	50	57	56	66	63	6	13	ja		
		5	1.OG	M	60	45	60	50	57	56	67	63	7	13	ja		
		W368	Windschläger Straße 9	1	EG	M	60	45	60	47	59	52	57	55	0	8	nein
1	1.OG			M	60	45	60	47	60	53	60	57	0	10	nein		
1	2.OG			M	60	45	60	47	60	54	62	59	2	12	nein		
2	EG			M	60	45	60	47	56	54	64	60	4	13	nein		
2	1.OG			M	60	45	60	47	57	55	64	61	4	14	nein		
2	2.OG			M	60	45	60	50	57	56	65	62	5	12	nein		
4	EG			M	60	45	60	47	64	55	59	56	0	9	nein		
4	1.OG			M	60	45	60	50	64	56	64	60	4	10	nein		
4	2.OG			M	60	45	60	50	64	58	65	62	5	12	nein		
W369	Windschläger Straße 10			1	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	60	57	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	67	59	60	57	0	7	nein		
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	63	59	1	9	nein		
		2	2.OG	M	60	45	60	50	65	58	65	62	5	12	nein		
		3	EG	M	60	45	60	50	64	56	62	58	2	8	nein		
		3	1.OG	M	60	45	60	50	64	57	64	61	4	11	nein		
		3	2.OG	M	60	45	60	50	63	58	67	63	7	13	ja		
		4	EG	M	60	45	60	45	49	46	56	52	0	7	nein		
		4	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	62	58	2	13	nein		
		4	2.OG	M	60	45	60	47	56	55	64	61	4	14	nein		
W370	Windschläger Straße 11	1	EG	M	60	45	60	45	57	50	57	55	0	10	nein		
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	61	57	1	10	nein		
		2	EG	M	60	45	60	47	54	52	63	60	3	13	nein		
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	54	65	61	5	14	nein		
		3	EG	M	60	45	60	45	58	50	56	52	0	7	nein		
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	59	56	0	9	nein		
		4	EG	M	60	45	60	47	59	51	57	54	0	7	nein		
		4	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	61	57	1	10	nein		
		5	EG	M	60	45	60	50	65	56	60	56	0	6	nein		
		5	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	63	59	3	9	nein		
W371	Windschläger Straße 12	1	EG	M	60	45	60	47	61	53	59	55	0	8	nein		
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	61	58	1	11	nein		
		2	EG	M	60	45	62	50	67	58	60	57	0	7	nein		
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	58	63	60	1	10	nein		
		4	EG	M	60	45	60	45	51	49	59	56	0	11	nein		
4	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	62	58	2	11	nein				
W372	Windschläger Straße 13	1	EG	M	60	45	60	47	58	51	58	56	0	9	nein		
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	52	61	58	1	11	nein		
		2	EG	M	60	45	60	45	51	47	58	55	0	10	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	61	58	1	13	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	53	59	55	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	63	59	3	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	64	56	58	54	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	62	58	2	8	nein
W373	Windschläger Straße 14	2	EG	M	60	45	60	45	51	48	59	55	0	10	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	62	58	2	11	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	57	54	65	61	5	14	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	54	51	63	60	3	13	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	53	65	61	5	14	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	58	56	67	63	7	13	ja
		4	EG	M	60	45	60	47	54	52	64	60	4	13	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	63	60	3	13	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	55	54	64	60	4	13	nein
W374	Windschläger Straße 15	1	EG	M	60	45	60	47	59	51	55	52	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	58	55	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	59	56	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	43	50	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	45	54	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	62	59	2	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	59	52	60	57	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	63	59	3	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	65	61	5	14	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	66	57	61	57	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	63	59	3	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	63	60	3	10	nein
W375	Windschläger Straße 16	1	EG	M	60	45	60	47	61	53	55	51	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	57	53	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	66	57	60	57	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	63	60	3	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	59	52	62	59	2	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	60	54	65	61	5	14	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	50	62	58	2	13	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	55	53	63	60	3	13	nein
W376	Windschläger Straße 17	1	EG	M	60	45	60	45	58	50	56	54	0	9	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	59	56	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	61	58	1	11	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	63	60	3	13	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	59	52	60	56	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	62	59	2	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	65	61	5	14	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	64	55	59	55	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	61	58	1	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	63	56	63	60	3	10	nein
W377	Windschläger Straße 18	1	EG	M	60	45	60	47	61	52	52	48	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	57	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	65	56	58	55	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	56	62	58	2	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	52	59	55	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	63	60	3	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	48	59	56	0	11	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	54	51	63	59	3	12	nein
W378	Windschläger Straße 19	1	EG	M	60	45	62	50	66	57	56	53	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	65	56	58	55	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	64	55	61	57	1	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	61	52	55	52	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	52	59	56	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	56	54	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	52	62	59	2	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	62	59	2	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	60	51	54	50	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	60	57	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	64	60	4	13	nein
W379	Windschläger Straße 20	2	EG	M	60	45	60	45	57	49	53	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	56	54	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	59	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	53	60	56	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	63	59	3	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	62	56	64	61	4	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	56	51	62	58	2	11	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	57	53	64	60	4	13	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	55	65	61	5	14	nein
W380	Windschläger Straße 21	1	EG	M	60	45	62	50	66	57	54	50	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	65	56	58	54	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	64	55	61	57	1	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	50	49	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	55	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	59	56	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	61	52	56	52	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	61	58	1	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	63	59	3	12	nein
W381	Windschläger Straße 22	1	EG	M	60	45	60	47	60	52	55	52	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	58	55	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	60	57	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		2	EG	M	60	45	60	47	62	54	60	57	0	10	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	62	59	2	12	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	62	56	64	60	4	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	56	49	56	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	61	57	1	10	nein
W382	Windschläger Straße 23	1	EG	SG	60	45	62	50	66	57	55	51	0	1	nein
		1	1.OG	SG	60	45	60	50	65	56	58	55	0	5	nein
		1	2.OG	SG	60	45	60	47	64	55	61	58	1	11	nein
		2	EG	SG	60	45	60	47	60	51	53	49	0	2	nein
		2	1.OG	SG	60	45	60	47	60	52	57	54	0	7	nein
		2	2.OG	SG	60	45	60	47	60	53	60	57	0	10	nein
		3	EG	SG	60	45	60	45	48	43	51	48	0	3	nein
		3	1.OG	SG	60	45	60	45	51	46	58	54	0	9	nein
		3	2.OG	SG	60	45	60	47	54	53	62	59	2	12	nein
		4	EG	SG	60	45	60	45	59	50	53	49	0	4	nein
		4	1.OG	SG	60	45	60	47	59	51	57	53	0	6	nein
		4	2.OG	SG	60	45	60	47	59	53	61	58	1	11	nein
W383	Windschläger Straße 24	1	EG	M	60	45	60	45	50	46	58	55	0	10	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	58	55	0	10	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	58	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	52	56	52	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	58	55	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	59	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	63	55	58	54	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	60	57	0	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	63	56	64	60	4	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	54	48	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	59	56	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	52	63	59	3	12	nein
W384	Windschläger Straße 25	1	EG	M	60	45	60	50	65	56	54	51	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	65	56	58	54	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	64	55	60	56	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	61	52	56	52	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	52	57	54	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	60	57	0	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	60	52	56	53	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	60	56	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	60	54	63	59	3	12	nein
W385	Windschläger Straße 26	1	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	60	56	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	52	55	51	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	57	54	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	59	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	64	56	56	54	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	59	56	0	6	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	62	59	2	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	58	50	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	60	56	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	63	59	3	12	nein
W386	Windschläger Straße 27	1	EG	SG	60	45	62	50	66	57	56	52	0	2	nein
		1	1.OG	SG	60	45	60	50	65	56	59	55	0	5	nein
		1	2.OG	SG	60	45	60	47	64	55	59	56	0	9	nein
		2	EG	SG	60	45	60	47	59	51	54	50	0	3	nein
		2	1.OG	SG	60	45	60	47	59	51	56	53	0	6	nein
		2	2.OG	SG	60	45	60	47	59	52	58	56	0	9	nein
		4	EG	SG	60	45	60	47	59	52	59	56	0	9	nein
		4	1.OG	SG	60	45	60	47	60	53	61	58	1	11	nein
		4	2.OG	SG	60	45	60	47	60	55	63	60	3	13	nein
W387	Windschläger Straße 28	1	EG	M	60	45	60	45	48	42	47	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	44	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	48	45	56	52	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	61	52	53	49	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	52	55	52	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	60	57	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	64	55	56	53	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	59	55	0	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	62	59	2	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	55	47	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	49	57	54	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	61	57	1	10	nein
W388	Windschläger Straße 29	1	EG	M	60	45	62	50	66	57	56	52	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	65	56	58	55	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	64	55	60	56	0	9	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	59	56	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	59	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	50	60	57	0	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	62	58	2	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	53	62	59	2	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	57	54	0	7	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	62	58	2	11	nein
W389	Windschläger Straße 30	2	EG	M	60	45	60	47	61	52	57	53	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	59	56	0	9	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	61	58	1	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	65	56	55	51	0	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	58	54	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	64	56	62	58	2	8	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	57	49	50	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	58	49	55	52	0	7	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	57	50	59	55	0	10	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	48	42	47	44	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	50	44	53	49	0	4	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	59	56	0	11	nein
W390	Windschläger Straße 31	1	EG	M	60	45	62	50	66	57	56	52	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	65	56	58	55	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	52	52	49	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	55	53	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	53	60	56	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	60	54	61	57	1	10	nein
W391	Windschläger Straße 32	2	EG	M	60	45	60	47	60	52	55	52	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	58	55	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	63	54	57	54	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	59	56	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	45	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	56	48	55	52	0	7	nein
W392	Windschläger Straße 33	1	EG	M	60	45	62	50	66	57	54	51	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	65	56	57	53	0	3	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	64	55	57	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	52	53	50	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	57	54	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	60	57	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	45	56	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	63	59	3	12	nein
W393	Windschläger Straße 34	2	EG	M	60	45	60	45	59	50	53	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	55	53	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	58	55	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	63	54	57	54	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	60	56	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	62	59	2	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	57	49	55	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	59	56	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	62	58	2	11	nein
W394	Windschläger Straße 35	1	EG	M	60	45	60	50	65	56	54	51	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	56	53	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	63	54	57	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	49	50	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	54	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	60	57	0	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	57	49	55	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	59	55	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	52	62	58	2	11	nein
W395	Windschläger Straße 36	1	EG	M	60	45	60	45	49	43	50	46	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	45	54	51	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	53	47	58	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	50	52	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	56	53	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	59	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	54	55	52	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	54	58	55	0	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	62	58	2	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	48	52	49	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	56	52	0	7	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	61	57	1	10	nein
W396	Windschläger Straße 37	1	EG	M	60	45	60	47	62	53	53	50	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	63	54	55	52	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	62	54	58	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	50	51	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	56	54	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	58	55	0	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	62	59	2	14	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	46	47	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	46	50	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	54	48	57	54	0	9	nein
W397	Windschläger Straße 38	1	2.OG	M	60	45	60	45	49	44	56	52	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	49	51	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	59	50	55	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	58	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	54	55	52	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	58	55	0	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	61	58	1	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	48	52	48	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	56	52	0	7	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	59	56	0	9	nein
W398	Windschläger Straße 39	1	EG	SG	60	45	60	45	57	48	48	48	0	3	nein
		1	1.OG	SG	60	45	60	45	58	49	50	50	0	5	nein
		1	2.OG	SG	60	45	60	45	58	49	51	52	0	7	nein
		1	3.OG	SG	60	45	60	45	57	49	53	53	0	8	nein
		2	EG	SG	60	45	60	45	44	39	44	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	SG	60	45	60	45	45	39	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	SG	60	45	60	45	46	40	46	44	0	0	nein
		2	3.OG	SG	60	45	60	45	49	42	53	51	0	6	nein
		3	EG	SG	60	45	60	45	57	49	56	52	0	7	nein
		3	1.OG	SG	60	45	60	47	59	51	60	56	0	9	nein
		3	2.OG	SG	60	45	60	47	59	52	62	58	2	11	nein
		3	3.OG	SG	60	45	60	47	59	54	62	59	2	12	nein
		4	EG	SG	60	45	60	47	64	55	55	51	0	4	nein
		4	1.OG	SG	60	45	60	47	64	55	57	53	0	6	nein
		4	2.OG	SG	60	45	60	47	63	54	58	55	0	8	nein
		4	3.OG	SG	60	45	60	47	62	54	58	54	0	7	nein
W399	Windschläger Straße 40	1	EG	M	60	45	60	45	58	49	51	49	0	4	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	59	50	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	60	57	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	63	54	55	51	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	58	55	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	62	59	2	12	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	57	49	52	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	56	53	0	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	61	57	1	10	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	59	55	0	10	nein
W400	Windschläger Straße 42	1	EG	M	60	45	60	45	47	42	50	48	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	46	57	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	43	54	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	59	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	59	55	0	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	44	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	58	55	0	10	nein
W401	Windschläger Straße 43	1	EG	M	60	45	60	47	65	55	53	50	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	55	52	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	63	54	56	53	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	50	52	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	53	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	54	53	0	8	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	57	49	49	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	58	49	51	47	0	2	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	58	49	52	49	0	4	nein
W402	Windschläger Straße 44	1	EG	M	60	45	60	45	45	42	49	45	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	43	52	49	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	46	43	54	51	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	41	48	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	52	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	49	45	55	53	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	42	52	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	45	56	54	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	60	57	0	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	59	56	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	61	57	1	12	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	48	45	57	54	0	9	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	48	46	58	54	0	9	nein
W403	Windschläger Straße 45	1	EG	M	60	45	60	47	64	55	53	49	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	55	51	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	63	54	56	52	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	50	48	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	59	50	51	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	59	50	52	52	0	7	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	58	50	55	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	56	53	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	59	56	0	9	nein
W404	Windschläger Straße 46	1	EG	M	60	45	60	45	48	44	57	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	58	54	0	9	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	48	46	57	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	41	49	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	45	40	49	48	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	46	41	52	51	0	6	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	47	59	56	0	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	43	56	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	58	54	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	61	57	1	12	nein
W405	Windschläger Straße 47	1	EG	M	60	45	60	50	65	56	53	50	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	55	51	0	4	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	63	54	56	52	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	49	50	48	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	59	50	52	51	0	6	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	53	53	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	58	55	0	10	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	60	57	0	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	58	49	51	47	0	2	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	59	50	53	50	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	58	55	0	8	nein
W406	Windschläger Straße 48	1	EG	M	60	45	60	45	47	44	53	49	0	4	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	55	52	0	7	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	58	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	49	53	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	55	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	58	51	59	56	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	63	54	56	53	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	59	56	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	62	59	2	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	58	50	55	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	59	51	59	55	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	62	58	2	11	nein
W407	Windschläger Straße 49	1	EG	M	60	45	60	47	61	52	52	48	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	52	54	50	0	3	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	53	57	54	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	49	48	46	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	49	50	50	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	55	54	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	59	57	0	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	56	49	57	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	59	55	0	8	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	58	52	61	57	1	10	nein
W408	Windschläger Straße 50	1	2.OG	M	60	45	60	45	49	46	57	54	0	9	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	49	52	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	59	50	55	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	57	55	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	64	55	55	53	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	58	56	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	61	58	1	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	59	51	54	51	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	58	54	0	7	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	61	58	1	11	nein
W409	Windschläger Straße 51	1	EG	M	60	45	60	50	65	56	52	49	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	54	51	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	57	48	53	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	53	53	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	46	40	50	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	48	42	53	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	52	44	48	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	53	50	0	5	nein
W410	Windschläger Straße 52	2	EG	M	60	45	60	45	53	45	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	48	45	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	54	47	52	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	63	54	55	52	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	59	56	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	62	58	2	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	58	49	53	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	58	54	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	59	52	61	58	1	11	nein
W411	Windschläger Straße 53	1	EG	M	60	45	60	45	50	43	48	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	52	44	52	48	0	3	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	54	48	58	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	45	52	52	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	46	53	53	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	54	49	58	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	60	57	0	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	44	39	44	41	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	47	41	50	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	48	60	56	0	11	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	44	40	50	46	0	1	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	48	43	54	51	0	6	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	60	57	0	12	nein
W412	Windschläger Straße 54	1	EG	M	60	45	60	45	57	48	48	46	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	57	48	52	50	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	57	49	52	51	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	65	56	55	51	0	1	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	64	56	58	55	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	64	55	61	58	1	11	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	51	53	50	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	57	54	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	60	56	0	9	nein
W413	Windschläger Straße 55	1	EG	SG	60	45	60	45	55	47	52	49	0	4	nein
		1	1.OG	SG	60	45	60	45	57	49	55	51	0	6	nein
		1	2.OG	SG	60	45	60	45	57	49	56	53	0	8	nein
		2	EG	SG	60	45	60	45	52	45	54	52	0	7	nein
		2	1.OG	SG	60	45	60	45	53	46	54	53	0	8	nein
		2	2.OG	SG	60	45	60	45	53	47	54	53	0	8	nein
		3	EG	SG	60	45	60	45	48	46	56	54	0	9	nein
		3	1.OG	SG	60	45	60	45	50	48	59	56	0	11	nein
		3	2.OG	SG	60	45	60	45	51	50	60	57	0	12	nein
		4	EG	SG	60	45	60	45	52	46	56	52	0	7	nein
		4	1.OG	SG	60	45	60	45	53	49	58	55	0	10	nein
		4	2.OG	SG	60	45	60	47	55	51	60	56	0	9	nein
W414	Windschläger Straße 56	1	EG	M	60	45	60	45	45	41	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	42	54	51	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	47	58	55	0	10	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	45	40	51	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	47	42	53	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	49	45	56	54	0	9	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	42	53	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	44	56	54	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	60	57	0	12	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	61	57	1	12	nein
W415	Windschläger Straße 57	1	EG	M	60	45	60	47	63	53	51	47	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	53	52	49	0	2	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	62	53	54	51	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	56	47	50	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	48	51	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	57	48	52	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	56	47	46	43	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	57	48	49	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	57	49	55	52	0	7	nein
W416	Windschläger Straße 58	2	1.OG	M	60	45	60	45	59	50	52	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	64	55	55	53	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	58	55	0	8	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	59	50	53	50	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	59	50	56	53	0	8	nein
W417	Windschläger Straße 60	2	EG	M	60	45	60	45	57	49	50	49	0	4	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	52	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	64	55	54	52	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	54	56	54	0	7	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	45	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	53	49	0	4	nein
W418	Windschläger Straße 61	1	EG	M	60	45	60	45	47	40	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	41	43	41	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	43	51	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	53	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	44	54	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	57	55	0	10	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	44	56	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	59	56	0	11	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	49	41	45	42	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	50	44	55	51	0	6	nein
W419	Windschläger Straße 62	1	EG	M	60	45	60	45	47	41	47	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	42	52	49	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	56	48	48	47	0	2	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	48	51	51	0	6	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	63	54	52	49	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	63	54	55	53	0	6	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	58	49	53	49	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	59	50	56	52	0	7	nein
W420	Windschläger Straße 64	1	EG	M	60	45	60	45	48	41	44	40	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	42	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	50	43	50	47	0	2	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	58	50	49	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	50	50	0	5	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	51	52	0	7	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	64	55	54	52	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	56	54	0	7	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	59	56	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	64	55	53	51	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	55	53	0	6	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	63	54	58	55	0	8	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	55	47	49	46	0	1	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	56	48	53	49	0	4	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	58	54	0	9	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	47	40	48	44	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	48	43	53	50	0	5	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	49	43	55	52	0	7	nein
W421	Wolfentalstraße 1	1	EG	SG	60	45	60	45	49	44	55	52	0	7	nein
		1	1.OG	SG	60	45	60	45	50	45	57	54	0	9	nein
		2	EG	SG	60	45	60	45	47	43	47	47	0	2	nein
		2	1.OG	SG	60	45	60	45	47	42	50	51	0	6	nein
		3	EG	SG	60	45	60	45	49	48	57	54	0	9	nein
		3	1.OG	SG	60	45	60	45	50	49	59	56	0	11	nein
		4	EG	SG	60	45	60	45	50	49	58	55	0	10	nein
		4	1.OG	SG	60	45	60	45	51	50	60	57	0	12	nein
		5	EG	SG	60	45	60	45	50	48	59	56	0	11	nein
		5	1.OG	SG	60	45	60	47	52	51	60	57	0	10	nein
		6	EG	SG	60	45	60	45	48	44	55	51	0	6	nein
		6	1.OG	SG	60	45	60	45	50	45	57	53	0	8	nein
W422	Wolfentalstraße 2	1	EG	M	60	45	60	47	60	51	52	48	0	1	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	53	50	0	3	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	55	51	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	56	48	41	38	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	57	48	41	38	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	57	49	44	41	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	43	41	38	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	45	41	38	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	M	60	45	60	45	54	45	44	42	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	45	56	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	58	54	0	9	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	53	49	59	56	0	11	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	47	45	55	51	0	6	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	57	53	0	8	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	51	49	58	55	0	10	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	55	48	57	54	0	9	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	59	56	0	11	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	60	57	0	10	nein
W423	Wolfentalstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	45	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	50	47	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	53	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	51	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	54	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	54	1	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	56	54	1	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	56	4	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	57	5	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	42	39	48	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	57	6	12	nein
W424	Wolfentalstraße 3a	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	53	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	54	50	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	55	52	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	49	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	52	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	53	53	0	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	53	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	55	3	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	57	5	12	nein
W425	Wolfentalstraße 4	1	EG	M	60	45	60	45	44	40	52	48	0	3	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	41	54	50	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	49	45	57	53	0	8	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	41	37	43	41	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	44	39	47	47	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	47	43	53	53	0	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	51	50	60	57	0	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	47	58	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	59	56	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	61	57	1	10	nein
W426	Wolfentalstraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	51	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	51	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	54	0	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	57	56	2	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	57	5	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	56	53	1	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	60	56	5	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	57	6	12	nein
W427	Wolfentalstraße 6	1	EG	M	60	45	60	45	41	38	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	45	39	48	44	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	41	51	50	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	45	57	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	59	56	0	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	46	58	55	0	10	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	60	57	0	12	nein
W428	Wolfentalstraße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	52	0	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	59	55	4	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	51	49	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	54	0	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	55	2	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	56	3	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	57	4	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	57	6	12	nein
W429	Wolfentalstraße 8	1	1.OG	M	60	45	60	45	47	42	52	50	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	43	39	45	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	46	41	48	45	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	46	55	52	0	7	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	47	57	54	0	9	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	46	58	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	60	57	0	12	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	46	42	55	51	0	6	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	58	55	0	10	nein
W430	Wolfentalstraße 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	52	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	51	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	53	2	11	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	51	48	0	8	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	50	0	8	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	50	0	8	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	53	50	0	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	54	2	12	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	56	4	11	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	56	3	14	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	58	5	16	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	59	6	14	ja
			5	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	52	0	12	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	53	1	11	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
W431	Wolfentalstraße 10		1	EG	M	60	45	60	45	47	42	52	48	0	3	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	45	48	43	55	51	0	6	nein
			2	EG	M	60	45	60	45	46	41	48	48	0	3	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	45	47	41	50	50	0	5	nein
			3	EG	M	60	45	60	45	44	40	51	51	0	6	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	45	46	43	54	53	0	8	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	47	42	55	52	0	7	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	58	55	0	10	nein
W432	Wolfentalstraße 11		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	50	0	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	57	53	2	13	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	49	0	9	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	49	0	7	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	51	48	0	6	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	57	4	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	51	51	60	57	5	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	58	6	13	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	59	6	14	ja
W433	Wolfentalstraße 12		1	EG	vWo	55	40	55	40	42	42	54	50	0	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	44	53	49	0	9	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	44	41	0	1	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	52	0	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	54	1	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	55	2	13	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	55	2	13	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	57	4	15	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	58	6	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	57	53	2	13	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	58	54	3	12	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
W434	Wolfentalstraße 13		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	49	0	9	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	56	4	14	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	53	0	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	57	3	15	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	53	2	11	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	60	57	5	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	55	4	10	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	58	6	13	ja
W435	Wolfentalstraße 15		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	51	0	11	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	54	3	12	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	56	4	14	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	56	2	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	56	2	14	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	56	2	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	50	58	55	3	13	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	57	5	12	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	58	5	13	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	56	5	11	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	57	5	12	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
W436	Wolfentalstraße 16		1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	43	40	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	43	40	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	39	45	42	0	2	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	52	0	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	53	0	13	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	54	0	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	56	54	1	14	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	59	56	4	14	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	60	58	5	16	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	55	52	0	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	58	54	3	14	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	55	4	13	nein
W437	Wolfentalstraße 17		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	50	0	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	54	3	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	56	2	14	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	56	2	14	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	58	6	13	ja
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	61	59	6	14	ja
			4	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	57	5	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	55	61	57	6	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
W438	Wolfentalstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	54	50	0	10	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	52	0	10	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	55	3	13	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	58	56	3	14	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	57	4	15	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	58	5	13	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	55	52	0	12	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	57	53	2	11	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	55	3	13	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	49	45	0	5	nein		
W439	Wolfentalstraße 20	1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	49	46	0	6	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	50	47	0	7	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	53	51	0	11	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	52	49	0	9	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	55	52	0	10	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	56	3	14	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	57	4	12	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	55	1	13	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	56	3	14	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	58	5	13	ja		
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	61	58	6	13	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	52	1	12	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein		
		4	3.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	58	55	3	13	nein		
		W440	Wolfentalstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	53	49	0	9	nein
1	1.OG			vWo	55	40	55	42	50	48	56	53	1	11	nein		
2	EG			vWo	55	40	55	42	49	47	57	55	2	13	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	42	51	50	59	57	4	15	nein		
3	EG			vWo	55	40	55	40	47	44	54	50	0	10	nein		
3	1.OG			vWo	55	40	55	42	48	46	56	52	1	10	nein		
4	1.OG			vWo	55	40	55	40	48	44	54	51	0	11	nein		
5	EG			vWo	55	40	55	40	46	42	43	40	0	0	nein		
5	1.OG			vWo	55	40	55	40	46	43	46	43	0	3	nein		
W441	Wolfentalstraße 24			1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	47	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	51	0	11	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	46	42	0	2	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	45	42	0	2	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	51	49	0	9	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	55	52	0	10	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	54	2	12	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	59	57	4	12	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	54	2	12	nein		
W442	Wolfentalstraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	56	52	1	12	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	54	3	12	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	55	3	13	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	48	44	0	4	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	49	46	0	6	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	49	0	9	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	53	0	13	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	55	1	13	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	56	2	14	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	52	49	0	9	nein		
W443	Wolfentalstraße 28	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	53	2	11	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	55	4	13	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	42	52	48	0	8	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	53	49	0	9	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	54	50	0	10	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	48	45	0	5	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	51	49	0	9	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	54	1	12	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	56	54	1	12	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	56	3	14	nein		
W444	Wolfentalstraße 30	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	44	41	0	1	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	47	44	0	4	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	47	54	51	0	9	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	49	56	53	1	11	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	56	3	14	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	57	5	12	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	50	0	10	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	53	1	11	nein		
		W445	Wolfentalstraße 32	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	52	0	12	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	54	3	12	nein
1	2.OG			vWo	55	40	55	42	51	50	60	56	5	14	nein		
2	EG			vWo	55	40	55	40	46	44	49	48	0	8	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	55	40	47	45	52	50	0	10	nein		
2	2.OG			vWo	55	40	55	42	49	47	55	53	0	11	nein		
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	53	52	59	57	4	12	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	55	2	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	57	5	15	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	61	59	6	14	ja
W446	Wolfentalstraße 36	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	54	55	0	15	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	55	0	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	56	1	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	56	3	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	58	5	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	53	2	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	56	4	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	58	6	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	54	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	57	54	2	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	55	4	13	nein
W447	Wolfentalstraße 38	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	54	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	53	52	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	56	56	1	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	52	58	55	3	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	57	4	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	55	3	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	56	5	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	51	0	11	nein
W448	Wolfentalstraße 40	5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	54	2	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	56	56	1	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	48	57	57	2	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	53	60	58	5	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	54	60	58	5	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	56	5	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	54	60	57	5	12	nein
B001	Am Feldrain 1	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	54	3	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	55	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	55	56	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	55	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	38	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	40	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	44	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	52	0	10	nein
B002	Am Feldrain 2	4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	56	0	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	56	0	11	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	47	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	52	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	55	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	40	38	0	0	nein
B003	Am Feldrain 4	3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	42	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	44	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	54	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	56	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	56	0	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	56	0	11	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	56	0	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	56	0	14	nein
B004	Am Feldrain 6	2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	54	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	56	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	56	0	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	56	0	11	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	39	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	41	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	47	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	39	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	46	46	0	1	nein
B005	Am Hopfenweg 1	3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	56	0	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	56	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	56	1	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	56	0	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	56	0	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	56	0	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	41	39	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	47	46	0	4	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	42	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	45	44	0	2	nein
2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	42	0	0	nein		
2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	43	42	0	0	nein		
2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	45	44	0	0	nein		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	55	56	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	60	60	5	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	55	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	59	60	4	15	ja
B006	Am Hopfenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	43	43	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	43	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	46	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	53	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	54	55	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	56	57	1	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	63	64	8	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	65	9	20	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	64	65	9	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	63	7	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	63	7	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	63	7	18	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	44	43	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	46	46	0	6	nein
B007	Am Hopfenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	51	52	0	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	53	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	53	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	47	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	50	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	51	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	61	5	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	62	7	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	58	58	3	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	60	5	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	62	6	17	ja
B008	Am Hopfenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	56	0	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	57	58	2	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	55	0	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	57	1	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	55	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	57	1	15	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	59	3	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	62	62	7	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	62	6	17	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	62	7	17	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	44	44	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	47	48	0	6	nein
B009	Am Hopfenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	45	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	46	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	50	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	55	0	13	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	57	1	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	59	4	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	55	0	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	58	3	16	ja
B010	Am Hopfenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	42	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	43	42	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	46	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	54	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	57	2	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	55	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	60	4	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	61	6	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	56	1	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	60	5	15	ja
B011	Am Langenbosch 1	1	EG	M	60	45	60	50	65	59	63	64	3	14	ja
		1	1.OG	M	60	45	62	50	67	60	61	62	0	12	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	67	61	61	62	0	12	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	67	60	57	58	0	8	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	69	61	57	58	0	8	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	69	62	58	58	0	8	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	62	57	57	58	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	64	58	57	58	0	8	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	64	59	58	58	0	8	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	58	54	61	62	1	15	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	60	55	61	62	1	15	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	62	59	61	62	1	12	nein
B012	Am Langenbosch 3	1	EG	M	60	45	60	47	60	55	57	58	0	11	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	50	62	56	58	58	0	8	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	50	63	59	60	61	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	59	56	56	57	0	7	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	60	57	56	57	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	62	58	59	60	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	57	56	61	62	1	12	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	58	57	62	62	2	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	60	59	62	63	2	13	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
			4	EG	M	60	45	60	50	63	57	61	62	1	12	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	50	64	58	62	62	2	12	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	50	65	60	62	63	2	13	ja
B013	Am Langenbosch 5		1	EG	M	60	45	60	47	59	54	62	63	2	16	ja
			1	1.OG	M	60	45	60	50	60	56	62	63	2	13	ja
			1	2.OG	M	60	45	60	50	60	58	62	63	2	13	ja
			2	EG	M	60	45	60	47	58	53	44	44	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	47	59	54	46	46	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	51	52	0	5	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	57	55	44	43	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	50	58	57	45	45	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	50	60	59	51	51	0	1	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	53	54	46	46	0	0	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	50	56	56	55	56	0	6	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	50	60	60	62	63	2	13	ja
B014	Am Langenbosch 7		1	EG	M	60	45	60	47	56	55	44	43	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	58	57	45	45	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	60	59	51	51	0	1	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	56	55	44	44	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	58	57	45	45	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	60	59	51	51	0	1	nein
			3	EG	M	60	45	60	50	56	56	44	44	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	50	58	58	46	46	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	50	61	62	52	52	0	2	nein
			4	EG	M	60	45	60	50	56	57	62	63	2	13	ja
			4	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	62	63	2	13	ja
			4	2.OG	M	60	45	60	50	63	64	62	63	2	13	ja
			5	EG	M	60	45	60	50	55	57	62	63	2	13	ja
			5	1.OG	M	60	45	60	50	59	60	62	63	2	13	ja
			5	2.OG	M	60	45	60	50	62	64	62	63	2	13	ja
			6	EG	M	60	45	60	50	56	56	62	63	2	13	ja
			6	1.OG	M	60	45	60	50	58	58	62	63	2	13	ja
			6	2.OG	M	60	45	60	50	60	61	62	63	2	13	ja
			7	EG	M	60	45	60	47	57	55	62	63	2	16	ja
			7	1.OG	M	60	45	60	50	59	57	62	63	2	13	ja
			7	2.OG	M	60	45	60	50	60	59	62	63	2	13	ja
			8	EG	M	60	45	60	47	57	55	62	63	2	16	ja
			8	1.OG	M	60	45	60	50	58	56	62	63	2	13	ja
			8	2.OG	M	60	45	60	50	59	58	62	63	2	13	ja
B015	Am Rosenhang 1		1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	52	52	0	7	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	55	56	0	11	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	56	57	1	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	39	38	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	40	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	45	44	0	2	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	39	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	42	40	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	45	44	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	40	38	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	45	44	0	0	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	45	44	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	52	52	0	7	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	55	55	0	10	nein
			5	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	56	0	11	nein
B016	Am Rosenhang 3		1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	55	56	0	14	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	56	1	14	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	56	56	1	14	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	41	39	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	42	40	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	44	43	0	3	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	40	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	41	39	0	0	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	44	43	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	55	0	13	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	56	1	11	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	56	56	1	11	nein
B017	Am Rosenhang 5		1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	50	50	0	10	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	54	0	12	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	41	39	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	44	42	0	2	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	40	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	43	42	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	40	38	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	43	42	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	55	56	0	14	nein
B018	Am Rosenhang 7		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	54	0	12	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	56	0	14	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	56	1	14	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	42	40	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	43	41	0	1	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	54	0	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	42	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	43	41	0	1	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	54	0	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	43	41	0	1	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	54	0	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	41	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	41	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	54	0	12	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	55	0	13	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	56	1	14	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	56	56	1	11	nein
B019	Am Rosenhang 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	40	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	45	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	36	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	39	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	45	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	38	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	40	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	45	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	54	0	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	56	0	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	56	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	55	0	15	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	55	56	0	14	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	56	0	14	nein
B020	Am Wiesenrain 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	65	66	10	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	68	68	13	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	59	74	74	17	29	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	69	70	14	25	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	71	72	16	27	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	74	74	17	29	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	70	71	15	26	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	72	73	17	28	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	75	75	18	30	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	63	7	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	70	70	15	25	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	61	75	75	18	30	ja
B021	Am Wiesenrain 2	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	61	62	6	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	67	67	12	22	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	69	70	12	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	64	65	9	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	69	69	14	24	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	73	73	18	28	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	56	64	65	7	20	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	67	67	10	22	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	71	72	14	27	ja
B022	Am Wiesenrain 4	1	EG	vWo	55	40	60	45	72	64	62	63	2	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	64	64	4	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	57	58	0	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	65	65	8	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	53	65	66	10	21	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	70	70	15	25	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	69	70	12	25	ja
		5	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	63	63	3	18	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	65	66	5	21	ja
B023	Am Wiesenrain 6	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	58	59	1	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	64	64	7	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	68	68	13	23	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	69	70	14	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	55	66	66	11	21	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	57	69	70	14	25	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	67	67	12	22	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	71	71	16	26	ja
B024	Am Wiesenrain 8	1	EG	vWo	55	40	60	45	69	62	63	64	3	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	65	66	5	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	62	63	2	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	66	67	6	22	ja
B025	Am Wiesenrain 10	1	EG	vWo	55	40	60	45	70	62	62	63	2	18	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	70	63	64	64	4	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	67	68	10	23	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	69	69	9	24	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	57	70	71	15	26	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	72	73	17	28	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	67	68	10	23	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	70	71	13	26	ja
B026	Am Wiesenrain 12	1	EG	vWo	55	40	60	45	72	65	63	64	3	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	65	64	65	4	20	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	61	62	1	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	60	62	62	2	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	64	64	4	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	62	63	2	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	65	66	10	21	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	70	71	15	26	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	72	72	17	27	ja
		4	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	64	65	4	20	ja

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
B027	Am Wiesenrain 14	4	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	70	70	10	25	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	71	72	11	27	ja		
		1	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	61	62	6	17	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	64	7	19	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	65	66	8	21	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	56	57	58	2	13	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	58	62	63	7	18	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	65	65	8	20	ja		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	72	16	27	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	73	73	18	28	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	73	73	18	28	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	71	71	16	26	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	72	73	17	28	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	73	73	18	28	ja		
		B028	Am Wiesenrain 16	1	EG	vWo	55	40	60	45	72	65	58	59	0	14	ja
				1	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	64	62	63	2	18	ja
2	EG			vWo	55	40	60	45	67	61	51	52	0	7	nein		
2	1.OG			vWo	55	40	60	45	67	61	54	55	0	10	nein		
3	EG			vWo	55	40	55	45	56	56	69	70	14	25	ja		
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	58	58	71	71	16	26	ja		
4	EG			vWo	55	40	60	45	67	61	69	70	9	25	ja		
4	1.OG			vWo	55	40	60	45	67	61	70	71	10	26	ja		
B029	Bachstraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	41	40	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	46	43	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	49	46	0	1	nein		
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	51	48	0	3	nein		
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	44	43	0	1	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	43	44	0	2	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	47	48	0	6	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	53	54	0	12	nein		
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	56	57	1	12	nein		
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	46	47	0	7	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	49	50	0	8	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	56	0	14	nein		
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	58	3	13	ja		
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	53	54	0	14	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	58	2	16	ja		
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	58	59	3	17	ja		
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	59	3	14	ja		
6	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	51	48	0	6	nein				
7	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	39	39	0	0	nein				
7	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	42	41	0	0	nein				
7	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	50	48	0	6	nein				
7	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	53	0	11	nein				
B030	Bachstraße 1a	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	40	39	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	41	40	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	43	43	0	0	nein		
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	38	38	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	40	39	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	46	44	0	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	38	38	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	38	38	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	42	42	0	0	nein		
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	49	46	0	1	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	50	46	0	1	nein		
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	50	47	0	2	nein		
		5	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	40	0	0	nein		
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	42	41	0	0	nein		
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	44	44	0	0	nein		
		6	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	40	39	0	0	nein		
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	42	41	0	0	nein		
6	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	46	46	0	1	nein				
7	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	40	39	0	0	nein				
7	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	41	40	0	0	nein				
7	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	43	43	0	0	nein				
B031	Bachstraße 2	1	EG	vWo	55	-	55	-	48	43	48	45	0	0	nein		
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	44	49	46	0	0	nein		
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	48	44	50	47	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	51	47	44	43	0	0	nein		
		3	EG	vWo	55	-	55	-	49	45	52	53	0	0	nein		
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	55	56	0	0	nein		
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	51	58	58	3	0	nein		
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	46	55	56	0	0	nein		
4	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	57	58	2	0	nein				
4	2.OG	vWo	55	-	55	-	51	50	58	59	3	0	nein				
B032	Bachstraße 3	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	49	46	0	1	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	49	46	0	1	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	51	50	0	5	nein		
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	40	39	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	42	40	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	47	47	0	2	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	45	45	0	3	nein		
3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	50	51	0	6	nein				
3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	57	2	12	nein				

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	51	51	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	57	2	15	nein
B033	Bachstraße 4	1	EG	vWo	55	-	55	-	47	43	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	48	44	45	43	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	47	42	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	56	57	1	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	49	58	58	3	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	47	57	58	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	49	58	59	3	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	48	43	49	46	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	44	49	47	0	0	nein
B034	Bachstraße 4a	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	42	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	47	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	53	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	56	1	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	58	3	16	ja
B035	Bachstraße 5	1	EG	M	60	45	60	45	52	45	46	43	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	46	49	46	0	1	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	54	47	50	48	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	45	40	39	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	44	44	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	45	48	49	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	56	57	0	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	58	58	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	59	0	14	nein
B036	Bachstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	42	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	48	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	52	53	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	59	3	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	59	3	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	56	1	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	59	3	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	59	4	14	ja
B037	Bachstraße 7	1	EG	M	60	45	60	45	56	48	40	39	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	57	50	46	44	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	52	38	38	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	53	40	40	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	47	41	46	46	0	1	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	49	43	51	52	0	7	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	58	59	0	14	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	53	46	38	39	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	55	47	41	41	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	55	48	38	38	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	57	49	40	40	0	0	nein
B038	Bachstraße 8	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	49	46	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	50	48	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	43	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	45	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	54	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	56	0	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	58	3	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	56	56	1	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	58	2	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	59	3	17	ja
B039	Bachstraße 9	1	EG	M	60	45	60	47	59	51	42	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	44	44	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	51	49	0	2	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	63	55	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	63	55	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	63	55	43	42	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	58	50	43	43	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	49	49	0	2	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	59	53	57	58	0	11	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	58	0	13	nein
B040	Bachstraße 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	42	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	51	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	53	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	55	55	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	58	3	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	51	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	53	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	58	3	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	44	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	45	43	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	52	0	10	nein
B041	Bachstraße 11	1	EG	M	60	45	60	47	62	54	41	40	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	42	41	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	49	56	57	0	12	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	56	57	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	49	57	58	0	13	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	58	0	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	58	51	51	52	0	5	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	53	53	0	6	nein
B042	Bachstraße 12	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	41	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	46	42	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	42	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	43	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	51	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	55	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	57	1	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	58	3	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	54	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	56	1	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	59	3	17	ja
B043	Bachstraße 13	1	EG	M	60	45	60	45	56	49	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	47	47	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	53	57	58	0	11	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	62	54	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	46	46	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	59	52	50	46	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	60	52	50	47	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	51	49	0	2	nein
B044	Bachstraße 14	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	42	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	44	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	53	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	52	0	10	nein
B045	Bachstraße 15	1	EG	M	60	45	60	47	58	51	47	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	59	52	49	46	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	60	52	51	50	0	3	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	53	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	42	41	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	48	48	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	54	49	43	42	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	46	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	54	54	0	7	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	44	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	45	49	46	0	1	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	48	52	51	0	6	nein
B046	Bachstraße 15a	1	EG	M	60	45	60	45	53	46	48	45	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	54	47	48	45	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	49	47	0	2	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	47	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	48	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	45	44	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	47	51	50	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	56	57	0	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	58	59	0	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	46	54	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	57	58	0	13	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	58	59	0	12	nein
B047	Bachstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	42	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	43	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	45	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	51	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	54	54	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	57	58	2	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	50	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	58	2	16	ja
B048	Bachstraße 17	2	EG	M	60	45	60	45	50	45	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	52	47	47	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	52	50	58	59	0	14	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	52	51	58	59	0	12	nein
B049	Bachstraße 18	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	46	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	43	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	43	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	46	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	51	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	54	54	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	57	57	2	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	54	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	56	56	1	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	58	2	13	ja
B050	Bachstraße 19	1	EG	M	60	45	60	45	53	46	44	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	54	47	45	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	55	48	47	46	0	1	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	46	39	39	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	45	45	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	49	58	59	0	14	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	59	0	14	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	58	59	0	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	47	56	57	0	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	58	59	0	14	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	59	0	14	nein
B051	Bachstraße 21	1	EG	M	60	45	60	45	50	44	42	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	51	45	43	42	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	45	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	46	42	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	59	0	14	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	50	49	58	59	0	14	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	58	59	0	14	nein
B052	Bachstraße 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	42	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	42	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	49	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	43	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	43	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	44	43	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	49	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	49	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	57	1	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	58	59	3	14	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	60	60	5	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	54	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	56	1	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	58	58	3	13	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	60	5	15	ja
B053	Bachstraße 23	1	EG	M	60	45	60	45	47	43	45	43	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	48	48	0	3	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	44	39	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	46	46	46	0	1	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	48	43	42	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	45	47	47	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	47	55	55	0	10	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	58	59	0	14	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	49	59	59	0	14	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	59	59	0	14	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	49	48	58	59	0	14	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	58	59	0	14	nein
B054	Bachstraße 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	47	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	43	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	44	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	47	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	58	59	3	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	59	60	4	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	60	61	5	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	58	2	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	60	4	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	61	5	16	ja
B055	Bachstraße 25	1	EG	M	60	45	60	45	45	42	44	42	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	47	43	45	43	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	42	50	49	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	44	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	42	41	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	48	48	0	3	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	48	59	59	0	14	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	59	0	14	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	59	0	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	48	58	59	0	14	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	49	59	59	0	14	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	51	50	59	59	0	14	nein
B056	Bachstraße 26	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	43	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	44	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	41	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	43	43	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	58	59	3	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	60	61	5	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	59	3	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	62	6	17	ja
B057	Bachstraße 28	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	57	57	2	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	57	58	2	13	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	57	58	0	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	57	58	58	1	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	60	61	3	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	61	62	4	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	52	52	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	57	57	2	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	61	61	6	16	ja
B058	Bachstraße 29	1	EG	M	60	45	60	45	46	43	47	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	47	45	48	46	0	1	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	48	44	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	46	43	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	49	47	0	2	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	51	50	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	46	54	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	48	56	56	0	11	nein
B059	Bachstraße 29a	1	EG	M	60	45	60	45	45	42	47	44	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	46	43	47	44	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	46	41	48	47	0	2	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	45	45	45	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	47	47	0	2	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	47	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	48	51	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	56	56	0	11	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	60	0	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	48	46	51	49	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	50	48	55	55	0	10	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	60	0	13	nein
B060	Bachstraße 31	1	EG	M	60	45	60	45	46	44	46	43	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	46	46	44	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	47	43	50	48	0	3	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	47	43	42	41	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	43	41	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	51	48	47	47	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	49	58	58	0	13	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	52	50	58	59	0	14	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	53	52	59	59	0	12	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	59	59	0	14	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	59	60	0	13	nein
B061	Bachstraße 31a	1	EG	M	60	45	60	45	49	45	42	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	44	44	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	52	50	59	60	0	15	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	60	0	13	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	49	59	60	0	15	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	59	60	0	15	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	45	40	45	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	45	40	46	45	0	0	nein
B062	Bachstraße 39	1	EG	M	60	45	60	45	46	43	45	43	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	47	45	45	43	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	46	43	47	46	0	1	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	45	42	41	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	42	41	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	45	45	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	49	45	50	51	0	6	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	50	47	53	54	0	9	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	57	58	0	13	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	49	46	54	55	0	10	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	57	57	0	12	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	59	0	14	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	50	47	53	54	0	9	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	57	57	0	12	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	59	59	0	12	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	49	47	53	52	0	7	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	56	56	0	11	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	52	50	59	60	0	15	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	46	44	45	43	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	47	45	45	43	0	0	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	45	45	42	47	46	0	1	nein
B063	Bachstraße 41	1	EG	M	60	45	60	45	46	43	46	45	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	48	45	48	47	0	2	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	50	50	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	50	46	43	42	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	47	42	41	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	52	49	45	44	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	48	54	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	49	57	57	0	12	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	59	59	0	12	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	51	47	54	54	0	9	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	52	49	56	57	0	12	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	54	51	59	59	0	12	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	49	47	53	53	0	8	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	56	56	0	11	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	53	51	58	59	0	12	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	47	45	48	47	0	2	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	49	46	50	50	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B064	Bachstraße 43	6	2.OG	M	60	45	60	45	50	48	52	53	0	8	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	41	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	41	41	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	42	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	43	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	55	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	57	2	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	58	59	3	14	ja
B065	Bachstraße 45	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	43	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	48	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	51	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	54	55	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	51	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	57	2	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	60	5	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	56	1	14	nein
				4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	60	4
B066	Bachstraße 47	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	41	41	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	42	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	48	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	50	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	50	50	0	5	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	52	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	54	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	59	3	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	61	5	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	60	61	5	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	59	4	14	ja
				4	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	61	5
B067	Bachstraße 49	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	44	43	0	1	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	55	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	48	49	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	50	51	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	44	44	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	54	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	59	59	4	14	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	62	7	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	61	61	6	16	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	61	61	6	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	56	0	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	60	60	5	15	ja
4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	61	6	16	ja		
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	61	61	6	16	ja
B068	Bachstraße 4b	2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	42	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	47	46	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	55	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	56	0	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	59	3	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	56	1	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	58	2	16	ja
				4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	59	3
B069	Bachstraße 51	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	44	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	49	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	49	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	53	54	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	55	56	0	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	57	58	2	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	60	61	5	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	50	50	0	8	nein
				5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	59	3
B070	Bachstraße 51 (NG)	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	45	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	53	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	61	6	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	62	63	7	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	59	3	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	61	6	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	43	44	0	2	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	50	0	8	nein	
B071	Bühlerfeldstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	48	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	37	36	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	39	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	36	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	39	38	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	38	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	40	39	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	38	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	40	39	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	52	0	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	54	0	12	nein
B072	Bühlerfeldstraße 2a	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	48	48	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	54	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	44	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	43	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	44	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	51	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	54	54	0	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	54	55	0	10	nein
B073	Bühlerfeldstraße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	47	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	53	0	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	54	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	43	39	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	42	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	40	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	40	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	41	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	48	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	54	54	0	9	nein
B074	Bühlerfeldstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	51	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	52	53	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	43	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	42	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	46	45	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	41	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	46	45	0	3	nein
B075	Bühlerfeldstraße 8	2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	46	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	44	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	46	45	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	42	41	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	53	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	51	52	0	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	53	54	0	14	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	54	0	12	nein
B077	Bundesstraße 3	1	EG	M	60	45	60	45	52	47	41	40	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	50	50	0	5	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	58	52	53	53	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	64	57	35	34	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	39	37	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	65	58	46	45	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	70	63	37	35	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	70	63	40	38	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	70	63	50	50	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	67	60	44	44	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	67	60	49	49	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	62	50	67	60	52	53	0	3	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	49	49	0	4	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	58	52	53	53	0	6	nein
B078	Bundesstraße 5	1	EG	M	60	45	62	50	66	59	41	38	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	62	50	67	59	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	67	59	44	41	0	0	nein
		1	3.OG	M	60	45	62	50	67	59	49	48	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	65	50	71	64	53	53	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	65	50	71	64	53	53	0	3	nein
		2	2.OG	M	60	45	65	50	71	63	53	53	0	3	nein
		2	3.OG	M	60	45	62	50	70	63	53	54	0	4	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	67	60	53	53	0	3	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	67	61	53	53	0	3	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	67	60	53	53	0	3	nein
		3	3.OG	M	60	45	62	50	67	60	53	53	0	3	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	M	60	45	60	45	54	48	40	37	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	42	40	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	44	42	0	0	nein
		4	3.OG	M	60	45	60	47	57	51	51	51	0	4	nein
B079	Bundesstraße 11	1	EG	M	60	45	60	47	57	52	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	45	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	59	55	48	47	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	65	58	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	59	42	39	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	66	59	45	44	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	69	62	53	54	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	70	63	53	54	0	4	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	70	63	54	54	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	65	58	52	53	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	66	60	53	54	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	62	50	66	60	53	54	0	4	nein
B080	Bundesstraße 14	1	EG	M	60	-	65	-	71	63	46	46	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	-	65	-	71	63	50	50	0	0	nein
		2	EG	M	60	-	62	-	66	60	47	47	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	-	62	-	67	60	51	52	0	0	nein
		3	EG	M	60	-	60	-	58	54	55	56	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	-	60	-	59	56	61	62	1	0	nein
		4	EG	M	60	-	60	-	59	54	47	48	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	-	60	-	60	55	52	52	0	0	nein
		5	EG	M	60	-	60	-	58	56	63	64	3	0	nein
		5	1.OG	M	60	-	60	-	59	58	65	66	5	0	nein
		6	EG	M	60	-	62	-	66	59	64	64	2	0	nein
		6	1.OG	M	60	-	62	-	66	60	65	65	3	0	nein
		7	EG	M	60	-	62	-	70	63	45	46	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	-	62	-	70	63	50	50	0	0	nein
B081	Bundesstraße 15	1	EG	M	60	45	60	45	54	48	40	38	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	43	41	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	67	59	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	67	60	43	41	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	65	50	71	64	54	54	0	4	nein
		3	1.OG	M	60	45	65	50	71	64	54	54	0	4	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	66	59	43	43	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	67	60	51	51	0	1	nein
B082	Bundesstraße 17	1	1.OG	M	60	45	62	50	66	59	42	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	62	50	66	60	54	54	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	49	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	59	54	50	49	0	2	nein
		3	EG	M	60	45	62	50	66	59	36	35	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	62	50	66	59	39	38	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	62	50	67	60	46	46	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	65	50	71	64	54	54	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	65	50	71	64	54	54	0	4	nein
		4	2.OG	M	60	45	65	50	71	64	54	54	0	4	nein
B083	Bundesstraße 19	1	EG	M	60	45	60	47	57	51	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	55	51	50	0	3	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	59	37	37	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	66	60	46	46	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	65	50	71	64	54	55	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	65	50	71	64	54	55	0	5	nein
		3	2.OG	M	60	45	65	50	71	64	54	55	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	62	50	67	60	53	54	0	4	nein
		4	1.OG	M	60	45	62	50	67	61	54	55	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	62	50	67	61	54	55	0	5	nein
B084	Bundesstraße 19a	1	EG	M	60	45	60	45	52	48	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	55	51	48	47	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	56	50	39	38	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	58	53	45	44	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	62	56	54	55	0	5	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	64	57	54	55	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	62	55	54	55	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	63	57	55	55	0	5	nein
B085	Bundesstraße 20	1	EG	M	60	-	62	-	70	62	47	47	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	-	62	-	70	63	51	51	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	-	62	-	70	63	56	56	0	0	nein
		2	EG	M	60	-	60	-	65	58	46	47	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	-	62	-	66	60	47	48	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	-	62	-	66	60	54	54	0	0	nein
		3	EG	M	60	-	60	-	58	56	66	67	6	0	nein
		3	1.OG	M	60	-	60	-	59	59	66	67	6	0	nein
		3	2.OG	M	60	-	60	-	59	60	66	67	6	0	nein
		4	EG	M	60	-	60	-	63	58	66	67	6	0	nein
		4	1.OG	M	60	-	60	-	64	59	66	67	6	0	nein
		4	2.OG	M	60	-	60	-	65	60	66	67	6	0	nein
		5	EG	M	60	-	62	-	66	59	66	67	4	0	nein
		5	1.OG	M	60	-	62	-	66	60	66	67	4	0	nein
		5	2.OG	M	60	-	62	-	67	60	66	67	4	0	nein
B086	Bundesstraße 40a	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	63	64	3	19	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	60	64	65	4	20	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	65	65	5	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	64	65	7	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	67	68	10	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	69	70	12	25	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	67	68	10	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	69	69	12	24	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	72	72	15	27	ja
B087	Bundesstraße 42	1	EG	vWo	55	40	60	45	71	64	56	57	0	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	71	64	57	57	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	71	63	62	63	2	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	59	68	69	11	24	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	60	70	70	13	25	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	61	72	72	12	27	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	73	74	18	29	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	59	74	74	19	29	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	75	76	18	31	ja
		4	EG	vWo	55	40	60	45	66	60	71	72	11	27	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	61	71	72	11	27	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	62	72	73	12	28	ja
B088	Bundesstraße 47	1	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	66	66	6	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	69	70	9	25	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	70	71	10	26	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	58	59	3	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	63	63	3	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	63	64	3	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	62	63	2	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	60	45	72	65	64	65	4	20	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	72	65	68	69	8	24	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	72	65	70	70	10	25	ja
B089	Festhallenstraße 16	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	52	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	46	45	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	45	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	50	49	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	45	44	0	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	46	46	0	6	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	48	48	0	8	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	43	43	0	1	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	45	43	0	3	nein
		10	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	52	52	0	12	nein
B090	Franz-Ignaz-Krohmer-Straße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	49	48	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	54	54	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	44	38	37	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	38	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	44	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	50	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	52	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	55	0	10	nein
B091	Franz-Ignaz-Krohmer-Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	53	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	55	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	42	41	0	1	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	50	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	51	0	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	45	42	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	43	46	44	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	50	49	0	9	nein
B092	Franz-Ignaz-Krohmer-Straße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	53	53	0	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	55	55	0	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	48	45	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	50	49	0	9	nein
B093	Gewerbestraße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	56	0	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	56	0	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	43	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	42	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	43	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	43	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	44	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	55	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	55	55	0	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	55	55	0	10	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	56	0	14	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	55	56	0	11	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	55	56	0	11	nein
B094	Gewerbestraße 3	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	55	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	39	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	42	40	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	48	47	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	39	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	47	47	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	56	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	55	56	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	55	56	0	11	nein
B095	Gewerbestraße 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	56	0	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	56	0	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	46	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	40	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	45	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	56	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	55	56	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	55	56	0	11	nein
B096	Gewerbestraße 13	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	42	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	43	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	43	41	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	56	0	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	55	56	0	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	55	56	0	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	42	42	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	48	48	0	6	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	55	56	0	11	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	40	39	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	40	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	41	0	0	nein
B097	Gewerbestraße 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	39	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	40	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	44	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	36	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	38	37	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	43	43	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	56	56	1	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	56	56	1	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	56	56	1	11	nein
B098	Gewerbestraße 17	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	36	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	37	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	40	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	56	56	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	56	56	1	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	56	56	1	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	56	1	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	56	1	14	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	56	56	1	14	nein
B099	Gewerbestraße 40	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	44	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	44	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	45	44	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	59	59	0	14	ja
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	61	60	61	0	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	60	61	0	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	69	62	60	61	0	16	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	60	45	69	63	60	61	0	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	61	62	4	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	61	62	4	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	61	62	4	17	ja
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	60	61	3	16	ja
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	59	60	4	15	ja
B100	Gewerbestraße 41	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	42	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	44	43	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	44	43	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	45	44	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	54	55	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	57	57	2	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	58	59	3	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	60	61	5	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	60	60	5	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	60	61	5	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen						
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten		
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
B101	Gewerbestraße 42	4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	60	61	5	16	ja		
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	45	44	0	2	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	45	44	0	2	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	46	46	0	4	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	44	42	0	0	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	44	43	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	45	45	0	0	nein		
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	62	62	5	17	ja		
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	62	63	5	18	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	62	63	5	18	ja		
B102	Gewerbestraße 43	4	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	56	57	1	12	nein		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	60	61	5	16	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	60	61	5	16	ja		
		1	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	43	43	0	1	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	43	43	0	1	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	45	45	0	3	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	43	43	0	1	nein		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	44	44	0	0	nein		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	46	46	0	1	nein		
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	61	6	16	ja		
B103	Gewerbestraße 44	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	61	62	6	17	ja		
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	62	63	7	18	ja		
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	61	62	6	20	ja		
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	64	8	19	ja		
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	64	9	19	ja		
		1	EG	vGe	65	50	65	50	51	47	42	42	0	0	nein		
		1	1.OG	vGe	65	50	65	50	52	50	44	44	0	0	nein		
		2	EG	vGe	65	50	65	50	60	54	42	42	0	0	nein		
		2	1.OG	vGe	65	50	65	50	61	55	44	44	0	0	nein		
		3	EG	vGe	65	50	65	50	57	52	51	51	0	1	nein		
B104	Gewerbestraße 45	3	1.OG	vGe	65	50	65	52	61	57	60	60	0	8	nein		
		4	EG	vGe	65	50	65	50	51	48	51	52	0	2	nein		
		4	1.OG	vGe	65	50	65	50	58	55	62	63	0	13	nein		
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	51	52	0	10	nein		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	55	0	10	nein		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	55	56	0	11	nein		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	62	63	7	18	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	63	7	18	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	62	63	7	18	ja		
		B105	Gewerbestraße 46	1	EG	vGe	65	50	65	50	51	48	53	54	0	4	nein
1	1.OG			vGe	65	50	65	50	51	48	55	56	0	6	nein		
2	EG			vGe	65	50	65	50	55	51	43	43	0	0	nein		
2	1.OG			vGe	65	50	65	50	58	53	45	45	0	0	nein		
3	EG			vGe	65	50	65	50	56	51	57	57	0	7	nein		
3	1.OG			vGe	65	50	65	52	59	56	61	62	0	10	nein		
B106	Gewerbestraße 46a			1	EG	vGe	65	50	65	50	53	49	55	56	0	6	nein
				1	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	50	59	59	0	9	nein
				2	EG	vGe	65	50	65	52	63	57	53	54	0	2	nein
				2	1.OG	vGe	65	50	65	52	64	58	47	47	0	0	nein
		3	EG	vGe	65	50	65	55	68	61	61	62	0	7	nein		
		3	1.OG	vGe	65	50	65	55	69	62	62	63	0	8	nein		
		B107	Gewerbestraße 48	1	EG	vGe	65	50	65	50	52	48	56	57	0	7	nein
				1	1.OG	vGe	65	50	65	50	54	51	58	58	0	8	nein
				2	EG	vGe	65	50	65	50	59	55	63	63	0	13	nein
				2	1.OG	vGe	65	50	65	52	60	56	64	64	0	12	nein
3	EG			vGe	65	50	65	50	58	54	62	63	0	13	nein		
3	1.OG			vGe	65	50	65	50	59	55	62	63	0	13	nein		
4	EG			vGe	65	50	65	50	50	48	50	50	0	0	nein		
4	1.OG			vGe	65	50	65	50	52	50	51	52	0	2	nein		
B109	Gewerbestraße 48b			1	EG	vGe	65	50	65	50	51	48	47	48	0	0	nein
				1	1.OG	vGe	65	50	65	50	52	50	48	49	0	0	nein
		1	2.OG	vGe	65	50	65	50	53	51	51	51	0	1	nein		
		2	EG	vGe	65	50	65	50	57	53	46	46	0	0	nein		
		2	1.OG	vGe	65	50	65	50	58	55	49	50	0	0	nein		
		2	2.OG	vGe	65	50	65	50	59	55	48	48	0	0	nein		
		3	EG	vGe	65	50	65	50	54	49	52	51	0	1	nein		
		3	1.OG	vGe	65	50	65	50	56	52	57	57	0	7	nein		
		3	2.OG	vGe	65	50	65	52	61	58	62	63	0	11	nein		
		4	1.OG	vGe	65	50	65	50	57	53	63	63	0	13	nein		
B110	Gewerbestraße 49	4	2.OG	vGe	65	50	65	52	58	56	62	63	0	11	nein		
		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	59	4	17	ja		
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	57	58	2	13	ja		
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	58	58	3	13	ja		
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	63	7	18	ja		
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	63	7	18	ja		
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	63	7	18	ja		
		B111	Gewerbestraße 57	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	56	0	14	nein
				2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	43	43	0	1	nein
				2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	46	46	0	1	nein
4	EG			vWo	55	40	55	45	56	52	62	63	7	18	ja		
4	1.OG			vWo	55	40	55	45	56	54	62	63	7	18	ja		
4	2.OG			vWo	55	40	55	45	57	54	62	63	7	18	ja		
B112	In den Matten 50			1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	40	0	0	nein
				1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	44	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	45	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	46	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	49	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	53	54	0	9	nein
B113	In den Matten 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	54	54	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	54	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	41	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	45	43	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	45	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	47	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	49	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	54	54	0	9	nein
B114	In den Matten 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	53	53	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	35	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	38	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	42	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	42	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	45	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	42	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	43	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	45	43	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	38	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	45	45	0	3	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	54	54	0	9	nein
B115	In den Matten 2a	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	51	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	53	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	38	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	43	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	40	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	45	44	0	2	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	52	52	0	7	nein
B116	In den Matten 2b	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	35	34	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	38	36	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	43	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	41	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	46	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	39	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	45	44	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	52	52	0	7	nein
B117	In den Matten 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	53	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	54	54	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	39	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	44	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	39	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	44	43	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	47	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	52	52	0	7	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	53	0	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	54	0	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	55	0	13	nein
B118	In den Matten 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	35	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	38	37	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	35	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	37	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	46	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	52	0	10	nein
B119	In den Matten 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	54	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	39	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	43	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	39	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	43	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	54	0	12	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	55	0	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	55	0	10	nein
B120	In den Matten 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	52	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	54	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	44	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	52	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	53	54	0	9	nein
B121	In den Matten 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	55	0	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	39	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	52	53	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	54	54	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	55	55	0	10	nein
B122	In den Matten 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	53	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	44	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	53	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	54	55	0	10	nein
B123	In den Matten 9	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	40	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	42	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	47	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	52	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	50	49	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	53	0	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	43	41	0	0	nein
B124	In den Matten 10	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	53	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	55	0	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	45	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	45	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	42	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	45	43	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	50	50	0	5	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	53	54	0	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	52	0	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	54	54	0	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	54	55	0	10	nein
B125	In den Matten 12	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	50	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	52	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	42	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	51	39	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	41	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	41	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	52	52	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	54	55	0	10	nein
B126	In den Matten 14	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	39	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	40	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	44	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	36	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	38	37	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	43	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	54	55	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	54	55	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	55	55	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	54	55	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	54	55	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	54	55	0	10	nein
B127	In den Matten 16	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	43	43	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	49	48	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	54	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	36	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	39	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	38	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	45	43	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	42	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	48	48	0	3	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	54	54	0	9	nein
B128	In den Matten 17,19,21	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	39	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	41	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	36	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	40	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	54	55	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	54	55	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	54	54	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	54	55	0	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	35	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	39	38	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	35	35	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	39	39	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	38	38	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	45	45	0	3	nein
B129	In den Matten 18	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	54	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	54	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	37	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	48	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	52	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	54	54	0	9	nein
B130	In den Matten 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	37	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	40	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	50	50	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	53	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	54	54	0	9	nein
B131	In den Matten 22	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	38	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	40	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	51	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	48	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	51	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	53	53	0	8	nein
B132	In den Matten 23,25,27	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	46	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	37	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	37	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	40	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	47	47	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	39	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	44	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	45	35	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	37	37	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	44	43	0	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	46	44	40	40	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	45	45	0	5	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	54	0	12	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	40	37	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	43	40	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	46	44	0	2	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	36	35	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	39	37	0	0	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	44	42	0	0	nein
		9	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	53	54	0	9	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	54	55	0	10	nein
		9	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	54	55	0	10	nein
		10	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	51	52	0	7	nein
		10	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	54	55	0	10	nein
		10	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	54	55	0	10	nein
		11	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	51	51	0	9	nein
		11	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	54	55	0	10	nein
		11	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	54	55	0	10	nein
		12	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	55	0	13	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		12	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	54	55	0	10	nein
		12	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	54	55	0	10	nein
		13	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	46	45	0	3	nein
		13	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	52	53	0	8	nein
		13	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	54	55	0	10	nein
B133	In den Matten 24	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	38	36	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	40	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	46	46	0	4	nein
B134	In den Matten 26	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	38	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	41	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	43	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	49	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	53	54	0	12	nein
B135	In den Matten 28	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	52	53	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	54	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	54	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	37	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	39	37	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	43	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	53	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	54	54	0	9	nein
B136	In den Matten 29,31	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	44	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	50	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	39	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	47	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	38	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	50	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	38	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	47	47	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	41	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	43	40	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	47	46	0	1	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	54	54	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	54	54	0	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	54	54	0	9	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	40	40	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	45	45	0	0	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	53	53	0	8	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	50	50	0	8	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	53	53	0	8	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	54	54	0	9	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	48	48	0	6	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	52	53	0	8	nein
		9	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	54	54	0	9	nein
		10	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	44	43	0	1	nein
		10	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	49	49	0	7	nein
		10	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	54	54	0	9	nein
B137	In den Matten 30	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	37	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	39	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	43	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	54	54	0	9	nein
B138	In den Matten 32	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	37	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	39	37	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	43	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	47	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	52	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	54	54	0	9	nein
B139	In den Matten 33,35,37	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	47	46	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	41	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	45	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	39	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	47	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	42	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	44	43	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	53	54	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	53	54	0	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	53	54	0	9	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	52	52	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	53	54	0	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	54	54	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		7	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	50	50	0	5	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	53	54	0	9	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	54	54	0	9	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	49	50	0	5	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	53	53	0	8	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	54	54	0	9	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	50	50	0	5	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	53	54	0	9	nein
		9	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	54	54	0	9	nein
		10	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	50	50	0	5	nein
		10	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	53	54	0	9	nein
		10	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	54	54	0	9	nein
		11	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	50	51	0	9	nein
		11	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	53	54	0	9	nein
		11	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	54	54	0	9	nein
		12	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	43	40	0	0	nein
		12	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	43	41	0	0	nein
		12	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	47	46	0	1	nein
		13	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	38	36	0	0	nein
		13	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	41	39	0	0	nein
		13	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	45	44	0	0	nein
		14	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	37	36	0	0	nein
		14	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	41	39	0	0	nein
		14	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	47	46	0	1	nein
		15	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	46	45	0	3	nein
		15	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	51	51	0	9	nein
		15	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	53	54	0	9	nein
		16	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	47	47	0	5	nein
		16	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	52	52	0	10	nein
		16	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	53	54	0	9	nein
		17	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	46	46	0	4	nein
		17	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	51	52	0	10	nein
		17	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	53	54	0	9	nein
		18	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	46	45	0	3	nein
		18	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	51	51	0	9	nein
		18	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	53	54	0	9	nein
B140	In den Matten 34	2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	37	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	39	37	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	43	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	47	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	52	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	54	54	0	9	nein
B141	In den Matten 36	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	39	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	41	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	47	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	52	52	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	54	54	0	9	nein
B142	In den Matten 38	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	45	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	50	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	45	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	54	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	54	54	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	54	54	0	9	nein
B143	In den Matten 39	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	45	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	50	50	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	41	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	44	41	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	48	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	53	53	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	53	54	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	53	54	0	9	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	54	54	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	53	54	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	53	54	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	53	54	0	9	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	53	54	0	9	nein
B144	In den Matten 40	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	53	53	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	53	54	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	54	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	37	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	39	37	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	49	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	50	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	53	53	0	8	nein
B145	In den Matten 41	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	44	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	46	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	40	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	45	43	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	40	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	45	43	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	51	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	52	53	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	53	53	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	52	52	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	53	53	0	8	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	53	53	0	8	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	52	52	0	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	53	53	0	8	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	53	53	0	8	nein
B146	In den Matten 42	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	37	35	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	39	37	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	49	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	53	53	0	8	nein
B147	In den Matten 44	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	45	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	49	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	53	53	0	8	nein
B148	In den Matten 46	2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	45	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	48	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	53	53	0	8	nein
B149	In den Matten 48	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	45	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	48	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	53	53	0	8	nein
B150	In den Matten 54	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	46	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	44	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	49	49	0	7	nein
B151	Kleiner Weg 1	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	49	46	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	51	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	43	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	46	46	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	43	43	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	51	52	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	52	53	0	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	58	59	3	17	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	59	59	4	17	ja
B152	Kleiner Weg 2	1	EG	M	60	45	60	45	48	45	42	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	44	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	51	50	58	59	0	14	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	50	58	59	0	14	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	50	47	54	54	0	9	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	56	56	0	11	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	41	48	45	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	42	50	47	0	2	nein
B153	Kleiner Weg 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	44	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	44	43	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	42	46	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	41	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	43	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	45	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	60	4	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	60	4	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	60	4	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	59	60	4	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	60	4	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	60	4	18	ja
B154	Kleinfeldstraße 1	1	EG	M	60	45	60	45	45	42	41	41	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	45	41	42	42	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	46	42	49	49	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	49	46	49	50	0	5	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	51	48	52	52	0	7	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	53	50	54	55	0	10	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	51	48	55	55	0	10	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	53	50	58	58	0	13	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)		
			3	2.OG	M	60	45	60	47	54	52	61	61	1	14	nein
			4	EG	M	60	45	60	45	49	48	54	54	0	9	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	45	51	49	57	57	0	12	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	47	52	51	60	60	0	13	nein
B155	Kleinfeldstraße 2		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	43	42	0	2	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	44	42	0	2	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	45	44	0	4	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	55	0	13	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	57	2	15	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	59	60	4	15	ja
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	54	0	12	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	57	2	15	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	60	4	18	ja
B156	Kleinfeldstraße 4		1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	58	59	3	17	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	61	5	19	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	62	6	17	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	42	42	0	2	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	42	42	0	2	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	45	45	0	5	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	47	48	0	6	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	51	51	0	9	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	54	0	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	58	3	16	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	61	6	16	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	62	7	17	ja
B157	Kleinfeldstraße 8,8a		1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	62	6	20	ja
			1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	62	6	17	ja
			1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	62	6	17	ja
			2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	43	43	0	3	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	43	40	43	43	0	3	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	41	46	46	0	6	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	51	52	0	10	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	53	0	11	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	54	0	12	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	61	5	19	ja
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	62	63	7	18	ja
			4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	62	63	7	18	ja
B158	Kolonie 1		1	EG	M	60	45	60	47	56	55	43	42	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	57	57	45	44	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	60	60	57	58	0	8	nein
			2	EG	M	60	45	60	50	55	56	60	61	0	11	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	58	59	60	61	0	11	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	61	61	61	61	1	11	nein
			3	EG	M	60	45	60	50	58	56	60	61	0	11	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	50	59	57	61	61	1	11	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	50	61	60	61	61	1	11	nein
B159	Kolonie 2		1	EG	M	60	45	60	47	55	55	43	42	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	57	57	44	43	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	59	58	46	46	0	0	nein
			3	EG	M	60	45	60	50	58	56	60	60	0	10	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	50	59	57	60	61	0	11	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	50	60	58	61	61	1	11	nein
B160	Kolonie 3		2	EG	M	60	45	60	47	55	55	43	42	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	57	56	44	43	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	59	58	46	46	0	0	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	58	55	60	61	0	14	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	50	59	57	60	61	0	11	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	50	60	58	61	61	1	11	nein
B161	Kolonie 4		1	EG	M	60	45	60	47	56	55	44	42	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	57	57	44	44	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	59	58	52	53	0	3	nein
			2	EG	M	60	45	60	50	58	56	60	60	0	10	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	59	57	60	61	0	11	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	60	58	61	61	1	11	nein
B162	Kolonie 5		1	EG	M	60	45	60	47	55	55	43	42	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	50	57	57	44	43	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	50	59	58	46	46	0	0	nein
			3	EG	M	60	45	60	50	59	56	59	60	0	10	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	50	59	57	60	61	0	11	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	50	60	58	61	61	1	11	nein
B163	Kolonie 6		1	EG	M	60	45	60	47	59	54	49	49	0	2	nein
			1	1.OG	M	60	45	60	47	60	55	50	50	0	3	nein
			1	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	52	52	0	5	nein
			2	EG	M	60	45	60	47	55	55	43	42	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	57	57	44	43	0	0	nein
			2	2.OG	M	60	45	60	50	59	58	46	46	0	0	nein
			4	EG	M	60	45	60	50	59	56	60	60	0	10	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	50	60	57	60	61	0	11	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	50	61	58	60	61	0	11	nein
B164	Kolonie 7,8		1	EG	M	60	45	62	50	68	61	46	44	0	0	nein
			1	1.OG	M	60	45	62	50	69	62	47	46	0	0	nein
			1	2.OG	M	60	45	62	50	69	62	48	47	0	0	nein
			2	EG	M	60	45	60	50	62	56	42	42	0	0	nein
			2	1.OG	M	60	45	60	50	64	58	54	54	0	4	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen					
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten	
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
			2	2.OG	M	60	45	60	50	65	59	56	56	0	6	nein
			3	EG	M	60	45	60	47	58	55	42	42	0	0	nein
			3	1.OG	M	60	45	60	50	60	56	43	42	0	0	nein
			3	2.OG	M	60	45	60	50	61	57	45	45	0	0	nein
			4	EG	M	60	45	60	47	56	54	60	61	0	14	nein
			4	1.OG	M	60	45	60	50	57	56	60	61	0	11	nein
			4	2.OG	M	60	45	60	50	58	57	60	61	0	11	nein
			5	EG	M	60	45	60	50	61	56	60	61	0	11	nein
			5	1.OG	M	60	45	60	50	61	57	60	61	0	11	nein
			5	2.OG	M	60	45	60	50	62	58	60	61	0	11	nein
			6	EG	M	60	45	60	50	63	58	60	60	0	10	nein
			6	1.OG	M	60	45	60	50	64	59	60	61	0	11	nein
			6	2.OG	M	60	45	60	50	65	59	60	61	0	11	nein
B165	Laurentiusstraße 2		1	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	39	38	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	42	42	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	51	50	0	8	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	54	54	0	12	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	46	46	0	6	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	51	50	0	10	nein
B166	Martin-Siebert-Straße 1		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	39	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	40	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	40	38	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	40	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	41	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	42	40	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	40	38	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	42	40	0	0	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	38	38	0	0	nein
			6	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	52	52	0	7	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	54	55	0	10	nein
			7	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	49	49	0	4	nein
			7	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	53	53	0	8	nein
B167	Martin-Siebert-Straße 2		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	42	40	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	46	46	0	4	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	42	40	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	46	45	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	40	38	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	45	45	0	0	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	38	38	0	0	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	45	44	0	0	nein
			5	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	48	47	0	2	nein
			5	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	51	51	0	6	nein
			6	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	49	48	0	3	nein
			6	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	52	52	0	7	nein
			7	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	50	50	0	5	nein
			7	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	53	53	0	8	nein
			8	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	50	50	0	5	nein
			8	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	54	0	9	nein
B168	Martin-Siebert-Straße 3		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	39	37	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	41	39	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	39	37	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	41	40	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	48	47	0	7	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	53	0	11	nein
B169	Martin-Siebert-Straße 3a		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	39	38	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	41	39	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	49	49	0	7	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	51	50	0	8	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	54	0	12	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	55	55	0	10	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	53	53	0	13	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	55	55	0	13	nein
			3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	55	0	13	nein
			4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	49	49	0	7	nein
B170	Martin-Siebert-Straße 3b		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	41	39	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	41	0	0	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	54	0	12	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	55	0	13	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	42	39	0	0	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	44	42	0	2	nein
B171	Martin-Siebert-Straße 3c		1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	40	38	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	40	0	0	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	50	0	10	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	53	0	11	nein
			4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	52	0	12	nein
			4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	54	55	0	13	nein
B172	Martin-Siebert-Straße 4		1	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	41	39	0	0	nein
			1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	42	40	0	0	nein
			1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	44	43	0	3	nein
			2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	41	39	0	0	nein
			2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	42	40	0	0	nein
			2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	44	43	0	1	nein
			3	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	50	50	0	8	nein
			3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	55	0	13	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	55	56	0	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	47	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	55	0	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	56	0	14	nein
B173	Martin-Siebert-Straße 5	1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	48	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	54	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	55	0	13	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	55	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	54	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	55	0	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	55	0	13	nein
B174	Martin-Siebert-Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	40	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	53	53	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	51	51	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	53	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	54	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	55	0	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	56	0	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	56	0	14	nein
B175	Martin-Siebert-Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	43	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	43	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	42	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	54	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	55	0	13	nein
B176	Martin-Siebert-Straße 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	55	0	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	55	55	0	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	56	0	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	47	46	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	47	47	0	5	nein
B177	Martin-Siebert-Straße 9	2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	39	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	50	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	54	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	55	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	50	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	55	0	13	nein
B178	Martin-Siebert-Straße 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	45	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	39	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	44	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	46	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	51	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	55	0	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	53	53	0	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	55	0	15	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	55	55	0	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	41	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	41	42	40	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	45	44	0	4	nein
B179	Martin-Siebert-Straße 11	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	45	43	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	39	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	54	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	55	0	13	nein
B180	Martinweg 1	1	EG	M	60	45	60	45	55	49	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	45	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	47	41	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	46	46	0	1	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	52	52	0	5	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	47	51	51	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	48	51	51	0	6	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	55	49	52	52	0	7	nein
B181	Martinweg 3	1	EG	M	60	45	60	45	55	50	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	43	40	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel-kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	45	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	53	47	39	39	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	54	49	44	44	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	57	52	51	52	0	5	nein
B182	Martinweg 4	1	EG	M	60	45	60	45	53	48	48	47	0	2	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	48	51	51	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	54	49	52	52	0	7	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	48	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	55	51	45	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	49	43	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	44	41	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	57	52	46	43	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	53	47	46	46	0	1	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	54	49	50	50	0	5	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	52	52	0	5	nein
B183	Martinweg 5	1	EG	M	60	45	60	45	55	50	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	55	50	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	56	51	45	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	49	39	39	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	44	44	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	52	52	0	5	nein
B184	Martinweg 7	1	EG	M	60	45	60	47	57	51	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	52	43	41	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	58	53	45	43	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	54	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	55	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	62	56	46	45	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	58	52	37	37	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	43	43	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	55	52	52	0	5	nein
B185	Oberer Mattenweg 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	50	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	53	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	55	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	42	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	42	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	44	42	0	0	nein
B186	Oberer Mattenweg 1a	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	54	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	55	0	13	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	55	0	10	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	48	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	42	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	43	41	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	48	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	50	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	53	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	54	55	0	10	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	55	55	0	10	nein
B187	Oberer Mattenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	45	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	45	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	52	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	54	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	55	0	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	53	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	55	0	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	38	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	40	38	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	44	43	0	1	nein
B188	Oberer Mattenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	53	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	54	54	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	44	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	42	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	44	43	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	53	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	55	55	0	10	nein
B189	Oberer Mattenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	51	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	54	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	39	37	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	45	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	45	43	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	53	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	55	55	0	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	51	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	54	0	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	55	55	0	10	nein
B190	Oberer Mattenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	40	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	41	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	45	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	45	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	56	0	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	56	0	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	56	0	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	56	0	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	56	0	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	56	0	11	nein
B191	Oberer Mattenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	49	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	49	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	49	49	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	53	53	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	55	55	0	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	49	48	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	53	0	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	55	0	10	nein
B192	Oberer Mattenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	56	0	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	56	0	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	56	1	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	44	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	56	0	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	56	1	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	56	56	1	11	nein
B193	Oberer Mattenweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	47	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	51	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	54	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	45	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	39	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	45	44	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	45	44	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	54	0	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	54	55	0	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	55	55	0	10	nein
B194	Oberer Mattenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	56	0	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	56	0	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	55	56	0	11	nein
B195	Oberer Mattenweg 11	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	44	43	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	56	0	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	55	56	0	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	55	56	0	11	nein
B196	Oberer Mattenweg 13	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	39	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	44	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	36	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	37	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	55	56	0	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	55	56	0	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	55	56	0	11	nein
B197	Oberer Mattenweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	40	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	45	45	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	55	0	13	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	45	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	51	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	53	53	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	55	55	0	10	nein
B198	Oberer Mattenweg 17	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	45	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	53	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	55	55	0	10	nein
B199	Oberer Mattenweg 19	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	40	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	45	44	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	50	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	53	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	55	55	0	10	nein
B200	Oberer Mattenweg 21	2	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	39	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	45	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	39	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	45	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	51	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	53	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	55	55	0	10	nein
B201	Okenstraße 217	1	EG	M	60	45	60	47	61	54	52	52	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	52	52	0	5	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	58	52	44	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	45	42	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	63	56	44	41	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	63	57	45	42	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	65	58	49	49	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	51	51	0	1	nein
B202	Okenstraße 219	1	EG	M	60	45	60	45	55	49	34	33	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	37	36	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	57	52	42	41	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	60	53	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	62	56	45	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	50	63	56	41	38	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	64	57	45	42	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	65	58	52	53	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	52	53	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	65	58	52	53	0	3	nein
B203	Okenstraße 221	1	EG	M	60	45	60	47	61	54	52	53	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	52	53	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	52	53	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	54	48	34	34	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	49	37	35	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	41	39	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	50	65	58	52	53	0	3	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	52	53	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	65	58	52	53	0	3	nein
B204	Okenstraße 223	1	EG	M	60	45	60	45	53	49	39	36	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	54	50	41	38	0	0	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	55	50	43	41	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	53	47	41	38	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	54	49	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	45	55	50	44	42	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	59	52	43	40	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	44	41	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	60	54	45	43	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	62	55	52	53	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	52	53	0	6	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	62	56	52	53	0	3	nein
		5	EG	M	60	45	60	47	61	54	52	53	0	6	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	47	61	55	52	53	0	6	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	52	53	0	6	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	56	50	52	53	0	8	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	47	57	51	52	53	0	6	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	47	57	51	52	53	0	6	nein
B205	Okenstraße 225	1	EG	M	60	45	60	45	51	46	43	40	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	53	48	44	41	0	0	nein
		2	EG	M	60	45	60	45	56	50	51	51	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	57	52	52	52	0	5	nein
		3	EG	M	60	45	60	45	55	50	52	53	0	8	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	52	53	0	6	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	45	49	44	43	41	0	0	nein
B206	Okenstraße 245	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	40	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	44	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	39	37	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	42	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	49	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	52	52	0	7	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	54	54	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	55	0	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	38	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	41	41	0	0	nein
B207	Okenstraße 247	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	50	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	54	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	39	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	42	41	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	51	51	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	53	53	0	8	nein
		6	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	51	51	0	6	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	53	54	0	9	nein
B208	Okenstraße 251	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	38	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	39	38	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	42	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	35	35	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	36	36	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	40	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	47	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	51	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	55	55	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	47	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	51	52	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	55	0	10	nein
B209	Okenstraße 253	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	49	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	52	52	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	55	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	39	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	43	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	35	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	36	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	41	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	47	46	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	50	50	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	54	55	0	10	nein
B210	Okenstraße 255	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	40	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	46	45	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	46	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	36	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	41	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	53	53	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	39	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	40	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	45	45	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	52	52	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	55	55	0	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	55	56	0	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	51	51	0	6	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	55	55	0	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	55	56	0	11	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	51	51	0	6	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	55	55	0	10	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	56	0	11	nein
		8	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	38	37	0	0	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	39	38	0	0	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	45	45	0	3	nein
		9	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	35	36	0	0	nein
		9	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	37	37	0	0	nein
		9	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	44	44	0	2	nein
B211	Okenstraße 257	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	50	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	53	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	38	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	38	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	43	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	39	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	43	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	49	48	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	53	53	0	8	nein
B212	Okenstraße 259	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	41	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	41	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	49	48	0	3	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	52	51	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B213	Okenstraße 261	5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	40	39	0	0	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	48	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	51	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	45	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	44	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	45	44	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	40	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	45	45	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	49	49	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	53	54	0	9	nein
B214	Okenstraße 263	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	41	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	45	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	46	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	46	46	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	54	54	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	56	56	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	53	54	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	56	56	0	11	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	38	38	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	42	42	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	37	37	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	41	41	0	1	nein
B215	Okenstraße 265	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	42	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	43	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	37	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	39	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	43	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	47	46	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	51	51	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	57	0	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	46	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	52	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	57	1	12	nein
B216	Okenstraße 267	1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	44	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	39	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	42	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	37	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	41	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	48	46	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	51	51	0	6	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	45	46	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	51	51	0	6	nein
		B217	Okenstraße 269	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	55	0
1	1.OG			vWo	55	40	55	45	59	52	56	56	1	11	nein
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	59	52	57	57	2	12	nein
2	EG			vWo	55	40	55	40	44	40	42	40	0	0	nein
2	1.OG			vWo	55	40	55	40	45	40	43	40	0	0	nein
2	2.OG			vWo	55	40	55	40	46	41	44	42	0	2	nein
3	EG			vWo	55	40	55	40	44	39	40	39	0	0	nein
3	1.OG			vWo	55	40	55	40	44	39	42	40	0	0	nein
3	2.OG			vWo	55	40	55	40	46	41	43	42	0	2	nein
4	EG			vWo	55	40	55	42	57	49	37	37	0	0	nein
4	1.OG			vWo	55	40	55	42	57	50	39	38	0	0	nein
4	2.OG			vWo	55	40	55	45	58	51	43	41	0	0	nein
5	EG			vWo	55	40	57	45	62	55	37	37	0	0	nein
5	1.OG			vWo	55	40	57	45	62	54	38	38	0	0	nein
5	2.OG			vWo	55	40	57	45	61	55	42	41	0	0	nein
6	EG			vWo	55	40	60	45	66	59	52	52	0	7	nein
6	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	54	54	0	9	nein		
6	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	56	57	0	12	nein		
B218	Okenstraße 271	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	39	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	44	44	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	54	54	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	45	44	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	39	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	40	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	44	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	48	47	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	51	51	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	56	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	45	46	0	1	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	51	51	0	6	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	57	1	12	nein
		B219	Okenstraße 273	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	50	51	0
1	1.OG			vWo	55	40	55	45	58	51	54	55	0	10	nein
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	58	51	56	57	1	12	nein
3	EG			vWo	55	40	55	42	57	50	37	37	0	0	nein
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	58	51	37	37	0	0	nein
3	2.OG			vWo	55	40	55	45	58	51	43	43	0	0	nein
4	EG			vWo	55	40	57	45	64	57	49	47	0	2	nein
4	1.OG			vWo	55	40	57	45	64	57	51	51	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B220	Okenstraße 275	4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	56	0	11	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	48	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	57	57	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	37	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	39	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	49	49	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	37	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	39	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	50	50	0	5	nein
B221	Okenstraße 277	4	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	50	49	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	54	54	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	57	0	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	38	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	41	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	37	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	40	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	54	54	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	55	55	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	56	1	11	nein
B222	Okenstraße 279	4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	57	1	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	39	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	40	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	45	44	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	37	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	39	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	45	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	55	56	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	57	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	57	0	12	nein
B223	Okenstraße 281	4	EG	vWo	55	40	55	45	58	50	50	50	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	54	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	57	2	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	37	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	39	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	42	46	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	37	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	39	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	47	47	0	5	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	40	37	37	0	0	nein
B224	Okenstraße 283	3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	41	39	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	46	46	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	45	46	0	1	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	51	52	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	57	57	0	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	37	37	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	39	39	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	47	48	0	3	nein
		6	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	48	47	0	2	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	52	52	0	7	nein
B225	Okenstraße 284	6	2.OG	vWo	55	40	55	45	64	57	57	58	0	13	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	56	1	11	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	57	2	12	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	50	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	56	0	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	57	58	2	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	48	48	0	8	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	39	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	49	50	0	5	nein
4	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	39	38	0	0	nein		
4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	41	40	0	0	nein		
4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	50	50	0	5	nein		
5	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	53	53	0	8	nein		
5	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	56	57	0	12	nein		
5	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	57	58	0	13	ja		
1	EG	M	60	45	60	47	61	54	42	39	0	0	nein		
1	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	44	41	0	0	nein		
1	2.OG	M	60	45	60	47	61	55	45	43	0	0	nein		
2	EG	M	60	45	60	50	63	56	44	41	0	0	nein		
2	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	45	42	0	0	nein		
2	2.OG	M	60	45	60	50	63	56	46	43	0	0	nein		
3	EG	M	60	45	60	47	62	55	42	39	0	0	nein		
3	1.OG	M	60	45	60	47	62	55	43	40	0	0	nein		
3	2.OG	M	60	45	60	47	62	55	45	42	0	0	nein		
4	EG	M	60	45	62	50	68	60	44	41	0	0	nein		
4	1.OG	M	60	45	62	50	68	61	45	42	0	0	nein		
4	2.OG	M	60	45	62	50	68	61	46	43	0	0	nein		
5	EG	M	60	45	65	50	71	64	53	53	0	3	nein		
5	1.OG	M	60	45	65	50	71	64	53	53	0	3	nein		
5	2.OG	M	60	45	65	50	71	64	53	53	0	3	nein		
6	EG	M	60	45	60	50	65	58	51	51	0	1	nein		
6	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	52	53	0	3	nein		

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B226	Okenstraße 285	6	2.OG	M	60	45	62	50	66	59	52	53	0	3	nein
		1	EG	vWo	55	40	55	40	49	43	50	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	55	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	41	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	44	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	44	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	40	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	43	41	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	50	50	0	10	nein
B227	Okenstraße 286 (Geb.1)	5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	56	0	14	nein
		1	EG	M	60	45	60	45	56	50	50	50	0	5	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	58	51	53	53	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	58	52	53	53	0	6	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	45	55	49	41	38	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	60	53	44	42	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	60	53	34	34	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	37	36	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	62	56	44	44	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	57	51	53	53	0	6	nein
B228	Okenstraße 286 (Geb.2)	4	1.OG	M	60	45	60	47	59	53	53	53	0	6	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	61	55	53	53	0	6	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	56	50	53	53	0	8	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	56	50	53	53	0	8	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	60	53	49	49	0	2	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	53	53	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	62	50	66	59	43	40	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	62	50	66	59	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	62	50	66	58	46	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	62	55	43	40	0	0	nein
B229	Okenstraße 288	3	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	44	41	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	50	64	57	45	43	0	0	nein
		4	EG	M	60	45	60	47	61	55	44	41	0	0	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	45	42	0	0	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	50	64	57	46	43	0	0	nein
		5	EG	M	60	45	60	50	63	56	40	38	0	0	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	50	65	58	42	40	0	0	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	50	65	59	44	43	0	0	nein
		6	EG	M	60	45	60	47	61	54	44	45	0	0	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	50	63	56	50	51	0	1	nein
B230	Okenstraße 290	6	2.OG	M	60	45	60	50	64	57	52	53	0	3	nein
		1	EG	M	60	45	60	47	61	54	53	53	0	6	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	47	61	54	53	53	0	6	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	47	61	54	53	53	0	6	nein
		2	EG	M	60	45	60	50	65	58	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	50	65	57	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	50	64	57	46	44	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	61	54	42	39	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	61	55	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	61	55	46	44	0	0	nein
B231	Okenstraße 290a	4	EG	M	60	45	60	45	55	50	53	53	0	8	nein
		4	1.OG	M	60	45	60	47	56	51	53	53	0	6	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	47	57	53	53	53	0	6	nein
		1	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	46	46	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	51	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	53	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	68	60	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	45	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	43	40	0	0	nein
B232	Okenstraße 290b	3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	44	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	45	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	51	51	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	53	53	0	8	nein
		1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	52	53	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	53	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	53	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	40	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	42	40	0	0	nein
B233	Okenstraße 290c	2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	46	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	53	53	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	53	54	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	53	54	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	52	53	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	54	0	9	nein
B232	Okenstraße 290b	2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	38	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	41	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	46	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	53	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	53	54	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	53	54	0	9	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	46	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	42	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	48	48	0	6	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	53	53	0	8	nein
B234	Okenstraße 290d	2	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	41	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	46	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	42	42	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	48	48	0	6	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	53	53	0	8	nein
B235	Okenstraße 290e	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	44	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	47	46	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	44	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	49	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	43	42	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	49	49	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	53	53	0	8	nein
B236	Okenstraße 292	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	40	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	46	46	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	52	52	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	42	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	43	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	46	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	44	43	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	47	47	0	2	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	51	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	38	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	43	43	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	52	52	0	7	nein
B237	Okenstraße 294	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	51	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	54	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	42	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	46	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	42	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	46	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	48	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	54	54	0	9	nein
B238	Okenstraße 296	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	52	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	53	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	54	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	53	53	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	42	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	43	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	53	53	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	39	37	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	53	53	0	8	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	53	0	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	54	0	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	54	54	0	9	nein
B239	Okenstraße 298	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	45	43	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	39	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	45	43	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	51	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	53	54	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	54	55	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	51	51	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	53	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	55	0	10	nein
B240	Okenstraße 300	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	51	52	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	54	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	42	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	46	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	46	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	42	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	50	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	54	55	0	10	nein
B241	Okenstraße 302	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	47	46	0	1	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	50	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	43	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	42	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	43	41	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	49	49	0	7	nein
B242	Okenstraße 304	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	53	54	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	55	55	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	55	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	44	43	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	44	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	49	48	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	55	0	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	55	0	10	nein
B243	Okenstraße 308	1	EG	vWo	55	40	60	45	67	59	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	59	43	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	49	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	43	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	49	49	0	4	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	49	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	52	53	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	55	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	51	51	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	53	54	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	55	56	0	11	nein
B244	Okenstraße 310	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	55	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	55	55	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	55	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	36	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	37	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	41	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	56	0	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	56	0	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	56	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	55	56	0	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	56	0	14	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	55	56	0	11	nein
B245	Okenstraße 311	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	50	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	53	52	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	46	47	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	51	51	0	6	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	50	50	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	54	54	0	9	nein
B246	Okenstraße 312	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	43	43	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	51	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	55	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	44	43	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	36	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	37	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	42	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	56	0	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	56	0	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	56	0	11	nein
B247	Okenstraße 313	1	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	43	42	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	48	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	53	52	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	49	50	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	53	53	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	55	0	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	45	44	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	50	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	54	54	0	12	nein
B248	Okenstraße 314	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	39	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	42	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	36	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	40	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	56	1	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	56	1	11	nein
B249	Okenstraße 315	1	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	45	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	50	51	0	6	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	54	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	42	39	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	42	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	50	44	44	42	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	47	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	51	52	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	55	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	51	50	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	55	55	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	57	58	0	13	ja
B250	Okenstraße 316	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	42	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	52	53	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	56	1	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	56	56	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	56	56	1	11	nein
B251	Okenstraße 317	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	52	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	54	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	38	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	40	40	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	43	47	47	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	44	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	49	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	56	0	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	60	45	67	59	52	51	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	54	54	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	57	57	0	12	nein
B252	Okenstraße 318	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	55	56	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	56	56	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	56	56	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	54	55	0	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	56	1	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	56	1	11	nein
B254	Okenstraße 320	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	41	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	46	46	0	1	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	55	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	37	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	39	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	41	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	56	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	56	1	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	56	1	11	nein
B255	Okenstraße 320a (Geb.1)	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	56	56	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	56	57	1	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	56	57	1	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	43	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	47	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	36	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	38	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	45	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	36	36	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	37	37	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	45	45	0	3	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	56	1	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	57	1	12	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	57	1	12	nein
B256	Okenstraße 320a (Geb.2)	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	38	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	43	43	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	54	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	46	46	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	36	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	38	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	45	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	56	1	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	56	56	1	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	57	1	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	56	56	1	14	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	56	1	14	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	57	1	15	nein
B257	Okenstraße 322	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	55	55	0	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	56	56	1	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	67	59	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	46	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	42	40	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	43	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	46	45	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	55	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	56	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	57	1	12	nein
B258	Okenstraße 324	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	50	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	56	1	11	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	57	2	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	60	45	66	58	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	42	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	54	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	56	1	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	57	2	12	nein
B259	Okenstraße 326	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	40	40	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	45	45	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	58	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	45	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	54	45	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	44	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	52	52	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	57	2	12	nein
B260	Okenstraße 328	1	EG	vWo	55	40	60	45	66	59	40	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	58	42	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	58	45	45	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	38	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	39	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	44	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	37	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	38	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	44	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	54	0	14	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	56	56	1	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	57	57	2	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	50	49	0	4	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	54	0	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	57	2	12	nein
B261	Okenstraße 330	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	45	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	53	53	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	55	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	39	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	40	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	56	56	1	14	nein
B262	Okenstraße 332	1	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	56	1	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	57	2	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	57	58	2	13	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	57	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	57	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	47	47	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	47	47	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	39	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	40	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	47	47	0	2	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	37	38	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	39	39	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	47	47	0	2	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	48	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	52	0	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	57	2	15	nein
B263	Okenstraße 334	1	EG	vWo	55	-	57	-	63	56	54	55	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	57	-	63	56	57	57	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	57	-	62	55	57	58	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	60	-	66	59	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	60	-	66	58	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	57	-	65	57	50	50	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	60	53	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	57	-	61	54	42	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	57	-	61	54	52	52	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	51	47	53	53	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	50	56	57	1	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	54	51	57	58	2	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	57	-	61	54	53	53	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	57	-	61	54	57	57	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	-	57	-	61	54	57	58	0	0	nein
B264	Okenstraße 336	1	EG	vWo	55	-	60	-	67	60	40	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	60	-	66	59	43	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	57	-	62	55	39	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	57	-	62	55	42	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	52	47	55	56	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	50	57	57	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	57	-	61	54	54	55	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	57	-	61	54	57	57	0	0	nein
B265	Okenstraße 336a	1	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	49	51	51	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	57	-	62	55	39	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	57	-	63	55	42	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	54	48	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	50	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	55	55	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	49	57	57	2	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	48	44	54	54	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	47	56	57	1	0	nein
B266	Okenstraße 338	2	EG	vWo	55	-	57	-	65	57	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	57	-	65	57	42	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	58	51	38	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	58	52	42	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	54	55	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	49	56	56	1	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	48	43	54	55	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	45	56	57	1	0	nein
		6	EG	vWo	55	-	55	-	48	44	53	54	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	46	55	56	0	0	nein
B269	Okenstraße 344	1	EG	vWo	55	-	55	-	55	48	47	44	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	49	48	46	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	57	50	51	50	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	51	44	38	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	45	40	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	55	48	48	48	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	50	57	58	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	50	46	54	54	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	48	55	55	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	50	58	58	3	0	nein
B270	Okenstraße 346	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	42	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	44	42	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	47	45	0	3	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	49	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	65	56	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	55	42	40	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	44	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	42	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	45	44	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	53	53	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	41	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	42	40	0	0	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	45	44	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	44	44	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	48	49	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	56	0	11	nein
		5	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	57	58	0	13	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	42	42	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	47	47	0	5	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	55	56	0	14	nein
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	58	3	13	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	40	53	44	42	42	0	2	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	48	49	0	7	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	58	2	16	ja
		7	3.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	58	3	13	ja
		8	EG	vWo	55	40	55	40	51	43	50	51	0	11	nein
		8	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	53	54	0	14	nein
		8	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	57	1	15	nein
		8	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	58	2	16	ja
B271	Okenstraße 348	1	EG	M	60	45	60	45	58	49	48	45	0	0	nein
		1	1.OG	M	60	45	60	45	58	50	50	47	0	2	nein
		1	2.OG	M	60	45	60	45	58	50	51	49	0	4	nein
		2	EG	M	60	45	60	47	64	55	39	39	0	0	nein
		2	1.OG	M	60	45	60	47	64	55	40	39	0	0	nein
		2	2.OG	M	60	45	60	47	63	54	44	43	0	0	nein
		3	EG	M	60	45	60	47	59	51	43	43	0	0	nein
		3	1.OG	M	60	45	60	47	60	51	45	46	0	0	nein
		3	2.OG	M	60	45	60	47	59	51	49	49	0	2	nein
		4	EG	M	60	45	60	45	47	42	50	47	0	2	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	M	60	45	60	45	48	44	51	48	0	3	nein
		4	2.OG	M	60	45	60	45	50	46	52	50	0	5	nein
		5	EG	M	60	45	60	45	47	43	49	46	0	1	nein
		5	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	50	48	0	3	nein
		5	2.OG	M	60	45	60	45	50	47	51	49	0	4	nein
		6	EG	M	60	45	60	45	48	44	51	50	0	5	nein
		6	1.OG	M	60	45	60	45	49	45	52	51	0	6	nein
		6	2.OG	M	60	45	60	45	51	47	53	52	0	7	nein
		7	EG	M	60	45	60	45	55	47	48	45	0	0	nein
		7	1.OG	M	60	45	60	45	56	48	50	47	0	2	nein
		7	2.OG	M	60	45	60	45	56	49	51	49	0	4	nein
B272	Siedlung 20	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	46	45	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	42	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	46	46	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	52	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	55	0	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	44	51	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	53	53	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	43	40	36	35	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	42	42	0	2	nein
B273	Siedlung 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	39	40	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	41	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	40	43	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	37	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	54	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	54	55	0	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	54	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	55	0	13	nein
B274	Siedlung 22	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	43	39	43	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	41	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	43	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	36	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	38	37	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	42	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	49	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	53	53	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	55	0	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	48	49	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	53	0	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	55	0	13	nein
B275	Siedlung 23	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	42	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	44	39	44	42	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	38	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	39	37	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	42	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	35	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	37	36	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	42	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	50	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	55	0	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	46	46	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	50	0	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	54	0	12	nein
B276	Siedlung 24	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	40	43	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	41	39	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	41	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	54	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	55	55	0	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	52	53	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	55	0	13	nein
B277	Siedlung 25	1	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	40	42	40	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	47	42	36	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	39	38	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	53	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	55	0	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	54	0	12	nein
B278	Siedlung 26	1	EG	vWo	55	40	55	40	44	40	42	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	41	43	41	0	1	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	42	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	53	53	0	11	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	46	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	52	0	12	nein
B279	Unterer Mattenweg 1	2	EG	vWo	55	40	55	42	53	46	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	42	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	42	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	49	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	51	51	0	11	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	56	57	1	15	nein
B280	Unterer Mattenweg 2	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	54	55	0	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	56	1	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	57	2	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	39	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	40	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	44	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	44	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	42	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	43	40	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	45	44	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	39	39	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	43	43	0	1	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	49	49	0	4	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	51	50	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	54	0	12	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	55	0	13	nein
B281	Unterer Mattenweg 2a	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	50	50	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	56	57	1	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	43	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	42	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	47	48	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	50	49	0	7	nein
B282	Unterer Mattenweg 2b	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	49	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	45	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	42	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	43	41	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	48	40	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	45	45	0	3	nein
B283	Unterer Mattenweg 3	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	40	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	41	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	42	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	56	56	1	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	57	2	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	58	2	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	56	0	16	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	57	2	15	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	58	2	16	ja
B284	Unterer Mattenweg 4	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	40	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	40	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	42	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	42	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	43	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	38	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	40	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	46	46	0	4	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	50	49	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	52	52	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	55	55	0	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	53	53	0	13	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	55	0	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	57	1	15	nein
B285	Unterer Mattenweg 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	56	0	16	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	57	2	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	39	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	41	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	39	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	42	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	54	0	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	56	1	11	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	57	1	12	nein
B286	Unterer Mattenweg 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	46	0	6	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	48	0	8	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	57	1	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	42	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	43	41	0	0	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	48	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	42	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	43	41	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	43	42	0	0	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	50	50	0	5	nein
B287	Unterer Mattenweg 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	50	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	57	57	2	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	46	39	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	54	0	12	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	55	0	15	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	57	1	15	nein
B288	Unterer Mattenweg 8	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	43	41	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	43	41	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	43	42	0	0	nein
		1	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	50	50	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	56	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	57	2	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	58	2	13	ja
		2	3.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	58	2	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	48	47	0	7	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	51	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	56	0	16	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	57	58	2	16	ja
B289	Unterer Mattenweg 9	1	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	52	52	0	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	57	57	2	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	39	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	42	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	55	0	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	57	2	15	nein
B290	Unterer Mattenweg 10	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	51	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	54	54	0	14	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	55	56	0	16	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	38	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	39	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	42	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	40	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	51	52	0	7	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	53	54	0	9	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	55	55	0	10	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	52	52	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	55	56	0	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	57	58	2	13	ja
B291	Unterer Mattenweg 12	1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	49	46	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	53	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	43	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	50	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	52	53	0	8	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	55	56	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	57	58	2	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	54	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	56	1	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	57	58	2	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	48	45	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	46	0	4	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	53	53	0	11	nein
B292	Unterer Mattenweg 13	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	53	53	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	56	57	1	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	58	2	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	51	44	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	40	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	44	43	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	54	55	0	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	57	2	15	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	58	2	13	ja
B293	Unterer Mattenweg 14	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	48	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	49	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	40	40	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	44	43	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	52	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	55	56	0	11	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	53	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	56	1	11	nein
B294	Unterer Mattenweg 15	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	57	2	15	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	58	2	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	47	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	48	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	39	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	41	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	50	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	52	53	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	57	57	2	15	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	57	58	2	13	ja
B295	Unterer Mattenweg 20	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	49	46	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	50	47	0	5	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	44	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	54	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	56	57	1	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	53	53	0	11	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	56	1	14	nein
B296	Unterer Mattenweg 24,24a	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	49	46	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	49	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	42	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	57	2	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	58	2	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	54	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	57	2	15	nein
B297	Unterer Mattenweg 26	1	EG	vWo	55	-	55	-	50	45	56	56	1	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	46	57	57	2	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	49	44	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	46	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	49	44	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	50	47	51	50	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	49	56	56	1	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	49	44	54	54	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	46	56	57	1	0	nein
B299	Wackerstraße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	52	45	39	39	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	40	40	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	46	46	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	52	53	0	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	56	56	1	14	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	59	3	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	48	58	59	3	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	59	3	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	59	3	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	50	43	49	46	0	6	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	44	50	47	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	51	49	0	7	nein
B300	Wackerstraße 2a	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	50	46	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	50	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	51	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	38	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	39	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	44	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	41	41	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	46	45	0	3	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	53	0	11	nein
B301	Wackerstraße 4	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	50	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	50	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	38	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	39	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	42	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	39	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	42	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	49	49	0	7	nein
B302	Wackerstraße 5	1	EG	vWo	55	-	55	-	45	41	51	48	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	46	42	51	48	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	-	55	-	48	44	53	52	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	50	42	39	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	44	41	41	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	-	55	-	53	45	50	50	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	54	45	40	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	47	44	44	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	49	56	56	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	54	46	41	40	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	55	47	42	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	2.OG	vWo	55	-	55	-	56	48	50	50	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	59	50	50	50	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	59	52	57	57	2	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	-	55	-	59	53	58	59	3	0	nein
		6	EG	vWo	55	-	55	-	50	43	52	51	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	48	57	57	2	0	nein
		6	2.OG	vWo	55	-	55	-	54	51	58	59	3	0	nein
B303	Wackerstraße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	41	48	46	0	6	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	48	42	41	41	0	1	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	59	3	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	58	59	3	17	ja
B305	Wackerstraße 8	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	49	46	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	50	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	50	47	0	2	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	38	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	39	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	41	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	45	45	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	50	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	58	2	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	57	58	2	16	ja
B306	Wackerstraße 9	1	EG	vWo	55	-	55	-	47	42	48	46	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	44	51	48	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	56	48	42	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	49	49	50	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	57	48	41	40	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	58	49	44	44	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	57	-	63	54	54	55	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	57	-	62	54	55	56	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	-	55	-	59	50	55	55	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	-	55	-	59	51	57	57	2	0	nein
		6	EG	vWo	55	-	55	-	56	48	50	48	0	0	nein
		6	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	49	54	53	0	0	nein
		7	EG	vWo	55	-	55	-	50	44	52	51	0	0	nein
		7	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	46	56	56	1	0	nein
B307	Wackerstraße 10	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	50	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	51	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	40	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	47	41	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	48	46	46	0	4	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	52	52	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	39	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	46	41	42	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	48	48	0	6	nein
B308	Wackerstraße 11	1	EG	vWo	55	-	55	-	47	42	50	47	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	44	51	49	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	57	48	41	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	48	45	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	57	-	63	54	55	56	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	57	-	62	54	56	57	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	57	49	51	50	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	58	50	56	56	1	0	nein
B309	Wackerstraße 11a	1	EG	vWo	55	-	55	-	47	45	51	48	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	47	45	51	48	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	45	39	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	47	40	43	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	50	44	54	55	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	47	56	57	1	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	49	43	50	48	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	46	54	54	0	0	nein
B310	Wackerstraße 11b	1	EG	vWo	55	-	55	-	47	45	51	48	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	48	45	52	49	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	48	41	41	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	50	43	44	44	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	52	45	55	55	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	54	48	57	57	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	50	45	54	53	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	53	48	57	57	2	0	nein
B311	Wackerstraße 12	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	50	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	51	47	0	2	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	51	48	0	3	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	52	44	39	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	52	45	40	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	44	43	0	1	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	58	2	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	46	55	55	0	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	57	58	2	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	51	50	0	8	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	56	0	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	58	59	3	14	ja
B313	Wackerstraße 13a	1	EG	vWo	55	-	55	-	48	46	52	50	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	48	46	53	51	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	49	42	42	41	0	0	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	51	43	46	46	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	55	-	50	44	55	56	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	47	57	58	2	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	51	48	57	57	2	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	52	50	58	58	3	0	nein
B314	Wackerstraße 13b	1	EG	vWo	55	-	55	-	47	44	51	48	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	-	55	-	49	46	52	49	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	-	55	-	56	47	41	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	-	55	-	56	48	45	45	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	-	57	-	62	53	56	57	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	-	57	-	61	53	57	58	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	-	55	-	56	48	54	53	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	-	55	-	57	50	57	57	2	0	nein
B315	Wackerstraße 14	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	49	47	0	2	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	53	53	0	8	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	41	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	52	53	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	57	58	2	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	59	3	17	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	53	52	0	10	nein
B316	Wackerstraße 15	1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	53	52	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	41	41	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	42	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	48	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	56	57	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	58	58	1	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	59	60	2	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	56	55	1	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	59	60	4	15	ja
B317	Wackerstraße 16	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	49	46	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	51	49	0	4	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	43	43	0	1	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	49	50	0	8	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	45	40	41	41	0	1	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	42	45	45	0	5	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	47	54	55	0	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	59	3	17	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	47	45	0	3	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	50	49	0	7	nein
B318	Wackerstraße 17	1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	54	54	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	52	53	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	54	55	0	13	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	56	56	1	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	55	56	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	56	57	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	59	60	2	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	51	51	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	55	0	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	61	5	16	ja
B319	Wackerstraße 18	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	49	46	0	1	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	51	48	0	3	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	56	56	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	40	40	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	42	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	54	54	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	50	0	5	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	56	56	1	11	nein
B320	Wackerstraße 19	1	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	53	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	54	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	57	2	15	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	47	47	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	52	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	59	59	4	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	54	54	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	55	56	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	59	59	2	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	54	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	56	1	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	59	4	14	ja
B321	Wackerstraße 20	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	52	51	0	6	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	54	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	43	42	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	43	42	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	45	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	57	57	2	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	58	2	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	59	3	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	45	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	48	47	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	53	53	0	11	nein
B322	Wackerstraße 21	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	54	54	0	14	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	46	56	56	1	14	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	56	56	1	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	47	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	51	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	56	0	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	56	57	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	57	58	0	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	59	60	2	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	58	58	3	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	60	4	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	61	5	16	ja
B323	Wackerstraße 22	1	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	51	49	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	52	54	53	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	55	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	44	43	0	3	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	45	44	0	2	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	49	49	0	7	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	47	47	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	49	50	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	59	3	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	47	46	0	4	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	51	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	58	59	3	14	ja
B324	Wackerstraße 24	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	53	53	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	54	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	47	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	51	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	48	48	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	48	52	52	0	10	nein
B325	Wackerstraße 24a	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	46	45	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	51	49	0	4	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	60	60	5	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	46	44	44	0	2	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	46	47	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	58	59	3	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	57	1	15	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	57	1	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	60	4	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	50	49	44	45	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	49	49	0	7	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	57	2	15	nein
B326	Wackerstraße 25	3	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	58	58	3	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	58	59	3	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	60	61	5	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	54	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	54	55	0	13	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	55	56	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	56	57	0	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	58	59	1	14	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	61	61	4	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	56	1	14	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	59	59	4	14	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	61	6	16	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	58	3	16	ja
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	58	3	16	ja
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	59	4	17	ja
B327	Wackerstraße 26	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	53	53	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	55	55	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	57	57	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	45	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	47	48	48	0	6	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	47	55	56	0	14	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	58	2	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	62	6	17	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	52	62	62	7	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	51	59	59	4	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	62	6	17	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	61	6	16	ja
B328	Wackerstraße 27	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	54	0	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	57	58	2	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	61	61	6	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	53	54	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	56	57	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	58	59	1	14	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	56	1	14	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	63	7	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	49	49	0	9	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	56	56	1	14	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	60	5	18	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	52	50	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	53	51	0	9	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	58	58	3	16	ja
B329	Wackerstraße 28	1	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	52	50	0	5	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	53	53	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	60	60	3	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	48	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	53	54	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	60	61	5	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	54	55	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	61	5	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	63	7	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	44	41	49	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	60	4	15	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	63	7	18	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	60	4	15	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	63	63	8	18	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	49	49	0	7	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	52	0	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	61	61	6	19	ja
B330	Wackerstraße 29	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	52	53	0	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	45	42	57	57	2	17	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	63	63	8	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	48	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	52	53	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	61	62	6	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	56	56	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	58	59	1	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	63	5	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	58	58	3	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	60	61	5	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	62	63	7	18	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	60	5	18	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	62	6	17	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	63	7	18	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	60	4	18	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	60	4	18	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	61	6	16	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	40	45	44	53	54	0	14	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	45	55	56	0	16	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	59	59	4	17	ja
B331	Wackerstraße 30	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	54	54	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	55	54	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	55	55	0	10	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	47	47	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	50	51	0	9	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	59	60	4	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	58	59	3	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	57	1	15	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	60	4	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	53	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	58	58	3	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	57	45	61	52	52	51	0	6	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	56	56	1	11	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	58	59	3	14	ja
B332	Wackerstraße 31	1	EG	vWo	55	40	55	42	49	47	58	58	3	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	62	7	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	61	6	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	53	54	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	59	3	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	60	4	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	56	56	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	58	59	1	14	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	62	62	5	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	55	55	0	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	58	58	3	13	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	62	7	17	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	62	62	7	17	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	61	61	6	16	ja
B333	Wackerstraße 32	1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	43	49	49	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	46	55	56	0	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	57	58	2	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	59	3	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	60	4	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	58	3	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	60	51	50	48	0	3	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	51	52	50	0	5	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	56	55	1	10	nein
B334	Wackerstraße 33	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	50	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	54	55	0	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	53	54	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	56	56	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	58	59	1	14	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	60	61	3	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	55	56	0	11	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	58	58	1	13	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	60	61	3	16	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	59	4	14	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	62	7	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	63	64	8	19	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	61	61	6	19	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	60	60	5	18	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	61	61	6	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	54	52	0	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	49	58	58	3	16	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	59	59	4	17	ja
B335	Wackerstraße 34	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	56	56	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	57	58	0	13	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	59	59	2	14	ja
		1	3.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	59	60	2	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	48	49	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	59	50	48	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	55	0	13	nein
		2	3.OG	vWo	55	40	55	42	57	48	50	50	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	44	56	57	1	17	nein
		3	3.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	50	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	49	45	44	0	2	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	46	46	0	4	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	50	46	46	0	4	nein
		4	3.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	55	56	0	11	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	56	57	1	15	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	58	59	3	14	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	59	60	4	15	ja
		5	3.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	60	61	5	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	56	57	1	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	61	5	16	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	62	7	17	ja
		6	3.OG	vWo	55	40	55	45	55	54	62	63	7	18	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	45	46	0	4	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	50	50	0	8	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	63	7	18	ja
		7	3.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	63	7	18	ja
B336	Wackerstraße 35	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	49	55	54	0	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	58	3	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	57	58	2	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	60	61	5	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	56	57	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	59	59	2	14	ja
B337	Wackerstraße 36	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	57	58	0	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	54	59	59	2	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	61	62	4	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	45	46	0	4	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	48	49	0	7	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	62	62	7	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	51	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	54	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	63	63	8	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	62	63	7	18	ja
B338	Wackerstraße 37	1	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	50	49	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	55	54	0	14	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	48	53	54	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	57	1	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	57	58	2	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	52	58	59	3	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	59	50	56	57	1	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	57	58	2	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	58	58	1	13	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	60	61	3	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	54	0	12	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	55	1	10	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	58	58	3	16	ja
B339	Wackerstraße 38	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	58	59	1	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	59	60	2	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	54	55	0	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	58	58	3	13	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	56	56	1	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	59	4	14	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	54	55	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	58	3	13	ja
		5	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	59	60	2	15	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	61	62	4	17	ja
B340	Wackerstraße 39	2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	51	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	57	1	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	63	54	58	58	1	13	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	60	61	3	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	56	57	1	15	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	59	59	4	14	ja
B341	Wackerstraße 40	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	59	59	2	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	60	60	3	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	55	56	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	58	59	3	14	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	45	53	53	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	49	47	55	56	0	14	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	48	48	0	8	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	50	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	54	0	12	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	54	54	0	9	nein
B342	Wackerstraße 41	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	58	58	3	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	60	60	5	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	62	62	7	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	52	53	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	48	49	50	0	8	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	51	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	51	52	0	10	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	55	56	0	11	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	55	55	0	13	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	55	0	13	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	58	3	16	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	51	51	0	9	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	59	59	4	14	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	62	63	5	18	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	63	6	18	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	55	49	57	57	2	15	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	62	62	7	17	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	65	66	10	21	ja
B343	Wackerstraße 42	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	59	59	2	14	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	60	61	3	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	61	61	4	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	49	48	48	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	51	52	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	48	48	0	6	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	51	50	59	60	4	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	60	61	5	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	60	4	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	52	55	55	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	58	59	3	14	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	63	64	8	19	ja
B344	Wackerstraße 43	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	55	55	0	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	61	5	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	55	0	13	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	59	60	4	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	60	61	3	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	63	63	6	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	56	52	58	58	3	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	61	61	6	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	58	3	13	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	59	59	4	14	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	51	52	0	10	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	55	56	0	14	nein
B345	Wackerstraße 44	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	59	60	2	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	60	61	3	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	61	62	4	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	52	52	0	7	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	56	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	61	61	6	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	52	51	51	51	0	6	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	52	51	54	55	0	10	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	61	5	16	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	49	48	47	47	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	50	50	0	8	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	59	60	4	18	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	42	47	46	48	49	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	48	47	52	52	0	10	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	59	60	4	18	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	61	5	16	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	42	55	47	50	51	0	9	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	47	56	57	1	15	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	64	9	19	ja
B346	Wackerstraße 45	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	58	59	3	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	61	5	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	61	5	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	60	61	3	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	63	6	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	65	66	8	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	50	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	50	51	0	9	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	57	57	2	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	60	61	5	19	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	52	61	62	6	17	ja
B347	Wackerstraße 46	1	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	60	4	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	61	62	6	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	52	56	57	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	60	61	5	16	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	58	58	3	13	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	55	55	0	10	nein

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	59	59	4	14	ja
		5	EG	vWo	55	40	57	45	64	55	59	60	2	15	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	61	61	4	16	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	58	49	49	50	0	8	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	55	55	0	13	nein
B348	Wackerstraße 47	1	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	61	6	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	50	51	0	9	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	52	53	0	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	57	1	15	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	61	62	4	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	63	64	6	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	65	66	8	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	60	5	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	63	8	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	68	12	23	ja
B349	Wackerstraße 47c	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	70	14	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	56	71	71	16	26	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	74	18	29	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	56	71	71	16	26	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	58	73	73	18	28	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	72	72	17	27	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	73	74	18	29	ja
B350	Wackerstraße 48	1	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	59	60	2	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	61	61	4	16	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	62	62	5	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	51	57	58	2	13	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	62	63	7	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	48	46	55	56	0	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	48	59	60	4	18	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	50	61	62	6	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	55	56	0	16	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	58	58	3	18	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	60	61	5	19	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	53	51	54	55	0	10	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	52	59	59	4	14	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	54	53	60	61	5	16	ja
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	64	64	9	19	ja
B351	Wackerstraße 49	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	51	58	58	3	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	62	62	7	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	66	66	11	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	57	58	2	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	62	6	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	66	10	21	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	62	63	5	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	63	64	6	19	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	66	67	9	22	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	64	8	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	65	65	10	20	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	67	67	10	22	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	65	66	10	21	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	67	68	12	23	ja
B352	Wackerstraße 50	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	57	58	2	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	61	62	6	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	58	59	3	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	62	62	7	17	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	57	57	2	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	62	62	7	17	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	60	60	3	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	61	62	4	17	ja
B353	Wackerstraße 51	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	57	58	2	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	61	62	6	20	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	62	63	7	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	54	65	66	8	21	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	67	68	10	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	69	69	12	24	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	64	65	9	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	66	11	21	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	68	69	11	24	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	65	66	10	21	ja
B354	Wackerstraße 52	1	EG	vWo	55	40	55	42	56	50	54	55	0	13	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	59	60	4	18	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	53	52	56	57	1	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	60	5	15	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	60	60	5	15	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	65	56	59	60	2	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	61	61	4	16	ja
B355	Wackerstraße 53	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	63	64	8	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	66	10	21	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	63	7	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	64	65	9	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	64	65	7	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	66	67	9	22	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	56	65	66	8	21	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	67	67	10	22	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B356	Wackerstraße 54	5	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	65	10	20	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	66	66	11	21	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	60	61	3	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	61	62	4	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	53	57	58	2	13	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	59	60	4	15	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	53	54	0	12	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	53	51	58	58	3	13	ja
B357	Wackerstraße 55	4	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	60	61	5	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	62	62	7	17	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	63	57	65	66	8	21	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	67	68	10	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	65	59	68	68	11	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	65	59	68	69	11	24	ja
B358	Wackerstraße 56	2	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	70	70	10	25	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	62	71	71	11	26	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	62	54	61	62	4	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	62	63	5	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	62	62	5	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	48	53	54	0	12	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	57	58	2	16	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	56	49	54	55	0	13	nein
B359	Wackerstraße 56a	3	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	50	51	0	9	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	53	54	0	12	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	57	58	2	16	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	58	58	1	13	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	54	60	60	3	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	53	62	62	5	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	49	50	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	44	52	52	0	12	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	52	52	0	12	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	52	50	52	53	0	11	nein
B360	Wackerstraße 57	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	60	4	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	62	63	7	18	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	51	48	57	58	2	16	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	53	61	62	6	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	65	66	10	21	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	59	59	4	14	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	65	66	10	21	ja
		1	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	59	60	2	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	60	60	3	15	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	56	64	64	7	19	ja
B361	Wackerstraße 58	2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	51	51	0	6	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	55	55	0	10	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	63	8	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	56	0	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	54	52	60	60	5	15	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	55	65	66	10	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	59	51	59	60	4	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	63	63	8	18	ja
B362	Wackerstraße 59	4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	66	66	11	21	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	56	56	72	73	17	28	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	74	75	19	30	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	76	76	21	31	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	76	76	21	31	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	61	78	78	23	33	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	64	79	79	22	34	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	58	55	70	70	15	25	ja
B363	Wackerstraße 60	3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	71	71	16	26	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	59	75	75	18	30	ja
		1	EG	vWo	55	40	55	45	60	53	59	60	4	15	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	54	63	64	6	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	56	56	1	14	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	50	60	60	5	18	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	55	0	13	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	59	60	4	18	ja
B364	Wackerstraße 64	4	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	59	60	4	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	53	61	61	6	16	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	57	53	60	60	5	15	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	55	63	64	8	19	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	45	58	53	59	59	4	14	ja
		6	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	63	64	8	19	ja
		1	EG	vWo	55	40	60	45	67	58	61	62	1	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	56	64	65	7	20	ja
2	EG	vWo	55	40	55	45	60	52	58	59	3	14	ja		

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	53	63	64	8	19	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	60	61	5	19	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	54	64	65	9	20	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	53	60	60	3	15	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	63	6	18	ja
B365	Wackerstraße 66	1	EG	vWo	55	40	57	45	64	56	62	62	5	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	55	63	63	6	18	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	55	63	64	6	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	59	52	49	50	0	5	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	49	50	0	5	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	53	54	0	9	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	50	55	56	0	14	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	61	5	16	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	54	65	66	10	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	57	58	2	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	62	62	7	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	55	65	66	10	21	ja
B366	Wackerstraße 68	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	55	64	64	7	19	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	64	65	7	20	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	65	65	8	20	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	56	49	52	52	0	10	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	56	56	1	11	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	60	61	5	16	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	59	60	4	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	62	6	20	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	66	11	21	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	58	58	3	13	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	62	62	7	17	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	68	69	13	24	ja
B367	Wackerstraße 70	1	EG	vWo	55	40	55	42	57	50	58	59	3	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	61	62	6	17	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	67	68	12	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	59	3	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	62	7	17	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	67	68	12	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	59	54	65	66	10	21	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	67	68	12	23	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	71	71	14	26	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	65	66	8	21	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	66	67	9	22	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	57	68	69	11	24	ja
B368	Wackerstraße 70a	1	EG	vWo	55	40	55	42	52	47	49	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	47	51	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	61	62	6	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	64	65	9	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	63	7	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	66	67	11	22	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	60	4	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	53	64	65	9	20	ja
B369	Wackerstraße 70b	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	49	50	0	8	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	50	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	55	51	60	61	5	16	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	49	56	57	1	15	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	61	62	6	20	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	64	65	9	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	61	62	6	17	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	65	66	10	21	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	69	70	12	25	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	68	69	13	24	ja
B370	Wackerstraße 70c	1	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	53	54	0	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	51	51	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	59	59	4	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	62	7	17	ja
B371	Wackerstraße 70d	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	50	51	0	9	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	51	51	0	9	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	62	62	7	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	42	53	48	52	53	0	11	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	59	60	4	18	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	56	67	68	12	23	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	57	52	64	65	9	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	54	66	67	11	22	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	70	70	13	25	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	54	66	67	11	22	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	60	56	68	69	13	24	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	58	70	71	13	26	ja
		5	EG	vWo	55	40	55	45	56	51	63	64	8	19	ja
		5	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	65	66	10	21	ja
		5	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	56	68	69	11	24	ja
		6	EG	vWo	55	40	55	42	52	46	50	51	0	9	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	47	51	52	0	10	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	52	62	63	7	18	ja
		7	EG	vWo	55	40	55	42	53	47	52	52	0	10	nein
		7	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	56	55	1	13	nein
		7	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	67	67	12	22	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
B372	Wackerstraße 72	1	EG	vWo	55	40	57	45	63	56	66	67	9	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	67	68	10	23	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	68	68	11	23	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	51	61	61	6	16	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	53	63	64	8	19	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	55	68	69	13	24	ja
		3	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	62	63	5	18	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	65	66	8	21	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	59	69	69	12	24	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	64	58	68	68	11	23	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	60	45	66	60	69	69	9	24	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	71	71	11	26	ja
B373	Wackerstraße 72a	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	57	58	2	16	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	51	60	60	5	15	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	61	62	4	17	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	64	65	7	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	60	66	67	6	22	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	67	61	68	69	8	24	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	56	66	67	9	22	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	58	68	69	11	24	ja
B374	Wackerstraße 72b	1	EG	vWo	55	40	55	42	54	49	51	52	0	10	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	54	54	0	9	nein
		2	EG	vWo	55	40	57	45	62	56	63	63	6	18	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	58	65	65	8	20	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	66	60	67	68	7	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	61	69	69	9	24	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	65	66	8	21	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	67	67	10	22	ja
B375	Wackerstraße 72c	1	EG	vWo	55	40	55	42	55	50	58	59	3	17	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	56	52	61	62	6	17	ja
		2	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	64	6	19	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	66	67	9	22	ja
		3	EG	vWo	55	40	60	45	67	60	66	67	6	22	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	60	45	68	62	69	70	9	25	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	61	55	63	64	6	19	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	66	67	9	22	ja
B376	Wackerstraße 74	1	EG	vWo	55	40	55	45	60	54	56	57	1	12	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	56	59	59	2	14	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	57	64	64	7	19	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	66	67	11	22	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	70	70	15	25	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	72	72	17	27	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	65	65	10	20	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	69	70	14	25	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	60	75	76	20	31	ja
		4	EG	vWo	55	40	57	45	62	55	63	63	6	18	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	57	45	61	57	69	70	12	25	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	63	59	73	73	16	28	ja
B377	Wackerstraße 74a	1	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	71	71	16	26	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	57	72	72	17	27	ja
		1	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	60	76	76	19	31	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	55	52	64	65	9	20	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	54	67	68	12	23	ja
		2	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	58	74	74	17	29	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	55	53	68	68	13	23	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	70	70	15	25	ja
		3	2.OG	vWo	55	40	55	45	60	59	75	75	20	30	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	70	71	15	26	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	73	73	18	28	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	61	76	77	19	32	ja
B378	Wackerstraße 74b	1	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	66	67	11	22	ja
		1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	69	69	14	24	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	71	72	16	27	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	58	73	74	18	29	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	70	71	15	26	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	57	72	73	17	28	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	69	70	14	25	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	58	56	71	71	16	26	ja
B379	Wackerstraße 74d	1	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	55	69	70	14	25	ja
		2	EG	vWo	55	40	55	45	54	54	68	68	13	23	ja
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	57	56	70	71	15	26	ja
		3	EG	vWo	55	40	55	45	56	57	74	75	19	30	ja
		3	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	76	76	21	31	ja
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	55	72	73	17	28	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	58	74	74	19	29	ja
		B380	Wackerstraße 76	1	EG	vWo	55	40	55	45	55	54	68	68	13
1	1.OG			vWo	55	40	55	45	56	55	70	71	15	26	ja
1	2.OG			vWo	55	40	55	45	58	56	71	71	16	26	ja
2	EG			vWo	55	40	55	45	56	56	70	71	15	26	ja
2	1.OG			vWo	55	40	55	45	59	59	75	75	20	30	ja
2	2.OG			vWo	55	40	57	45	61	62	76	76	19	31	ja
3	EG			vWo	55	40	55	45	57	58	77	77	22	32	ja
3	1.OG			vWo	55	40	55	45	60	62	79	79	24	34	ja
3	2.OG			vWo	55	40	57	45	63	64	79	79	22	34	ja

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegelkriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		4	EG	vWo	55	40	55	45	57	57	76	76	21	31	ja
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	60	77	77	22	32	ja
		4	2.OG	vWo	55	40	57	45	61	62	78	78	21	33	ja
B381	Wilhelm-Störk-Straße 1	1	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	47	45	0	3	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	50	49	0	7	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	53	54	0	12	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	42	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	42	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	40	38	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	42	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	44	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	40	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	52	47	41	39	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	43	42	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	37	36	0	0	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	55	49	40	38	0	0	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	45	56	51	43	41	0	0	nein
		6	EG	vWo	55	40	55	42	54	48	48	48	0	6	nein
		6	1.OG	vWo	55	40	55	42	56	50	51	51	0	9	nein
		6	2.OG	vWo	55	40	55	45	57	52	54	54	0	9	nein
B382	Wilhelm-Störk-Straße 2	1	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	38	37	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	40	39	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	51	46	40	38	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	53	48	42	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	50	45	47	45	0	5	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	54	49	51	51	0	9	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	50	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	52	52	0	10	nein
B383	Wilhelm-Störk-Straße 2a	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	39	38	0	0	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	41	39	0	0	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	43	41	0	0	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	38	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	40	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	53	43	41	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	64	57	48	48	0	3	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	53	53	0	8	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	64	57	55	55	0	10	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	45	58	51	38	38	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	43	43	0	0	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	59	52	50	50	0	5	nein
B384	Wilhelm-Störk-Straße 3	1	EG	vWo	55	40	55	42	50	46	48	47	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	52	0	10	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	43	41	37	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	45	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	50	47	45	44	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	39	37	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	41	39	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	45	44	0	2	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	50	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	52	52	0	10	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	55	0	13	nein
B385	Wilhelm-Störk-Straße 4	1	EG	vWo	55	40	55	40	46	42	45	44	0	4	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	55	0	13	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	36	36	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	39	38	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	47	43	44	43	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	38	36	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	46	40	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	49	44	43	0	1	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	49	45	52	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	54	50	54	55	0	13	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	49	49	0	9	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	54	55	0	13	nein
		5	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	55	0	13	nein
B386	Wilhelm-Störk-Straße 5	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	46	45	0	5	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	50	50	0	8	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	51	48	54	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	39	37	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	43	41	39	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	44	42	0	2	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	35	35	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	40	38	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	43	42	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	46	45	0	5	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	51	47	53	53	0	11	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	53	50	54	55	0	13	nein
B387	Wilhelm-Störk-Straße 6	1	EG	vWo	55	40	55	40	49	44	51	51	0	11	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	54	0	12	nein
		1	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	54	55	0	13	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	41	41	39	0	0	nein

Unterlage 18.5.1 Anhang D

Berechnungspunkt					Richtwert der AVV Baulärm		Projektspezifischer Richtwert		Vorbelastung		Mastgründungen				
ID	Adresse	Fassade	Geschoss	Nutzung	tags	nachts	tags	nachts	Lr tags	Lr nachts	Lr tags	Lr nachts	Über. PRW tags	Über. PRW nachts	Maximalpegel- kriterium überschritten
					dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	42	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	50	50	0	10	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	50	45	42	40	0	0	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	48	50	50	0	8	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	47	43	52	52	0	12	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	54	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	42	52	49	54	55	0	13	nein
B388	Wilhelm-Störk-Straße 7	1	EG	vWo	55	40	55	40	48	43	48	47	0	7	nein
		1	1.OG	vWo	55	40	55	40	49	45	51	51	0	11	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	40	45	42	41	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	40	46	42	43	40	0	0	nein
		3	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	41	39	0	0	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	55	40	48	44	43	40	0	0	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	40	46	43	41	39	0	0	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	40	47	44	43	40	0	0	nein
		5	EG	vWo	55	40	55	40	48	44	48	47	0	7	nein
		5	1.OG	vWo	55	40	55	42	50	46	51	51	0	9	nein
B389	Wackerstraße 1	1	2.OG	vWo	55	40	55	40	51	45	47	47	0	7	nein
		2	EG	vWo	55	40	55	42	57	48	39	39	0	0	nein
		2	1.OG	vWo	55	40	55	42	57	49	40	40	0	0	nein
		2	2.OG	vWo	55	40	55	42	58	49	45	45	0	3	nein
		3	EG	vWo	55	40	57	45	62	53	47	47	0	2	nein
		3	1.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	51	52	0	7	nein
		3	2.OG	vWo	55	40	57	45	62	53	56	57	0	12	nein
		4	EG	vWo	55	40	55	42	58	50	52	52	0	10	nein
		4	1.OG	vWo	55	40	55	42	58	50	54	54	0	12	nein
		4	2.OG	vWo	55	40	55	45	58	51	56	57	1	12	nein